Resolución Ejecutiva Directoral

Moquegua, 24 de marzo de 2026.

VISTOS: El Informe Nº 165-2026-DIRESA-HRM/06.4, de fecha 03 de marzo del 2026; Informe N.° 006-2026-DIRESA-HRM/06.4-FLMM, de fecha 03 de marzo de 2026; Informe N.° 043-2026-DIRESA-HRM-03/0-PLAN, de fecha 05 de marzo de 2026; Informe Nº 024-2026-DIRESA-HRM-03-PPTO, de fecha 06 de marzo del 2026; Informe Nº 121-2026-DIRESA-HRM/05, de fecha 19 de marzo del 2026; Informe N.° 017-2026-DIRESA-HRM/05/MMVL, de fecha 18 de marzo de 2026, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 0101-2011-GR/MOQ, del 15 de febrero del 2011, se resuelve crear la Unidad Ejecutora 402 Hospital Regional de Moquegua, en el Pliego N° 455 Gobierno Regional del Departamento de Moquegua, para el logro de objetivos y la contribución de la mejora de la calidad y cobertura del servicio público de salud y que por la función relevante la administración de la misma requiere independencia para garantizar su operatividad, teniendo como representante legal a su director;

Que, de conformidad con los artículos I y II del Título Preliminar de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, por los cuales señalan que la salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo, siendo responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla, garantizando una adecuada cobertura de prestaciones de salud a la población;

Que, la Ley N° 27657, Ley del Ministerio de Salud, establece que las entidades públicas del sector salud, como el Hospital Regional de Moquegua, son responsables de garantizar la calidad y continuidad de los servicios de salud brindados a la población;

Que, mediante Resolución Ministerial N.° 660-2014-MINSA, se aprobó la Norma Técnico de Salud N° 110-MINSA/DGIEM-V.01, Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud de Segundo Nivel de Atención, con la finalidad de contribuir a un adecuado dimensionamiento de la infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud de segundo nivel de atención en el sector salud, la misma que fue modificada mediante el artículo 1 de la Resolución Ministerial N.º 869-2024/MINSA;

Que, mediante Resolución Ministerial N.° 533-2016-MINSA, se aprobó el Documento Técnico denominado lineamientos para la Elaboración del Plan Multianual de Mantenimiento de la Infraestructura y el Equipamiento de los Establecimientos de Salud, con la finalidad de fortalecer la gestión de mantenimiento de la infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud y contribuir con la mejora de la prestación de servicios de salud a nivel nacional;

Que, con Informe Nº 165-2026-DIRESA-HRM/06.4, de fecha 03 de marzo del 2026, el jefe de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento, deriva el Informe N.° 006-2026-DIRESA-HRM/06.4-FLMM, de fecha 03 de marzo de 2026, el encargado del área funcional de instalaciones eléctricas, presenta el "PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 2026", el cual tiene por objeto garantizar el funcionamiento eficiente, seguro y continuo de la infraestructura, sanitaria y eléctrica, así como del equipamiento e instalaciones electromecánicas del Hospital Regional de Moquegua;

Que, mediante el Informe N.° 043-2026-DIRESA-HRM-03/0-PLAN, de fecha 05 de marzo de 2026, donde la responsable del área de planeamiento, emite opinión favorable al Plan de Mantenimiento de Infraestructura hospitalaria 2026, el cual debe ser monitoreado y evaluado por la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento;

Que, mediante el Informe Nº 024-2026-DIRESA-HRM-03-PPTO, de fecha 06 de marzo del 2026, la responsable del área de presupuesto, otorga disponibilidad presupuestal, hasta por la suma de S/ 552,796.00 Soles;

Que, mediante el Informe Nº 121-2026-DIRESA-HRM/05, de fecha 19 de marzo del 2026, la jefa de la Unidad de Gestión de la Calidad, otorga visto bueno al plan citado, en mérito al Informe N.° 017-2026-DIRESA-

GOBIERNO REGIONAL
MOQUEGUA

Resolución Ejecutiva Directoral

Moquegua, 24 de marzo de 2026.

HRM/05/MMVL, de fecha 18 de marzo de 2026, donde la profesional de salud, emite opinión favorable a referido plan de mantenimiento;

Que, así como el proveído de la Dirección Ejecutiva que dispone la proyección del acto resolutivo de aprobación del Plan de Mantenimiento de Infraestructura hospitalaria 2026;

En atención a la Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización y en uso de las atribuciones conferidas en el numeral 3 en cuanto a las atribuciones al cargo de la Dirección Ejecutiva del Hospital Regional de Moquegua descritas en el Manual de Organización y Funciones (MOF) del aprobado mediante Resolución Directoral N° 351-2010-DRSM-DG;

SE RESUELVE:

Artículo 1°. APROBAR el **"PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026"**, el mismo que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2°. ENCARGAR a la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento del Hospital Regional de Moquegua, la ejecución conforme a la disponibilidad presupuestal otorgada, así como la implementación, monitoreo y evaluación del referido Plan de Mantenimiento, debiendo informar periódicamente a la Dirección Ejecutiva sobre su cumplimiento.

Artículo 3°.- REMÍTASE a la Unidad de Estadística e Informática, para su respectiva publicación en la página web Hospital Regional de Moquegua (www.hospitalmoquegua.gob.pe).

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
DR. OTTO OLIVEROS SUAREZ ANGLES
CMP: 034923 / RNE 038198
DIRECTOR EJECUTIVO

OOSA/DIRECCIÓN
EOSZ/AL
(01) O. ADMINISTRACION
(01) A. LEGAL
(01) O. PLANEAMIENTO
(01) U.G.C.
(01) USGM
(01) AFIE-USGM
(01) ESTADÍSTICA
(01) ARCHIVO



PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 2026

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

INDICE

PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA – 2026

1. INTRODUCCIÓN.....04

2. FINALIDAD.....05

3. OBJETIVO.....05

3.1. OBJETIVO GENERAL.....05

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....05

4. ÁMBITO DE APLICACIÓN.....05

5. BASE LEGAL.....05

6. CONTENIDO.....06

6.1. ASPECTOS TÉCNICOS CONCEPTUALES.....06

6.2. ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL.....09

6.2.1. ANTECEDENTES.....09

6.2.2. FUNCIONES DE LA ÁREA FUNCIONAL DE INFRAESTRUCTURA.....10

6.2.3. GESTION DE RECURSOS HUMANOS PARA EL AREA FUNCIONAL DE INFRAESTRUCTURA.....11

6.2.4. RECURSOS PARA LA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 12

6.2.5. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO.....12

6.2.6. PROBLEMAS ENCONTRADOS EN LAS AREAS FUNCIONALES.....13

6.2.6.1. INFRAESTRUCTURA.....13
6.2.6.2. INSTALACIONES ELÉCTRICAS.....13
6.2.6.3. EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS.....14

6.2.7. CAUSAS DEL PROBLEMA.....15

6.2.7.1. INFRAESTRUCTURA.....15
6.2.7.2. INSTALACIONES ELÉCTRICAS.....15
6.2.7.3. EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS.....16

6.2.8. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.....16

395

6.2.8.1. INFRAESTRUCTURA....16
6.2.8.2. INSTALACIONES ELÉCTRICAS....17
6.2.8.3. EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS....17

6.3. ARTICULACION ESTRATEGICA AL PEI Y POI....18

6.3.1. ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA CON LOS OBJ Y ACCIONES DEL PEI. 18

6.3.2. ARTICULACIÓN OPERATIVA CON LAS ACTI OPERATIVAS DEL POI. 18

6.4. ACTIVIDADES POR OBJETIVOS....19

6.4.1. ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA....19

6.5. PRESUPUESTO....20

6.5.1. PRESUPUESTO DE INST. SANITARIAS E INFRAESTRUCTURA....20
6.5.2. PRESUPUESTO DE INST. ELECTRICAS....27
6.5.3. PRESUPUESTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS....31

6.6. FINANCIAMIENTO....41

6.7. ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PLAN....41

7. RESPONSABLES....41

8. ANEXOS....42

394

PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA – 2026

1. INTRODUCCIÓN

La gestión de mantenimiento hospitalario constituye un componente estratégico en la administración de los establecimientos de salud, al garantizar la conservación, operatividad y confiabilidad de las instalaciones, equipos y sistemas que sustentan la prestación de los servicios médicos. Su adecuada implementación permite mantener la infraestructura hospitalaria en condiciones óptimas, asegurando una atención segura, oportuna y de calidad para los pacientes, así como un entorno adecuado para el desempeño del personal asistencial y administrativo.

La naturaleza compleja del entorno hospitalario, donde convergen equipos biomédicos de alta especialización, sistemas eléctricos y electromecánicos críticos, tecnologías de información, redes de gases medicinales e infraestructura física de gran envergadura, exige una planificación técnica rigurosa y un enfoque preventivo, sistemático y proactivo. La ocurrencia de fallas no programadas en servicios esenciales puede comprometer la continuidad de la atención y generar riesgos significativos; por ello, la ejecución de programas de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo planificado resulta indispensable para reducir contingencias y asegurar la continuidad operativa.

Asimismo, la gestión de mantenimiento hospitalario enfrenta desafíos relevantes, tales como el cumplimiento estricto de la normativa sanitaria y técnica vigente, la optimización de recursos presupuestales, la priorización de intervenciones según criticidad y riesgo, y la adaptación constante a los avances tecnológicos en el ámbito de la salud. Estos factores demandan una gestión organizada, con criterios técnicos claros, indicadores de desempeño y mecanismos de control y supervisión.

En este marco, el presente Plan de Mantenimiento Hospitalario establece los lineamientos, objetivos y acciones orientadas a preservar la funcionalidad de la infraestructura y equipamiento, fortalecer la seguridad institucional y contribuir a la sostenibilidad de los servicios de salud. Más que una actividad operativa, el mantenimiento se concibe como un proceso estratégico que respalda la calidad asistencial, la eficiencia institucional y el cumplimiento de los estándares regulatorios.

Finalmente, el plan contempla la implementación de un sistema de registro, control y seguimiento de las actividades ejecutadas, permitiendo contar con información confiable para la toma de decisiones, la identificación de fallas recurrentes y la mejora continua de los procesos, reduciendo así el riesgo de interrupciones en los servicios críticos del hospital.

393

2. FINALIDAD

Fortalecer la Gestión del Mantenimiento para la ejecución del Plan de Mantenimiento Preventivo del Área Funcional de Infraestructura del Hospital Regional Moquegua, contribuyendo a mejorar la prestación de servicios de salud a nivel regional.

3. OBJETIVO

3.1. OBJETIVO GENERAL

Garantizar el funcionamiento eficiente, seguro y continuo de la infraestructura sanitaria y eléctrica, así como del equipamiento e instalaciones electromecánicas del Hospital Regional Moquegua.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Programar y ejecutar el mantenimiento preventivo de la infraestructura e instalaciones sanitarias del Hospital Regional Moquegua, correspondiente al área de infraestructura.
- Optimizar el funcionamiento eficiente y oportuno de los equipos e instalaciones eléctricas del Hospital Regional Moquegua mediante el mantenimiento preventivo, correspondiente al componente de electricidad.
- Optimizar de manera eficiente la operatividad de los equipos e instalaciones electromecánicas del Hospital Regional Moquegua con acciones de mantenimiento preventivo, correspondiente al componente de equipos e instalaciones electromecánicas.

4. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente documento técnico deberá ser utilizado como referente para el mantenimiento preventivo de la infraestructura, equipamiento e instalaciones industriales entendiéndose a redes de vapor, combustible, oxígeno, electricidad y otros, del Hospital Regional Moquegua.

5. BASE LEGAL

- Ley N°26842, Ley General de Salud.
- Ley N°29151, Ley General de del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
- Ley N°29873, Ley que modifica el Decreto Legislativo 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado.
- Decreto Supremo N°009-2010-SA, que aprueba la Política Nacional de Hospitales Seguros Frente a los Desastres.
- Decreto Supremo N°034-2008-EM, Medidas para el ahorro de energía en el Sector Público.

392

- Decreto Legislativo N°1155-2013, que dicta medidas destinadas a mejorar la calidad del servicio y declara de interés público el mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento en los establecimientos de salud a nivel nacional.
- Resolución Ministerial N°660-2014-MINSA, que aprueba la Norma Técnica de Salud "Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Segundo Nivel de Atención"
- Resolución Ministerial N°076-2014-MINSA, que aprueba la Guía Técnica para la Categorización de Establecimientos del Sector Salud DOCUMENTO TÉCNICO: LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MULTIANUAL DE MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.
- Resolución Ministerial N°123-2001-SA/DM, que aprueba la Guía para el Mantenimiento de la Infraestructura Física.
- Resolución Ministerial N°016-98-SA/DM, que aprueba las Normas Técnicas para el Mantenimiento Preventivo y Conservación de la Infraestructura Física de Hospitales.
- Resolución Ministerial N°642-2019/MINSA, que aprueba la guía técnica de Operación y mantenimiento de calderas de vapor pirotubulares en establecimientos de salud.
- NORMA TÉCNICA DE SALUD N°110-MINSA/DGIEM-V.01, que aprueba las Normas Técnicas para el Mantenimiento Preventivo y Conservación de la Infraestructura Física de los Establecimientos de Salud del Segundo Nivel de Atención.
- Código Nacional de Electricidad – Suministro 2011 – CNE.
- Plan Operativo Institucional Año 2025 del Hospital Regional Moquegua.

6. CONTENIDO

6.1. ASPECTOS TÉCNICOS CONCEPTUALES

a) **Equipamiento:** Es el conjunto de bienes de un establecimiento de salud necesarios para el desarrollo de prestaciones de salud o actividades administrativas. Comprende: equipos, mobiliario, instrumental y vehículos.

b) **Infraestructura:** Es el conjunto organizado de elementos estructurales, no estructurales y equipamiento de obra de una edificación que permite el desarrollo de prestaciones y actividades de salud.

c) **Intervenciones de mantenimiento:** las intervenciones de mantenimiento son:

- Mantenimiento Preventivo.
- Mantenimiento Correctivo.

391

d) **Mantenimiento preventivo:** Dicho mantenimiento está destinado a garantizar la fiabilidad de equipos en funcionamiento antes de que pueda producirse un accidente o avería por algún deterioro.

- **Mantenimiento programado:** Realizado por plan de mantenimiento, por tiempo de funcionamiento, kilometraje, etc.

e) **Mantenimiento de oportunidad:** Es el que aprovecha las paradas o periodos de no uso de los equipos para realizar las operaciones de mantenimiento, realizado las revisiones o reparaciones necesarias para garantizar el buen funcionamiento de los equipos en el nuevo periodo de utilización.

f) **Programa de Mantenimiento:** Descripción de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, a ejecutarse en un periodo establecido, indicándose la frecuencia, horas y el costo referencial de cada actividad. Incluye la propuesta cronológica de ejecución de actividades para:

- Cuantificar los recursos necesarios, para desarrollar trabajos de mantenimiento
- Distribuir oportunamente los recursos humanos, físicos y económicos.
- Facilitar el seguimiento, evaluación y control del programa.

g) **Mantenimiento de Equipos e Instalaciones Estratégicas:** Comprende el mantenimiento de equipos e instalaciones de mayor prioridad para los establecimientos de salud que pueden ser realizados por el establecimiento de salud o por personas naturales o jurídicas con la especialidad, competencia técnica y licencias o acreditaciones.

Estos equipos e instalaciones permiten asegurar la operatividad de los servicios asistenciales, están comprendidos en el listado referencia de los Anexos N°01, 02, 03 y 04 del Documento técnico: "Lineamientos para la elaboración del "Plan Multianual de mantenimiento de la Infraestructura y el Equipamiento en los Establecimientos de Salud".

h) **Acción Estratégica Institucional (AEI):** Son iniciativas que contribuyen a implementar la estrategia establecida por los objetivos estratégicos institucionales (OEI), las cuales se concretan en productos (bienes y servicios) que la entidad entrega a sus usuarios, tomando en cuenta sus competencias y funciones.

390

i) **Actividad Operativa:** Son el conjunto de tareas necesarias y suficientes que garantizan la provisión de bienes o servicios a los usuarios, que garantizan el cumplimiento de una Acción Estratégica Institucional que forma parte de un Objetivo Estratégico Institucional.

j) **Alta Dirección:** Son órganos responsables de dirigir la entidad, supervisar y regular sus actividades, y, en general ejercer las funciones de dirección política y administrativa de la entidad.

k) **Año Fiscal:** Periodo en que se ejecuta el presupuesto del sector público y que coincide con el año calendario, es decir, se inicia el 01 de enero y finaliza el 31 de diciembre.

l) **Articulación de planes estratégicos:** Es el análisis mediante el cual se asegura que los objetivos institucionales y sus correspondientes indicadores y metas, identificados en los diferentes procesos de planeamiento estratégico.

m) **Bien o servicio público:** Elemento tangible (bien) o intangible (servicio) que las entidades entregan directamente a sus usuarios. Puede tratarse de bienes o servicios finales que son entregados a usuarios externos de la entidad o intermedios que son entregados a usuarios internos para continuar en el proceso especifico.

n) **Ejecución Financiera:** Grado de avance en el cumplimiento de las metas financieras. Está relacionado con la atención de gastos de acuerdo con los créditos autorizados en los presupuestos.

o) **Fuente de Financiamiento:** Clasificación presupuestaria de los recursos públicos, orientada a agrupar los fondos de acuerdo con los elementos comunes a cada tipo de recurso. Las fuentes de financiamiento son: Recursos Ordinarios (RO), Recursos directamente recaudados (RDR), Donaciones y transferencias (DyT)

p) **Meta:** Expresión numérica relacionada al objetivo general o especifico del Plan Específico, que se desea obtener para un indicador en un periodo de tiempo determinado.

q) **Meta física:** Valor proyectado del indicador de producción física de los bienes y servicios o las actividades.

r) **Objetivo Estratégico Institucional (OEI):** Contiene la descripción de lo que se desea alcanzar, es identificar el PEI. Sera medido a través de sus correspondientes indicadores y metas anuales, establecidos de acuerdo con el horizonte del Plan Estratégico Institucional.

389

s) **Plan estratégico Institucional (PEI):** Instrumento de gestión que identifica la estrategia de la entidad para lograr sus objetivos, en un periodo mínimo de tres (03) años, a través de iniciativas diseñadas para producir una mejora en la población a la cual se orienta y cumplir su misión, contiene los Objetivos y las Acciones Estratégicas Institucionales.

t) **Plan Operativo Institucional (POI):** Instrumento de gestión que orienta la asignación de recursos para implementar la estrategia institucional. Contiene la programación de Actividades Operativas e inversiones valorizadas de las unidades orgánicas o centros de costos de la entidad, a ser ejecutadas en un periodo anual.

u) **Plan Específico (PE):** Es una herramienta de gestión que establece los objetivos que se desea alcanzar, sobre una determinada materia; orienta la asignación de recursos para implementar actividades y proyectos específicos para abordar determinados campos de la salud publica programados o de emergencia a ser ejecutadas en un periodo mensual, anual.

v) **Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN):** Conjunto articulado e integrado de órganos, subsistemas y relaciones funcionales cuya finalidad es coordinar y visibilizar el proceso de planeamiento estratégico nacional para proveer y orientar el desarrollo armónico y sostenido del país.

6.2. ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL

6.2.1. ANTECEDENTES

El Hospital Regional Moquegua cuenta con la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento, que de acuerdo a su competencia son los responsables de la Gestión del Mantenimiento de la Infraestructura y Equipamiento de la institución.

La Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento, es una unidad orgánica funcional que reporta directamente a la Oficina Ejecutiva de Administración y está conformado por tres (03) Áreas funcionales especializados en la materia y son responsables de la Gestión del Mantenimiento de la Infraestructura y del Equipamiento.

Dentro del área funcional de infraestructura se encuentran tres (03) grupos de trabajo los cuales son: Instalaciones eléctricas, sanitarias y equipos electromecánicos.

388

6.2.2. FUNCIONES DEL ÁREA FUNCIONAL DE INFRAESTRUCTURA.

- ✓ Formular y actualizar el Plan de Mantenimiento de la Infraestructura Física y de las Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y equipamiento electromecánico del Hospital Regional Moquegua.
- ✓ Ejecutar actividades de mantenimiento de la infraestructura física, instalaciones sanitarias y eléctricas, el mobiliario administrativo, equipos e instalaciones electromecánicas del Hospital Regional Moquegua, en concordancia con el Plan de Mantenimiento.
- ✓ Elaborar informes, expedientes técnicos, proyectos, presupuestos para la ejecución de trabajos de mantenimiento preventivo, correctivo de equipos e instalaciones.
- ✓ Supervisar los trabajos de reparación, instalación y mantenimiento de la infraestructura física e instalaciones sanitarias y eléctricas.
- ✓ Ejecutar actividades de rehabilitación, reparación y acondicionamiento de ambientes, así como mobiliario administrativo.
- ✓ Inspeccionar los sistemas de generación, transformación, protección y redes de distribución eléctricas.
- ✓ Determinar las necesidades y características de los materiales o repuestos a utilizarse y solicitar su adquisición.
- ✓ Elaborar protocolos para la verificación del buen funcionamiento y calidad de los productos.
- ✓ Inspeccionar, verificar, conservar y controlar el funcionamiento de equipos e instalaciones electromecánicas.
- ✓ Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos e instalaciones electromecánicas.
- ✓ Programar, organizar, supervisar, reparar y efectuar ampliaciones en las instalaciones electromecánicas.
- ✓ Supervisar periódicamente el funcionamiento de equipos electromecánicos y de vapor del hospital.
- ✓ Proponer la adquisición de insumos, materiales, equipos y herramientas necesarias para el desarrollo y cumplimiento del plan de mantenimiento.
- ✓ Capacitación y asistencia técnica en materia de la especialidad del personal responsable del funcionamiento y manejo de los equipos electromecánicos.
- ✓ Controlar el oportuno abastecimiento de repuestos, materiales y servicios al hospital para su normal funcionamiento.
- ✓ Para el cumplimiento de estas funciones y/o actividades se ha dividido el área en 3 equipos de trabajo los cuales son:

- Equipo de trabajo N°01 de instalaciones sanitarias del HRM.
- Equipo de trabajo N°02 de instalaciones eléctricas del HRM.
- Equipo de trabajo N°03 de equipos e instalaciones electromecánicas del HRM.

387

6.2.3. GESTION DE RECURSOS HUMANOS PARA EL ÁREA FUNCIONAL DE INFRAESTRUCTURA.

Los recursos humanos disponibles en el Área Funcional de Infraestructura se encuentran organizados en tres equipos de trabajo: **Infraestructura, Instalaciones Eléctricas y Equipos Electromecánicos**. No obstante, es importante precisar que actualmente se evidencia un **déficit de personal**, tanto en el Área de Infraestructura como en el Área de Calderas, lo cual limita la capacidad de respuesta oportuna ante requerimientos preventivos y correctivos, y genera una mayor carga laboral en el personal existente. A continuación, se detalla la distribución y cargos específicos del personal asignado a cada equipo de trabajo:

CUADRO N°01: RECURSOS HUMANOS - INFRAESTRUCTURA

N°	EQUIPO DE TRABAJO	CARGO	PERSONAL ACTUAL	PERSONAL FALTANTE
1	Ingeniería	Ingeniero Civil.	01	0
2	Técnicos	Técnico Sanitario	01	03
3	Técnicos	Técnico Albañil	01	01
TOTAL			03	04

CUADRO N°02: RECURSOS HUMANOS – INSTALACIONES ELECTRICAS

N°	EQUIPO DE TRABAJO	CARGO	PERSONAL ACTUAL	PERSONAL FALTANTE
1	Ingeniería	Ingeniero Electricista	01	0
2	Técnicos	Técnico Electricista	03	0
TOTAL			04	0

CUADRO N°03: RECURSOS HUMANOS – EQUIPOS ELECTROMECANICOS

N°	EQUIPO DE TRABAJO	CARGO	PERSONAL ACTUAL	PERSONAL FALTANTE
1	Ingeniería	Ingeniero Electromecánico	02	0
2	Técnicos	Técnico Electromecánicos	07	0
3	Técnicos	Técnico Operador de Calderas	04	04
4	Técnicos	Técnico de Gases Medicinales	04	0
TOTAL			17	04

386

6.2.4. RECURSOS PARA LA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA.

En relación con las herramientas de gestión de mantenimiento, se precisa que a la fecha el Hospital Regional Moquegua no cuenta con un sistema o software especializado que integre de manera estructurada la gestión de activos, el registro de fichas técnicas, la emisión y seguimiento de Órdenes de Trabajo de Mantenimiento (OTM), el historial de intervenciones y la generación de reportes técnicos; en consecuencia, estos instrumentos fundamentales para la gestión de mantenimiento se administran de forma manual, sin encontrarse digitalizados ni centralizados en una plataforma informática, lo que limita la trazabilidad, el control y la eficiencia en la administración del mantenimiento.

CUADRO N°04: RECURSOS DE LA GESTION DE MANTENIMIENTO

N°	LISTADO DE VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE SISTEMATIZACIÓN DE MANTENIMIENTO	Respuesta		COMENTARIO
		SI	NO	
1	Fichas Técnicas del equipamiento		X	En Elaboración
2	Ordenes de trabajo de Mantenimiento (OTM)	X		Digitalizadas
3	Registro Histórico de equipos y mobiliarios.		X	En Elaboración
4	Reportes de Mantenimiento	X		Informe Trimestral
5	Plan de Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento 2026	X		Elaborado
6	Software de Mantenimiento		X	No atendido

6.2.5. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO.

Asimismo, se deja constancia de que durante el presente año el Área de Salud Ocupacional no ha efectuado la entrega de Equipos de Protección Personal (EPP) al personal del Área de Infraestructura y Mantenimiento. Del mismo modo, para el año 2026 no se cuenta con EPP asignados conforme al nivel de riesgo de cada puesto de trabajo y en concordancia con la Ley N° 29783 y las normas vigentes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

385

Esta situación implica la ausencia de implementos esenciales tales como casco de seguridad, calzado de seguridad, gafas de protección, mandiles, arnés de seguridad, avisos y señalización preventiva, entre otros que resulten necesarios según la naturaleza de las actividades desarrolladas, lo que representa un riesgo para la integridad del personal y limita el cumplimiento adecuado de la normativa vigente.

6.2.6. PROBLEMAS ENCONTRADOS EN LAS ÁREAS FUNCIONALES.

6.2.6.1. INFRAESTRUCTURA

- ✓ Se evidencia un deterioro progresivo de la infraestructura institucional, manifestado en fisuras, desgaste de acabados, corrosión de elementos metálicos y deterioro de componentes constructivos, debido principalmente a la falta de ejecución sistemática de mantenimiento preventivo.

- ✓ Se presentan filtraciones pluviales recurrentes en techos y losas debido al deterioro del sistema de impermeabilización, sumado a deficiencias estructurales de diseño que no permiten un adecuado drenaje pluvial.

- ✓ El área de mantenimiento cuenta actualmente con personal insuficiente para ejecutar el Plan de Mantenimiento 2026, requiriéndose cuatro (04) técnicos adicionales de mantenimiento de infraestructura para garantizar el cumplimiento del programa preventivo y correctivo.

6.2.6.2. INSTALACIONES ELÉCTRICAS

- ✓ Se vienen presentando constantemente fallas en el sistema eléctrico del concesionario ELECTROSUR SA. Lo que genera cortes intempestivos de energía eléctrica, el cual afecta el funcionamiento del equipamiento Biomédico y Electromecánico, así mismo, se presentan picos de voltaje los cuales pueden alcanzar 250V en monofásico y 420V en trifásico, estos voltajes transitorios provocan daños a los componentes electrónicos.

- ✓ En el año 2022 se realizó un estudio en la subestación eléctrica del Hospital Regional Moquegua en donde se pudo observar el incremento de armónicos, los cuales provocan la reducción en el rendimiento de los sistemas de generación, transporte y utilización de la energía, estas perturbaciones pueden causar sobrecalentamiento de motores, disminución de la vida útil de los equipos, aumento del consumo de energía, entre otros problemas.

384

- ✓ Se requiere la adquisición de equipos de medición para el Hospital Regional Moquegua como el ANALIZADOR DE REDES Y CALIDAD ELÉCTRICA que permita identificar las fallas en el suministro eléctrico y observar en tiempo real las perturbaciones de la onda sinusoidal permitiendo identificar la contaminación armónica.

6.2.6.3. EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

- ✓ La necesidad de implementar un software para la gestión del mantenimiento preventivo de los equipos e instalaciones electromecánicas se hace evidente. Este software no solo posibilitará la obtención de información en tiempo real, sino que también permitirá la programación eficiente de los mantenimientos preventivos. Asimismo, facilitará la gestión de Órdenes de Trabajo, proporcionará un control efectivo de insumos, repuestos y accesorios, y abrirá la posibilidad de integrar prácticas de mantenimiento predictivo.

- ✓ La necesidad de asegurar el presupuesto destinado al mantenimiento preventivo de los equipos e instalaciones electromecánicas. La falta de garantía presupuestaria conlleva a situaciones donde se ven comprometidos los mantenimientos preventivos, llegando incluso a la devolución de requerimientos por falta de recursos financieros. Esta situación no solo afecta la continuidad operativa y la eficacia de los equipos, sino que también genera interrupciones innecesarias y retrasos debido a la imposibilidad de llevar a cabo acciones preventivas.

- ✓ La demora o incluso en la falta total de atención a los requerimientos de compras y servicios, lo cual resulta en un incremento de los costos de mantenimiento, la reducción de la vida útil de los equipos y sistemas, e incluso, en situaciones extremas, conduce a la inoperatividad de los mismos. Esta situación no solo impacta negativamente en la eficiencia operativa, sino que también afecta la sostenibilidad financiera del mantenimiento.

- ✓ Se requiere la adquisición de equipos de medición para el Hospital Regional Moquegua, entre ellos, el Detector de Fuga de Gases. Este instrumento es esencial para identificar y localizar fugas en diferentes tipos de gases, incluyendo gases medicinales, refrigerantes y otros gases presurizados. Además, se identifica la carencia de equipos de manufactura cruciales, como el Torno Paralelo y el Taladro de Banco. La ausencia de estos equipos limita la capacidad para realizar operaciones esenciales, tales como roscado, cilindrado, mandrinado, ranurado y perforación de agujeros en planchas metálicas.

383

6.2.7. CAUSAS DEL PROBLEMA

6.2.7.1. INFRAESTRUCTURA

- ✓ El deterioro progresivo de la infraestructura institucional se debe principalmente a la falta de personal técnico suficiente para ejecutar mantenimientos preventivos de manera continua y planificada, a la insuficiente asignación presupuestal que limita la adquisición oportuna de materiales y servicios especializados, al incremento del uso operativo de los ambientes asistenciales que acelera el desgaste natural de las instalaciones, y a la priorización de atenciones correctivas sobre las preventivas, lo que impide intervenir de manera anticipada y favorece la acumulación de daños estructurales y funcionales en el tiempo.

- ✓ Las infiltraciones pluviales que se vienen presentando en la infraestructura se deben principalmente a la vida útil vencida del sistema de impermeabilización existente, lo que reduce su capacidad de protección frente a la humedad; a la existencia de pendientes inadecuadas en las losas, que impiden el adecuado escurrimiento del agua; a un deficiente sistema de drenaje pluvial que no evacúa eficientemente las precipitaciones; y a fisuras estructurales que no han sido tratadas oportunamente, permitiendo el ingreso progresivo del agua hacia los elementos constructivos internos.

- ✓ La insuficiencia de personal se origina principalmente en el incremento sostenido de la demanda operativa del establecimiento, que ha ampliado la carga de trabajo y la necesidad de mayores intervenciones técnicas; en la ampliación progresiva de ambientes e infraestructura, lo que incrementa las áreas y sistemas que requieren mantenimiento; y en la falta de actualización del Cuadro de Asignación de Personal (CAP), situación que impide adecuar formalmente la dotación de recursos humanos a las actuales necesidades institucionales.

6.2.7.2. INSTALACIONES ELÉCTRICAS

- ✓ El concesionario ELECTROSUR SA. Viene presentando interrupciones en su suministro eléctrico y fallas que provocan el mal funcionamiento y alarma de equipos biomédicos e industriales, esto debido a que la línea de transmisión eléctrica del hospital se encuentra enlazada con la parte alta de la región Moquegua, ante cualquier evento adverso ya sea accidentes con las torres de transmisión o caída de rayos entre otros repercuten directamente en el establecimiento de salud.

382

- ✓ Se necesita la adquisición de filtro de armónicos los cuales deberán de ir instalados a la salida de cada transformador ya que en el hospital encontramos una elevada carga electrónica ya sea por componentes electrónicos, variadores de frecuencia hasta la iluminación mediante balastro, por tal motivo, se requiere la adquisición e instalación de filtros de armónicos.

- ✓ La adquisición de un analizador de calidad de energía se justifica por la necesidad de asegurar un suministro eléctrico estable y confiable en el hospital, dado que el funcionamiento de equipos biomédicos críticos depende de ello.

6.2.7.3. EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

- ✓ La complejidad operativa y la falta de herramientas adecuadas para gestionar eficientemente el mantenimiento preventivo son las causas fundamentales que impulsan la necesidad de implementar un software especializado. La adopción de esta solución busca mejorar la planificación, controlar los recursos y datos, y avanzar hacia prácticas de mantenimiento más proactivas y predictivas.

- ✓ La causa fundamental de la necesidad de asegurar el presupuesto para el mantenimiento preventivo es la falta de asignación adecuada de recursos financieros, lo que impacta directamente en la capacidad de realizar acciones preventivas esenciales y afecta la continuidad operativa y eficiencia de los equipos electromecánicos.

- ✓ La causa de la demora o falta de atención a los requerimientos de compras y servicios es la falta de un proceso optimizado y recursos adecuados para gestionar eficientemente estas solicitudes, lo que afecta la sostenibilidad financiera del mantenimiento y la eficiencia operativa.

- ✓ La causa de la ausencia de equipos de medición y manufactura puede atribuirse a otras prioridades que desplazaron la adquisición de estos equipos en la lista de prioridades. Las decisiones organizacionales pueden haber sido influenciadas por un proceso de toma de decisiones ineficiente. La complejidad en la aprobación de presupuestos o la falta de conciencia sobre la importancia de estos equipos pueden haber contribuido al problema.

6.2.8. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

6.2.8.1. INFRAESTRUCTURA

- ✓ Como alternativas de solución frente al deterioro de la infraestructura, se plantea la contratación de personal técnico que

381

permita cumplir de manera efectiva con la programación establecida en el presente plan de mantenimiento, la priorización técnica de ambientes críticos para garantizar la continuidad de los servicios asistenciales, la intervención programada por componentes constructivos —techos, muros, pisos y estructuras metálicas— a fin de asegurar un tratamiento integral y progresivo.

- ✓ Como alternativas de solución frente a las filtraciones pluviales, se propone la ejecución de una impermeabilización integral de techos para restituir la capacidad de protección contra la humedad, la instalación de coberturas metálicas en áreas críticas, la corrección de pendientes en losas y la mejora del sistema de drenaje pluvial para asegurar una adecuada evacuación del agua de lluvia, así como el sellado estructural oportuno de fisuras para evitar el ingreso de humedad.

6.2.8.2. INSTALACIONES ELÉCTRICAS

- ✓ Se debe solicitar mediante documento al Concesionario Electrosur SA una línea exclusiva para abastecer de energía eléctrica el Hospital Regional Moquegua, ya que así se reducirá las fallas por interrupciones no programadas y picos de tensión.

- ✓ Se debe adquirir filtros de armónicos de baja tensión y deberán ser instalados en la subestación eléctrica para normalizar el funcionamiento de las instalaciones eléctricas y así evitar mal funcionamiento de equipos.

- ✓ La adquisición de equipos de medición especializada es necesaria para proporcionar seguridad en las instalaciones eléctricas ya que de estas mediciones dependerá si un paciente o un trabajador pueda sufrir una descarga eléctrica que podría desencadenar en un evento fatal.

6.2.8.3. EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

- ✓ Para abordar la necesidad imperante de gestionar el mantenimiento preventivo de los equipos e instalaciones electromecánicas, se propone la implementación de un Sistema Integral de Gestión de Mantenimiento (SIGM). Esta solución busca aprovechar la tecnología para optimizar los procesos y mejorar la eficiencia operativa. Además, este software debe contar con módulos que cubran la programación de mantenimientos, gestión de Órdenes de Trabajo, control de inventario de insumos y repuestos, y capacidades para implementar el mantenimiento predictivo. Su implementación tendrá que ser gradual, y con capacitación a todo el personal.

380

- ✓ Ante la necesidad de asegurar el presupuesto destinado al mantenimiento preventivo de los equipos e instalaciones electromecánicas, se propone la creación de un Fondo Reservado específicamente destinado a estas actividades o la asignación del mismo al inicio del año fiscal. Esta alternativa busca garantizar la continuidad operativa, eficacia en el mantenimiento y evitar interrupciones innecesarias debido a limitaciones financieras.

- ✓ Ante la problemática de demoras en la atención de requerimientos de compras y servicios que afecta la eficiencia operativa y la sostenibilidad del mantenimiento, se propone la implementación de personal al área correspondiente, contar con una amplia gama de proveedores locales, regionales y nacionales e implementar un Sistema de Gestión de Requerimientos Integrado. Esta alternativa busca optimizar y agilizar el proceso de atención a los requerimientos, minimizando retrasos y asegurando la disponibilidad oportuna de recursos necesarios.

- ✓ Ante la necesidad de adquirir equipos de medición y de manufactura, se propone la implementación de un Plan Estratégico de Adquisición de Equipos. Esta alternativa busca asegurar la disponibilidad de los instrumentos y maquinaria necesarios para garantizar la eficiencia operativa y la capacidad del hospital para llevar a cabo procedimientos esenciales.

6.3. ARTICULACION ESTRATEGICA AL PEI Y POI

El presente Plan se alinea al "PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2024 - 2028 DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA", aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N°098-2024-GR/MOQ, de acuerdo a los siguientes Objetivos Estratégicos Institucionales.

6.3.1. ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA CON LOS OBJETIVOS Y ACCIONES DEL PEI.

OEI.11.	Fortalecer la Gestión Institucional.
AEI.11.05	Gestión Administrativa y Operativa efectiva en el Departamento.

6.3.2. ARTICULACIÓN OPERATIVA CON LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI.

5005467	MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA.

379

6.4. ACTIVIDADES POR OBJETIVOS

6.4.1. ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA.

CUADRO N°05: ACTIVIDADES OPERATIVAS – INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META TRIMESTRAL					RESPONSABLE
		I	II	III	IV	Total	
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Programar y ejecutar el mantenimiento preventivo de la infraestructura e instalaciones sanitarias del Hospital Regional Moquegua.							
ACTIVIDAD 1.1: Ejecución del plan de mantenimiento preventivo de la infraestructura y las instalaciones sanitarias del HRM.	Numero de Mantenimientos preventivo	392	419	391	421	1623	AREA DE INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES SANITARIAS
ACTIVIDAD 1.2: Adquisición de Servicios Especializados de Mantenimiento para el Área de Infraestructura.	Numero de Mantenimientos especializados	0	01	02	01	04	AREA DE INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES SANITARIAS

CUADRO N°06: ACTIVIDADES OPERATIVAS – INST. ELECTRICAS

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META TRIMESTRAL					RESPONSABLE
		I	II	III	IV	Total	
OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Optimizar el funcionamiento eficiente y oportuno de los equipos e instalaciones eléctricas del Hospital Regional Moquegua mediante el mantenimiento preventivo.							
ACTIVIDAD 2.1: Ejecución del plan de mantenimiento preventivo de las instalaciones eléctricas del HRM.	Numero de Mantenimientos preventivo	122	109	91	136	458	COMPONENTE INSTALACIONES ELECTRICAS
ACTIVIDAD 2.2: Adquisición de Servicios Especializados de Mantenimiento para el equipamiento eléctrico.	Numero de Mantenimientos especializados	0	0	01	01	02	COMPONENTE INSTALACIONES ELECTRICAS

378

CUADRO N°07: ACTIVIDADES OPERATIVAS – INST. ELECTROMECANICAS

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META TRIMESTRAL					RESPONSABLE
		I	II	III	IV	Total	
OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Optimizar de manera eficiente la operatividad de los equipos e instalaciones electromecánicas del Hospital Regional Moquegua con acciones de mantenimiento preventivo.							
ACTIVIDAD 3.1: Ejecución del plan de mantenimiento preventivo de equipos electromecánicos HRM.	Numero de Mantenimientos preventivos	776	967	780	1005	3528	COMPONENTE EQUIPOS ELECTROMECA.
ACTIVIDAD 3.2: Ejecución del plan de mantenimiento preventivo de instalaciones electromecánicas HRM.	Numero de Mantenimientos preventivos	08	33	34	29	104	COMPONENTE EQUIPOS ELECTROMECA.
ACTIVIDAD 3.3: Adquisición de Servicios Especializados de Mantenimiento para el equipamiento electromecánico.	Numero de Mantenimientos especializados	03	03	0	0	03	COMPONENTE EQUIPOS ELECTROMECA.

6.5. PRESUPUESTO

6.5.1. PRESUPUESTO DE INST. SANITARIAS E INFRAESTRUCTURA

A continuación, se presentará el presupuesto del área de instalaciones sanitarias e infraestructura para cubrir las actividades de mantenimiento preventivo del presente plan 2026, el cual, se detalla las específicas de gasto utilizadas para este componente.

CUADRO N°08: PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA	
ESPECIFICA DE GASTO	**MONTO**
2.3.111.11	*58,130.00*
2.3.199.11	*5,000.00*
2.3.2.4.2.1	*10,000.00*
2.3.2.4.7.1	*93,000.00*
TOTAL	**166´130.00**

377

➢ **OBJETIVO ESPECIFICO 1:**

PROGRAMAR Y EJECUTAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES SANITARIAS DEL HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA.

ACTIVIDAD 1.1: Ejecución del plan de mantenimiento preventivo de la infraestructura y las instalaciones sanitarias del HRM.

BIENES, INSUMOS Y MATERIALES							
ESPECIFICA DE GASTO		2.3.1.11.1.1		PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			
N°	DESCRIPCION	MEDIDA	CANT	ESPECIFICA DE GASTO	PRECIO REF S/.	MONTO S/.	SEC. FUNC.
1	*MEZCLADORA CLINICA PARA LAVADERO AL MUEBLE - PLATEADO 8"*	*UND*	*5.00*	*2.3.1.11.1.1*	500.00	2500.00	104
2	*MEZCLADORA PARA FREGADERO CUELLO ALTO GIRATORIO DE 8"*	*UND*	*5.00*	*2.3.1.11.1.1*	500.00	2500.00	104
3	*MEZCLADORA DE LAVATORIO DE 4" CON ALETA*	*UND*	*5.00*	*2.3.1.11.1.1*	400.00	2000.00	104
4	*MEZCLADORA DE DUCHA MONOCOMANDO INCLUYE SALIDA DE DUCHA*	*UND*	*5.00*	*2.3.1.11.1.1*	250.00	1250.00	104
5	*LLAVE PARA LAVATORIO CON ALETA (HOSPITALARIA)*	*UND*	*10.00*	*2.3.1.11.1.1*	185.00	1850.00	104
6	*SALIDA DE DUCHA*	*UND*	*10.00*	*2.3.1.11.1.1*	120.00	1200.00	104
7	*LLAVE DE JARDÍN PESADA DE 3/4" DE BRONCE ESFÉRICA*	*UND*	*10.00*	*2.3.1.11.1.1*	120.00	1200.00	104
8	*FORMADOR DE EMPAQUETADURAS N°1 ADEX ROJO*	*UND*	*20.00*	*2.3.1.11.1.1*	15.00	300.00	104
9	*ADAPTADOR DE COBRE MACHO DE 1 1/4"*	*UND*	*5.00*	*2.3.1.11.1.1*	25.00	125.00	104
10	*ADAPTADOR DE COBRE MACHO DE 3/4"*	*UND*	*10.00*	*2.3.1.11.1.1*	15.00	150.00	104
11	*ADAPTADOR DE COBRE MACHO DE 1/2"*	*UND*	*10.00*	*2.3.1.11.1.1*	7.00	70.00	104
12	*TUBO DE COBRE DE 1" TIPO K*	*UND*	*2.00*	*2.3.1.11.1.1*	190.00	380.00	104
13	*UNIÓN SIMPLE DE COBRE DE 1 1/4"*	*UND*	*5.00*	*2.3.1.11.1.1*	12.00	60.00	104
14	*UNIÓN SIMPLE DE COBRE DE 1/2"*	*UND*	*10.00*	*2.3.1.11.1.1*	5.00	50.00	104
15	*UNIÓN SIMPLE DE COBRE DE 1"*	*UND*	*10.00*	*2.3.1.11.1.1*	9.00	90.00	104
16	*UNION SIMPLE DE COBRE DE 3/4"*	*UND*	*5.00*	*2.3.1.11.1.1*	9.00	45.00	104
17	*UNIÓN UNIVERSAL DE COBRE 1/2"*	*UND*	*10.00*	*2.3.1.11.1.1*	6.00	60.00	104
18	*UNIÓN UNIVERSAL DE COBRE DE 1 1/4"*	*UND*	*10.00*	*2.3.1.11.1.1*	32.00	320.00	104
19	*UNIÓN UNIVERSAL DE COBRE DE 3/4"*	*UND*	*10.00*	*2.3.1.11.1.1*	20.00	200.00	104
20	*CODO DE 90° DE COBRE DE 1 1/4"*	*UND*	*2.00*	*2.3.1.11.1.1*	33.00	66.00	104

376

N°	DESCRIPCION	MEDIDA	CANT	ESPECIFICA DE GASTO	PRECIO REF S/.	MONTO S/.	SEC. FUNC.
21	CODO DE 90° DE COBRE DE 1/2"	UND	20.00	2.3.1.11.1.1	7.00	140.00	104
22	CODOS DE 90° DE COBRE 1 1/2"	UND	3.00	2.3.1.11.1.1	20.00	60.00	104
23	CODOS DE 90° DE COBRE DE 3/4"	UND	10.00	2.3.1.11.1.1	10.00	100.00	104
24	REDUCCION DE COBRE 1" A 1/2"	UND	5.00	2.3.1.11.1.1	7.00	35.00	104
25	REDUCCION DE COBRE 3/4" A 1/2"	UND	5.00	2.3.1.11.1.1	5.00	25.00	104
26	PASTA DE SOLDAR 60 GR	UD.	1.00	2.3.1.11.1.1	35.00	35.00	104
27	ANILLO DE CERA CON GUÍA PARA INODORO	UND	10.00	2.3.1.11.1.1	12.00	120.00	104
28	COLA SINTETICA TEKNO CLASICA DE 200 CC	UND	10.00	2.3.1.11.1.1	7.00	70.00	104
29	DESAGÜE CANASTILLA DE 3 1/2" DE ACERO INOXIDABLE	UND	20.00	2.3.1.11.1.1	25.00	500.00	104
30	DESAGÜE CANASTILLA DE 3 1/2" DE PVC	UD.	20.00	2.3.1.11.1.1	25.00	500.00	104
31	TORNILLO DE ANCLAJE PARA INODORO	JGO	20.00	2.3.1.11.1.1	5.00	100.00	104
32	NIPLE DE 1/2" X 1 1/2" HIDRO	UND	40	2.3.1.11.1.1	4.00	160.00	104
33	NIPLE DE 1/2" X 2" HIDRO	UND	40	2.3.1.11.1.1	4.50	180.00	104
34	O´RING DE 5/8"	UND	100.00	2.3.1.11.1.1	4.50	450.00	104
35	TRAMPA "P" DE 1 1/4" CROMADO DE CON COLA DE 30 CM	UND	15.00	2.3.1.11.1.1	25.00	375.00	104
36	TRAMPA "P" DE 1 1/2" CROMADO DE CON COLA DE 30 CM	UND	15.00	2.3.1.11.1.1	25.00	375.00	104
37	TUBERÍA PARA AGUA CALIENTE DE 1/2" X 6 M - HIDRO ROJO	UND	10.00	2.3.1.11.1.1	26.00	260.00	104
38	TAPON MACHO DE 1/2" HIDRO	UND	10.00	2.3.1.11.1.1	3.00	30.00	104
39	TUBO DE ABASTO DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2" AMBOS LADOS HEMBRA DE 50 CM	UND	25.00	2.3.1.11.1.1	15.00	375.00	104
40	TUBO DE ABASTO DE ACERO INOXIDABLE DE 3/4" AMBOS LADOS HEMBRA DE 1 M	UND	10.00	2.3.1.11.1.1	15.00	150.00	104
41	VÁLVULA ESFÉRICA MOD. R850 (1/2")	UND	10.00	2.3.1.11.1.1	35.00	350.00	104
42	VÁLVULA ESFÉRICA MOD. R850 (1 1/4")	UND	5.00	2.3.1.11.1.1	98.00	490.00	104
43	VÁLVULA ESFÉRICA MOD. R850 (1")	UND	5.00	2.3.1.11.1.1	130.00	650.00	104
44	DESATORADOR DE INODORO DE 4" (CHJUPON DE JEBE)	UND	15.00	2.3.1.11.1.1	20.00	300.00	104
45	BRAZO HIDRÁULICO 2234	UND	2.00	2.3.1.11.1.1	150.00	300.00	104
46	TAPACANTO DE 15 MM X 100 M	UND.	10.00	2.3.1.11.1.1	2.50	25.00	104
47	CINTA AISLANTE COLOR NEGRO 3M 1000	UND	10.00	2.3.1.11.1.1	10.00	100.00	104
48	CINTA MASKING TAPE DE 2" X 55 YDS X 24 UNIDADES	CAJA	2.00	2.3.1.11.1.1	120.00	240.00	104
49	CINTA MASKING TAPE DE 1" X 55 YDS X 24 UNIDADES	CAJA	1.00	2.3.1.11.1.1	60.00	60.00	104
50	DISCO DE DESBASTE DE 4 1/2"	CAJA	5.00	2.3.1.11.1.1	150.00	750.00	104

375

N°	DESCRIPCION	MEDIDA	CANT	ESPECIFICA DE GASTO	PRECIO REF S/.	MONTO S/.	SEC. FUNC.
51	DISCO DE SIERRA PARA MELAMINE - MDF DE 80D DE 7 1/4"	UND	5.00	2.3.1.11.1.1	45.00	225.00	104
52	DISCO DIAMANTADO DE CORTE PARA CERÁMICO DE 4 1/2"	UND	5.00	2.3.1.11.1.1	35.00	175.00	104
53	PROTECTOR DE ESQUINA Y BORDES 20 MM DE ANCHO X PQT DE 10 UND	PQT	5.00	2.3.1.11.1.1	120.00	600.00	104
54	PROTECTOR DE ESQUINA Y BORDES 40 MM DE ANCHO X PQT DE 10 UND	PQT	5.00	2.3.1.11.1.1	120.00	600.00	104
55	CEMENTO PARA PVC AZUL 473 ML	UD.	6.00	2.3.1.11.1.1	70.00	420.00	104
56	GANCHOS TIPO PERA DE 65MM X 100 UNIDADES	PQT	5.00	2.3.1.11.1.1	60.00	300.00	104
57	GRAPAS 1/4" X 1000 UNID PARA USO PESADO TRA708T TRUPER	CAJA	10.00	2.3.1.11.1.1	15.00	150.00	104
58	GRAPAS 1/2" X 1000 UNID PARA USO PESADO TRA708T TRUPER	CAJA	10.00	2.3.1.11.1.1	12.00	120.00	104
59	JALADORES PARA CAJONES DE ESCRITORIO X 12 CM	UND	50.00	2.3.1.11.1.1	6.00	300.00	104
60	LIJA N° 120 X 100 UNIDADES PARA METAL	UND	100.00	2.3.1.11.1.1	3.00	300.00	104
61	LIJA N° 100 X 100 UNIDADES PARA METAL	UND	100.00	2.3.1.11.1.1	3.00	300.00	104
62	LIJA PARA MADERA N° 100	UND	100.00	2.3.1.11.1.1	3.00	300.00	104
63	IMPRIMANTE BLANCO PARA PARED 5KG	UND	10.00	2.3.1.11.1.1	20.00	200.00	104
64	POLICARBONATO ALVEOLAR 8 MM 2.1M X 5.8 M	UND	2.00	2.3.1.11.1.1	550.00	1100.00	104
65	PISO VINILICO HOMOGENEO COLOR BEIGE ESPESOR 2MM 2M X 23 M	RLL	1.00	2.3.1.11.1.1	4050.00	4050.00	104
66	CORDON DE SOLDADURA STANDART COLOR BEIGE 4MMX50MX 4MM	RLLO	1.00	2.3.1.11.1.1	200.00	200.00	104
67	SET DE HOJAS DE SIERRA CALADORA PARA MELAMINE X 10 UNIDADES	SET	5.00	2.3.1.11.1.1	45.00	225.00	104
68	SILICONA BLANCO DE 280 ML X 12 UND	CJA	2.00	2.3.1.11.1.1	150.00	300.00	104
69	SELLADOR ELASTOMERICO X 600 ML/780 GR X 20 UND	CJA	1.00	2.3.1.11.1.1	800.00	800.00	104
70	SOPORTE CON PIN PARA MUEBLE 3/16" X MILLAR	MIL	1.00	2.3.1.11.1.1	100.00	100.00	104
71	TARUGO 1/4" - VERDE	UND	200.00	2.3.1.11.1.1	0.20	40.00	104
72	TEROCHAP X 1 GLN	GAL	10.00	2.3.1.11.1.1	80.00	800.00	104
73	TORNILLO CABEZA PLANA 6X1/2" PARA ALUMINIO	UND	200.00	2.3.1.11.1.1	0.90	180.00	104
74	TORNILLO CABEZA PLANA 6X3/8" PARA ALUMINIO	UND	100.00	2.3.1.11.1.1	0.70	70.00	104
75	TORNILLO ESTOBOL DE 2" X 1/8"	UND	200.00	2.3.1.11.1.1	0.60	120.00	104
76	TORNILLO DE ENCARNE DE 3MM X 1 1/2" CABEZA REDONDA CON BOLANDA	MLL	2.00	2.3.1.11.1.1	100.00	200.00	104
77	TORNILLO DE 3MM X 1 1/2"	UND	500.00	2.3.1.11.1.1	0.80	400.00	104
78	TORNILLO DE 5MM X 1 1/2"	UND	500.00	2.3.1.11.1.1	0.90	450.00	104

374

N°	DESCRIPCION	MEDIDA	CANT	ESPECIFICA DE GASTO	PRECIO REF S/.	MONTO S/.	SEC. FUNC.
79	TORNILLO DE ENCARNE DE 1 1/2" PARA MADERA	UND	500.00	2.3.1.11.1.1	0.50	250.00	104
80	TORNILLO DRYWALL 6X1" NEGRO PUNTA AGUJA	UND	200.00	2.3.1.11.1.1	0.60	120.00	104
81	TORNILLO HEXAGONAL SIN CABEZA 6 MM HILO M4 DE ACERO INOXIDABLE	UND	50.00	2.3.1.11.1.1	0.70	35.00	104
82	SIKA TOP -1 (SELLADOR ANTISALITRE) 4KG	UND	10.00	2.3.1.11.1.1	75.00	750.00	104
83	PINTURA EN SPRAY BLANCO	UND	10.00	2.3.1.11.1.1	15.00	150.00	104
84	CEMENTO PORTLAND IP	UND	10.00	2.3.1.11.1.1	25.00	250.00	104
85	BROCHAS DE 2"	UND	10.00	2.3.1.11.1.1	7.00	70.00	104
86	BROCHAS DE 2 1/2"	UND	20.00	2.3.1.11.1.1	9.00	180.00	104
87	BROCHAS DE 3"	UND	10.00	2.3.1.11.1.1	11.00	110.00	104
88	BROCHAS DE 4"	UND	5.00	2.3.1.11.1.1	12.00	60.00	104
89	RODILLO DE 9"	UND	30.00	2.3.1.11.1.1	15.00	450.00	104
90	RODILLO DE 4"	UND	30.00	2.3.1.11.1.1	12.00	360.00	104
91	TIRAFON C/ HEXAGONAL 1/4" X 2"	UND	100.00	2.3.1.11.1.1	2.00	200.00	104
92	BISAGRA DE 4" X 3"	UND	10.00	2.3.1.11.1.1	8.00	80.00	104
93	ACEITE MULTIUSO WD-40	UND	10.00	2.3.1.11.1.1	25.00	250.00	104
94	ABRAZADERA PARA MANGUERA DE 1/2"	UND	10.00	2.3.1.11.1.1	2.00	20.00	104
95	ABRAZADERA PARA MANGUERA DE 3/4"	UND	10.00	2.3.1.11.1.1	2.50	25.00	104
96	ABRAZADERA DE METAL JORMEN 1/2" CON 2 OREJAS DE 2MM PLATA	UND	10.00	2.3.1.11.1.1	0.70	7.00	104
97	ABRAZADERA DE METAL JORMEN 1/2" CON 1 OREJAS DE 2MM PLATA	UND	10.00	2.3.1.11.1.1	0.70	7.00	104
98	PERNO 6MM X 1 1/4" CON TUERCA	UND	100.00	2.3.1.11.1.1	2.00	200.00	104
99	MARROQUIN DE COLOR NEGRO	mts	10.00	2.3.1.11.1.1	20.00	200.00	104
100	THINER ACRILICO	GAL	30.00	2.3.1.11.1.1	15.00	450.00	104
101	CUTTER	UND	10.00	2.3.1.11.1.1	5.00	50.00	104
102	IMPERMEABILIZANTE SIKAFILL TECHO 5 X 20 L	UND	12.00	2.3.1.11.1.1	450.00	5400.00	104
103	IMPERMEABILIZANTE SIKALASTIC 560	UND	5.00	2.3.1.11.1.1	550.00	2750.00	104
104	TELA PARA MEMBRANAS LIQUIDAS SIKALASTIC FLEECE-120X50M	RLLO	1.00	2.3.1.11.1.1	600.00	600.00	104
105	JUEGO DE PISTOLA PARA SOPLETEAR	UND	2.00	2.3.1.11.1.1	50.00	100.00	104
106	ADHESIVO EPOXICO PARA REPARACIÓN EN GRIETAS SIKADUR 35 HI-MOD 3KG	JGO	3.00	2.3.1.11.1.1	600.00	1800.00	104
107	BROCA PARA PORCELANATO	UND	60.00	2.3.1.11.1.1	40.00	2400.00	104

373

N°	DESCRIPCION	MEDIDA	CANT	ESPECIFICA DE GASTO	PRECIO REF S/.	MONTO S/.	SEC. FUNC.
108	*COLCHONETA DESMONTABLE PARA SILLON 46 X 60 X 7.5 CM Y 60 X 60 X 10 CM*	*JGO*	*45.00*	*2.3.1.11.1.1*	120.00	5400.00	104
109	*GRAS SINTETICO*	*RLL*	*1.00*	*2.3.1.11.1.1*	660.00	660.00	104
		TOTAL				***S/ 58,130.00***	***104***

BIENES, INSUMOS Y MATERIALES

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

ESPECIFICA DE GASTO		2.3.1.99.11		HERRAMIENTAS			
N°	DESCRIPCION	MEDIDA	CANT	ESPECIFICA DE GASTO	PRECIO REF S/.	MONTO S/.	SEC. FUNC.
1	*RODILLO DE 9" CON MANGO EXTENSIBLE HASTA 5 M APROX.*	*UND*	*10.00*	*2.3.1 99. 11*	45.00	450.00	104
2	*PLANCHA METALICA PARA EMPASTAR*	*UND*	*5.00*	*2.3.1 99. 11*	10.00	50.00	104
3	*ESPATULA*	*UND*	*5.00*	*2.3.1 99. 11*	4.00	20.00	104
4	*RODILLO PARA PINTURA ESMALTE DE 4"*	*UND*	*10.00*	*2.3.1 99. 11*	10.00	100.00	104
5	*ESCOBILLON ANGULAR PARA LIMPIEZA VERTICAL*	*UND*	*6.00*	*2.3.1 99. 11*	50.00	300.00	104
6	*ACEITERA 500ML*	*UND*	*1.00*	*2.3.1 99. 11*	27.00	27.00	104
7	*ALICATE UNIVERSAL*	*UND*	*1.00*	*2.3.1 99. 11*	40.00	40.00	104
8	*ALICATE DE PUNTA*	*UND*	*1.00*	*2.3.1 99. 11*	28.00	28.00	104
9	*ALICATE DE CORTE DIAGONAL*	*UND*	*1.00*	*2.3.1 99. 11*	22.00	22.00	104
10	*ALICATE TIPO PICO LORO*	*UND*	*1.00*	*2.3.1 99. 11*	40.00	40.00	104
11	*ALICATE DE PRESION CURVO 10"*	*UND*	*4.00*	*2.3.1 99. 11*	42.00	168.00	104
12	*APLICADOR DE SILICONA TIPO SALCHICHA*	*UND*	*1.00*	*2.3.1 99. 11*	40.00	40.00	104
13	*ARCO DE SIERRA*	*UND*	*1.00*	*2.3.1 99. 11*	40.00	40.00	104
14	*CAJA DE HERRAMIENTAS*	*UND*	*1.00*	*2.3.1 99. 11*	65.00	65.00	104
15	*CINCEL CORTE FRIO PUNTA FINA 10"*	*UND*	*1.00*	*2.3.1 99. 11*	28.00	28.00	104
16	*CINCEL CORTE FRIO PUNTA PLANA 10"*	*UND*	*1.00*	*2.3.1 99. 11*	28.00	28.00	104
17	*CUCHILLA RETRACTIL*	*UND*	*1.00*	*2.3.1 99. 11*	52.00	52.00	104
18	*JUEGO DE DESARMADORES DIELECTRICOS X 6PCS*	*UND*	*1.00*	*2.3.1 99. 11*	90.00	90.00	104
19	*JUEGO DE DESARMADORES MECANICOS X6 PCS*	*UND*	*1.00*	*2.3.1 99. 11*	27.00	27.00	104
20	*ESCUADRA TIPO L 12"*	*UND*	*3.00*	*2.3.1 99. 11*	51.00	153.00	104
21	*JUEGO DE FORMONES X 5 PCS*	*UND*	*1.00*	*2.3.1 99. 11*	175.00	175.00	104
22	*NIVEL TORPEDO DE ALUMINIO 60CM*	*UND*	*1.00*	*2.3.1 99. 11*	175.00	175.00	104
23	*JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES LARGAS X9PCS*	*UND*	*1.00*	*2.3.1 99. 11*	150.00	150.00	104

372

N°	DESCRIPCION	MEDIDA	CANT	ESPECIFICA DE GASTO	PRECIO REF S/.	MONTO S/.	SEC. FUNC.
24	*JUEGO DE LLAVES TORX LARGAS X9PCS*	*UND*	*1.00*	*2.3.1 99. 11*	155.00	155.00	104
25	*MARTILLO DE CARPINTERO 32CM CON UÑA SACA CLAVO*	*UND*	*1.00*	*2.3.1 99. 11*	62.00	62.00	104
26	*BARRETA HEXAGONAL 1.80MTS*	*UND*	*2.00*	*2.3.1 99. 11*	90.00	180.00	104
27	*JUEGO DE ESPATULA X 10 PCS*	*UND*	*1.00*	*2.3.1 99. 11*	250.00	250.00	104
28	*LAMPA PUNTA HUEVO CON MANGO*	*UND*	*2.00*	*2.3.1 99. 11*	80.00	160.00	104
29	*PICO DE CONSTRUCCION DE 5"*	*UND*	*2.00*	*2.3.1 99. 11*	180.00	360.00	104
30	*RASTRILLO CON MANGO*	*UND*	*2.00*	*2.3.1 99. 11*	150.00	300.00	104
31	*CARRETILLA 80 LTS*	*UND*	*2.00*	*2.3.1 99. 11*	310.00	620.00	104
32	*TENAZA PORTA ELECTRODO 500 AMP PRETUL 24233*	*UND*	*2.00*	*2.3.1 99. 11*	40.00	80.00	104
33	*PISTOLA PARA SILICONA DE 300 ML*	*UND*	*2.00*	*2.3.1 99. 11*	170.00	340.00	104
34	*PISTOLA PARA APLICAR SELLADOR ELASTOMERICO DE 600 ML*	*UND*	*1.00*	*2.3.1 99. 11*	95.00	95.00	104
35	*PISTOLA DE BAJA PRESIÓN PARA PINTAR*	*UND*	*2.00*	*2.3.1 99. 11*	57.00	114.00	104
				TOTAL		***S/ 5,000.00***	***104***

ACTIVIDAD 1.2: Adquisición de Servicios Especializados de Mantenimiento para el Área de Infraestructura.

SERVICIOS ESPECIALIZADOS							
ESPECIFICA DE GASTO		**2.3.2.4.7.1.**		**DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS**			
N°	DESCRIPCION	MEDIDA	CANT	ESPECIFICA DE GASTO	PRECIO REF S/.	MONTO S/.	SEC. FUNC.
1	*SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA CONTRAINCENDIOS A BASE DE AGUA*	*SERVICIOS*	*1.00*	*23. 24. 71*	35000.00	35000.00	104
2	*SERVICIO Y RECARGA DE EXTINTORES DEL HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA*	*SERVICIOS*	*1.00*	*23. 24. 71*	30000.00	30000.00	104
3	*SERIVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CISTERNAS DE AGUA*	*SERVICIOS*	*2.00*	*23. 24. 71*	10000.00	28000.00	104
				TOTAL		***S/ 93,000.00***	***104***

371

SERVICIOS ESPECIALIZADOS							
ESPECIFICA DE GASTO		2.3.2.4.2.1.		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS			
N°	DESCRIPCION	MEDIDA	CANT	ESPECIFICA DE GASTO	PRECIO REF S/.	MONTO S/.	SEC. FUNC.
4	*SERVICIO DE SEÑALETICA E IDENTIFICACION DE AMBIENTES*	*SERVICIOS*	*1.00*	*23. 24. 21*	9000.00	10000.00	104
		TOTAL				***S/ 10,000.00***	**104**

6.5.2. PRESUPUESTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS

A continuación, se presentará el presupuesto del área de instalaciones eléctricas, para cubrir las actividades de mantenimiento preventivo del presente plan 2026, a continuación, se detalla las específicas de gaste utilizadas para este componente.

CUADRO N°09: PRESUPUESTO INSTALACIONES ELECTRICAS

PRESUPUESTO DE INST. ELECTRICAS	
ESPECIFICA DE GASTO	**MONTO**
2.3.111.11	*7´510.00*
2.3.15.41	*37´690.00*
2.3.1.6.1.4	*25´000.00*
2.3.199.199	*450.00*
2.3.24.71	*160´000.00*
2.6.32.95 (RDR)	*71´900.00*
TOTAL	***230´650.00***

OBJETIVO ESPECIFICO 2:

OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE Y OPORTUNO DE LOS EQUIPOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA MEDIANTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

ACTIVIDAD 2.1: Ejecución del plan de mantenimiento preventivo de las instalaciones eléctricas del HRM.

BIENES, INSUMOS Y MATERIALES							
ESPECIFICA DE GASTO		2.3.1.11.1.1		PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			
N°	DESCRIPCION	MEDIDA	CANT	ESPECIFICA DE GASTO	PRECIO REF S/.	MONTO S/.	SEC. FUNC.
1	*CAJA UNIVERSAL DE PVC DE 2"X4"*	*UND.*	*50*	*2.3.111.11*	*15.00*	*750.00*	*104*

370

N°	DESCRIPCION	MEDIDA	CANT	ESPECIFICA DE GASTO	PRECIO REF S/.	MONTO S/.	SEC. FUNC.
2	CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO	UND.	7	2.3.111.11	40.00	280.00	104
3	CANALETA C/ ADHESIVO 24X14mm.	UND.	75	2.3.111.11	7.30	550.00	104
4	CEMENTO CONDUCTIVO	BOLSA.	5	2.3.111.11	149.90	750.00	104
5	CINTA AISLANTE COLOR AMARILLO	UND.	5	2.3.111.11	8.20	41.00	104
6	CINTA AISLANTE COLOR ROJO	UND.	5	2.3.111.11	8.20	41.00	104
7	CINTA AISLANTE COLOR BLANCO	UND.	5	2.3.111.11	8.60	43.00	104
8	CINTA AISLANTE COLOR AZUL	UND.	5	2.3.111.11	8.20	41.00	104
9	CINTA AISLANTE COLOR NEGRO	UND.	60	2.3.111.11	8.30	498.00	104
10	CINTA ETIQUETADORA DE 48mm COMPATIBLE CON BROTHER	UND.	3	2.3.111.11	162.00	486.00	104
11	CINTILLO DE NYLON DE 4.8X250mm	PKG.	2	2.3.111.11	15.00	30.00	104
12	TUBERÍA FLEXIBLE METÁLICA DE ¾" CONDUIT	M.	300	2.3.111.11	1.49	420.00	104
13	TUBERIA FLEXIBLE DE PVC DE 1"	M.	200	2.3.111.11	17.90	3580.00	104
				TOTAL		S/ 7,510.00	104

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

ESPECIFICA DE GASTO		2.3.1.6.1.4		SEGURIDAD			
N°	DESCRIPCION	MEDIDA	CANT	ESPECIFICA DE GASTO	PRECIO REF S/.	MONTO S/.	SEC. FUNC.
1	ZAPATOS DE SEGURIDAD DIELECTRICOS	PAR	24.00	2.3.1 6.1 4	650.00	15,600.00	104
2	LENTES DE SEGURIDAD CLAROS	UND.	24.00	2.3.1 6.1 4	35.00	840.00	104
3	LENTES DE SEGURIDAD OSCUROS	UND.	24.00	2.3.1 6.1 4	35.00	840.00	104
4	GUANTES DE SEGURIDAD ANTICORTE	PAR	72.00	2.3.1 6.1 4	35.00	2,520.00	104
5	GUANTES DE SEGURIDAD BADANA	PAR	48.00	2.3.1 6.1 4	30.00	1,440.00	104
6	CAMISETA DE TRABAJO DIFERENTES TALLAS	UND.	24.00	2 3.1 2.1 1	55.00	1320.00	104
7	SOMBRERO ALA ANCHA	UND.	24.00	2 3.1 2.1 1	30.00	720.00	104
8	CHALECO DE TRABAJO	UND.	24.00	2.3.1 6.1 4	50.00	1200.00	104
9	PROTECTOR AUDITIVO DE SILICONA CON CORDON	UND.	24.00	2.3.1 6.1 4	5.00	120.00	104
10	PANTALÓN DE TRABAJO	UND.	24.00	2.3.1 6.1 4	115.00	2,760.00	104
				TOTAL		S/ 25,000.00	104

369

BIENES, INSUMOS Y MATERIALES

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

ESPECIFICA DE GASTO		2.3.1.5.4.1.		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			
N°	DESCRIPCION	MEDIDA	CANT	ESPECIFICA DE GASTO	PRECIO REF S/.	MONTO S/.	SEC. FUNC.
1	CONECTOR ANDERSON DE COBRE	UND.	20	2.3.15.41	15.00	300.00	104
2	CONDUCTOR ELÉCTRICO DE 4 MM2 COLOR BLANCO	ROLLO.	4	2.3.15.41	374.00	1496.00	104
3	CONDUCTOR ELÉCTRICO DE 4 MM2 COLOR ROJO	ROLLO.	4	2.3.15.41	374.00	1496.00	104
4	CONDUCTOR ELÉCTRICO DE 4 MM2 COLOR AZUL	ROLLO.	4	2.3.15.41	374.00	1496.00	104
5	CONDUCTOR ELÉCTRICO DE 4 MM2 COLOR NEGRO	ROLLO.	4	2.3.15.41	374.00	1496.00	104
6	CONDUCTOR ELÉCTRICO DE 4 MM2 COLOR AMARILLO	ROLLO.	4	2.3.15.41	374.00	1496.00	104
7	CONDUCTOR ELÉCTRICO DE 6 MM2 COLOR BLANCO	ROLLO.	2	2.3.15.41	565.00	1130.00	104
8	CONDUCTOR ELÉCTRICO DE 6 MM2 COLOR ROJO	ROLLO.	2	2.3.15.41	565.00	1130.00	104
9	CONDUCTOR ELÉCTRICO DE 6 MM2 COLOR AZUL	ROLLO.	2	2.3.15.41	565.00	1130.00	104
10	CONDUCTOR ELÉCTRICO DE 6 MM2 COLOR NEGRO	ROLLO.	2	2.3.15.41	565.00	1130.00	104
11	CONDUCTOR ELÉCTRICO DE 6 MM2 COLOR AMARILLO	ROLLO.	2	2.3.15.41	565.00	1130.00	104
12	CONDUCTOR ELÉCTRICO DE 10 MM2 COLOR NEGRO	ROLLO.	3	2.3.15.41	590.00	1770.00	104
13	CABLE VULCANIZADO TRIFASICO (NLT) 3x14 AWG	ROLLO.	2	2.3.15.41	460.00	920.00	104
14	CABLE VULCANIZADO TRIFASICO (NMT) 3x12 AWG	ROLLO.	3	2.3.15.41	575.00	1725.00	104
15	ENCHUFE SCHUKO	UND.	25	2.3.15.41	48.80	1220.00	104
16	ENCHUFE TRES EN LINEA	UND.	50	2.3.15.41	18.90	945.00	104
17	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A	UND.	15	2.3.15.41	135.00	2025.00	104
18	INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL	UND.	10	2.3.15.41	942.35	9423.50	104
19	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X25A	UND.	20	2.3.15.41	80.00	1600.00	104
20	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X32A	UND.	20	2.3.15.41	120.70	2414.00	104
21	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X40A	UND.	5	2.3.15.41	157.50	787.50	104
22	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X63A	UND.	3	2.3.15.41	250.00	750.00	104
23	TOMACORRIENTE TIPO REGLETA CON 04 SALIDAS	UND.	20	2.3.15.41	34.00	680.00	104
				TOTAL		S/ 37'690.00	104

368

BIENES, INSUMOS Y MATERIALES							
ESPECIFICA DE GASTO		2.3.1.99.1.99.		OTROS BIENES			
N°	DESCRIPCION	MEDIDA	CANT	ESPECIFICA DE GASTO	PRECIO REF S/.	MONTO S/.	SEC. FUNC.
1	BENTONITA SODICA	BOLSA.	10	2.3.199.199	42.50	425.00	104
		TOTAL				S/ 425.00	104

BIENES, INSUMOS Y MATERIALES							
ESPECIFICA DE GASTO		2.6.3.2.95		EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN			
	DESCRIPCION	MEDIDA	CANT	ESPECIFICA DE GASTO	PRECIO REF S/.	MONTO S/.	SEC. FUNC.
1	ANALIZADOR DE ENERGIA Y CALIDAD ELECTRICA	UND.	1.00	2.6.32.95	60000.00	60000.00	RDR
2	LUXOMETRO DIGITAL	UND.	1.00	2.6.32.95	900.00	900.00	RDR
3	DETECTOR DE VOLTAJE 1AC-II	UND.	4.00	2.6.32.95	300.00	1200.00	RDR
		TOTAL				S/ 71,900.00	RDR

ACTIVIDAD 2.2: Adquisición de Servicios Especializados de Mantenimiento para el equipamiento eléctrico.

SERVICIOS ESPECIALIZADOS							
ESPECIFICA DE GASTO		2.3.2.4.7.1.		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
N	DESCRIPCION	MEDIDA	CANT	ESPECIFICA DE GASTO	PRECIO REF S/.	MONTO S/.	SEC. FUNC.
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS GRUPOS ELECTRÓGENOS INCLUYE TABLEROS DE CONTROL DE LA CASA DE FUERZA DEL HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA.	SERV.	1.00	2.3.24.71	40000.00	40000.00	104
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA UPS INCLUYE CAMBIO DE BATERIAS PARA EL HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA	SERV.	1.00	2.3.24.71	120000.00	120000.00	104
		TOTAL				S/ 160,000.00	104

6.5.3. PRESUPUESTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS.

A continuación, se presentará el presupuesto del área de instalaciones y equipos electromecánicos para cubrir las actividades de mantenimiento preventivo del presente plan 2026, a continuación, se detalla las específicas de gasto utilizadas para este componente.

CUADRO N°10: PRESUPUESTO EQUIPOS E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

PRESUPUESTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS	
ESPECIFICA DE GASTO	**MONTO**
2.3.111.11	*14,360.00*
2.3.111.14	*75,000.00*
2.3.111.15	*24,300.00*
2.3.13.12	*2,202.00*
2.3.15.31	*436.00*
2.3.15.41	*7,310.00*
2.3.16.13	*5,000.00*
2.3.16.1.99	*1,450.00*
2.3.1.8.2.1	*20,575.00*
2.3.1.99.1.99	*75.00*
2.3.24.71	*109,000.00*
2.6.32.21 (RDR)	*14,360.00*
2.6.32.999 (RDR)	*261,000.00*
2.6.32.92 (RDR)	*2,500.00*
2.6.32.95 (RDR)	*25,000.00*
TOTAL	***259,708.00***

➢ **OBJETIVO ESPECIFICO 3:**

OPTIMIZAR DE MANERA EFICIENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS EQUIPOS E INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS DEL HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA CON ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

ACTIVIDAD 3.1: Ejecución del plan de mantenimiento preventivo de equipos electromecánicos HRM.
ACTIVIDAD 3.2: Ejecución del plan de mantenimiento preventivo de instalaciones electromecánicas HRM.

BIENES, INSUMOS Y MATERIALES							
ESPECIFICA DE GASTO		2.3.1.11.1.1		PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			
N°	DESCRIPCION	MEDIDA	CANT	ESPECIFICA DE GASTO	PRECIO REF S/.	MONTO S/.	SEC. FUNC.
1	*ADAPTADOR DE COBRE HEMBRA 1/2"*	*UND*	*10.00*	*2.3.1 11.1 1*	*18.00*	*180.00*	*104*

366

N°	DESCRIPCION	MEDIDA	CANT	ESPECIFICA DE GASTO	PRECIO REF S/.	MONTO S/.	SEC. FUNC.
2	ADAPTADOR DE COBRE HEMBRA 3/4"	UND	10.00	2.3.1 11.1 1	22.00	220.00	104
3	ADAPTADOR DE COBRE MACHO 1/2 "	UND	10.00	2.3.1 11.1 1	18.00	180.00	104
4	ADAPTADOR DE COBRE MACHO 3/4"	UND	10.00	2.3.1 11.1 1	22.00	220.00	104
5	CINTA TEFLÓN ¾	UND	20.00	2.3.1 11.1 1	3.50	70.00	104
6	DISCO DE CORTE PARA METALES 4 1/2"	UND	50.00	2.3.1 11.1 1	5.00	250.00	104
7	DISCO DE DESBASTE 4 1/2 "	UND	10.00	2.3.1 11.1 1	15.00	150.00	104
8	GRAPAS 9/16X8MM	CAJA	5.00	2.3.1 11.1 1	25.00	125.00	104
9	MANGUERA DE ALTA PRESIÓN PARA VAPOR Φ 1/2" X 1M CON CONECTORES EPDM	UND.	2.00	2.3.1 11.1 1	150.00	300.00	104
10	MANGUERA DE ALTA PRESIÓN PARA VAPOR Φ 3/4" X 1M CON CONECTORES EPDM	UND.	5.00	2.3.1 11.1 1	180.00	900.00	104
11	MASILLA EPÓXICA PARA METALES DEVCON 10110	LB.	2.00	2.3.1 11.1 1	500.00	1,000.00	104
12	PAÑO DE MICROFIBRAS	UND	100.00	2.3.1 11.1 1	4.50	450.00	104
13	PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO	GLS	10.00	2.3.1 11.1 1	25.00	250.00	104
14	PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO	GLS	10.00	2.3.1 11.1 1	25.00	250.00	104
15	PINTURA ESMALTE COLOR VERDE	GLS	5.00	2.3.1 11.1 1	25.00	125.00	104
16	PINTURA GLOSS COLOR AMARILLO	GLS	10.00	2.3.1 11.1 1	40.00	400.00	104
17	PINTURA GLOSS COLOR AZUL	GLS	10.00	2.3.1 11.1 1	40.00	400.00	104
18	PINTURA GLOSS COLOR ROJO	GLS	10.00	2.3.1 11.1 1	40.00	400.00	104
19	REGATÓN DE GOMA CIRCULAR 1 1/4"	UND	50.00	2.3.1 11.1 1	5.00	250.00	104
20	REGATÓN DE GOMA CIRCULAR 1"	UND	50.00	2.3.1 11.1 1	5.00	250.00	104
21	REGATÓN DE GOMA CIRCULAR 2"	UND	50.00	2.3.1 11.1 1	6.00	300.00	104
22	REGATÓN DE GOMA CIRCULAR 3/4"	UND	50.00	2.3.1 11.1 1	4.00	200.00	104
23	REMACHE ROSCADO DE ¼	UND	100.00	2.3.1 11.1 1	1.50	150.00	104
24	REMACHES 1/8" X 3/8"	UND	200.00	2.3.1 11.1 1	0.20	40.00	104
25	REMACHES 1/8" X 5/8"	UND	200.00	2.3.1 11.1 1	0.20	40.00	104
26	REMACHES 1/8" X 7/8"	UND	200.00	2.3.1 11.1 1	0.20	40.00	104
27	REMACHES 3/16" X 1"	UND	200.00	2.3.1 11.1 1	0.40	80.00	104
28	REMACHES 3/16" X 3/8"	UND	200.00	2.3.1 11.1 1	0.40	80.00	104
29	REMACHES 3/16" X 5/8"	UND	200.00	2.3.1 11.1 1	0.40	80.00	104
30	REMACHES 5/32" X 3/8"	UND	200.00	2.3.1 11.1 1	0.40	80.00	104
31	REMACHES 5/32" X 1/4"	UND	200.00	2.3.1 11.1 1	0.40	80.00	104

365

N°	DESCRIPCION	MEDIDA	CANT	ESPECIFICA DE GASTO	PRECIO REF S/.	MONTO S/.	SEC. FUNC.
32	SILICONA MULTIUSO SIKA SIL 280 ML BLANCO	UND	15.00	2.3.1 11.1 1	20.00	300.00	104
33	SILICONA MULTIUSO SIKA SIL 280 ML NEGRO	UND	15.00	2.3.1 11.1 1	20.00	300.00	104
34	SILICONA MULTIUSO SIKA SIL 280 ML TRANSPARENTE	UND	15.00	2.3.1 11.1 1	20.00	300.00	104
35	SOLDADURA DE PLATA A 5%	KG	0.50	2.3.1 11.1 1	660.00	330.00	104
36	TEROKAL	GLN.	2.00	2.3.1 11.1 1	140.00	280.00	104
37	THINNER ACRÍLICO	GLN.	30.00	2.3.1 11.1 1	65.00	1,950.00	104
38	TRAMPA TERMODINÁMICA Φ 1/2" CON FILTRO INCLUIDO"	UND.	2.00	2.3.1 11.1 1	670.00	1,340.00	104
39	TRAMPA TERMODINÁMICA Φ 3/4"	UND.	2.00	2.3.1 11.1 1	690.00	1,380.00	104
41	UNIÓN SIMPLE DE COBRE 1/2 "	UND	20.00	2.3.1 11.1 1	5.00	100.00	104
42	UNIÓN SIMPLE DE COBRE 3/4"	UND	10.00	2.3.1 11.1 1	6.00	60.00	104
42	UNIÓN UNIVERSAL DE COBRE 1/2 "	UND	20.00	2.3.1 11.1 1	15.00	300.00	104
43	UNIÓN UNIVERSAL DE COBRE 3/4"	UND	10.00	2.3.1 11.1 1	18.00	180.00	104
				TOTAL		**S/ 14,360.00**	**104**

BIENES, INSUMOS Y MATERIALES

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

ESPECIFICA DE GASTO	2.3.1.11.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS

N°	DESCRIPCION	MEDIDA	CANT	ESPECIFICA DE GASTO	PRECIO REF S/.	MONTO S/.	SEC. FUNC.
1	ABRAZADERA DE MANGUERA DE 1"	UND	10.00	2.3.1 11.1 4	1.50	15.00	104
2	ABRAZADERA DE MANGUERA DE 2"	UND	10.00	2.3.1 11.1 4	2.00	20.00	104
3	BROCHA DE NYLON TYNEX DE DUPONTDE 4"	UND	5.00	2.3.1 11.1 4	40.00	200.00	104
4	CINTA DE ALUMINIO 2"	UND	11.00	2.3.1 11.1 4	15.00	165.00	104
5	DISOLVENTE EPÓXIDO 3 LITROS	UND	8.00	2.3.1 11.1 4	45.00	360.00	104
6	ELECTRODO DE ALUMINIO 1/8	KG	4.00	2.3.1 11.1 4	90.00	360.00	104
7	ELECTRODO DE CELLOCORD 1/8	KG	10.00	2.3.1 11.1 4	20.00	200.00	104
8	ELECTRODO INOX DE 1/8	KG	5.00	2.3.1 11.1 4	140.00	700.00	104
9	ELECTROVÁLVULA Φ 1" PARA VAPOR, 220 VAC	UND.	1.00	2.3.1 11.1 4	250.00	250.00	104
10	ELECTROVÁLVULA Φ 3/4" PARA VAPOR, 24 VAC	UND.	2.00	2.3.1 11.1 4	230.00	460.00	104
11	ELECTROVÁLVULAS SOLENOIDES PTN Φ 3/4" DE LATÓN NC DE 2 VÍAS	UND.	3.00	2.3.1 11.1 4	250.00	750.00	104
12	EMPAQUETADURA NEOPRENE COLOR BLANCO 2CM X 2,5CM	M	4.00	2.3.1 11.1 4	60.00	240.00	104

364

N°	DESCRIPCION	MEDIDA	CANT	ESPECIFICA DE GASTO	PRECIO REF S/.	MONTO S/.	SEC. FUNC.
13	EMPAQUETADURA PARA SECADORA ROPA CIMELCO MODELO SF30-EXP	UND.	1.00	2.3.1 11.1 4	450.00	450.00	104
14	EMPAQUETADURA Y/0 GOMA DE PUERTA DE INSUMOS (DETERGENTE) DE 10 X 5 MM	M	5.00	2.3.1 11.1 4	25.00	125.00	104
15	EMPAQUETADURAS DE PUERTA (GOMA) DE 10 X 10 MM	M	10.00	2.3.1 11.1 4	30.00	300.00	104
16	FAJA O CORREA DE TRANSMISIÓN DIFERENTES DIÁMETROS	UND.	110.00	2.3.1 11.1 4	95.00	10,450.00	104
17	FAJA TRANSPORTADORA PARA ALTA TEMPERATURA EN MATERIAL COTÓN/NOMEX CON GRAMPA Y PINES DE ACERO INOXIDABLE DE 6" X 3.60 MT	UND.	4.00	2.3.1 11.1 4	2,200.00	8,800.00	104
18	FILTRO HEPA 99.99%	UND.	25.00	2.3.1 11.1 4	1,200.00	30,000.00	104
19	FILTRO PANEL PLISADO 30 %	UND.	75.00	2.3.1 11.1 4	65.00	4,875.00	104
20	FILTRO TIPO BOLSA 60 %	UND.	75.00	2.3.1 11.1 4	150.00	11,250.00	104
21	LIJAR AL 200 METAL	UND	100.00	2.3.1 11.1 4	2.50	250.00	104
22	LIJAR AL 400 METAL	UND	100.00	2.3.1 11.1 4	4.50	450.00	104
23	MANGUERA DE 8 MM PARA ALTA PRESIÓN	M	10.00	2.3.1 11.1 4	5.00	50.00	104
24	PINTURA EN SPRAY COLOR ALUMINIO CROMADO	UND	15.00	2.3.1 11.1 4	20.00	300.00	104
25	PINTURA EN SPRAY COLOR AMARILLO	UND	5.00	2.3.1 11.1 4	20.00	100.00	104
26	PINTURA EN SPRAY COLOR BLANCO	UND	15.00	2.3.1 11.1 4	20.00	300.00	104
27	PINTURA EN SPRAY COLOR NEGRO	UND	5.00	2.3.1 11.1 4	20.00	100.00	104
28	PINTURA EN SPRAY COLOR ROJO	UND	5.00	2.3.1 11.1 4	20.00	100.00	104
29	PINTURA EN SPRAY COLOR VERDE	UND	20.00	2.3.1 11.1 4	20.00	400.00	104
30	RODAMIENTO 6008ZZ	UND	30.00	2.3.1 11.1 4	25.00	750.00	104
31	RODAMIENTO 6201ZZ	UND	30.00	2.3.1 11.1 4	25.00	750.00	104
32	RODAMIENTOS DE BOLAS Y COJINETES DIFERENTES DIÁMETROS	UND.	30.00	2.3.1 11.1 4	24.00	720.00	104
33	SIKA BOND 123 X 3 GR	UND	20.00	2.3.1 11.1 4	10.00	200.00	104
34	SIKA FLEX DE 400GR COLOR GRIS	UND	10.00	2.3.1 11.1 4	40.00	400.00	104
35	TUERCA ATEFLONADA 1/4	UND	200.00	2.3.1 11.1 4	0.30	60.00	104
36	VARILLA DE TUNGSTENO TIPO WL15 LANTHANATED 2.4X175 MM	UND.	5.00	2.3.1 11.1 4	20.00	100.00	104
				TOTAL		**S/ 75,000.00**	**104**

363

BIENES, INSUMOS Y MATERIALES

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

ESPECIFICA DE GASTO		2.3.1.11.1.5		OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO			
N°	DESCRIPCION	MEDIDA	CANT	ESPECIFICA DE GASTO	PRECIO REF S/.	MONTO S/.	SEC. FUNC.
1	ADAPTADOR RÁPIDO 6MM INOX	UND	10.00	2.3.1 11.1 5	8.00	80.00	104
2	ADAPTADOR RÁPIDO 8MM INOX	UND	10.00	2.3.1 11.1 5	10.00	100.00	104
3	BARNIZ ELECTRO AISLANTE PARA BOBINAS DE COBRE DE 80° A 150°C	GLN.	2.00	2.3.1 11.1 5	180.00	360.00	104
4	CODO 90° COBRE SOLDABLE 1/2 "	UND	20.00	2.3.1 11.1 5	15.00	300.00	104
5	CODO 90° COBRE SOLDABLE 3/4"	UND	20.00	2.3.1 11.1 5	18.00	360.00	104
6	INHIBIDOR DE CORROSIÓN	GLN.	120.00	2.3.1 11.1 5	30.00	3,600.00	104
7	SAL INDUSTRIAL X 50 KG	UND.	250.00	2.3.1 11.1 5	75.00	18,750.00	104
8	TE DE COBRE 1/2 "	UND	50.00	2.3.1 11.1 5	7.00	350.00	104
9	TE DE COBRE 3/4"	UND	50.00	2.3.1 11.1 5	8.00	400.00	104
				TOTAL		S/ 24,300.00	104

BIENES, INSUMOS Y MATERIALES

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

ESPECIFICA DE GASTO		2.3.1.3.1.2		GASES			
N°	DESCRIPCION	MEDIDA	CANT	ESPECIFICA DE GASTO	PRECIO REF S/.	MONTO S/.	SEC. FUNC.
1	ACETILENO BALÓN DE 6M3	KG.	18.00	2.3.1 3.1 2	46.00	828.00	104
2	GAS ARGÓN	M3	12.00	2.3.1 3.1 2	32.00	384.00	104
3	GAS STARGOLD	M3	30.00	2.3.1 3.1 2	23.00	690.00	104
4	RECARGA DE NITRÓGENO X 10 M3	M3	12.00	2.3.1 3.1 2	25.00	300.00	104
				TOTAL		S/ 2,202.00	104

BIENES, INSUMOS Y MATERIALES

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

ESPECIFICA DE GASTO		2.3.1.5.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			
N°	DESCRIPCION	MEDIDA	CANT	ESPECIFICA DE GASTO	PRECIO REF S/.	MONTO S/.	SEC. FUNC.
93	BENCINA	GLS	1.00	2.3.1 5.3 1	7.00	7.00	104
94	DETERGENTE	KL	13.00	2.3.1 5.3 1	8.00	104.00	104

362

N°	DESCRIPCION	MEDIDA	CANT	ESPECIFICA DE GASTO	PRECIO REF S/.	MONTO S/.	SEC. FUNC.
95	SILICONA LIQUIDA (LIMPIEZA)	GLS	5.00	2.3.1 5.3 1	65.00	325.00	104
				TOTAL		S/ 436.00	104

BIENES, INSUMOS Y MATERIALES

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

ESPECIFICA DE GASTO	2.3.1.5.4.1.	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA

N°	DESCRIPCION	MEDIDA	CANT	ESPECIFICA DE GASTO	PRECIO REF S/.	MONTO S/.	SEC. FUNC.
	BATERÍA RECARGABLE DE 9V + CARGADOR	UND.	2.00	2.3.1 5.4 1	150.00	300.00	104
	JUEGO DE PILAS RECARGABLES 1.5V TAMAÑO AA X4 + CARGADOR	UND.	2.00	2.3.1 5.4 1	150.00	300.00	104
3	JUEGO DE PILAS RECARGABLES 1.5V TAMAÑO AAA X4 + CARGADOR	UND.	2.00	2.3.1 5.4 1	150.00	300.00	104
4	CONDENSADOR 64 - 77UF 220V 50/60HZ	UND.	20.00	2.3.1 5.4 1	30.00	600.00	104
5	CONTACTOR 220V 16A 60HZ	UND.	5.00	2.3.1 5.4 1	180.00	900.00	104
	CONTACTOR 220V 25A 60HZ	UND.	5.00	2.3.1 5.4 1	230.00	1,150.00	104
7	CONTACTOR 220V 32A 60HZ	UND.	5.00	2.3.1 5.4 1	280.00	1,400.00	104
8	FUSIBLE DE DOS AMPERIOS PANTALLA DE GASES	UND.	20.00	2.3.1 5.4 1	2.00	40.00	104
9	GUARDA MOTOR DE 10A	UND.	3.00	2.3.1 5.4 1	160.00	480.00	104
10	GUARDA MOTOR DE 16A	UND.	3.00	2.3.1 5.4 1	180.00	540.00	104
	TEMPORIZADOR DIGITAL	UND.	12.00	2.3.1 5.4 1	100.00	1,200.00	104
	TERMINAL ELÉCTRICO TIPO ESPADA HEMBRA MDD/2/250	UND.	100.00	2.3.1 5.4 1	0.50	50.00	104
13	TERMINAL ELÉCTRICO TIPO ESPADA MACHO FDD2/187	UND.	100.00	2.3.1 5.4 1	0.50	50.00	104
				TOTAL		S/ 7,310.00	104

BIENES, INSUMOS Y MATERIALES

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

ESPECIFICA DE GASTO	2.3.1.6.13	MATERIALES DE CONSTRUCCION

N°	DESCRIPCION	MEDIDA	CANT	ESPECIFICA DE GASTO	PRECIO REF S/.	MONTO S/.	SEC. FUNC.
1	AMORTIGUADORES DE EQUILIBRIO TIPO RESORTE	UND	4.00	2.3.1 6.1 3	312.50	1,250.00	104
2	AMORTIGUADORES DE TRACCIÓN	UND	4.00	2.3.1 6.1 3	350.00	1,400.00	104
3	ANILLO DE COMPRESIÓN	UND	50.00	2.3.1 6.1 3	23.00	1,150.00	104
4	CINTAS GUÍAS PARA FAJAS DE CALANDRIA X 100 YARDAS	UND	1.00	2.3.1 6.1 3	1,200.00	1,200.00	104
				TOTAL		S/ 5,000.00	104

361

BIENES, INSUMOS Y MATERIALES

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

ESPECIFICA DE GASTO		2.3.1.6.1.99		OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS			
N°	DESCRIPCION	MEDIDA	CANT	ESPECIFICA DE GASTO	PRECIO REF S/.	MONTO S/.	SEC. FUNC.
1	*SELLO MECÁNICO P/ELECTROBOMBA PENTAX; MODELO U98-200/3T; SERIE 3-50*	*UND*	*2.00*	*2.3.1 6.1 99*	*25.00*	*50.00*	*104*
2	*SELLO MECÁNICO P/ELECTROBOMBA PENTAX; MODELO USS-120/3T; SERIE 3-164*	*UND*	*2.00*	*2.3.1 6.1 99*	*25.00*	*50.00*	*104*
3	*VÁLVULA DE 3 CUERPOS INOXIDABLE DE 1/2 OXIGENO*	*UND*	*5.00*	*2.3.1 6.1 99*	*80.00*	*400.00*	*104*
4	*VÁLVULA DE 3 CUERPOS INOXIDABLE DE 1" OXIGENO*	*UND*	*5.00*	*2.3.1 6.1 99*	*100.00*	*500.00*	*104*
5	*VÁLVULA DE 3 CUERPOS INOXIDABLE DE 3/4" OXIGENO*	*UND*	*5.00*	*2.3.1 6.1 99*	*90.00*	*450.00*	*104*
				TOTAL		***S/ 1,450.00***	**104**

BIENES, INSUMOS Y MATERIALES

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

ESPECIFICA DE GASTO		2.3.1.8.2.1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS			
N°	DESCRIPCION	MEDIDA	CANT	ESPECIFICA DE GASTO	PRECIO REF S/.	MONTO S/.	SEC. FUNC.
1	*KIT DE REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE DUREZA*	*UND*	*2.00*	*2.3.1 8.2 1*	*240.00*	*480.00*	*104*
2	*KIT DE REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE FOSFATO*	*UND*	*1.00*	*2.3.1 8.2 1*	*840.00*	*840.00*	*104*
3	*KIT DE REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE SULFITO*	*UND*	*1.00*	*2.3.1 8.2 1*	*655.00*	*655.00*	*104*
4	*NEUMÁTICO RÍGIDO 24X1*	*UND*	*10.00*	*2.3.1 8.2 1*	*100.00*	*1,000.00*	*104*
5	*PRODUCTO QUÍMICO ANTICORROSIVO*	*KG.*	*400.00*	*2.3.1 8.2 1*	*20.00*	*8,000.00*	*104*
6	*PRODUCTO QUÍMICO ANTIINCRUSTANTE*	*KG.*	*480.00*	*2.3.1 8.2 1*	*20.00*	*9,600.00*	*104*
				TOTAL		***S/ 20,575.00***	**104**

BIENES, INSUMOS Y MATERIALES

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

ESPECIFICA DE GASTO		2.3.1.99.1.99		OTROS BIENES			
N°	DESCRIPCION	MEDIDA	CANT	ESPECIFICA DE GASTO	PRECIO REF S/.	MONTO S/.	SEC. FUNC.
1	*MASILLA AUTOMOTRIZ GR 500*	*UND*	*5.00*	*2.3.1 99.1 99*	*15.00*	*75.00*	*104*
				TOTAL		***S/ 75.00***	**104**

360

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

ESPECIFICA DE GASTO		2.6.3.2.21		MAQUINAS Y EQUIPOS			
N°	DESCRIPCION	MEDIDA	CANT	ESPECIFICA DE GASTO	PRECIO REF S/.	MONTO S/.	SEC. FUNC.
1	EXTRACTOR HELICOIDAL DE CONDUCTO S&P TD-350/125	UND	5.00	2.6.3 2.2 1	950.00	4,750.00	RDR
				TOTAL		S/ 4,750.00	RDR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

ESPECIFICA DE GASTO		2.6.3.2.9 99		MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES			
N°	DESCRIPCION	MEDIDA	CANT	ESPECIFICA DE GASTO	PRECIO REF S/.	MONTO S/.	SEC. FUNC.
1	TENSOR DE CORREAS OPTICO (SKF)	KIT	1.00	2.6.3 2.9 99	25,000.00	25,000.00	RDR
2	DETECTOR DE FUGA DE GASES (CAMARA ACUSTICA INDUSTRIAL)	EQP	1.00	2.6.3 2.9 99	150,000.00	150,000.00	RDR
	TALADRO DE COLUMNA 2 HP	EQP	1.00	2.6.3 2.9 99	10,000.00	10,000.00	RDR
	TORNO PARALELO O MECÁNICO 2HP/3F 1000X360MM	UND.	1.00	2.6.3 2.9 99	40,000.00	40,000.00	RDR
5	PINZA AMPERIMETRICA	EQP	2.00	2.6.3 2.9 99	6,000.00	12,000.00	RDR
6	ENGRASADORA NEUMÁTICA PORTÁTIL	UND.	1.00	2.6.3 2.9 99	1,500.00	1,500.00	RDR
7	ALINEADOR LASER PARA RIEL DE ASCENSOR	UND.	1.00	2.6.3 2.9 99	20,000.00	20,000.00	RDR
8	TACÓMETRO	UND.	1.00	2.6.3 2.9 99	2,500.00	2,500.00	RDR
				TOTAL		S/ 261,000.00	RDR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

ESPECIFICA DE GASTO		2.6.3.2.9 2		MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINAS			
N°	DESCRIPCION	MEDIDA	CANT	ESPECIFICA DE GASTO	PRECIO REF S/.	MONTO S/.	SEC. FUNC.
1	HIDROLAVADORA	UND.	1.00	2.6.3 2.9 2	2,500.00	2,500.00	RDR
				TOTAL		S/ 2,500.00	RDR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

ESPECIFICA DE GASTO		2.6.3.2.9 5		ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES			
N°	DESCRIPCION	MEDIDA	CANT	ESPECIFICA DE GASTO	PRECIO REF S/.	MONTO S/.	SEC. FUNC.
1	MEDIDOR DE VIBRACIONES	EQP	1.00	2.6.3 2.9 5	20,000.00	20,000.00	RDR

359

N°	DESCRIPCION	MEDIDA	CANT	ESPECIFICA DE GASTO	PRECIO REF S/.	MONTO S/.	SEC. FUNC.
2	*RELOJ COMPARADOR CON BASE MAGNÉTICA*	*UND.*	*1.00*	*2.6.3 2.9 5*	*5,000.00*	*5,000.00*	*RDR*
		TOTAL				***S/ 25,000.00***	**RDR**

ACTIVIDAD 3.3: Adquisición de Servicios Especializados de Mantenimiento para el equipamiento electromecánico.

SERVICIOS ESPECIALIZADOS

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

	DESCRIPCION	MEDIDA	CANT	ESPECIFICA DE GASTO	PRECIO REF S/.	MONTO S/.	SEC. FUNC.
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 02 CAMARAS HIPERBARICAS	*SERV.*	*1.00*	*2.3.2 4.7 1*	*29,000.00*	*29,000.00*	*104*
2	*SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 02 CALDERAS DE 120 BHP*	*SERV.*	*1.00*	*2.3.2 4.7 1*	*41,000.00*	*41,000.00*	*104*
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TANQUE DE GLP	*SERV.*	*1.00*	*2.3.2 4.7 1*	*41,000.00*	*41,000.00*	*104*
				TOTAL		***S/ 109,000.00***	***104***

CUADRO N°11: PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO
ACTIVIDAD 1.1: Ejecución del plan de mantenimiento preventivo de la infraestructura y las instalaciones sanitarias del HRM.	*S/. 63,130.00*
ACTIVIDAD 1.2: Adquisición de Servicios Especializados de Mantenimiento para el Área de Infraestructura.	*S/. 103,000.00*
ACTIVIDAD 2.1: Ejecución del plan de mantenimiento preventivo de las instalaciones eléctricas del HRM.	*S/. 70,625.00*
ACTIVIDAD 2.2: Adquisición de Servicios Especializados de Mantenimiento para el equipamiento eléctrico.	*S/. 160,000.00*
ACTIVIDAD 3.1: Ejecución del plan de mantenimiento preventivo de equipos electromecánicos HRM.	*S/. 150,708.00*
ACTIVIDAD 3.2: Ejecución del plan de mantenimiento preventivo de instalaciones electromecánicas HRM.	
ACTIVIDAD 3.3: Adquisición de Servicios Especializados de Mantenimiento para el equipamiento electromecánico.	*S/. 109,000.00*
TOTAL	***S/. 656,463.00***

El presupuesto estimado que se requiere para la ejecución del Plan de Mantenimiento Preventivo de equipamiento e infraestructura del Hospital Regional Moquegua asciende a **S/. 656,463.00**, el cual se detalla a continuación:

358

CUADRO N°12: PRESUPUESTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 2026

PRESUPUESTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 2026					
ESPECIFICA DE GASTO	INFRA. INST. SANITARIA	INST. ELECTRICAS	EQUIPOS ELECTROMECA.	TOTAL	SEC. FUNC. META
2.3.1.11.1.1	58,130.00	7,510.00	14,360.00	80,000.00	104
2.3.1.11.1.4	-	-	75,000.00	75,000.00	104
2.3.1.11.1.5	-	-	24,300.00	24,300.00	104
2.3.1.3.1.1	-	-	-	-	104
2.3.1.3.1.2	-	-	2,202.00	2,202.00	104
2.3.1.5.3.1	-	-	436.00	436.00	104
2.3.1.5.4.1	-	37,690.00	7,310.00	45,000.00	104
2.3.1.6.1.3	-	-	5,000.00	5,000.00	104
2.3.1.6.1.4	-	25,000.00	-	25,000.00	104
2.3.1.6.1.99	-	-	1,450.00	1,450.00	104
2.3.1.8.2.1	-	-	20,575.00	20,575.00	104
2.3.1.99.1.1	5,000.00	-	-	5,000.00	104
2.3.1.99.1.99	-	425.00	75.00	500.00	104
2.3.2.4.2.1	10,000.00	-	-	10,000.00	104
2.3.2.4.5.1	-	-	-	-	104
2.3.2.4.6.1	-	-	-	-	104
2.3.2.4.7.1	93,000.00	160,000.00	109,000.00	362,000.00	104
TOTAL	**166,130.00**	**230,625.00**	**259,708.00**	**656,463.00**	**104**

CUADRO N°13: PRESUPUESTO PARA LA COMPRA DE EQUIPOS POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - RDR

PRESUPUESTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 2025					
ESPECIFICA DE GASTO	INFRA. INST. SANITARIA	INST. ELECTRICAS	EQUIPOS ELECTROMECA.	TOTAL	SEC. FUNC. META
2.6.3.2.2.1	-	-	4,750.00	4,750.00	RDR
2.6.3.2.9.5	-	-	25,000.00	25,000.00	RDR
2.6.3.2.9.5	-	71,900.00	25,000.00	96,900.00	RDR
2.6.3.2.9 99	-	-	261,000.00	261,000.00	RDR
TOTAL	-	**71,900.00**	**315,750.00**	**387,650.00**	**RDR**

357

6.6. FINANCIAMIENTO

Las actividades 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 y 3.3 del presente Plan, son financiados a través de la fuente de recursos ordinarios (RO) asignado al Hospital Regional Moquegua, en el marco de la Cadena Funcional Programática siguiente:

UNIDAD EJECUTORA	402 – GOB. REG. MOQ – HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA (001394)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	00 RECURSOS ORDINARIOS
PRODUCTO/PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD/ACCIÓN DE INVERSIÓN/OBRA	5005467 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA
FUNCIÓN	9002
ACTIVIDAD 5001195	MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
ACTIVIDAD 5005467	MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

6.7. ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PLAN

Las acciones de monitoreo, supervisión y evaluación del presente Plan, están a cargo de la Jefatura de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento. Para este efecto, se aplica el Anexo 3: "Seguimiento Y Evaluación De Metas Físicas Y Presupuestales".

7. RESPONSABLES

RESPONSABLE	*AREA Y EQUIPOS DE TRABAJO*
ING. REYNALDO HIMIRI CHAVEZ	*AREA DE INFRAESTRUCTURA*
ING. ROBERTO GALLEGOS ORDOÑEZ	*AREA DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS*
ING. ORLANDO CATARI TICONA	*AREA DE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS*
ING. ELIUD ROMERO DELGADILLO	*AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS*

356

UNIDAD ORGANICA	:TURA
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	TAL REGIONAL MOQUEGUA.

ESTRUCTURA PRESUPUESTO

PROGUESTAL

Objetivos Especificos	Actividad de gasto		Presupuesto (S/.)	Responsable
OBJETIVO ESPECIFICO 1: PROGRAMAR Y EJECUTAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES SANITARIAS DEL HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA.	ACTIVIDAD 1.1: Ejecuci mantenimiento preventivo y las instalaciones sanit	*11. 11*	S/ 58,130.00	AREA DE INSTALACIONES SANITARIA E INFRAESTRUCTURA
		99.11	S/ 5,000.00	
	ACTIVIDAD 1.2: Adquisic Especializados de Mantenin de Infraestruc	*4. 21*	S/ 10,000.00	AREA DE INSTALACIONES SANITARIA E INFRAESTRUCTURA
		4. 71	S/ 93,000.00	
OBJETIVO ESPECIFICO 2: OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE Y OPORTUNO DE LOS EQUIPOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA MEDIANTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	ACTIVIDAD 2.1: Ejecuci mantenimiento preventivo eléctricas del	*11.11*	S/ 7,510.00	AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS
		15.41	S/ 37,690.00	
		16.14	S/ 25,000.00	
		99.199	S/ 425.00	
	ACTIVIDAD 2.2: Adquisic Especializados de Mante equipamiento el	*4.71*	S/ 160,000.00	AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS
OBJETIVO ESPECIFICO 3: OPTIMIZAR DE MANERA EFICIENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS EQUIPOS E INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS DEL HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA CON ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	ACTIVIDAD 3.1: Ejecuci mantenimiento preven electromecánico	*11.11*	S/ 14,360.00	AREA DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS
		11.14	S/ 75,000.00	
		3.12	S/ 2,202.00	
		11.15	S/ 24,300.00	
	ACTIVIDAD 3.2: Ejecuci mantenimiento preventiv electromecánico	*15.31*	S/ 436.00	AREA DE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
		15.41	S/ 7,310.00	
		16.13	S/ 5,000.00	
		99.199	S/ 75.00	
		6.199	S/ 1,450.00	
		18.21	S/ 20,575.00	
	ACTIVIDAD 3.3: Adquisic Especializados de Mante equipamiento electr	*4.71*	S/ 109,000.00	AREA DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS

ÁREA DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

354

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO — CRONOGRAMA												
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1	CENTRO QUIRURGICO	JEFATURA ENFERMERAS	REFRIGERADORA DE 04 PIES CUBICOS	REFRIG	GENERAL ELECTRIC	GAV5SAMRBS	16112537DO222	Inspección fisica del equipo con sus componentes y accesorios. Revisión de la unidad condensadora, incluye limpieza de parrilla. Verificación y limpieza de las empaquetaduras, sustituir si fuera necesario. Verificación de control de temperatura. Verificar la iluminación de la cámara interna, cambiar si es necesario. Verificación del funcionamiento de la puerta, seguros y bisagras, lubricar de ser necesario. Limpieza general del equipo. Verificación del sistema eléctrico y aislamiento eléctrico. Pruebas de funcionamiento.					X						X	
2	CENTRO QUIRURGICO	SALA DE RECUPERACIÓN	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CAMAS 2	METAX	M-715	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.					X						X	
3	CENTRO QUIRURGICO	SALA DE RECUPERACIÓN	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CAMAS 2	METAX	M-715	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.					X						X	
4	CENTRO QUIRURGICO	SALA DE RECUPERACIÓN	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CAMAS 2	METAX	M-715	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.					X						X	
5	CENTRO QUIRURGICO	SALA DE RECUPERACIÓN	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CAMAS 2	METAX	M-715	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.					X						X	
6	CENTRO QUIRURGICO	SALA DE RECUPERACIÓN	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CAMAS 2	METAX	M-715	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.					X						X	
7	CENTRO QUIRURGICO	SALA DE RECUPERACIÓN	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CAMAS 2	METAX	M-715	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.					X						X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA — INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO — CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
8	CENTRO QUIRURGICO	SALA DE RECUPERACIÓN	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CAMAS 2	METAX	M-715	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.					X						X	
9	CENTRO QUIRURGICO	SALA DE RECUPERACIÓN	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CAMAS 2	METAX	M-715	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.					X						X	
10	CENTRO QUIRURGICO	SALA DE RECUPERACIÓN	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CAMAS 2	METAX	M-715	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.					X						X	
11	CENTRO QUIRURGICO	SALA DE RECUPERACIÓN	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CAMAS 2	METAX	M-715	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.					X						X	
12	CENTRO QUIRURGICO	INDUCCIÓN ANESTÉSICA	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CAMAS 2	METAX	M-715	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.					X						X	
13	CENTRO QUIRURGICO	INDUCCIÓN ANESTÉSICA	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CAMAS 2	METAX	M-715	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.					X						X	
14	CENTRO QUIRURGICO	AREA DE CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS	CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE	CAMAS 2	METAX	CH-14	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.					X						X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA — INSTALACIONES ELECTROMECANICAS — V°B°

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
15	CENTRO QUIRURGICO	AREA DE CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS	CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE	CAMAS 2	METAX	CH-14	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.					X						X	
16	CENTRO QUIRURGICO	CAMBIO DE CAMILLA (TRANSFER)	CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE	CAMAS 2	METAX	CH-14	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.					X						X	
17	CENTRO QUIRURGICO	CAMBIO DE CAMILLA (TRANSFER)	CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE	CAMAS 2	METAX	CH-14	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.					X						X	
18	CENTRO QUIRURGICO	LAVADO Y ESTERILIZACIÓN DE MATERIALES	EXTRACTOR EHC-C206	EHC3	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
19	CENTRO QUIRURGICO	CORREDOR	EXTRACTOR EHC- C250	EHC3	S&P	TD 2000/315	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
20	CENTRO QUIRURGICO	SALA DE PROYECCIÓN Y VIDEO	EXTRACTOR EHC-C251	EHC3	S&P	TD-350/125	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
21	CENTRO QUIRURGICO	SS.HH. Y VESTIDOR D1-8 MUJER (ESTAR MÉDICO 2023)	EXTRACTOR EHC- C252	EHC3	S&P	TD-800/200	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
22	CENTRO QUIRURGICO	CAMBIO DE BOTAS	EXTRACTOR EHC-C253	EHC3	SISTEVEN	SLINE-200	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
23	CENTRO QUIRURGICO	SS.HH. Y VESTIDOR D1-1 HOMBRE (ESTAR MÉDICO 2023)	EXTRACTOR EHC-C254	EHC3	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (I) INSTALACIONES ELECTROMECANICAS V° B°

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
24	CENTRO QUIRURGICO	SS.HH. D1-11 PERSONAL HOMBRE	EXTRACTOR EHC-C255	EHC3	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
25	CENTRO QUIRURGICO	DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS	EXTRACTOR EHC-C203	EHC3	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
26	CENTRO QUIRURGICO	VESTIDOR C2-6 PERSONAL MUJER	EXTRACTOR EHC-C204	EHC3	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
27	CENTRO QUIRURGICO	INDUCCIÓN ANESTÉSICA	EXTRACTOR EHC-C256	EHC3	S&P	TD2000/315	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
28	CENTRO QUIRURGICO	CORREDOR - EQUIPAMIENTO DE SALA DE OPERACIONES	EXTRACTOR EHC-C257	EHC3	S&P	TD 800/200	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
29	CENTRO QUIRURGICO	TRABAJO LIMPIO	EXTRACTOR EHC-C258	EHC3	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
30	CENTRO QUIRURGICO	TRABAJO SUCIO	EXTRACTOR EHC-C205	EHC3	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
31	CENTRO QUIRURGICO	CUARTO DE LIMPIEZA	EXTRACTOR EHC-C259	EHC3	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
32	CENTRO QUIRURGICO	MATERIAL ESTERIL Y DEP. EQUIPOS	EXTRACTOR EHC-C260	EHC3	S&P	TD 500/150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
33	CENTRO QUIRURGICO	PASADIZO ZONA RÍGIDA	EXTRACTOR EHC-C261	EHC3	S&P	TD 1300/250	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
34	CENTRO QUIRURGICO	CENTRO QUIRURGICO	TOMA MURAL DE OXIGENO MEDICINAL	GASES	AMICO	-	-	Verificacion de fugas en conector DIS. Pruebas de funcionamiento.	X			X			X			X		
35	CENTRO QUIRURGICO	CENTRO QUIRURGICO	TOMA MURAL DE RED DE VACIO	GASES	AMICO	-	-	Verificacion de fugas en conector DIS. Pruebas de funcionamiento.	X			X			X			X		

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA — V°B° — INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
36	CENTRO QUIRURGICO	CENTRO QUIRURGICO	TOMA MURAL DE AIRE INDUSTRIAL	GASES	AMICO	-	-	Verificacion de fugas en conector DIS. Pruebas de funcionamiento.	X			X			X			X		
37	CENTRO QUIRURGICO	CENTRO QUIRURGICO	TOMA MURAL DE AIRE MEDICINAL	GASES	AMICO	-	-	Verificacion de fugas en conector DIS. Pruebas de funcionamiento.	X			X			X			X		
38	CENTRO QUIRURGICO	AREA DE CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS	SILLA DE RUEDAS	SILLAS	METAX	0610108	-	Revisar el estado de las ruedas: presión, cubierta, cámara, frenos. Verificar el buen funcionamiento de las ruedas antivuelco. Revisar el ajuste de los elementos de sujeción y desgaste. Lubricación de los rodamientos y ejes . Revisar la estructura principal, que no se aprecien partes dobladas, desoldadas o sueltas. Revisar el estado de desgaste de posa brazos, asiento y espaldar. Pruebas de funcionamiento.		X						X				
39	CENTRO QUIRURGICO	AREA DE CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS	SILLA DE RUEDAS	SILLAS	METAX	0610108	-	Revisar el estado de las ruedas: presión, cubierta, cámara, frenos. Verificar el buen funcionamiento de las ruedas antivuelco. Revisar el ajuste de los elementos de sujeción y desgaste. Lubricación de los rodamientos y ejes . Revisar la estructura principal, que no se aprecien partes dobladas, desoldadas o sueltas. Revisar el estado de desgaste de posa brazos, asiento y espaldar. Pruebas de funcionamiento.		X						X				
40	CENTRO QUIRURGICO	AREA DE CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS	SILLA DE RUEDAS	SILLAS	METAX	0610108	-	Revisar el estado de las ruedas: presión, cubierta, cámara, frenos. Verificar el buen funcionamiento de las ruedas antivuelco. Revisar el ajuste de los elementos de sujeción y desgaste. Lubricación de los rodamientos y ejes . Revisar la estructura principal, que no se aprecien partes dobladas, desoldadas o sueltas. Revisar el estado de desgaste de posa brazos, asiento y espaldar. Pruebas de funcionamiento.		X						X				
41	CENTRO QUIRURGICO	AREA DE CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS	SILLA DE RUEDAS	SILLAS	METAX	0610108	-	Revisar el estado de las ruedas: presión, cubierta, cámara, frenos. Verificar el buen funcionamiento de las ruedas antivuelco. Revisar el ajuste de los elementos de sujeción y desgaste. Lubricación de los rodamientos y ejes . Revisar la estructura principal, que no se aprecien partes dobladas, desoldadas o sueltas. Revisar el estado de desgaste de posa brazos, asiento y espaldar. Pruebas de funcionamiento.		X						X				
42	CENTRO QUIRURGICO	AZOTEA	SPLIT DUCTO	SPLIT	DAIKIN	DX13SNO601AE	1709296980	EVAPORADOR Limpieza de frente decorativo Limpieza de los filtros de aire Limpieza de la charola de desagüe Limpieza de la turbina Limpieza del chasis Limpieza de las rejillas Limpieza del serpentín Revisión del amperaje en motor evaporador Revisión de baterías (control remoto) CONDENSADOR Limpieza del gabinete Limpieza del serpentín Limpieza de aspa condensador Lubricación del motor			X			X			X			X

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA – INSTALACIONES ELECTROMECANICAS – V°B°

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
43	CENTRO QUIRURGICO	AZOTEA	CONDENSADOR	SPLIT	MIDEA	ARUF60D14AC	1411270852	Limpieza de exterior del equipo (carcasa) Limpieza de los filtros de aire Limpieza de la charola de desagüe Limpieza de la turbina Limpieza del chasis Limpieza de las rejillas Limpieza del serpentín Revisión del amperaje en motor evaporador Revisión de voltaje Megado de motor eléctrico Verificación de funcionamiento e inspección de faja verificación de fusibles			X			X			X			X
44	CENTRO QUIRURGICO		EVAPORADOR	SPLIT	MIDEA	ARUF60D14AC	1411270851	Limpieza de exterior del equipo (carcasa) Limpieza de los filtros de aire Limpieza de la charola de desagüe Limpieza de la turbina Limpieza del chasis Limpieza de las rejillas Limpieza del serpentín Revisión del amperaje en motor evaporador Revisión de voltaje Megado de motor eléctrico Verificación de funcionamiento e inspección de faja verificación de fusibles			X			X			X			X
45	CENTRO QUIRURGICO	AZOTEA	SPLIT DUCTO	SPLIT	DAIKIN	DX13SNO601AE	1709296970	EVAPORADOR Limpieza de frente decorativo Limpieza de los filtros de aire Limpieza de la charola de desagüe Limpieza de la turbina Limpieza del chasis Limpieza de las rejillas Limpieza del serpentín Revisión del amperaje en motor evaporador Revisión de baterías (control remoto) CONDENSADOR Limpieza del gabinete Limpieza del serpentín Limpieza de aspa condensador Lubricación del motor			X			X			X			X
46	CENTRO QUIRURGICO	UPS	SPLIT DECORATIVO UED/UCD UPS	SPLIT	MCQUAY	SPLIT DECORATIVO		EVAPORADOR Limpieza de frente decorativo Limpieza de los filtros de aire Limpieza de la charola de desagüe Limpieza de la turbina Limpieza del chasis Limpieza de las rejillas Limpieza del serpentín Revisión del amperaje en motor evaporador Revisión de baterías (control remoto) CONDENSADOR Limpieza del gabinete Limpieza del serpentín Limpieza de aspa condensador Lubricación del motor			X			X			X			X

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
47	CENTRO QUIRURGICO	CUARTO DE COMUNICACIONES	SPLIT DECORATIVO UED/UCD UPS	SPLIT	MCQUAY	SPLIT DECORATIVO	-	EVAPORADOR Limpieza de frente decorativo Limpieza de los filtros de aire Limpieza de la charola de desagüe Limpieza de la turbina Limpieza del chasis Limpieza de las rejillas Limpieza del serpentin Revisión del amperaje en motor evaporador Revisión de baterias (control remoto) CONDENSADOR Limpieza del gabinete Limpieza del serpentin Limpieza de aspa condensador Lubricación del motor			X			X			X			X
48	CENTRO QUIRURGICO	SALA DE LEGRADO	PUERTAS CORREDIZAS, HERMETICAS Y AUTOMÁTICAS DE CENTRO QUIRÚRGICO	PUERTAS	-	-	-	Limpieza de correa, verificar el tensado, verificar desgaste y cambiar si así lo requiere. Verificar el desgaste, alineamiento, pernos sueltos, limpieza y cambiar si así lo requiere. Verificar el funcionamiento, parámetros eléctricos, bornes de conexión, limpieza con limpia contactos y cambiar si así lo requiere. Verificar el desgaste, alineamiento y cambiar si así lo requiere. Verificar el desgaste, alineamiento, limpieza, pernos sueltos y cambiar si así lo requiere. Verificar el funcionamiento, bornes de conexión, limpieza con limpia contactos y cambiar si así lo requiere. Verificar la alineación de las puertas, verificar el buen estado de las manijas, inspección de presencia de corrosión, verificar daños en los vidrios. Verificar el buen estado de las juntas y/o cambio si así se requiere. Verificar el funcionarniento, bornes de conexión, limpieza con limpia contactos y cambiar si así lo requiere. Verificar el desgaste, tornillos sueltos, alineamiento y cambiar si se requiere. Verificar el funcionamiento, bornes de conexión, limpieza con limpia contactos y cambiar si así lo requiere.				X			X			X
49	CENTRO QUIRURGICO	SALA DE CIRUGIA EMERGENCIA	PUERTAS CORREDIZAS, HERMETICAS Y AUTOMÁTICAS DE CENTRO QUIRÚRGICO	PUERTAS	-	-	-	Limpieza de correa, verificar el tensado, verificar desgaste y cambiar si así lo requiere. Verificar el desgaste, alineamiento, pernos sueltos, limpieza y cambiar si así lo requiere. Verificar el funcionamiento, parámetros eléctricos, bornes de conexión, limpieza con limpia contactos y cambiar si así lo requiere. Verificar el desgaste, alineamiento y cambiar si así lo requiere. Verificar el desgaste, alineamiento, limpieza, pernos sueltos y cambiar si así lo requiere. Verificar el funcionamiento, bornes de conexión, limpieza con limpia contactos y cambiar si así lo requiere. Verificar la alineación de las puertas, verificar el buen estado de las manijas, inspección de presencia de corrosión, verificar daños en los vidrios. Verificar el buen estado de las juntas y/o cambio si así se requiere. Verificar el funcionamiento, bornes de conexión, limpieza con limpia contactos y cambiar si así lo requiere. Verificar el desgaste, tornillos sueltos, alineamiento y cambiar si se requiere. Verificar el funcionamiento, bornes de conexión, limpieza con limpia contactos y cambiar si así lo requiere.				X			X			X

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (e) INSTALACIONES ELECTROMECANICAS V° B°

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
50	CENTRO QUIRURGICO	SALA DE CIRUGIA ESPECIALIZADA	PUERTAS CORREDIZAS, HERMETICAS Y AUTOMÁTICAS DE CENTRO QUIRÚRGICO	PUERTAS	-	-	-	Limpieza de correa, verificar el tensado, verificar desgaste y cambiar si así lo requiere. Verificar el desgaste, alineamiento, pernos sueltos, limpieza y cambiar si así lo requiere. Verificar el funcionamiento, parámetros eléctricos, bornes de conexión, limpieza con limpia contactos y cambiar si así lo requiere. Verificar el desgaste, alineamiento y cambiar si así lo requiere. Verificar el desgaste, alineamiento, limpieza, pernos sueltos y cambiar si así lo requiere. Verificar el funcionamiento, bornes de conexión, limpieza con limpia contactos y cambiar si así lo requiere. Verificar la alineación de las puertas, verificar el buen estado de las manijas, inspección de presencia de corrosión, verificar daños en los vidrios. Verificar el buen estado de las juntas y/o cambio si así se requiere. Verificar el funcionamiento, bornes de conexión, limpieza con limpia contactos y cambiar si así lo requiere. Verificar el desgaste, tornillos sueltos, alineamiento y cambiar si se requiere. Verificar el funcionamiento, bornes de conexión, limpieza con limpia contactos y cambiar si así lo requiere.				X				X				X
51	CENTRO QUIRURGICO	SALA DE CIRUGIA GINECOLOGICA	PUERTAS CORREDIZAS, HERMETICAS Y AUTOMÁTICAS DE CENTRO QUIRÚRGICO	PUERTAS	-	-	-	Limpieza de correa, verificar el tensado, verificar desgaste y cambiar si así lo requiere. Verificar el desgaste, alineamiento, pernos sueltos, limpieza y cambiar si así lo requiere. Verificar el funcionamiento, parámetros eléctricos, bornes de conexión, limpieza con limpia contactos y cambiar si así lo requiere. Verificar el desgaste, alineamiento y cambiar si así lo requiere. Verificar el desgaste, alineamiento, limpieza, pernos sueltos y cambiar si así lo requiere. Verificar el funcionamiento, bornes de conexión, limpieza con limpia contactos y cambiar si así lo requiere. Verificar la alineación de las puertas, verificar el buen estado de las manijas, inspección de presencia de corrosión, verificar daños en los vidrios. Verificar el buen estado de las juntas y/o cambio si así se requiere. Verificar el funcionamiento, bornes de conexión, limpieza con limpia contactos y cambiar si así lo requiere. Verificar el desgaste, tornillos sueltos, alineamiento y cambiar si se requiere. Verificar el funcionamiento, bornes de conexión, limpieza con limpia contactos y cambiar si así lo requiere.				X				X				X
52	CENTRO QUIRURGICO	SALA DE CIRUGIA GENERAL	PUERTAS CORREDIZAS, HERMETICAS Y AUTOMÁTICAS DE CENTRO QUIRÚRGICO	PUERTAS	-	-	-	Limpieza de correa, verificar el tensado, verificar desgaste y cambiar si así lo requiere. Verificar el desgaste, alineamiento, pernos sueltos, limpieza y cambiar si así lo requiere. Verificar el funcionamiento, parámetros eléctricos, bornes de conexión, limpieza con limpia contactos y cambiar si así lo requiere. Verificar el desgaste, alineamiento y cambiar si así lo requiere. Verificar el desgaste, alineamiento, limpieza, pernos sueltos y cambiar si así lo requiere. Verificar el funcionamiento, bornes de conexión, limpieza con limpia contactos y cambiar si así lo requiere. Verificar la alineación de las puertas, verificar el buen estado de las manijas, inspección de presencia de corrosión, verificar daños en los vidrios. Verificar el buen estado de las juntas y/o cambio si así se requiere. Verificar el funcionamiento, bornes de conexión, limpieza con limpia contactos y cambiar si así lo requiere. Verificar el desgaste, tornillos sueltos, alineamiento y cambiar si se requiere. Verificar el funcionamiento, bornes de conexión, limpieza con limpia contactos y cambiar si así lo requiere.				X				X				X

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V° B°
(e) INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
53	CENTRO QUIRURGICO	SALA DE CIRUGIA TRAUMATOLOGIA	PUERTAS CORREDIZAS, HERMETICAS Y AUTOMÁTICAS DE CENTRO QUIRÚRGICO	PUERTAS	-	-	-	Limpieza de correa, verificar el tensado, verificar desgaste y cambiar si así lo requiere. Verificar el desgaste, alineamiento, pernos sueltos, limpieza y cambiar si así lo requiere. Verificar el funcionamiento, parámetros eléctricos, bornes de conexión, limpieza con limpia contactos y cambiar si así lo requiere. Verificar el desgaste, alineamiento y cambiar si así lo requiere. Verificar el desgaste, alineamiento, limpieza, pernos sueltos y cambiar si así lo requiere. Verificar el funcionamiento, bornes de conexión, limpieza con limpia contactos y cambiar si así lo requiere. Verificar la alineación de las puertas, verificar el buen estado de las manijas, inspección de presencia de corrosión, verificar daños en los vidrios. Verificar el buen estado de las juntas y/o cambio si así se requiere. Verificar el funcionamiento, bornes de conexión, limpieza con limpia contactos y cambiar si así lo requiere. Verificar el desgaste, tornillos sueltos, alineamiento y cambiar si se requiere. Verificar el funcionamiento, bornes de conexión, limpieza con limpia contactos y cambiar si así lo requiere.				X				X				X
54	CIRUGÍA DE DIA	TRABAJO LIMPIO	REFRIGERADORA DE 04 PIES CUBICOS	REFRIG	GENERAL ELECTRIC	GAV5SAMRBS	16112537DO106	Inspección física del equipo con sus componentes y accesorios. Revisión de la unidad condensadora, incluye limpieza de parrilla. Verificación y limpieza de las empaquetaduras, sustituir si fuera necesario. Verificación de control de temperatura. Verificar la iluminación de la cámara interna, cambiar si es necesario. Verificación del funcionamiento de la puerta, seguros y bisagras, lubricar de ser necesario. Limpieza general del equipo. Verificación del sistema eléctrico y aislamiento eléctrico. Pruebas de funcionamiento.					X						X	
55	CIRUGÍA DE DIA	SALA DE RECUPERACIÓN NIÑOS	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CAMAS 1	METAX	M-715	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.				X					X			
56	CIRUGÍA DE DIA	SALA DE RECUPERACIÓN NIÑOS	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CAMAS 1	METAX	M-715	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.				X					X			
57	CIRUGÍA DE DIA	SALA DE RECUPERACIÓN ADULTOS	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CAMAS 1	METAX	M-715	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.				X					X			
58	CIRUGÍA DE DIA	SALA DE RECUPERACIÓN ADULTOS	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CAMAS 1	METAX	M-715	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.				X					X			

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (e) INSTALACIONES ELECTROMECANICAS V°B°

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO — CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
59	CIRUGÍA DE DIA	PREPARACION DE PACIENTES	CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE	CAMAS 1	METAX	CH-14	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.				X					X		
60	CIRUGÍA DE DIA	PREPARACION DE PACIENTES	CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE	CAMAS 1	METAX	CH-14	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.				X					X		
61	CIRUGÍA DE DIA	ADAPTACION AL MEDIO	CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE	CAMAS 1	METAX	CH-14	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.				X					X		
62	CIRUGÍA DE DIA	ADAPTACION AL MEDIO	CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE	CAMAS 1	METAX	CH-14	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.				X					X		
63	CIRUGÍA DE DIA	ALMACEN DE MATERIAL ESTERIL	EXTRACTOR EHC-C1036	EHC1	S&P	TD 500/150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
64	CIRUGÍA DE DIA	SS.HH C2-3 PERSONAL MUJER	EXTRACTOR EHC-C127	EHC1	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
65	CIRUGÍA DE DIA	SS.HH C2-2 PERSONAL HOMBRE	EXTRACTOR EHC-C128	EHC1	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
66	CIRUGÍA DE DIA	ROPA SUCIA	EXTRACTOR EHC-C126	EHC1	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
67	CIRUGÍA DE DIA	ROPA SUCIA	EXTRACTOR EHC-C125	EHC1	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA — INSTALACIONES ELECTROMECANICAS — V°B°

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
68	CIRUGÍA DE DIA	RESIDUOS SOLIDOS	EXTRACTOR EHC-C124	EHC1	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
69	CIRUGÍA DE DIA	TRABAJO SUCIO	EXTRACTOR EHC-C129	EHC1	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
70	CIRUGÍA DE DIA	TRABAJO LIMPIO	EXTRACTOR EHC-C130	EHC1	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
71	CIRUGÍA DE DIA	SS.HH C2-1 (ESTACION DE ENFERMERAS 1029)	EXTRACTOR EHC-C122	EHC1	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
72	CIRUGÍA DE DIA	SS.HH C2-2 VEST. (PREPARACION DE PACIENTE 1037)	EXTRACTOR EHC-C123	EHC1	SISTEVEN	SLINE-200	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
73	CIRUGÍA DE DIA	ADAPTACION AL MEDIO	EXTRACTOR EHC-C1039	EHC1	S&P	TD 500/150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
74	CIRUGÍA DE DIA	ALMACEN DE EQUIPOS EINSUMOS	EXTRACTOR EHC-C120	EHC1	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
75	CIRUGÍA DE DIA	DEPOSITO DE MATIALES ESTERILES	EXTRACTOR EHC	EHC1	S&P	TD 500/150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
76	CIRUGÍA DE DIA	ALMACEN DE EQUIPOS EINSUMOS	EXTRACTOR EHC-C120	EHC1	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
77	CIRUGÍA DE DIA	TRABAJO LIMPIO	EXTRACTOR EHC-C130	EHC1	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V° B°
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

342

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
78	CIRUGÍA DE DIA	TRABAJO SUCIO	EXTRACTOR EHC-C121	EHC1	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
79	CIRUGÍA DE DIA	CIRUGIA DE DIA	TOMA MURAL DE OXIGENO MEDICINAL	GASES	AMICO	-	-	Verificacion de fugas en conector DIS. Pruebas de funcionamiento.	X			X			X			X		
80	CIRUGÍA DE DIA	CIRUGIA DE DIA	TOMA MURAL DE RED DE VACIO	GASES	AMICO	-	-	Verificacion de fugas en conector DIS. Pruebas de funcionamiento.	X			X			X			X		
81	CIRUGÍA DE DIA	CIRUGIA DE DIA	TOMA MURAL DE AIRE INDUSTRIAL	GASES	AMICO	-	-	Verificacion de fugas en conector DIS. Pruebas de funcionamiento.	X			X			X			X		
82	CIRUGÍA DE DIA	CIRUGIA DE DIA	TOMA MURAL DE AIRE MEDICINAL	GASES	AMICO	-	-	Verificacion de fugas en conector DIS. Pruebas de funcionamiento.	X			X			X			X		
83	CIRUGÍA DE DIA	CUARTO DE COMUNICACIONES	SPLIT DECORATIVOUED 101/UCD 101	SPLIT	MCQUAY	SPLIT DECORATIVO	-	EVAPORADOR Limpieza de frente decorativo Limpieza de los filtros de aire Limpieza de la charola de desagüe Limpieza de la turbina Limpieza del chasis Limpieza de las rejillas Limpieza del serpentin Revisión del amperaje en motor evaporador Revisión de baterias (control remoto) CONDENSADOR Limpieza del gabinete Limpieza del serpentin Limpieza de aspa condensador Lubricación del motor			X			X			X			X
84	CIRUGÍA DE DIA	ALMACEN DE EQUIPO DE CIRUGIA	SPLIT PISO TECHO UED/UCD-C103	SPLIT	YORK	YDEA24FZ-ADT	241801428130400014	EVAPORADOR Limpieza de frente decorativo Limpieza de los filtros de aire Limpieza de la charola de desagüe Limpieza de la turbina Limpieza del chasis Limpieza de las rejillas Limpieza del serpentin Revisión del amperaje en motor evaporador Revisión de baterias (control remoto) CONDENSADOR Limpieza del gabinete Limpieza del serpentin Limpieza de aspa condensador Lubricación del motor			X			X			X			X
85	CENTRAL DE ESTERILIZACION	SS.HH. D2-7 JEFATURA	EXTRACTOR EHC-C209	EHC3	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X							X	
86	CENTRAL DE ESTERILIZACION	SS.HH. Y VESTIDOR D1-7 PERSONAL MUJER	EXTRACTOR EHC-C210	EHC3	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X							X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA – V°B° – INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
87	CENTRAL DE ESTERILIZACION	DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS	EXTRACTOR EHC-C211	EHC3	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
88	CENTRAL DE ESTERILIZACION	SS.HH. Y VESTIDOR C2-7 HOMBRE	EXTRACTOR EHC-C208	EHC3	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
89	CENTRAL DE ESTERILIZACION	CUARTO DE LIMPIEZA	EXTRACTOR EHC-C207	EHC3	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
90	CENTRAL DE ESTERILIZACION	SS.HH. Y VESTIDOR C5-9 HOMBRE	EXTRACTOR EHC-C212	EHC3	SISTEVEN	SLINE-200	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
91	CENTRAL DE ESTERILIZACION	DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS	EXTRACTOR EHC-C211	EHC3	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
92	CENTRAL DE ESTERILIZACION	DEPÓSITO DE MATERIALES	EXTRACTOR EHC-C206	EHC3	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
93	CENTRAL DE ESTERILIZACION	CENTRAL DE ESTERILIZACION	TOMA MURAL DE AIRE INDUSTRIAL	GASES	AMICO	-	-	Verificacion de fugas en conector DIS. Pruebas de funcionamiento.	X			X			X			X		
94	CENTRO OBSTETRICO	DEPOSITO DE PLACENTAS	CONGELADORA DE 15P3	REFRIG	EQUITEC	EVF 40255/40/4F	1113185.1	Inspección fisica del equipo con sus componentes y accesorios. Revisión de la unidad condensadora, incluye limpieza de parrilla. Verificación y limpieza de las empaquetaduras, sustituir si fuera necesario. Verificación de control de temperatura. Verificar la iluminación de la cámara interna, cambiar si es necesario. Verificación del funcionamiento de la puerta, seguros y bisagras, lubricar de ser necesario. Limpieza general del equipo. Verificación del sistema eléctrico y aislamiento eléctrico. Pruebas de funcionamiento.					X						X	
95	CENTRO OBSTETRICO	TRABAJO LIMPIO	REFRIGERADORA DE 14 PIES CUBICOS	REFRIG	BOSCH	ECOTT463IXL	656120078456001744	Inspección fisica del equipo con sus componentes y accesorios. Revisión de la unidad condensadora, incluye limpieza de parrilla. Verificación y limpieza de las empaquetaduras, sustituir si fuera necesario. Verificación de control de temperatura. Verificar la iluminación de la cámara interna, cambiar si es necesario. Verificación del funcionamiento de la puerta, seguros y bisagras, lubricar de ser necesario. Limpieza general del equipo. Verificación del sistema eléctrico y aislamiento eléctrico. Pruebas de funcionamiento.					X						X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V°B°
INSTALACIONES & ELECTROMECANICOS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
96	CENTRO OBSTETRICO	PUERPERIO	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CAMAS 2	METAX	M-715	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.					X						X	
97	CENTRO OBSTETRICO	PUERPERIO	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CAMAS 2	METAX	M-715	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.					X						X	
98	CENTRO OBSTETRICO	PUERPERIO	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CAMAS 2	METAX	M-715	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.					X						X	
99	CENTRO OBSTETRICO	PUERPERIO	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CAMAS 2	METAX	M-715	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.					X						X	
100	CENTRO OBSTETRICO	SALA DE DILATACION	CAMA DE PARTOS	CAMAS 2	METAX	CC-7	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes eléctricos, hidráulicos y neumáticos, de actuadores lineales eléctricos hidráulicos y/o neumáticos, enchufes, interruptores, baterías y luminarias. Verificar el ajuste adecuado de pernos, campos o sujetadores de accesorios. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.					X						X	
101	CENTRO OBSTETRICO	SS.HH. D2-7 JEFATURA	EXTRACTOR EHC-C209	EHC3	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
102	CENTRO OBSTETRICO	ROPA LIMPIA	EXTRACTOR EHC-C213	EHC3	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
103	CENTRO OBSTETRICO	SS.HH. D2-8 (PUERPERIO 2010)	EXTRACTOR EHC-C214	EHC3	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (INSTALACIONES ELECTROMECANICAS) V°B°

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA												
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
104	CENTRO OBSTETRICO	SS.HH. C5-13 DISCAP.	EXTRACTOR EHC-C215	EHC3	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
105	CENTRO OBSTETRICO	SS.HH. C5-13 DISCAP.	EXTRACTOR EHC-C215	EHC3	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
106	CENTRO OBSTETRICO	SS.HH. D2-11 (SALA DE DILATACIÓN 2015)	EXTRACTOR EHC-C216	EHC3	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
107	CENTRO OBSTETRICO	LAVADO Y ESTERILIZADO	EXTRACTOR EHC-C218	EHC3	SISTEVEN	SLINE-200	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
108	CENTRO OBSTETRICO	SS.HH. Y VESTIDOR D1-9 PERSONAL HOMBRE	EXTRACTOR EHC-C217	EHC3	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
109	CENTRO OBSTETRICO	SS.HH. Y VESTIDOR D1-9 PERSONAL HOMBRE	EXTRACTOR EHC-C217	EHC3	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
110	CENTRO OBSTETRICO	PREPARACIÓN DE MEDIOS	EXTRACTOR EHC-C219	EHC3	SISTEVEN	SLINE-200	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
111	CENTRO OBSTETRICO	CUARTO DE LIMPIEZA	EXTRACTOR EHC-C221	EHC3	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
112	CENTRO OBSTETRICO	DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS	EXTRACTOR EHC-C220	EHC3	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
113	CENTRO OBSTETRICO	DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS	EXTRACTOR EHC-C232	EHC3	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (INSTALACIONES ELECTROMECANICAS) V°B°

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO — CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
114	CENTRO OBSTETRICO	DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS	EXTRACTOR EHC-C220	EHC3	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
115	CENTRO OBSTETRICO	CENTRO OBSTETRICO	TOMA MURAL DE OXIGENO MEDICINAL	GASES	AMICO	-	-	Verificacion de fugas en conector DIS. Pruebas de funcionamiento.	X			X			X			X		
116	CENTRO OBSTETRICO	CENTRO OBSTETRICO	TOMA MURAL DE RED DE VACIO	GASES	AMICO	-	-	Verificacion de fugas en conector DIS. Pruebas de funcionamiento.	X			X			X			X		
117	CENTRO OBSTETRICO	CENTRO OBSTETRICO	TOMA MURAL DE AIRE INDUSTRIAL	GASES	AMICO	-	-	Verificacion de fugas en conector DIS. Pruebas de funcionamiento.	X			X			X			X		
118	CENTRO OBSTETRICO	CENTRO OBSTETRICO	TOMA MURAL DE AIRE MEDICINAL	GASES	AMICO	-	-	Verificacion de fugas en conector DIS. Pruebas de funcionamiento.	X			X			X			X		
119	CENTRO OBSTETRICO	AZOTEA	EVAPORADOR DE AIRE FORZADO	SPLIT	MIDEA	MVB-60CWN1-X	-	Limpieza de exterior del equipo (carcasa) Limpieza de los filtros de aire Limpieza de la charola de desagüe Limpieza de la turbina Limpieza del chasis Limpieza de las rejillas Limpieza del serpentin Revisión del amperaje en motor evaporador Revisión de voltaje Megado de motor eléctrico Verificación de funcionamiento e inspección de faja verificación de fusibles			X			X			X			X
120	CENTRO OBSTETRICO	AZOTEA	UNIDAD CONDENSADORA PECO	SPLIT	MIDEA	MOV-60CRN1-X	241386102067706016 0114	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vias motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos			X			X			X			X
121	CENTRO OBSTETRICO	SALA ATENCIÓN A RECIÉN NACIDOS	SPLIT DECORATIVO UED/UCD-205	SPLIT	MIDEA	MSMB-24HRFDN1	241396096057929015 0029	EVAPORADOR Limpieza de frente decorativo Limpieza de los filtros de aire Limpieza de la charola de desagüe Limpieza de la turbina Limpieza del chasis Limpieza de las rejillas Limpieza del serpentin Revisión del amperaje en motor evaporador Revisión de baterías (control remoto) CONDENSADOR Limpieza del gabinete Limpieza del serpentin Limpieza de aspa condensador Lubricación del motor			X			X			X			X

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA — V°B° — INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
122	UCI	CORREDOR	REFRIGERADORA DE 14 PIES CUBICOS	REFRIG	BOSCH	ECOTT463IXL	656120078456000174	Inspección física del equipo con sus componentes y accesorios. Revisión de la unidad condensadora, incluye limpieza de parrilla. Verificación y limpieza de las empaquetaduras, sustituir si fuera necesario. Verificación de control de temperatura. Verificar la iluminación de la cámara interna, cambiar si es necesario. Verificación del funcionamiento de la puerta, seguros y bisagras, lubricar de ser necesario. Limpieza general del equipo. Verificación del sistema eléctrico y aislamiento eléctrico. Pruebas de funcionamiento.					X					X	
123	UCI	SALA DE REUNIONES	REFRIGERADORA DE 14 PIES CUBICOS	REFRIG	BOSCH	ECOTT463IXL	656120078456001553	Inspección física del equipo con sus componentes y accesorios. Revisión de la unidad condensadora, incluye limpieza de parrilla. Verificación y limpieza de las empaquetaduras, sustituir si fuera necesario. Verificación de control de temperatura. Verificar la iluminación de la cámara interna, cambiar si es necesario. Verificación del funcionamiento de la puerta, seguros y bisagras, lubricar de ser necesario. Limpieza general del equipo. Verificación del sistema eléctrico y aislamiento eléctrico. Pruebas de funcionamiento.					X					X	
124	UCI	SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS GENERAL	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CAMAS 3	METAX	M-715	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.						X					X
125	UCI	SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS GENERAL	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CAMAS 3	METAX	M-715	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.						X					X
126	UCI	SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS GENERAL	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CAMAS 3	METAX	M-715	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.						X					X
127	UCI	SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS GENERAL	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CAMAS 3	METAX	M-715	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.						X					X
128	UCI	SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS GENERAL	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CAMAS 3	METAX	M-715	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.						X					X

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (INSTALACIONES ELECTROMECANICAS) V°B°

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO — CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
129	UCI	SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS GENERAL - AISLADOS 1	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CAMAS 3	METAX	M-715	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.						X						X
130	UCI	SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS GENERAL - AISLADOS 2	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CAMAS 3	METAX	M-715	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.						X						X
131	UCI	SALA DE CUIDADOS INTERMEDIOS DE PEDIATRIA	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CAMAS 3	METAX	M-715	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.						X						X
132	UCI	SALA DE CUIDADOS INTERMEDIOS DE PEDIATRIA	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CAMAS 3	METAX	M-715	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.						X						X
133	UCI	SALA DE CUIDADOS INTERMEDIOS DE PEDIATRIA	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CAMAS 3	METAX	M-715	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.						X						X
134	UCI	SALA DE CUIDADOS INTERMEDIOS DE PEDIATRIA	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CAMAS 3	METAX	M-715	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.						X						X
135	UCI	SALA DE CUIDADOS INTERMEDIOS HOMBRES	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CAMAS 3	METAX	M-715	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.						X						X

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA — V° B° — INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
136	UCI	SALA DE CUIDADOS INTERMEDIOS HOMBRES	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CAMAS 3	METAX	M-715	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.						X						X
137	UCI	SALA DE CUIDADOS INTERMEDIOS HOMBRES	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CAMAS 3	METAX	M-715	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.						X						X
138	UCI	SALA DE CUIDADOS INTERMEDIOS HOMBRES	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CAMAS 3	METAX	M-715	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.						X						X
139	UCI	SALA DE CUIDADOS INTERMEDIOS MUJERES	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CAMAS 3	METAX	M-715	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.						X						X
140	UCI	SALA DE CUIDADOS INTERMEDIOS MUJERES	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CAMAS 3	METAX	M-715	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.						X						X
141	UCI	SALA DE CUIDADOS INTERMEDIOS MUJERES	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CAMAS 3	METAX	M-715	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.						X						X
142	UCI	SALA DE CUIDADOS INTERMEDIOS MUJERES	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CAMAS 3	METAX	M-715	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.						X						X

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V°B°
(INSTALACIONES ELECTROMECANICAS)

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
143	UCI	SALA DE CUIDADOS INTERMEDIOS GINECO OBSTETRICIA	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CAMAS 3	METAX	M-715	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.						X						X
144	UCI	SALA DE CUIDADOS INTERMEDIOS GINECO OBSTETRICIA	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CAMAS 3	METAX	M-715	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.						X						X
145	UCI	SALA DE CUIDADOS INTERMEDIOS GINECO OBSTETRICIA	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CAMAS 3	METAX	M-715	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.						X						X
146	UCI	SALA DE CUIDADOS INTERMEDIOS GINECO OBSTETRICIA - AISLADOS	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CAMAS 3	METAX	M-715	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.						X						X
147	UCI	SALA DESCANSO PERSONAL DE GUARDIA HOMBRES	CAMA DE UNA PLAZA Y MEDIA	CAMAS 3	METAX	CC-13	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.						X						X
148	UCI	SALA DESCANSO PERSONAL DE GUARDIA HOMBRES	CAMA DE UNA PLAZA Y MEDIA	CAMAS 3	METAX	CC-13	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.						X						X
149	UCI	SALA DESCANSO PERSONAL DE GUARDIA MUJERES	CAMA DE UNA PLAZA Y MEDIA	CAMAS 3	METAX	CC-13	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.						X						X
150	UCI	SALA DESCANSO PERSONAL DE GUARDIA MUJERES	CAMA DE UNA PLAZA Y MEDIA	CAMAS 3	METAX	CC-13	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.						X						X

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (e) INSTALACIONES ELECTROMECANICAS V°B°

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO — CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
151	UCI	CAMILLAS	CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE	CAMAS 3	METAX	CH-14	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.						X						X
152	UCI	CAMILLAS	CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE	CAMAS 3	METAX	CH-14	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.						X						X
153	UCI	TRANSFER CAMILLAS	CAMA CAMILLA PARA TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA DE PACIENTES	CAMAS 3	METAX	CH-22i	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.						X						X
154	UCI	TRANSFER CAMILLAS	CAMA CAMILLA PARA TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA DE PACIENTES	CAMAS 3	METAX	CH-22i	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.						X						X
155	UCI	UCI	TOMA MURAL DE OXIGENO MEDICINAL	GASES	AMICO	-	-	Verificacion de fugas en conector DIS. Pruebas de funcionamiento.	X			X			X			X		
156	UCIN	UCIN	TOMA MURAL DE OXIGENO MEDICINAL	GASES	AMICO	-	-	Verificacion de fugas en conector DIS. Pruebas de funcionamiento.	X			X			X			X		
157	UCI	UCI	TOMA MURAL DE RED DE VACIO	GASES	AMICO	-	-	Verificacion de fugas en conector DIS. Pruebas de funcionamiento.	X			X			X			X		
158	UCIN	UCIN	TOMA MURAL DE RED DE VACIO	GASES	AMICO	-	-	Verificacion de fugas en conector DIS. Pruebas de funcionamiento.	X			X			X			X		
159	UCI	UCI	TOMA MURAL DE AIRE MEDICINAL	GASES	AMICO	-	-	Verificacion de fugas en conector DIS. Pruebas de funcionamiento.	X			X			X			X		
160	UCI	CAMILLAS	SILLA DE RUEDAS	SILLAS	METAX	0610108	-	Revisar el estado de las ruedas: presión, cubierta, cámara, frenos. Verificar el buen funcionamiento de las ruedas antivuelco. Revisar el ajuste de los elementos de sujeción y desgaste. Lubricación de los rodamientos y ejes . Revisar la estructura principal, que no se aprecien partes dobladas, desoldadas o sueltas. Revisar el estado de desgaste de posa brazos, asiento y espaldar. Pruebas de funcionamiento.		X						X				
161	UCI	CAMILLAS	SILLA DE RUEDAS	SILLAS	METAX	0610108	-	Revisar el estado de las ruedas: presión, cubierta, cámara, frenos. Verificar el buen funcionamiento de las ruedas antivuelco. Revisar el ajuste de los elementos de sujeción y desgaste. Lubricación de los rodamientos y ejes . Revisar la estructura principal, que no se aprecien partes dobladas, desoldadas o sueltas. Revisar el estado de desgaste de posa brazos, asiento y espaldar. Pruebas de funcionamiento.		X						X				

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (INSTALACIONES ELECTROMECANICAS) V°B°

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
162	UCI	AZOTEA	SPLIT DUCTO	SPLIT	MIDEA	MOV60CRN1-X	241386102067706000000	EVAPORADOR Limpieza de frente decorativo Limpieza de los filtros de aire Limpieza de la charola de desagüe Limpieza de la turbina Limpieza del chasis Limpieza de las rejillas Limpieza del serpentin Revisión del amperaje en motor evaporador Revisión de baterias (control remoto) CONDENSADOR Limpieza del gabinete Limpieza del serpentin Limpieza de aspa condensador Lubricación del motor			X			X			X			X
163	UCI	AZOTEA	MINI SPLIT	SPLIT	MIDEA	MVB-60CWNI-X	241398832147725016 0087	Limpieza de exterior del equipo (carcasa) Limpieza de los filtros de aire Limpieza de la charola de desagüe Limpieza de la turbina Limpieza del chasis Limpieza de las rejillas Limpieza del serpentin Revisión del amperaje en motor evaporador Revisión de voltaje Megado de motor eléctrico Verificación de funcionamiento e inspección de faja verificación de fusibles			X			X			X			X
164	EMERGENCIA	INYECTABLES	REFRIGERADORA DE 12 PIES CUBICOS	REFRIG	SAMSUNG	RT35K5930SL/PE	0AKA4BAHA01316W	Inspección fisica del equipo con sus componentes y accesorios. Revisión de la unidad condensadora, incluye limpieza de parrilla. Verificación y limpieza de las empaquetaduras, sustituir si fuera necesario. Verificación de control de temperatura. Verificar la iluminación de la cámara interna, cambiar si es necesario. Verificación del funcionamiento de la puerta, seguros y bisagras, lubricar de ser necesario. Limpieza general del equipo. Verificación del sistema eléctrico y aislamiento eléctrico. Pruebas de funcionamiento.					X						X	
165	EMERGENCIA	FARMACIA	REFRIGERADORA PARA FARMACIA (15-25 PIES CUBICOS)	REFRIG	INDREL	RC-4300	47074	Inspección general de la integridad del equipo, su conservación, pintura, corrosión. Inspección de la operatividad de todas sus funciones . Revisión del sistema de monitoreo de temperatura y alarmas. Limpieza de la puerta y la cámara. Limpieza del sistema eléctrico, electrónico y de refrigeración. Comprobación del correcto funcionamiento del valor de la temperatura. Verificación de la temperatura programada y la mostrada. Comprobación de luz interna, cambiar si fuera necesario. Verificación del sistema de seguridad de la puerta. Revisión del sistema de enfriamiento del equipo. Pruebas de funcionamiento y operatividad del equipo.					X						X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V° B°
(INSTALACIONES ELECTROMECANICAS)

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO — CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
166	EMERGENCIA	LABORATORIO	REFRIGERADORA VERTICAL 450L	REFRIG	FRIOLAB	RPC-TC450	31042022-5025	Inspección física del equipo con sus componentes y accesorios. Revisión de la unidad condensadora, incluye limpieza de parrilla. Verificación y limpieza de las empaquetaduras, sustituir si fuera necesario. Verificación de control de temperatura. Verificar la iluminación de la cámara interna, cambiar si es necesario. Verificación del funcionamiento de la puerta, seguros y bisagras, lubricar de ser necesario. Limpieza general del equipo. Verificación del sistema eléctrico y aislamiento eléctrico. Pruebas de funcionamiento.					X							X	
167	EMERGENCIA	FARMACIA	CARRO PARA TRANSPORTE PESADO	CARROS	METAX	K-105	-	Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.		X						X					
168	EMERGENCIA	SALA DE OBSERVACIONES NIÑOS	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CAMAS 1	METAX	M-715	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.				X						X		
169	EMERGENCIA	SALA DE OBSERVACIONES NIÑOS	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CAMAS 1	METAX	M-715	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.				X						X		
170	EMERGENCIA	SALA DE OBSERVACIONES NIÑOS	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CAMAS 1	METAX	M-715	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.				X						X		
171	EMERGENCIA	SALA DE OBSERVACIONES NIÑOS	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CAMAS 1	METAX	M-715	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.				X						X		
172	EMERGENCIA	SALA DE OBSERVACIONES NIÑOS	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CAMAS 1	METAX	M-715	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.				X						X		

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA — V°B° — (INSTALACIONES ELECTROMECANICAS)

330

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
173	EMERGENCIA	SALA DE OBSERVACIONES NIÑOS	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CAMAS 1	METAX	M-715	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.				X					X		
174	EMERGENCIA	SALA DE OBSERVACIONES NIÑOS	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CAMAS 1	METAX	M-715	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.				X					X		
175	EMERGENCIA	SALA DE OBSERVACIONES NIÑOS	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CAMAS 1	METAX	M-715	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.				X					X		
176	EMERGENCIA	SALA DE OBSERVACIONES MUJERES	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CAMAS 1	METAX	M-715	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.				X					X		
177	EMERGENCIA	SALA DE OBSERVACIONES MUJERES	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CAMAS 1	METAX	M-715	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.				X					X		
178	EMERGENCIA	SALA DE OBSERVACIONES MUJERES	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CAMAS 1	METAX	M-715	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.				X					X		
179	EMERGENCIA	SALA DE OBSERVACIONES MUJERES	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CAMAS 1	METAX	M-715	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.				X					X		

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (e) INSTALACIONES ELECTROMECANICAS V°B°

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
180	EMERGENCIA	SALA DE OBSERVACIONES HOMBRES	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CAMAS 1	METAX	M-715	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.				X					X		
181	EMERGENCIA	SALA DE OBSERVACIONES HOMBRES	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CAMAS 1	METAX	M-715	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.				X					X		
182	EMERGENCIA	SALA DE OBSERVACIONES HOMBRES	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CAMAS 1	METAX	M-715	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.				X					X		
183	EMERGENCIA	SALA DE OBSERVACIONES HOMBRES	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CAMAS 1	METAX	M-715	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.				X					X		
184	EMERGENCIA	SALA DE OBSERVACIONES AISLADOS 1	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CAMAS 1	METAX	M-715	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.				X					X		
185	EMERGENCIA	SALA DE OBSERVACIONES AISLADOS 2	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CAMAS 1	METAX	M-715	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.				X					X		
186	EMERGENCIA	CAMILLAS	CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE	CAMAS 1	METAX	CH-14	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.				X					X		

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V°B°
INSTALACIONES Y ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
187	EMERGENCIA	CAMILLAS	CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE	CAMAS 1	METAX	CH-14	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.				X					X		
188	EMERGENCIA	SALA DE TRUMA SHOCK	CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO STRYKER	CAMAS 1	METAX	M-720	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes hidráulicos y mecánicos, de actuadores lineales hidráulicos, pedales de bombeo, alivio y freno. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Mantenimiento de garruchas, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.				X					X		
189	EMERGENCIA	SALA DE TRUMA SHOCK	CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO STRYKER	CAMAS 1	METAX	M-720	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes hidráulicos y mecánicos, de actuadores lineales hidráulicos, pedales de bombeo, alivio y freno. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Mantenimiento de garruchas, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.				X					X		
190	EMERGENCIA	SS.HH. D1-3 DISCAP. (ESPERA)	EXTRACTOR EHC-D101	EHC3	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
191	EMERGENCIA	BOTADERO CLINICO	EXTRACTOR EHC-D106	EHC3	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
192	EMERGENCIA	SS.HH. D1-9 (SALA DE OBSERVACIÓN MUJERES 1041)	EXTRACTOR EHC- D152	EHC3	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
193	EMERGENCIA	SS.HH. D1-7 (SALA DE OBSERVACIÓN NIÑOS H/M)	EXTRACTOR EHC-D105	EHC3	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
194	EMERGENCIA	SS.HH D1-5 (PERSONAL MUEJERES)	EXTRACTOR EHC-D104	EHC3	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
195	EMERGENCIA	SS.HH D1-6 (PERSONAL HOMBRES)	EXTRACTOR EHC-D103	EHC3	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (INSTALACIONES ELECTROMECANICAS) V°B°

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA												
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
196	EMERGENCIA	SS.HH D1-4 (SALA DE OBSERVACIÓN HOMBRES H/M)	EXTRACTOR EHC-D102	EHC3	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
197	EMERGENCIA	ROPA SUCIA	EXTRACTOR EHC-D112	EHC3	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
198	EMERGENCIA	RESIDUOS SÓLIDOS	EXTRACTOR EHC-D114	EHC3	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
199	EMERGENCIA	CUARTO DE LIMPIEZA	EXTRACTOR EHC-D113	EHC3	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
200	EMERGENCIA	SS.HH. SECRETARIA JEFATURA	EXTRACTOR EHC-D116	EHC3	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
201	EMERGENCIA	ROPA SUCIA	EXTRACTOR EHC-D129	EHC3	SISTEVEN	SLINE-200	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
202	EMERGENCIA	DEPÓSITO DE MEDICAMENTOS MATERIALES E INSUMOS	EXTRACTOR EHC-D130	EHC3	SISTEVEN	SLINE-200	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
203	EMERGENCIA	DEPÓSITO DE INSUMOS	EXTRACTOR EHC-D131	EHC3	SISTEVEN	SLINE-200	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
204	EMERGENCIA	SS.HH. D2-2 VEST. PERSONAL MUJER	EXTRACTOR EHC-D127	EHC3	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
205	EMERGENCIA	SS.HH. D2-1 VET. PERSONAL HOMBRE	EXTRACTOR EHC-D111	EHC3	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V° B°
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
206	EMERGENCIA	DEPÓSITO DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL DE ATENCIÓN	EXTRACTOR EHC-D128	EHC3	SISTEVEN	SLINE-200	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
207	EMERGENCIA	OBSERVACIÓN AISLADO MUJERES	EXTRACTOR EHC-D109	EHC3	SISTEVEN	SLINE-200	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
208	EMERGENCIA	SS.HH.D2-2 (OBSERVACIÓN AISLADO MUJERES)	EXTRACTOR EHC-D110	EHC3	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
209	EMERGENCIA	OBSERVACIÓN AISLADO HOMBRES	EXTRACTOR EHC-D108	EHC3	SISTEVEN	SLINE-200	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
210	EMERGENCIA	SS.HH. D2-2 (OBSERVACIÓN AISLADO HOMBRES)	EXTRACTOR EHC-D107	EHC3	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
211	EMERGENCIA	CORREDOR	FAN COIL D-101 (SEGÚN DOSSIER)	FAN COIL 01	DAIKIN	HC.BB.1.08.G.A.G.M.Y.YY.M.3.12.2.Y.S.YY.00.Y.Y.Y.YY.YY.00	SLPU164701410	Limpieza general del equipo Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos				X				X				X
212	EMERGENCIA	ESPERA	FAN COIL D-103 (SEGÚN DOSSIER)	FAN COIL 01	DAIKIN	HC.BB.1.08.G.A.G.M.Y.YY.M.3.12.2.Y.S.YY.00.Y.Y.Y.YY.YY.00	SLPU164701409	Limpieza general del equipo Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos				X				X				X

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA – INSTALACIONES ELECTROMECANICAS – V°B°

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO																							
ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA														
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
213	EMERGENCIA	TRIAJE SALA DE ESPERA	FAN COIL D-102 (SEGÚN DOSSIER)	FAN COIL 01	DAIKIN	HC.BB.1.08.G.A.G.M.Y.YY.M.3.12.2.Y.S.YY.00.Y.Y.Y.YY.YY.00	SLPU164701411	Limpieza general del equipo Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos				X				X				X
214	EMERGENCIA	FARMACIA	FAN COIL D-104 (SEGÚN DOSSIER)	FAN COIL 01	DAIKIN	FC.HC.2.06.E.A.G.M.Y.04.C.2.12.L.Y.S.YY.00.Y.Y.Y.YY.YY.00	SLPU164801703	Limpieza general del equipo Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos				X				X				X
215	EMERGENCIA	OBS. NIÑAS	FAN COIL D-106 (SEGÚN DOSSIER)	FAN COIL 01	DAIKIN	FC.HC.2.06.E.A.G.M.Y.04.C.2.12.L.Y.S.YY.00.Y.Y.Y.YY.YY.00	-	Limpieza general del equipo Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos				X				X				X
216	EMERGENCIA	OBS. MUJERES	FAN COIL D-107 (SEGÚN DOSSIER)	FAN COIL 01	DAIKIN	FC.HC.2.06.E.A.G.M.Y.04.C.2.12.L.Y.S.YY.00.Y.Y.Y.YY.YY.00	SLPU164701416	Limpieza general del equipo Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos				X				X				X

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V°B°
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
217	EMERGENCIA	SALA DE OBSERVACIÓN HOMBRES	FAN COIL D-105 (SEGÚN DOSSIER)	FAN COIL 01	DAIKIN	FC.HC.2.06.E.A.G.H.Y.04.C.2.12.L.Y.S.Y.Y.00.Y.Y.Y.YY.YY.00		Limpieza general del equipo Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos				X				X				X
218	EMERGENCIA	JEFATURA	FAN COIL D-114 (SEGÚN DOSSIER)	FAN COIL 01	DAIKIN	FC.HC.2.06.E.A.G.M.Y.04.C.2.12.L.Y.S.YY.00.Y.Y.Y.YY.YY.00	SLPU1648001736	Limpieza general del equipo Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos				X				X				X
219	EMERGENCIA	LABORATORIO DE EMERGENCIA	FAN COIL D-109 (SEGÚN DOSSIER)	FAN COIL 02	DAIKIN	FC.HC.2.06.E.A.G.M.Y.04.C.2.12.L.Y.S.YY.00.Y.Y.Y.YY.YY.00	SLPU164801709	Limpieza general del equipo Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos				X				X				X
220	EMERGENCIA	ESTERILIZACIÓN RÁPIDA	FAN COIL D-111	FAN COIL 02	DAIKIN	FC.HC.2.06.E.A.G.M.Y.04.C.2.12.L.Y.C.YY.00.Y.Y.Y.YY.YY.00	SLPU164801698	Limpieza general del equipo Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos				X				X				X

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V°B°
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
221	EMERGENCIA	CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA	FAN COIL D-110 (SEGÚN DOSSIER)	FAN COIL 02	DAIKIN	FC.HC.2.06.E.A.G.M.Y.04.C.2.12.L.Y.S.YY.00.Y.Y.Y.YY.YY.00	SLPU164801701	Limpieza general del equipo Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos				X				X				X
222	EMERGENCIA	ESTAR NO MÉDICO	FAN COIL D-108 (SEGÚN DOSSIER)	FAN COIL 02	DAIKIN	FC.HC.2.06.E.A.G.M.Y.04.C.2.12.L.Y.S.YY.00.Y.Y.Y.YY.YY.00	SLPU164801758	Limpieza general del equipo Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos				X				X				X
223	EMERGENCIA	EMERGENCIA	TOMA MURAL DE OXIGENO MEDICINAL	GASES	AMICO	-	-	Verificacion de fugas en conector DIS. Pruebas de funcionamiento.	X			X			X			X		
224	EMERGENCIA	EMERGENCIA	TOMA MURAL DE RED DE VACIO	GASES	AMICO	-	-	Verificacion de fugas en conector DIS. Pruebas de funcionamiento.	X			X			X			X		
225	EMERGENCIA	CAMILLAS	SILLA DE RUEDAS	SILLAS	METAX	0610108	-	Revisar el estado de las ruedas: presión, cubierta, cámara, frenos. Verificar el buen funcionamiento de las ruedas antivuelco. Revisar el ajuste de los elementos de sujeción y desgaste. Lubricación de los rodamientos y ejes . Revisar la estructura principal, que no se aprecien partes dobladas, desoldadas o sueltas. Revisar el estado de desgaste de posa brazos, asiento y espaldar. Pruebas de funcionamiento.		X						X				
226	EMERGENCIA	CAMILLAS	SILLA DE RUEDAS	SILLAS	METAX	0610108	-	Revisar el estado de las ruedas: presión, cubierta, cámara, frenos. Verificar el buen funcionamiento de las ruedas antivuelco. Revisar el ajuste de los elementos de sujeción y desgaste. Lubricación de los rodamientos y ejes . Revisar la estructura principal, que no se aprecien partes dobladas, desoldadas o sueltas. Revisar el estado de desgaste de posa brazos, asiento y espaldar. Pruebas de funcionamiento.		X						X				
227	EMERGENCIA	CAMILLAS	SILLA DE RUEDAS	SILLAS	METAX	0610108	-	Revisar el estado de las ruedas: presión, cubierta, cámara, frenos. Verificar el buen funcionamiento de las ruedas antivuelco. Revisar el ajuste de los elementos de sujeción y desgaste. Lubricación de los rodamientos y ejes . Revisar la estructura principal, que no se aprecien partes dobladas, desoldadas o sueltas. Revisar el estado de desgaste de posa brazos, asiento y espaldar. Pruebas de funcionamiento.		X						X				
228	EMERGENCIA	CAMILLAS	SILLA DE RUEDAS	SILLAS	METAX	0610108	-	Revisar el estado de las ruedas: presión, cubierta, cámara, frenos. Verificar el buen funcionamiento de las ruedas antivuelco. Revisar el ajuste de los elementos de sujeción y desgaste. Lubricación de los rodamientos y ejes . Revisar la estructura principal, que no se aprecien partes dobladas, desoldadas o sueltas. Revisar el estado de desgaste de posa brazos, asiento y espaldar. Pruebas de funcionamiento.		X						X				

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (INSTALACIONES ELECTROMECANICAS) V°B°

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
229	TRAUMA SHOCK	TRAUMA SHOCK	TOMA MURAL DE OXIGENO MEDICINAL	GASES	AMICO	-	-	Verificacion de fugas en conector DIS. Pruebas de funcionamiento.	X			X			X			X		
230	TRAUMA SHOCK	TRAUMA SHOCK	TOMA MURAL DE RED DE VACIO	GASES	AMICO	-	-	Verificacion de fugas en conector DIS. Pruebas de funcionamiento.	X			X			X			X		
231	HOSPITALIZACION MEDICINA	TRABAJO LIMPIO - ESTACION DE ENFERMERAS	REFRIGERADORA DE 04 PIES CUBICOS	REFRIG	GENERAL ELECTRIC	GAV5SAMRBS	16112537DO215	Inspección fisica del equipo con sus componentes y accesorios. Revisión de la unidad condensadora, incluye limpieza de parrilla. Verificación y limpieza de las empaquetaduras, sustituir si fuera necesario. Verificación de control de temperatura. Verificar la iluminación de la cámara interna, cambiar si es necesario. Verificación del funcionamiento de la puerta, seguros y bisagras, lubricar de ser necesario. Limpieza general del equipo. Verificación del sistema eléctrico y aislamiento eléctrico. Pruebas de funcionamiento.					X						X	
232	HOSPITALIZACION MEDICINA	REPOSTERO	REFRIGERADORA DE 12 PIES CUBICOS	REFRIG	SAMSUNG	RT35K5930SL	0AKA4BAHA00952F	Inspección fisica del equipo con sus componentes y accesorios. Revisión de la unidad condensadora, incluye limpieza de parrilla. Verificación y limpieza de las empaquetaduras, sustituir si fuera necesario. Verificación de control de temperatura. Verificar la iluminación de la cámara interna, cambiar si es necesario. Verificación del funcionamiento de la puerta, seguros y bisagras, lubricar de ser necesario. Limpieza general del equipo. Verificación del sistema eléctrico y aislamiento eléctrico. Pruebas de funcionamiento.					X						X	
233	HOSPITALIZACION MEDICINA	REPOSTERO	CARRO PARA TRANSPORTE DE BANDEJAS DE COMIDA	CARROS	METAX	K-109/12	-	Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.		X						X				
234	HOSPITALIZACION MEDICINA	ESTAR MEDICO DE GUARDIA	CAMA DE UNA PLAZA Y MEDIA	CAMAS 2	METAX	CC-13	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.					X						X	
235	HOSPITALIZACION MEDICINA	ESTAR MEDICO DE GUARDIA	CAMA DE UNA PLAZA Y MEDIA	CAMAS 2	METAX	CC-13	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.					X						X	
236	HOSPITALIZACION MEDICINA	ESTAR NO MEDICO DE GUARDIA	CAMA DE UNA PLAZA Y MEDIA	CAMAS 2	METAX	CC-13	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.					X						X	
237	HOSPITALIZACION MEDICINA	ESTAR NO MEDICO DE GUARDIA	CAMA DE UNA PLAZA Y MEDIA	CAMAS 2	METAX	CC-13	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.					X						X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (INSTALACIONES ELECTROMECANICAS) V° B°

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
238	HOSPITALIZACION MEDICINA	AREA DE CAMILLAS	CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE	CAMAS 2	METAX	CH-14	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.					X						X	
239	HOSPITALIZACION MEDICINA	AREA DE CAMILLAS	CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE	CAMAS 2	METAX	CH-14	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.					X						X	
240	HOSPITALIZACION MEDICINA	AZOTEA	EXTRACTOR EHC-C306	EHC2	S&P	TD-2000/315	11UP0866	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
241	HOSPITALIZACION MEDICINA	TRABAJO LIMPIO	EXTRACTOR EHC-C419	EHC2	SODECA	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
242	HOSPITALIZACION MEDICINA	ROPA LIMPIA	EXTRACTOR EHC-C420	EHC2	SODECA	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
243	HOSPITALIZACION MEDICINA	ALMACÉN DE MATERIALES	EXTRACTOR EHC-C418	EHC2	SODECA	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
244	HOSPITALIZACION MEDICINA	ROPA SUCIA	EXTRACTOR EHC-C417	EHC2	SODECA	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
245	HOSPITALIZACION MEDICINA	SS.HH. C2-19	EXTRACTOR EHC-C416	EHC2	SODECA	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
246	HOSPITALIZACION MEDICINA	SS.HH. C2-15 (HABITACIÓN MEDICINA 4021)	EXTRACTOR EHC-C415	EHC2	SODECA	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
247	HOSPITALIZACION MEDICINA	SS.HH. C2-14 (HABITACIÓN MEDICINA 4023)	EXTRACTOR EHC-C414	EHC2	SODECA	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V°B°
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

320

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
248	HOSPITALIZACION MEDICINA	SS.HH. C2-13 (HABITACIÓN MEDICINA 4025)	EXTRACTOR EHC-C413	EHC2	SODECA	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
249	HOSPITALIZACION MEDICINA	SS.HH. C2-17 (HABITACIÓN MEDICINA 4027)	EXTRACTOR EHC-C411	EHC2	SODECA	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
250	HOSPITALIZACION MEDICINA	SS.HH. C2-17 (HABITACIÓN MEDICINA 4029)	EXTRACTOR EHC-C410	EHC2	SODECA	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
251	HOSPITALIZACION MEDICINA	SS.HH. C2-16 (HABITACIÓN MEDICINA 4031)	EXTRACTOR EHC-C409	EHC2	SODECA	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
252	HOSPITALIZACION MEDICINA	SS.HH. C2-24 (HABITACIÓN AISLADO 4036)	EXTRACTOR EHC-C412	EHC2	SODECA	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
253	HOSPITALIZACION MEDICINA	HABITACIÓN MEDICINA AISLADO	EXTRACTOR EHC-C407	EHC2	SODECA	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
254	HOSPITALIZACION MEDICINA	ALMACÉN DE MATERIALES	EXTRACTOR EHC-C418	EHC2	SODECA	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
255	HOSPITALIZACION MEDICINA	SS.HH. C2-21 (ESTAR NO MÉDICO DE GUARDIA 4035)	EXTRACTOR EHC-C406	EHC2	SODECA	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
256	HOSPITALIZACION MEDICINA	HOSPITALIZACION MEDICINA	TOMA MURAL DE OXIGENO MEDICINAL	GASES	AMICO	-	-	Verificacion de fugas en conector DIS. Pruebas de funcionamiento.	X			X			X			X		
257	HOSPITALIZACION MEDICINA	HOSPITALIZACION MEDICINA	TOMA MURAL DE RED DE VACIO	GASES	AMICO	-	-	Verificacion de fugas en conector DIS. Pruebas de funcionamiento.	X			X			X			X		
258	HOSPITALIZACION MEDICINA	AREA DE CAMILLAS	SILLA DE RUEDAS	SILLAS	METAX	0610108	-	Revisar el estado de las ruedas: presión, cubierta, cámara, frenos. Verificar el buen funcionamiento de las ruedas antivuelco. Revisar el ajuste de los elementos de sujeción y desgaste. Lubricación de los rodamientos y ejes . Revisar la estructura principal, que no se aprecien partes dobladas, desoldadas o sueltas. Revisar el estado de desgaste de posa brazos, asiento y espaldar. Pruebas de funcionamiento.		X						X				

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (e) INSTALACIONES ELECTROMECANICAS V°B°

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
259	HOSPITALIZACION MEDICINA	AREA DE CAMILLAS	SILLA DE RUEDAS	SILLAS	METAX	0610108	-	Revisar el estado de las ruedas: presión, cubierta, cámara, frenos. Verificar el buen funcionamiento de las ruedas antivuelco. Revisar el ajuste de los elementos de sujeción y desgaste. Lubricación de los rodamientos y ejes . Revisar la estructura principal, que no se aprecien partes dobladas, desoldadas o sueltas. Revisar el estado de desgaste de posa brazos, asiento y espaldar. Pruebas de funcionamiento.		X						X				
260	HOSPITALIZACION MEDICINA	AZOTEA	SPLIT DECORATIVO	SPLIT	YORK	YH9FYC24BAH-A-X	100002878170701011 0	EVAPORADOR Limpieza de frente decorativo Limpieza de los filtros de aire Limpieza de la charola de desagüe Limpieza de la turbina Limpieza del chasis Limpieza de las rejillas Limpieza del serpentin Revisión del amperaje en motor evaporador Revisión de baterías (control remoto) CONDENSADOR Limpieza del gabinete Limpieza del serpentin Limpieza de aspa condensador Lubricación del motor			X			X			X			X
261	HOSPITALIZACION MEDICINA	CUARTO DE COMUNICACIONES	SPLIT DECORATIVO UED/UCD-401	SPLIT	YORK	SPLIT DECORATIVO 1000118787701038	YH9FXC27BAH-FX	EVAPORADOR Limpieza de frente decorativo Limpieza de los filtros de aire Limpieza de la charola de desagüe Limpieza de la turbina Limpieza del chasis Limpieza de las rejillas Limpieza del serpentin Revisión del amperaje en motor evaporador Revisión de baterías (control remoto) CONDENSADOR Limpieza del gabinete Limpieza del serpentin Limpieza de aspa condensador Lubricación del motor			X			X			X			X
262	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	MEDICINA HIPERBARICA	CAMARA HIPERBARICA MONOPLAZA	CA.HIP.	HYPERBARIC INTERNATIONAL GROUP.	CARLIFE	CHM100222	Verificacion visual del estado general de la camara (estructura, pintura, corrosion, fisuras). Comprobacion de la integridad de los sellos, empaques y juntas. Revision de valvulas de entrada y salida de oxigeno Comprobacion del funcionamiento de las valvulas de seguridad y alivio de presión. Inspeccion de tuberias y mangueras de oxigeno para detectar fugas o desgaste. Verificacion del sistema de intercomunicacion entre operador y paciente. Comprobacion del sistema de puesta a tierra. Verificacion del funcionamiento del sistema de respaldo electrico y tomacorriente de carga. Limpieza de acrilico de la camara Cambio de soportes de sistema telescopico de camilla. Lubricacion de juntas y valvulas (con lubricante compatible con oxigeno) Calibracion de manometros (certificado de empresa autorizada por INACAL).				X				X				X

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
263	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	MEDICINA HIPERBARICA	CAMARA HIPERBARICA MONOPLAZA	CA.HIP.	HYPERBARIC INTERNATIONAL GROUP.	CARLIFE	CHM100322	Verificacion visual del estado general de la camara (estructura, pintura, corrosion, fisuras). Comprobacion de la integridad de los sellos, empaques y juntas. Revision de valvulas de entrada y salida de oxigeno Comprobacion del funcionamiento de las valvulas de seguridad y alivio de presión. Inspeccion de tuberias y mangueras de oxigeno para detectar fugas o desgaste. Verificacion del sistema de intercomunicacion entre operador y paciente. Comprobacion del sistema de puesta a tierra. Verificacion del funcionamiento del sistema de respaldo electrico y tomacorriente de carga. Limpieza de acrilico de la camara Cambio de soportes de sistema telescopico de camilla. Lubricacion de juntas y valvulas (con lubricante compatible con oxigeno) Calibracion de manometros (certificado de empresa autorizada por INACAL).				X				X				X
264	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	MEDICINA HIPERBARICA	SPLIT DECORATIVO	SPLIT	YORK	YHFE24ZJMAXAORX	'02060165421080001 9	EVAPORADOR Limpieza de frente decorativo Limpieza de los filtros de aire Limpieza de la charola de desagüe Limpieza de la turbina Limpieza del chasis Limpieza de las rejillas Limpieza del serpentín Revisión del amperaje en motor evaporador Revisión de baterías (control remoto) CONDENSADOR Limpieza del gabinete Limpieza del serpentín Limpieza de aspa condensador Lubricación del motor				X						X				X
265	HOSPITALIZACION CIRUGIA	TRABAJO LIMPIO - ESTACION DE ENFERMERAS	REFRIGERADORA DE 04 PIES CUBICOS	REFRIG	GENERAL ELECTRIC	GAV5SAMRBS	16112537DO197	Inspección fisica del equipo con sus componentes y accesorios. Revisión de la unidad condensadora, incluye limpieza de parrilla. Verificación y limpieza de las empaquetaduras, sustituir si fuera necesario. Verificación de control de temperatura. Verificar la iluminación de la cámara interna, cambiar si es necesario. Verificación del funcionamiento de la puerta, seguros y bisagras, lubricar de ser necesario. Limpieza general del equipo. Verificación del sistema eléctrico y aislamiento eléctrico. Pruebas de funcionamiento.					X						X		
266	HOSPITALIZACION CIRUGIA	REPOSTERO	REFRIGERADORA DE 12 PIES CUBICOS	REFRIG	SAMSUNG	RT35K5930SL	0AKA4BAH800310P	Inspección fisica del equipo con sus componentes y accesorios. Revisión de la unidad condensadora, incluye limpieza de parrilla. Verificación y limpieza de las empaquetaduras, sustituir si fuera necesario. Verificación de control de temperatura. Verificar la iluminación de la cámara interna, cambiar si es necesario. Verificación del funcionamiento de la puerta, seguros y bisagras, lubricar de ser necesario. Limpieza general del equipo. Verificación del sistema eléctrico y aislamiento eléctrico. Pruebas de funcionamiento.					X						X		
267	HOSPITALIZACION CIRUGIA	PREPARACION DE MEDICAMENTOS	REFRIGERADORA NO FROST 400 L	REFRIG	MABE	MA0400ZNPX	1532262568	Inspección fisica del equipo con sus componentes y accesorios. Revisión de la unidad condensadora, incluye limpieza de parrilla. Verificación y limpieza de las empaquetaduras, sustituir si fuera necesario. Verificación de control de temperatura. Verificar la iluminación de la cámara interna, cambiar si es necesario. Verificación del funcionamiento de la puerta, seguros y bisagras, lubricar de ser necesario. Limpieza general del equipo. Verificación del sistema eléctrico y aislamiento eléctrico. Pruebas de funcionamiento.					X						X		

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (INSTALACIONES ELECTROMECANICAS)

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
268	HOSPITALIZACION CIRUGIA	REPOSTERO	CARRO PARA TRANSPORTE DE BANDEJAS DE COMIDA	CARROS	METAX	K-109/12	-	Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.		X						X				
269	HOSPITALIZACION CIRUGIA	ESTAR MEDICO DE GUARDIA	CAMA DE UNA PLAZA Y MEDIA	CAMAS 2	METAX	CC-13	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.					X							X	
270	HOSPITALIZACION CIRUGIA	ESTAR MEDICO DE GUARDIA	CAMA DE UNA PLAZA Y MEDIA	CAMAS 2	METAX	CC-13	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.					X							X	
271	HOSPITALIZACION CIRUGIA	ESTAR NO MEDICO DE GUARDIA	CAMA DE UNA PLAZA Y MEDIA	CAMAS 2	METAX	CC-13	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.					X							X	
272	HOSPITALIZACION CIRUGIA	ESTAR NO MEDICO DE GUARDIA	CAMA DE UNA PLAZA Y MEDIA	CAMAS 2	METAX	CC-13	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.					X							X	
273	HOSPITALIZACION CIRUGIA	AREA DE CAMILLAS	CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE	CAMAS 2	METAX	CH-14	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.					X							X	
274	HOSPITALIZACION CIRUGIA	AREA DE CAMILLAS	CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE	CAMAS 2	METAX	CH-14	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.					X							X	
275	HOSPITALIZACION CIRUGIA	SS.HH. C5-21 (DISCAPACITADOS)	EXTRACTOR EHC-C433	EHC2	SODECA	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
276	HOSPITALIZACION CIRUGIA	SS.HH. C5-20 (PÚBLICO MUJERES)	EXTRACTOR EHC-C433	EHC2	SODECA	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (e)INSTALACIONES ELECTROMECANICAS V°B°

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
277	HOSPITALIZACION CIRUGIA	SS.HH. C5-20 (PÚBLICO MUJERES)	EXTRACTOR EHC-C433	EHC2	SODECA	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
278	HOSPITALIZACION CIRUGIA	TRABAJO LIMPIO	EXTRACTOR EHC-C426	EHC2	SODECA	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
279	HOSPITALIZACION CIRUGIA	ALMACÉN DE ROPA LIMPIA	EXTRACTOR EHC-C428	EHC2	SODECA	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
280	HOSPITALIZACION CIRUGIA	ALMACÉN DE ROPA LIMPIA	EXTRACTOR EHC-C428	EHC2	SODECA	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
281	HOSPITALIZACION CIRUGIA	ROPA SUCIA	EXTRACTOR EHC-C425	EHC2	SODECA	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
282	HOSPITALIZACION CIRUGIA	SS.HH. C5-32 (ESTAR MÉDICO DE GUARDIA 4026)	EXTRACTOR EHC-C422	EHC2	SODECA	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
283	HOSPITALIZACION CIRUGIA	SS.HH. C5-31 (ESTAR MÉDICO DE GUARDIA 4028)	EXTRACTOR EHC-C421	EHC2	SODECA	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
284	HOSPITALIZACION CIRUGIA	REPOSTERO	EXTRACTOR EHC-C423	EHC2	S&P	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
285	HOSPITALIZACION CIRUGIA	SS.HH. C5-24 (CIRUGÍA 4037)	EXTRACTOR EHC-C435	EHC2	SODECA	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
286	HOSPITALIZACION CIRUGIA	SS.HH. C5-20 (PÚBLICO MUJERES)	EXTRACTOR EHC-C433	EHC2	SODECA	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V°B°
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
287	HOSPITALIZACION CIRUGIA	SS.HH. C5-24 (CIRUGÍA 4037)	EXTRACTOR EHC-C435	EHC2	SODECA	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
288	HOSPITALIZACION CIRUGIA	SS.HH. C5-26 (CIRUGÍA 4031)	EXTRACTOR EHC-C436	EHC2	SODECA	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
289	HOSPITALIZACION CIRUGIA	SS.HH. C5-27 (CIRUGÍA 4033)	EXTRACTOR EHC-C437	EHC2	SODECA	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
290	HOSPITALIZACION CIRUGIA	SS.HH. C5-28 (CIRUGÍA 4035)	EXTRACTOR EHC-C438	EHC2	SODECA	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
291	HOSPITALIZACION CIRUGIA	HABITACIÓN AISLADO	EXTRACTOR EHC-C440	EHC2	SODECA	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
292	HOSPITALIZACION CIRUGIA	SS.HH. C5-29 (AISLADO 4049)	EXTRACTOR EHC-C439	EHC2	SODECA	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
293	HOSPITALIZACION CIRUGIA	SS.HH. C5-30 (HABITACIÓN CIRUGÍA 4055)	EXTRACTOR EHC-C432	EHC2	SODECA	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
294	HOSPITALIZACION CIRUGIA	SS.HH. C5-17 (HABITACIÓN CIRUGÍA 4057)	EXTRACTOR EHC-C431	EHC2	SODECA	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
295	HOSPITALIZACION CIRUGIA	SS.HH. C5-16 (HABITACIÓN CIRUGÍA 4059)	EXTRACTOR EHC-C430	EHC2	SODECA	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
296	HOSPITALIZACION CIRUGIA	SS.HH. C5-29 (HABITACIÓN CIRUGÍA 4061)	EXTRACTOR EHC-C429	EHC2	SODECA	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V° B°
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
297	HOSPITALIZACION CIRUGIA	SS.HH. C5-28 (HABITACIÓN CIRUGÍA 4063)	EXTRACTOR EHC-C428	EHC2	SODECA	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
298	HOSPITALIZACION CIRUGIA	SS.HH. C5-17 (HABITACIÓN CIRUGÍA 4065)	EXTRACTOR EHC-C427	EHC2	SODECA	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
299	HOSPITALIZACION CIRUGIA	ESTAR KITCH MÉDICO DE GUARDIA	FAN COIL C-401 (SEGÚN DOSSIER)	FAN COIL 01	DAIKIN	FC.HC.2.06.E.A.G.M.Y.04.C.2.12.L.Y.S.YY.00.Y.Y.Y.YY.YY.00	SLPU16470123	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos				X				X				X
300	HOSPITALIZACION CIRUGIA	HOSPITALIZACION CIRUGIA	TOMA MURAL DE OXIGENO MEDICINAL	GASES	AMICO	-	-	Verificacion de fugas en conector DIS. Pruebas de funcionamiento.	X			X			X			X		
301	HOSPITALIZACION CIRUGIA	HOSPITALIZACION CIRUGIA	TOMA MURAL DE RED DE VACIO	GASES	AMICO	-	-	Verificacion de fugas en conector DIS. Pruebas de funcionamiento.	X			X			X			X		
302	HOSPITALIZACION CIRUGIA	AREA DE CAMILLAS	SILLA DE RUEDAS	SILLAS	METAX	0610108	-	Revisar el estado de las ruedas: presión, cubierta, cámara, frenos. Verificar el buen funcionamiento de las ruedas antivuelco. Revisar el ajuste de los elementos de sujeción y desgaste. Lubricación de los rodamientos y ejes . Revisar la estructura principal, que no se aprecien partes dobladas, desoldadas o sueltas. Revisar el estado de desgaste de posa brazos, asiento y espaldar. Pruebas de funcionamiento.		X						X				
303	HOSPITALIZACION CIRUGIA	AREA DE CAMILLAS	SILLA DE RUEDAS	SILLAS	METAX	0610108	-	Revisar el estado de las ruedas: presión, cubierta, cámara, frenos. Verificar el buen funcionamiento de las ruedas antivuelco. Revisar el ajuste de los elementos de sujeción y desgaste. Lubricación de los rodamientos y ejes . Revisar la estructura principal, que no se aprecien partes dobladas, desoldadas o sueltas. Revisar el estado de desgaste de posa brazos, asiento y espaldar. Pruebas de funcionamiento.		X						X				

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V°B°
(INSTALACIONES ELECTROMECANICAS)

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
304	HOSPITALIZACION CIRUGIA	CUARTO DE COMUNICACIONES	SPLIT DECORATIVO UED/UCD-402	SPLIT	YORK	SPLIT DECORATIVO	-	EVAPORADOR Limpieza de frente decorativo Limpieza de los filtros de aire Limpieza de la charola de desagüe Limpieza de la turbina Limpieza del chasis Limpieza de las rejillas Limpieza del serpentin Revisión del amperaje en motor evaporador Revisión de baterías (control remoto) CONDENSADOR Limpieza del gabinete Limpieza del serpentin Limpieza de aspa condensador Lubricación del motor			X			X			X			X
305	HOSPITALIZACION GINECO OBSTETRICIA	ESTAR MEDICO	REFRIGERADORA DE 04 PIES CUBICOS	REFRIG	GENERAL ELECTRIC	GAV5SAMRBS	16112537DO200	Inspección física del equipo con sus componentes y accesorios. Revisión de la unidad condensadora, incluye limpieza de parrilla. Verificación y limpieza de las empaquetaduras, sustituir si fuera necesario. Verificación de control de temperatura. Verificar la iluminación de la cámara interna, cambiar si es necesario. Verificación del funcionamiento de la puerta, seguros y bisagras, lubricar de ser necesario. Limpieza general del equipo. Verificación del sistema eléctrico y aislamiento eléctrico. Pruebas de funcionamiento.					X					X		
306	HOSPITALIZACION GINECO OBSTETRICIA	PREPARACIÓN DE LECHE Y FÓRMULAS	REFRIGERADORA DE 12 PIES CUBICOS	REFRIG	SAMSUNG	RT35K5930SL/PE	0AKA4BAHA01123W	Inspección física del equipo con sus componentes y accesorios. Revisión de la unidad condensadora, incluye limpieza de parrilla. Verificación y limpieza de las empaquetaduras, sustituir si fuera necesario. Verificación de control de temperatura. Verificar la iluminación de la cámara interna, cambiar si es necesario. Verificación del funcionamiento de la puerta, seguros y bisagras, lubricar de ser necesario. Limpieza general del equipo. Verificación del sistema eléctrico y aislamiento eléctrico. Pruebas de funcionamiento.					X					X		
307	HOSPITALIZACION GINECO OBSTETRICIA	ESTAR MEDICO DE GUARDIA	CAMA DE UNA PLAZA Y MEDIA	CAMAS 2	METAX	CC-13	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.					X					X		
308	HOSPITALIZACION GINECO OBSTETRICIA	ESTAR MEDICO DE GUARDIA	CAMA DE UNA PLAZA Y MEDIA	CAMAS 2	METAX	CC-13	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.					X					X		
309	HOSPITALIZACION GINECO OBSTETRICIA	ESTAR NO MEDICO DE GUARDIA	CAMA DE UNA PLAZA Y MEDIA	CAMAS 2	METAX	CC-13	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.					X					X		

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA — V° B° — INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA												
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
310	HOSPITALIZACION GINECO OBSTETRICIA	ESTAR NO MEDICO DE GUARDIA	CAMA DE UNA PLAZA Y MEDIA	CAMAS 2	METAX	CC-13	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.					X						X	
311	HOSPITALIZACION GINECO OBSTETRICIA	CAMILLAS	CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE	CAMAS 2	METAX	CH-14	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.					X						X	
312	HOSPITALIZACION GINECO OBSTETRICIA	CAMILLAS	CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE	CAMAS 2	METAX	CH-14	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.					X						X	
313	HOSPITALIZACION GINECO OBSTETRICIA	AREA DE CAMILLAS	CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE	CAMAS 2	METAX	CH-14	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.					X						X	
314	HOSPITALIZACION GINECO OBSTETRICIA	AREA DE CAMILLAS	CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE	CAMAS 2	METAX	CH-14	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.					X						X	
315	HOSPITALIZACION GINECO OBSTETRICIA	SS.HH. C5-21 DISCAPACITADOS	EXTRACTOR EHC-C326	EHC2	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
316	HOSPITALIZACION GINECO OBSTETRICIA	SS.HH. C5-20 PÚBLICO MUJER	EXTRACTOR EHC-C325	EHC2	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
317	HOSPITALIZACION GINECO OBSTETRICIA	CUARTO DE LIMPIEZA	EXTRACTOR EHC-C5-CL1	EHC2	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
318	HOSPITALIZACION GINECO OBSTETRICIA	TRABAJO LIMPIO	EXTRACTOR EHC-C328	EHC2	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V°B°
(e) INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
319	HOSPITALIZACION GINECO OBSTETRICIA	ROPA LIMPIA	EXTRACTOR EHC-C329	EHC2	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
320	HOSPITALIZACION GINECO OBSTETRICIA	ALMACÉN DE MATERIALES	EXTRACTOR EHC-C3022	EHC2	S&P	TD 500/150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
321	HOSPITALIZACION GINECO OBSTETRICIA	DEPÓSITO DE ROPA SUCIA	EXTRACTOR EHC-C327	EHC2	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
322	HOSPITALIZACION GINECO OBSTETRICIA	SS.HH.C5-19	EXTRACTOR EHC-C324	EHC2	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
323	HOSPITALIZACION GINECO OBSTETRICIA	SS.HH. C5-18 (HAB. OBSTETRICIA 3029)	EXTRACTOR EHC-C323	EHC2	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
324	HOSPITALIZACION GINECO OBSTETRICIA	SS.HH.C5-19	EXTRACTOR EHC-C324	EHC2	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
325	HOSPITALIZACION GINECO OBSTETRICIA	SS.HH. C5-20 (HAB. OBSTETRICIA 3033)	EXTRACTOR EHC-C320	EHC2	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
326	HOSPITALIZACION GINECO OBSTETRICIA	SS.HH. C5-25 (HAB. GINECOLOGÍA 3040)	EXTRACTOR EHC-C336	EHC2	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
327	HOSPITALIZACION GINECO OBSTETRICIA	SS.HH. C5-25 (HAB. GINECOLOGÍA 3042)	EXTRACTOR EHC-C336	EHC2	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
328	HOSPITALIZACION GINECO OBSTETRICIA	SS.HH. C5-26 (HAB. GINECOLOGÍA 3044)	EXTRACTOR EHC-C337	EHC2	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (e) INSTALACIONES ELECTROMECANICAS V°B°

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
329	HOSPITALIZACION GINECO OBSTETRICIA	SS.HH. C5-25 (HAB. GINECOLOGÍA 3046)	EXTRACTOR EHC-C338	EHC2	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
330	HOSPITALIZACION GINECO OBSTETRICIA	SS.HH. C5-26 (HAB. GINECOLOGÍA 3048)	EXTRACTOR EHC-C339	EHC2	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
331	HOSPITALIZACION GINECO OBSTETRICIA	HAB. AISLADO	EXTRACTOR EHC-C342	EHC2	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
332	HOSPITALIZACION GINECO OBSTETRICIA	SS.HH. C5-26 (HAB. AISLADO 3051)	EXTRACTOR EHC-C340	EHC2	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
333	HOSPITALIZACION GINECO OBSTETRICIA	SS.HH. C5-30 (HAB. OBSTETRICIA 3057)	EXTRACTOR EHC-C335	EHC2	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
334	HOSPITALIZACION GINECO OBSTETRICIA	SS.HH. C5-16 (HAB. OBSTETRICIA 3059)	EXTRACTOR EHC-C334	EHC2	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
335	HOSPITALIZACION GINECO OBSTETRICIA	SS.HH. C5-17 (HAB. OBSTETRICIA 3061)	EXTRACTOR EHC-C333	EHC2	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
336	HOSPITALIZACION GINECO OBSTETRICIA	SS.HH. C5-28 (HAB. OBSTETRICIA 3063)	EXTRACTOR EHC-C332	EHC2	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
337	HOSPITALIZACION GINECO OBSTETRICIA	SS.HH. C5-27 (HAB. OBSTETRICIA 3065)	EXTRACTOR EHC-C331	EHC2	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
338	HOSPITALIZACION GINECO OBSTETRICIA	SS.HH. C5-17 (HAB. OBSTETRICIA 3067)	EXTRACTOR EHC-C330	EHC2	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
339	HOSPITALIZACION GINECO OBSTETRICIA	HOSPITALIZACION GINECO OBSTETRICIA	TOMA MURAL DE OXIGENO MEDICINAL	GASES	AMICO	-	-	Verificacion de fugas en conector DIS. Pruebas de funcionamiento.	X			X			X			X		

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA – V°B° – INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
340	HOSPITALIZACION GINECO OBSTETRICIA	HOSPITALIZACION GINECO OBSTETRICIA	TOMA MURAL DE RED DE VACIO	GASES	AMICO	-	-	Verificacion de fugas en conector DIS. Pruebas de funcionamiento.	X			X			X			X		
341	HOSPITALIZACION GINECO OBSTETRICIA	CAMILLAS	SILLA DE RUEDAS	SILLAS	METAX	0610108	-	Revisar el estado de las ruedas: presión, cubierta, cámara, frenos. Verificar el buen funcionamiento de las ruedas antivuelco. Revisar el ajuste de los elementos de sujeción y desgaste. Lubricación de los rodamientos y ejes . Revisar la estructura principal, que no se aprecien partes dobladas, desoldadas o sueltas. Revisar el estado de desgaste de posa brazos, asiento y espaldar. Pruebas de funcionamiento.		X						X				
342	HOSPITALIZACION GINECO OBSTETRICIA	CAMILLAS	SILLA DE RUEDAS	SILLAS	METAX	0610108	-	Revisar el estado de las ruedas: presión, cubierta, cámara, frenos. Verificar el buen funcionamiento de las ruedas antivuelco. Revisar el ajuste de los elementos de sujeción y desgaste. Lubricación de los rodamientos y ejes . Revisar la estructura principal, que no se aprecien partes dobladas, desoldadas o sueltas. Revisar el estado de desgaste de posa brazos, asiento y espaldar. Pruebas de funcionamiento.		X						X				
343	HOSPITALIZACION GINECO OBSTETRICIA	CUARTO DE COMUNICACIONES	SPLIT DECORATIVO UED/UCD-302	SPLIT	YORK	SPLIT DECORATIVO	-	EVAPORADOR Limpieza de frente decorativo Limpieza de los filtros de aire Limpieza de la charola de desagüe Limpieza de la turbina Limpieza del chasis Limpieza de las rejillas Limpieza del serpentín Revisión del amperaje en motor evaporador Revisión de baterías (control remoto) CONDENSADOR Limpieza del gabinete Limpieza del serpentin Limpieza de aspa condensador Lubricación del motor			X			X			X			X
344	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	TRABAJO LIMPIO - ESTACION DE ENFERMERAS	REFRIGERADORA DE 04 PIES CUBICOS	REFRIG	GENERAL ELECTRIC	GAV5SAMRBS	16112537DOO95	Inspección física del equipo con sus componentes y accesorios. Revisión de la unidad condensadora, incluye limpieza de parrilla. Verificación y limpieza de las empaquetaduras, sustituir si fuera necesario. Verificación de control de temperatura. Verificar la iluminación de la cámara interna, cambiar si es necesario. Verificación del funcionamiento de la puerta, seguros y bisagras, lubricar de ser necesario. Limpieza general del equipo. Verificación del sistema eléctrico y aislamiento eléctrico. Pruebas de funcionamiento.					X						X		
345	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	LACTARIO	REFRIGERADORA DE 04 PIES CUBICOS	REFRIG	GENERAL ELECTRIC	GAV5SAMRBS	16112537DO111	Inspección física del equipo con sus componentes y accesorios. Revisión de la unidad condensadora, incluye limpieza de parrilla. Verificación y limpieza de las empaquetaduras, sustituir si fuera necesario. Verificación de control de temperatura. Verificar la iluminación de la cámara interna, cambiar si es necesario. Verificación del funcionamiento de la puerta, seguros y bisagras, lubricar de ser necesario. Limpieza general del equipo. Verificación del sistema eléctrico y aislamiento eléctrico. Pruebas de funcionamiento.					X						X		

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V° B°
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
346	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	PREPARACIÓN DE LECHE Y FÓRMULAS	REFRIGERADORA DE 12 PIES CUBICOS	REFRIG	SAMSUNG	RT35K5930SL/PE	0AKA4BAHA01241H	Inspección fisica del equipo con sus componentes y accesorios. Revisión de la unidad condensadora, incluye limpieza de parrilla. Verificación y limpieza de las empaquetaduras, sustituir si fuera necesario. Verificación de control de temperatura. Verificar la iluminación de la cámara interna, cambiar si es necesario. Verificación del funcionamiento de la puerta, seguros y bisagras, lubricar de ser necesario. Limpieza general del equipo. Verificación del sistema eléctrico y aislamiento eléctrico. Pruebas de funcionamiento.					X						X		
347	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	REPOSTERO	REFRIGERADORA DE 20 PIES CUBICOS	REFRIG	HELMER	ILR 120	2036530	Inspección fisica del equipo con sus componentes y accesorios. Revisión de la unidad condensadora, incluye limpieza de parrilla. Verificación y limpieza de las empaquetaduras, sustituir si fuera necesario. Verificación de control de temperatura. Verificar la iluminación de la cámara interna, cambiar si es necesario. Verificación del funcionamiento de la puerta, seguros y bisagras, lubricar de ser necesario. Limpieza general del equipo. Verificación del sistema eléctrico y aislamiento eléctrico. Pruebas de funcionamiento.					X						X		
348	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	REPOSTERO	CARRO PARA TRANSPORTE DE BANDEJAS DE COMIDA	CARROS	METAX	K-109/12	-	Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.		X						X					
349	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	REPOSTERO	CARRO PARA TRANSPORTE DE BANDEJAS DE COMIDA	CARROS	METAX	K-109/12	-	Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.		X						X					
350	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	REPOSTERO	CARRO PARA TRANSPORTE DE BANDEJAS DE COMIDA	CARROS	METAX	K-109/12	-	Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.		X						X					
351	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	ESTAR MEDICO DE GUARDIA	CAMA DE UNA PLAZA Y MEDIA	CAMAS 2	METAX	CC-13	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.					X						X		
352	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	ESTAR MEDICO DE GUARDIA	CAMA DE UNA PLAZA Y MEDIA	CAMAS 2	METAX	CC-13	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.					X						X		
353	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	ESTAR NO MEDICO DE GUARDIA	CAMA DE UNA PLAZA Y MEDIA	CAMAS 2	METAX	CC-13	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.					X						X		

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA — V°B° — INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
354	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	ESTAR NO MEDICO DE GUARDIA	CAMA DE UNA PLAZA Y MEDIA	CAMAS 2	METAX	CC-13	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.					X					X	
355	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	CAMILLAS	CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE	CAMAS 2	METAX	CH-14	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.					X					X	
356	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	CAMILLAS	CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE	CAMAS 2	METAX	CH-14	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.					X					X	
357	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	REPOSTERO	EXTRACTOR EHC-C377	EHC2	S&P	TD-500/150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
358	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	TRABAJO LIMPIO	EXTRACTOR EHC-C316	EHC2	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
359	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	ROPA LIMPIA	EXTRACTOR EHC-C317	EHC2	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
360	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	PREPARACIÓN DE LECHE Y FÓRMULAS	EXTRACTOR EHC-C343	EHC2	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
361	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	ALMACÉN DE MATERIALES	EXTRACTOR EHC-C344	EHC2	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
362	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	SS.HH. C2-19	EXTRACTOR EHC-C314	EHC2	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (INSTALACIONES ELECTROMECANICAS) V° B°

306

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
363	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	ROPA SUCIA	EXTRACTOR EHC-C315	EHC2	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
364	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	CUARTO DE LIMPIEZA	EXTRACTOR EHC-C345	EHC2	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
365	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	SS.HH. C2-10 (ESTAR NO MÉDICO DE GUARDIA C13038)	EXTRACTOR EHC-C306	EHC2	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
366	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	KITCHENETTE 5	EXTRACTOR EHC-C305	EHC2	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
367	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	SS.HH. C2-10 (ESTAR NO MÉDICO DE GUARDIA C13038)	EXTRACTOR EHC-C306	EHC2	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
368	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	SS.HH. C2-15 (HAB. PRE ESCOLAR 3034)	EXTRACTOR EHC-C307	EHC2	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
369	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	SS.HH. C2-15 (HAB. PRE ESCOLAR 3046)	EXTRACTOR EHC-C308	EHC2	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
370	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	SS.HH. C2-15 (HAB. PRE ESCOLAR 3048)	EXTRACTOR EHC-C309	EHC2	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
371	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	SS.HH. C2-15 (HAB. ESCOLAR 3040)	EXTRACTOR EHC-C313	EHC2	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
372	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	SS.HH. C2-17 (HAB. ESCOLAR 3042)	EXTRACTOR EHC-C312	EHC2	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V°B°
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
373	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	SS.HH. C2-16 (HAB. ESCOLAR 3044)	EXTRACTOR EHC-C311	EHC2	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
374	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	SS.HH. C2-15 (HAB. ESCOLAR 3046)	EXTRACTOR EHC-C310	EHC2	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
375	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	SS.HH.C2-8 VESTIDOR HOMBRE	EXTRACTOR EHC-C306	EHC2	S&P	11A49126	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
376	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	JEFATURA	FAN COIL C-312 (SEGÚN DOSSIER)	FAN COIL 01	DAIKIN	FC.HC.2.06.E.A.G.M.Y.04.C.2.12.L.Y.S.YY.00.Y.Y.Y.YY.YY.00	SLPU164801724	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos				X				X				X
377	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	SALA DE REUNIONES	FAN COIL C-311 (SEGÚN DOSSIER)	FAN COIL 01	DAIKIN	FC.HC.2.06.E.A.G.M.Y.04.C.2.12.L.Y.S.YY.00.Y.Y.Y.YY.YY.00	SLPU164801722	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos				X				X				X
378	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	TOMA MURAL DE OXIGENO MEDICINAL	GASES	AMICO	-	-	Verificacion de fugas en conector DIS. Pruebas de funcionamiento.	X			X			X			X		
379	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	TOMA MURAL DE RED DE VACIO	GASES	AMICO	-	-	Verificacion de fugas en conector DIS. Pruebas de funcionamiento.	X			X			X			X		
380	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	CAMILLAS	SILLA DE RUEDAS	SILLAS	METAX	0610108	-	Revisar el estado de las ruedas: presión, cubierta, cámara, frenos. Verificar el buen funcionamiento de las ruedas antivuelco. Revisar el ajuste de los elementos de sujeción y desgaste. Lubricación de los rodamientos y ejes . Revisar la estructura principal, que no se aprecien partes dobladas, desoldadas o sueltas. Revisar el estado de desgaste de posa brazos, asiento y espaldar. Pruebas de funcionamiento.		X						X				

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (INSTALACIONES ELECTROMECANICAS) V°B°

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
381	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	CAMILLAS	SILLA DE RUEDAS	SILLAS	METAX	0610108	-	Revisar el estado de las ruedas: presión, cubierta, cámara, frenos. Verificar el buen funcionamiento de las ruedas antivuelco. Revisar el ajuste de los elementos de sujeción y desgaste. Lubricación de los rodamientos y ejes . Revisar la estructura principal, que no se aprecien partes dobladas, desoldadas o sueltas. Revisar el estado de desgaste de posa brazos, asiento y espaldar. Pruebas de funcionamiento.		X						X				
382	HOSPITALIZACION NEO NATOLOGIA	LACTARIO	REFRIGERADORA	REFRIG	ELECTROLUX	DCWSD	2330013	Inspección fisica del equipo con sus componentes y accesorios. Revisión de la unidad condensadora, incluye limpieza de parrilla. Verificación y limpieza de las empaquetaduras, sustituir si fuera necesario. Verificación de control de temperatura. Verificar la iluminación de la cámara interna, cambiar si es necesario. Verificación del funcionamiento de la puerta, seguros y bisagras, lubricar de ser necesario. Limpieza general del equipo. Verificación del sistema eléctrico y aislamiento eléctrico. Pruebas de funcionamiento.					X						X	
383	HOSPITALIZACION NEO-NATOLOGIA	HOSPITALIZACION NEO-NATOLOGIA	TOMA MURAL DE OXIGENO MEDICINAL	GASES	AMICO	-	-	Verificacion de fugas en conector DIS. Pruebas de funcionamiento.	X			X			X			X		
384	HOSPITALIZACION NEO-NATOLOGIA	HOSPITALIZACION NEO-NATOLOGIA	TOMA MURAL DE RED DE VACIO	GASES	AMICO	-	-	Verificacion de fugas en conector DIS. Pruebas de funcionamiento.	X			X			X			X		
385	CONSULTORIOS EXTERNOS	TOPICO	REFRIGERADORA DE 12 PIES CUBICOS	REFRIG	SAMSUNG	RT35K5930SL/PE	0AKA4BAHA01312X	Inspección fisica del equipo con sus componentes y accesorios. Revisión de la unidad condensadora, incluye limpieza de parrilla. Verificación y limpieza de las empaquetaduras, sustituir si fuera necesario. Verificación de control de temperatura. Verificar la iluminación de la cámara interna, cambiar si es necesario. Verificación del funcionamiento de la puerta, seguros y bisagras, lubricar de ser necesario. Limpieza general del equipo. Verificación del sistema eléctrico y aislamiento eléctrico. Pruebas de funcionamiento.					X						X	
386	CONSULTORIOS EXTERNOS	CADENA DE FRIO	REFRIGERADORA HORIZONTAL 98 L - CONSERVADORA	REFRIG	VESTFROST	VLS304AAC	20211833758	Inspección fisica del equipo con sus componentes y accesorios. Revisión de la unidad condensadora, incluye limpieza de parrilla. Verificación y limpieza de las empaquetaduras, sustituir si fuera necesario. Verificación de control de temperatura. Verificar la iluminación de la cámara interna, cambiar si es necesario. Verificación del funcionamiento de la puerta, seguros y bisagras, lubricar de ser necesario. Limpieza general del equipo. Verificación del sistema eléctrico y aislamiento eléctrico. Pruebas de funcionamiento.					X						X	
387	CONSULTORIOS EXTERNOS	CADENA DE FRIO	REFRIGERADORA HORIZONTAL 242 L - CONSERVADORA	REFRIG	VESTFROST	VLS304AAC	20212750527	Inspección fisica del equipo con sus componentes y accesorios. Revisión de la unidad condensadora, incluye limpieza de parrilla. Verificación y limpieza de las empaquetaduras, sustituir si fuera necesario. Verificación de control de temperatura. Verificar la iluminación de la cámara interna, cambiar si es necesario. Verificación del funcionamiento de la puerta, seguros y bisagras, lubricar de ser necesario. Limpieza general del equipo. Verificación del sistema eléctrico y aislamiento eléctrico. Pruebas de funcionamiento.					X						X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
Vº Bº
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
388	CONSULTORIOS EXTERNOS	CADENA DE FRIO	REFRIGERADORA HORIZONTAL 105 L - CONGELADORA	REFRIG	VESTFROST	MF114	20121939046	Inspección fisica del equipo con sus componentes y accesorios. Revisión de la unidad condensadora, incluye limpieza de parrilla. Verificación y limpieza de las empaquetaduras, sustituir si fuera necesario. Verificación de control de temperatura. Verificar la iluminación de la cámara interna, cambiar si es necesario. Verificación del funcionamiento de la puerta, seguros y bisagras, lubricar de ser necesario. Limpieza general del equipo. Verificación del sistema eléctrico y aislamiento eléctrico. Pruebas de funcionamiento.					X							X	
389	CONSULTORIOS EXTERNOS	CADENA DE FRIO	REFRIGERADORA HORIZONTAL 75 L - CONSERVDORA	REFRIG	VESTFROST	MK204	20123704352	Inspección fisica del equipo con sus componentes y accesorios. Revisión de la unidad condensadora, incluye limpieza de parrilla. Verificación y limpieza de las empaquetaduras, sustituir si fuera necesario. Verificación de control de temperatura. Verificar la iluminación de la cámara interna, cambiar si es necesario. Verificación del funcionamiento de la puerta, seguros y bisagras, lubricar de ser necesario. Limpieza general del equipo. Verificación del sistema eléctrico y aislamiento eléctrico. Pruebas de funcionamiento.					X							X	
390	CONSULTORIOS EXTERNOS	CADENA DE FRIO	REFRIGERADORA HORIZONTAL 105 L - CONGELADORA	REFRIG	VESTFROST	MF114	202133565509	Inspección fisica del equipo con sus componentes y accesorios. Revisión de la unidad condensadora, incluye limpieza de parrilla. Verificación y limpieza de las empaquetaduras, sustituir si fuera necesario. Verificación de control de temperatura. Verificar la iluminación de la cámara interna, cambiar si es necesario. Verificación del funcionamiento de la puerta, seguros y bisagras, lubricar de ser necesario. Limpieza general del equipo. Verificación del sistema eléctrico y aislamiento eléctrico. Pruebas de funcionamiento.					X							X	
391	CONSULTORIOS EXTERNOS	CADENA DE FRIO	REFRIGERADORA HORIZONTAL 105 L - CONGELADORA	REFRIG	VESTFROST	MF114	20124951796	Inspección fisica del equipo con sus componentes y accesorios. Revisión de la unidad condensadora, incluye limpieza de parrilla. Verificación y limpieza de las empaquetaduras, sustituir si fuera necesario. Verificación de control de temperatura. Verificar la iluminación de la cámara interna, cambiar si es necesario. Verificación del funcionamiento de la puerta, seguros y bisagras, lubricar de ser necesario. Limpieza general del equipo. Verificación del sistema eléctrico y aislamiento eléctrico. Pruebas de funcionamiento.					X							X	
392	CONSULTORIOS EXTERNOS	LACTARIO INSTITUCIONAL	REFRIGERADORA NO FROST 400 L	REFRIG	MABE	MA0400ZNPX	1531262247	Inspección fisica del equipo con sus componentes y accesorios. Revisión de la unidad condensadora, incluye limpieza de parrilla. Verificación y limpieza de las empaquetaduras, sustituir si fuera necesario. Verificación de control de temperatura. Verificar la iluminación de la cámara interna, cambiar si es necesario. Verificación del funcionamiento de la puerta, seguros y bisagras, lubricar de ser necesario. Limpieza general del equipo. Verificación del sistema eléctrico y aislamiento eléctrico. Pruebas de funcionamiento.					X							X	
393	CONSULTORIOS EXTERNOS	RESIDUOS SÓLIDOS	CARRO PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS	CARROS	METAX	K-117i	-	Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.		X						X						

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA – V° B° – INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
394	CONSULTORIOS EXTERNOS	RESIDUOS SÓLIDOS	CARRO PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS	CARROS	METAX	K-117i	-	Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.		X						X				
395	CONSULTORIOS EXTERNOS	RESIDUOS SÓLIDOS	CARRO PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS	CARROS	METAX	K-117i	-	Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.		X						X				
396	CONSULTORIOS EXTERNOS	RESIDUOS SÓLIDOS	CARRO PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS	CARROS	METAX	K-117	S/N	Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.					X						X	
397	CONSULTORIOS EXTERNOS	RESIDUOS SÓLIDOS	CARRO PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS	CARROS	METAX	K-117	S/N	Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.					X						X	
398	CONSULTORIOS EXTERNOS	RESIDUOS SÓLIDOS	CARRO PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS	CARROS	METAX	K-117	S/N	Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.					X						X	
399	CONSULTORIOS EXTERNOS	SALA DE ENDOSCOPIA ALTA	CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE	CAMAS 1	METAX	CH-14	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.				X						X		
400	CONSULTORIOS EXTERNOS	SALA DE ENDOSCOPIA BAJA	CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE	CAMAS 1	METAX	CH-14	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.				X						X		
401	CONSULTORIOS EXTERNOS	SALA DE RECUPERACION	CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE	CAMAS 1	METAX	CH-14	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.				X						X		
402	CONSULTORIOS EXTERNOS	SALA DE RECUPERACION	CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE	CAMAS 1	METAX	CH-14	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.				X						X		

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (e)INSTALACIONES ELECTROMECANICAS V° B°

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACIÓN DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
403	CONSULTORIOS EXTERNOS	SS.HH B1-4 (CONSULTIO PRE NATAL 1021)	EXTRACTOREHC-B101	EHC1	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
404	CONSULTORIOS EXTERNOS	SS.HH B1-4 (CONULTORIO GINECOLOGIA 1029)	EXTRACTOREHC-B102	EHC1	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
405	CONSULTORIOS EXTERNOS	SS.HH. B1-4A (SALA DE UROLOGÍA 2017)	EXTRACTOR EHC-B201	EHC1	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
406	CONSULTORIOS EXTERNOS	SS.HH. B1-4 (SALA DE NEFROLOGÍA 2021)	EXTRACTOR EHC-B202	EHC1	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
407	CONSULTORIOS EXTERNOS	AZOTEA	EXTRACTOR EHC B202	EHC1	S&P	TD-350/125	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
408	CONSULTORIOS EXTERNOS	SS.HH B2-1 VESTDORDE PERSONAL (CORREDOR1012)	EXTRACTOR EHC-B104	EHC1	SISTEVEN	SLINE-200	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
409	CONSULTORIOS EXTERNOS	CUARTO DE LIMPIEZA	EXTRACTOR EHC-B2-CL1	EHC1	S&P	TD 500/150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
410	CONSULTORIOS EXTERNOS	CUARTO DE LIMPIEZA	EXTRACTOR EHC-B2-CL1	EHC1	S&P	TD 500/150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
411	CONSULTORIOS EXTERNOS	ALMACEN	EXTRACTOR EHC-B105	EHC1	SISTEVEN	SLINE-200	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
412	CONSULTORIOS EXTERNOS	CUARTO LIMPIO	EXTRACTOR EHC-B2-CL2	EHC1	S&P	TD 500/150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V°B°
(INSTALACIONES ELECTROMECANICAS)

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
413	CONSULTORIOS EXTERNOS	SS.HH B2-2 VESTIDOR DE PERSONAL (CORREDOR 1022)	EXTRACTOR EHC-B107	EHC1	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
414	CONSULTORIOS EXTERNOS	SS.HH. B2-5 (SALA DE COLPOSCOPÍA 2012)	EXTRACTOR EHC-B204	EHC1	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
415	CONSULTORIOS EXTERNOS	SS.HH.B2-3 VESTIDOR (CORREDOR)	EXTRACTOR EHC-B206	EHC1	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
416	CONSULTORIOS EXTERNOS	TRABAJO SUCIO	EXTRACTOR EHC-B205	EHC1	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
417	CONSULTORIOS EXTERNOS	SS.HH B1-5 (SALA DE ECOCARDIOGRAFÍA 2031)	EXTRACTOR EHC-B203	EHC1	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
418	CONSULTORIOS EXTERNOS	ESPERA DE ALTAS	SILLA DE RUEDAS	SILLAS	METAX	0610108	-	Revisar el estado de las ruedas: presión, cubierta, cámara, frenos. Verificar el buen funcionamiento de las ruedas antivuelco. Revisar el ajuste de los elementos de sujeción y desgaste. Lubricación de los rodamientos y ejes . Revisar la estructura principal, que no se aprecien partes dobladas, desoldadas o sueltas. Revisar el estado de desgaste de posa brazos, asiento y espaldar. Pruebas de funcionamiento.		X						X				
419	CONSULTORIOS EXTERNOS	ESPERA DE ALTAS	SILLA DE RUEDAS	SILLAS	METAX	0610108	-	Revisar el estado de las ruedas: presión, cubierta, cámara, frenos. Verificar el buen funcionamiento de las ruedas antivuelco. Revisar el ajuste de los elementos de sujeción y desgaste. Lubricación de los rodamientos y ejes . Revisar la estructura principal, que no se aprecien partes dobladas, desoldadas o sueltas. Revisar el estado de desgaste de posa brazos, asiento y espaldar. Pruebas de funcionamiento.		X						X				
420	CONSULTORIOS EXTERNOS	TOPICO	SILLA DE RUEDAS	SILLAS	-	-	-	Revisar el estado de las ruedas: presión, cubierta, cámara, frenos. Verificar el buen funcionamiento de las ruedas antivuelco. Revisar el ajuste de los elementos de sujeción y desgaste. Lubricación de los rodamientos y ejes . Revisar la estructura principal, que no se aprecien partes dobladas, desoldadas o sueltas. Revisar el estado de desgaste de posa brazos, asiento y espaldar. Pruebas de funcionamiento.		X						X				
421	CONSULTORIOS EXTERNOS	TOPICO	SILLA DE RUEDAS	SILLAS	-	-	-	Revisar el estado de las ruedas: presión, cubierta, cámara, frenos. Verificar el buen funcionamiento de las ruedas antivuelco. Revisar el ajuste de los elementos de sujeción y desgaste. Lubricación de los rodamientos y ejes . Revisar la estructura principal, que no se aprecien partes dobladas, desoldadas o sueltas. Revisar el estado de desgaste de posa brazos, asiento y espaldar. Pruebas de funcionamiento.		X						X				

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V° B°
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
422	CONSULTORIOS EXTERNOS	TOPICO	SILLA DE RUEDAS	SILLAS	-	-	-	Revisar el estado de las ruedas: presión, cubierta, cámara, frenos. Verificar el buen funcionamiento de las ruedas antivuelco. Revisar el ajuste de los elementos de sujeción y desgaste. Lubricación de los rodamientos y ejes . Revisar la estructura principal, que no se aprecien partes dobladas, desoldadas o sueltas. Revisar el estado de desgaste de posa brazos, asiento y espaldar. Pruebas de funcionamiento.		X						X				
423	CONSULTORIOS EXTERNOS	AREA DE CAMILLAS	SILLA DE RUEDAS	SILLAS	-	-	-	Revisar el estado de las ruedas: presión, cubierta, cámara, frenos. Verificar el buen funcionamiento de las ruedas antivuelco. Revisar el ajuste de los elementos de sujeción y desgaste. Lubricación de los rodamientos y ejes . Revisar la estructura principal, que no se aprecien partes dobladas, desoldadas o sueltas. Revisar el estado de desgaste de posa brazos, asiento y espaldar. Pruebas de funcionamiento.		X						X				
424	CONSULTORIOS EXTERNOS	AREA DE CAMILLAS	SILLA DE RUEDAS	SILLAS	-	-	-	Revisar el estado de las ruedas: presión, cubierta, cámara, frenos. Verificar el buen funcionamiento de las ruedas antivuelco. Revisar el ajuste de los elementos de sujeción y desgaste. Lubricación de los rodamientos y ejes . Revisar la estructura principal, que no se aprecien partes dobladas, desoldadas o sueltas. Revisar el estado de desgaste de posa brazos, asiento y espaldar. Pruebas de funcionamiento.		X						X				
425	CONSULTORIOS EXTERNOS	AREA DE CAMILLAS	SILLA DE RUEDAS	SILLAS	-	-	-	Revisar el estado de las ruedas: presión, cubierta, cámara, frenos. Verificar el buen funcionamiento de las ruedas antivuelco. Revisar el ajuste de los elementos de sujeción y desgaste. Lubricación de los rodamientos y ejes . Revisar la estructura principal, que no se aprecien partes dobladas, desoldadas o sueltas. Revisar el estado de desgaste de posa brazos, asiento y espaldar. Pruebas de funcionamiento.		X						X				
426	CONSULTORIOS EXTERNOS	AREA DE CAMILLAS	SILLA DE RUEDAS	SILLAS	-	-	-	Revisar el estado de las ruedas: presión, cubierta, cámara, frenos. Verificar el buen funcionamiento de las ruedas antivuelco. Revisar el ajuste de los elementos de sujeción y desgaste. Lubricación de los rodamientos y ejes . Revisar la estructura principal, que no se aprecien partes dobladas, desoldadas o sueltas. Revisar el estado de desgaste de posa brazos, asiento y espaldar. Pruebas de funcionamiento.		X						X				
427	CONSULTORIOS EXTERNOS	AREA DE CAMILLAS	SILLA DE RUEDAS	SILLAS	-	-	-	Revisar el estado de las ruedas: presión, cubierta, cámara, frenos. Verificar el buen funcionamiento de las ruedas antivuelco. Revisar el ajuste de los elementos de sujeción y desgaste. Lubricación de los rodamientos y ejes . Revisar la estructura principal, que no se aprecien partes dobladas, desoldadas o sueltas. Revisar el estado de desgaste de posa brazos, asiento y espaldar. Pruebas de funcionamiento.		X						X				
428	CONSULTORIOS EXTERNOS	AREA DE CAMILLAS	SILLA DE RUEDAS	SILLAS	-	-	-	Revisar el estado de las ruedas: presión, cubierta, cámara, frenos. Verificar el buen funcionamiento de las ruedas antivuelco. Revisar el ajuste de los elementos de sujeción y desgaste. Lubricación de los rodamientos y ejes . Revisar la estructura principal, que no se aprecien partes dobladas, desoldadas o sueltas. Revisar el estado de desgaste de posa brazos, asiento y espaldar. Pruebas de funcionamiento.		X						X				

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V° B°
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
429	CONSULTORIOS EXTERNOS	AREA DE CAMILLAS	SILLA DE RUEDAS	SILLAS	-	-	-	Revisar el estado de las ruedas: presión, cubierta, cámara, frenos. Verificar el buen funcionamiento de las ruedas antivuelco. Revisar el ajuste de los elementos de sujeción y desgaste. Lubricación de los rodamientos y ejes . Revisar la estructura principal, que no se aprecien partes dobladas, desoldadas o sueltas. Revisar el estado de desgaste de posa brazos, asiento y espaldar. Pruebas de funcionamiento.		X						X				
430	CONSULTORIOS EXTERNOS	CUARTO DE COMUNICACIONES	SPLIT DECORATIVO UED 103/UCD 103	SPLIT	MCQUAY	SPLIT DECORATIVO	-	EVAPORADOR Limpieza de frente decorativo Limpieza de los filtros de aire Limpieza de la charola de desagüe Limpieza de la turbina Limpieza del chasis Limpieza de las rejillas Limpieza del serpentín Revisión del amperaje en motor evaporador Revisión de baterías (control remoto) CONDENSADOR Limpieza del gabinete Limpieza del serpentín Limpieza de aspa condensador Lubricación del motor			X			X			X				X
431	CONSULTORIOS EXTERNOS	CUARTO DE COMUNICACIONES	SPLIT DECORATIVO UED/UCD-203	SPLIT	MCQUAY	SPLIT DECORATIVO	-	EVAPORADOR Limpieza de frente decorativo Limpieza de los filtros de aire Limpieza de la charola de desagüe Limpieza de la turbina Limpieza del chasis Limpieza de las rejillas Limpieza del serpentín Revisión del amperaje en motor evaporador Revisión de baterías (control remoto) CONDENSADOR Limpieza del gabinete Limpieza del serpentín Limpieza de aspa condensador Lubricación del motor			X			X			X				X
432	CONSULTORIOS EXTERNOS	LACTARIO	SPLIT DECORATIVO	SPLIT	YORK	-	-	EVAPORADOR Limpieza de frente decorativo Limpieza de los filtros de aire Limpieza de la charola de desagüe Limpieza de la turbina Limpieza del chasis Limpieza de las rejillas Limpieza del serpentín Revisión del amperaje en motor evaporador Revisión de baterías (control remoto) CONDENSADOR Limpieza del gabinete Limpieza del serpentín Limpieza de aspa condensador Lubricación del motor			X			X			X				X

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
Vº Bº
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
433	CONSULTA EXTERNA TBC	COCINA	REFRIGERADORA DE 12 PIES CUBICOS	REFRIG	SAMSUNG	RT35K5930SL/PE	0AKA4BAHA01268M	Inspección fisica del equipo con sus componentes y accesorios. Revisión de la unidad condensadora, incluye limpieza de parrilla. Verificación y limpieza de las empaquetaduras, sustituir si fuera necesario. Verificación de control de temperatura. Verificar la iluminación de la cámara interna, cambiar si es necesario. Verificación del funcionamiento de la puerta, seguros y bisagras, lubricar de ser necesario. Limpieza general del equipo. Verificación del sistema eléctrico y aislamiento eléctrico. Pruebas de funcionamiento.					X						X		
434	CONSULTA EXTERNA / PROCEDIMIENTOS	UROLOGÍA	SILLON GINECOLÓGICO	CAMAS 1	METAX	E630	-	Limpieza general del equipo. Verificación de pernos sueltos o faltantes. Lubricación de puntos móviles. Inspección del sistema eléctrico. Pruebas de funcionamiento.				X						X		
435	CONSULTA EXTERNA / PROCEDIMIENTOS	PROCEDIMIENTOS	TOMA MURAL DE OXIGENO MEDICINAL	GASES	AMICO	-	-	Verificacion de fugas en conector DIS. Pruebas de funcionamiento.	X			X			X			X		
436	CONSULTA EXTERNA / PROCEDIMIENTOS	PROCEDIMIENTOS	TOMA MURAL DE RED DE VACIO	GASES	AMICO	-	-	Verificacion de fugas en conector DIS. Pruebas de funcionamiento.	X			X			X			X		
437	ANATAOMIA PATOLOGICA	PASADIZO	CAMARA DE CONSERVACION DE CADAVERES DE 2 COMPARTIMENTOS	REFRIG	REDSA	CF-2	04186	Limpieza exterior e interior de la cámara, con productos no clorados. Verificar rieles de soporte de bandejas. Aplicar grasa para rodamientos y rieles Limpieza de panel de rejillas del condensador. Difusor, verificar movimiento de la hélice. Verificar el encendido del foco de Luz Ultravioleta y foco interior.					X						X	
438	ANATAOMIA PATOLOGICA	LABORATORIO DE PATOLOGIA QUIRURGICA	REFRIGERADORA	REFRIG	GENERAL ELECTRIC	TBS19XA	47071	Inspección fisica del equipo con sus componentes y accesorios. Revisión de la unidad condensadora, incluye limpieza de parrilla. Verificación y limpieza de las empaquetaduras, sustituir si fuera necesario. Verificación de control de temperatura. Verificar la iluminación de la cámara interna, cambiar si es necesario. Verificación del funcionamiento de la puerta, seguros y bisagras, lubricar de ser necesario. Limpieza general del equipo. Verificación del sistema eléctrico y aislamiento eléctrico. Pruebas de funcionamiento.					X						X	
439	ANATAOMIA PATOLOGICA	RECEPCION	REFRIGERADORA	REFRIG	FRIOLAB	RPC-TC450	31042022-5024	Inspección fisica del equipo con sus componentes y accesorios. Revisión de la unidad condensadora, incluye limpieza de parrilla. Verificación y limpieza de las empaquetaduras, sustituir si fuera necesario. Verificación de control de temperatura. Verificar la iluminación de la cámara interna, cambiar si es necesario. Verificación del funcionamiento de la puerta, seguros y bisagras, lubricar de ser necesario. Limpieza general del equipo. Verificación del sistema eléctrico y aislamiento eléctrico. Pruebas de funcionamiento.					X						X	
440	ANATAOMIA PATOLOGICA	SALA DE NECROPCIAS	CONGELADOR DE LABORATORIO	REFRIG	INDREL	CV-54D	47059	Inspección fisica del equipo con sus componentes y accesorios. Revisión de la unidad condensadora, incluye limpieza de parrilla. Verificación y limpieza de las empaquetaduras, sustituir si fuera necesario. Verificación de control de temperatura. Verificar la iluminación de la cámara interna, cambiar si es necesario. Verificación del funcionamiento de la puerta, seguros y bisagras, lubricar de ser necesario. Limpieza general del equipo. Verificación del sistema eléctrico y aislamiento eléctrico. Pruebas de funcionamiento.					X						X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA – INSTALACIONES ELECTROMECANICAS – V° B°

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
441	ANATAOMIA PATOLOGICA	CAMARA FRIGORIFICA	CAMILLA METALICA RODABLE PARA TRANSPORTE DE CADAVERES	CAMAS 2	METAX	CC-16	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.					X					X	
442	ANATAOMIA PATOLOGICA	PREPARACION DE CADAVERES	CAMILLA METALICA RODABLE PARA TRANSPORTE DE CADAVERES	CAMAS 2	METAX	CC-16	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.					X					X	
443	ANATAOMIA PATOLOGICA	SALA DE NECROPSIAS	CAMILLA METALICA RODABLE PARA TRANSPORTE DE CADAVERES	CAMAS 2	METAX	CC-16	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.					X					X	
444	ANATAOMIA PATOLOGICA	CUARTO DE LIMPIEZA	EXTRACTOR EHC-D-152	EHC3	S&P	TD 500/150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X					X	
445	ANATAOMIA PATOLOGICA	RESIDUOS SÓLIDOS	EXTRACTOR EHC-D123	EHC3	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X					X	
446	ANATAOMIA PATOLOGICA	SS.HH. D2-3 VEST. PERSONAL TEC. MUJER	EXTRACTOR EHC-D115	EHC3	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X					X	
447	ANATAOMIA PATOLOGICA	SS.HH. D2-4 VEST. PERSONAL TEC. HOMBRE	EXTRACTOR EHC-D117	EHC3	SISTEVEN	SLINE-200	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X					X	
448	ANATAOMIA PATOLOGICA	LAB. DE CITOPATOLOGIA	EXTRACTOR EHC-D124	EHC3	SISTEVEN	SLINE-200	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X					X	
449	ANATAOMIA PATOLOGICA	PREPARACIÓN DE CADÁVERES	EXTRACTOR EHC-D125	EHC3	SISTEVEN	SLINE-200	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X					X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (INSTALACIONES ELECTROMECANICAS) V° B°

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
450	ANATAOMIA PATOLOGICA	SALA DE NECROPSIAS	EXTRACTOR EHC-D126	EHC3	SISTEVEN	SLINE-250	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
451	ANATAOMIA PATOLOGICA	LABORATORIO HISTOPATOLOGIA Y CITOLOGIA	EXTRACTOR EHC-D132	EHC3	SISTEVEN	SLINE-200	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
452	ANATAOMIA PATOLOGICA	ALMACEN DE MATERIALES	EXTRACTOR EHC-D121	EHC3	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
453	ANATAOMIA PATOLOGICA	MACROSCOPIA	EXTRACTOR EHC D150	EHC3	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje					X						X	
454	ANATAOMIA PATOLOGICA	RECEPCIÓN PREPARACIÓN CORTES BIOPSIAS	EXTRACTOR EHC-D118	EHC3	SISTEVEN	SLINE-200	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
455	ANATAOMIA PATOLOGICA	SS.HH.D2-6 (JEFATURA 1047)	EXTRACTOR EHC-D120	EHC3	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
456	ANATAOMIA PATOLOGICA	SSHH PACIENTES	EXTRACTOR EHC-D119	EHC3	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
457	ANATAOMIA PATOLOGICA	SSHH INFORMÁTICA	EXTRACTOR EHC-D151	EHC3	S&P	TD 500/150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
458	ANATAOMIA PATOLOGICA	CORREDOR ALIMENTA A LABORATORIO HISTOPATOLOGIA	FAN COIL D-112 (SEGÚN DOSSIER)	FAN COIL 02	DAIKIN	FC.HC.2.06.E.A.G.M.Y.04.C.2.12.L.Y.S.YY.00.Y.Y.YY.YY.00	SLPU164801714	Limpieza general del equipo Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos				X				X				X

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (e)INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
459	ANATAOMIA PATOLOGICA	FOTOGRAFÍA MICROSCÓPICA	FAN COIL D-113 (SEGÚN DOSSIER)	FAN COIL 02	DAIKIN	FC.HC.2.06.E.A.G.M.Y.04.C.2.12.L.Y.S.YY.00.Y.Y.Y.YY.YY.00	-	Limpieza general del equipo Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos				X				X				X
460	ANATAOMIA PATOLOGICA	JEFATURA	FAN COIL D-115 (SEGÚN DOSSIER)	FAN COIL 02	DAIKIN	FC.HC.2.06.E.A.G.M.Y.04.C.2.12.L.Y.S.YY.00.Y.Y.Y.YY.YY.00	-	Limpieza general del equipo Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos				X				X				X
461	ANATAOMIA PATOLOGICA	ARCHIVO DE LAMINAS	SPLIT DECORATIVO	SPLIT	YORK	-	-	EVAPORADOR Limpieza de frente decorativo Limpieza de los filtros de aire Limpieza de la charola de desagüe Limpieza de la turbina Limpieza del chasis Limpieza de las rejillas Limpieza del serpentín Revisión del amperaje en motor evaporador Revisión de baterías (control remoto) CONDENSADOR Limpieza del gabinete Limpieza del serpentín Limpieza de aspa condensador Lubricación del motor			X		X			X				X
462	PATOLOGIA CLINICA	SS.HH. C5-10	EXTRACTOR EHC-C210	EHC2	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X					X				
463	PATOLOGIA CLINICA	CUARTO DE LIMPIEZA	EXTRACTOR EHC-C221	EHC2	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X					X				
464	PATOLOGIA CLINICA	DEPÓSITO	EXTRACTOR EHC-C223	EHC2	SISTEVEN	SLINE-200	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X					X				

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (e) INSTALACIONES ELECTROMECANICAS V° B°

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
465	PATOLOGIA CLINICA	SS.HH. C5-15	EXTRACTOR EHC-C227	EHC2	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
466	PATOLOGIA CLINICA	DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS	EXTRACTOR EHC-C211	EHC2	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
467	PATOLOGIA CLINICA	CUARTO DE LIMPIEZA	EXTRACTOR EHC-C222	EHC2	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
468	PATOLOGIA CLINICA	SS.HH. Y VESTIDOR C5-9 HOMBRE	EXTRACTOR EHC-C212	EHC2	SISTEVEN	SLINE-200	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
469	PATOLOGIA CLINICA	SS.HH. C5-11 PÚBLICO MUJER	EXTRACTOR EHC-C213	EHC2	SISTEVEN	SLINE-200	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
470	PATOLOGIA CLINICA	SS.HH. C5-12 PÚBLICO HOMBRE	EXTRACTOR EHC-C214	EHC2	SISTEVEN	SLINE-200	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
471	PATOLOGIA CLINICA	SS.HH. C5-13 DISCAP.	EXTRACTOR EHC-C215	EHC2	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
472	PATOLOGIA CLINICA	LAVADO Y ESTERILIZADO	EXTRACTOR EHC-C218	EHC2	SISTEVEN	SLINE-200	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
473	PATOLOGIA CLINICA	SS.HH. C5-14 DISCAP.	EXTRACTOR EHC-C216	EHC2	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
474	PATOLOGIA CLINICA	PREPARACIÓN DE MEDIOS	EXTRACTOR EHC-C219	EHC2	SISTEVEN	SLINE-200	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (I)INSTALACIONES ELECTROMECANICAS V°B°

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
475	PATOLOGIA CLINICA	CORREDOR	FAN COIL C-203 (SEGÚN DOSSIER)	FAN COIL 01	DAIKIN	FC.HC.2.06.E.A.G.M.Y.04.C.2.12.L.Y.S.YY.00.Y.Y.Y.YY.YY.00	SLPU164701412	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vias motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos				X				X				X
476	PATOLOGIA CLINICA	CORREDOR	FAN COIL C-204 (SEGÚN DOSSIER)	FAN COIL 01	DAIKIN	FC.HC.2.06.E.A.G.M.Y.04.C.2.12.L.Y.S.YY.00.Y.Y.Y.YY.YY.00	SLPU164801760	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vias motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos				X				X				X
477	PATOLOGIA CLINICA	AZOTEA	SPLIT DECORATIVO	SPLIT	MCQUAY	-	-	EVAPORADOR Limpieza de frente decorativo Limpieza de los filtros de aire Limpieza de la charola de desagüe Limpieza de la turbina Limpieza del chasis Limpieza de las rejillas Limpieza del serpentin Revisión del amperaje en motor evaporador Revisión de baterías (control remoto) CONDENSADOR Limpieza del gabinete Limpieza del serpentin Limpieza de aspa condensador Lubricación del motor				X				X				X

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V°B°
(INSTALACIONES ELECTROMECANICAS)

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
478	PATOLOGIA CLINICA	CUARTO DE COMUNICACIÓN	SPLIT DECORATIVO UED/UCD-202	SPLIT	MCQUAY	SPLIT DECORATIVO	-	EVAPORADOR Limpieza de frente decorativo Limpieza de los filtros de aire Limpieza de la charola de desagüe Limpieza de la turbina Limpieza del chasis Limpieza de las rejillas Limpieza del serpentín Revisión del amperaje en motor evaporador Revisión de baterías (control remoto) CONDENSADOR Limpieza del gabinete Limpieza del serpentín Limpieza de aspa condensador Lubricación del motor			X			X			X			X
479	BANCO DE SANGRE	TÓPICO	EXTRACTOR EHC-CTÓPICO	EHC2	S&P	TD 800/200	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
480	BANCO DE SANGRE	TRABAJO SUCIO	EXTRACTOR EHC-C201	EHC2	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
481	BANCO DE SANGRE	DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS	EXTRACTOR EHC-C203	EHC2	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
482	BANCO DE SANGRE	DEPÓSITO DE ROPA SUCIA	EXTRACTOR EHC-C202	EHC2	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
483	BANCO DE SANGRE	VESTIDOR C2-5 PERSONAL MUJERES	EXTRACTOR EHC-C2 VEST. MUJ.	EHC2	S&P	TD 500/150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
484	BANCO DE SANGRE	VESTIDOR C2-2 PERSONAL HOMBRES	EXTRACTOR EHC-C2 VEST. HOM.	EHC2	S&P	TD 500/150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
485	BANCO DE SANGRE	VESTIDOR C2-6 PERSONAL MUJER	EXTRACTOR EHC-C204	EHC2	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V°B°
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
486	BANCO DE SANGRE	VESTIDOR C2-7 PERSONAL HOMBRE	EXTRACTOR EHC-C205	EHC2	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
487	BANCO DE SANGRE	LAVADO Y ESTERILIZACIÓN DE MATERIALES	EXTRACTOR EHC-C206	EHC2	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
488	BANCO DE SANGRE	DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS	EXTRACTOR EHC-C224	EHC2	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
489	BANCO DE SANGRE	CUARTO DE LIMPIEZA	EXTRACTOR EHC-C207	EHC2	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
490	BANCO DE SANGRE	DEPÓSITO DE MATERIALES	EXTRACTOR EHC-C206	EHC2	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
491	BANCO DE SANGRE	ENTREVISTA RECONOCIMIENTO MÉDICO	EXTRACTOR EHC-C225	EHC2	SISTEVEN	SLINE-200	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
492	BANCO DE SANGRE	SS.HH. C2-8 (JEFATURA 2047)	EXTRACTOR EHC-C209	EHC2	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
493	BANCO DE SANGRE	DEPÓSITO DE MATERIALES	EXTRACTOR EHC-C206	EHC2	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
494	BANCO DE SANGRE	SS.HH. Y VESTIDOR C2-7 HOMBRE	EXTRACTOR EHC-C208	EHC2	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			
495	BANCO DE SANGRE	CUARTO DE LIMPIEZA	EXTRACTOR EHC-C207	EHC2	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X						X			

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (e)INSTALACIONES ELECTROMECANICAS V° B°

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
496	BANCO DE SANGRE	SALA DE ESPERA	FAN COIL C-201 (SEGÚN DOSSIER)	FAN COIL 01	DAIKIN	FC.HC.2.06.E.A.G.M.Y.04.C.2.12.L.Y.S.YY.00.Y.Y.Y.YY.YY.00	SLPU164801761	Limpieza general del equipo Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos				X				X				X
497	BANCO DE SANGRE	TOMA DE MUESTRAS	FAN COIL C-202 (SEGÚN DOSSIER)	FAN COIL 01	DAIKIN	FC.HC.2.06.M.A.G.M.Y.04.C.2.12.L.Y.T.YY.00.Y.Y.Y.YY.YY.00	SLPU164701418	Limpieza general del equipo Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos				X				X				X
498	BANCO DE SANGRE	CUARTO DE COMUNICACIONES	SPLIT DECORATIVO UED/UCD-201	SPLIT	MCQUAY	SPLIT DECORATIVO	-	EVAPORADOR Limpieza de frente decorativo Limpieza de los filtros de aire Limpieza de la charola de desagüe Limpieza de la turbina Limpieza del chasis Limpieza de las rejillas Limpieza del serpentín Revisión del amperaje en motor evaporador Revisión de baterías (control remoto) CONDENSADOR Limpieza del gabinete Limpieza del serpentín Limpieza de aspa condensador Lubricación del motor				X				X				X
499	BANCO DE SANGRE	CONSERVACION DE SANGRE	SPLIT DECORATIVO	SPLIT	YORK	YHFE18ZJMAXAORX	-	EVAPORADOR Limpieza de frente decorativo Limpieza de los filtros de aire Limpieza de la charola de desagüe Limpieza de la turbina Limpieza del chasis Limpieza de las rejillas Limpieza del serpentín Revisión del amperaje en motor evaporador Revisión de baterías (control remoto) CONDENSADOR Limpieza del gabinete Limpieza del serpentín Limpieza de aspa condensador Lubricación del motor				X				X				X

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA – V°B° – INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
500	BANCO DE SANGRE	FRACCIONAMIENTO	SPLIT DECORATIVO	SPLIT	YORK	YHFE18ZJMAXAORX	-	EVAPORADOR Limpieza de frente decorativo Limpieza de los filtros de aire Limpieza de la charola de desagüe Limpieza de la turbina Limpieza del chasis Limpieza de las rejillas Limpieza del serpentín Revisión del amperaje en motor evaporador Revisión de baterías (control remoto) CONDENSADOR Limpieza del gabinete Limpieza del serpentín Limpieza de aspa condensador Lubricación del motor			X			X			X			X
501	BANCO DE SANGRE	CUARENTENA DE SANGRE	SPLIT DECORATIVO	SPLIT	YORK	YHFE18ZJMAXAORX	-	EVAPORADOR Limpieza de frente decorativo Limpieza de los filtros de aire Limpieza de la charola de desagüe Limpieza de la turbina Limpieza del chasis Limpieza de las rejillas Limpieza del serpentín Revisión del amperaje en motor evaporador Revisión de baterías (control remoto) CONDENSADOR Limpieza del gabinete Limpieza del serpentín Limpieza de aspa condensador Lubricación del motor			X			X			X			X
502	DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	CAMILLAS	CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE	CAMAS 1	METAX	CH-14	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.				X					X		
503	DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	CAMILLAS	CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE	CAMAS 1	METAX	CH-14	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.				X					X		
504	DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	PREPARACION DE PACIENTES	CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE	CAMAS 1	METAX	CH-14	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.				X					X		

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (INSTALACIONES ELECTROMECANICAS) V°B°

287

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
505	DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	ESPERA PACIENTES HOSPITALIZADOS	CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE	CAMAS 1	METAX	CH-14	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.				X						X		
506	DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	ESPERA PACIENTES HOSPITALIZADOS	CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE	CAMAS 1	METAX	CH-14	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.				X						X		
507	DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	CUARTO DE LIMPIEZA	EXTRACTOR EHC-C-CL	EHC1	S&P	TD 500/150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
508	DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	SS.H. C5-5 VEST. (SALA DE ECOGRAFÍA 1038)	EXTRACTOR EHC-137	EHC1	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
509	DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	SS.HH. C5-4 VEST. (SALA DE ECOGRAFÍA 1040)	EXTRACTOR EHC-138	EHC1	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
510	DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	PREPARACIÓN DE PACIENTES	EXTRACTOR EHC-PRP	EHC1	S&P	TD 500/150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
511	DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	SS.HH. C5-7 VEST. (JEFATURA 1046)	EXTRACTOR EHC-139	EHC1	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
512	DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	SS.HH. C5-7 VEST. PERSONAL HOMBRE	EXTRACTOR EHC-136	EHC1	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
513	DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	SS.HH. C5-7 VEST. PERSONAL MUJER	EXTRACTOR EHC-135	EHC1	SISTEVEN	SLINE-200	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
514	DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	RESIDUOS SÓLIDOS	EXTRACTOR EHC-140	EHC1	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA — V°B° — INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
515	DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	SS.HH. C5-20 PÚBLICO MUJER	EXTRACTOR EHC-C325	EHC1	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
516	DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	SALA DE MAMOGRAFÍA	FAN COIL C104 (SEGÚN DOSSIER)	FAN COIL 01	DAIKIN	FC.HC.2.06.E.A.G.M.Y.04.C.2.12.L.Y.S.YY.00.Y.Y.Y.YY.YY.00	SLPU164801699	Limpieza general del equipo Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos				X				X				X
517	DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	SALA DE DENSIOMETRÍA	FAN COIL C105 (SEGÚN DOSSIER)	FAN COIL 01	DAIKIN	FC.HC.2.06.E.A.G.M.Y.04.C.2.12.L.Y.S.YY.00.Y.Y.Y.YY.YY.00	SLPU164801716	Limpieza general del equipo Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos				X				X				X
518	DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	SALA DE ECOGRAFÍA	FAN COIL C106 (SEGÚN DOSSIER)	FAN COIL 01	DAIKIN	FC.HC.2.06.E.A.G.M.Y.04.C.2.12.L.Y.S.YY.00.Y.Y.Y.YY.YY.00	SLPU164801712	Limpieza general del equipo Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos				X				X				X
519	DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	SALA DE REUNIONES	FAN COIL C108 (SEGÚN DOSSIER)	FAN COIL 01	DAIKIN	FC.HC.2.06.E.A.G.M.Y.04.C.2.12.L.Y.S.YY.00.Y.Y.Y.YY.YY.00	SLPU164801717	Limpieza general del equipo Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos				X				X				X

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V°B°
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
520	DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	SALA DE TOMOGRAFÍA	FAN COIL C109 (SEGÚN DOSSIER)	FAN COIL 01	DAIKIN	HC.BB.1.06.G.A.P.N.Y.YY.M.3.12.2.Y.S.YY.00.Y.Y.Y.YY.YY.00	SLPU164701419	Limpieza general del equipo Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos				X				X				X
521	DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES - CORREDOR	FAN COIL C110 (SEGÚN DOSSIER)	FAN COIL 01	DAIKIN	HC.BB.1.08.G.A.G.M.Y.YY.M.3.12.2.Y.S.YY.00.Y.Y.Y.YY.YY.00	SLPU164701414	Limpieza general del equipo Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos				X				X				X
522	DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	TRAUMASHOCK	FAN COIL C111 (SEGÚN DOSSIER)	FAN COIL 01	DAIKIN	HC.BB.1.08.G.A.G.M.Y.YY.M.3.12.2.Y.S.YY.00.Y.Y.Y.YY.YY.00	SLPU164701420	Limpieza general del equipo Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos				X				X				X
523	DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	TOMA MURAL DE OXIGENO MEDICINAL	GASES	AMICO	-	-	Verificacion de fugas en conector DIS. Pruebas de funcionamiento. .	X			X			X			X		
524	DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	TOMA MURAL DE RED DE VACIO	GASES	AMICO	-	-	Verificacion de fugas en conector DIS. Pruebas de funcionamiento.	X			X			X			X		
525	DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	CAMILLAS	SILLA DE RUEDAS	SILLAS	METAX	0610108	-	Revisar el estado de las ruedas: presión, cubierta, cámara, frenos. Verificar el buen funcionamiento de las ruedas antivuelco. Revisar el ajuste de los elementos de sujeción y desgaste. Lubricación de los rodamientos y ejes . Revisar la estructura principal, que no se aprecien partes dobladas, desoldadas o sueltas. Revisar el estado de desgaste de posa brazos, asiento y espaldar. Pruebas de funcionamiento.		X					X				
526	DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	CAMILLAS	SILLA DE RUEDAS	SILLAS	METAX	0610108	-	Revisar el estado de las ruedas: presión, cubierta, cámara, frenos. Verificar el buen funcionamiento de las ruedas antivuelco. Revisar el ajuste de los elementos de sujeción y desgaste. Lubricación de los rodamientos y ejes . Revisar la estructura principal, que no se aprecien partes dobladas, desoldadas o sueltas. Revisar el estado de desgaste de posa brazos, asiento y espaldar. Pruebas de funcionamiento.		X					X				

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (INSTALACIONES ELECTROMECANICAS) V° B°

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
527	DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	ESPERA PACIENTES HOSPITALIZADOS	SILLA DE RUEDAS	SILLAS	METAX	0610108	-	Revisar el estado de las ruedas: presión, cubierta, cámara, frenos. Verificar el buen funcionamiento de las ruedas antivuelco. Revisar el ajuste de los elementos de sujeción y desgaste. Lubricación de los rodamientos y ejes . Revisar la estructura principal, que no se aprecien partes dobladas, desoldadas o sueltas. Revisar el estado de desgaste de posa brazos, asiento y espaldar. Pruebas de funcionamiento.		X						X				
528	DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	ESPERA PACIENTES HOSPITALIZADOS	SILLA DE RUEDAS	SILLAS	METAX	0610108	-	Revisar el estado de las ruedas: presión, cubierta, cámara, frenos. Verificar el buen funcionamiento de las ruedas antivuelco. Revisar el ajuste de los elementos de sujeción y desgaste. Lubricación de los rodamientos y ejes . Revisar la estructura principal, que no se aprecien partes dobladas, desoldadas o sueltas. Revisar el estado de desgaste de posa brazos, asiento y espaldar. Pruebas de funcionamiento.		X						X				
529	DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	AZOTEA	SPLIT DECORATIVO	SPLIT	MCQUAY	-	20151115	EVAPORADOR Limpieza de frente decorativo Limpieza de los filtros de aire Limpieza de la charola de desagüe Limpieza de la turbina Limpieza del chasis Limpieza de las rejillas Limpieza del serpentin Revisión del amperaje en motor evaporador Revisión de baterías (control remoto) CONDENSADOR Limpieza del gabinete Limpieza del serpentin Limpieza de aspa condensador Lubricación del motor			X			X			X			X
530	DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	CUARTO DE COMUNICACIONES	SPLIT DECORATIVO UED 102/UCD 102	SPLIT	MCQUAY	SPLIT DECORATIVO	-	EVAPORADOR Limpieza de frente decorativo Limpieza de los filtros de aire Limpieza de la charola de desagüe Limpieza de la turbina Limpieza del chasis Limpieza de las rejillas Limpieza del serpentin Revisión del amperaje en motor evaporador Revisión de baterías (control remoto) CONDENSADOR Limpieza del gabinete Limpieza del serpentin Limpieza de aspa condensador Lubricación del motor			X			X			X			X

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V°B°
OFICINA DE INSTALACIONES Y ELECTROMECANICOS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
531	DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	MAMOGRAFIA	SPLIT DECORATIVO	SPLIT	YORK	-	-	EVAPORADOR Limpieza de frente decorativo Limpieza de los filtros de aire Limpieza de la charola de desagüe Limpieza de la turbina Limpieza del chasis Limpieza de las rejillas Limpieza del serpentin Revisión del amperaje en motor evaporador Revisión de baterias (control remoto) CONDENSADOR Limpieza del gabinete Limpieza del serpentin Limpieza de aspa condensador Lubricación del motor			X			X			X			X
532	DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	DENSITOMETRIA OSEA	SPLIT DECORATIVO	SPLIT	LG	-	-	EVAPORADOR Limpieza de frente decorativo Limpieza de los filtros de aire Limpieza de la charola de desagüe Limpieza de la turbina Limpieza del chasis Limpieza de las rejillas Limpieza del serpentin Revisión del amperaje en motor evaporador Revisión de baterias (control remoto) CONDENSADOR Limpieza del gabinete Limpieza del serpentin Limpieza de aspa condensador Lubricación del motor			X			X			X			X
533	DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	TOMOGRAFIA	SPLIT DECORATIVO	SPLIT	YORK	-	-	EVAPORADOR Limpieza de frente decorativo Limpieza de los filtros de aire Limpieza de la charola de desagüe Limpieza de la turbina Limpieza del chasis Limpieza de las rejillas Limpieza del serpentin Revisión del amperaje en motor evaporador Revisión de baterias (control remoto) CONDENSADOR Limpieza del gabinete Limpieza del serpentín Limpieza de aspa condensador Lubricación del motor			X			X			X			X
534	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	TERAPIA OCUPACIONAL	REFRIGERADORA DE 12 PIES CUBICOS	REFRIG	SAMSUNG	RT35K5930SL/PE	0AKA4BAHA01188N	Inspección fisica del equipo con sus componentes y accesorios. Revisión de la unidad condensadora, incluye limpieza de parrilla. Verificación y limpieza de las empaquetaduras, sustituir si fuera necesario. Verificación de control de temperatura. Verificar la iluminación de la cámara interna, cambiar si es necesario. Verificación del funcionamiento de la puerta, seguros y bisagras, lubricar de ser necesario. Limpieza general del equipo. Verificación del sistema eléctrico y aislamiento eléctrico. Pruebas de funcionamiento.					X					X		

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA – (e)INSTALACIONES ELECTROMECANICAS – V° B°

282

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
535	REHABILITACION FISICA	TERAPIA OCUPACIONAL	COCINA DE 4 HORNILLAS / HORNO	COCINA	MABE	INGENIDUS 607PX0	2441161200096*	Limpieza genreal de equipo. Verificacion de las conexiones de gas, que no tengan fuga. Verefication de las conexiones electricas. Revision de los quemadores esten limpios y libres de obstrucciones. Verficacion de los ajustes de la parrila y otros componentes. Verificacion de los Oring de las hornillas. Verificacion de hornillas. HORNO Vreficacion del equipo. Limpieza general del equipo. Revision de los elementos calefactores (resistencia). Revision de las puertas y sellos. Revision del termostato y controles . Inspeccion del sistema de seguridad. Revision de las conexiones electricas.			X			X			X			X
536	REHABILITACION FISICA	TERAPIA OCUPACIONAL	MAQUINA DE COSER ELECTRICA TIPO SEMI INDUSTRIAL	COSTURA	SINGER	FACILITA SUPER	C42271030	Limpieza general del equipo. Inspeccion de las partes electricas. Verificacion del motor. Inspeccionar la lubricacion en partes movile Revision y/o cambio de aguja (rota, desgastada). Inspeccion del hilo y bobina. Verificacion de tension del hilo.			X			X			X			X
537	REHABILITACION FISICA	TERAPIA OCUPACIONAL	MAQUINA DE COSER ELECTRICA TIPO SEMI INDUSTRIAL	COSTURA	SINGER	FACILITA SUPER	C42301072	Limpieza general del equipo. Inspeccion de las partes electricas. Verificacion del motor. Inspeccionar la lubricacion en partes movile Revision y/o cambio de aguja (rota, desgastada). Inspeccion del hilo y bobina. Verificacion de tension del hilo.			X			X			X			X
538	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS	CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE	CAMAS 1	METAX	CH-14	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.				X					X		
539	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS	CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE	CAMAS 1	METAX	CH-14	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.				X					X		
540	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	ESPERA DE PACIENTES HOSPITALARIOS	CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE	CAMAS 1	METAX	CH-14	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.				X					X		

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA – V°B° – INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
541	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	ESPERA DE PACIENTES HOSPITALARIOS	CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE	CAMAS 1	METAX	CH-14	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.				X					X		
542	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS	CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE	CAMAS 1	METAX	CH-14	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.				X					X		
543	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS	CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE	CAMAS 1	METAX	CH-14	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.				X					X		
544	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	SS.HH C1-3 PUBLICO HOMBRE	EXTRACTOR EHC-C103	EHC1	SISTEVEN	SLINE-200	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
545	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	SS.HH C1-2 PUBLICO MUJER	EXTRACTOR EHC-C102	EHC1	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
546	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	SS.HH C1-1 DISCAP	EXTRACTOR EHC-C1DISC	EHC1	S&P	TD 500/150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
547	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	CONSULTORIO MEDICO	EXTRACTOR EHC-C104	EHC1	SISTEVEN	SLINE-200	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
548	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	CONSULTORIO DE PSICOLOGIA	EXTRACTOR EHC-C105	EHC1	SISTEVEN	SLINE-200	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
549	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	TERAPIA GRUPAL	EXTRACTOR EHC-C119	EHC1	SISTEVEN	SLINE-250	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V°B°
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
550	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	DEPOSITO	EXTRACTOR EHC-C101	EHC1	SISTEVEN	SLINE-200	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
551	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	TERAPIA OCUPACIONAL	EXTRACTOR EHC-C106	EHC1	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
552	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	TERAPIA INDIVIDUAL	EXTRACTOR EHC-C107	EHC1	SISTEVEN	SLINE-200	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
553	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	TERAPIA DEL LENGUAJE ADULTO	EXTRACTOR EHC-C111	EHC1	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
554	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	TERAPIA DEL LENGUAJE NIÑOS	EXTRACTOR EHC-C112	EHC1	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
555	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	SS.HH C1-5 DISCAP	EXTRACTOR EHC-C113	EHC1	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
556	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	SS.HH C1-6 DISCAP	EXTRACTOR EHC-C114	EHC1	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
557	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	SS.HH C1-4 (JEFATURA 1025)	EXTRACTOR EHC-C108	EHC1	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
558	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	TRABAJO E INFORMACIONES TERAPIAS	EXTRACTOR EHC-C109	EHC1	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
559	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	BAÑO DE PARAFINA	EXTRACTOR EHC-C110	EHC1	SISTEVEN	SLINE-200	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V° B°
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
560	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	HIDROTERAPIA PARA EXTREMIDADES INFERIORES	EXTRACTOR EHC-C115	EHC1	SISTEVEN	SLINE-200	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
561	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	HIDROTERAPIA PARA EXTREMIDADES SUPERIORES	EXTRACTOR EHC-C116	EHC1	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
562	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	GIMNASIO NIÑOS	EXTRACTOR EHC-C118	EHC1	SISTEVEN	SLINE-315	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
563	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	DEPOSITO GIMNASIO NIÑOS	EXTRACTOR EHC-C117	EHC1	SISTEVEN	SLINE-200	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
564	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	SS.HH C3-2 VEST. PERSON. HOMBRE	EXTRACTOR EHC-C141B	EHC1	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
565	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	SS.HH C3-2 VEST. PERSON MUJER	EXTRACTOR EHC-C141A	EHC1	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
566	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	DEPOSITO DE ROPA SUCIA	EXTRACTOR EHC-C140	EHC1	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
567	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	DEPOSITO DE RECIDUOSSOLIDOS	EXTRACTOR EHC-C141	EHC1	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
568	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	SS.HH. C3-4	EXTRACTOR EHC-C3-4	EHC1	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
569	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	AISLADOS	EHC- C341	EHC1	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (INSTALACIONES ELECTROMECANICAS) V°B°

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
570	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	JEFATURA	FAN COIL C112 (SEGÚN DOSSIER)	FAN COIL 01	DAIKIN	FC.HC.2.06.E.A.G.M.Y.04.C.2.12.L.Y.S.YY.O.O.Y.Y.Y.YY.Y Y.00	SLPU16470141739	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos				X			X				X
571	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	TERAPIA FISICA	TANQUE WHIRPOOL ESTACIONARIO PARA MIEMBROS SUPERIORES CON SILLA	MEDF	METAX	150023001	180221-29128	Limpieza general del tanque Verificación y limpieza de turbina Verificación de fugas de agua verificación de corrosión y pintar si es necesario						X						X
572	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	GIMNASIO ADULTOS	BARRAS PARALELAS	MEDF	METAX	150023001	180124-27433	Limpieza exterior de las barras Inspección de corrosión pintar si es necesario. Ajustar pernos y tuercas.						X						X
573	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	GIMNASIO NIÑOS	BARRAS PARALESLAS PARA NIÑOS	MEDF	METAX	150026006	180124-30756	Limpieza exterior de las barras Inspección de corrosión pintar si es necesario. Ajustar pernos y tuercas.						X						X
574	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	TERAPIA FISICA	TANQUE WHIRPOOL ESTACIONARIO PARA MIEMBROS INFERIORES CON SILLA	MEDF	METAX	150023001	180221-29350	Limpieza general del tanque Verificación y limpieza de turbina Verificación de fugas de agua verificación de corrosión y pintar si es necesario						X						X
575	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	GIMNASIO ADULTOS	ESCALERA SUECA	MEDF	METAX	METAX	-	Limpieza general Lijar y barnizar si es necesario						X						X
576	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	GIMNASIO NIÑOS	ESCALERA SUECA PARA NIÑOS	MEDF	METAX	METAX	-	Limpieza general Lijar y barnizar si es necesario						X						X
577	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	GIMNASIO ADULTOS	ESCALERA COMBINADA CON RAMPA	MEDF	METAX	METAX	-	Limpieza general Lijar y barnizar si es necesario						X						X
578	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	GIMNASIO NIÑOS	ESCALERA COMBINADA CON RAMPA PARA NIÑOS	MEDF	METAX	METAX	-	Limpieza general Lijar y barnizar si es necesario						X						X
579	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	GIMNASIO ADULTOS	POLEA DE PARED	MEDF	METAX	METAX	-	Limpieza general Lubricación de partes móviles						X						X
580	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS	SILLA DE RUEDAS	SILLAS	METAX	0610108	-	Revisar el estado de las ruedas: presión, cubierta, cámara, frenos. Verificar el buen funcionamiento de las ruedas antivuelco. Revisar el ajuste de los elementos de sujeción y desgaste. Lubricación de los rodamientos y ejes . Revisar la estructura principal, que no se aprecien partes dobladas, desoldadas o sueltas. Revisar el estado de desgaste de posa brazos, asiento y espaldar. Pruebas de funcionamiento.		X						X				
581	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS	SILLA DE RUEDAS	SILLAS	METAX	0610108	-	Revisar el estado de las ruedas: presión, cubierta, cámara, frenos. Verificar el buen funcionamiento de las ruedas antivuelco. Revisar el ajuste de los elementos de sujeción y desgaste. Lubricación de los rodamientos y ejes . Revisar la estructura principal, que no se aprecien partes dobladas, desoldadas o sueltas. Revisar el estado de desgaste de posa brazos, asiento y espaldar. Pruebas de funcionamiento.		X						X				

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA – INSTALACIONES ELECTROMECANICAS – V°B°

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
582	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	ESPERA PACIENTES HOSPITALIZADOS	SILLA DE RUEDAS	SILLAS	METAX	0610108	-	Revisar el estado de las ruedas: presión, cubierta, cámara, frenos. Verificar el buen funcionamiento de las ruedas antivuelco. Revisar el ajuste de los elementos de sujeción y desgaste. Lubricación de los rodamientos y ejes . Revisar la estructura principal, que no se aprecien partes dobladas, desoldadas o sueltas. Revisar el estado de desgaste de posa brazos, asiento y espaldar. Pruebas de funcionamiento.		X						X				
583	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	ESPERA PACIENTES HOSPITALIZADOS	SILLA DE RUEDAS	SILLAS	METAX	0610108	-	Revisar el estado de las ruedas: presión, cubierta, cámara, frenos. Verificar el buen funcionamiento de las ruedas antivuelco. Revisar el ajuste de los elementos de sujeción y desgaste. Lubricación de los rodamientos y ejes . Revisar la estructura principal, que no se aprecien partes dobladas, desoldadas o sueltas. Revisar el estado de desgaste de posa brazos, asiento y espaldar. Pruebas de funcionamiento.		X						X				
584	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	CAMARAS HIPERBÁRICAS	SPLIT DECORATIVO	SPLIT	YORK	-	-	EVAPORADOR Limpieza de frente decorativo Limpieza de los filtros de aire Limpieza de la charola de desagüe Limpieza de la turbina Limpieza del chasis Limpieza de las rejillas Limpieza del serpentin Revisión del amperaje en motor evaporador Revisión de baterías (control remoto) CONDENSADOR Limpieza del gabinete Limpieza del serpentin Limpieza de aspa condensador Lubricación del motor			X			X			X			X
585	ALMACEN FARMACIA	CADENA DE FRIO / ALMACÉN DE INSUMOS	CONGELADORA HORIZONTAL	REFRIG	EQUITEC	EHF 400/45	1113186.1	Inspección fisica del equipo con sus componentes y accesorios. Revisión de la unidad condensadora, incluye limpieza de parrilla. Verificación y limpieza de las empaquetaduras, sustituir si fuera necesario. Verificación de control de temperatura. Verificar la iluminación de la cámara interna, cambiar si es necesario. Verificación del funcionamiento de la puerta, seguros y bisagras, lubricar de ser necesario. Limpieza general del equipo. Verificación del sistema eléctrico y aislamiento eléctrico. Pruebas de funcionamiento.					X							X	
586	ALMACEN FARMACIA	ALMACEN DE INSUMOS	REFRIGERADORA PARA FARMACIA (15-25 PIES CUBICOS)	REFRIG	INDREL	RC-4300	47079	Inspección general de la integridad del equipo, su conservación, pintura, corrosión. Inspección de la operatividad de todas sus funciones . Revisión del sistema de monitoreo de temperatura y alarmas. Limpieza de la puerta y la cámara. Limpieza del sistema eléctrico, electrónico y de refrigeración. Comprobación del correcto funcionamiento del valor de la temperatura. Verificación de la temperatura programada y la mostrada. Comprobación de luz interna, cambiar si fuera necesario. Verificación del sistema de seguridad de la puerta. Revisión del sistema de enfriamiento del equipo. Pruebas de funcionamiento y operatividad del equipo.					X							X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V° B°
(INSTALACIONES ELECTROMECANICAS)

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA												
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
587	ALMACEN FARMACIA	ALMACEN DE INSUMOS	REFRIGERADORA PARA FARMACIA (15-25 PIES CUBICOS)	REFRIG	INDREL	RC-4300	47081	Inspección general de la integridad del equipo, su conservación, pintura, corrosión. Inspección de la operatividad de todas sus funciones . Revisión del sistema de monitoreo de temperatura y alarmas. Limpieza de la puerta y la cámara. Limpieza del sistema eléctrico, electrónico y de refrigeración. Comprobación del correcto funcionamiento del valor de la temperatura. Verificación de la temperatura programada y la mostrada. Comprobación de luz interna, cambiar si fuera necesario. Verificación del sistema de seguridad de la puerta. Revisión del sistema de enfriamiento del equipo. Pruebas de funcionamiento y operatividad del equipo.					X						X	
588	FARMACIA CENTRAL	PREPARACION DE RECETAS	REFRIGERADORA PARA FARMACIA (15-25 PIES CUBICOS)	REFRIG	INDREL	RC-4300	47075	Inspección general de la integridad del equipo, su conservación, pintura, corrosión. Inspección de la operatividad de todas sus funciones . Revisión del sistema de monitoreo de temperatura y alarmas. Limpieza de la puerta y la cámara. Limpieza del sistema eléctrico, electrónico y de refrigeración. Comprobación del correcto funcionamiento del valor de la temperatura. Verificación de la temperatura programada y la mostrada. Comprobación de luz interna, cambiar si fuera necesario. Verificación del sistema de seguridad de la puerta. Revisión del sistema de enfriamiento del equipo. Pruebas de funcionamiento y operatividad del equipo.					X						X	
589	FARMACIA CENTRAL	DESPACHO	REFRIGERADORA PARA FARMACIA (15-25 PIES CUBICOS)	REFRIG	INDREL	RC-4300	47082	Inspección general de la integridad del equipo, su conservación, pintura, corrosión. Inspección de la operatividad de todas sus funciones . Revisión del sistema de monitoreo de temperatura y alarmas. Limpieza de la puerta y la cámara. Limpieza del sistema eléctrico, electrónico y de refrigeración. Comprobación del correcto funcionamiento del valor de la temperatura. Verificación de la temperatura programada y la mostrada. Comprobación de luz interna, cambiar si fuera necesario. Verificación del sistema de seguridad de la puerta. Revisión del sistema de enfriamiento del equipo. Pruebas de funcionamiento y operatividad del equipo.					X						X	
590	FARMACIA CENTRAL	RECEPCION	REFRIGERADORA PARA FARMACIA (15-25 PIES CUBICOS)	REFRIG	INDREL	RC-4300	47076	Inspección general de la integridad del equipo, su conservación, pintura, corrosión. Inspección de la operatividad de todas sus funciones . Revisión del sistema de monitoreo de temperatura y alarmas. Limpieza de la puerta y la cámara. Limpieza del sistema eléctrico, electrónico y de refrigeración. Comprobación del correcto funcionamiento del valor de la temperatura. Verificación de la temperatura programada y la mostrada. Comprobación de luz interna, cambiar si fuera necesario. Verificación del sistema de seguridad de la puerta. Revisión del sistema de enfriamiento del equipo. Pruebas de funcionamiento y operatividad del equipo.					X						X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V° B°
(e)INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
591	ALMACEN FARMACIA	ALMACEN INSUMOS	REFRIGERADORA PARA FARMACIA (15-25 PIES CUBICOS)	REFRIG	INDREL	RC-4300	47077	Inspección general de la integridad del equipo, su conservación, pintura, corrosión. Inspección de la operatividad de todas sus funciones . Revisión del sistema de monitoreo de temperatura y alarmas. Limpieza de la puerta y la cámara. Limpieza del sistema eléctrico, electrónico y de refrigeración. Comprobación del correcto funcionamiento del valor de la temperatura. Verificación de la temperatura programada y la mostrada. Comprobación de luz interna, cambiar si fuera necesario. Verificación del sistema de seguridad de la puerta. Revisión del sistema de enfriamiento del equipo. Pruebas de funcionamiento y operatividad del equipo.					X						X	
592	ALMACEN FARMACIA	ALMACEN INSUMOS	REFRIGERADORA PARA FARMACIA (15-25 PIES CUBICOS)	REFRIG	INDREL	RC-4300	47080	Inspección general de la integridad del equipo, su conservación, pintura, corrosión. Inspección de la operatividad de todas sus funciones . Revisión del sistema de monitoreo de temperatura y alarmas. Limpieza de la puerta y la cámara. Limpieza del sistema eléctrico, electrónico y de refrigeración. Comprobación del correcto funcionamiento del valor de la temperatura. Verificación de la temperatura programada y la mostrada. Comprobación de luz interna, cambiar si fuera necesario. Verificación del sistema de seguridad de la puerta. Revisión del sistema de enfriamiento del equipo. Pruebas de funcionamiento y operatividad del equipo.					X						X	
593	ALMACEN FARMACIA	ALMACEN INSUMOS	REFRIGERADORA PARA FARMACIA (15-25 PIES CUBICOS)	REFRIG	INDREL	RC-4300	47078	Inspección general de la integridad del equipo, su conservación, pintura, corrosión. Inspección de la operatividad de todas sus funciones . Revisión del sistema de monitoreo de temperatura y alarmas. Limpieza de la puerta y la cámara. Limpieza del sistema eléctrico, electrónico y de refrigeración. Comprobación del correcto funcionamiento del valor de la temperatura. Verificación de la temperatura programada y la mostrada. Comprobación de luz interna, cambiar si fuera necesario. Verificación del sistema de seguridad de la puerta. Revisión del sistema de enfriamiento del equipo. Pruebas de funcionamiento y operatividad del equipo.					X						X	
594	FARMACIA CENTRAL	ALMACEN TEMPORAL	REFRIGERADORA DE 20 PIES CUBICOS	REFRIG	HELMER	ILR 120	2036532	Inspección fisica del equipo con sus componentes y accesorios. Revisión de la unidad condensadora, incluye limpieza de parrilla. Verificación y limpieza de las empaquetaduras, sustituir si fuera necesario. Verificación de control de temperatura. Verificar la iluminación de la cámara interna, cambiar si es necesario. Verificación del funcionamiento de la puerta, seguros y bisagras, lubricar de ser necesario. Limpieza general del equipo. Verificación del sistema eléctrico y aislamiento eléctrico. Pruebas de funcionamiento.					X						X	
595	ALMACEN FARMACIA	ALMACEN DE INSUMOS	REFRIGERADORA DE 20 PIES CUBICOS	REFRIG	HELMER	ILR 120	2036533	Inspección fisica del equipo con sus componentes y accesorios. Revisión de la unidad condensadora, incluye limpieza de parrilla. Verificación y limpieza de las empaquetaduras, sustituir si fuera necesario. Verificación de control de temperatura. Verificar la iluminación de la cámara interna, cambiar si es necesario. Verificación del funcionamiento de la puerta, seguros y bisagras, lubricar de ser necesario. Limpieza general del equipo. Verificación del sistema eléctrico y aislamiento eléctrico. Pruebas de funcionamiento.					X						X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V° B°
(e) INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

274

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
596	ALMACEN FARMACIA	ALMACEN DE INSUMOS	REFRIGERADORA DE 20 PIES CUBICOS	REFRIG	HELMER	ILR 120	2036531	Inspección fisica del equipo con sus componentes y accesorios. Revisión de la unidad condensadora, incluye limpieza de parrilla. Verificación y limpieza de las empaquetaduras, sustituir si fuera necesario. Verificación de control de temperatura. Verificar la iluminación de la cámara interna, cambiar si es necesario. Verificación del funcionamiento de la puerta, seguros y bisagras, lubricar de ser necesario. Limpieza general del equipo. Verificación del sistema eléctrico y aislamiento eléctrico. Pruebas de funcionamiento.					X							X		
597	ALMACEN FARMACIA	RECEPCION Y DESPACHO DE ALMACEN	CARRO PARA TRANSPORTE PESADO	CARROS	METAX	K-105	-	Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.		X						X					
598	ALMACEN FARMACIA	ALMACEN GENERAL	CARRO PARA TRANSPORTE PESADO	CARROS	METAX	K-105	-	Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.		X						X					
599	ALMACEN FARMACIA	RECEPCION Y DESPACHO DE ALMACEN	CARRO PARA TRANSPORTE PESADO	CARROS	METAX	K-105	S/N	Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.					X							X	
600	ALMACEN FARMACIA	ALMACEN GENERAL	CARRO PARA TRANSPORTE PESADO	CARROS	METAX	K-105	S/N	Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.					X							X	
601	FARMACIA	ALMACEN DE VACUNAS REFRIGERADAS	EVAPORADOR DE AIRE FORZADO ICIT70G	CAMARAS	INTERSAM	ICIB-90 DE -C	-	EVAPORADOR Limpieza de exterior del equipo (carcasa) Limpieza de los filtros de aire Limpieza de la charola de desagüe Limpieza de la turbina Limpieza del chasis Limpieza de las rejillas Limpieza del serpentín Revisión del amperaje en motor evaporador Revisión de voltaje Megado de motor eléctrico Verificación de funcionamiento e inspección de faja verificación de fusibles				X				X					X
602	FARMACIA		UNIDAD CONDENSADORA PECO TR-2EES-3Y	CAMARAS	BITZER	SB030A7AN3HL	UCSB0304.0617 (PROTOCOLO)	Verificar operación y funcionamiento, que no haya fugas de refrigerante. Verificar calibración del termostato. Verificar sistema eléctrico. Realizar el mantenimiento del condensador con reactivo. Pintado de las partes corroidas y deterioradas. Revisar y probar la temperatura de trabajo. Revisar y ajustar pernos y tuercas. Revisar y cambiar o completar el aislamiento térmico de tuberias.				X				X					X

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V° B°
(INSTALACIONES ELECTROMECANICAS)

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
603	FARMACIA	ALMACEN DE VACUNAS REFRIGERADAS	EVAPORADOR DE AIRE FORZADO ICIT70G	CAMARAS	INTERSAM	ICIB-90 DE -C	83400/1	EVAPORADOR Limpieza de exterior del equipo (carcasa) Limpieza de los filtros de aire Limpieza de la charola de desagüe Limpieza de la turbina Limpieza del chasis Limpieza de las rejillas Limpieza del serpentin Revisión del amperaje en motor evaporador Revisión de voltaje Megado de motor eléctrico Verificación de funcionamiento e inspección de faja verificación de fusibles			X			X			X			X
604	FARMACIA		UNIDAD CONDENSADORA PECO TR-2EES-3Y	CAMARAS	BITZER	SB050A7BN3HL	UCSB0301.0617 (PROTOCOLO)	Verificar operación y funcionamiento, que no haya fugas de refrigerante. Verificar calibración del termostato. Verificar sistema eléctrico. Realizar el mantenimiento del condensador con reactivo. Pintado de las partes corroidas y deterioradas. Revisar y probar la temperatura de trabajo. Revisar y ajustar pernos y tuercas. Revisar y cambiar o completar el aislamiento térmico de tuberias.			X			X			X			X
605	FARMACIA	SERVICIO SOCIAL	EXTRACTOR EHC-C133	EHC1	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
606	FARMACIA	SS.HH C5-6 (CORREDOR 1020)	EXTRACTOR EHC-C134	EHC1	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
607	FARMACIA	RESIDUOS SÓLIDOS	EXTRACTOR EHC-C-RS	EHC1	S&P	TD 500/150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
608	FARMACIA	CUARTO DE LIMPIEZA	EXTRACTOR EHC-CL	EHC1	S&P	TD 500/150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
609	ALMACEN FARMACIA	ALMACEN DE INSUMOS	EXTRACTOR EHC-E121	EHC3	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
610	ALMACEN FARMACIA	SS.HH.E2-1 VEST. PERSONAL DE SERVICIO HOMBRE	EXTRACTOR EHC-E101	EHC3	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (INSTALACIONES ELECTROMECANICAS) V° B°

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
611	ALMACEN FARMACIA	SS.HH. E2-2 VEST. PERSONAL DE SERVICIO MUJER	EXTRACTOR EHC-E102	EHC3	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
612	ALMACEN FARMACIA	ALMACÉN DE MATERIALES CONTROLADOS	EXTRACTOR EHC-E122	EHC3	SISTEVEN	SLINE-250	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
613	ALMACEN FARMACIA	SS.HH. E2-1 (JEFATURA 1018)	EXTRACTOR EHC-E105	EHC3	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
614	ALMACEN FARMACIA	ALMACÉN DE PRODUCTOS FISCALIZADOS	EXTRACTOR EHC-E119	EHC3	SISTEVEN	SLINE-250	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
615	FARMACIA	FARMACIA- ALMACEN DIARIO	FAN COIL C101 (SEGÚN DOSSIER)	FAN COIL 01	DAIKIN	FC.HC.2.06.E.A.G.M.Y.04.C.2.12.L.Y.S.YY.O.O.Y.Y.Y.YY.YY.00	SLPU164801726	Limpieza general del equipo Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos				X				X				X
616	ALMACEN FARMACIA	CORREDOR TÉCNICO	FAN COIL E-102 (SEGÚN DOSSIER)	FAN COIL 02	DAIKIN	FC.HC.2.06.E.A.G.M.Y.04.C.2.12.L.Y.S.YY.00.Y.Y.Y.YY.YY.00	SLPU164801708	Limpieza general del equipo Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos				X				X				X
617	ALMACEN FARMACIA	. ALMACÉN CENTRAL	FAN COIL E-103 (SEGÚN DOSSIER)	FAN COIL 02	DAIKIN	FC.HC.2.06.E.A.G.M.Y.04.C.2.12.L.Y.S.YY.00.Y.Y.Y.YY.YY.00	SLPU164801737	Limpieza general del equipo Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos				X				X				X

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA – V°B° – INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
618	ALMACEN FARMACIA	ALMACÉN DE MEDICAMENTOS	FAN COIL E-104 (SEGÚN DOSSIER)	FAN COIL 02	DAIKIN	FC.HC.2.06.E.A.G.M.Y.04.C.2.12.L.Y.S.YY.00.Y.Y.Y.YY.YY.00	SLPU164801697	Limpieza general del equipo Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vias motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos				X				X				X
619	ALMACEN FARMACIA	ALMACÉN DE FÁRMACOS RESTRINGIDOS	FAN COIL E-105 (SEGÚN DOSSIER)	FAN COIL 02	DAIKIN	FC.HC.2.06.E.A.G.M.Y.04.C.2.12.L.Y.S.YY.00.Y.Y.Y.YY.YY.00	SLPU164801700	Limpieza general del equipo Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vias motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos				X				X				X
620	ALMACEN FARMACIA	ALMACÉN DE PRODUCTOS EN CUARENTENA	FAN COIL E-106 (SEGÚN DOSSIER)	FAN COIL 02	DAIKIN	FC.HC.2.06.E.A.G.M.Y.04.C.2.12.L.Y.S.YY.00.Y.Y.Y.YY.YY.00	SLPU164801706	Limpieza general del equipo Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vias motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos				X				X				X
621	ALMACEN FARMACIA	RECEPCIÓN Y DESPACHO DE FARMACIA	FAN COIL E-108 (SEGÚN DOSSIER)	FAN COIL 02	DAIKIN	FC.HC.2.06.E.A.G.M.Y.04.C.2.12.L.Y.S.YY.00.Y.Y.Y.YY.YY.00	SLPU164801705	Limpieza general del equipo Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vias motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos				X				X				X

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
Vo Bo
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
622	NUTRICION Y DIETETICA	COCINA	BALANZA DE PLATAFORMA 100KG (ELECTRONICA)	BALANZA	E-ACCURA	-	A16220878	Inspeccion general del equipo. Limpieza general del equipo. Verificacion de precision de la balanza. Revision de calibracion de la balanza. Revision de los componentes electronicos. Inspeccion de los cables de alimentación y las conexiones de la balanza (desgastes y/o dañados. Verificacion del display. Inspeccion del interruptor de encendido y apagado. Verificacion de los sensores de carga. Verificacion de nivelacion de la balanza. Pruebas de funcionamiento.			X			X			X			X
623	NUTRICION Y DIETETICA	PREPARACION DE DIETAS	REFRIGERADORA DE 14 PIES CUBICOS	REFRIG	BOSCH	ECOTT463IXL	656120078456001546	Inspección fisica del equipo con sus componentes y accesorios. Revisión de la unidad condensadora, incluye limpieza de parrilla. Verificación y limpieza de las empaquetaduras, sustituir si fuera necesario. Verificación de control de temperatura. Verificar la iluminación de la cámara interna, cambiar si es necesario. Verificación del funcionamiento de la puerta, seguros y bisagras, lubricar de ser necesario. Limpieza general del equipo. Verificación del sistema eléctrico y aislamiento eléctrico. Pruebas de funcionamiento.					X					X		
624	NUTRICION Y DIETETICA	PREPARACION DE VEGETALES	REFRIGERADORA DE 14 PIES CUBICOS	REFRIG	BOSCH	ECOTT463IXL	656120078456001676	Inspección fisica del equipo con sus componentes y accesorios. Revisión de la unidad condensadora, incluye limpieza de parrilla. Verificación y limpieza de las empaquetaduras, sustituir si fuera necesario. Verificación de control de temperatura. Verificar la iluminación de la cámara interna, cambiar si es necesario. Verificación del funcionamiento de la puerta, seguros y bisagras, lubricar de ser necesario. Limpieza general del equipo. Verificación del sistema eléctrico y aislamiento eléctrico. Pruebas de funcionamiento.					X					X		
625	NUTRICION Y DIETETICA	PREPARACION DE CARNES	REFRIGERADORA DE 14 PIES CUBICOS	REFRIG	BOSCH	ECOTT463IXL	656120078456001928	Inspección fisica del equipo con sus componentes y accesorios. Revisión de la unidad condensadora, incluye limpieza de parrilla. Verificación y limpieza de las empaquetaduras, sustituir si fuera necesario. Verificación de control de temperatura. Verificar la iluminación de la cámara interna, cambiar si es necesario. Verificación del funcionamiento de la puerta, seguros y bisagras, lubricar de ser necesario. Limpieza general del equipo. Verificación del sistema eléctrico y aislamiento eléctrico. Pruebas de funcionamiento.					X					X		
626	NUTRICION Y DIETETICA	FÓRMULAS LÁCTEAS	REFRIGERADORA DE 14 PIES CUBICOS	REFRIG	BOSCH	ECOTT463IXL	656120078456000242	Inspección fisica del equipo con sus componentes y accesorios. Revisión de la unidad condensadora, incluye limpieza de parrilla. Verificación y limpieza de las empaquetaduras, sustituir si fuera necesario. Verificación de control de temperatura. Verificar la iluminación de la cámara interna, cambiar si es necesario. Verificación del funcionamiento de la puerta, seguros y bisagras, lubricar de ser necesario. Limpieza general del equipo. Verificación del sistema eléctrico y aislamiento eléctrico. Pruebas de funcionamiento.					X					X		

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (INSTALACIONES ELECTROMECANICAS) V° B°

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO — CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
627	NUTRICION Y DIETETICA	ZONA DE SERVIDO	CARRO TERMICO PARA TRANSPORTE DE COMIDA	CARROS	METAX	K-101	-	Comprobación y limpieza del sistema de calentamiento eléctrico monofásico de 220 VAC, Control de la temperatura y el termostato, temperatura promedio de 60°C. Comprobación del funcionamiento de los indicadores de encendido y apagado, las perillas de funcionamiento del control de temperatura. Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.				X					X		
628	NUTRICION Y DIETETICA	ZONA DE SERVIDO	CARRO TERMICO PARA TRANSPORTE DE COMIDA	CARROS	METAX	K-101	-	Comprobación y limpieza del sistema de calentamiento eléctrico monofásico de 220 VAC, Control de la temperatura y el termostato, temperatura promedio de 60°C. Comprobación del funcionamiento de los indicadores de encendido y apagado, las perillas de funcionamiento del control de temperatura. Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.				X					X		
629	NUTRICION Y DIETETICA	ZONA DE SERVIDO	CARRO TERMICO PARA TRANSPORTE DE COMIDA	CARROS	METAX	K-101	-	Comprobación y limpieza del sistema de calentamiento eléctrico monofásico de 220 VAC, Control de la temperatura y el termostato, temperatura promedio de 60°C. Comprobación del funcionamiento de los indicadores de encendido y apagado, las perillas de funcionamiento del control de temperatura. Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.				X					X		
630	NUTRICION Y DIETETICA	ZONA DE SERVIDO	CARRO TERMICO PARA TRANSPORTE DE COMIDA	CARROS	METAX	K-101	-	Comprobación y limpieza del sistema de calentamiento eléctrico monofásico de 220 VAC, Control de la temperatura y el termostato, temperatura promedio de 60°C. Comprobación del funcionamiento de los indicadores de encendido y apagado, las perillas de funcionamiento del control de temperatura. Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.				X					X		
631	NUTRICION Y DIETETICA	ZONA DE SERVIDO	CARRO TERMICO PARA TRANSPORTE DE COMIDA	CARROS	METAX	K-101	-	Comprobación y limpieza del sistema de calentamiento eléctrico monofásico de 220 VAC, Control de la temperatura y el termostato, temperatura promedio de 60°C. Comprobación del funcionamiento de los indicadores de encendido y apagado, las perillas de funcionamiento del control de temperatura. Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.				X					X		
632	NUTRICION Y DIETETICA	ZONA DE SERVIDO	CARRO TERMICO PARA TRANSPORTE DE COMIDA	CARROS	METAX	K-101	-	Comprobación y limpieza del sistema de calentamiento eléctrico monofásico de 220 VAC, Control de la temperatura y el termostato, temperatura promedio de 60°C. Comprobación del funcionamiento de los indicadores de encendido y apagado, las perillas de funcionamiento del control de temperatura. Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.				X					X		

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA — INSTALACIONES ELECTROMECANICAS — V° B°

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
633	NUTRICION Y DIETETICA	CARGA Y DESCARGA	CARRO PARA TRANSPORTE PESADO	CARROS	METAX	K-105	-	Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.		X						X				
634	NUTRICION Y DIETETICA	RECEPCION Y CONTROL	CARRO PARA TRANSPORTE PESADO	CARROS	METAX	K-105	-	Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.		X						X				
635	NUTRICION Y DIETETICA	LAVADO DE COCHES Y ESTACIONAMIENTO	CARRO PARA TRANSPORTE DE BANDEJAS DE COMIDA	CARROS	METAX	K-109/12	-	Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.		X						X				
636	NUTRICION Y DIETETICA	LAVADO DE COCHES Y ESTACIONAMIENTO	CARRO PARA TRANSPORTE DE BANDEJAS DE COMIDA	CARROS	METAX	K-109/12	-	Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.		X						X				
637	NUTRICION Y DIETETICA	LAVADO DE COCHES Y ESTACIONAMIENTO	CARRO PARA TRANSPORTE DE BANDEJAS DE COMIDA	CARROS	METAX	K-109/12	-	Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.		X						X				
638	NUTRICION Y DIETETICA	COCINA	MESA CALIENTE ELECTRICA PARA CONSERVACION DE COMIDAS	NUTRICION	INOXA	BM5GP-2100	-	Limpieza general del equipo. Verificacion del sistema electrico de aislamiento. Limpieza y inspeccion del sistema de refrigeracion y de la empaquetadura. Verificacion del control de temperatura y calibracion en caso sea necesario. Verificacion de las empaquetaduras del equipo.	X				X				X			
639	NUTRICION Y DIETETICA	COCINA	VITRINA DE EXHIBICION REFRIGERADA	NUTRICION	EQUINOX	V-D-E-R	-	Limpieza general del equipo. Verificacion del sistema electrico de aislamiento. Limpieza y inspeccion del sistema de refrigeracion y de la empaquetadura. Verificacion del control de temperatura y calibracion en caso sea necesario. Verificacion de las empaquetaduras del equipo.	X				X				X			
640	NUTRICION Y DIETETICA	COCINA	MESA FRIA PARA ENSALADAS Y COMIDAS FRIAS	NUTRICION	INOXA	SB4P-1000	-	Limpieza general del equipo. Verificacion del sistema electrico de aislamiento. Limpieza y inspeccion del sistema de refrigeracion y de la empaquetadura. Verificacion del control de temperatura y calibracion en caso sea necesario. Verificacion de las empaquetaduras del equipo.	X				X				X			

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (INSTALACIONES ELECTROMECANICAS) V° B°

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
641	NUTRICION Y DIETETICA	COCINA	CAMPANA ESTRACTORA (ATRAPA GRASA)	NUTRICION	-	-	-	CAMPANA ESTRACTORA Limpieza general del equipo. Pintado de partes corroidas de ductos. Limpieza de filtro tipo rejillas atrapa grasa. Limpieza de planchas inoxidable (campana). Revision de pernos de anclaje y soportes de campana. MOTOR Desmontaje de motor electrico y limpieza externa . Verificacion de rodamientos de motor electrico (lubricacion y/o cambio. Medicion de parametros electricos de motor (voltaje,amperaje y aislamiento). Revision de cojinetes , lubricacion y/o cambios. Inspeccion de rodamientos y/o cambio si es necesario. Limpieza interna de las bobinas y/o rebarnizado. Revision y limpieza del sistema de control electrico y proteccion, ajuste de contactos y componentes electricos. Limpieza de ventilador (estractor).			X			X			X			X
642	NUTRICION Y DIETETICA	COCINA	CAMPANA ESTRACTORA PARA COCINA DE 4 HORNILLAS / HORNO	NUTRICION	BOSCH	-	27750719611 0000918	Limpieza general del equipo. Limpieza de los filtros tipo rejillas atrapa grasa. Limpieza externa y interna del equipo. Verificaicon del motor. Verificacion del ventilador . Inspeccion de las conexiones electricas. Verificacion del sistema de drenaje de grasa.			X			X			X			X
643	NUTRICION Y DIETETICA	COCINA	COCINA DE 4 HORNILLAS / HORNO	NUTRICION	MABE	INGENIDUS 6019X0	2441161 20063	Limpieza genreal de equipo. Verificacion de las conexiones de gas, que no tengan fuga. Vereficacion de las conexiones electricas. Revision de los quemadores esten limpios y libres de obstrucciones. Verficacion de los ajustes de la parrila y otros componentes. Verificacion de los Oring de las hornillas. Verificacion de hornillas. HORNO Vreficacion del equipo. Limpieza general del equipo. Revision de los elementos calefactores (resistencia). Revision de las puertas y sellos. Revision del termostato y controles . Inspeccion del sistema de seguridad. Revision de las conexiones electricas.			X			X			X			X

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V° B°
(e)INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
644	NUTRICION Y DIETETICA	COCINA	COCINA INDUSTRIAL 4 HORNILLAS / HORNO	NUTRICION	INOXA	CM4QH-909090	-	Limpieza genreal de equipo. Verificacion de las conexiones de gas, que no tengan fuga. Vereficacion de las conexiones electricas. Revision de los quemadores esten limpios y libres de obstrucciones. Verficacion de los ajustes de la parrila y otros componentes. Verificacion de los Oring de las hornillas. Verificacion de hornillas. HORNO Vreficacion del equipo. Limpieza general del equipo. Revision de los elementos calefactores (resistencia). Revision de las puertas y sellos. Revision del termostato y controles . Inspeccion del sistema de seguridad. Revision de las conexiones electricas.			X			X			X			X
645	NUTRICION Y DIETETICA	COCINA	COCINA INDUSTRIAL 6 HORNILLAS / HORNO	NUTRICION	INOXA	CM60-PM-20090	-	Limpieza genreal de equipo. Verificacion de las conexiones de gas, que no tengan fuga. Vereficacion de las conexiones electricas. Revision de los quemadores esten limpios y libres de obstrucciones. Verficacion de los ajustes de la parrila y otros componentes. Verificacion de los Oring de las hornillas. Verificacion de hornillas. HORNO Vreficacion del equipo. Limpieza general del equipo. Revision de los elementos calefactores (resistencia). Revision de las puertas y sellos. Revision del termostato y controles . Inspeccion del sistema de seguridad. Revision de las conexiones electricas.			X			X			X			X
646	NUTRICION Y DIETETICA	COCINA	LAVAVAJILLAS ELECTRICA DE 500-600 PLATOS	NUTRICION	COLGED	IT3813HZCDD	4319177	Limpieza general del equipo. Limpieza de filtros. Revision de las mangeras de entrada y salida de agua. Inspeccion de los componentes electricos.			X			X			X			X
647	NUTRICION Y DIETETICA	COCINA	TOSTADORA ELECTRICO 1600W	NUTRICION	THOMAS	TH-125	TKL080216PP1A0071	Limpieza general del equipo Limpieza externa y interna del equipo. Revision de los componentes electricos. Revision de las palas y mecanismo de tostado Pruebas de funcionamiento.			X						X			
648	NUTRICION Y DIETETICA	COCINA	PRESIPITADOR DE GRASA 01	NUTRICION	ENGJING	6003	-	Corte de energia del equipo purificador para iniciar el mantenimiento Remover la placa de alto voltaje de equipo para remover la bandeja de limpieza Empapar el plato y accesorios con un detergente profesional. La temperatura del agua de limpieza debe de estar entre 60-70 °C por el lapso de 1 hora Remover la grasa a través de una brocha Secar el plato y dejar limpio el recipiente Instalar el plato y la placa de alto voltaje de acuerdo a la instalación original		X			X			X			X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V° B°
(e)INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
649	NUTRICION Y DIETETICA	COCINA	COCHE TERMICO PARA TRANSPORTE DE COMIDA - INOXIDABLE	NUTRICION	METAX	K-101	-	Comprobación y limpieza del sistema de calentamiento eléctrico monofásico de 220 VAC, Control de la temperatura y el termostato, temperatura promedio de 60°C. Comprobación del funcionamiento de los indicadores de encendido y apagado, las perillas de funcionamiento del control de temperatura. Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.						X							X
650	NUTRICION Y DIETETICA	COCINA	COCHE TERMICO PARA TRANSPORTE DE COMIDA - INOXIDABLE	NUTRICION	METAX	K-101	-	Comprobación y limpieza del sistema de calentamiento eléctrico monofásico de 220 VAC, Control de la temperatura y el termostato, temperatura promedio de 60°C. Comprobación del funcionamiento de los indicadores de encendido y apagado, las perillas de funcionamiento del control de temperatura. Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.						X							X
651	NUTRICION Y DIETETICA	COCINA	COCHE TERMICO PARA TRANSPORTE DE COMIDA - INOXIDABLE	NUTRICION	METAX	K-101	-	Comprobación y limpieza del sistema de calentamiento eléctrico monofásico de 220 VAC, Control de la temperatura y el termostato, temperatura promedio de 60°C. Comprobación del funcionamiento de los indicadores de encendido y apagado, las perillas de funcionamiento del control de temperatura. Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.						X							X
652	NUTRICION Y DIETETICA	COCINA	COCHE TERMICO PARA TRANSPORTE DE COMIDA - INOXIDABLE	NUTRICION	METAX	K-101	-	Comprobación y limpieza del sistema de calentamiento eléctrico monofásico de 220 VAC, Control de la temperatura y el termostato, temperatura promedio de 60°C. Comprobación del funcionamiento de los indicadores de encendido y apagado, las perillas de funcionamiento del control de temperatura. Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.						X							X
653	NUTRICION Y DIETETICA	COCINA	COCHE TERMICO PARA TRANSPORTE DE COMIDA - INOXIDABLE	NUTRICION	METAX	K-101	-	Comprobación y limpieza del sistema de calentamiento eléctrico monofásico de 220 VAC, Control de la temperatura y el termostato, temperatura promedio de 60°C. Comprobación del funcionamiento de los indicadores de encendido y apagado, las perillas de funcionamiento del control de temperatura. Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.						X							X
654	NUTRICION Y DIETETICA	COCINA	COCHE TERMICO PARA TRANSPORTE DE COMIDA - INOXIDABLE	NUTRICION	METAX	K-101	-	Comprobación y limpieza del sistema de calentamiento eléctrico monofásico de 220 VAC, Control de la temperatura y el termostato, temperatura promedio de 60°C. Comprobación del funcionamiento de los indicadores de encendido y apagado, las perillas de funcionamiento del control de temperatura. Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.						X							X

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA – INSTALACIONES ELECTROMECANICAS – V° B°

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
655	NUTRICION Y DIETETICA	COCINA	COCHE PARA TRANSPORTE PESADO	NUTRICION	METAX	K-105	-	Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.						X						X
656	NUTRICION Y DIETETICA	COCINA	COCHE PARA TRANSPORTE PESADO	NUTRICION	METAX	K-105	-	Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.						X						X
657	NUTRICION Y DIETETICA	COCINA	HORNO TURBO DE GAS DE BAJA PRESION	NUTRICION	-	-	-	Limpieza general del equipo . Inspeccion y limpieza de quemadores, orificios y rejillas Inspeccion de filtro de aire de combustion Revision y limpieza del ventilador y motor, lubricacion de rodamientos Verificar sellos y empaques Verificacion de fugas en tuberias y valvula Verificar rotura de cable de alimentación. Calibracion de presion y temperatura	X		X		X		X		X		X	
658	NUTRICION Y DIETETICA	COCINA	SARTEN VOLCABLE A GAS 16,000KCAL	NUTRICION	INGEVAP.S.A.C.	SV 80	499-17	Limpieza interna y externa, con detergente especial si es necesario. Inspección y limpieza de quemador de GLP. Inspección de fuga de agua. Lubricación de piñón y tornillo sin fin Inspección del pulsador de encendido y válvula de GLP.		X				X				X		
659	NUTRICION Y DIETETICA	COCINA	SARTEN VOLCBLE A GAS 16,000KCAL	NUTRICION	INGEVAP.S.A.C.	SV 80	500-17	Limpieza interna y externa, con detergente especial si es necesario. Inspección y limpieza de quemador de GLP. Inspección de fuga de agua. Lubricación de piñón y tornillo sin fin Inspección del pulsador de encendido y válvula de GLP.		X				X				X		
660	NUTRICION Y DIETETICA	COCINA	MARMITA DE 100 LTS	NUTRICION	INGEVAP.S.A.C.	EASY KETTLE	015293-6800	Limpieza interna y externa, con detergente especial si es necesario. Reemplazar empaques desgastados cuando sea necesario. Inspeccionar funcionamiento de válvula de seguridad. Inspeccionar y cambiar si es necesario válvula de control de vapor.		X				X				X		
661	NUTRICION Y DIETETICA	COCINA	MARMITA DE 100 LTS	NUTRICION	INGEVAP.S.A.C.	EASY KETTLE	016293-6801	Limpieza interna y externa, con detergente especial si es necesario. Reemplazar empaques desgastados cuando sea necesario. Inspeccionar funcionamiento de válvula de seguridad. Inspeccionar y cambiar si es necesario válvula de control de vapor.		X				X				X		
662	NUTRICION Y DIETETICA	COCINA	SARTEN VOLVABLE (ELECTRICA)	NUTRICION	KUPPERSBUS	EKB- 086	522770	Inspecion del equipo. Limpieza general del equipo. Inspección y limpieza de resistencias y/o cambio si es necesario. Inspección de la cuba (corrosion y grietas). Lubricación de piñón y tornillo sin fin Inspeccion de los soportes.		X				X				X		
663	NUTRICION Y DIETETICA	COCINA	MARMITA A VAPOR DE 100LT.	NUTRICION	INGEVAP.S.A.C.	MA-101	493-17	Limpieza interna y externa, con detergente especial si es necesario. Reemplazar empaques desgastados cuando sea necesario. Inspeccionar funcionamiento de válvula de seguridad. Inspeccionar y cambiar si es necesario válvula de control de vapor.		X				X				X		
664	NUTRICION Y DIETETICA	COCINA	MARMITA A VAPOR DE 100LT.	NUTRICION	INGEVAP.S.A.C.	MA-102	494-17	Limpieza interna y externa, con detergente especial si es necesario. Reemplazar empaques desgastados cuando sea necesario. Inspeccionar funcionamiento de válvula de seguridad. Inspeccionar y cambiar si es necesario válvula de control de vapor.		X				X				X		

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V° B°
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
665	NUTRICION Y DIETETICA	COCINA	MARMITA A VAPOR DE 30LT.	NUTRICION	INGEVAP S.A.C	M-31	484-17	Limpieza interna y externa, con detergente especial si es necesario. Reemplazar empaques desgastados cuando sea necesario. Inspeccionar funcionamiento de válvula de seguridad. Inspeccionar y cambiar si es necesario válvula de control de vapor.			X				X				X	
666	NUTRICION Y DIETETICA	COCINA	MARMITA A VAPOR DE 40LT.	NUTRICION	INGEVAP S.A.C	M-41	485-17	Limpieza interna y externa, con detergente especial si es necesario. Reemplazar empaques desgastados cuando sea necesario. Inspeccionar funcionamiento de válvula de seguridad. Inspeccionar y cambiar si es necesario válvula de control de vapor.			X				X				X	
667	NUTRICION Y DIETETICA	COCINA	MARMITA A VAPOR DE 50LT.	NUTRICION	INGEVAP S.A.C	M-51	486-17	Limpieza interna y externa, con detergente especial si es necesario. Reemplazar empaques desgastados cuando sea necesario. Inspeccionar funcionamiento de válvula de seguridad. Inspeccionar y cambiar si es necesario válvula de control de vapor.			X				X				X	
668	NUTRICION Y DIETETICA	COCINA	LICUADORA ELECTRICA 2000 CC	NUTRICION	HAMILTON BEACH	HBF 500-CE	# A4251L-00030	Limpieza exterior del aparato eléctrico. Verificar rotura de cable de alimentación. Inspección de las cuchillas.		X				X				X		
669	NUTRICION Y DIETETICA	COCINA	LICUADORA ELECTRICA 2000 CC	NUTRICION	HAMILTON BEACH	HBF 500-CE	# A4251L-00009	Limpieza exterior del aparato eléctrico. Verificar rotura de cable de alimentación. Inspección de las cuchillas.		X				X				X		
670	NUTRICION Y DIETETICA	COCINA	LICUADORA ELECTRICA	NUTRICION	SKYMSEM	LAR- 10MB	696447000112	Limpieza general del equipo . Inspeccion y limpieza de rotor y estator. Inspeccion de los carbones de arranque y/o cambio si es necesario. Megado de la bobina de estator barnizado y/o si es necesario. Revision y limpieza de las tarjetas de control,potenciometro de velocidades y/o cambio si es necesario. Revision y limpieza de bujes y/o cambio si es necesario. Verificar rotura de cable de alimentación. Inspección de las cuchillas. Inspeccion de de anillos de sellado. Inspeccion y medicion del condenzador de arranque y trabajo.		X			X			X			X	
671	NUTRICION Y DIETETICA	COCINA	LICUADORA ELECTRICA	NUTRICION	SKYMSEM	LAR- 10MB	322265900001	Limpieza general del equipo . Inspeccion y limpieza de rotor y estator. Inspeccion de los carbones de arranque y/o cambio si es necesario. Megado de la bobina de estator barnizado y/o si es necesario. Revision y limpieza de las tarjetas de control,potenciometro de velocidades y/o cambio si es necesario. Revision y limpieza de bujes y/o cambio si es necesario. Verificar rotura de cable de alimentación. Inspección de las cuchillas. Inspeccion de de anillos de sellado. Inspeccion y medicion del condenzador de arranque y trabajo.		X			X			X			X	
672	NUTRICION Y DIETETICA	COCINA	LICUADORA ELECTRICA	NUTRICION	SKYMSEM	LAR- 08MB	472794000386	Limpieza general del equipo . Inspeccion y limpieza de rotor y estator. Inspeccion de los carbones de arranque y/o cambio si es necesario. Megado de la bobina de estator barnizado y/o si es necesario. Revision y limpieza de las tarjetas de control,potenciometro de velocidades y/o cambio si es necesario. Revision y limpieza de bujes y/o cambio si es necesario. Verificar rotura de cable de alimentación. Inspección de las cuchillas. Inspeccion de de anillos de sellado. Inspeccion y medicion del condenzador de arranque y trabajo.		X			X			X			X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V° B°
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO — CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
673	NUTRICION Y DIETETICA	COCINA	LICUADORA 1100 W	NUTRICION	OSTER	BLSTVB-PMC-053	1744918-1014A	Limpieza general del equipo. Inspeccion y limpieza del rotor y estato. Inspeccion de los carbones de arranque y/o cambio si es necesario. Megado de la bobina del estator y barnizado y/o si es necesario. Verificar rotura de cable de alimentación. Inspección de las cuchillas. Inspeccion de de anillos de sellado.		X			X			X			X	
674	NUTRICION Y DIETETICA	COCINA	LICUADORA 1100 W	NUTRICION	OSTER	BLSTVB-PMC-053	1744918-0148	Limpieza general del equipo. Inspeccion y limpieza del rotor y estato. Inspeccion de los carbones de arranque y/o cambio si es necesario. Megado de la bobina del estator y barnizado y/o si es necesario. Verificar rotura de cable de alimentación. Inspección de las cuchillas. Inspeccion de de anillos de sellado.		X			X			X			X	
675	NUTRICION Y DIETETICA	COCINA	LICUADORA 1100 W	NUTRICION	OSTER	BLSTPBRG-053	2149403	Limpieza general del equipo. Inspeccion y limpieza del rotor y estato. Inspeccion de los carbones de arranque y/o cambio si es necesario. Megado de la bobina del estator y barnizado y/o si es necesario. Verificar rotura de cable de alimentación. Inspección de las cuchillas. Inspeccion de de anillos de sellado.			X			X			X			X
676	NUTRICION Y DIETETICA	COCINA	LICUADORA 1100 W	NUTRICION	OSTER	BLSTPBRG-053		Limpieza general del equipo. Inspeccion y limpieza del rotor y estato. Inspeccion de los carbones de arranque y/o cambio si es necesario. Megado de la bobina del estator y barnizado y/o si es necesario. Verificar rotura de cable de alimentación. Inspección de las cuchillas. Inspeccion de de anillos de sellado.			X			X			X			X
677	NUTRICION Y DIETETICA	COCINA	LICUADORA 1100 W	NUTRICION	OSTER	BLSTPBRG-053	2149403-1	Limpieza general del equipo. Inspeccion y limpieza del rotor y estato. Inspeccion de los carbones de arranque y/o cambio si es necesario. Megado de la bobina del estator y barnizado y/o si es necesario. Verificar rotura de cable de alimentación. Inspección de las cuchillas. Inspeccion de de anillos de sellado.			X			X			X			X
678	NUTRICION Y DIETETICA	COCINA	LICUADORA 1100 W	NUTRICION	OSTER	BLSTPBRG-053	2149403-2	Limpieza general del equipo. Inspeccion y limpieza del rotor y estato. Inspeccion de los carbones de arranque y/o cambio si es necesario. Megado de la bobina del estator y barnizado y/o si es necesario. Verificar rotura de cable de alimentación. Inspección de las cuchillas. Inspeccion de de anillos de sellado.			X			X			X			X
679	NUTRICION Y DIETETICA	COCINA	LICUADORA 1100 W	NUTRICION	OSTER	BLSTPBRG-053	2149403-3	Limpieza general del equipo. Inspeccion y limpieza del rotor y estato. Inspeccion de los carbones de arranque y/o cambio si es necesario. Megado de la bobina del estator y barnizado y/o si es necesario. Verificar rotura de cable de alimentación. Inspección de las cuchillas. Inspeccion de de anillos de sellado.			X			X			X			X

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA — V°B° — INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA												
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
680	NUTRICION Y DIETETICA	COCINA	LICUADORA 1100 W	NUTRICION	OSTER	BLSTPBRG-053	2149403-4	Limpieza general del equipo. Inspeccion y limpieza del rotor y estato. Inspeccion de los carbones de arranque y/o cambio si es necesario. Megado de la bobina del estator y barnizado y/o si es necesario. Verificar rotura de cable de alimentación. Inspección de las cuchillas. Inspeccion de de anillos de sellado.			X			X			X		X
681	NUTRICION Y DIETETICA	COCINA	EXPRIMIDOR ELECTRICO DE CITRICOS	NUTRICION	DIHR	DW999562051	DWN1001161	Limpieza exterior del aparato eléctrico. Verificar rotura de cable de alimentación. Inspección de las cuchillas.		X				X				X		
682	NUTRICION Y DIETETICA	COCINA	EXPRIMIDOR ELECTRICO DE CITRICOS	NUTRICION	DIHR	DW999562051	DWN1001157	Limpieza exterior del aparato eléctrico. Verificar rotura de cable de alimentación. Inspección de las cuchillas.		X				X				X		
683	NUTRICION Y DIETETICA	COCINA	EXPRIMIDOR ELECTRICO DE CITRICOS	NUTRICION	DIHR	DW999562051	DWN1001158	Limpieza exterior del aparato eléctrico. Verificar rotura de cable de alimentación. Inspección de las cuchillas.		X				X				X		
684	NUTRICION Y DIETETICA	COCINA	PROCESADOR DE ALIMENTOS	NUTRICION	ROBOT COUPE	R 402 V.V.A	K6590149601	Limpieza exterior del aparato eléctrico. Verificar rotura de cable de alimentación. Inspección de las cuchillas.		X				X				X		
685	NUTRICION Y DIETETICA	COCINA	PROCESADOR DE ALIMENTOS	NUTRICION	ROBOT COUPE	R 402 V.V.A	K6590149901	Limpieza exterior del aparato eléctrico. Verificar rotura de cable de alimentación. Inspección de las cuchillas.		X				X				X		
686	NUTRICION Y DIETETICA	COCINA	PROCESADOR DE ALIMENTOS	NUTRICION	ROBOT COUPE	R 402 V.V.A	K6590149901	Limpieza exterior del aparato eléctrico. Verificar rotura de cable de alimentación. Inspección de las cuchillas.		X				X				X		
687	NUTRICION Y DIETETICA	COCINA	PELADORA ELECTRICA DE PAPAS	NUTRICION	FIMAR	PPF25236M	171201952	Limpieza exterior del aparato eléctrico. Verificar rotura de cable de alimentación. Inspeccionar fugas de agua y drenaje Lubricación de canasta electora de papas Inspeccionar y limpiar parte eléctrica		X				X				X		
688	NUTRICION Y DIETETICA	COCINA	MOLEDORA DE CARNE	NUTRICION	FIMAR	TR22RGIX236M	171200978	Limpieza exterior del aparato eléctrico. Verificar rotura de cable de alimentación. Inspección de las cuchillas.		X				X				X		
689	NUTRICION Y DIETETICA	COCINA	TRITURADOR	NUTRICION	INSINKERATOR	100-2	16053045015	Limpieza del triturador Apique el triturador Limpiar con una escobilla la parte interna del deflector y cámara de trituración Coloque el tapón en la abertura del fregadero y llénelo con agua tibia. Mezcle 60 ml de bicarbonato de sodio con el agua. Encienda el triturador y retire el tapón.		X				X				X		
690	NUTRICION Y DIETETICA	COCINA	TRITURADOR	NUTRICION	INSINKERATOR	100-2	16053065752	Limpieza del triturador Apique el triturador Limpiar con una escobilla la parte interna del deflector y cámara de trituración Coloque el tapón en la abertura del fregadero y llénelo con agua tibia. Mezcle 60 ml de bicarbonato de sodio con el agua. Encienda el triturador y retire el tapón.		X				X				X		
691	NUTRICION Y DIETETICA	COCINA	TRITURADOR	NUTRICION	INSINKERATOR	100-2	16053045018	Limpieza del triturador Apique el triturador Limpiar con una escobilla la parte interna del deflector y cámara de trituración Coloque el tapón en la abertura del fregadero y llénelo con agua tibia. Mezcle 60 ml de bicarbonato de sodio con el agua. Encienda el triturador y retire el tapón.		X				X				X		

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V°B°
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
692	NUTRICION Y DIETETICA	COCINA	TRITURADOR	NUTRICION	INSINKERATOR	100-2	16053065753	Limpieza del triturador Apique el triturador Limpiar con una escobilla la parte interna del deflector y cámara de trituración Coloque el tapón en la abertura del fregadero y llénelo con agua tibia. Mezcle 60 ml de bicarbonato de sodio con el agua. Encienda el triturador y retire el tapón.		X				X				X		
693	NUTRICION Y DIETETICA	COCINA	TRITURADOR	NUTRICION	INSINKERATOR	100-2	16053045021	Limpieza del triturador Apique el triturador Limpiar con una escobilla la parte interna del deflector y cámara de trituración Coloque el tapón en la abertura del fregadero y llénelo con agua tibia. Mezcle 60 ml de bicarbonato de sodio con el agua. Encienda el triturador y retire el tapón.		X				X				X		
694	NUTRICION Y DIETETICA	COCINA	TRITURADOR	NUTRICION	INSINKERATOR	100-2	16053045025	Limpieza del triturador Apique el triturador Limpiar con una escobilla la parte interna del deflector y cámara de trituración Coloque el tapón en la abertura del fregadero y llénelo con agua tibia. Mezcle 60 ml de bicarbonato de sodio con el agua. Encienda el triturador y retire el tapón.		X				X				X		
695	NUTRICION Y DIETETICA	COCINA	TRITURADOR	NUTRICION	INSINKERATOR	100-2	16053045014	Limpieza del triturador Apique el triturador Limpiar con una escobilla la parte interna del deflector y cámara de trituración Coloque el tapón en la abertura del fregadero y llénelo con agua tibia. Mezcle 60 ml de bicarbonato de sodio con el agua. Encienda el triturador y retire el tapón.		X				X				X		
696	NUTRICION Y DIETETICA	COCINA	TRITURADOR	NUTRICION	INSINKERATOR	100-2	16053065751	Limpieza del triturador Apique el triturador Limpiar con una escobilla la parte interna del deflector y cámara de trituración Coloque el tapón en la abertura del fregadero y llénelo con agua tibia. Mezcle 60 ml de bicarbonato de sodio con el agua. Encienda el triturador y retire el tapón.		X				X				X		
697	NUTRICION Y DIETETICA	COCINA	TRITURADOR	NUTRICION	INSINKERATOR	100-2	16053045013	Limpieza del triturador Apique el triturador Limpiar con una escobilla la parte interna del deflector y cámara de trituración Coloque el tapón en la abertura del fregadero y llénelo con agua tibia. Mezcle 60 ml de bicarbonato de sodio con el agua. Encienda el triturador y retire el tapón.		X				X				X		
698	NUTRICION Y DIETETICA	COCINA	TRITURADOR	NUTRICION	INSINKERATOR	100-2	16053044023	Limpieza del triturador Apique el triturador Limpiar con una escobilla la parte interna del deflector y cámara de trituración Coloque el tapón en la abertura del fregadero y llénelo con agua tibia. Mezcle 60 ml de bicarbonato de sodio con el agua. Encienda el triturador y retire el tapón.		X				X				X		
699	NUTRICION Y DIETETICA	COCINA	TRITURADOR	NUTRICION	INSINKERATOR	100-2	16053065754	Limpieza del triturador Apique el triturador Limpiar con una escobilla la parte interna del deflector y cámara de trituración Coloque el tapón en la abertura del fregadero y llénelo con agua tibia. Mezcle 60 ml de bicarbonato de sodio con el agua. Encienda el triturador y retire el tapón.		X				X				X		

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V° B°
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
700	NUTRICION Y DIETETICA	CAMARA FRIGORIFICA	EVAPORADOR DE AIRE FORZADO ICIT70G	CAMARAS	INTERSAM	ICIB-90 DE -C	83400/4	EVAPORADOR Limpieza de exterior del equipo (carcasa) Limpieza de los filtros de aire Limpieza de la charola de desagüe Limpieza de la turbina Limpieza del chasis Limpieza de las rejillas Limpieza del serpentín Revisión del amperaje en motor evaporador Revisión de voltaje Megado de motor eléctrico Verificación de funcionamiento e inspección de faja verificación de fusibles			X			X			X			X
701	NUTRICION Y DIETETICA		UNIDAD CONDENSADORA PECO TR-2EES-3Y	CAMARAS	BITZER	SB030A7AN3HL	UCSB0305.0617 (PROTOCOLO)	Verificar operación y funcionamiento, que no haya fugas de refrigerante. Verificar calibración del termostato. Verificar sistema eléctrico. Realizar el mantenimiento del condensador con reactivo. Pintado de las partes corroidas y deterioradas. Revisar y probar la temperatura de trabajo. Revisar y ajustar pernos y tuercas. Revisar y cambiar o completar el aislamiento térmico de tuberías.			X			X			X			X
702	NUTRICION Y DIETETICA	CAMARA FRIGORIFICA	EVAPORADOR DE AIRE FORZADO ICIT70G	CAMARAS	INTERSAM	ICIB-90 DE -C	83400/5	EVAPORADOR Limpieza de exterior del equipo (carcasa) Limpieza de los filtros de aire Limpieza de la charola de desagüe Limpieza de la turbina Limpieza del chasis Limpieza de las rejillas Limpieza del serpentín Revisión del amperaje en motor evaporador Revisión de voltaje Megado de motor eléctrico Verificación de funcionamiento e inspección de faja verificación de fusibles			X			X			X			X
703	NUTRICION Y DIETETICA		UNIDAD CONDENSADORA PECO TR-2EES-3Y	CAMARAS	BITZER	SB030A7AN3HL	UCSB0302.0617 (PROTOCOLO)	Verificar operación y funcionamiento, que no haya fugas de refrigerante. Verificar calibración del termostato. Verificar sistema eléctrico. Realizar el mantenimiento del condensador con reactivo. Pintado de las partes corroidas y deterioradas. Revisar y probar la temperatura de trabajo. Revisar y ajustar pernos y tuercas. Revisar y cambiar o completar el aislamiento térmico de tuberías.			X			X			X			X

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V° B°
(e)INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
704	NUTRICION Y DIETETICA	CAMARA FRIGORIFICA	EVAPORADOR DE AIRE FORZADO ICIT70G	CAMARAS	INTERSAM	ICIB-90 DE -C	83400/2	EVAPORADOR Limpieza de exterior del equipo (carcasa) Limpieza de los filtros de aire Limpieza de la charola de desagüe Limpieza de la turbina Limpieza del chasis Limpieza de las rejillas Limpieza del serpentín Revisión del amperaje en motor evaporador Revisión de voltaje Megado de motor eléctrico Verificación de funcionamiento e inspección de faja verificación de fusibles			X			X			X			X
705	NUTRICION Y DIETETICA		UNIDAD CONDENSADORA PECO TR-2EES-3Y	CAMARAS	BITZER	SB030A7AN3HL	UCSB030.0617	Verificar operación y funcionamiento, que no haya fugas de refrigerante. Verificar calibración del termostato. Verificar sistema eléctrico. Realizar el mantenimiento del condensador con reactivo. Pintado de las partes corroídas y deterioradas. Revisar y probar la temperatura de trabajo. Revisar y ajustar pernos y tuercas. Revisar y cambiar o completar el aislamiento térmico de tuberías.			X			X			X			X
706	NUTRICION Y DIETETICA	CAMARA FRIGORIFICA	EVAPORADOR DE AIRE FORZADO ICIT70G	CAMARAS	INTERSAM	ICIT-70 DE-C	83454/2	EVAPORADOR Limpieza de exterior del equipo (carcasa) Limpieza de los filtros de aire Limpieza de la charola de desagüe Limpieza de la turbina Limpieza del chasis Limpieza de las rejillas Limpieza del serpentín Revisión del amperaje en motor evaporador Revisión de voltaje Megado de motor eléctrico Verificación de funcionamiento e inspección de faja verificación de fusibles			X			X			X			X
707	NUTRICION Y DIETETICA		UNIDAD CONDENSADORA PECO TR-2EES-3Y	CAMARAS	BITZER	SB050A7BN3HL	UCSB0501.0617 (PROTOCOLO)	Verificar operación y funcionamiento, que no haya fugas de refrigerante. Verificar calibración del termostato. Verificar sistema eléctrico. Realizar el mantenimiento del condensador con reactivo. Pintado de las partes corroídas y deterioradas. Revisar y probar la temperatura de trabajo. Revisar y ajustar pernos y tuercas. Revisar y cambiar o completar el aislamiento térmico de tuberías.			X			X			X			X

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V°B°
(e)INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
708	NUTRICION Y DIETETICA	CAMARA FRIGORIFICA	EVAPORADOR DE AIRE FORZADO ICIT70G	CAMARAS	INTERSAM	ICIT-70G DE-C	8345/1	EVAPORADOR Limpieza de exterior del equipo (carcasa) Limpieza de los filtros de aire Limpieza de la charola de desagüe Limpieza de la turbina Limpieza del chasis Limpieza de las rejillas Limpieza del serpentin Revisión del amperaje en motor evaporador Revisión de voltaje Megado de motor eléctrico Verificación de funcionamiento e inspección de faja verificación de fusibles			X			X			X			X
709	NUTRICION Y DIETETICA		UNIDAD CONDENSADORA PECO TR-2EES-3Y	CAMARAS	BITZER	SB050A7BN3HL	UCSB0502.0617	Verificar operación y funcionamiento, que no haya fugas de refrigerante. Verificar calibración del termostato. Verificar sistema eléctrico. Realizar el mantenimiento del condensador con reactivo. Pintado de las partes corroidas y deterioradas. Revisar y probar la temperatura de trabajo. Revisar y ajustar pernos y tuercas. Revisar y cambiar o completar el aislamiento térmico de tuberías.			X			X			X			X
710	NUTRICION Y DIETETICA	SS.HH.E3-1 VEST.PER. HOMBRE (CORREDOR 1002 CARGA, DESCAR)	EXTRACTOR EHC-E112	EHC3	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
711	NUTRICION Y DIETETICA	SS.HH. E3-2 VEST. PER. MUJER (CORREDOR 1002 CARGA, DESCAR)	EXTRACTOR EHC-E113	EHC3	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
712	NUTRICION Y DIETETICA	CUARTO DE LIMPIEZA	EXTRACTOR EHC-E127	EHC3	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
713	NUTRICION Y DIETETICA	ALMACÈN DE LIMPIEZA	EXTRACTOR EHC-E128	EHC3	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
714	NUTRICION Y DIETETICA	DEPÓSITO DE BASURA	EXTRACTOR EHC-E111	EHC3	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
715	NUTRICION Y DIETETICA	SS.HH.E3-1 PER. HOMBRE (COMEDOR DEL PERSONAL 1029)	EXTRACTOR EHC-E110	EHC3	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V°B°
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO — CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
716	NUTRICION Y DIETETICA	SS.HH.E3-2 PER. MUJERES	EXTRACTOR EHC-E109	EHC3	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
717	NUTRICION Y DIETETICA	NUTRICION Y DIETETICA	TOMA MURAL DE AIRE INDUSTRIAL	GASES	AMICO	-	-	Verificacion de fugas en conector DIS. Pruebas de funcionamiento.	X			X			X			X		
718	NUTRICION Y DIETETICA	COCINA	MONTACARGA HIDRAULICO	MONT	BENNOTO	PHN 3000	WB20180702029	Limpieza general del equipo Engrase y lubricación de rodamientos y ruedas. Inspección de fuga de liquido hidráulico. Verificar partes con corrosión pintar si en necesario.										X		
719	CONFORT MEDICO	KITCHENETTE MUJERES	REFRIGERADORA DE 12 PIES CUBICOS	REFRIG	SAMSUNG	RT35K5930SL/PE	0AKA4BAHA01218D	Inspección fisica del equipo con sus componentes y accesorios. Revisión de la unidad condensadora, incluye limpieza de parrilla. Verificación y limpieza de las empaquetaduras, sustituir si fuera necesario. Verificación de control de temperatura. Verificar la iluminación de la cámara interna, cambiar si es necesario. Verificación del funcionamiento de la puerta, seguros y bisagras, lubricar de ser necesario. Limpieza general del equipo. Verificación del sistema eléctrico y aislamiento eléctrico. Pruebas de funcionamiento.					X						X	
720	CONFORT MEDICO	KITCHENETTE HOMBRES	REFRIGERADORA DE 12 PIES CUBICOS	REFRIG	SAMSUNG	RT35K5930SL/PE	0AKA4BAHA01132X	Inspección fisica del equipo con sus componentes y accesorios. Revisión de la unidad condensadora, incluye limpieza de parrilla. Verificación y limpieza de las empaquetaduras, sustituir si fuera necesario. Verificación de control de temperatura. Verificar la iluminación de la cámara interna, cambiar si es necesario. Verificación del funcionamiento de la puerta, seguros y bisagras, lubricar de ser necesario. Limpieza general del equipo. Verificación del sistema eléctrico y aislamiento eléctrico. Pruebas de funcionamiento.					X						X	
721	CONFORT MEDICO	HABITACION 1 MUJERES	CAMA DE UNA PLAZA Y MEDIA	CAMAS 3	METAX	CC-13	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.						X						X
722	CONFORT MEDICO	HABITACION 1 MUJERES	CAMA DE UNA PLAZA Y MEDIA	CAMAS 3	METAX	CC-13	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.						X						X
723	CONFORT MEDICO	HABITACION 1 MUJERES	CAMA DE UNA PLAZA Y MEDIA	CAMAS 3	METAX	CC-13	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.						X						X
724	CONFORT MEDICO	HABITACION 2 MUJERES	CAMA DE UNA PLAZA Y MEDIA	CAMAS 3	METAX	CC-13	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.						X						X

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA — V° B° — (e)INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
725	CONFORT MEDICO	HABITACION 2 MUJERES	CAMA DE UNA PLAZA Y MEDIA	CAMAS 3	METAX	CC-13	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.						X						X
726	CONFORT MEDICO	HABITACION 2 MUJERES	CAMA DE UNA PLAZA Y MEDIA	CAMAS 3	METAX	CC-13	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.						X						X
727	CONFORT MEDICO	HABITACION 3 MUJERES	CAMA DE UNA PLAZA Y MEDIA	CAMAS 3	METAX	CC-13	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.						X						X
728	CONFORT MEDICO	HABITACION 3 MUJERES	CAMA DE UNA PLAZA Y MEDIA	CAMAS 3	METAX	CC-13	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.						X						X
729	CONFORT MEDICO	HABITACION 3 MUJERES	CAMA DE UNA PLAZA Y MEDIA	CAMAS 3	METAX	CC-13	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.						X						X
730	CONFORT MEDICO	HABITACION 4 MUJERES	CAMA DE UNA PLAZA Y MEDIA	CAMAS 3	METAX	CC-13	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.						X						X
731	CONFORT MEDICO	HABITACION 4 MUJERES	CAMA DE UNA PLAZA Y MEDIA	CAMAS 3	METAX	CC-13	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.						X						X
732	CONFORT MEDICO	HABITACION 4 MUJERES	CAMA DE UNA PLAZA Y MEDIA	CAMAS 3	METAX	CC-13	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.						X						X
733	CONFORT MEDICO	HABITACION 5 MUJERES	CAMA DE UNA PLAZA Y MEDIA	CAMAS 3	METAX	CC-13	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.						X						X

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V° B°
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
734	CONFORT MEDICO	HABITACION 5 MUJERES	CAMA DE UNA PLAZA Y MEDIA	CAMAS 3	METAX	CC-13	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.						X						X
735	CONFORT MEDICO	HABITACION 5 MUJERES	CAMA DE UNA PLAZA Y MEDIA	CAMAS 3	METAX	CC-13	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.						X						X
736	CONFORT MEDICO	HABITACION 1 HOMBRES	CAMA DE UNA PLAZA Y MEDIA	CAMAS 3	METAX	CC-13	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.						X						X
737	CONFORT MEDICO	HABITACION 1 HOMBRES	CAMA DE UNA PLAZA Y MEDIA	CAMAS 3	METAX	CC-13	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.						X						X
738	CONFORT MEDICO	HABITACION 1 HOMBRES	CAMA DE UNA PLAZA Y MEDIA	CAMAS 3	METAX	CC-13	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.						X						X
739	CONFORT MEDICO	HABITACION 2 HOMBRES	CAMA DE UNA PLAZA Y MEDIA	CAMAS 3	METAX	CC-13	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.						X						X
740	CONFORT MEDICO	HABITACION 2 HOMBRES	CAMA DE UNA PLAZA Y MEDIA	CAMAS 3	METAX	CC-13	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.						X						X
741	CONFORT MEDICO	HABITACION 2 HOMBRES	CAMA DE UNA PLAZA Y MEDIA	CAMAS 3	METAX	CC-13	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.						X						X
742	CONFORT MEDICO	HABITACION 3 HOMBRES	CAMA DE UNA PLAZA Y MEDIA	CAMAS 3	METAX	CC-13	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.						X						X

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA – INSTALACIONES ELECTROMECANICAS – V°B°

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO													
	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA				
ITEM	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
743	CONFORT MEDICO	HABITACION 3 HOMBRES	CAMA DE UNA PLAZA Y MEDIA	CAMAS 3	METAX	CC-13	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.						X						X
744	CONFORT MEDICO	HABITACION 3 HOMBRES	CAMA DE UNA PLAZA Y MEDIA	CAMAS 3	METAX	CC-13	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.						X						X
745	CONFORT MEDICO	HABITACION 4 HOMBRES	CAMA DE UNA PLAZA Y MEDIA	CAMAS 3	METAX	CC-13	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.						X						X
746	CONFORT MEDICO	HABITACION 4 HOMBRES	CAMA DE UNA PLAZA Y MEDIA	CAMAS 3	METAX	CC-13	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.						X						X
747	CONFORT MEDICO	HABITACION 4 HOMBRES	CAMA DE UNA PLAZA Y MEDIA	CAMAS 3	METAX	CC-13	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.						X						X
748	CONFORT MEDICO	HABITACION 5 HOMBRES	CAMA DE UNA PLAZA Y MEDIA	CAMAS 3	METAX	CC-13	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.						X						X
749	CONFORT MEDICO	HABITACION 5 HOMBRES	CAMA DE UNA PLAZA Y MEDIA	CAMAS 3	METAX	CC-13	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.						X						X
750	CONFORT MEDICO	HABITACION 5 HOMBRES	CAMA DE UNA PLAZA Y MEDIA	CAMAS 3	METAX	CC-13	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.						X						X
751	SEGUROS	SS.HH C5-3 (CORREDOR 1006)HOMBRES	EXTRACTOR EHC-C131	EHC1	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X						

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (INSTALACIONES ELECTROMECANICAS) V°B°

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
752	SEGUROS	SS.HH C5-4 (CORREDOR 1006) MUJER	EXTRACTOR EHC-C132	EHC1	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
753	SEGUROS	CUARTO LIMPIEZA	EXTRACTOR EHC-C-CL1	EHC1	SISTEVEN	TD 500/150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
754	SEGUROS	SS.HH C5-2 (SALA DE ESPERA ADMISION HOST. 1002)	EXTRACTOR EHC-C133	EHC1	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
755	ADMINISTRACION 4TO PISO	TRABAJO LIMPIO	REFRIGERADORA DE 04 PIES CUBICOS	REFRIG	GENERAL ELECTRIC	GAV5SAMRBS	16112537DO205	Inspección fisica del equipo con sus componentes y accesorios. Revisión de la unidad condensadora, incluye limpieza de parrilla. Verificación y limpieza de las empaquetaduras, sustituir si fuera necesario. Verificación de control de temperatura. Verificar la iluminación de la cámara interna, cambiar si es necesario. Verificación del funcionamiento de la puerta, seguros y bisagras, lubricar de ser necesario. Limpieza general del equipo. Verificación del sistema eléctrico y aislamiento eléctrico. Pruebas de funcionamiento.					X					X	
756	ADMINISTRACION 4TO PISO	KITCHENETTE	REFRIGERADORA DE 14 PIES CUBICOS	REFRIG	BOSCH	ECOTT463IXL	656120078456001003	Inspección fisica del equipo con sus componentes y accesorios. Revisión de la unidad condensadora, incluye limpieza de parrilla. Verificación y limpieza de las empaquetaduras, sustituir si fuera necesario. Verificación de control de temperatura. Verificar la iluminación de la cámara interna, cambiar si es necesario. Verificación del funcionamiento de la puerta, seguros y bisagras, lubricar de ser necesario. Limpieza general del equipo. Verificación del sistema eléctrico y aislamiento eléctrico. Pruebas de funcionamiento.					X					X	
757	ADMINISTRACION 4TO PISO	SS.HH.C1-9 (PERSONAL HOMBRES)	EXTRACTOR EHC-C401	EHC1	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
758	ADMINISTRACION 4TO PISO	SS.HH. C1-10 (PERSONAL MUJERES)	EXTRACTOR EHC-C402	EHC1	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
759	ADMINISTRACION 4TO PISO	KITCHNETTE 9	EXTRACTOR EHC-C403	EHC1	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
760	ADMINISTRACION 4TO PISO	SS.HH. C1-8 (DIRECCIÓN EJECUTIVA)	EXTRACTOR EHC-C404	EHC1	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V°B°
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
761	ADMINISTRACION 4TO PISO	RESIDUOS SÓLIDOS	EXTRACTOR EHC-C405	EHC1	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
762	ALMACEN CENTRAL	ALMACÉN DE MATERIALES INFLAMABLES	EXTRACTOR EHC-E108	EHC3	SISTEVEN	SLINE-250	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X							X	
763	ALMACEN CENTRAL	ALMACÉN DE LIMPIEZA	EXTRACTOR EHC-E107	EHC3	SISTEVEN	SLINE-250	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X							X	
764	ALMACEN CENTRAL	ALMACÉN DE EQUIPOS DE BAJA	EXTRACTOR EHC-E106	EHC3	SISTEVEN	SLINE-250	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X							X	
765	ALMACEN CENTRAL	SS.HH.E2-2 (JEFATURA 1027)	EXTRACTOR EHC-E120	EHC3	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X							X	
766	ALMACEN CENTRAL	ALMACÉN DE EQUIPOS BIOMEDICOS	EXTRACTOR EHC-E125	EHC3	SISTEVEN	SLINE-200	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X							X	
767	ALMACEN CENTRAL	ALMACÉN DE MATERIALES DE ESCRITORIO	EXTRACTOR EHC-E126	EHC3	SISTEVEN	SLINE-200	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X							X	
768	ALMACEN CENTRAL	ALMACÉN DE INSUMOS	EXTRACTOR EHC-E123	EHC3	SISTEVEN	SLINE-200	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X							X	
769	ALMACEN CENTRAL	RECEPCIÓN Y DESPACHO DE ALMACÉN	FAN COIL E-109 (SEGÚN DOSSIER)	FAN COIL 02	DAIKIN	FC.HC.2.06.E.A.G.M.Y.04.C.2.12.L.Y.S.YY.00.Y.Y.Y.YY.YY.00	SLPU164801735	Limpieza general del equipo Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos				X				X				X

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (INSTALACIONES ELECTROMECANICAS) V° B°

250

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
770	ALMACEN CENTRAL	ALMACÉN GENERAL	FAN COIL E-110 (SEGÚN DOSSIER)	FAN COIL 02	DAIKIN	FC.HC.2.06.E.A.G.M.Y.04.C.2.12.L.Y.S.YY.00.Y.Y.Y.YY.YY.00	SLPU164801696	Limpieza general del equipo Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos				X				X				X
771	ALMACEN CENTRAL	ADMINISTRACIÓN CONTROL E INVENTARIO	FAN COIL E-107 (SEGÚN DOSSIER)	FAN COIL 02	DAIKIN	FC.HC.2.06.E.A.G.M.Y.04.C.2.12.L.Y.S.YY.00.Y.Y.Y.YY.YY.00	SLPU164801710	Limpieza general del equipo Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos				X				X				X
772	ALMACEN CENTRAL	ALMACEN	MONTACARGA HIDRAULICO	MONT	BENNOTO	PHN 3000	WB20170727019	Limpieza general del equipo Engrase y lubricación de rodamientos y ruedas. Inspección de fuga de liquido hidráulico. Verificar partes con corrosión pintar si en necesario.										X		
773	ADMINISTRACION 3ER PISO	LACTARIO	REFRIGERADORA DE 04 PIES CUBICOS	REFRIG	GENERAL ELECTRIC	GAV5SAMRBS	16112537DOO94	Inspección fisica del equipo con sus componentes y accesorios. Revisión de la unidad condensadora, incluye limpieza de parrilla. Verificación y limpieza de las empaquetaduras, sustituir si fuera necesario. Verificación de control de temperatura. Verificar la iluminación de la cámara interna, cambiar si es necesario. Verificación del funcionamiento de la puerta, seguros y bisagras, lubricar de ser necesario. Limpieza general del equipo. Verificación del sistema eléctrico y aislamiento eléctrico. Pruebas de funcionamiento.					X						X	
774	ADMINISTRACION 3ER PISO	TOMA DE MEDICAMENTOS + KITCHENETTE	REFRIGERADORA DE 12 PIES CUBICOS	REFRIG	SAMSUNG	RT35K5930SL/PE	0AKA4BAHA01223E	Inspección fisica del equipo con sus componentes y accesorios. Revisión de la unidad condensadora, incluye limpieza de parrilla. Verificación y limpieza de las empaquetaduras, sustituir si fuera necesario. Verificación de control de temperatura. Verificar la iluminación de la cámara interna, cambiar si es necesario. Verificación del funcionamiento de la puerta, seguros y bisagras, lubricar de ser necesario. Limpieza general del equipo. Verificación del sistema eléctrico y aislamiento eléctrico. Pruebas de funcionamiento.					X						X	
775	ADMINISTRACION 3ER PISO	SS.HH. C1-9 PERSONAL HOMBRE	EXTRACTOR EHC-C302	EHC1	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
776	ADMINISTRACION 3ER PISO	SS.HH. C1-10 PERSONAL MUJER	EXTRACTOR EHC-C303	EHC1	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA – INSTALACIONES ELECTROMECANICAS – V°B°

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
777	ADMINISTRACION 3ER PISO	SS.HH. C1-8 (JEFATURA 3013)	EXTRACTOR EHC-C301	EHC1	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
778	ADMINISTRACION 3ER PISO	RESIDUOS SÓLIDOS	EXTRACTOR EHC-C304	EHC1	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
779	ADMINISTRACION 3ER PISO	CORREDOR	FAN COIL C-304 (SEGÚN DOSSIER)	FAN COIL 01	DAIKIN	FC.HC.2.06.E.A.G.M.Y.04.C.2.12.L.Y.S.YY.00.Y.Y.Y.YY.YY.00	SLPU164701389	Limpieza general del equipo Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos				X				X				X
780	ADMINISTRACION 3ER PISO	SALA DE REUNIONES	FAN COIL C-302 (SEGÚN DOSSIER)	FAN COIL 01	DAIKIN	FC.HC.2.06.E.A.G.M.Y.04.C.2.12.L.Y.S.YY.00.Y.Y.Y.YY.YY.00	SLPU164701430	Limpieza general del equipo Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos				X				X				X
781	ADMINISTRACION 3ER PISO	SECRETARIA ENFERMERÍA	FAN COIL C-301 (SEGÚN DOSSIER)	FAN COIL 01	DAIKIN	FC.HC.2.06.E.A.G.M.Y.04.C.2.12.L.Y.S.YY.00.Y.Y.Y.YY.YY.00	SLPU164701428	Limpieza general del equipo Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos				X				X				X
782	ADMINISTRACION 3ER PISO	SECRETARÍA	FAN COIL C-308 (SEGÚN DOSSIER)	FAN COIL 01	DAIKIN	FC.HC.2.06.E.A.G.M.Y.04.C.2.12.L.Y.S.YY.00.Y.Y.Y.YY.YY.00	SLPU16470132	Limpieza general del equipo Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos				X				X				X

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (e) INSTALACIONES ELECTROMECANICAS V°B°

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
783	ADMINISTRACION 3ER PISO	ÁREA DE EPIDEMIOLOGÍA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	FAN COIL C-307 (SEGÚN DOSSIER)	FAN COIL 01	DAIKIN	FC.HC.2.06.E.A.G.M.Y.04.C.2.12.L.Y.S.YY.00.Y.Y.Y.YY.YY.00	SLPU164801711	Limpieza general del equipo Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos				X				X				X
784	ADMINISTRACION 3ER PISO	JEFATURA EPIDEMIOLOGÍA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	FAN COIL C-306 (SEGÚN DOSSIER)	FAN COIL 01	DAIKIN	FC.HC.2.06.E.A.G.M.Y.04.C.2.12.L.Y.S.YY.00.Y.Y.Y.YY.YY.00	SLPU164701412	Limpieza general del equipo Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos				X				X				X
785	ADMINISTRACION 3ER PISO	OFICINA DE ESTADÍSTICA	FAN COIL C-309 (SEGÚN DOSSIER)	FAN COIL 01	DAIKIN	FC.HC.2.06.E.A.G.M.Y.04.C.2.12.L.Y.S.YY.00.Y.Y.Y.YY.YY.00	SLPU164701428	Limpieza general del equipo Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos				X				X				X
786	ADMINISTRACION 3ER PISO	CENTRO DE CÓMPUTO	FAN COIL C-310 (SEGÚN DOSSIER)	FAN COIL 01	DAIKIN	FC.HC.2.06.E.A.G.M.Y.04.C.2.12.L.Y.S.YY.00.Y.Y.Y.YY.YY.00	SLPU164801731	Limpieza general del equipo Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos.				X				X				X
787	CASA MATERNA	DORMITORIO GESTANTE ADOLECENTE	CAMA DE UNA PLAZA Y MEDIA	CAMAS 1	METAX	CC-13	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.				X						X		

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V° B°
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
788	CASA MATERNA	DORMITORIO GESTANTE ADULTA	CAMA DE UNA PLAZA Y MEDIA	CAMAS 1	METAX	CC-13	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.				X						X		
789	CASA MATERNA	DORMITORIO GESTANTE ADULTA	CAMA DE UNA PLAZA Y MEDIA	CAMAS 1	METAX	CC-13	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.				X						X		
790	CASA MATERNA	DORMITORIO PARA MUJER	CAMA DE UNA PLAZA Y MEDIA	CAMAS 1	METAX	CC-13	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.				X						X		
791	CASA MATERNA	DORMITORIO PARA MUJER	CAMA DE UNA PLAZA Y MEDIA	CAMAS 1	METAX	CC-13	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.				X						X		
792	CASA MATERNA	DORMITORIO PARA HOMBRE	CAMA DE UNA PLAZA Y MEDIA	CAMAS 1	METAX	CC-13	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.				X						X		
793	CASA MATERNA	DORMITORIO PARA HOMBRE	CAMA DE UNA PLAZA Y MEDIA	CAMAS 1	METAX	CC-13	-	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.				X						X		
794	AUDITORIO	SS.HH A1-1 PUBLICO HOMBRE	EXTRACTOR EHC-A102	EHC1	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
795	AUDITORIO	SS.HH A3 DISCP.	EXTRACTOR EHC-A105	EHC1	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					
796	AUDITORIO	SS.HH A1-2 PUBLICO MUJERES	EXTRACTOR EHC-A104	EHC1	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte	X						X					

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (INSTALACIONES ELECTROMECANICAS) V° B°

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
797	AUDITORIO	AZOTEA	EVAPORADOR	SPLIT	MCQUAY	MHGL240ZK	F011700432	EVAPORADOR Limpieza de frente decorativo Limpieza de los filtros de aire Limpieza de la charola de desagüe Limpieza de la turbina Limpieza del chasis Limpieza de las rejillas Limpieza del serpentin Revisión del amperaje en motor evaporador Revisión de baterias (control remoto) CONDENSADOR Limpieza del gabinete Limpieza del serpentin Limpieza de aspa condensador Lubricación del motor			X			X			X			X
798	AUDITORIO	AZOTEA	EVAPORADOR	SPLIT	MCQUAY	MHGL240ZK	F011700431	EVAPORADOR Limpieza de frente decorativo Limpieza de los filtros de aire Limpieza de la charola de desagüe Limpieza de la turbina Limpieza del chasis Limpieza de las rejillas Limpieza del serpentin Revisión del amperaje en motor evaporador Revisión de baterias (control remoto) CONDENSADOR Limpieza del gabinete Limpieza del serpentin Limpieza de aspa condensador Lubricación del motor			X			X			X			X
799	AUDITORIO	CUARTO DE COMUNICACIONES	SPLIT UED 104/UCD 104	SPLIT	MCQUAY	MCS-104024-CCU216A	201500016	EVAPORADOR Limpieza de frente decorativo Limpieza de los filtros de aire Limpieza de la charola de desagüe Limpieza de la turbina Limpieza del chasis Limpieza de las rejillas Limpieza del serpentin Revisión del amperaje en motor evaporador Revisión de baterias (control remoto) CONDENSADOR Limpieza del gabinete Limpieza del serpentin Limpieza de aspa condensador Lubricación del motor			X			X			X			X

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V°B°
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
800	CAPILLA	AZOTEA	EVAPORADOR	SPLIT	MCQUAY	MHGL180ZK	F491601294	EVAPORADOR Limpieza de frente decorativo Limpieza de los filtros de aire Limpieza de la charola de desagüe Limpieza de la turbina Limpieza del chasis Limpieza de las rejillas Limpieza del serpentin Revisión del amperaje en motor evaporador Revisión de baterías (control remoto) CONDENSADOR Limpieza del gabinete Limpieza del serpentin Limpieza de aspa condensador Lubricación del motor			X			X			X			X
801	ESTADISTICA E INFORMATICA	DATA CENTER	FAN COIL D-116 (SEGÚN DOSSIER)	FAN COIL 02	DAIKIN	FC.HC.2.06.E.A.G.M.Y.04.C.2.12.L.Y.S.YY.00.Y.Y.Y.YY.YY.00	-	Limpieza general del equipo Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vias motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos				X				X				X
802	ESTADISTICA E INFORMATICA	ARCHIVO DE IMAGEN	FAN COIL D-117 (SEGÚN DOSSIER)	FAN COIL 02	DAIKIN	FC.HC.2.06.E.A.G.M.Y.04.C.2.12.L.Y.S.YY.00.Y.Y.Y.YY.YY.00	SLPU164801757	Limpieza general del equipo Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vias motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos				X				X				X

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V°B°
(UNIDAD DE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS)

442

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
803	ESTADISTICA E INFORMATICA	DATA CENTER	CONDENSADOR DE AIRE(EQUIPOS DE PRESICION PARA DATA CENTER)	SPLIT	GFORGE	GHCU-03233	2016-2770-A	GENERAL Limpieza general del equipo Inspeccionar la integridad del aislamiento térmico ELECTRICIDAD Verificar el ajuste de los terminales Limpiar el interior del panel de control Inspección visual para verificar componente con señales de sobrecalentamiento Verificar el funcionamiento del calentador del compresor Probar y calibrar la protección del equipo y controles de operación Megado del motor del compresor REFRIGERACION Prueba de fugas, revisión a través del visor la condición del refrigerante Revisa la caida de presión del filtro secador Realizar la prueba de vibración del compresor Muestra de aceite para prueba de acidez CONDENSADOR Limpieza del radiador del condensador Verificar que las paletas del ventilador estén bien ajustadas al eje Verificar si los ventiladores tienen remache sueltos o grietas Verificación si las aletas del condensador presentan daños			X			X			X			X
804	ESTADISTICA E INFORMATICA	DATA CENTER	CONDENSADOR DE AIRE(EQUIPOS DE PRESICION PARA DATA CENTER)	SPLIT	GFORGE	GHCU-03233	2016-2769-A	GENERAL Limpieza general del equipo Inspeccionar la integridad del aislamiento térmico ELECTRICIDAD Verificar el ajuste de los terminales Limpiar el interior del panel de control Inspección visual para verificar componente con señales de sobrecalentamiento Verificar el funcionamiento del calentador del compresor Probar y calibrar la protección del equipo y controles de operación Megado del motor del compresor REFRIGERACION Prueba de fugas, revisión a través del visor la condición del refrigerante Revisa la caida de presión del filtro secador Realizar la prueba de vibración del compresor Muestra de aceite para prueba de acidez CONDENSADOR Limpieza del radiador del condensador Verificar que las paletas del ventilador estén bien ajustadas al eje Verificar si los ventiladores tienen remache sueltos o grietas Verificación si las aletas del condensador presentan daños			X			X			X			X

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V°B°
INSTALACIONES ELECTROMECANICOS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
805	ESTADISTICA E INFORMATICA	DATA CENTER	PRECISIÓN UEP-1 (SEGÚN DOSSIER)	SPLIT	DATA AIRE	GTAD-02833-A0	2016-2767-A	GENERAL Limpieza general del equipo Inspeccionar la integridad del aislamiento térmico ELECTRICIDAD Verificar el ajuste de los terminales Limpiar el interior del panel de control Inspección visual para verificar componente con señales de sobrecalentamiento Verificar el funcionamiento del calentador del compresor Probar y calibrar la protección del equipo y controles de operación Megado del motor del compresor REFRIGERACION Prueba de fugas, revisión a través del visor la condición del refrigerante Revisa la caida de presión del filtro secador Realizar la prueba de vibración del compresor Muestra de aceite para prueba de acidez			X			X			X			X
806	ESTADISTICA E INFORMATICA	DATA CENTER	PRECISIÓN UEP-1 (SEGÚN DOSSIER)	SPLIT	DATA AIRE	GTAD-02833-A0	2016-2768-A	GENERAL Limpieza general del equipo Inspeccionar la integridad del aislamiento térmico ELECTRICIDAD Verificar el ajuste de los terminales Limpiar el interior del panel de control Inspección visual para verificar componente con señales de sobrecalentamiento Verificar el funcionamiento del calentador del compresor Probar y calibrar la protección del equipo y controles de operación Megado del motor del compresor REFRIGERACION Prueba de fugas, revisión a través del visor la condición del refrigerante Revisa la caida de presión del filtro secador Realizar la prueba de vibración del compresor Muestra de aceite para prueba de acidez			X			X			X			X
807	ESTADISTICA E INFORMATICA	TABLEROS Y UPS	SPLIT DECORATIVO UED /UCD-TAB.UPS	SPLIT	MCQUAY	MM04036CFC216A	D200490670115B1160043	EVAPORADOR Limpieza de frente decorativo Limpieza de los filtros de aire Limpieza de la charola de desagüe Limpieza de la turbina Limpieza del chasis Limpieza de las rejillas Limpieza del serpentín Revisión del amperaje en motor evaporador Revisión de baterias (control remoto) CONDENSADOR Limpieza del gabinete Limpieza del serpentín Limpieza de aspa condensador Lubricación del motor			X			X			X			X

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V°B°
(INSTALACIONES ELECTROMECANICAS)

242

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
808	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	HALL DE ASCENSORES ADMINISTRACION	ASCENSOR PUBLICO ADMINISTRACION	ASC	EDEL	SMC	-	CABINA INTERIOR Inspección de pulsadores y señalización Verificar funcionamiento de ventilador, alumbrado, iluminación de emergencia y alarma. Verificación de funcionamiento de comunicación bidireccional e intercomunicador. Verificar funcionamiento de apertura, reapertura y cierre de puerta. limpieza de espejo, paneles, piso, pasamanos, pisadera y sintecho. ACCESOS Verificar funcionamiento de pulsadores y señalización. Verificar funcionamiento de cierre de puertas. Verificar funcionamiento de llave de emergencia. Inspeccionar correas, cables y amortiguadores. Inspeccionar holguras, oxidaciones y deformaciones. Inspeccionar estado de guia de puerta. TECHO DE CABINA Engrase de guias Verificar botonera de inspección y stop. Inspeccionar amarra cables de cabina. Verificar estado y tensión de cables de tracción . Inspección de holguras de rozaderas FOSO Verificar funcionamiento de paracaidas. Inspeccionar stop de foso Inspeccionar estado de amortiguadores y alargamiento de cables. Inspeccionar polea tensora y cadena de compensación Inspeccionar holgura de rozaderas inferiores de cabina. Limpieza del foso. Verificar funcionamiento de tensión del cable limitador. Inspección pesas del sistema de rescate. CAJA DE CORRIDA Verificar funcionamiento de finales de carrera. Inspeccionar amarra cables de contrapeso. Limpieza de guias Inspeccionar holgura de rozaderas superior de cabina y contrapeso. CASA DE MAQUINAS		X		X		X		X		X		X

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V° B°
(e)INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
809	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	HALL DE ASCENSORES	ASCENSOR MONTACARGA SUCIO N° 01	ASC	EDEL	CCM		CABINA INTERIOR Inspección de pulsadores y señalización Verificar funcionamiento de ventilador, alumbrado, iluminación de emergencia y alarma. Verificación de funcionamiento de comunicación bidireccional e intercomunicador. Verificar funcionamiento de apertura, reapertura y cierre de puerta. limpieza de espejo, paneles, piso, pasamanos, pisadera y sintecho. ACCESOS Verificar funcionamiento de pulsadores y señalización. Verificar funcionamiento de cierre de puertas. Verificar funcionamiento de llave de emergencia. Inspeccionar correas, cables y amortiguadores. Inspeccionar holguras, oxidaciones y deformaciones. Inspeccionar estado de guia de puerta. TECHO DE CABINA Engrase de guías Verificar botonera de inspección y stop. Inspeccionar amarra cables de cabina. Verificar estado y tensión de cables de tracción . Inspección de holguras de rozaderas FOSO Verificar funcionamiento de paracaidas. Inspeccionar stop de foso Inspeccionar estado de amortiguadores y alargamiento de cables. Inspeccionar polea tensora y cadena de compensación Inspeccionar holgura de rozaderas inferiores de cabina. Limpieza del foso. Verificar funcionamiento de tensión del cable limitador. Inspección pesas del sistema de rescate. CAJA DE CORRIDA Verificar funcionamiento de finales de carrera. Inspeccionar amarra cables de contrapeso. Limpieza de guías Inspeccionar holgura de rozaderas superior de cabina y contrapeso. CASA DE MAQUINAS		X		X		X		X		X		X

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V° B°
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
810	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	HALL DE ASCENSORES	ASCENSOR MONTACARGA SUCIO N° 02	ASC	EDEL	CCM		CABINA INTERIOR Inspección de pulsadores y señalización Verificar funcionamiento de ventilador, alumbrado, iluminación de emergencia y alarma. Verificación de funcionamiento de comunicación bidireccional e intercomunicador. Verificar funcionamiento de apertura, reapertura y cierre de puerta. limpieza de espejo, paneles, piso, pasamanos, pisadera y sintecho. ACCESOS Verificar funcionamiento de pulsadores y señalización. Verificar funcionamiento de cierre de puertas. Verificar funcionamiento de llave de emergencia. Inspeccionar correas, cables y amortiguadores. Inspeccionar holguras, oxidaciones y deformaciones. Inspeccionar estado de guía de puerta. TECHO DE CABINA Engrase de guías Verificar botonera de inspección y stop. Inspeccionar amarra cables de cabina. Verificar estado y tensión de cables de tracción Inspección de holguras de rozaderas FOSO Verificar funcionamiento de paracaidas. Inspeccionar stop de foso Inspeccionar estado de amortiguadores y alargamiento de cables. Inspeccionar polea tensora y cadena de compensación Inspeccionar holgura de rozaderas inferiores de cabina. Limpieza del foso. Verificar funcionamiento de tensión del cable limitador. Inspección pesas del sistema de rescate. CAJA DE CORRIDA Verificar funcionamiento de finales de carrera. Inspeccionar amarra cables de contrapeso. Limpieza de guías Inspeccionar holgura de rozaderas superior de cabina y contrapeso. CASA DE MAQUINAS		X		X		X		X		X		X

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V° B°
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

239

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
811	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	HALL DE ASCENSORES	ASCENSOR MONTACARGA LIMPIO N° 01	ASC	EDEL	CCM	-	CABINA INTERIOR Inspección de pulsadores y señalización Verificar funcionamiento de ventilador, alumbrado, iluminación de emergencia y alarma. Verificación de funcionamiento de comunicación bidireccional e intercomunicador. Verificar funcionamiento de apertura, reapertura y cierre de puerta. limpieza de espejo, paneles, piso, pasamanos, pisadera y sintecho. ACCESOS Verificar funcionamiento de pulsadores y señalización. Verificar funcionamiento de cierre de puertas. Verificar funcionamiento de llave de emergencia. Inspeccionar correas, cables y amortiguadores. Inspeccionar holguras, oxidaciones y deformaciones. Inspeccionar estado de guía de puerta. TECHO DE CABINA Engrase de guías Verificar botonera de inspección y stop. Inspeccionar amarra cables de cabina. Verificar estado y tensión de cables de tracción . Inspección de holguras de rozaderas FOSO Verificar funcionamiento de paracaidas. Inspeccionar stop de foso Inspeccionar estado de amortiguadores y alargamiento de cables. Inspeccionar polea tensora y cadena de compensación Inspeccionar holgura de rozaderas inferiores de cabina. Limpieza del foso. Verificar funcionamiento de tensión del cable limitador. Inspección pesas del sistema de rescate. CAJA DE CORRIDA Verificar funcionamiento de finales de carrera. Inspeccionar amarra cables de contrapeso. Limpieza de guías Inspeccionar holgura de rozaderas superior de cabina y contrapeso. CASA DE MAQUINAS		X		X		X		X		X		X

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V° B°
(e)INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
812	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	HALL DE ASCENSORES	ASCENSOR MONTACARGA LIMPIO N° 02	ASC	EDEL	CCM	-	CABINA INTERIOR Inspección de pulsadores y señalización Verificar funcionamiento de ventilador, alumbrado, iluminación de emergencia y alarma. Verificación de funcionamiento de comunicación bidireccional e intercomunicador. Verificar funcionamiento de apertura, reapertura y cierre de puerta. limpieza de espejo, paneles, piso, pasamanos, pisadera y sintecho. ACCESOS Verificar funcionamiento de pulsadores y señalización. Verificar funcionamiento de cierre de puertas. Verificar funcionamiento de llave de emergencia. Inspeccionar correas, cables y amortiguadores. Inspeccionar holguras, oxidaciones y deformaciones. Inspeccionar estado de guía de puerta. TECHO DE CABINA Engrase de guías Verificar botonera de inspección y stop. Inspeccionar amarra cables de cabina. Verificar estado y tensión de cables de tracción . Inspección de holguras de rozaderas FOSO Verificar funcionamiento de paracaidas. Inspeccionar stop de foso Inspeccionar estado de amortiguadores y alargamiento de cables. Inspeccionar polea tensora y cadena de compensación Inspeccionar holgura de rozaderas inferiores de cabina. Limpieza del foso. Verificar funcionamiento de tensión del cable limitador. Inspección pesas del sistema de rescate. CAJA DE CORRIDA Verificar funcionamiento de finales de carrera. Inspeccionar amarra cables de contrapeso. Limpieza de guías Inspeccionar holgura de rozaderas superior de cabina y contrapeso. CASA DE MAQUINAS		X		X		X		X		X		X

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V° B°
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

234

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
813	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	HALL DE ASCENSORES	ASCENSOR MONTACAMAS N° 01	ASC	EDEL	SCM		CABINA INTERIOR Inspección de pulsadores y señalización Verificar funcionamiento de ventilador, alumbrado, iluminación de emergencia y alarma. Verificación de funcionamiento de comunicación bidireccional e intercomunicador. Verificar funcionamiento de apertura, reapertura y cierre de puerta. limpieza de espejo, paneles, piso, pasamanos, pisadera y sintecho. ACCESOS Verificar funcionamiento de pulsadores y señalización. Verificar funcionamiento de cierre de puertas. Verificar funcionamiento de llave de emergencia. Inspeccionar correas, cables y amortiguadores. Inspeccionar holguras, oxidaciones y deformaciones. Inspeccionar estado de guia de puerta. TECHO DE CABINA Engrase de guias Verificar botonera de inspección y stop. Inspeccionar amarra cables de cabina. Verificar estado y tensión de cables de tracción Inspección de holguras de rozaderas FOSO Verificar funcionamiento de paracaidas. Inspeccionar stop de foso Inspeccionar estado de amortiguadores y alargamiento de cables. Inspeccionar polea tensora y cadena de compensación Inspeccionar holgura de rozaderas inferiores de cabina. Limpieza del foso. Verificar funcionamiento de tensión del cable limitador. Inspección pesas del sistema de rescate. CAJA DE CORRIDA Verificar funcionamiento de finales de carrera. Inspeccionar amarra cables de contrapeso. Limpieza de guias Inspeccionar holgura de rozaderas superior de cabina y contrapeso. CASA DE MAQUINAS		X		X		X		X		X		X

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V° B°
(INSTALACIONES ELECTROMECANICAS)

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
814	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	HALL DE ASCENSORES	ASCENSOR MONTACAMAS N°02	ASC	EDEL	SCM	-	CABINA INTERIOR Inspección de pulsadores y señalización Verificar funcionamiento de ventilador, alumbrado, iluminación de emergencia y alarma. Verificación de funcionamiento de comunicación bidireccional e intercomunicador. Verificar funcionamiento de apertura, reapertura y cierre de puerta. limpieza de espejo, paneles, piso, pasamanos, pisadera y sintecho. ACCESOS Verificar funcionamiento de pulsadores y señalización. Verificar funcionamiento de cierre de puertas. Verificar funcionamiento de llave de emergencia. Inspeccionar correas, cables y amortiguadores. Inspeccionar holguras, oxidaciones y deformaciones. Inspeccionar estado de guía de puerta. TECHO DE CABINA Engrase de guías Verificar botonera de inspección y stop. Inspeccionar amarra cables de cabina. Verificar estado y tensión de cables de tracción . Inspección de holguras de rozaderas FOSO Verificar funcionamiento de paracaidas. Inspeccionar stop de foso Inspeccionar estado de amortiguadores y alargamiento de cables. Inspeccionar polea tensora y cadena de compensación Inspeccionar holgura de rozaderas inferiores de cabina. Limpieza del foso. Verificar funcionamiento de tensión del cable limitador. Inspección pesas del sistema de rescate. CAJA DE CORRIDA Verificar funcionamiento de finales de carrera. Inspeccionar amarra cables de contrapeso. Limpieza de guías Inspeccionar holgura de rozaderas superior de cabina y contrapeso. CASA DE MAQUINAS		X		X		X		X		X		X

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V° B°
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
815	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	HALL DE ASCENSORES	ASCENSORES DUPLEX PUBLICO N° 01 HOSPITALIZACION	ASC	EDEL	SCM		CABINA INTERIOR Inspección de pulsadores y señalización Verificar funcionamiento de ventilador, alumbrado, iluminación de emergencia y alarma. Verificación de funcionamiento de comunicación bidireccional e intercomunicador. Verificar funcionamiento de apertura, reapertura y cierre de puerta. limpieza de espejo, paneles, piso, pasamanos, pisadera y sintecho. ACCESOS Verificar funcionamiento de pulsadores y señalización. Verificar funcionamiento de cierre de puertas. Verificar funcionamiento de llave de emergencia. Inspeccionar correas, cables y amortiguadores. Inspeccionar holguras, oxidaciones y deformaciones. Inspeccionar estado de guía de puerta. TECHO DE CABINA Engrase de guías Verificar botonera de inspección y stop. Inspeccionar amarra cables de cabina. Verificar estado y tensión de cables de tracción Inspección de holguras de rozaderas FOSO Verificar funcionamiento de paracaidas. Inspeccionar stop de foso Inspeccionar estado de amortiguadores y alargamiento de cables. Inspeccionar polea tensora y cadena de compensación Inspeccionar holgura de rozaderas inferiores de cabina. Limpieza del foso. Verificar funcionamiento de tensión del cable limitador. Inspección pesas del sistema de rescate. CAJA DE CORRIDA Verificar funcionamiento de finales de carrera. Inspeccionar amarra cables de contrapeso. Limpieza de guías Inspeccionar holgura de rozaderas superior de cabina y contrapeso. CASA DE MAQUINAS		X		X		X		X		X		X

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V° B°
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
816	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	HALL DE ASCENSORES	ASCENSORES DUPLEX PUBLICO N° 02 HOSPITALIZACION	ASC	EDEL	SCM	-	CABINA INTERIOR Inspección de pulsadores y señalización Verificar funcionamiento de ventilador, alumbrado, iluminación de emergencia y alarma. Verificación de funcionamiento de comunicación bidireccional e intercomunicador. Verificar funcionamiento de apertura, reapertura y cierre de puerta. limpieza de espejo, paneles, piso, pasamanos, pisadera y sintecho. ACCESOS Verificar funcionamiento de pulsadores y señalización. Verificar funcionamiento de cierre de puertas. Verificar funcionamiento de llave de emergencia. Inspeccionar correas, cables y amortiguadores. Inspeccionar holguras, oxidaciones y deformaciones. Inspeccionar estado de guía de puerta. TECHO DE CABINA Engrase de guías Verificar botonera de inspección y stop. Inspeccionar amarra cables de cabina. Verificar estado y tensión de cables de tracción . Inspección de holguras de rozaderas FOSO Verificar funcionamiento de paracaidas. Inspeccionar stop de foso Inspeccionar estado de amortiguadores y alargamiento de cables. Inspeccionar polea tensora y cadena de compensación Inspeccionar holgura de rozaderas inferiores de cabina. Limpieza del foso. Verificar funcionamiento de tensión del cable limitador. Inspección pesas del sistema de rescate. CAJA DE CORRIDA Verificar funcionamiento de finales de carrera. Inspeccionar amarra cables de contrapeso. Limpieza de guías Inspeccionar holgura de rozaderas superior de cabina y contrapeso. CASA DE MAQUINAS		X		X		X		X		X		X
817	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	REDISU+C14:C18	BALANZA DE PLATAFORMA TIPO RAMPA 500KG / 100G (ELECTRONICA)	BALANZA	GSC	-	1102639	Inspeccion general del equipo. Limpieza general del equipo. Verificacion de precision de la balanza. Revision de calibracion de la balanza. Revision de los componentes electronicos. Inspeccion de los cables de alimentación y las conexiones de la balanza (desgastes y/o dañados. Verificacion del display. Inspeccion del interruptor de encendido y apagado. Verificacion de los sensores de carga. Verificacion de nivelacion de la balanza. Pruebas de funcionamiento.			X			X			X			X

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V° B°
(e)INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
818	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	RESIDUOS SOLIDOS	BALANZA DE PLATAFORMA 150KG (ELECTRONICA)	BALANZA	E-ACCURA	-	A16220877	Inspeccion general del equipo. Limpieza general del equipo. Verificacion de precision de la balanza. Revision de calibracion de la balanza. Revision de los componentes electronicos. Inspeccion de los cables de alimentación y las conexiones de la balanza (desgastes y/o dañados. Verificacion del display. Inspeccion del interruptor de encendido y apagado. Verificacion de los sensores de carga. Verificacion de nivelacion de la balanza. Pruebas de funcionamiento.			X			X			X			X
819	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	LAVANDERIA	BALANZA DE PLATAFORMA 100KG (ELECTRONICA)	BALANZA	E-ACCURA	-	A16220876	Inspeccion general del equipo. Limpieza general del equipo. Verificacion de precision de la balanza. Revision de calibracion de la balanza. Revision de los componentes electronicos. Inspeccion de los cables de alimentación y las conexiones de la balanza (desgastes y/o dañados. Verificacion del display. Inspeccion del interruptor de encendido y apagado. Verificacion de los sensores de carga. Verificacion de Inivelacion de la balanza. Pruebas de funcionamiento.			X			X			X			X
820	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	LAVANDERIA	BALANZA DE PLATAFORMA 100KG (ELECTRONICA)	BALANZA	E-ACCURA	-	A18104690	Inspeccion general del equipo. Limpieza general del equipo. Verificacion de precision de la balanza. Revision de calibracion de la balanza. Revision de los componentes electronicos. Inspeccion de los cables de alimentación y las conexiones de la balanza (desgastes y/o dañados. Verificacion del display. Inspeccion del interruptor de encendido y apagado. Verificacion de los sensores de carga. Verificacion de nivelacion de la balanza. Pruebas de funcionamiento.			X			X			X			X
821	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA	ELECTROBOMBA DE IMPULSION N° 01	CHILLER	BALDOR RELIANCE	10C151Y925G1	C1612150152	BOMBA Limpieza general del equipo Verificación Alineación Verificación estado fisico de flecha Verificación temperatura de cojinetes Lubricación de cojinetes Empacar presa estopa Revisar impulsor Revisar caja o cuerpo MOTOR Lectura de amperaje y voltaje Verificar elementos térmicos Limpieza del arrancador Limpieza del interruptor de seguridad Verificar limpieza de cojinetes Lubricar cojinetes Cambio de baleros	X		X		X		X		X		X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V°B°
(e)INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
822	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA	ELECTROBOMBA DE IMPULSION N° 02	CHILLER	BALDOR RELIANCE	10C151Y925G1	C1612150147	BOMBA Limpieza general del equipo Verificación Alineación Verificación estado fisico de flecha Verificación temperatura de cojinetes Lubricación de cojinetes Empacar presa estopa Revisar impulsor Revisar caja o cuerpo MOTOR Lectura de amperaje y voltaje Verificar elementos térmicos Limpieza del arrancador Limpieza del interruptor de seguridad Verificar limpieza de cojinetes Lubricar cojinetes Cambio de baleros	X		X		X		X		X		X	
823	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA	CHILLER-ENFRIADORA DE AGUA 1	CHILLER	DAIKIN	AGZ240EPMNN-ER00	STNU161200004	GENERAL Limpieza general del equipo Inspeccionar la integridad del aislamiento térmico ELECTRICIDAD Verificar el ajuste de los terminales Limpiar el interior del panel de control Inspección visual para verificar componente con señales de sobrecalentamiento Verificar el funcionamiento del calentador del compresor Probar y calibrar la protección del equipo y controles de operación Megado del motor del compresor REFRIGERACION Prueba de fugas, revisión a través del visor la condición del refrigerante Revisa la caida de presión del filtro secador Realizar la prueba de vibración del compresor Muestra de aceite para prueba de acidez CONDENSADOR Limpieza del radiador del condensador Verificar que las paletas del ventilador estén bien ajustadas al eje Verificar si los ventiladores tienen remache sueltos o grietas Verificación si las aletas del condensador presentan daños	X		X		X		X		X		X	
824	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA	TANQUE EXPANSIVO - CHILLER	CHILLER	TACO	419705	CA300-125	Limpieza general Revisión de partes con corrosión, si es necesario pintar.	X		X		X		X		X		X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V°B°
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

231

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
825	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA	ELECTROBOMBA DE RECUPERACION N°01	CHILLER	BALDOR RELIANCE	O9P011773469	Z1611030042	BOMBA Limpieza general del equipo Verificación Alineación Verificación estado fisico de flecha Verificación temperatura de cojinetes Lubricación de cojinetes Empacar presa estopa Revisar impulsor Revisar caja o cuerpo MOTOR Lectura de amperaje y voltaje Verificar elementos térmicos Limpieza del arrancador Limpieza del interruptor de seguridad Verificar limpieza de cojinetes Lubricar cojinetes Cambio de baleros	X		X		X		X		X		X	
826	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA	ELECTROBOMBA DE RECUPERACION N°02	CHILLER	BALDOR RELIANCE	O9P011773469	Z1611030037	BOMBA Limpieza general del equipo Verificación Alineación Verificación estado fisico de flecha Verificación temperatura de cojinetes Lubricación de cojinetes Empacar presa estopa Revisar impulsor Revisar caja o cuerpo MOTOR Lectura de amperaje y voltaje Verificar elementos térmicos Limpieza del arrancador Limpieza del interruptor de seguridad Verificar limpieza de cojinetes Lubricar cojinetes Cambio de baleros	X		X		X		X		X		X	
827	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA	CHILLER-ENFRIADORA DE AGUA N°02	CHILLER	DAIKIN	AGZ240EPMNN-ER00	STNU161200005	GENERAL Limpieza general del equipo Inspeccionar la integridad del aislamiento térmico ELECTRICIDAD Verificar el ajuste de los terminales Limpiar el interior del panel de control Inspección visual para verificar componente con señales de sobrecalentamiento Verificar el funcionamiento del calentador del compresor Probar y calibrar la protección del equipo y controles de operación Megado del motor del compresor REFRIGERACION Prueba de fugas, revisión a través del visor la condición del refrigerante Revisa la caida de presión del filtro secador Realizar la prueba de vibración del compresor Muestra de aceite para prueba de acidez CONDENSADOR Limpieza del radiador del condensador Verificar que las paletas del ventilador estén bien ajustadas al eje Verificar si los ventiladores tienen remache sueltos o grietas Verificación si las aletas del condensador presentan daños	X		X		X		X		X		X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V° B°
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

230

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

CRONOGRAMA

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES												
828	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	DRENAJES	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE DRENAJE	BOMBAS	CALPEDA	GMC50-BE-60	2016478551	BOMBA Limpieza general del equipo Verificación Alineación Verificación estado fisico de flecha Verificación temperatura de cojinetes Lubricación de cojinetes Empacar presa estopa Revisar impulsor Revisar caja o cuerpo MOTOR Lectura de amperaje y voltaje Verificar elementos térmicos Limpieza del arrancador Limpieza del interruptor de seguridad Verificar limpieza de cojinetes Lubricar cojinetes Cambio de baleros		X				X				X		
829	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	DRENAJES	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE DRENAJE	BOMBAS	CALPEDA	GMC50-BE-61	2016478552	BOMBA Limpieza general del equipo Verificación Alineación Verificación estado fisico de flecha Verificación temperatura de cojinetes Lubricación de cojinetes Empacar presa estopa Revisar impulsor Revisar caja o cuerpo MOTOR Lectura de amperaje y voltaje Verificar elementos térmicos Limpieza del arrancador Limpieza del interruptor de seguridad Verificar limpieza de cojinetes Lubricar cojinetes Cambio de baleros		X				X				X		
830	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	DRENAJES	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE DRENAJE	BOMBAS	CALPEDA	GMC50-BE-62	2016478549	BOMBA Limpieza general del equipo Verificación Alineación Verificación estado fisico de flecha Verificación temperatura de cojinetes Lubricación de cojinetes Empacar presa estopa Revisar impulsor Revisar caja o cuerpo MOTOR Lectura de amperaje y voltaje Verificar elementos térmicos Limpieza del arrancador Limpieza del interruptor de seguridad Verificar limpieza de cojinetes Lubricar cojinetes Cambio de baleros		X				X				X		

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA – V°B° – INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
831	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	DRENAJES	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE DRENAJE	BOMBAS	CALPEDA	GMC50-BE-63	2016478546	BOMBA Limpieza general del equipo Verificación Alineación Verificación estado fisico de flecha Verificación temperatura de cojinetes Lubricación de cojinetes Empacar presa estopa Revisar impulsor Revisar caja o cuerpo MOTOR Lectura de amperaje y voltaje Verificar elementos térmicos Limpieza del arrancador Limpieza del interruptor de seguridad Verificar limpieza de cojinetes Lubricar cojinetes Cambio de baleros		X				X				X		
832	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	DRENAJES	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE DRENAJE	BOMBAS	CALPEDA	GMC50-BE-64	2016478550	BOMBA Limpieza general del equipo Verificación Alineación Verificación estado fisico de flecha Verificación temperatura de cojinetes Lubricación de cojinetes Empacar presa estopa Revisar impulsor Revisar caja o cuerpo MOTOR Lectura de amperaje y voltaje Verificar elementos térmicos Limpieza del arrancador Limpieza del interruptor de seguridad Verificar limpieza de cojinetes Lubricar cojinetes Cambio de baleros		X				X				X		
833	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	DRENAJES	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE DRENAJE	BOMBAS	CALPEDA	GMC50-BE-65	2016478554	BOMBA Limpieza general del equipo Verificación Alineación Verificación estado fisico de flecha Verificación temperatura de cojinetes Lubricación de cojinetes Empacar presa estopa Revisar impulsor Revisar caja o cuerpo MOTOR Lectura de amperaje y voltaje Verificar elementos térmicos Limpieza del arrancador Limpieza del interruptor de seguridad Verificar limpieza de cojinetes Lubricar cojinetes Cambio de baleros		X				X				X		

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V° B°
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

228

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
834	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	CASA DE BOMBAS	ELECTROBOMBA AGUA DURA	BOMBAS	CALPEDA	MXV50-1603-60/C	2015537106	BOMBA Limpieza general del equipo Verificación Alineación Verificación estado fisico de flecha Verificación temperatura de cojinetes Lubricación de cojinetes Empacar presa estopa Revisar impulsor Revisar caja o cuerpo MOTOR Lectura de amperaje y voltaje Verificar elementos térmicos Limpieza del arrancador Limpieza del interruptor de seguridad Verificar limpieza de cojinetes Lubricar cojinetes Cambio de baleros		X				X				X		
835	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	CASA DE BOMBAS	ELECTROBOMBA AGUA DURA	BOMBAS	CALPEDA	MXV50-1603-60/C	2013089288	BOMBA Limpieza general del equipo Verificación Alineación Verificación estado fisico de flecha Verificación temperatura de cojinetes Lubricación de cojinetes Empacar presa estopa Revisar impulsor Revisar caja o cuerpo MOTOR Lectura de amperaje y voltaje Verificar elementos térmicos Limpieza del arrancador Limpieza del interruptor de seguridad Verificar limpieza de cojinetes Lubricar cojinetes Cambio de baleros		X				X				X		
836	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	CASA DE BOMBAS	ELECTROBOMBA AGUA DURA	BOMBAS	CALPEDA	MXV50-1603-60/C	2013083691	BOMBA Limpieza general del equipo Verificación Alineación Verificación estado fisico de flecha Verificación temperatura de cojinetes Lubricación de cojinetes Empacar presa estopa Revisar impulsor Revisar caja o cuerpo MOTOR Lectura de amperaje y voltaje Verificar elementos térmicos Limpieza del arrancador Limpieza del interruptor de seguridad Verificar limpieza de cojinetes Lubricar cojinetes Cambio de baleros		X				X				X		

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (INSTALACIONES ELECTROMECANICAS) V° B°

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
837	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	CASA DE BOMBAS	ELECTROBOMBA AGUA DURA	BOMBAS	CALPEDA	MXV50-1603-60/C	2015537104	BOMBA Limpieza general del equipo Verificación Alineación Verificación estado fisico de flecha Verificación temperatura de cojinetes Lubricación de cojinetes Empacar presa estopa Revisar impulsor Revisar caja o cuerpo MOTOR Lectura de amperaje y voltaje Verificar elementos térmicos Limpieza del arrancador Limpieza del interruptor de seguridad Verificar limpieza de cojinetes Lubricar cojinetes Cambio de baleros		X				X				X		
838	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	CASA DE BOMBAS	ELECTROBOMBA VELOCIDAD VARIABLE Y PRESION CONSTANTE CON INPULSOR CERRADO ACOPLADA (CON SELLO MECANICO) A MOTOR ELECTRICO	BOMBAS	CALPEDA	MXH404-60	2016471247	BOMBA Limpieza general del equipo Verificación Alineación Verificación estado fisico de flecha Verificación temperatura de cojinetes Lubricación de cojinetes Empacar presa estopa Revisar impulsor Revisar caja o cuerpo MOTOR Lectura de amperaje y voltaje Verificar elementos térmicos Limpieza del arrancador Limpieza del interruptor de seguridad Verificar limpieza de cojinetes Lubricar cojinetes Cambio de baleros		X				X				X		
839	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	CASA DE BOMBAS	ELECTROBOMBA VELOCIDAD VARIABLE Y PRESION CONSTANTE CON INPULSOR CERRADO ACOPLADA (CON SELLO MECANICO) A MOTOR ELECTRICO	BOMBAS	CALPEDA	MXH404-60	2016471245	BOMBA Limpieza general del equipo Verificación Alineación Verificación estado fisico de flecha Verificación temperatura de cojinetes Lubricación de cojinetes Empacar presa estopa Revisar impulsor Revisar caja o cuerpo MOTOR Lectura de amperaje y voltaje Verificar elementos térmicos Limpieza del arrancador Limpieza del interruptor de seguridad Verificar limpieza de cojinetes Lubricar cojinetes Cambio de baleros		X				X				X		

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V°B°
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO – CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
840	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	CASA DE BOMBAS	ELECTROBOMBA VELOCIDAD VARIABLE Y PRESION CONSTANTE CON INPULSOR CERRADO (CON SELLO MECANICO) ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO	BOMBAS	CALPEDA	MXV-32-405-60/C	2015574976	BOMBA Limpieza general del equipo Verificación Alineación Verificación estado fisico de flecha Verificación temperatura de cojinetes Lubricación de cojinetes Empacar presa estopa Revisar impulsor Revisar caja o cuerpo MOTOR Lectura de amperaje y voltaje Verificar elementos térmicos Limpieza del arrancador Limpieza del interruptor de seguridad Verificar limpieza de cojinetes Lubricar cojinetes Cambio de baleros		X				X				X		
841	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	CASA DE BOMBAS	ELECTROBOMBA VELOCIDAD VARIABLE Y PRESION CONSTANTE	BOMBAS	CALPEDA	MXV-32-405-60/C	2015574977	BOMBA Limpieza general del equipo Verificación Alineación Verificación estado fisico de flecha Verificación temperatura de cojinetes Lubricación de cojinetes Empacar presa estopa Revisar impulsor Revisar caja o cuerpo MOTOR Lectura de amperaje y voltaje Verificar elementos térmicos Limpieza del arrancador Limpieza del interruptor de seguridad Verificar limpieza de cojinetes Lubricar cojinetes Cambio de baleros		X				X				X		
842	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	CASA DE BOMBAS	ELECTROBOMBA VELOCIDAD VARIABLE Y PRESION CONSTANTE	BOMBAS	CALPEDA	MXV-32-405-60/C	2015537114	BOMBA Limpieza general del equipo Verificación Alineación Verificación estado fisico de flecha Verificación temperatura de cojinetes Lubricación de cojinetes Empacar presa estopa Revisar impulsor Revisar caja o cuerpo MOTOR Lectura de amperaje y voltaje Verificar elementos térmicos Limpieza del arrancador Limpieza del interruptor de seguridad Verificar limpieza de cojinetes Lubricar cojinetes Cambio de baleros		X				X				X		

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA – V°B° – INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
843	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	CASA DE BOMBAS	ELECTROBOMBA VELOCIDAD VARIABLE Y PRESION CONSTANTE	BOMBAS	CALPEDA	MXV-32-405-60/C	2015537115	BOMBA Limpieza general del equipo Verificación Alineación Verificación estado fisico de flecha Verificación temperatura de cojinetes Lubricación de cojinetes Empacar presa estopa Revisar impulsor Revisar caja o cuerpo MOTOR Lectura de amperaje y voltaje Verificar elementos térmicos Limpieza del arrancador Limpieza del interruptor de seguridad Verificar limpieza de cojinetes Lubricar cojinetes Cambio de baleros		X				X				X		
844	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	CASA DE BOMBAS	ELECTROBOMBA VELOCIDAD VARIABLE Y PRESION CONSTANTE	BOMBAS	CALPEDA	MXV-32-405-60/C	2015537117	BOMBA Limpieza general del equipo Verificación Alineación Verificación estado fisico de flecha Verificación temperatura de cojinetes Lubricación de cojinetes Empacar presa estopa Revisar impulsor Revisar caja o cuerpo MOTOR Lectura de amperaje y voltaje Verificar elementos térmicos Limpieza del arrancador Limpieza del interruptor de seguridad Verificar limpieza de cojinetes Lubricar cojinetes Cambio de baleros		X				X				X		
845	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	CASA DE BOMBAS	EQUIPO DE BOMBEO DE CLORACION A GAS COMPUESTO POR ELECTROBONBA BOOSTER	BOMBAS	CALPEDA	MXH-204-60/B	2015002198	BOMBA Limpieza general del equipo Verificación Alineación Verificación estado fisico de flecha Verificación temperatura de cojinetes Lubricación de cojinetes Empacar presa estopa Revisar impulsor Revisar caja o cuerpo MOTOR Lectura de amperaje y voltaje Verificar elementos térmicos Limpieza del arrancador Limpieza del interruptor de seguridad Verificar limpieza de cojinetes Lubricar cojinetes Cambio de baleros		X				X				X		

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V° B°
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
846	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	CASA DE BOMBAS	DOSIFICADOR DE CLORO	BOMBAS	COLMAR	VR383C	VR38130000002689	BOMBA Limpieza general del equipo Verificación Alineación Verificación estado fisico de flecha Verificación temperatura de cojinetes Lubricación de cojinetes Empacar presa estopa Revisar impulsor Revisar caja o cuerpo MOTOR Lectura de amperaje y voltaje Verificar elementos térmicos Limpieza del arrancador Limpieza del interruptor de seguridad Verificar limpieza de cojinetes Lubricar cojinetes Cambio de baleros		X				X				X		
847	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	CASA DE BOMBAS	ELECTROBOMBA PRINCIPAL CONTRA INCENDIOS	BOMBAS	PATTERSON	6X5MAA	FP.CO156184	BOMBA Limpieza general del equipo Verificación Alineación Verificación estado fisico de flecha Verificación temperatura de cojinetes Lubricación de cojinetes Empacar presa estopa Revisar impulsor Revisar caja o cuerpo MOTOR Lectura de amperaje y voltaje Verificar elementos térmicos Limpieza del arrancador Limpieza del interruptor de seguridad Verificar limpieza de cojinetes Lubricar cojinetes Cambio de baleros		X				X				X		
848	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	CASA DE BOMBAS	ELECTROBOMBA JOKEY SISTEMA CONTRA INCENDIO	BOMBAS	CALPEDA	M100 V1-3-60T	2015541006	BOMBA Limpieza general del equipo Verificación Alineación Verificación estado fisico de flecha Verificación temperatura de cojinetes Lubricación de cojinetes Empacar presa estopa Revisar impulsor Revisar caja o cuerpo MOTOR Lectura de amperaje y voltaje Verificar elementos térmicos Limpieza del arrancador Limpieza del interruptor de seguridad Verificar limpieza de cojinetes Lubricar cojinetes Cambio de baleros		X				X				X		

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (e) INSTALACIONES ELECTROMECANICAS V°B°

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO												
CRONOGRAMA												
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES												
849	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	CASA DE BOMBAS	MOTOR DE BOMBA 4HP SISTEMA CONTRA INCENDIOS	BOMBAS	CALPEDA	MXV25-21060/C	2015541006	BOMBA Limpieza general del equipo Verificación Alineación Verificación estado fisico de flecha Verificación temperatura de cojinetes Lubricación de cojinetes Empacar presa estopa Revisar impulsor Revisar caja o cuerpo MOTOR Lectura de amperaje y voltaje Verificar elementos térmicos Limpieza del arrancador Limpieza del interruptor de seguridad Verificar limpieza de cojinetes Lubricar cojinetes Cambio de baleros		X				X				X		
850	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	CASA DE BOMBAS	ELECTROBOMBA VELOCIDAD VARIABLE Y PRESION CONSTANTE	BOMBAS	CALPEDA	MXV-32-405-60/C	2015537115	BOMBA Limpieza general del equipo Verificación Alineación Verificación estado fisico de flecha Verificación temperatura de cojinetes Lubricación de cojinetes Empacar presa estopa Revisar impulsor Revisar caja o cuerpo MOTOR Lectura de amperaje y voltaje Verificar elementos térmicos Limpieza del arrancador Limpieza del interruptor de seguridad Verificar limpieza de cojinetes Lubricar cojinetes Cambio de baleros		X				X				X		
851	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	CASA DE BOMBAS	ELECTROBOMBA VELOCIDAD VARIABLE Y PRESION CONSTANTE	BOMBAS	CALPEDA	MXV-32-405-60/C	2015537117	BOMBA Limpieza general del equipo Verificación Alineación Verificación estado fisico de flecha Verificación temperatura de cojinetes Lubricación de cojinetes Empacar presa estopa Revisar impulsor Revisar caja o cuerpo MOTOR Lectura de amperaje y voltaje Verificar elementos térmicos Limpieza del arrancador Limpieza del interruptor de seguridad Verificar limpieza de cojinetes Lubricar cojinetes Cambio de baleros		X				X				X		

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V°B°
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
852	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	CASA DE BOMBAS	EQUIPO DE BOMBEO DE CLORACION A GAS COMPUESTO POR ELECTROBONBA BOOSTER	BOMBAS	CALPEDA	MXH-204-60/B	2015002198	BOMBA Limpieza general del equipo Verificación Alineación Verificación estado fisico de flecha Verificación temperatura de cojinetes Lubricación de cojinetes Empacar presa estopa Revisar impulsor Revisar caja o cuerpo MOTOR Lectura de amperaje y voltaje Verificar elementos térmicos Limpieza del arrancador Limpieza del interruptor de seguridad Verificar limpieza de cojinetes Lubricar cojinetes Cambio de baleros		X				X				X		
853	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	CASA DE BOMBAS	DOSIFICADOR DE CLORO	BOMBAS	COLMAR	VR383C	VR38130000002689	BOMBA Limpieza general del equipo Verificación Alineación Verificación estado fisico de flecha Verificación temperatura de cojinetes Lubricación de cojinetes Empacar presa estopa Revisar impulsor Revisar caja o cuerpo MOTOR Lectura de amperaje y voltaje Verificar elementos térmicos Limpieza del arrancador Limpieza del interruptor de seguridad Verificar limpieza de cojinetes Lubricar cojinetes Cambio de baleros		X				X				X		
854	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	CASA DE BOMBAS	ELECTROBOMBA PRINCIPAL CONTRA INCENDIOS	BOMBAS	PATTERSON	6X5MAA	FP.CO156184	BOMBA Limpieza general del equipo Verificación Alineación Verificación estado fisico de flecha Verificación temperatura de cojinetes Lubricación de cojinetes Empacar presa estopa Revisar impulsor Revisar caja o cuerpo MOTOR Lectura de amperaje y voltaje Verificar elementos térmicos Limpieza del arrancador Limpieza del interruptor de seguridad Verificar limpieza de cojinetes Lubricar cojinetes Cambio de baleros		X				X				X		

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V°B°
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
855	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	CASA DE BOMBAS	ELECTROBOMBA JOKEY SISTEMA CONTRA INCENDIO	BOMBAS	CALPEDA	M100 V1-3-60T	2015541006	BOMBA Limpieza general del equipo Verificación Alineación Verificación estado fisico de flecha Verificación temperatura de cojinetes Lubricación de cojinetes Empacar presa estopa Revisar impulsor Revisar caja o cuerpo MOTOR Lectura de amperaje y voltaje Verificar elementos térmicos Limpieza del arrancador Limpieza del interruptor de seguridad Verificar limpieza de cojinetes Lubricar cojinetes Cambio de baleros		X				X				X		
856	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	CASA DE BOMBAS	MOTOR DE BOMBA 4HP SISTEMA CONTRA INCENDIOS	BOMBAS	CALPEDA	MXV25-21060/C	2015541006	BOMBA Limpieza general del equipo Verificación Alineación Verificación estado fisico de flecha Verificación temperatura de cojinetes Lubricación de cojinetes Empacar presa estopa Revisar impulsor Revisar caja o cuerpo MOTOR Lectura de amperaje y voltaje Verificar elementos térmicos Limpieza del arrancador Limpieza del interruptor de seguridad Verificar limpieza de cojinetes Lubricar cojinetes Cambio de baleros		X				X				X		
857	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	CASA DE FUERZA	CALDERO DE VAPOR 120 BHP N°02	CALDERO	INGEVAP	D60-120-2G	196-16	1. Deshollinado limpieza interior de caldera, incluye placa frontal, posterior y flue u hogar central; reparación de refractario, cambio de empaquetaduras. 2. Limpieza quimica de la caldera, interior con productos antiincrustantes y neutralizantes, cambio de empaquetaduras de handhole y mandhole. 3. Mantenimiento del sistema de combustión, cambio de filtro de petróleo, mantenimiento de válvulas solenoide principal y auxiliar, calibración y ajuste de de electrodo de ignición, limpieza de motor del ventilador o Brower. 4. Limpieza, ajuste de contactos eléctricos, verificación del funcionamiento de los controles de seguridad e interconexión de la automatización. 5. Mantenimiento de los controles principales, verificación de las válvulas de seguridad, calibración de los presostatos trabajo, seguridad y modulante, Mac Donnel Miller y Warrick, Revisión y limpieza del control de flama. 6. Análisis de combustión de caldera, analizador de gases. 7. Mantenimiento de válvulas de salida de calderos, ingreso a manifold y salida a servicios, cambio de empaquetaduras de las bridas. 8. Pintado general del Equipo, con puntura color aluminio y negro resistente a temperatura de 500 °C, según corresponda. 9. Pruebas de calidad de agua de calderas: Dureza, conductividad, PH. Sulfito, Fosfato y solidos disueltos. 10. Regulación óptimo de la combustión, petróleo y aire en el quemador.	X			X			X			X		

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (I) INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
858	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	CASA DE FUERZA	CALDERO DE VAPOR 120 BHP N°01	CALDERO	INGEVAP	D60-120-2G	195 - 16	1. Deshollinado limpieza interior de caldera, incluye placa frontal, posterior y flue u hogar central; reparación de refractario, cambio de empaquetaduras. 2. Limpieza química de la caldera, interior con productos antiincrustantes y neutralizantes, cambio de empaquetaduras de handhole y mandhole. 3. Mantenimiento del sistema de combustión, cambio de filtro de petróleo, mantenimiento de válvulas solenoide principal y auxiliar, calibración y ajuste de de electrodo de ignición, limpieza de motor del ventilador o Brower. 4. Limpieza, ajuste de contactos eléctricos, verificación del funcionamiento de los controles de seguridad e interconexión de la automatización. 5. Mantenimiento de los controles principales, verificación de las válvulas de seguridad, calibración de los presostatos trabajo, seguridad y modulante, Mac Donnel Miller y Warrick, Revisión y limpieza del control de flama. 6. Análisis de combustión de caldera, analizador de gases. 7. Mantenimiento de válvulas de salida de calderos, ingreso a manifold y salida a servicios, cambio de empaquetaduras de las bridas. 8. Pintado general del Equipo, con puntura color aluminio y negro resistente a temperatura de 500 °C, según corresponda. 9. Pruebas de calidad de agua de calderas: Dureza, conductividad, PH. Sulfito, Fosfato y solidos disueltos. 10. Regulación óptimo de la combustión, petróleo y aire en el quemador.	X		X			X			X		
859	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	CASA DE FUERZA	ELECTROBOMBA MULTIETAPA PARA ALIMENTACION DE CALDEROS (BOMBA 1)	CALDERO	GRUNDFOSS	A96518037P3 1648	-	Limpieza general del equipo Verificación de alineamiento. Revisar impulsor. Verificación o cambio de rodamientos Verificación estado físico de la carcasa. Verificación temperatura de funcionamiento e identificación de posibles puntos calientes. Megado del motor eléctrico. Revisión de caja de conexiones eléctricas del motor. Verificación de tensión, amperaje y rpm del motor. Verificación o cambio de sellos mecánicos. Limpieza de tablero de control. Reajuste de conexiones. Pruebas de funcionamiento.			X			X				X	
860	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	CASA DE FUERZA	ELECTROBOMBA MULTIETAPA PARA ALIMENTACION DE CALDEROS (BOMBA 2)	CALDERO	GRUNDFOS	A96518037P3 1648	-	Limpieza general del equipo Verificación de alineamiento. Revisar impulsor. Verificación o cambio de rodamientos Verificación estado físico de la carcasa. Verificación temperatura de funcionamiento e identificación de posibles puntos calientes. Megado del motor eléctrico. Revisión de caja de conexiones eléctricas del motor. Verificación de tensión, amperaje y rpm del motor. Verificación o cambio de sellos mecánicos. Limpieza de tablero de control. Reajuste de conexiones. Pruebas de funcionamiento.			X			X				X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V° B°
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
861	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	CASA DE FUERZA	ELECTROBOMBA MULTIETAPA PARA ALIMENTACION DE CALDEROS (BOMBA AUXILIAR)	CALDERO	A97514156P11626	-	-	Limpieza general del equipo Verificación de alineamiento. Revisar impulsor. Verificación o cambio de rodamientos Verificación estado fisico de la carcasa. Verificación temperatura de funcionamiento e identificación de posibles puntos calientes. Megado del motor eléctrico. Revisión de caja de conexiones eléctricas del motor. Verificación de tensión, amperaje y rpm del motor. Verificación o cambio de sellos mecánicos. Limpieza de tablero de control. Reajuste de conexiones. Pruebas de funcionamiento.			X			X				X	
862	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	SOTANO NUTRICION	BOMBA MECANICA DE RETORNO CONDENSADO	CALDERO	SPIRAX SARCO	-	693394	Limpieza general del equipo Mantenimiento del flotador y mecanismo móvil. Mantenimiento de válvulas: entrado de vapor, descarga , check, venteo y succión. Regulación de presión de vapor de entrada contrapresión. Pruebas de funcionamiento de apertura y cierre de válvulas de control. Pintado de equipo. Pruebas de funcionamiento de equipo.			X			X				X	
863	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	CASA DE FUERZA	TANQUE DE CONDENSADO	CALDERO	INGEVAP	TC-422	474-16	Limpieza general del equipo. Verificación del Nivel de agua. Revisión del funcionamiento del termostato. Limpieza interna del tanque. Mantenimiento del Sistema de control de Nivel de Agua por Electrodos Màximo y mínimo. Purgas de fondo para eliminar lodo acumulado e incrustaciones, óxido. Mantenimiento de válvulas y filtros. Pintado del Equipo . Pruebas de funcionamiento.			X			X			X			X
864	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	CASA DE FUERZA	TANQUE Y BOMBA DOSIFICADORA	CALDERO	CHEM-FEED	C630P-230VAC	000478343-161101	Limpieza general del equipo. Verificación del Nivel de agua. Dosificación con Aditivos. Verificar ajuste de conectores de succión y descarga. Purga de la bomba dosificadora. Mantenimiento de la bomba dosificadora buges de bronce diafragma. Pruebas de funcionamiento.			X			X			X			X
865	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	CASA DE FUERZA	TANQUE DE PURGA	CALDERO	INGEVAP	TP-46	475- 16	Limpieza general del equipo. Pruebas de funcionamiento de apertura y cierre de válvulas de control Purga del tanque. Revisión de partes corroidas, si es necesario pintar. Pruebas de funcionamiento.	X		X		X		X		X		X	
866	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	CASA DE FUERZA	TANQUE COLECTOR DE CONDENSADO	CALDERO	INGEVAP	TC-25	477-16	Limpieza general del equipo. Pruebas de funcionamiento de apertura y cierre de válvulas de control Purga del tanque. Revisión de partes corroidas, si es necesario pintar. Pruebas de funcionamiento.	X		X		X		X		X		X	
867	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	GLP	TANQUE CILÍNDRICO HORIZONTAL	CALDERO	ELECTROMECANIC AJEM S.R.L.	HORIZONTAL	T6218	Limpieza externa del tanque de GLP Verificación de fugas Medición de humedad de la arena protectora Realizar pruebas de funcionamiento de válvulas de seguridad Verificar corrosión y realizar tratamiento de pintura				X						X		

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA – V° B° – INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
868	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	GLP	VAPORIZADOR PARA GAS GLP	CALDERO	CMS	300-4	16034-80	Verificación del filtro, mover y limpiar la rejilla, reemplazar cuando sea necesario. Inspeccionar el ensamble piloto, la flama deberá cubrir de 3/8" a 1/2" de la lengua de la termocupla. Inspeccionar que la flama sea apropiada. Revisar que los orificios de suministro de aire, estén libres de polvo o basura. Revisar las válvulas de alivio del vaporizador, linea liquida y de vapor, para ver si existe corrosión en las uniones. Revisar las tapas de lluvia, reemplace las dañadas o faltantes. Revisar la puerta de acceso y la cubierta interior, revisar las ranuras de ventilación. Revisar el termostato, verificar funcionamiento. Limpiar la válvula de entrada de liquido, usa kit para remplazar asiento de válvula, resorte y O ring.	X						X					
869	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	GLP	MEDIDOR ANALOGICO 5%-95%	CALDERO	VISIBLE	-	5511	Limpieza Verificación de funcionamiento					X							
870	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO		TERMÓMETRO ANALOGICO 20-120 °C	CALDERO	TUCKSON	-	-	Limpieza Verificación de funcionamiento					X							
871	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	TANQUE DE PETROLEO	TANQUE CILÍNDRICO HORIZONTAL	CALDERO	CASAL	CILINDRO CON TAPAS PLANAS	TK-1649-132	Limpieza externa del tanque de GLP Verificación de fugas Medición de humedad de la arena protectora Limpieza de tuberias de distribución Verificar corrosión y realizar tratamiento de pintura		X		X		X		X		X		X
872	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	TANQUE DE PETROLEO	ELECTROBOMBA	CALDERO	ROPER	2AM08	885374	BOMBA Limpieza general del equipo Verificación Alineación Verificación estado fisico de flecha Verificación temperatura de cojinetes Lubricación de cojinetes Empacar presa estopa Revisar impulsor Revisar caja o cuerpo MOTOR Lectura de amperaje y voltaje Verificar elementos térmicos Limpieza del arrancador Limpieza del interruptor de seguridad Verificar limpieza de cojinetes Lubricar cojinetes Cambio de baleros			X				X			X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA – INSTALACIONES ELECTROMECANICAS – V°B°

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA												
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
873	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	TANQUE DE PETROLEO	ELECTROBOMBA	CALDERO	ROPER	2AM08	885371	BOMBA Limpieza general del equipo Verificación Alineación Verificación estado fisico de flecha Verificación temperatura de cojinetes Lubricación de cojinetes Empacar presa estopa Revisar impulsor Revisar caja o cuerpo MOTOR Lectura de amperaje y voltaje Verificar elementos térmicos Limpieza del arrancador Limpieza del interruptor de seguridad Verificar limpieza de cojinetes Lubricar cojinetes Cambio de baleros				X				X					X	
874	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	TANQUE DE PETROLEO	ELECTROBOMBA	CALDERO	ROPER	2AM08	885375	BOMBA Limpieza general del equipo Verificación Alineación Verificación estado fisico de flecha Verificación temperatura de cojinetes Lubricación de cojinetes Empacar presa estopa Revisar impulsor Revisar caja o cuerpo MOTOR Lectura de amperaje y voltaje Verificar elementos térmicos Limpieza del arrancador Limpieza del interruptor de seguridad Verificar limpieza de cojinetes Lubricar cojinetes Cambio de baleros				X				X					X	
875	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	TANQUE DE PETROLEO	ELECTROBOMBA	CALDERO	ROPER	2AM08	885281	BOMBA Limpieza general del equipo Verificación Alineación Verificación estado fisico de flecha Verificación temperatura de cojinetes Lubricación de cojinetes Empacar presa estopa Revisar impulsor Revisar caja o cuerpo MOTOR Lectura de amperaje y voltaje Verificar elementos térmicos Limpieza del arrancador Limpieza del interruptor de seguridad Verificar limpieza de cojinetes Lubricar cojinetes Cambio de baleros				X				X					X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V°B°
(e)INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
876	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	TANQUE DE PETROLEO	ELECTROBOMBA	CALDERO	ROPER	2AM08	885368	BOMBA Limpieza general del equipo Verificación Alineación Verificación estado fisico de flecha Verificación temperatura de cojinetes Lubricación de cojinetes Empacar presa estopa Revisar impulsor Revisar caja o cuerpo MOTOR Lectura de amperaje y voltaje Verificar elementos térmicos Limpieza del arrancador Limpieza del interruptor de seguridad Verificar limpieza de cojinetes Lubricar cojinetes Cambio de baleros			X				X				X	
877	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	TANQUE DE PETROLEO	ELECTROBOMBA	CALDERO	ROPER	2AM08	874085	BOMBA Limpieza general del equipo Verificación Alineación Verificación estado fisico de flecha Verificación temperatura de cojinetes Lubricación de cojinetes Empacar presa estopa Revisar impulsor Revisar caja o cuerpo MOTOR Lectura de amperaje y voltaje Verificar elementos térmicos Limpieza del arrancador Limpieza del interruptor de seguridad Verificar limpieza de cojinetes Lubricar cojinetes Cambio de baleros			X				X				X	
878	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	CASA DE FUERZA	TANQUE DIARIO DE ALMACENAMIENTO DB5-550,150 GLNS	CALDERO	CASAL	-	TK-16419-132	Limpieza general del tanque diario Verificación de fugas de diésel Verificación y limpieza de la manguera de nivel Limpieza del pique de rebose de combustible Verificación de corrosión y realizar tratamiento de pintura según necesidad	X		X		X		X		X		X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V°B°
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
879	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	CASA DE FUERZA	ELECTROBOMBA	CALDERO	WEG	2AM06	885265	BOMBA Limpieza general del equipo Verificación Alineación Verificación estado físico de flecha Verificación temperatura de cojinetes Lubricación de cojinetes Empacar presa estopa Revisar impulsor Revisar caja o cuerpo MOTOR Lectura de amperaje y voltaje Verificar elementos térmicos Limpieza del arrancador Limpieza del interruptor de seguridad Verificar limpieza de cojinetes Lubricar cojinetes Cambio de baleros			X				X				X	
880	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	CASA DE FUERZA	TANQUE DIARIO DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE (AÑO 2016) 150 GLNS	CALDERO	CASAL	-	TK-16419-134	Limpieza general del tanque diario Verificación de fugas de diésel Verificación y limpieza de la manguera de nivel Limpieza del pique de rebose de combustible Verificación de corrosión y realizar tratamiento de pintura según necesidad	X		X		X		X		X		X	
881	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	CASA DE FUERZA	BOMBA DE COMBUSTIBLE	CALDERO	WEG	2AM06	885373	BOMBA Limpieza general del equipo Verificación Alineación Verificación estado físico de flecha Verificación temperatura de cojinetes Lubricación de cojinetes Empacar presa estopa Revisar impulsor Revisar caja o cuerpo MOTOR Lectura de amperaje y voltaje Verificar elementos térmicos Limpieza del arrancador Limpieza del interruptor de seguridad Verificar limpieza de cojinetes Lubricar cojinetes Cambio de baleros			X				X				X	
882	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	CASA DE FUERZA	TANQUE DIARIO DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE (AÑO 2016) 300 GLNS	CALDERO	CASAL	-	TK-16419-133	Limpieza general del tanque diario Verificación de fugas de diésel Verificación y limpieza de la manguera de nivel Limpieza del pique de rebose de combustible Verificación de corrosión y realizar tratamiento de pintura según necesidad	X		X		X		X		X		X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V° B°
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

212

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
883	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	CASA DE FUERZA	BOMBA DE COMBUSTIBLE	CALDERO	ROPER	2AM06	1052257214	BOMBA Limpieza general del equipo Verificación Alineación Verificación estado fisico de flecha Verificación temperatura de cojinetes Lubricación de cojinetes Empacar presa estopa Revisar impulsor Revisar caja o cuerpo MOTOR Lectura de amperaje y voltaje Verificar elementos térmicos Limpieza del arrancador Limpieza del interruptor de seguridad Verificar limpieza de cojinetes Lubricar cojinetes Cambio de baleros			X				X				X	
884	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	RESIDUOS SÓLIDOS (AUTOCLAVE VERTICAL VERTISA)	AUTOCLAVE VERTICAL	RESIDUOS	VERTISA	PROMED P300	PD039	Limpieza general del equipo. Verificacion de fugas de aire o vapor. Verificar estado de las conexiones de vapor. Verificar el estado de las mangueras neumáticas. Verificar el estado de los actuadores neumáticos y sus sensores de posición. Verificar el estado de los sellos de puertas y sus seguridades. Verificar el estado de la cadena de transmisión del levantacoches. Lubricación de elementos móviles en el levantacoches. Limpieza de tablero de control. Pruebas de funcionamiento.	X			X			X			X		
885	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO		COMPRESORA	RESIDUOS	TEKNOKON	28000 0BMUL	437419	Verificar el nivel de aceite y verter en el tanque Aceite Shell Telius 32 (o equivalente) hasta alcanzar el nivel máximo. Verificar el estado de las fajas y alineamiento de poleas. Verificar anclajes, pernos sueltos. Verificar presostato controlador de presion. Inspeccionar válvula de seguridad. Pruebas de funcionamiento.	X			X			X			X		
886	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO		MOTOR ELÉCTRICO (Comp.)	RESIDUOS	GAMAK	AGM2E 90 52	4916551722	Verificación de los rodamientos y piezas mecánicas del motor. Realizar prueba de aislamiento eléctrico. Engrasar rodamientos del motor. Limpieza externa de polvo. Reajuste de pernos y acoples mecánicos.	X			X			X			X		
887	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO		MOTOR ENFRIADOR	RESIDUOS	GAMAK	2E100L2	3916431310	Verificación de los rodamientos y piezas mecánicas del motor. Realizar prueba de aislamiento eléctrico. Engrasar rodamientos del motor. Limpieza externa de polvo. Reajuste de pernos y acoples mecánicos.	X			X			X			X		
888	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO		MOTOR DE CARGA CON REDUCTOR DE VELOCIDAD	RESIDUOS	BELK MOTOR	2EL 100 L4B	160593440	Verificación de los rodamientos y piezas mecánicas del motor. Realizar prueba de aislamiento eléctrico. Engrasar rodamientos del motor. Limpieza externa de polvo. Reajuste de pernos y acoples mecánicos. Cambio de lubricante en caja reductora de velocidad.	X			X			X			X		

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA – INSTALACIONES ELECTROMECANICAS – V° B°

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
889	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO		MOTOR DE EMPUJE PARA TRITURACION	RESIDUOS	BELK MOTOR	2EL090L6B	150201784	Verificación de los rodamientos y piezas mecánicas del motor. Realizar prueba de aislamiento eléctrico. Engrasar rodamientos del motor. Limpieza externa de polvo. Reajuste de pernos y acoples mecánicos.	X			X			X			X		
890	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO		REDUCTOR DE VELOCIDAD	RESIDUOS	YILMAZ	EVO80.00-90L6B	160677254	Verificar el nivel de aceite del reductor. Inspeccionar rodamientos, engrasar si es necesario. Verificar e inspeccionar desgaste en corona y tornillo sin fin.	X			X			X			X		
891	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO		MOTOR DE TRITURACION	RESIDUOS	YILMAZ	2EG160L 4C	160416771	Verificación de los rodamientos y piezas mecánicas del motor. Realizar prueba de aislamiento eléctrico. Engrasar rodamientos del motor. Limpieza externa de polvo. Reajuste de pernos y acoples mecánicos.	X			X			X			X		
892	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO		REDUCTOR DE VELOCIDAD TRITURACION	RESIDUOS	YILMAZ	KR7773	1600416721	Verificación de los rodamientos y piezas mecánicas del motor. Realizar prueba de aislamiento eléctrico. Engrasar rodamientos del motor. Limpieza externa de polvo. Reajuste de pernos y acoples mecánicos.	X			X			X			X		
893	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	RESIDUOS SOLIDOS	AUTOCLAVE HORIZONTAL	RESIDUOS	TUTTNAUER	55120EP-1V-ND-AB-BH	1103057	Limpieza general del equipo (exterior) Inspección y verificación del sistema neumático. Inspección y verificación de los pistones neumáticos de las dos puertas Verificar la hermeticidad de las puertas (grafitado si fuera necesario) Verificación del sistema de filtración del sistema neumático incluye purga de condensados. Verificación e inspección de la trampa de condensados y líneas de vapor del equipo. Limpieza y verificación del tablero de control y mando. Verificación y detección de fugas en el intercambiador de calor. Pruebas de funcionamiento. COMPRESORA Limpieza y purga del equipo. Inspección y verificación de nivel de aceite y faja (cambio según necesidad) Verificar valores de trabajo en manómetro Detección de fugas de aire en general. Inspección del presostato. Pruebas de funcionamiento.	X			X			X			X		
894	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO		COMPRESOR DE AIRE	RESIDUOS	SCHULZ	MSZ10250004060U	U-027945	Verificar el nivel de aceite y verter en el tanque Aceite Shell Telius 32 (o equivalente) hasta alcanzar el nivel máximo. Verificar el estado de las fajas y alineamiento de poleas. Verificar anclajes, pernos sueltos. Verificar presostato controlador de presion. Inspeccionar válvula de seguridad. Pruebas de funcionamiento.	X			X			X			X		
895	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO		ELECTROBOMBA	RESIDUOS	-	LF80/2C-11	568856	Limpieza general. Verificar estado de las conexiones. Verificar pernos sueltos o ruidos extraños. Medir amperajes de funcionamiento.											
896	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	RESIDUOS SÓLIDOS	LAVACOCHE	RESIDUOS	VERTISA	AWM 400	CW012	Limpieza de boquillas bloqueadas Revisar la tapa del tanque de agua residual. Revisar los filtros de la maquina, si esta lleno tómalo y retire todos los desechos. Descalcificar el equipo utilizando un producto quimico adecuado. Revisar y limpiar el sistema eléctrico.	X			X			X			X		

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V°B°
(e) INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
897	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	RESIDUOS SÓLIDOS	ELECTROBOMBA CON MOTOR	RESIDUOS	CRI	1315L11486	-	BOMBA Limpieza general del equipo Verificación Alineación Verificación estado físico de flecha Verificación temperatura de cojinetes Lubricación de cojinetes Empacar presa estopa Revisar impulsor Revisar caja o cuerpo MOTOR Lectura de amperaje y voltaje Verificar elementos térmicos Limpieza del arrancador Limpieza del interruptor de seguridad Verificar limpieza de cojinetes Lubricar cojinetes Cambio de baleros	X			X			X			X		
898	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	TRATAMIENTO DE AGUA PTAR	BOMBA DOSIFICADORA DE DIAFRAGAMA ACIONADO SOLENOIDE DECLORADOR DE (COLOR ROJO)	PTAR	PROMINENT	CONCEP PLUS	2017175650	Limpieza general del equipo. Verificacion del cabezal dosificador, incluye valvula de purga integrada. Inspeccion de la bomba dosificadora, motor tipo DDA y/o DDC. Verificacion de funcionamiento de la valvula de doble bola de descarga y de aspiracion. Inspeccion y verificacion de fugas en las conexiones (mangueras) y brida de conexion. Verificacion de la membrana de la bomba dosificadora. Calibracion y pruebas de funcionamiento.			X				X				X	
899	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	TRATAMIENTO DE AGUA PTAR	BOMBA DOSIFICADORA CON MONITOR DE CONTROL (COLOR VERDE)	PTAR	GRUNDFOS	A977226921000034 9P11720	-	Limpieza general del equipo. Verificacion del cabezal dosificador, incluye valvula de purga integrada. Inspeccion de la bomba dosificadora, motor tipo DDA y/o DDC. Verificacion de funcionamiento de la valvula de doble bola de descarga y de aspiracion. Inspeccion y verificacion de fugas en las conexiones (mangueras) y brida de conexion. Verificacion de la membrana de la bomba dosificadora. Calibracion y pruebas de funcionamiento.			X				X				X	
900	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	TRATAMIENTO DE AGUA PTAR	BOMBA DOSIFICADORA CON MONITOR DE CONTROL (COLOR VERDE)	PTAR	GRUNDFOS	A977226921000034 9P11710	-	Limpieza general del equipo. Verificacion del cabezal dosificador, incluye valvula de purga integrada. Inspeccion de la bomba dosificadora, motor tipo DDA y/o DDC. Verificacion de funcionamiento de la valvula de doble bola de descarga y de aspiracion. Inspeccion y verificacion de fugas en las conexiones (mangueras) y brida de conexion. Verificacion de la membrana de la bomba dosificadora. Calibracion y pruebas de funcionamiento.			X				X				X	
901	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	TRATAMIENTO DE AGUA PTAR	BOMBA DOSIFICADORA CON MONITOR DE CONTROL (COLOR VERDE)	PTAR	GRUNDFOS	A977226921000034 9P11720	-	Limpieza general del equipo. Verificacion del cabezal dosificador, incluye valvula de purga integrada. Inspeccion de la bomba dosificadora, motor tipo DDA y/o DDC. Verificacion de funcionamiento de la valvula de doble bola de descarga y de aspiracion. Inspeccion y verificacion de fugas en las conexiones (mangueras) y brida de conexion. Verificacion de la membrana de la bomba dosificadora. Calibracion y pruebas de funcionamiento.			X				X				X	
902	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	TRATAMIENTO DE AGUA PTAR	CONTROLADOR DE PH DE FLUJO CONTINUO (COLOR GRIS)	PTAR	HACH	SC200	1701C0166688	Limpieza del instrumento Verificacion del adaptador y coneccion. Prueba de funcionamiento.			X				X				X	
903	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	TRATAMIENTO DE AGUA PTAR	SENSOR DIFERENCIAL (COLOR DORADO)	PTAR	PHD	PD1P1	1708435587	Limpieza			X				X				X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V° B°
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
904	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	TRATAMIENTO DE AGUA PTAR	COMPRESOR ASPIRADOR BOMBA DE CANAL LATERAL	PTAR	LAFERT	ESL15DHMD	F45619	BOMBA Limpieza general del equipo Verificación Alineación Verificación estado fisico de flecha Verificación temperatura de cojinetes Lubricación de cojinetes Empacar presa estopa Revisar impulsor Revisar caja o cuerpo MOTOR Lectura de amperaje y voltaje Verificar elementos térmicos Limpieza del arrancador Limpieza del interruptor de seguridad Verificar limpieza de cojinetes Lubricar cojinetes Cambio de baleros			X				X				X	
905	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	TRATAMIENTO DE AGUA PTAR	MOTOR PARA COMPRESOR DE ASPIRADOR	PTAR	FDZ	AM71ZBA2	1210483	Lectura de amperaje y voltaje Verificar elementos térmicos Limpieza del arrancador Limpieza del interruptor de seguridad Verificar limpieza de cojinetes Lubricar cojinetes Cambio de baleros			X				X				X	
906	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	TRATAMIENTO DE AGUA PTAR	TANQUE ACUMULADOR DE AGUA TRATADA	PTAR	-	-	-	Limpieza del tanque Verificación de acumulación de grasas y limpieza Verificar nivel superior e inferior de boyas			X				X				X	
907	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	TRATAMIENTO DE AGUA PTAR	ELECTRO BOMBA SUMERGIBLE	PTAR	CALPEDA	GQSM501160	2015567922	BOMBA Limpieza general del equipo Verificación Alineación Verificación estado fisico de flecha Verificación temperatura de cojinetes Lubricación de cojinetes Empacar presa estopa Revisar impulsor Revisar caja o cuerpo MOTOR Lectura de amperaje y voltaje Verificar elementos térmicos Limpieza del arrancador Limpieza del interruptor de seguridad Verificar limpieza de cojinetes Lubricar cojinetes Cambio de baleros			X				X				X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V°B°
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
908	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	TRATAMIENTO DE AGUA PTAR	ELECTRO BOMBA SUMERGIBLE	PTAR	CALPEDA	-	-	BOMBA Limpieza general del equipo Verificación Alineación Verificación estado fisico de flecha Verificación temperatura de cojinetes Lubricación de cojinetes Empacar presa estopa Revisar impulsor Revisar caja o cuerpo MOTOR Lectura de amperaje y voltaje Verificar elementos térmicos Limpieza del arrancador Limpieza del interruptor de seguridad Verificar limpieza de cojinetes Lubricar cojinetes Cambio de baleros			X				X				X	
909	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	CUARTO DE BOMBAS PARA RIEGO	ELECTRO BOMBA	PTAR	CALPEDA	MXH204-60/B	2015101054	BOMBA Limpieza general del equipo Verificación Alineación Verificación estado fisico de flecha Verificación temperatura de cojinetes Lubricación de cojinetes Empacar presa estopa Revisar impulsor Revisar caja o cuerpo MOTOR Lectura de amperaje y voltaje Verificar elementos térmicos Limpieza del arrancador Limpieza del interruptor de seguridad Verificar limpieza de cojinetes Lubricar cojinetes Cambio de baleros			X				X				X	
910	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	CUARTO DE BOMBAS PARA RIEGO	ELECTRO BOMBA	PTAR	CALPEDA	MXH204-60/B	2015101053	BOMBA Limpieza general del equipo Verificación Alineación Verificación estado fisico de flecha Verificación temperatura de cojinetes Lubricación de cojinetes Empacar presa estopa Revisar impulsor Revisar caja o cuerpo MOTOR Lectura de amperaje y voltaje Verificar elementos térmicos Limpieza del arrancador Limpieza del interruptor de seguridad Verificar limpieza de cojinetes Lubricar cojinetes Cambio de baleros			X				X				X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (INSTALACIONES ELECTROMECANICAS) V° B°

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
911	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	CUARTO DE BOMBAS	TANQUE VERTICAL HIDRONEUMATICO (COLOR AZUL)	PTAR	HIDROLINE	CRB-HAL-30VL	0-184012	Limpieza general revisar corrosión Verificar el Baldear neumático			X				X				X	
912	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	RECEPCION PESADO Y CLASIFICACION	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA SUCIA	CARROS	METAX	K-103i	-	Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.					X					X	
913	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	RECEPCION PESADO Y CLASIFICACION	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA SUCIA	CARROS	METAX	K-103i	-	Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.					X					X	
914	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	RECEPCION PESADO Y CLASIFICACION	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA SUCIA	CARROS	METAX	K-103i	-	Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.					X					X	
915	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	RECEPCION PESADO Y CLASIFICACION	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA SUCIA	CARROS	METAX	K-103i	-	Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.					X					X	
916	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	RECEPCION PESADO Y CLASIFICACION	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA SUCIA	CARROS	METAX	K-103i	-	Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.					X					X	
917	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	SECADO - PLANCHADO, DOBLADO Y ESTACION DE CARROS DE ROPA LIMPIA	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA LIMPIA	CARROS	METAX	K-104i	-	Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.					X					X	
918	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	SECADO - PLANCHADO, DOBLADO Y ESTACION DE CARROS DE ROPA LIMPIA	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA LIMPIA	CARROS	METAX	K-104i	-	Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.					X					X	
919	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	SECADO - PLANCHADO, DOBLADO Y ESTACION DE CARROS DE ROPA LIMPIA	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA LIMPIA	CARROS	METAX	K-104i	-	Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.					X					X	
920	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	SECADO - PLANCHADO, DOBLADO Y ESTACION DE CARROS DE ROPA LIMPIA	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA LIMPIA	CARROS	METAX	K-104i	-	Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.					X					X	
921	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	SECADO - PLANCHADO, DOBLADO Y ESTACION DE CARROS DE ROPA LIMPIA	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA LIMPIA	CARROS	METAX	K-104i	-	Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.					X					X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V°B°
(e) INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA												
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
922	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	LAVADO Y CENTRIFUGADO	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA LIMPIA	CARROS	METAX	K-104i	-	Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.					X						X	
923	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	LAVADO Y CENTRIFUGADO	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA LIMPIA	CARROS	METAX	K-104i	-	Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.					X						X	
924	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	LAVADO Y CENTRIFUGADO	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA LIMPIA	CARROS	METAX	K-104i	-	Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.					X						X	
925	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	TALLER DE MANTENIMIENTO MECANICA	CARRO PARA TRANSPORTE PESADO	CARROS	METAX	K-105	-	Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.		X						X				
926	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	TALLER DE MANTENIMIENTO EQUIPOS MEDICOS	CARRO PARA TRANSPORTE PESADO	CARROS	METAX	K-105	-	Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.		X						X				
927	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	COSTURA Y ROPERIA	BORDADORA INDUSTRIAL DE 2 CABEZALES	COSTURA	DETEX	DT-1502C	230506007	Limpieza general del equipo. Limpieza de cabezal de bordados. (2) Lubricación del movimiento vertical de las barras de las agujas. Lubricación del movimiento axial del garfio. Lubricación del movimiento Vertical del engranaje principal del tirahilos.	X			X			X			X		
928	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	COSTURA Y ROPERIA	MAQUINA REMALLADORA DE 5 HILOS INDUSTRIAL	COSTURA	SIRUBA	757L-516H-3-56	118L001922	Limpieza general del equipo. Apague el interruptor y desenchufe. Abra la tapa delantera y extraiga toda la pelusa con el cepillo para pelusa de la caja de accesorios. Limpieza de incrustaciones y lanillas. Revisión del interruptor de pedal Lubricación de articulaciones Regulación de fajas y ajuste. Verter el aceite sobrante antes de operar.	X			X			X			X		
929	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	COSTURA Y ROPERIA	MAQUINA INDUSTRIAL RECTA	COSTURA	JACK	F5-HL-7	23021544842	Limpieza general del equipo. Apague el interruptor y desenchufe. Abra la tapa delantera y extraiga toda la pelusa con el cepillo para pelusa de la caja de accesorios. Limpieza de incrustaciones y lanillas. Revisión del interruptor de pedal Lubricación de articulaciones Regulación de fajas y ajuste. Verter el aceite sobrante antes de operar.	X			X			X			X		

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (INSTALACIONES ELECTROMECANICAS) V° B°

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
930	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	COSTURA Y ROPERIA	MAQUINA INDUSTRIAL RECTA	COSTURA	DAKOOR	060-SET	103885	Limpieza general del equipo. Apague el interruptor y desenchufe. Abra la tapa delantera y extraiga toda la pelusa con el cepillo para pelusa de la caja de accesorios. Limpieza de incrustaciones y lanillas. Revisión del interruptor de pedal Lubricación de articulaciones Regulación de fajas y ajuste. Verter el aceite sobrante antes de operar.	X			X			X			X		
931	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	COSTURA Y ROPERIA	MAQUINA INDUSTRIAL REMALLADORA	COSTURA	YAMATA	M600-5	FY02000	Limpieza general del equipo. Apague el interruptor y desenchufe. Abra la tapa delantera y extraiga toda la pelusa con el cepillo para pelusa de la caja de accesorios. Limpieza de incrustaciones y lanillas. Revisión del interruptor de pedal Lubricación de articulaciones Regulación de fajas y ajuste. Verter el aceite sobrante antes de operar.	X			X			X			X		
932	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	COSTURA Y ROPERIA	MAQUINA DE CORTAR INDUSTRIAL	COSTURA	SUPER POWER	CZD-3	3070	Limpieza general del equipo. Apague el interruptor y desenchufe. Abra la tapa lateral y extraiga toda la pelusa con el cepillo para pelusa de la caja de accesorios. Lubricar las piezas moviles de la maquina con aceite para maquinas de coser. Verter el aceite cobrante antes de operar.	X			X			X			X		
933	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	COSTURA Y ROPERIA	PLANCHA DE MANO	COSTURA	PHILLIPS	GC-4522-1	NL9206AD-4	Limpieza general del equipo. Limpiar, desenchufando previamente la plancha Limpiar la suela con un paño húmedo o esponja y un detergente suave. Llenar el tanque de agua y colocar la plancha con la suela hacia abajo en una superficie resistente a la humedad y al calor, esperar que el agua comience a salir a través de los orificios del vapor. Eliminar los restos de materiales sintéticos, calentando la plancha a temperatura mínima. Desconectar la salida de vapor y frotar la base con cera, compruebe la correcta operatividad del equipo.				X						X		
934	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	COSTURA Y ROPERIA	PLANCHA DE MANO	COSTURA	PHILLIPS	GC-4522-1	NL9206AD-4	Limpieza general del equipo. Limpiar, desenchufando previamente la plancha Limpiar la suela con un paño húmedo o esponja y un detergente suave. Llenar el tanque de agua y colocar la plancha con la suela hacia abajo en una superficie resistente a la humedad y al calor, esperar que el agua comience a salir a través de los orificios del vapor. Eliminar los restos de materiales sintéticos, calentando la plancha a temperatura mínima. Desconectar la salida de vapor y frotar la base con cera, compruebe la correcta operatividad del equipo.				X						X		
935	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	TALLER DE MANTENIMIENTO MECANICA	CARRO PARA TRANSPORTE PESADO	CARROS	METAX	K-105	S/N	Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.					X						X	
936	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	TALLER DE MANTENIMIENTO EQUIPOS MEDICOS	CARRO PARA TRANSPORTE PESADO	CARROS	METAX	K-105	S/N	Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.					X						X	
937	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AREA DE COCHES LIMPIOS RESIDUOS SOLIDOS	CARRO PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS	CARROS	METAX	K-117i	S/N	Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.					X						X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V°B°
INSTALACIONES Y ELECTROMECANICOS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
938	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AREA DE COCHES LIMPIOS RESIDUOS SOLIDOS	CARRO PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS	CARROS	METAX	K-117i	S/N	Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.					X						X	
939	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AREA DE COCHES LIMPIOS RESIDUOS SOLIDOS	CARRO PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS	CARROS	METAX	K-117i	S/N	Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.					X						X	
940	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AREA DE COCHES LIMPIOS RESIDUOS SOLIDOS	CARRO PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS	CARROS	METAX	K-117i	S/N	Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.					X						X	
941	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AREA DE COCHES LIMPIOS RESIDUOS SOLIDOS	CARRO PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS	CARROS	METAX	K-117i	S/N	Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.					X						X	
942	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	LAVANDERIA	LAVADORA CENTRIFUGA A VAPOR DE BARRERA DE 40-45KG.	LAVAND	CIMELCO	BMS-50	908023	Verificar tensado de correas, cambiar si es necesario. Limpieza general del equipo. Revisar cerraduras y hermeticidad de puertas. Engrase de rodamientos principales, y lubricación de puntos. Templado de fajas y reajuste de poleas. Verificar el estado y funcionamiento de amortiguadores. Limpieza y verificación de válvulas de desagüe. Limpieza de filtro y electroválvula de agua, agua caliente, vapor y agua para aditivos. Ajustar y limpiar contactores, limpieza de componentes eléctricos. Verificar funcionamiento de software. Limpieza de deposito de aditivos.	X			X			X			X		
943	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	LAVANDERIA	SECADORA DE ROPA A VAPOR DE 25 KILOS DE ROPA	LAVAND	CIMELCO	SF30-EXP	718107	Limpieza general externa del equipo Verificar y limpiar jebe de puerta, y cerradura. Engrasar rodamientos (chumaceras) y lubricar puntos. Verificar templado de fajas y reajuste de poleas. Verificar el estado del manómetro de ingreso de vapor. Limpieza de filtro de vapor. Verificación de funcionamiento de trampa de vapor y visor de condensados. Limpieza de malla de intercambiador. Revisar aislamiento del motor principal y ventilador. Limpieza de componentes eléctricos. Verificación de funcionamiento de la secadora. Verificar el estado de pintura, si es necesario pintar.	X			X			X			X		

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V° B°
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
944	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	LAVANDERIA	SECADORA DE ROPA A VAPOR DE 25 KILOS DE ROPA	LAVAND	CIMELCO	SF30-EXP	718106	Limpieza general externa del equipo Verificar y limpiar jebe de puerta, y cerradura. Engrasar rodamientos (chumaceras) y lubricar puntos. Verificar templado de fajas y reajuste de poleas. Verificar el estado del manómetro de ingreso de vapor. Limpieza de filtro de vapor. Verificación de funcionamiento de trampa de vapor y visor de condensados. Limpieza de malla de intercambiador. Revisar aislamiento del motor principal y ventilador. Limpieza de componentes eléctricos. Verificación de funcionamiento de la secadora. Verificar el estado de pintura, si es necesario pintar.	X			X			X			X		
945	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	LAVANDERIA	LAVADORA CENTRIFUGA A VAPOR DE BARRERA DE 40-45KG.	LAVAND	FAGOR	LMED-50 TPS	8100921892	Verificar que los dispositivos de seguridad funcionen correctamente. Limpieza general del equipo. Limpieza de los dosificadores de producto. Limpieza de los filtros de entrada de agua. Limpieza del circuito de drenaje hidráulico y de la válvula electrónica de drenaje. Compruebe los sistemas de cierre de las portillas (ajuste, fijación). Compruebe que el sistema de cierre de la puerta del tambor funcione correctamente. Compruebe los elementos calefactores (conectores, fijación, corriente). Compruebe las conexiones eléctricas del interruptor de sección. Limpie el tanque de descompresión y la tubería del presostato (desconéctelo del presostato analógico). Limpieza rutinaria del equipo.			X				X				X	
946	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	LAVANDERIA	LAVADORA CENTRIFUGA A VAPOR DE BARRERA DE 40-45KG.	LAVAND	FAGOR	LMED-50 TPS	8100921893	Verificar que los dispositivos de seguridad funcionen correctamente. Limpieza general del equipo. Limpieza de los dosificadores de producto. Limpieza de los filtros de entrada de agua. Limpieza del circuito de drenaje hidráulico y de la válvula electrónica de drenaje. Compruebe los sistemas de cierre de las portillas (ajuste, fijación). Compruebe que el sistema de cierre de la puerta del tambor funcione correctamente. Compruebe los elementos calefactores (conectores, fijación, corriente). Compruebe las conexiones eléctricas del interruptor de sección. Limpie el tanque de descompresión y la tubería del presostato (desconéctelo del presostato analógico). Limpieza rutinaria del equipo.			X				X				X	
947	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	LAVANDERIA	PRENSA PLANCHA DE USO GENERAL A VAPOR	LAVAND	CIMELCO	PAV-EXP	1078	Limpieza externa general del equipo. Verificación de válvulas de inicio, escape y fin. Verificación mecanismo y accionamiento de válvulas neumáticas. Verificar el estado del manómetro de ingreso de vapor. Limpieza de filtro de vapor. Verificación de funcionamiento de trampa de vapor y visor de condensados. Verificar switch de apertura y cierre de prensa. Reajuste de borneras en general. Verificación de pulsadores, pedales, prensado y vaporizado. Verificación de selectores, lámparas de señalización y electroválvula de vapor.	X			X			X			X		

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V° B°
(INSTALACIONES ELECTROMECANICAS)

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
948	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	LAVANDERIA	LAVADORA HORIZONTAL A VAPOR	LAVAND	POENSGEN			Verificar que los dispositivos de seguridad funcionen correctamente. Limpieza general del equipo. Limpieza de los dosificadores de producto. Limpieza de los filtros de entrada de agua. Limpieza del circuito de drenaje hidráulico y de la válvula electrónica de drenaje. Compruebe los sistemas de cierre de las portillas (ajuste, fijación). Compruebe que el sistema de cierre de la puerta del tambor funcione correctamente. Compruebe los elementos calefactores (conectores, fijación, corriente). Compruebe las conexiones eléctricas del interruptor de sección. Limpie el tanque de descompresión y la tubería del presostato (desconéctelo del presostato analógico). Limpieza rutinaria del equipo.			X				X				X	
949	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	LAVANDERIA	SECADORA DE ROPA A VAPOR	LAVAND	POENSGEN			Limpieza general externa del equipo Verificar y limpiar jebe de puerta, y cerradura. Engrasar rodamientos (chumaceras) y lubricar puntos. Verificar templado de fajas y reajuste de poleas. Verificar el estado del manómetro de ingreso de vapor. Limpieza de filtro de vapor. Verificación de funcionamiento de trampa de vapor y visor de condensados. Limpieza de malla de intercambiador. Revisar aislamiento del motor principal y ventilador. Limpieza de componentes eléctricos. Verificación de funcionamiento de la secadora. Verificar el estado de pintura, si es necesario pintar.	X			X			X			X		
950	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	LAVANDERIA	PLANCHADORA DE RODILLO A VAPOR (CALANDRIA) DE 50 KG/H	LAVAND	CIMELCO	MP 2500-EXP	506083	Limpieza externa general del equipo. Revisión y engrase de chumaceras. Engrase de cadena, catalina - piñón Verificar hermeticidad de conexión de unión rotativa. Revisión y ajuste de mangueras flexibles (2). Revisión de dispositivo de protección de dedos para el operador y parada de emergencia. Limpieza de accesorios de condensado (trampa de vapor, filtro, visor y válvulas). Limpieza y verificación del nivel de aceite del reductor de velocidad. Limpieza, revisión y ajuste de bornera de motor eléctrico.	X			X			X			X		
951	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	CASA DE FUERZA	BOMBA DE COMBUSTIBLE CALENTADOR DE AGUA	CALDERO	WESTER	728N	-	BOMBA Limpieza general del equipo Verificación Alineación Verificación estado físico de flecha Verificación temperatura de cojinetes Lubricación de cojinetes Empacar presa estopa Revisar impulsor Revisar caja o cuerpo MOTOR Lectura de amperaje y voltaje Verificar elementos térmicos Limpieza del arrancador Limpieza del interruptor de seguridad Verificar limpieza de cojinetes Lubricar cojinetes Cambio de baleros			X				X				X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V°B°
I&INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
952	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	CASA DE FUERZA	CALENTADOR DE AGUA DE 75 BHP 02	CALDERO	-	TERM-C5-75-2-3	Y61031-2	1. Limpieza y desagüe de la caldera, para lo que se dejara enfriar, desaguar, quitar las tapas de inspección de mano. Se lavara con agua usando manguera de alta presión. 2. Realizar un análisis para el tratamiento del agua usado en las calderas, con el fin de impedir la incrustación, picadura o corrosión. 3. Cambiar empaques de las tapas de inspección de mano, limpiar los residuos de las juntas viejas, los asientos de las tapas y el casco de la caldera. 4. Rectificar los asientos de las válvulas y reempaque los vástagos de las válvulas, también revisar las válvulas, llaves y grifos. 5. Desmontar el quemador y soltar la brida de la chimenea, limpiar la superficie del hogar y la cámara posterior, con aire a presión o en su defecto agua a presión, con el fin de limpiar el hollin que actúa como aislador térmico. 6. Cambio del sello de la bomba de alimentación de agua. 7. Desarmar los motores, limpiarlos por completo, probar los aislamientos. Soplar las bobinas con aire comprimido, quitar y limpiar cualquier deposito de grasa en las bobinas, no empapar las bobinas. 8. Limpieza de las boquillas y/o el platillo compuesto de orificios para suministro de gas. Sacar el conjunto del quemador de Plenum de aire, desarmarlo y limpiarlo. 9. Inspeccionar las puntas de los electrodos y ajustarlos, Mantener apretada las terminales de los cables de encendido, Verificar la porcelana del electrodo y cambiarla si se encuentra cuarteada. 10. Limpieza del detector que cuida que haya llama Fotocelda UV. 11. Limpieza de la malla de entrada de aire al ventilador, limpieza de las aletas de la carcasa y observar vibración excesiva para balancear el motor y el ventilador. 12. Revisar las conexiones terminales en los arrancadores, las conexiones flojas, Inspeccione los contactos y ajustar, Probar las válvulas solenoide.		X			X			X				X	
953	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	CASA DE FUERZA	CALENTADOR DE AGUA DE 75 BHP 01	CALDERO	-	TERM-C5-75-2-3	OSS-AT16-018	1. Limpieza y desagüe de la caldera, para lo que se dejara enfriar, desaguar, quitar las tapas de inspección de mano. Se lavara con agua usando manguera de alta presión. 2. Realizar un análisis para el tratamiento del agua usado en las calderas, con el fin de impedir la incrustación, picadura o corrosión. 3. Cambiar empaques de las tapas de inspección de mano, limpiar los residuos de las juntas viejas, los asientos de las tapas y el casco de la caldera. 4. Rectificar los asientos de las válvulas y reempaque los vástagos de las válvulas, también revisar las válvulas, llaves y grifos. 5. Desmontar el quemador y soltar la brida de la chimenea, limpiar la superficie del hogar y la cámara posterior, con aire a presión o en su defecto agua a presión, con el fin de limpiar el hollin que actúa como aislador térmico. 6. Cambio del sello de la bomba de alimentación de agua. 7. Desarmar los motores, limpiarlos por completo, probar los aislamientos. Soplar las bobinas con aire comprimido, quitar y limpiar cualquier deposito de grasa en las bobinas, no empapar las bobinas. 8. Limpieza de las boquillas y/o el platillo compuesto de orificios para suministro de gas. Sacar el conjunto del quemador de Plenum de aire, desarmarlo y limpiarlo. 9. Inspeccionar las puntas de los electrodos y ajustarlos, Mantener apretada las terminales de los cables de encendido, Verificar la porcelana del electrodo y cambiarla si se encuentra cuarteada. 10. Limpieza del detector que cuida que haya llama Fotocelda UV. 11. Limpieza de la malla de entrada de aire al ventilador, limpieza de las aletas de la carcasa y observar vibración excesiva para balancear el motor y el ventilador. 12. Revisar las conexiones terminales en los arrancadores, las conexiones flojas, Inspeccione los contactos y ajustar, Probar las válvulas solenoide.		X			X			X				X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V° B°
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
954	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	CASA DE FUERZA	COMPRESORA PARA AGUA CALIENTE (COLOR ROJO)	CALDERO	FINI COMPRESORES	BMFC404FCC001	3677090132	Limpieza de la unidad, Drenaje del condensado del deposito. Mantenimiento del motor eléctrico y cabezal. Mantenimiento del presostato. Revisión de nivel de aceite. Revisión de faja. Revisión de funcionamiento de inyector de aire. Pintado de equipo. Pruebas de funcionamiento del equipo.	X			X			X			X		
955	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	CASA DE FUERZA	TANQUE ACUMULADOR DE AGUA CALIENTE DE 5000 LTS N° 1	CALDERO	TERMODINAMICA S.A.	TK-INOX	OSP-VP16-016	Limpieza general de equipo. Mantenimiento de válvulas neumáticas. Revisión del funcionamiento del termostato y sensor de temperatura. Purga de fondo del tanque. Pintado de red de agua caliente. Pruebas de funcionamiento del cierre y apertura de válvulas de control. Pruebas de funcionamiento de equipo.		X		X		X		X		X		X
956	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	CASA DE FUERZA	TANQUE ACUMULADOR DE AGUA CALIENTE DE 5000 LTS N° 2	CALDERO	TERMODINAMICA S.A.	TK-INOX	OSP-VP16-016	Limpieza general de equipo. Mantenimiento de válvulas neumáticas. Revisión del funcionamiento del termostato y sensor de temperatura. Purga de fondo del tanque. Pintado de red de agua caliente. Pruebas de funcionamiento del cierre y apertura de válvulas de control. Pruebas de funcionamiento de equipo.		X		X		X		X		X		X
957	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA	COLECTORES SOLARES PS-001	CALDERO	DELPASO-SOLAR CAPTADORES ECO	DPS VSH 2600	20161208040	Limpieza de la cubierta con agua o cualquier detergente (frio). Verificación de rotura de pieza y/o desprendimiento. Verificación de corrosión, deformaciones. Verificación de fugas.		X		X		X		X		X		X
958	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA	COLECTORES SOLARES PS-002	CALDERO	DELPASO-SOLAR CAPTADORES ECO	DPS VSH 2600	20161208046	Limpieza de la cubierta con agua o cualquier detergente (frio). Verificación de rotura de pieza y/o desprendimiento. Verificación de corrosión, deformaciones. Verificación de fugas.		X		X		X		X		X		X
959	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA	COLECTORES SOLARES PS-003	CALDERO	DELPASO-SOLAR CAPTADORES ECO	DPS VSH 2600	20161208041	Limpieza de la cubierta con agua o cualquier detergente (frio). Verificación de rotura de pieza y/o desprendimiento. Verificación de corrosión, deformaciones. Verificación de fugas.		X		X		X		X		X		X
960	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA	COLECTORES SOLARES PS-004	CALDERO	DELPASO-SOLAR CAPTADORES ECO	DPS VSH 2600	20161208047	Limpieza de la cubierta con agua o cualquier detergente (frio). Verificación de rotura de pieza y/o desprendimiento. Verificación de corrosión, deformaciones. Verificación de fugas.		X		X		X		X		X		X
961	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA	COLECTORES SOLARES PS-005	CALDERO	DELPASO-SOLAR CAPTADORES ECO	DPS VSH 2600	2016128044	Limpieza de la cubierta con agua o cualquier detergente (frio). Verificación de rotura de pieza y/o desprendimiento. Verificación de corrosión, deformaciones. Verificación de fugas.		X		X		X		X		X		X
962	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA	COLECTORES SOLARES PS-006	CALDERO	DELPASO-SOLAR CAPTADORES ECO	DPS VSH 2600	2016208046	Limpieza de la cubierta con agua o cualquier detergente (frio). Verificación de rotura de pieza y/o desprendimiento. Verificación de corrosión, deformaciones. Verificación de fugas.		X		X		X		X		X		X
963	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA	COLECTORES SOLARES PS-007	CALDERO	DELPASO-SOLAR CAPTADORES ECO	DPS VSH 2600	2016120804	Limpieza de la cubierta con agua o cualquier detergente (frio). Verificación de rotura de pieza y/o desprendimiento. Verificación de corrosión, deformaciones. Verificación de fugas.		X		X		X		X		X		X
964	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA	COLECTORES SOLARES PS-008	CALDERO	DELPASO-SOLAR CAPTADORES ECO	DPS VSH 2600	20161208056	Limpieza de la cubierta con agua o cualquier detergente (frio). Verificación de rotura de pieza y/o desprendimiento. Verificación de corrosión, deformaciones. Verificación de fugas.		X		X		X		X		X		X

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V°B°
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
965	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA	COLECTORES SOLARES PS-009	CALDERO	DELPASO-SOLAR CAPTADORES ECO	DPS VSH 2600	20161208031	Limpieza de la cubierta con agua o cualquier detergente (frio). Verificación de rotura de pieza y/o desprendimiento. Verificación de corrosión, deformaciones. Verificación de fugas.		X		X		X		X		X		X
966	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA	COLECTORES SOLARES PS-010	CALDERO	DELPASO-SOLAR CAPTADORES ECO	DPS VSH 2600	20161208039	Limpieza de la cubierta con agua o cualquier detergente (frio). Verificación de rotura de pieza y/o desprendimiento. Verificación de corrosión, deformaciones. Verificación de fugas.		X		X		X		X		X		X
967	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA	COLECTORES SOLARES PS-011	CALDERO	DELPASO-SOLAR CAPTADORES ECO	DPS VSH 2600	20161208032	Limpieza de la cubierta con agua o cualquier detergente (frio). Verificación de rotura de pieza y/o desprendimiento. Verificación de corrosión, deformaciones. Verificación de fugas.		X		X		X		X		X		X
968	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA	COLECTORES SOLARES PS-012	CALDERO	DELPASO-SOLAR CAPTADORES ECO	DPS VSH 2600	20161208030	Limpieza de la cubierta con agua o cualquier detergente (frio). Verificación de rotura de pieza y/o desprendimiento. Verificación de corrosión, deformaciones. Verificación de fugas.		X		X		X		X		X		X
969	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA	COLECTORES SOLARES PS-013	CALDERO	DELPASO-SOLAR CAPTADORES ECO	DPS VSH 2600	20161208026	Limpieza de la cubierta con agua o cualquier detergente (frio). Verificación de rotura de pieza y/o desprendimiento. Verificación de corrosión, deformaciones. Verificación de fugas.		X		X		X		X		X		X
970	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA	COLECTORES SOLARES PS-014	CALDERO	DELPASO-SOLAR CAPTADORES ECO	DPS VSH 2600	20161208043	Limpieza de la cubierta con agua o cualquier detergente (frio). Verificación de rotura de pieza y/o desprendimiento. Verificación de corrosión, deformaciones. Verificación de fugas.		X		X		X		X		X		X
971	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA	COLECTORES SOLARES PS-015	CALDERO	DELPASO-SOLAR CAPTADORES ECO	DPS VSH 2600	2016120802	Limpieza de la cubierta con agua o cualquier detergente (frio). Verificación de rotura de pieza y/o desprendimiento. Verificación de corrosión, deformaciones. Verificación de fugas.		X		X		X		X		X		X
972	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA	COLECTORES SOLARES PS-016	CALDERO	DELPASO-SOLAR CAPTADORES ECO	DPS VSH 2600	2016120803	Limpieza de la cubierta con agua o cualquier detergente (frio). Verificación de rotura de pieza y/o desprendimiento. Verificación de corrosión, deformaciones. Verificación de fugas.		X		X		X		X		X		X
973	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA	COLECTORES SOLARES PS-017	CALDERO	DELPASO-SOLAR CAPTADORES ECO	DPS VSH 2600	20161208034	Limpieza de la cubierta con agua o cualquier detergente (frio). Verificación de rotura de pieza y/o desprendimiento. Verificación de corrosión, deformaciones. Verificación de fugas.		X		X		X		X		X		X
974	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA	COLECTORES SOLARES PS-018	CALDERO	DELPASO-SOLAR CAPTADORES ECO	DPS VSH 2600	20161208053	Limpieza de la cubierta con agua o cualquier detergente (frio). Verificación de rotura de pieza y/o desprendimiento. Verificación de corrosión, deformaciones. Verificación de fugas.		X		X		X		X		X		X
975	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA	COLECTORES SOLARES PS-019	CALDERO	DELPASO-SOLAR CAPTADORES ECO	DPS VSH 2600	20161208052	Limpieza de la cubierta con agua o cualquier detergente (frio). Verificación de rotura de pieza y/o desprendimiento. Verificación de corrosión, deformaciones. Verificación de fugas.		X		X		X		X		X		X
976	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA	COLECTORES SOLARES PS-020	CALDERO	DELPASO-SOLAR CAPTADORES ECO	DPS VSH 2600	2016128034	Limpieza de la cubierta con agua o cualquier detergente (frio). Verificación de rotura de pieza y/o desprendimiento. Verificación de corrosión, deformaciones. Verificación de fugas.		X		X		X		X		X		X
977	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA	COLECTORES SOLARES PS-021	CALDERO	DELPASO-SOLAR CAPTADORES ECO	DPS VSH 2600	20161208057	Limpieza de la cubierta con agua o cualquier detergente (frio). Verificación de rotura de pieza y/o desprendimiento. Verificación de corrosión, deformaciones. Verificación de fugas.		X		X		X		X		X		X

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA – INSTALACIONES ELECTROMECANICAS – V°B°

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
978	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA	COLECTORES SOLARES PS-022	CALDERO	DELPASO-SOLAR CAPTADORES ECO	DPS VSH 2600	20161208035	Limpieza de la cubierta con agua o cualquier detergente (frio). Verificación de rotura de pieza y/o desprendimiento. Verificación de corrosión, deformaciones. Verificación de fugas.		X		X		X		X		X		X
979	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA	COLECTORES SOLARES PS-023	CALDERO	DELPASO-SOLAR CAPTADORES ECO	DPS VSH 2600	2016120800	Limpieza de la cubierta con agua o cualquier detergente (frio). Verificación de rotura de pieza y/o desprendimiento. Verificación de corrosión, deformaciones. Verificación de fugas.		X		X		X		X		X		X
980	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA	COLECTORES SOLARES PS-024	CALDERO	DELPASO-SOLAR CAPTADORES ECO	DPS VSH 2600	2016120802	Limpieza de la cubierta con agua o cualquier detergente (frio). Verificación de rotura de pieza y/o desprendimiento. Verificación de corrosión, deformaciones. Verificación de fugas.		X		X		X		X		X		X
981	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA	COLECTORES SOLARES PS-025	CALDERO	DELPASO-SOLAR CAPTADORES ECO	DPS VSH 2600	2016120809	Limpieza de la cubierta con agua o cualquier detergente (frio). Verificación de rotura de pieza y/o desprendimiento. Verificación de corrosión, deformaciones. Verificación de fugas.		X		X		X		X		X		X
982	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA	COLECTORES SOLARES PS-026	CALDERO	DELPASO-SOLAR CAPTADORES ECO	DPS VSH 2600	2016120809	Limpieza de la cubierta con agua o cualquier detergente (frio). Verificación de rotura de pieza y/o desprendimiento. Verificación de corrosión, deformaciones. Verificación de fugas.		X		X		X		X		X		X
983	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA	COLECTORES SOLARES PS-027	CALDERO	DELPASO-SOLAR CAPTADORES ECO	DPS VSH 2600	20161208037	Limpieza de la cubierta con agua o cualquier detergente (frio). Verificación de rotura de pieza y/o desprendimiento. Verificación de corrosión, deformaciones. Verificación de fugas.		X		X		X		X		X		X
984	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA	COLECTORES SOLARES PS-028	CALDERO	DELPASO-SOLAR CAPTADORES ECO	DPS VSH 2600	20161208048	Limpieza de la cubierta con agua o cualquier detergente (frio). Verificación de rotura de pieza y/o desprendimiento. Verificación de corrosión, deformaciones. Verificación de fugas.		X		X		X		X		X		X
985	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA	COLECTORES SOLARES PS-029	CALDERO	DELPASO-SOLAR CAPTADORES ECO	DPS VSH 2600	20161208054	Limpieza de la cubierta con agua o cualquier detergente (frio). Verificación de rotura de pieza y/o desprendimiento. Verificación de corrosión, deformaciones. Verificación de fugas.		X		X		X		X		X		X
986	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA	COLECTORES SOLARES PS-030	CALDERO	DELPASO-SOLAR CAPTADORES ECO	DPS VSH 2600	20161208055	Limpieza de la cubierta con agua o cualquier detergente (frio). Verificación de rotura de pieza y/o desprendimiento. Verificación de corrosión, deformaciones. Verificación de fugas.		X		X		X		X		X		X
987	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA	COLECTORES SOLARES PS-031	CALDERO	DELPASO-SOLAR CAPTADORES ECO	DPS VSH 2600	20161208049	Limpieza de la cubierta con agua o cualquier detergente (frio). Verificación de rotura de pieza y/o desprendimiento. Verificación de corrosión, deformaciones. Verificación de fugas.		X		X		X		X		X		X
988	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA	COLECTORES SOLARES PS-032	CALDERO	DELPASO-SOLAR CAPTADORES ECO	DPS VSH 2600	20161208050	Limpieza de la cubierta con agua o cualquier detergente (frio). Verificación de rotura de pieza y/o desprendimiento. Verificación de corrosión, deformaciones. Verificación de fugas.		X		X		X		X		X		X
989	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA	COLECTORES SOLARES PS-033	CALDERO	DELPASO-SOLAR CAPTADORES ECO	DPS VSH 2600	20161208010	Limpieza de la cubierta con agua o cualquier detergente (frio). Verificación de rotura de pieza y/o desprendimiento. Verificación de corrosión, deformaciones. Verificación de fugas.		X		X		X		X		X		X
990	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA	COLECTORES SOLARES PS-034	CALDERO	DELPASO-SOLAR CAPTADORES ECO	DPS VSH 2600	20161208025	Limpieza de la cubierta con agua o cualquier detergente (frio). Verificación de rotura de pieza y/o desprendimiento. Verificación de corrosión, deformaciones. Verificación de fugas.		X		X		X		X		X		X

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (INSTALACIONES ELECTROMECANICAS) V°B°

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
991	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA	COLECTORES SOLARES PS-035	CALDERO	DELPASO-SOLAR CAPTADORES ECO	DPS VSH 2600	20161208024	Limpieza de la cubierta con agua o cualquier detergente (frio). Verificación de rotura de pieza y/o desprendimiento. Verificación de corrosión, deformaciones. Verificación de fugas.		X		X		X		X		X		X
992	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA	COLECTORES SOLARES PS-036	CALDERO	DELPASO-SOLAR CAPTADORES ECO	DPS VSH 2600	20161208013	Limpieza de la cubierta con agua o cualquier detergente (frio). Verificación de rotura de pieza y/o desprendimiento. Verificación de corrosión, deformaciones. Verificación de fugas.		X		X		X		X		X		X
993	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA	COLECTORES SOLARES PS-037	CALDERO	DELPASO-SOLAR CAPTADORES ECO	DPS VSH 2600	20161208027	Limpieza de la cubierta con agua o cualquier detergente (frio). Verificación de rotura de pieza y/o desprendimiento. Verificación de corrosión, deformaciones. Verificación de fugas.		X		X		X		X		X		X
994	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA	COLECTORES SOLARES PS-038	CALDERO	DELPASO-SOLAR CAPTADORES ECO	DPS VSH 2600	20161208021	Limpieza de la cubierta con agua o cualquier detergente (frio). Verificación de rotura de pieza y/o desprendimiento. Verificación de corrosión, deformaciones. Verificación de fugas.		X		X		X		X		X		X
995	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA	COLECTORES SOLARES PS-039	CALDERO	DELPASO-SOLAR CAPTADORES ECO	DPS VSH 2600	20161208038	Limpieza de la cubierta con agua o cualquier detergente (frio). Verificación de rotura de pieza y/o desprendimiento. Verificación de corrosión, deformaciones. Verificación de fugas.		X		X		X		X		X		X
996	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA	COLECTORES SOLARES PS-040	CALDERO	DELPASO-SOLAR CAPTADORES ECO	DPS VSH 2600	2016120808	Limpieza de la cubierta con agua o cualquier detergente (frio). Verificación de rotura de pieza y/o desprendimiento. Verificación de corrosión, deformaciones. Verificación de fugas.		X		X		X		X		X		X
997	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA	COLECTORES SOLARES PS-041	CALDERO	DELPASO-SOLAR CAPTADORES ECO	DPS VSH 2600	20161208016	Limpieza de la cubierta con agua o cualquier detergente (frio). Verificación de rotura de pieza y/o desprendimiento. Verificación de corrosión, deformaciones. Verificación de fugas.		X		X		X		X		X		X
998	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA	COLECTORES SOLARES PS-042	CALDERO	DELPASO-SOLAR CAPTADORES ECO	DPS VSH 2600	20161208017	Limpieza de la cubierta con agua o cualquier detergente (frio). Verificación de rotura de pieza y/o desprendimiento. Verificación de corrosión, deformaciones. Verificación de fugas.		X		X		X		X		X		X
999	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA	COLECTORES SOLARES PS-043	CALDERO	DELPASO-SOLAR CAPTADORES ECO	DPS VSH 2600	-	Limpieza de la cubierta con agua o cualquier detergente (frio). Verificación de rotura de pieza y/o desprendimiento. Verificación de corrosión, deformaciones. Verificación de fugas.		X		X		X		X		X		X
1000	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA	COLECTORES SOLARES PS-044	CALDERO	DELPASO-SOLAR CAPTADORES ECO	DPS VSH 2600	20161208029	Limpieza de la cubierta con agua o cualquier detergente (frio). Verificación de rotura de pieza y/o desprendimiento. Verificación de corrosión, deformaciones. Verificación de fugas.		X		X		X		X		X		X
1001	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA	COLECTORES SOLARES PS-045	CALDERO	DELPASO-SOLAR CAPTADORES ECO	DPS VSH 2600	20161208011	Limpieza de la cubierta con agua o cualquier detergente (frio). Verificación de rotura de pieza y/o desprendimiento. Verificación de corrosión, deformaciones. Verificación de fugas.		X		X		X		X		X		X
1002	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA	COLECTORES SOLARES PS-046	CALDERO	DELPASO-SOLAR CAPTADORES ECO	DPS VSH 2600	20161208051	Limpieza de la cubierta con agua o cualquier detergente (frio). Verificación de rotura de pieza y/o desprendimiento. Verificación de corrosión, deformaciones. Verificación de fugas.		X		X		X		X		X		X
1003	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA	COLECTORES SOLARES PS-047	CALDERO	DELPASO-SOLAR CAPTADORES ECO	DPS VSH 2600	2016120805	Limpieza de la cubierta con agua o cualquier detergente (frio). Verificación de rotura de pieza y/o desprendimiento. Verificación de corrosión, deformaciones. Verificación de fugas.		X		X		X		X		X		X

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA — V°B° — INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1004	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA	COLECTORES SOLARES PS-048	CALDERO	DELPASO-SOLAR CAPTADORES ECO	DPS VSH 2600	2016120807	Limpieza de la cubierta con agua o cualquier detergente (frio). Verificación de rotura de pieza y/o desprendimiento. Verificación de corrosión, deformaciones. Verificación de fugas.		X		X		X		X		X		X
1005	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA	COLECTORES SOLARES PS-049	CALDERO	DELPASO-SOLAR CAPTADORES ECO	DPS VSH 2600	20161208015	Limpieza de la cubierta con agua o cualquier detergente (frio). Verificación de rotura de pieza y/o desprendimiento. Verificación de corrosión, deformaciones. Verificación de fugas.		X		X		X		X		X		X
1006	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA	COLECTORES SOLARES PS-050	CALDERO	DELPASO-SOLAR CAPTADORES ECO	DPS VSH 2600	20161208022	Limpieza de la cubierta con agua o cualquier detergente (frio). Verificación de rotura de pieza y/o desprendimiento. Verificación de corrosión, deformaciones. Verificación de fugas.		X		X		X		X		X		X
1007	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA	COLECTORES SOLARES PS-051	CALDERO	DELPASO-SOLAR CAPTADORES ECO	DPS VSH 2600	20161208020	Limpieza de la cubierta con agua o cualquier detergente (frio). Verificación de rotura de pieza y/o desprendimiento. Verificación de corrosión, deformaciones. Verificación de fugas.		X		X		X		X		X		X
1008	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA	COLECTORES SOLARES PS-052	CALDERO	DELPASO-SOLAR CAPTADORES ECO	DPS VSH 2600	20161208014	Limpieza de la cubierta con agua o cualquier detergente (frio). Verificación de rotura de pieza y/o desprendimiento. Verificación de corrosión, deformaciones. Verificación de fugas.		X		X		X		X		X		X
1009	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA	COLECTORES SOLARES PS-053	CALDERO	DELPASO-SOLAR CAPTADORES ECO	DPS VSH 2600	20161208020	Limpieza de la cubierta con agua o cualquier detergente (frio). Verificación de rotura de pieza y/o desprendimiento. Verificación de corrosión, deformaciones. Verificación de fugas.		X		X		X		X		X		X
1010	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA	COLECTORES SOLARES PS-054	CALDERO	DELPASO-SOLAR CAPTADORES ECO	DPS VSH 2600	20161208023	Limpieza de la cubierta con agua o cualquier detergente (frio). Verificación de rotura de pieza y/o desprendimiento. Verificación de corrosión, deformaciones. Verificación de fugas.		X		X		X		X		X		X
1011	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA	COLECTORES SOLARES PS-055	CALDERO	DELPASO-SOLAR CAPTADORES ECO	DPS VSH 2600	20161208042	Limpieza de la cubierta con agua o cualquier detergente (frio). Verificación de rotura de pieza y/o desprendimiento. Verificación de corrosión, deformaciones. Verificación de fugas.		X		X		X		X		X		X
1012	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA	COLECTORES SOLARES PS-056	CALDERO	DELPASO-SOLAR CAPTADORES ECO	DPS VSH 2600	20161208036	Limpieza de la cubierta con agua o cualquier detergente (frio). Verificación de rotura de pieza y/o desprendimiento. Verificación de corrosión, deformaciones. Verificación de fugas.		X		X		X		X		X		X
1013	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	CASA DE FUERZA	ELECTROBOMBA AGUA CALIENTE	CALDERO	PENTAX	U5S-120/3T	3-164	Limpieza de motor eléctrico. Revisión y/o cambio de sello mecánico. Limpieza interior del impelente de bomba. Revisión y/o cambio de niples y tubo de succión. Medición de parámetros eléctricos (V,I,Aislamiento). Revisión y/o cambio de tuercas de anclaje de la base. Limpieza externa del equipo. Revisión de rodamientos, lubricación. Revisión y/o pintado general del equipo. Inspección de presión de descarga de bomba. Limpieza de contactores y relés de protección. Verificación de la hermeticidad del equipo			X				X				X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
V°B°

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO																							
ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA														
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1014	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	CASA DE FUERZA	ELECTROBOMBA AGUA CALIENTE	CALDERO	PENTAX	U5S-120/3T	3-164	Limpieza de motor eléctrico. Revisión y/o cambio de sello mecánico. Limpieza interior del impelente de bomba. Revisión y/o cambio de niples y tubo de succión. Medición de parámetros eléctricos (V,I,Aislamiento). Revisión y/o cambio de tuercas de anclaje de la base. Limpieza externa del equipo. Revisión de rodamientos, lubricación. Revisión y/o pintado general del equipo. Inspección de presión de descarga de bomba. Limpieza de contactores y relés de protección. Verificación de la hermeticidad del equipo			X				X				X	
1015	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	CASA DE FUERZA	ELECTROBOMBA AGUA CALIENTE	CALDERO	PENTAX	U98-200/3T	3-50	Limpieza de motor eléctrico. Revisión y/o cambio de sello mecánico. Limpieza interior del impelente de bomba. Revisión y/o cambio de niples y tubo de succión. Medición de parámetros eléctricos (V,I,Aislamiento). Revisión y/o cambio de tuercas de anclaje de la base. Limpieza externa del equipo. Revisión de rodamientos, lubricación. Revisión y/o pintado general del equipo. Inspección de presión de descarga de bomba. Limpieza de contactores y relés de protección. Verificación de la hermeticidad del equipo			X				X				X	
1016	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	CASA DE FUERZA	ELECTROBOMBA AGUA CALIENTE	CALDERO	PENTAX	U98-200/3T	3-50	Limpieza de motor eléctrico. Revisión y/o cambio de sello mecánico. Limpieza interior del impelente de bomba. Revisión y/o cambio de niples y tubo de succión. Medición de parámetros eléctricos (V,I,Aislamiento). Revisión y/o cambio de tuercas de anclaje de la base. Limpieza externa del equipo. Revisión de rodamientos, lubricación. Revisión y/o pintado general del equipo. Inspección de presión de descarga de bomba. Limpieza de contactores y relés de protección. Verificación de la hermeticidad del equipo			X				X				X	
1017	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	CASA DE FUERZA	ELECTROBOMBA AGUA CALIENTE	CALDERO	GRUNDFOS	A96503819T31338	0009	Limpieza de motor eléctrico. Revisión y/o cambio de sello mecánico. Limpieza interior del impelente de bomba. Revisión y/o cambio de niples y tubo de succión. Medición de parámetros eléctricos (V,I,Aislamiento). Revisión y/o cambio de tuercas de anclaje de la base. Limpieza externa del equipo. Revisión de rodamientos, lubricación. Revisión y/o pintado general del equipo. Inspección de presión de descarga de bomba. Limpieza de contactores y relés de protección. Verificación de la hermeticidad del equipo			X				X				X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V°B°
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1018	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	CASA DE FUERZA	ELECTROBOMBA AGUA CALIENTE	CALDERO	GRUNDFOS	A96503819T31338	0012	Limpieza de motor eléctrico. Revisión y/o cambio de sello mecánico. Limpieza interior del impelente de bomba. Revisión y/o cambio de niples y tubo de succión. Medición de parámetros eléctricos (V,I,Aislamiento). Revisión y/o cambio de tuercas de anclaje de la base. Limpieza externa del equipo. Revisión de rodamientos, lubricación. Revisión y/o pintado general del equipo. Inspección de presión de descarga de bomba. Limpieza de contactores y relés de protección. Verificación de la hermeticidad del equipo			X				X				X	
1019	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	CUARTO EN AZOTEA	COMPRESORAS DE AIRE	COMP	ATLAS COPCO	LFXD1.5-10FF-CD 50 CE	ITR1173103	COMPRESOR Limpieza de la unidad, Drenaje del condensado del depósito. Inspección y cambio del filtro de aire de entrada. Inspeccionar la válvula de sobrepresión del presostato. Verificar el asiento de válvula. Inspeccionar la placa de válvula y muelle dentro de la válvula de retención. Inspeccionar la camisa del cilindro y recubrimiento del pistón, cambiar el kit de segmentos de pistón y el asiento de válvula. SECADOR DE AIRE Verificación de cableado dañado y conexiones sueltas, verificación de fugas de aire. Cambio del cartucho del filtro de entrada y cambio de los silenciadores. Cambio del diafragma de la válvula de escape y las válvulas solenoides, cambio de la válvula de lanzadera y las juntas tóricas.		X			X		X			X	
1020	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	CUARTO EN AZOTEA	COMPRESORAS DE AIRE	COMP	ATLAS COPCO	LFXD1.5-10FF-CD 50 CE	ITR1173104	COMPRESOR Limpieza de la unidad, Drenaje del condensado del depósito. Inspección y cambio del filtro de aire de entrada. Inspeccionar la válvula de sobrepresión del presostato. Verificar el asiento de válvula. Inspeccionar la placa de válvula y muelle dentro de la válvula de retención. Inspeccionar la camisa del cilindro y recubrimiento del pistón, cambiar el kit de segmentos de pistón y el asiento de válvula. SECADOR DE AIRE Verificación de cableado dañado y conexiones sueltas, verificación de fugas de aire. Cambio del cartucho del filtro de entrada y cambio de los silenciadores. Cambio del diafragma de la válvula de escape y las válvulas solenoides, cambio de la válvula de lanzadera y las juntas tóricas.		X			X		X			X	
1021	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	CUARTO EN AZOTEA	COMPRESORAS DE AIRE	COMP	ATLAS COPCO	LFXD1.5-10FF-CD 50 CE	ITR1173105	COMPRESOR Limpieza de la unidad, Drenaje del condensado del depósito. Inspección y cambio del filtro de aire de entrada. Inspeccionar la válvula de sobrepresión del presostato. Verificar el asiento de válvula. Inspeccionar la placa de válvula y muelle dentro de la válvula de retención. Inspeccionar la camisa del cilindro y recubrimiento del pistón, cambiar el kit de segmentos de pistón y el asiento de válvula. SECADOR DE AIRE Verificación de cableado dañado y conexiones sueltas, verificación de fugas de aire. Cambio del cartucho del filtro de entrada y cambio de los silenciadores. Cambio del diafragma de la válvula de escape y las válvulas solenoides, cambio de la válvula de lanzadera y las juntas tóricas.		X			X		X			X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA — V°B° — INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1022	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	CENTRAL DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL	COMPRESORAS DE AIRE	COMP	ATLAS COPCO	SF11+	API771803	COMPRESOR Compruebe que se descarga condensado durante el funcionamiento, drene el condensado manualmente y compruebe el punto de rocío. Limpieza de los filtros de aspiración de aire y comprobar la caida de presión sobre los filtros. Limpieza de los refrigeradores con aire comprimido. Accionar la válvula de seguridad, limpieza de la superficie con aletas del condensador utilizando un cepillo y aire comprimido. Inspección y limpieza del purgador electrónico, el que se comprueba pulsando su botón de prueba, el filtro del purgador se puede limpiar abriendo la válvula de drenaje manual durante unos segundos. Cambio de filtros de aspiración de aire, prueba de válvulas de seguridad, comprobación de la protección de temperatura y sobrecarga del motor. Cambio de las correas trapezoidales, cambio de válvulas antirretorno. Limpieza del ventilador, el conducto de ventilación y aletas de refrigeración del elemento; Engrase del rodamiento de la espiral móvil. Cambio del tubo de salida del elemento y el inserto de plástico, engrase de rodamientos del cigüeñal de aguja, Cambiar los retenes de labio y el reten de polvo y sustituir la junta de entrada. SECADOR Verificación del cableado dañado o conexiones sueltas, comprobar la existencia de fugas de aire, verificación del panel de display, para ver información sobre el punto de rocío a presión. Cambio de cartuchos de los filtros de entrada y salida, también cambio de silenciadores. Cambio del sensor de punto de rocío y recalibrar el sensor PRP y Cambie el desecante.		X			X			X			X	
1023	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	CENTRAL DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL	COMPRESORAS DE AIRE	COMP	ATLAS COPCO	SF11+	API771802	COMPRESOR Compruebe que se descarga condensado durante el funcionamiento, drene el condensado manualmente y compruebe el punto de rocío. Limpieza de los filtros de aspiración de aire y comprobar la caida de presión sobre los filtros. Limpieza de los refrigeradores con aire comprimido. Accionar la válvula de seguridad, limpieza de la superficie con aletas del condensador utilizando un cepillo y aire comprimido. Inspección y limpieza del purgador electrónico, el que se comprueba pulsando su botón de prueba, el filtro del purgador se puede limpiar abriendo la válvula de drenaje manual durante unos segundos. Cambio de filtros de aspiración de aire, prueba de válvulas de seguridad, comprobación de la protección de temperatura y sobrecarga del motor. Cambio de las correas trapezoidales, cambio de válvulas antirretorno. Limpieza del ventilador, el conducto de ventilación y aletas de refrigeración del elemento; Engrase del rodamiento de la espiral móvil. Cambio del tubo de salida del elemento y el inserto de plástico, engrase de rodamientos del cigüeñal de aguja, Cambiar los retenes de labio y el reten de polvo y sustituir la junta de entrada. SECADOR Verificación del cableado dañado o conexiones sueltas, comprobar la existencia de fugas de aire, verificación del panel de display, para ver información sobre el punto de rocío a presión. Cambio de cartuchos de los filtros de entrada y salida, también cambio de silenciadores. Cambio del sensor de punto de rocío y recalibrar el sensor PRP y Cambie el desecante.		X			X			X			X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V° B°
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1024	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	CENTRAL DE VACIO	BOMBA DE VACIO	COMP	ATLAS COPCO	GHS 350VSD+	API851229	Comprobar el nivel y estado del aceite y las lecturas del display. Desmonte e inspección de los cartuchos del filtro de aire, cambiar cartuchos dañados y contaminados, comprobar si hay fugas de aire o aceite. Limpieza de los refrigeradores, limpieza de los elementos filtrantes del armario eléctrico y sustitución de ser necesario. Limpieza del silenciador de la válvula de control de vacío. Cambio de aceite, filtro de aceite y cambio del conjunto de reten de labio. Cambio de los cartuchos del filtro de aire, limpieza de la linea de barrido y la tobera de restricción. Cambio los elementos separadores de aceite, comprobar las lecturas de presión y temperatura. Limpieza y comprobación del funcionamiento de los ventiladores de refrigeración del convertidor y disipador térmico. Limpieza y comprobación de la válvula de control de vacio y la electroválvula de lastre de gas. Limpieza, revisión y reengrase los rodamientos del motor y conjunto de ventiladores de refrigeración. Sustitución de la válvula termostática, membrana de la válvula de control de vacio.		X			X			X			X
1025	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	CENTRAL DE VACIO	BOMBA DE VACIO	COMP	ATLAS COPCO	GHS 350VSD+	API851230	Comprobar el nivel y estado del aceite y las lecturas del display. Desmonte e inspección de los cartuchos del filtro de aire, cambiar cartuchos dañados y contaminados, comprobar si hay fugas de aire o aceite. Limpieza de los refrigeradores, limpieza de los elementos filtrantes del armario eléctrico y sustitución de ser necesario. Limpieza del silenciador de la válvula de control de vacio. Cambio de aceite, filtro de aceite y cambio del conjunto de reten de labio. Cambio de los cartuchos del filtro de aire, limpieza de la linea de barrido y la tobera de restricción. Cambio los elementos separadores de aceite, comprobar las lecturas de presión y temperatura. Limpieza y comprobación del funcionamiento de los ventiladores de refrigeración del convertidor y disipador térmico. Limpieza y comprobación de la válvula de control de vacio y la electroválvula de lastre de gas. Limpieza, revisión y reengrase los rodamientos del motor y conjunto de ventiladores de refrigeración. Sustitución de la válvula termostática, membrana de la válvula de control de vacio.		X			X			X			X
1026	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	CENTRAL DE AIRE COMPRIMIDO INDUSTRIAL	COMPRESOR DE AIRE INDUSTRIAL TIPO TORNILLO	COMP	KAESER	AIRTOWER 7.5C	2051-10316288	COMPRESOR Compruebe que se descarga condensado durante el funcionamiento, drene el condensado manualmente y compruebe el punto de roció. Limpieza de los filtros de aspiración de aire y comprobar la caida de presión sobre los filtros. Limpieza de los refrigeradores con aire comprimido. Accionar la válvula de seguridad, limpieza de la superficie con aletas del condensador utilizando un cepillo y aire comprimido. Inspección y limpieza del purgador electrónico, el que se comprueba pulsando su botón de prueba, el filtro del purgador se puede limpiar abriendo la válvula de drenaje manual durante unos segundos. Cambio de filtros de aspiración de aire, prueba de válvulas de seguridad, comprobación de la protección de temperatura y sobrecarga del motor. Cambio de las correas trapezoidales, cambio de válvulas antirretorno. Limpieza del ventilador, el conducto de ventilación y aletas de refrigeración del elemento; Engrase del rodamiento de la espiral móvil. Cambio del tubo de salida del elemento y el inserto de plástico, engrase de rodamientos del cigüeñal de aguja, Cambiar los retenes de labio y el reten de polvo y sustituir la junta de entrada.		X			X			X			X
1027	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - B1 CONSULTORIOS EXTERNOS	EXTRACTOR EC	EC	SODECA	CJDXR-315-4	EC-B101	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (e) INSTALACIONES ELECTROMECANICAS V°B°

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1028	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - B1 CONSULTORIOS EXTERNOS	EXTRACTOR EC	EC	SODECA	CJDXR-250-4	EC-B102	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1029	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - B1 CONSULTORIOS EXTERNOS	EXTRACTOR EC	EC	SODECA	CJDXR-200-3	EC-B103	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1030	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - B2 CONSULTORIOS EXTERNOS	EXTRACTOR EC	EC	SODECA	CJDXR-450-10	EC-B104	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1031	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - B1 CONSULTORIOS EXTERNOS	EXTRACTOR EC	EC	SODECA	CJDXR-315-4	EC-B201	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1032	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - B1 CONSULTORIOS EXTERNOS	EXTRACTOR EC	EC	SODECA	CJBD-2828-4M-1/2	IC-B202	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1033	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - B1 CONSULTORIOS EXTERNOS	EXTRACTOR EC	EC	SODECA	CJBX-12/12-3	EC-B202	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1034	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - B1 CONSULTORIOS EXTERNOS	EXTRACTOR EC	EC	SODECA	CJBD-2525-4M-1/2	EC-B203	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V°B°
(e)INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1035	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - B1 CONSULTORIOS EXTERNOS	EXTRACTOR EC	EC	SODECA	CJBD-2525-4M-1/2	EC-B204	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1036	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - B2 CONSULTORIOS EXTERNOS	EXTRACTOR EC	EC	SODECA	CJBX-12/12-1	EC-B205	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1037	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - B2 CONSULTORIOS EXTERNOS	EXTRACTOR EC	EC	SODECA	CJBD-2525-4M-1/2	EC-B206	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1038	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - B2 CONSULTORIOS EXTERNOS	EXTRACTOR EC	EC	SODECA	CJBX-315-2	EC-B207	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1039	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - B2 CONSULTORIOS EXTERNOS	EXTRACTOR EC	EC	SODECA	CJDXR-315-1.5	EC-B208	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1040	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - B1 CONSULTORIOS EXTERNOS	EXTRACTOR EC	EC	SODECA	CJDXR-12/12-1	EC-B209	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1041	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - B1 CONSULTORIOS EXTERNOS	EXTRACTOR EC	EC	SODECA	CJBX-12/12-1	EC-B210	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	



MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA												
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1042	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - B2 CONSULTORIOS EXTERNOS	EXTRACTOR EC	EC	SODECA	CJDXR-12/12-1	EC-B211	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1043	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - C1 OFICINAS ADMINISTRATIVAS	EXTRACTOR EC	EC	S&P	5CMI-560	EC-C201	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1044	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - C1 OFICINAS ADMINISTRATIVAS	EXTRACTOR EC	EC	S&P	5CMI-560	EC-C202	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1045	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - C1 OFICINAS ADMINISTRATIVAS	EXTRACTOR EC	EC	SODECA	CJBX/ALG-18/18-3	EC-C203	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1046	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - C2 HOSPITALIZACION MEDICINA	EXTRACTOR EC	EC	SODECA	CJBX-12/12-1.5	EC-403	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1047	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - C2 HOSPITALIZACION MEDICINA	EXTRACTOR EC	EC	S&P	CJDXR-450-10	EC-C102	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1048	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - C2 HOSPITALIZACION MEDICINA	EXTRACTOR EC	EC	SODECA	CJDXR-400-7.5	EC-C203	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V° B°
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA												
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1049	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - C2 HOSPITALIZACION MEDICINA	EXTRACTOR EC	EC	SODECA	CMA-527-2M	EC-C302	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1050	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - C2 HOSPITALIZACION MEDICINA	EXTRACTOR EC	EC	SODECA	CJBX-18/18-2	EC-C101	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1051	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - C5 HOSPITALIZACION CIRUGIA	EXTRACTOR EC	EC	SODECA	CMA-527-2M	EC-C301	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1052	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - C5 HOSPITALIZACION CIRUGIA	EXTRACTOR EC	EC	SODECA	CMA-527-2M	EC-C401	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1053	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - C5 HOSPITALIZACION CIRUGIA	EXTRACTOR EC	EC	SODECA	CJDXR-315-4	EC-C204	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1054	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - C5 HOSPITALIZACION CIRUGIA	EXTRACTOR EC	EC	SODECA	CJDXR-200-2	EC-C205	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1055	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - C5 HOSPITALIZACION CIRUGIA	EXTRACTOR EC	EC	SODECA	CJBX-18/18-3	EC-C405	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
Vº Bº
(INSTALACIONES ELECTROMECANICAS)

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1056	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - C4 HALL DE ASCENSORES	EXTRACTOR EC	EC	SODECA	CJBX-18/18-3	EC-C404	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1057	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - D1 CENTRO QUIRURGICO	EXTRACTOR EC	EC	SODECA	CJBX-12/12-1	EC-D210	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1058	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - D1 CENTRO QUIRURGICO	EXTRACTOR EC	EC	SODECA	CJDXR-315-4	EC-205	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1059	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - D1 CENTRO QUIRURGICO	EXTRACTOR EC	EC	S&P	5CCK-10/10S	EC-D214	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1060	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - D1 CENTRO QUIRURGICO	EXTRACTOR EC	EC	SODECA	CJDXR-315-4	EC-D203	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1061	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - D1 CENTRO QUIRURGICO	EXTRACTOR EC	EC	SODECA	CJDXR-315-4	EC-D204	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1062	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - D1 CENTRO QUIRURGICO	EXTRACTOR EC	EC	SODECA	CJDXR-315-4	EC-206	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V°B°
(I)INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1063	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - D1 CENTRO QUIRURGICO	EXTRACTOR EC	EC	SODECA	CJDXR-315-4	EC--207	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1064	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - D1 CENTRO QUIRURGICO	EXTRACTOR EC	EC	SODECA	CMA-527-2M	EC-D101	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1065	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - D1 CENTRO QUIRURGICO	EXTRACTOR EC	EC	SODECA	CMA-527-2M	EC-D201	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1066	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - D1 CENTRO QUIRURGICO	EXTRACTOR EC	EC	SODECA	CMA-527-2M	EC-D202	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1067	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - D2 CENTRAL DE ESTERILIZACION	EXTRACTOR EC	EC	S&P	5CCK-10/10S	REF PLANO: IC D203 REF TABLERO: EC-D203	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1068	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - D2 CENTRO OBSTETRICO	EXTRACTOR EC	EC	SODECA	CJDXR-315-4	EC-D209	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1069	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - D2 CENTRO OBSTETRICO	EXTRACTOR EC	EC	S&P	5CCK-8/8S	EC-215	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V° B°
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1070	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - D2 CENTRO OBSTETRICO	EXTRACTOR EC	EC	SODECA	CJDXR-315-4	EC-D208	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1071	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - D2 CENTRAL DE ESTERILIZACION	EXTRACTOR EC	EC	S&P	5CCK99000000SM	REF PLANO: EC-D212 REF TABLERO: EC-C202B	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1072	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - D2 CENTRAL DE ESTERILIZACION	EXTRACTOR EC	EC	SODECA	CJBX/ALG-12/12-2	REF PLANO: IC-D208A REF TABLERO: EC-208A	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1073	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - D2 CENTRO OBSTETRICO	EXTRACTOR EC	EC	SODECA	CJBX-12/12-1	REF PLANO: EC-B211 REF TABLERO: EC-D211	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1074	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - E2 CONFORT MEDICO	EXTRACTOR EC	EC	S&P	5CCK-9/9S	EC-E201	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1075	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - E2 CONFORT MEDICO	EXTRACTOR EC	EC	SODECA	CJBD-2525-4M 1/2	EC-E202	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1076	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - E8 CASA DE FUERZA	EXTRACTOR EC	EC	SODECA	CJBX-12/12-1.5	EC-E101	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V°B°
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1077	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - E9 RESIDUOS SOLIDOS	EXTRACTOR EC	EC	S&P	DA/B-10/10N	EC-E101	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1078	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - E4 LAVANDERIA	EXTRACTOR EC	EC	SODECA	CMX-500-2	EC-E103	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1079	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - E3 NUTRICION Y DIETETICA	EXTRACTOR EC	EC	SODECA	CVT-560-6T	E-CVT-C102	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1080	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - E3 NUTRICION Y DIETETICA	EXTRACTOR EC	EC	SODECA	CJTHT-125-6T/6-7.5	EC-CO-01	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1081	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - B1 CONSULTORIOS EXTERNOS	INYECTOR IC	IC	SODECA	CJDXR-200-0.75	IC-B101	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1082	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - B1 CONSULTORIOS EXTERNOS	INYECTOR IC	IC	SODECA	CJDXR-250-4	IC-B102	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1083	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - B2 CONSULTORIOS EXTERNOS	INYECTOR IC	IC	SODECA	CJDXR-560-15	IC-B103	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V° B°
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1084	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - B1 CONSULTORIOS EXTERNOS	INYECTOR IC	IC	SODECA	CJDXR-315-3	IC-B104	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1085	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - B1 CONSULTORIOS EXTERNOS	INYECTOR IC	IC	SODECA	CJDXR-315-3	IC-B105	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1086	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - B2 CONSULTORIOS EXTERNOS	INYECTOR IC	IC	SODECA	CJDXR-250-4	EC-B105	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1087	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - B1 CONSULTORIOS EXTERNOS	INYECTOR IC	IC	SODECA	CJDXR-250-4	IC-B201	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1088	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - B2 CONSULTORIOS EXTERNOS	INYECTOR IC	IC	SODECA	CJBD-2828-4M-1/2	IC-B203	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1089	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - B2 CONSULTORIOS EXTERNOS	INYECTOR IC	IC	SODECA	CJBD-2525-4M-3/4	IC-B204	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1090	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - B2 CONSULTORIOS EXTERNOS	INYECTOR IC	IC	SODECA	CJDXR-200-1	IC-B205	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
Vº Bº
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1091	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - B1 CONSULTORIOS EXTERNOS	INYECTOR IC	IC	SODECA	CJDXR-10/10-0.75	IC-B206	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1092	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - B1 CONSULTORIOS EXTERNOS	INYECTOR IC	IC	SODECA	CJBX-10/10-0.75	IC-B207	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1093	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - B2 CONSULTORIOS EXTERNOS	INYECTOR IC	IC	SODECA	CJBX-10/10-0.75	IC-B208	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1094	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - C1 OFICINAS ADMINISTRATIVAS	INYECTOR IC	IC	SODECA	CJBX/ALG-12/12-2	IC-C101	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1095	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - C2 HOSPITALIZACION MEDICINA	INYECTOR IC	IC	SODECA	CJBX-12/12-2	IC-C401	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1096	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - C2 HOSPITALIZACION MEDICINA	INYECTOR IC	IC	SODECA	CJDXR-315-3	IC-C101	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1097	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - C5 HOSPITALIZACION CIRUGIA	INYECTOR IC	IC	SODECA	CJDXR-315-3	IC-C102	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte		X			X			X			X	
1098	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - C5 HOSPITALIZACION CIRUGIA	INYECTOR IC	IC	SODECA	CJBX-12/12-1.5	IC-C201	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V° B°

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1099	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - C5 HOSPITALIZACION CIRUGIA	INYECTOR IC	IC	SODECA	CJBX-12/12-2	IC-C403	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1100	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - C4 HALL DE ASCENSORES	INYECTOR IC	IC	SODECA	CJBX-12/12-2	IC-C402	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1101	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - D1 CENTRO QUIRURGICO	INYECTOR IC	IC	SODECA	CJBX-10/10-0.75	IC-D201	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1102	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - D2 CENTRO OBSTETRICO	INYECTOR IC	IC	SODECA	CJBX-10/10-0.75	REF PLANO: IC-D202 REF TABLERO: IC-C201B	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1103	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - E8 CASA DE FUERZA	INYECTOR IC	IC	SODECA	CJBX-12/12-3	IC-E101	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1104	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - E9 RESIDUOS SOLIDOS	INYECTOR IC	IC	S&P	DA/B-10/10N	IC-E101	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1105	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - E4 LAVANDERIA	INYECTOR IC	IC	SODECA	CJBX-12/12-3	IC-E103	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V° B°
(e)INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1106	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - E3 NUTRICION Y DIETETICA	INYECTOR IC	IC	SODECA	CJBX-12/12-3	IC-E102	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1107	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - E3 NUTRICION Y DIETETICA	INYECTOR IC	IC	SODECA	CJBX-30/28-15	IC-CO1	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1108	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - B2 CONSULTORIOS EXTERNOS	INYECTOR CENTRIFUGO PRESURIZADO	ICP	SODECA	CMX-560-4	ICP-B1	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1109	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - B1 CONSULTORIOS EXTERNOS	INYECTOR CENTRIFUGO PRESURIZADO	ICP	SODECA	CMX-560-4	ICP-B2	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1110	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - B1 CONSULTORIOS EXTERNOS	INYECTOR CENTRIFUGO PRESURIZADO	ICP	SODECA	CMX-560-4	ICP-B3	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1111	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - C1 UCI	INYECTOR CENTRIFUGO PRESURIZADO	ICP	SODECA	CMX-560-4	ICP-C1	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1112	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - C1 OFICINAS ADMINISTRATIVAS	INYECTOR CENTRIFUGO PRESURIZADO	ICP	SODECA	CMX-560-4	ICP-C2	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (INSTALACIONES ELECTROMECANICAS) V° B°

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1113	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - C2 HOSPITALIZACION MEDICINA	INYECTOR CENTRIFUGO PRESURIZADO	ICP	SODECA	CMX-560-4	ICP-C3	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1114	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - C5 HOSPITALIZACION CIRUGIA	INYECTOR CENTRIFUGO PRESURIZADO	ICP	SODECA	CMX-560-4	ICP-C4	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1115	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - C4 HALL DE ASCENSORES	INYECTOR CENTRIFUGO PRESURIZADO	ICP	SODECA	CMX-560-4	ICP-C5	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1116	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - D1 CENTRO QUIRURGICO	INYECTOR CENTRIFUGO PRESURIZADO	ICP	SODECA	CMX-560-4	ICP-D1	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1117	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - D2 CENTRO OBSTETRICO	INYECTOR CENTRIFUGO PRESURIZADO	ICP	SODECA	CMX-560-4	ICP-D1	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
1118	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - C1 OFICINAS ADMINISTRATIVAS	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	UMA	DAIKIN	DDM0606-C5	C403	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vias motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos		X			X			X			X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V° B°
(INSTALACIONES ELECTROMECANICAS)

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1119	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - C1 OFICINAS ADMINISTRATIVAS	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	UMA	DAIKIN	DDM0606-C5	C402	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos		X			X			X			X	
1120	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - C1 OFICINAS ADMINISTRATIVAS	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	UMA	DAIKIN	DDM0507-C5	UMA-C401	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos		X			X			X			X	
1121	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - C2 HOSPITALIZACION MEDICINA	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	UMA	DAIKIN	DDM0404-C5	UMA-C404	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos		X			X			X			X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V°B°
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1122	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - C2 HOSPITALIZACION MEDICINA	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	UMA	DAIKIN	DDM0608-C5	UMA-C101	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vias motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos		X			X			X			X	
1123	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - C2 HOSPITALIZACION MEDICINA	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	UMA	DAIKIN	DDM0406-C5	UMA-C301	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vias motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos		X			X			X			X	
1124	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - C2 HOSPITALIZACION MEDICINA	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	UMA	DAIKIN	DDM0607-C5	UMA-C302	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vias motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos		X			X			X			X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V° B°
(e) INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

178

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1125	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - C2 HOSPITALIZACION MEDICINA	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	UMA	DAIKIN	DDMO608-C5	UMA-C406	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos		X			X			X			X	
1126	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - C2 HOSPITALIZACION MEDICINA	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	UMA	DAIKIN	DDM0407-C5	UMA-C407	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos		X			X			X			X	
1127	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - C5 HOSPITALIZACION CIRUGIA	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	UMA	DAIKIN	DDM0607-C5	UMA-C102	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos		X			X			X			X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V° B°
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1128	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - C5 HOSPITALIZACION CIRUGIA	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	UMA	DAIKIN	DDM0610-C5	UMA-C303	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos		X			X			X			X	
1129	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - C5 HOSPITALIZACION CIRUGIA	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	UMA	DAIKIN	DDMO609-C5	UMA-C409	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos		X			X			X			X	
1130	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - C5 HOSPITALIZACION CIRUGIA	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	UMA	DAIKIN	DDM0407-C5	UMA-C408	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos		X			X			X			X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V° B°
(e)INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1131	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - C5 HOSPITALIZACION CIRUGIA	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	UMA	DAIKIN	DDM0407-C5	UMA-C410	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos		X			X			X			X	
1132	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - C5 HOSPITALIZACION CIRUGIA	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	UMA	DAIKIN	DDM0507-C5	UMA-C411	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos		X			X			X			X	
1133	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - C5 HOSPITALIZACION CIRUGIA	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	UMA	DAIKIN	DDM0507-C5	UMA-C412	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos		X			X			X			X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V° B°
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO — CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1134	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - C5 HOSPITALIZACION CIRUGIA	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	UMA	DAIKIN	DDM0404-C5	UMA-C413	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos		X			X			X			X	
1135	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - C5 HOSPITALIZACION CIRUGIA	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	UMA	DAIKIN	DDM0404-C5	UMA-C414	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos		X			X			X			X	
1136	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - C5 HOSPITALIZACION CIRUGIA	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	UMA	DAIKIN	DDM0404-C5	UMA-C405	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos		X			X			X			X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA — V° B° — (e) INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1137	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - C5 HOSPITALIZACION CIRUGIA	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	UMA	DAIKIN	DDM0606-C5	UMA-C305	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos		X			X			X			X	
1138	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - C5 HOSPITALIZACION CIRUGIA	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	UMA	DAIKIN	DDM0506-C5	UMA-C304	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos		X			X			X			X	
1139	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - C5 HOSPITALIZACION CIRUGIA	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	UMA	DAIKIN	DDM0404-C5	UMA-C201	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos		X			X			X			X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V°B°
(e) INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

J13

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO — CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1140	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - C5 HOSPITALIZACION CIRUGIA	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	UMA	DAIKIN	DDM0407-C5	UMA-C202	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos		X			X			X			X	
1141	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - D1 CENTRO QUIRURGICO	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	UMA	DAIKIN	DDM0507-C5	UMA-D201	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos		X			X			X			X	
1142	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - D1 CENTRO QUIRURGICO	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	UMA	DAIKIN	DDM0608-C5	UMA-D101	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos		X			X			X			X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA — V° B° — INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1143	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - D1 CENTRO QUIRURGICO	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	UMA	DAIKIN	DDM0407-C5	UMA-D202	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos		X			X			X			X	
1144	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - D1 CENTRO QUIRURGICO	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	UMA	DAIKIN	DDMO404-C5	UMA-D102	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos		X			X			X			X	
1145	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - D2 CENTRO OBSTETRICO	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	UMA	DAIKIN	DDM0407-C5	UMA-D203	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos		X			X			X			X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V°B°
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

J14

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1146	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - E2 CONFORT MEDICO	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	UMA	DAIKIN	DDM0606-C5	UMA-E204	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vias motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos		X			X			X			X	
1147	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - E2 CONFORT MEDICO	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	UMA	DAIKIN	DDM0606-C5	UMA-E205	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vias motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos		X			X			X			X	
1148	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - E2 CONFORT MEDICO	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	UMA	DAIKIN	DDM0607-C5	UMA-E206	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vias motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos		X			X			X			X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V° B°
(INSTALACIONES ELECTROMECANICAS)

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1149	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - E2 CONFORT MEDICO	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	UMA	DAIKIN	DDM0506-C5	UMA-E203	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos		X			X			X			X	
1150	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - E2 CONFORT MEDICO	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	UMA	DAIKIN	DDMO406-C5	UMA-E202	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos		X			X			X			X	
1151	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - E2 CONFORT MEDICO	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	UMA	DAIKIN	DDM0507-C5	UMA-E201	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos		X			X			X			X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA – INSTALACIONES ELECTROMECANICAS – V°B°

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA												
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1152	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - C1 OFICINAS ADMINISTRATIVAS	UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE	UTAR	DAIKIN	DDM0407-C5	UTA-C201	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vias motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos		X			X			X			X	
1153	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - C1 OFICINAS ADMINISTRATIVAS	UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE	UTA	DAIKIN	DDM0607-C5	UTA-C202	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vias motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos		X			X			X			X	
1154	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - D1 CENTRO QUIRURGICO	UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE	UTA	DAIKIN	DDM0406-C5	UTA-D203	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vias motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos		X			X			X			X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V° B°
(e) INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA												
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1155	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - D1 CENTRO QUIRURGICO	UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE	UTA	AAON	DDM0406-C5	UTA-D201	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vias motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos		X			X			X			X	
1156	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - D1 CENTRO QUIRURGICO	UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE	UTA	DAIKIN	DDM0406-C5	UTA-D204	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vias motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos		X			X			X			X	
1157	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - D1 CENTRO QUIRURGICO	UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE	UTA	DAIKIN	DDM0406-C5	UTA-D202	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vias motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos		X			X			X			X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (INSTALACIONES ELECTROMECANICAS) V° B°

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACIÓN DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1158	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - D1 CENTRO QUIRURGICO	UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE	UTA	DAIKIN	DDM0406-C5	UTA-D205	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vias motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos		X			X			X			X	
1159	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - D2 CENTRO OBSTETRICO	UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE	UTA	DAIKIN	DDM0406-C5	UTA-D206	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vias motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos		X			X			X			X	
1160	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - D2 CENTRO OBSTETRICO	UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE	UTA	DAIKIN	DDM0406-C5	UTA-D207	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vias motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos		X			X			X			X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (INSTALACIONES ELECTROMECANICAS) V° B°

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1161	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - C1 OFICINAS ADMINISTRATIVAS	UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE RESPALDO	UTAR	AAON	RN-013-3-0-CA02-000	201701-ANCK12043	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vias motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos		X			X			X			X	
1162	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - C1 OFICINAS ADMINISTRATIVAS	UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE RESPALDO	UTAR	AAON	RN-025-3-0-BA02-000	201612-BNCR12045	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vias motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos		X			X			X			X	
1163	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - D1 CENTRO QUIRURGICO	UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE RESPALDO	UTAR	AAON	RN-010-3-0-BB01-000	201612-ANCJ11973	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vias motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos		X			X			X			X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V° B°
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA												
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1164	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - D1 CENTRO QUIRURGICO	UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE RESPALDO	UTAR	AAON	RN-010-3-0-BB01-000	201612-ANCJ11974	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vias motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos		X			X			X			X	
1165	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - D1 CENTRO QUIRURGICO	UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE RESPALDO	UTAR	AAON	RN-010-3-0-BB01-000	201612-ANCJ11971	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vias motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos		X			X			X			X	
1166	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - D1 CENTRO QUIRURGICO	UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE RESPALDO	UTAR	AAON	RN-010-3-0-BB01-000	201612-ANCJ11972	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vias motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos		X			X			X			X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V° B°
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO — CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1167	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - D1 CENTRO QUIRURGICO	UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE RESPALDO	UTAR	AAON	RN-010-3-0-BB01-000	201612-ANCJ11975	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos		X			X			X			X	
1168	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - D2 CENTRO OBSTETRICO	UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE RESPALDO	UTAR	AAON	RN-010-3-0-BB01-000	201612-ANCJ11977	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos		X			X			X			X	
1169	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA - D2 CENTRO OBSTETRICO	UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE RESPALDO	UTAR	AAON	RN-010-3-0-BB01-000	201612-ANCJ11976	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos		X			X			X			X	
1170	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	SS.HH. E2-3 VEST. PERSONAL HOMBRE	EXTRACTOR EHC-E103	EHC3	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X		
1171	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	SS.HH. E2-4 VEST. PERSONAL MUJER	EXTRACTOR EHC-E104	EHC3	SISTEVEN	SLINE-200	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X		

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (e)INSTALACIONES ELECTROMECANICAS V° B°

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA												
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1172	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	SS.HH. E2-8 MUJER	EXTRACTOR EHC-E203	EHC3	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
1173	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	SS.HH. E2-7 HOMBRE	EXTRACTOR EHC-E202	EHC3	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
1174	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	SS.HH.E2-6	EXTRACTOR EHC-E201	EHC3	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
1175	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	SS.HH. E4-4 VEST. PER. HOMBRE (COMEDOR 1000) LAVANDERIA	EXTRACTOR EHC-E109	EHC3	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
1176	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	SS.HH.E3-1 PER. MUJERES (COMEDOR DEL PERSONAL 1029) LAVANDERIA	EXTRACTOR EHC-E110	EHC3	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
1177	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	ALMACÉN DE INSUMOS LAVANDERIA	EXTRACTOR EHC-E116	EHC3	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
1178	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	ALMACÉN DE INSUMOS LAVANDERIA	EXTRACTOR EHC-E117	EHC3	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
1179	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	CUARTO DE LIMPIEZA LAVANDERIA	EXTRACTOR EHC-E118	EHC3	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
1180	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	SS.HH.E4-2 VEST. PER. HOMBRE (COMEDOR 1008) LAVANDERIA	EXTRACTOR EHC-E120	EHC3	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
1181	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	SS.HH.E4-2 VEST. PER. MUJERES (COMEDOR 1008) LAVANDERIA	EXTRACTOR EHC-E115	EHC3	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V° B°
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1182	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	SS.HH.E4-1 (OFIC. JEFATURA 1012) LAVANDERIA	EXTRACTOR EHC-E114	EHC3	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
1183	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	RECEPCION, PESADO, LAVANDERIA	EXTRACTOR EHC-E119	EHC3	S&P	TD 800/200	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte					X						X	
1184	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	OXÍGENO Y TANQUE CRIOGÉNICO	COMPRESSED GAS MANIFOLD (Colector de gas comprimido)	GASES	GENESYS	CCU220X1H	20170518-A	Limpieza general del Manifold Verificación de fuga de oxigeno Verificación de corrosión, pintar si es necesario. Inspección y funcionamiento de manómetros	X			X			X			X		
1185	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	OXÍGENO Y TANQUE CRIOGÉNICO	TANQUES DE OXÍGENO	GASES	-	-	-	Limpieza general Verificación de fuga de oxigeno Verificación de corrosión, pintar si es necesario	X			X			X			X		
1186	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	TOMA MURAL DE OXIGENO MEDICINAL	GASES	AMICO	-	-	Verificacion de fugas en conector DIS. Pruebas de funcionamiento.	X			X			X			X		
1187	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	TOMA MURAL DE RED DE VACIO	GASES	AMICO	-	-	Verificacion de fugas en conector DIS. Pruebas de funcionamiento.	X			X			X			X		
1188	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	TOMA MURAL DE AIRE INDUSTRIAL	GASES	AMICO	-	-	Verificacion de fugas en conector DIS. Pruebas de funcionamiento.	X			X			X			X		
1189	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	RED DE OXIGENO	GASES	-	-	-	Verificacion de fugas. Limpieza general Verificacion de corrosion y pintar si fuese necesario Verificacion de anclajes sueltos.	X			X			X			X		
1190	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	ALMACEN DE BALONES DE OXIGENO	BALONES DE OXIGENO	GASES	-	-	-	Verificacion de fugas. Limpieza general Verificacion de corrosion y pintar si fuese necesario Verificacion de anclajes sueltos.	X			X			X			X		
1191	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	ELECTROMECANICOS	MONTACARGA HIDRAULICO	MONT	BENNOTO	PHN 3000	WB20180702031	Limpieza general del equipo Engrase y lubricación de rodamientos y ruedas. Inspección de fuga de liquido hidráulico. Verificar partes con corrosión pintar si en necesario.										X		
1192	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	CUARTO DE COMUNICACIONES TALLERES DE MANTENIMIENTO	SPLIT DECORATIVO	SPLIT	MCQUAY	PE005-13070	-	EVAPORADOR Limpieza de frente decorativo Limpieza de los filtros de aire Limpieza de la charola de desagüe Limpieza de la turbina Limpieza del chasis Limpieza de las rejillas Limpieza del serpentin Revisión del amperaje en motor evaporador Revisión de baterías (control remoto) CONDENSADOR Limpieza del gabinete Limpieza del serpentin Limpieza de aspa condensador Lubricación del motor			X			X			X			X

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1193	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	CASA DE FUERZA	COMPRESOR DE AIRE	CALDERO				Limpieza general del equipo . Mantenimiento del motor y cabezal Mantenimeinto del presostato Revision del nivel de aceite Revision de faja Revision de funcionamiento de inyector de aire Pintado de equipo, segun necesidad Prueba de funcionamiento				X				X				X
1194	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	CASA DE BOMBAS	TANQUE DE SALMUERA PARA 2 REGENERACIONES DE LOS ABLANDADORES	CALDERO	_	JS/4-350	_	Limpieza general del tanque Abastecimiento de sal industrial Mantenimiento de la válvula de control del nivel de agua. Inspección y ajuste de los conectores de las mangueras. Pruebas de funcionamiento.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1195	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	CASA DE BOMBAS	ABLANDADOR DE ZELOCITA SINTETICA Q= 1 LPS DUREZA MAXIMA 2 PPM (TANQUE REACTOR DE POLIETILENO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO)	CALDERO	PENTAIR	298NO TIMER	161116-5985255-A0585	Limpieza general del ablandador Mantenimiento del cabezal y programación Cambio o reposición de resina catiónica y grava multimedia, si es necesario. Pruebas de funcionamiento de apertura y cierre de válvulas de control. Pruebas de funcionamiento del equipo.	X		X		X		X		X		X	
1196	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	CASA DE BOMBAS	ABLANDADOR DE ZELOCITA SINTETICA Q= 1 LPS DUREZA MAXIMA 2 PPM (TANQUE REACTOR DE POLIETILENO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO)	CALDERO	PENTAIR	298NO TIMER	161116-5985255-A0584	Limpieza general del ablandador Mantenimiento del cabezal y programación Cambio o reposición de resina catiónica y grava multimedia, si es necesario. Pruebas de funcionamiento de apertura y cierre de válvulas de control. Pruebas de funcionamiento del equipo.	X		X		X		X		X		X	
1197	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	CASA DE BOMBAS	FILTRO VERTICAL DE ARENA PARA EL SISTEMA DE ABLANDAMIENTO Q=1 LPS (TANQUE REACTOR DE POLIETILENO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO)	CALDERO	PENTAIR	MAGNUM	MAG071153116F1	Limpieza general del equipo. Mantenimiento del cabezal y programación Cambio o reposición de graba multimedida cuarzo y antracita, si es necesario. Pruebas de funcionamiento de apertura y cierre de válvulas de control. Pruebas de funcionamiento del equipo	X		X		X		X		X		X	
1198	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	CASA DE BOMBAS	FILTRO VERTICAL DE ARENA PARA EL SISTEMA DE ABLANDAMIENTO Q=1 LPS (TANQUE REACTOR DE POLIETILENO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO)	CALDERO	PENTAIR	298NO TIMER	161116-5985255-A0587	Limpieza general del equipo. Mantenimiento del cabezal y programación Cambio o reposición de graba multimedida cuarzo y antracita, si es necesario. Pruebas de funcionamiento de apertura y cierre de válvulas de control. Pruebas de funcionamiento del equipo	X		X		X		X		X		X	
1199	RESIDUOS SOLIDOS	AREA DE COCHES LIMPIOS	CARRO PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS	CARROS	METAX	K-117i	-	Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.		X						X				
1200	RESIDUOS SOLIDOS	AREA DE COCHES LIMPIOS	CARRO PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS	CARROS	METAX	K-117i	-	Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.		X						X				
1201	RESIDUOS SOLIDOS	AREA DE COCHES LIMPIOS	CARRO PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS	CARROS	METAX	K-117i	-	Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.		X						X				

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (INSTALACIONES ELECTROMECANICAS) V° B°

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1202	RESIDUOS SOLIDOS	AREA DE COCHES LIMPIOS	CARRO PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS	CARROS	METAX	K-117i	-	Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.		X						X				
1203	RESIDUOS SOLIDOS	AREA DE COCHES LIMPIOS	CARRO PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS	CARROS	METAX	K-117i	-	Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.		X						X				

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
Vº Bº
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

• • •

JSG

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTROMECANICAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

INFRAESTRUCTURA ELECTROMECANICA

ITEM	DATOS DEL SERVICIO			EJECUCION DEL MANTENIMIENTO			CRONOGRAMA											
	UPSS	UBICACION	SERVICIO	MODALIDAD DE EJECUCION	TIPO DE MANTENIMIENTO	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	SECTOR E12	TANQUE CISTERNA GLP	PERSONAL DE PLANTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Inspección de fugas de las válvulas de control			x			x			x			x
						Inspección de las válvulas reductoras de presión de 1era, 2da y 3era etapa			x			x			x			x
						Verificación del funcionamiento del vaporizador de GLP			x			x			x			x
						Verificación del funcionamiento de las válvulas reductoras de presión de 1er y 2da etapa del vaporizador GLP			x			x			x			x
						Verificación del funcionamiento del chispero y hornillas del vaporizador de GLP			x			x			x			x
						Inspección de sistema de ventilación del tanque cisterna GLP			x			x			x			x
						Revisión y ajuste del sistema de protección a tierra			x			x			x			x
						Verificación de funcionamiento estándar de la puesta a tierra de descarga eléctrica			x			x			x			x
2	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	SECTOR E12	TANQUE CISTERNA PETROLEO	PERSONAL DE PLANTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Inspección de fugas de petróleo			x			x			x			x
						Inspección del sistema de ventilación			x			x			x			x
						Purga de aire en tuberías de succión			x			x			x			x
						Limpieza externa del tanque			x			x			x			x
						Inspección y verificación de la toma de combustible del tanque cisterna			x			x			x			x
						Revisión y/o cambio de terminales de puesta a tierra de carcasa			x			x			x			x
1	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	SECTOR E12	RED DE PETRÓLEO	PERSONAL DE PLANTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Revisión de válvulas de compuerta (Asentamiento)			x			x			x			x
						Revisión de válvulas Check.			x			x			x			x
						Cambio de filtros de petróleo.			x			x			x			x
						Pruebas hidrostáticas en redes de petróleo.			x			x			x			x
						Limpieza de tuberías (niples).			x			x			x			x
						Eliminación de fugas de petróleo.			x			x			x			x
						Pintado de tuberías (anticorrosivo y esmalte)			x			x			x			x
						Revisión de tuberías y accesorios de red.			x			x			x			x
						Purga de agua en red de petróleo.			x			x			x			x
						Limpieza de tanques de almacenamiento.			x			x			x			x
						Limpieza de lodos acumulados			x			x			x			x
						Limpieza externa de tuberías			x			x			x			x
2	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	EXTERIOR	RED DE CONDENSADO	PERSONAL DE PLANTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Limpieza de filtros de condensado.			x			x			x			x
						Inspección y asentamiento trampas termodinámicas.			x			x			x			x
						Inspección, revisión de estaciones de condensado.			x			x			x			x
						Limpieza de visores de condensado			x			x			x			x
						Revisión y limpieza del separador de humedad			x			x			x			x
						Revisión válvulas tipo globo (disco).			x			x			x			x
						Prueba hidrostáticas en redes.			x			x			x			x
						Revisión de revestimiento térmico.			x			x			x			x
						Revisión de anclajes y protectores de red.			x			x			x			x
						Pintado de niples			x			x			x			x
						Revisión de fugas de vapor.			x			x			x			x
						Revisión de abrazaderas del revestimiento.			x			x			x			x

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA – INSTALACIONES ELECTROMECANICAS – V° B°

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTROMECANICAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026

INFRAESTRUCTURA ELECTROMECANICA

ITEM	DATOS DEL SERVICIO			EJECUCION DEL MANTENIMIENTO			CRONOGRAMA											
	UPSS	UBICACION	SERVICIO	MODALIDAD DE EJECUCION	TIPO DE MANTENIMIENTO	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
3	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	EXTERIOR	RED DE VAPOR	PERSONAL DE PLANTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Verificación diario de la red de distribución de vapor.			x		x		x		x		x	
						Verificación del aislamiento térmico y arreglo.			x		x		x		x		x	
						Inspección del estado de anclajes y soportes del sistema de tuberías			x		x		x		x		x	
						Desmontaje de válvulas para su respectivo asentado			x		x		x		x		x	
						Cambio de empaquetadura en las uniones bridadas de manifold			x		x		x		x		x	
						Regulación de presión en la estación reductora			x		x		x		x		x	
						Desmontaje y limpieza de válvula reductora de presión			x		x		x		x		x	
						Revisión de válvula, trampa de tubería y accesorios			x		x		x		x		x	
						Pintado de la red distribución según el código de colores			x		x		x		x		x	
						Limpieza exterior de aislamiento térmico de red			x		x		x		x		x	
						Eliminación de Fugas en la Red			x		x		x		x		x	
5	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	SECTOR E12	RED DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO GLP	PERSONAL DE PLANTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Limpieza de la instalación.			x		x		x		x		x	
						Verificación de posibles fugas de gas en la red.			x		x		x		x		x	
						Ajuste de uniones, acoples.			x		x		x		x		x	
						Revisión de empaques ,			x		x		x		x		x	
						Calibración de presiones de glp.			x		x		x		x		x	
						Revisión del funcionamiento de válvula reguladora de presión			x		x		x		x		x	
						Verificación de partes internas, ajuste y limpieza de válvula reguladora			x		x		x		x		x	
						Limpieza de tuberías de cobre			x		x		x		x		x	
						Revisión y limpieza de protectores			x		x		x		x		x	
						Pintado de protectores y red de gas			x		x		x		x		x	
4	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	SECTOR E12	RED DE OXIGENO MEDICINAL	PERSONAL DE PLANTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Revisión de posibles fugas de oxigeno en la red y puntos finales	x			x		x		x		x		
						Revisión de válvulas check. (Diss)	x			x		x		x		x		
						Inspección de válvulas de control	x			x		x		x		x		
						Limpieza de tuberías y niples.	x			x		x		x		x		
						Pintado de ser necesario en la red según código de colores	x			x		x		x		x		
						Inspección de red de tuberías en techo.	x			x		x		x		x		
4	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	SECTOR E12	MANIFOLD DE OXIGENO MEDICINAL	PERSONAL DE PLANTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Revisión de posibles fugas de oxigeno en manifold					x						x	
						Revisión y ajuste de terminales de Abastecimiento de oxigeno					x						x	
						Revisión de válvulas Yockes de central de oxigeno					x						x	
						Revisión de mangueras de alta presión. De central de oxigeno					x						x	
						Pintado de la red según código de colores					x						x	
						Inspección de anclajes de cadenas, soporte de botellas de oxigeno del Hospital					x						x	
						Revisión de presostato y alarma en central de Oxigeno.					x						x	
4	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	SECTOR E12	TANQUE CRIOGENICO DE OXIGENO LIQUIDO	PERSONAL DE PLANTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Limpieza exterior del tanque criogenico incluye valvulas y conecciones				x					x			
						Inspección visual de posibles fugas de oxigeno liquido y/o gaseoso				x					x			
						Realizar tratamiento anticorrosivo según necesidad				x					x			
						Prueba de las valvulas (apertura y cierre).				x					x			
						Inspección de anclajes de tanque y tubería de abastecimiento				x					x			
						Revisión de manometro diferencial y manometro del tanque criogenico de Oxigeno.				x					x			

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V° B°
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTROMECANICAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2026	INFRAESTRUCTURA ELECTROMECANICA

ITEM	DATOS DEL SERVICIO			EJECUCION DEL MANTENIMIENTO			CRONOGRAMA											
	UPSS	UBICACION	SERVICIO	MODALIDAD DE EJECUCION	TIPO DE MANTENIMIENTO	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
4	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	SECTOR E12	RED DE AIRE MEDICINAL	PERSONAL DE PLANTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Revisión de posibles fugas de aire industrial en la red y puntos finales		x			x			x			x	
						Revisión de válvulas check. (Diss)		x			x			x			x	
						Inspección de válvulas de control		x			x			x			x	
						Limpieza de componentes de la red como tuberías, valvulas y niples.		x			x			x			x	
						Pintado de ser necesario en la red según código de colores		x			x			x			x	
						Inspección de red de tuberías en techo.		x			x			x			x	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
V° B°
(e)INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

ÁREA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

155

154

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO ELECTRICO - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL EQUIPO						ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												
	EQUIPO	CODIGO INTERNO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
SECTOR E8A - CASA DE FUERZA : SUBESTACION ELECTRICA																				
TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE MEDIA TENSION																				
1	TRANSFORMADOR N°01 DE 630KVA	TRAFO - 01	SCHNEIDER	THRIAL	BL164310006	SUBESTACION ELECTRICA	Inspeccion general del equipo.	Semestral	X					X						
							Verificacion y pintado de distancias minimas (seguridad electrica).	Semestral	X					X						
							Verificacion y ajuste de pernos, borneras y conexiones.	Semestral	X					X						
							Verificacion del voltaje y amperaje de salida por fase.	Semestral	X					X						
							Limpieza general del equipo y subestacion electrica.	Semestral	X					X						
							Estudio termográfico de puntos calientes en el interior del transformador.	Semestral	X					X						
2	TRANSFORMADOR N°02 DE 630KVA	TRAFO - 02	SCHNEIDER	THRIAL	BL164310019	SUBESTACION ELECTRICA	Inspeccion general del equipo.	Semestral	X					X						
							Verificacion y pintado de distancias minimas (seguridad electrica).	Semestral	X					X						
							Verificacion y ajuste de pernos, borneras y conexiones.	Semestral	X					X						
							Verificacion del voltaje y amperaje de salida por fase.	Semestral	X					X						
							Limpieza general del equipo y subestacion electrica.	Semestral	X					X						
							Estudio termográfico de puntos calientes en el interior del transformador.	Semestral	X					X						
3	TRANSFORMADOR N°04 DE 400KVA	TRAFO - 04	SCHNEIDER	THRIAL	BL164310001	SUBESTACION ELECTRICA	Inspeccion general del equipo.	Semestral	X					X						
							Verificacion y pintado de distancias minimas (seguridad electrica).	Semestral	X					X						
							Verificacion y ajuste de pernos, borneras y conexiones.	Semestral	X					X						
							Verificacion del voltaje y amperaje de salida por fase.	Semestral	X					X						
							Limpieza general del equipo y subestacion electrica.	Semestral	X					X						
							Estudio termográfico de puntos calientes en el interior del transformador.	Semestral	X					X						
CELDA SECCIONADORA DE MEDIA TENSION																				
1	CELDA SECCIONADORA N°01	CELDA - 01	SCHNEIDER	RM6-DE-B	SF-216-W39-2-0116	SUBESTACION ELECTRICA	Limpieza en general y ajuste de conexiones.	Semestral	X					X						
							Prueba con camara termografica antes y despues del mantenimiento	Semestral	X					X						
							Prueba de operatividad relé Sepam 20	Semestral	X					X						
							Prueba mecánica de cierre y apertura.	Semestral	X					X						
2	CELDA SECCIONADORA N°02	CELDA - 02	SCHNEIDER	RM6-DE-Q	SF-216-W31-4-0003	SUBESTACION ELECTRICA	Limpieza en general y ajuste de conexiones.	Semestral	X					X						
							Prueba con camara termografica antes y despues del mantenimiento	Semestral	X					X						
							Prueba de operatividad relé Sepam 20	Semestral	X					X						
							Prueba mecánica de cierre y apertura.	Semestral	X					X						
3	CELDA SECCIONADORA N°03	CELDA - 03	SCHNEIDER	RM6-DE-Q	SF-216-W44-5-0056	SUBESTACION ELECTRICA	Limpieza en general y ajuste de conexiones.	Semestral	X					X						
							Prueba con camara termografica antes y despues del mantenimiento	Semestral	X					X						
							Prueba de operatividad relé Sepam 20	Semestral	X					X						
							Prueba mecánica de cierre y apertura.	Semestral	X					X						
4	CELDA SECCIONADORA N°04	CELDA - 04	SCHNEIDER	RM6-DE-Q	SF-216-W39-2-0116	SUBESTACION ELECTRICA	Limpieza en general y ajuste de conexiones.	Semestral	X					X						
							Prueba con camara termografica antes y despues del mantenimiento	Semestral	X					X						
							Prueba de operatividad relé Sepam 20	Semestral	X					X						
							Prueba mecánica de cierre y apertura.	Semestral	X					X						

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO ELECTRICO - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL EQUIPO						ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												
	EQUIPO	CODIGO INTERNO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
SECTOR E8B - CASA DE FUERZA : GRUPO ELECTROGENO																				
ESTABILIZADOR DE TENSION - RED ESTABILIZADA																				
1	ESTABILIZADOR DE TENSION DE 200KVA	EST - 200	MATRIX	AN	EST - 002	AMBIENTE AUXILIAR REJILLA	Inspeccion general del equipo.	Semestral	X					X						
							Limpieza de filtros de aire y ventiladores.	Semestral	X					X						
							Revisión y ajuste de conexiones eléctricas.	Semestral	X					X						
							Verificacion y medicion de parametros electricos.	Semestral	X					X						
							Ajustes de pernos y borneras.	Semestral	X					X						
							Inspeccion de tarjeta reguladora de voltaje (de ser necesario).	Semestral	X					X						
							Inspección de conductores electricos.	Semestral	X					X						
							Limpieza general del equipo.	Semestral	X					X						
							Prueba de funcionamiento.	Semestral	X					X						
2	ESTABILIZADOR DE TENSION DE 300KVA	EST - 300	MATRIX	AN	EST - 003	SALA DE GRUPO ELECTROGENO	Inspeccion general del equipo.	Semestral	X					X						
							Limpieza de filtros de aire y ventiladores.	Semestral	X					X						
							Revisión y ajuste de conexiones eléctricas.	Semestral	X					X						
							Verificacion y medicion de parametros electricos.	Semestral	X					X						
							Ajustes de pernos y borneras.	Semestral	X					X						
							Inspeccion de tarjeta reguladora de voltaje (de ser necesario).	Semestral	X					X						
							Inspección de conductores electricos.	Semestral	X					X						
							Limpieza general del equipo.	Semestral	X					X						
							Prueba de funcionamiento.	Semestral	X					X						
GRUPO ELECTROGENO																				
1	GRUPO ELECTROGENO N°01	GE - 01	MODASA	MC-930	X16975Z	SALA DE GRUPO ELECTROGENO	Inspeccion general del equipo.	Semestral	X					X						
							Verificacion del sistema de lubricacion (nivel de aceite).	Semestral	X					X						
							Verificacion del nivel de combustible.	Semestral	X					X						
							Verificacion del nivel de refrigerante.	Semestral	X					X						
							Verificacion de roturas, falta de pernos, tuercas y el ajuste de las mismas.	Semestral	X					X						
							Verificar el funcionamiento del cargador de baterias.	Semestral	X					X						
							Revision del estado del filtro de aire y limpieza.	Semestral	X					X						
							Revision de borneras de la bateria y medicion de carga.	Semestral	X					X						
							Revision de correas de transmision.	Semestral	X					X						
							Revision del cableado en general.	Semestral	X					X						
							Inspeccion de parametros del motor.	Semestral	X					X						
							Inspeccion de parametros electricos.	Semestral	X					X						
							Limpieza general del equipo.	Semestral	X					X						
							Prueba de funcionamiento con carga. (Transferencia)	Semestral	X					X						

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO ELECTRICO - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL EQUIPO						ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												
	EQUIPO	CODIGO INTERNO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
2	GRUPO ELECTROGENO N°02	GE - 02	MODASA	MC-930	X16976Z	SALA DE GRUPO ELECTROGENO	Inspeccion general del equipo.	Semestral	X					X						
							Verificacion del sistema de lubricacion (nivel de aceite).	Semestral	X					X						
							Verificacion del nivel de combustible.	Semestral	X					X						
							Verificacion del nivel de refrigerante.	Semestral	X					X						
							Verificacion de roturas, falta de pernos, tuercas y el ajuste de las mismas.	Semestral	X					X						
							Verificar el funcionamiento del cargador de baterias.	Semestral	X					X						
							Revision del estado del filtro de aire y limpieza.	Semestral	X					X						
							Revision de borneras de la bateria y medicion de carga.	Semestral	X					X						
							Revision de correas de transmision.	Semestral	X					X						
							Revision del cableado en general.	Semestral	X					X						
							Inspeccion de parametros del motor.	Semestral	X					X						
							Inspeccion de parametros electricos.	Semestral	X					X						
							Limpieza general del equipo.	Semestral	X					X						
							Prueba de funcionamiento con carga. (Transferencia)	Semestral	X					X						

SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA - UPS

SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA DE EQUIPO INFORMATICOS : GDS

1	UPS - GDS - 101 (T - GDS 01)	UPS -5KVA	SOCOMEC	NRT2-U5000C 5KVA	5117050028	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	Limpieza general del equipo	Anual			X									
							Revision general del estado del equipo	Anual			X									
							Ajuste de conexiones	Anual			X									
							Calibracion de parametros	Anual			X									
							Limpieza de ventiladores y filtros	Anual			X									
							Realizar pruebas de transferencia	Anual			X									
							Verificacion de la autonomia del equipo	Anual			X									
		BYPASS	SOCOMEC	NRT-OP-MBP 5KVA	XD16480169	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	Limpieza general del equipo	Anual			X									
							Ajuste de borneras electricas	Anual			X									
							Verificacion del selector de tres posiciones	Anual			X									
		TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO	MATRIX	AN	TS-511	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	Limpieza general del equipo	Anual			X									
							Medición de voltaje y amperaje de salida por fase.	Anual			X									
							Verificacion y ajuste de pernos, borneras y conexiones.	Anual			X									
							Estudio termográfico de puntos calientes en el interior del transformador.	Anual			X									
		BANCO DE BATERIAS	MATRIX	UNH1233W	B20170732 - 12	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	Limpieza general del equipo	Anual			X									
							Verificar los puentes de conexión de las baterias	Anual			X									
							Verificacion de carga de las baterias	Anual			X									

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO ELECTRICO - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL EQUIPO						ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												
	EQUIPO	CODIGO INTERNO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
2	UPS - GDS - 102 (T - GDS 02)	UPS - 5KVA	SOCOMEC	NRT2-U5000C 5KVA	5117050008	SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA	Limpieza general del equipo	Anual									X			
							Revision general del estado del equipo	Anual									X			
							Ajuste de conexiones	Anual									X			
							Calibracion de parametros	Anual									X			
							Limpieza de ventiladores y filtros	Anual									X			
							Realizar pruebas de transferencia	Anual									X			
							Verificacion de la autonomia del equipo	Anual									X			
		BYPASS	SOCOMEC	NRT-OP-MBP 5KVA	XD18180080	SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA	Limpieza general del equipo	Anual									X			
							Ajuste de borneras electricas	Anual									X			
							Verificacion del selector de tres posiciones	Anual									X			
		TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO	MATRIX	AN	TS-507	SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA	Limpieza general del equipo	Anual									X			
							Medición de voltaje y amperaje de salida por fase.	Anual									X			
							Verificacion y ajuste de pernos, borneras y conexiones.	Anual									X			
							Estudio termográfico de puntos calientes en el interior del transformador.	Anual									X			
		BANCO DE BATERIAS	MATRIX	UNH1233W	B20170732 - 24	SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA	Limpieza general del equipo	Anual									X			
							Verificar los puentes de conexión de las baterias	Anual									X			
							Verificacion de carga de las baterias	Anual									X			
3	UPS - GDS - 103 (T - GDS 03)	UPS - 5KVA	SOCOMEC	NRT2-U5000C 5KVA	5117050009	CONSULTA EXTERNA PASILLO B3 1ER PISO	Limpieza general del equipo	Anual		X										
							Revision general del estado del equipo	Anual		X										
							Ajuste de conexiones	Anual		X										
							Calibracion de parametros	Anual		X										
							Limpieza de ventiladores y filtros	Anual		X										
							Realizar pruebas de transferencia	Anual		X										
							Verificacion de la autonomia del equipo	Anual		X										
		BYPASS	SOCOMEC	NRT-OP-MBP 5KVA	XD16480162	CONSULTA EXTERNA PASILLO B3 1ER PISO	Limpieza general del equipo	Anual		X										
							Ajuste de borneras electricas	Anual		X										
							Verificacion del selector de tres posiciones	Anual		X										
		TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO	MATRIX	AN	TS-516	CONSULTA EXTERNA PASILLO B3 1ER PISO	Limpieza general del equipo	Anual		X										
							Medición de voltaje y amperaje de salida por fase.	Anual		X										
							Verificacion y ajuste de pernos, borneras y conexiones.	Anual		X										
							Estudio termográfico de puntos calientes en el interior del transformador.	Anual		X										
		BANCO DE BATERIAS	MATRIX	UNH1233W	B20170732 - 3	CONSULTA EXTERNA PASILLO B3 1ER PISO	Limpieza general del equipo	Anual		X										
							Verificar los puentes de conexión de las baterias	Anual		X										
							Verificacion de carga de las baterias	Anual		X										

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO ELECTRICO - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL EQUIPO						ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	EQUIPO	CODIGO INTERNO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
4	UPS - GDS - 104 (T - GDS 04)	UPS - 5KVA	SOCOMEC	NRT2-U5000C 5KVA	5117050003	AUDITORIO	Limpieza general del equipo	Anual	X											
							Revision general del estado del equipo	Anual	X											
							Ajuste de conexiones	Anual	X											
							Calibracion de parametros	Anual	X											
							Limpieza de ventiladores y filtros	Anual	X											
							Realizar pruebas de transferencia	Anual	X											
							Verificacion de la autonomia del equipo	Anual	X											
		BYPASS	SOCOMEC	NRT-OP-MBP 5KVA	XD16480161	AUDITORIO	Limpieza general del equipo	Anual	X											
							Ajuste de borneras electricas	Anual	X											
							Verificacion del selector de tres posiciones	Anual	X											
		TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO	MATRIX	AN	TS-523	AUDITORIO	Limpieza general del equipo	Anual	X											
							Medición de voltaje y amperaje de salida por fase.	Anual	X											
							Verificacion y ajuste de pernos, borneras y conexiones.	Anual	X											
							Estudio termográfico de puntos calientes en el interior del transformador.	Anual	X											
		BANCO DE BATERIAS	MATRIX	UNH1233W	B20170732-4	AUDITORIO	Limpieza general del equipo	Anual	X											
							Verificar los puentes de conexión de las baterias	Anual	X											
							Verificacion de carga de las baterias	Anual	X											
5	UPS - GDS - 105 (T - GDS 05)	UPS - 5KVA	SOCOMEC	NRT2-U5000C 5KVA	5117050002	UNIDAD DE SERV. GENERALES Y MANTENIMIENTO	Limpieza general del equipo	Anual										X		
							Revision general del estado del equipo	Anual										X		
							Ajuste de conexiones	Anual										X		
							Calibracion de parametros	Anual										X		
							Limpieza de ventiladores y filtros	Anual										X		
							Realizar pruebas de transferencia	Anual										X		
							Verificacion de la autonomia del equipo	Anual										X		
		BYPASS	SOCOMEC	NRT-OP-MBP 5KVA	XD16480189	UNIDAD DE SERV. GENERALES Y MANTENIMIENTO	Limpieza general del equipo	Anual										X		
							Ajuste de borneras electricas	Anual										X		
							Verificacion del selector de tres posiciones	Anual										X		
		TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO	MATRIX	AN	TS-519	UNIDAD DE SERV. GENERALES Y MANTENIMIENTO	Limpieza general del equipo	Anual										X		
							Medición de voltaje y amperaje de salida por fase.	Anual										X		
							Verificacion y ajuste de pernos, borneras y conexiones.	Anual										X		
							Estudio termográfico de puntos calientes en el interior del transformador.	Anual										X		
		BANCO DE BATERIAS	MATRIX	UNH1233W	B20170732 - 21	UNIDAD DE SERV. GENERALES Y MANTENIMIENTO	Limpieza general del equipo	Anual										X		
							Verificar los puentes de conexión de las baterias	Anual										X		
							Verificacion de carga de las baterias	Anual										X		

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO ELECTRICO - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL EQUIPO						ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	EQUIPO	CODIGO INTERNO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
6	UPS - GDS - 201 (T - GDS 06)	UPS - 5KVA	SOCOMEC	NRT2-U5000C 5KVA	5117050038	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	Limpieza general del equipo	Anual					X						
							Revision general del estado del equipo	Anual					X						
							Ajuste de conexiones	Anual					X						
							Calibracion de parametros	Anual					X						
							Limpieza de ventiladores y filtros	Anual					X						
							Realizar pruebas de transferencia	Anual					X						
							Verificacion de la autonomia del equipo	Anual					X						
		BYPASS	SOCOMEC	NRT-OP-MBP 5KVA	XD16480173	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	Limpieza general del equipo	Anual					X						
							Ajuste de borneras electricas	Anual					X						
							Verificacion del selector de tres posiciones	Anual					X						
		TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO	MATRIX	AN	TS-517	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	Limpieza general del equipo	Anual					X						
							Medición de voltaje y amperaje de salida por fase.	Anual					X						
							Verificacion y ajuste de pernos, borneras y conexiones.	Anual					X						
							Estudio termográfico de puntos calientes en el interior del transformador.	Anual					X						
		BANCO DE BATERIAS	MATRIX	UNH1233W	B20170732 - 20	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	Limpieza general del equipo	Anual					X						
							Verificar los puentes de conexión de las baterias	Anual					X						
							Verificacion de carga de las baterias	Anual					X						
7	UPS - GDS - 202 (T - GDS 07)	UPS - 5KVA	SOCOMEC	NRT2-U5000C 5KVA	5117050001	PATOLOGIA CLINICA	Limpieza general del equipo	Anual					X						
							Revision general del estado del equipo	Anual					X						
							Ajuste de conexiones	Anual					X						
							Calibracion de parametros	Anual					X						
							Limpieza de ventiladores y filtros	Anual					X						
							Realizar pruebas de transferencia	Anual					X						
							Verificacion de la autonomia del equipo	Anual					X						
		BYPASS	SOCOMEC	NRT-OP-MBP 5KVA	XD17180153	PATOLOGIA CLINICA	Limpieza general del equipo	Anual					X						
							Ajuste de borneras electricas	Anual					X						
							Verificacion del selector de tres posiciones	Anual					X						
		TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO	MATRIX	AN	TS-514	PATOLOGIA CLINICA	Limpieza general del equipo	Anual					X						
							Medición de voltaje y amperaje de salida por fase.	Anual					X						
							Verificacion y ajuste de pernos, borneras y conexiones.	Anual					X						
							Estudio termográfico de puntos calientes en el interior del transformador.	Anual					X						
		BANCO DE BATERIAS	MATRIX	UNH1233W	B20170732 - 13	PATOLOGIA CLINICA	Limpieza general del equipo	Anual					X						
							Verificar los puentes de conexión de las baterias	Anual					X						
							Verificacion de carga de las baterias	Anual					X						

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO ELECTRICO - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL EQUIPO						ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	EQUIPO	CODIGO INTERNO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
8	UPS - GDS - 203 (T - GDS 08)	UPS - 5KVA	SOCOMEC	NRT2-U5000C 5KVA	5117050027	CUARTO DE INSTALACIONES PASILLO B3	Limpieza general del equipo	Anual		X										
							Revision general del estado del equipo	Anual		X										
							Ajuste de conexiones	Anual		X										
							Calibracion de parametros	Anual		X										
							Limpieza de ventiladores y filtros	Anual		X										
							Realizar pruebas de transferencia	Anual		X										
							Verificacion de la autonomia del equipo	Anual		X										
		BYPASS	SOCOMEC	NRT-OP-MBP 5KVA	XD16120049	CUARTO DE INSTALACIONES PASILLO B3	Limpieza general del equipo	Anual		X										
							Ajuste de borneras electricas	Anual		X										
							Verificacion del selector de tres posiciones	Anual		X										
		TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO	MATRIX	AN	TS-510	CUARTO DE INSTALACIONES PASILLO B3	Limpieza general del equipo	Anual		X										
							Medición de voltaje y amperaje de salida por fase.	Anual		X										
							Verificacion y ajuste de pernos, borneras y conexiones.	Anual		X										
							Estudio termográfico de puntos calientes en el interior del transformador.	Anual		X										
		BANCO DE BATERIAS	MATRIX	UNH1233W	B20170732 - 22	CUARTO DE INSTALACIONES PASILLO B3	Limpieza general del equipo	Anual		X										
							Verificar los puentes de conexión de las baterias	Anual		X										
							Verificacion de carga de las baterias	Anual		X										
9	UPS - GDS - 204 (T - GDS 09)	UPS - 5KVA	SOCOMEC	NRT2-U5000C 5KVA	5116130013	CENTRO QUIRURGICO	Limpieza general del equipo	Anual								X				
							Revision general del estado del equipo	Anual								X				
							Ajuste de conexiones	Anual								X				
							Calibracion de parametros	Anual								X				
							Limpieza de ventiladores y filtros	Anual								X				
							Realizar pruebas de transferencia	Anual								X				
							Verificacion de la autonomia del equipo	Anual								X				
		BYPASS	SOCOMEC	NRT-OP-MBP 5KVA	XD16120056	CENTRO QUIRURGICO	Limpieza general del equipo	Anual								X				
							Ajuste de borneras electricas	Anual								X				
							Verificacion del selector de tres posiciones	Anual								X				
		TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO	MATRIX	AN	TS-522	CENTRO QUIRURGICO	Limpieza general del equipo	Anual								X				
							Medición de voltaje y amperaje de salida por fase.	Anual								X				
							Verificacion y ajuste de pernos, borneras y conexiones.	Anual								X				
							Estudio termográfico de puntos calientes en el interior del transformador.	Anual								X				
		BANCO DE BATERIAS	MATRIX	UNH1233W	B20170732 - 16	CENTRO QUIRURGICO	Limpieza general del equipo	Anual								X				
							Verificar los puentes de conexión de las baterias	Anual								X				
							Verificacion de carga de las baterias	Anual								X				

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA — V° B° — ELECTRICAS

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO ELECTRICO - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL EQUIPO						ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	EQUIPO	CODIGO INTERNO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
10	UPS - GDS - 301 (T - GDS 10)	UPS - 5KVA	SOCOMEC	NRT2-U5000C 5KVA	5116130015	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	Limpieza general del equipo	Anual						X						
							Revision general del estado del equipo	Anual						X						
							Ajuste de conexiones	Anual						X						
							Calibracion de parametros	Anual						X						
							Limpieza de ventiladores y filtros	Anual						X						
							Realizar pruebas de transferencia	Anual						X						
							Verificacion de la autonomia del equipo	Anual						X						
		BYPASS	SOCOMEC	NRT-OP-MBP 5KVA	XD16480194	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	Limpieza general del equipo	Anual						X						
							Ajuste de borneras electricas	Anual						X						
							Verificacion del selector de tres posiciones	Anual						X						
		TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO	MATRIX	AN	TS-520	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	Limpieza general del equipo	Anual						X						
							Medición de voltaje y amperaje de salida por fase.	Anual						X						
							Verificacion y ajuste de pernos, borneras y conexiones.	Anual						X						
							Estudio termográfico de puntos calientes en el interior del transformador.	Anual						X						
		BANCO DE BATERIAS	MATRIX	UNH1233W	B20170732 - 2	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	Limpieza general del equipo	Anual						X						
							Verificar los puentes de conexión de las baterias	Anual						X						
							Verificacion de carga de las baterias	Anual						X						
11	UPS - GDS - 302 (T - GDS 11)	UPS - 5KVA	SOCOMEC	NRT2-U5000C 5KVA	5116130018	HOSPITALIZACION GINECOLOGIA	Limpieza general del equipo	Anual						X						
							Revision general del estado del equipo	Anual						X						
							Ajuste de conexiones	Anual						X						
							Calibracion de parametros	Anual						X						
							Limpieza de ventiladores y filtros	Anual						X						
							Realizar pruebas de transferencia	Anual						X						
							Verificacion de la autonomia del equipo	Anual						X						
		BYPASS	SOCOMEC	NRT-OP-MBP 5KVA	XD16120044	HOSPITALIZACION GINECOLOGIA	Limpieza general del equipo	Anual						X						
							Ajuste de borneras electricas	Anual						X						
							Verificacion del selector de tres posiciones	Anual						X						
		TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO	MATRIX	AN	TS-508	HOSPITALIZACION GINECOLOGIA	Limpieza general del equipo	Anual						X						
							Medición de voltaje y amperaje de salida por fase.	Anual						X						
							Verificacion y ajuste de pernos, borneras y conexiones.	Anual						X						
							Estudio termográfico de puntos calientes en el interior del transformador.	Anual						X						
		BANCO DE BATERIAS	MATRIX	UNH1233W	B20170732 - 11	HOSPITALIZACION GINECOLOGIA	Limpieza general del equipo	Anual						X						
							Verificar los puentes de conexión de las baterias	Anual						X						
							Verificacion de carga de las baterias	Anual						X						

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA – INSTALACIONES ELECTRICAS – V°B°

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO ELECTRICO - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL EQUIPO						ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												
	EQUIPO	CODIGO INTERNO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
12	UPS - GDS - 401 (T - GDS 12)	UPS - 5KVA	SOCOMEC	NRT2-U5000C 5KVA	5117050001	HOSPITALIZACION MEDICINA	Limpieza general del equipo	Anual						X						
							Revision general del estado del equipo	Anual						X						
							Ajuste de conexiones	Anual						X						
							Calibracion de parametros	Anual						X						
							Limpieza de ventiladores y filtros	Anual						X						
							Realizar pruebas de transferencia	Anual						X						
							Verificacion de la autonomia del equipo	Anual						X						
		BYPASS	SOCOMEC	NRT-OP-MBP 5KVA	XD17180148	HOSPITALIZACION MEDICINA	Limpieza general del equipo	Anual						X						
							Ajuste de borneras electricas	Anual						X						
							Verificacion del selector de tres posiciones	Anual						X						
		TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO	MATRIX	AN	TS-521	HOSPITALIZACION MEDICINA	Limpieza general del equipo	Anual						X						
							Medición de voltaje y amperaje de salida por fase.	Anual						X						
							Verificacion y ajuste de pernos, borneras y conexiones.	Anual						X						
							Estudio termográfico de puntos calientes en el interior del transformador.	Anual						X						
		BANCO DE BATERIAS	MATRIX	UNH1233W	B20170732 - 7	HOSPITALIZACION MEDICINA	Limpieza general del equipo	Anual						X						
							Verificar los puentes de conexión de las baterias	Anual						X						
							Verificacion de carga de las baterias	Anual						X						
13	UPS - GDS - 402 (T - GDS 13)	UPS - 5KVA	SOCOMEC	NRT2-U5000C 5KVA	5117050005	HOSPITALIZACION CIRUGIA	Limpieza general del equipo	Anual						X						
							Revision general del estado del equipo	Anual						X						
							Ajuste de conexiones	Anual						X						
							Calibracion de parametros	Anual						X						
							Limpieza de ventiladores y filtros	Anual						X						
							Realizar pruebas de transferencia	Anual						X						
							Verificacion de la autonomia del equipo	Anual						X						
		BYPASS	SOCOMEC	NRT-OP-MBP 5KVA	XD16120066	HOSPITALIZACION CIRUGIA	Limpieza general del equipo	Anual						X						
							Ajuste de borneras electricas	Anual						X						
							Verificacion del selector de tres posiciones	Anual						X						
		TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO	MATRIX	AN	TS-518	HOSPITALIZACION CIRUGIA	Limpieza general del equipo	Anual						X						
							Medición de voltaje y amperaje de salida por fase.	Anual						X						
							Verificacion y ajuste de pernos, borneras y conexiones.	Anual						X						
							Estudio termográfico de puntos calientes en el interior del transformador.	Anual						X						
		BANCO DE BATERIAS	MATRIX	UNH1233W	B20170732 - 1	HOSPITALIZACION CIRUGIA	Limpieza general del equipo	Anual						X						
							Verificar los puentes de conexión de las baterias	Anual						X						
							Verificacion de carga de las baterias	Anual						X						

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO ELECTRICO - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL EQUIPO						ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	EQUIPO	CODIGO INTERNO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA DE VIDEO VIGILANCIA																			
1	UPS - TE - C	UPS - 10KVA	SOCOMEC	MGP4-GP310MEC24	PM - 16773002	CUARTO DE INSTALACIONES SOPORTE INFORMATICO	Limpieza general del equipo	Anual							X				
							Revision general del estado del equipo	Anual							X				
							Ajuste de conexiones	Anual							X				
							Calibracion de parametros	Anual							X				
							Limpieza de ventiladores y filtros	Anual							X				
							Realizar pruebas de transferencia	Anual							X				
							Verificacion de la autonomia del equipo	Anual							X				
							Verificacion del selector de tres posiciones	Anual							X				
							Verificar los puentes de conexión de las baterias	Anual							X				
							Verificacion de carga de las baterias	Anual							X				
		TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO	MATRIX	AN	TS-535	CUARTO DE INSTALACIONES SOPORTE INFORMATICO	Limpieza general del equipo	Anual							X				
							Medición de voltaje y amperaje de salida por fase.	Anual							X				
							Verificacion y ajuste de pernos, borneras y conexiones.	Anual							X				
							Estudio termográfico de puntos calientes en el interior del transformador.	Anual							X				
2	UPS - TE - V.S	UPS - 10KVA	SOCOMEC	MGP4-GP310MEC23	PM - 16773001	CENTRAL DE VIDEO VIGILANCIA	Limpieza general del equipo	Anual							X				
							Revision general del estado del equipo	Anual							X				
							Ajuste de conexiones	Anual							X				
							Calibracion de parametros	Anual							X				
							Limpieza de ventiladores y filtros	Anual							X				
							Realizar pruebas de transferencia	Anual							X				
							Verificacion de la autonomia del equipo	Anual							X				
							Verificacion del selector de tres posiciones	Anual							X				
							Verificar los puentes de conexión de las baterias	Anual							X				
							Verificacion de carga de las baterias	Anual							X				
		TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO	MATRIX	AN	TS-532	CENTRAL DE VIDEO VIGILANCIA	Limpieza general del equipo	Anual							X				
							Medición de voltaje y amperaje de salida por fase.	Anual							X				
							Verificacion y ajuste de pernos, borneras y conexiones.	Anual							X				
							Estudio termográfico de puntos calientes en el interior del transformador.	Anual							X				

HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA - ELECTRICISTA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO ELECTRICO - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL EQUIPO						ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	EQUIPO	CODIGO INTERNO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA DEL DATA CENTER																			
1	UPS - TE - D.C - 1	UPS - 10KVA	SOCOMEC	MGP4-GP310MEC22	PM - 16727001	DATA CENTER	Limpieza general del equipo	Anual							X					
							Revision general del estado del equipo	Anual							X					
							Ajuste de conexiones	Anual							X					
							Calibracion de parametros	Anual							X					
							Limpieza de ventiladores y filtros	Anual							X					
							Realizar pruebas de transferencia	Anual							X					
							Verificacion de la autonomia del equipo	Anual							X					
							Verificacion del selector de tres posiciones	Anual							X					
							Verificar los puentes de conexión de las baterias	Anual							X					
							Verificacion de carga de las baterias	Anual							X					
		TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO	MATRIX	AN	TS-534	DATA CENTER	Limpieza general del equipo	Anual							X					
							Medición de voltaje y amperaje de salida por fase.	Anual							X					
							Verificacion y ajuste de pernos, borneras y conexiones.	Anual							X					
							Estudio termográfico de puntos calientes en el interior del transformador.	Anual							X					
2	UPS - TE - D.C - 2	UPS - 10KVA	SOCOMEC	MGP4-GP310MEC21	PM - 16727002	DATA CENTER	Limpieza general del equipo	Anual							X					
							Revision general del estado del equipo	Anual							X					
							Ajuste de conexiones	Anual							X					
							Calibracion de parametros	Anual							X					
							Limpieza de ventiladores y filtros	Anual							X					
							Realizar pruebas de transferencia	Anual							X					
							Verificacion de la autonomia del equipo	Anual							X					
							Verificacion del selector de tres posiciones	Anual							X					
							Verificar los puentes de conexión de las baterias	Anual							X					
							Verificacion de carga de las baterias	Anual							X					
		TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO	MATRIX	AN	TS-533	DATA CENTER	Limpieza general del equipo	Anual							X					
							Medición de voltaje y amperaje de salida por fase.	Anual							X					
							Verificacion y ajuste de pernos, borneras y conexiones.	Anual							X					
							Estudio termográfico de puntos calientes en el interior del transformador.	Anual							X					

HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA - OFICINA DE INSTALACIONES CLINICAS

143

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO ELECTRICO - 2026

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL EQUIPO						ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	EQUIPO	CODIGO INTERNO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA DE SALA DE CIRUGIA DE DIA																			
1	UPS - TE - C1 (TE - C1)	UPS - 7KVA	SOCOMEC	NRT2-U7000C 7KVA	XD16510001	CUARTO DE INSTALACIONES SALA 1	Limpieza general del equipo	Anual			X								
							Revision general del estado del equipo	Anual			X								
							Ajuste de conexiones	Anual			X								
							Calibracion de parametros	Anual			X								
							Limpieza de ventiladores y filtros	Anual			X								
							Realizar pruebas de transferencia	Anual			X								
							Verificacion de la autonomia del equipo	Anual			X								
		BYPASS	SOCOMEC	NRT-OP-MBP 7KVA	XD16120055	CUARTO DE INSTALACIONES SALA 1	Limpieza general del equipo	Anual			X								
							Ajuste de borneras electricas	Anual			X								
							Verificacion del selector de tres posiciones	Anual			X								
		TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO	MATRIX	AN	TS-530	CUARTO DE INSTALACIONES SALA 1	Limpieza general del equipo	Anual			X								
							Medición de voltaje y amperaje de salida por fase.	Anual			X								
							Verificacion y ajuste de pernos, borneras y conexiones.	Anual			X								
							Estudio termográfico de puntos calientes en el interior del transformador.	Anual			X								
		BANCO DE BATERIAS	MATRIX	UNH1233W	B20170732 - 15	CUARTO DE INSTALACIONES SALA 1	Limpieza general del equipo	Anual			X								
							Verificar los puentes de conexión de las baterias	Anual			X								
							Verificacion de carga de las baterias	Anual			X								
2	UPS - TE - C2 (TE - C2)	UPS - 7KVA	SOCOMEC	NRT2-U7000C 7KVA	XD16510006	CUARTO DE INSTALACIONES SALA 2	Limpieza general del equipo	Anual			X								
							Revision general del estado del equipo	Anual			X								
							Ajuste de conexiones	Anual			X								
							Calibracion de parametros	Anual			X								
							Limpieza de ventiladores y filtros	Anual			X								
							Realizar pruebas de transferencia	Anual			X								
							Verificacion de la autonomia del equipo	Anual			X								
		BYPASS	SOCOMEC	NRT-OP-MBP 7KVA	XD17180033	CUARTO DE INSTALACIONES SALA 2	Limpieza general del equipo	Anual			X								
							Ajuste de borneras electricas	Anual			X								
							Verificacion del selector de tres posiciones	Anual			X								
		TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO	MATRIX	AN	TS-527	CUARTO DE INSTALACIONES SALA 2	Limpieza general del equipo	Anual			X								
							Medición de voltaje y amperaje de salida por fase.	Anual			X								
							Verificacion y ajuste de pernos, borneras y conexiones.	Anual			X								
							Estudio termográfico de puntos calientes en el interior del transformador.	Anual			X								
		BANCO DE BATERIAS	MATRIX	UNH1233W	B20170732 - 19	CUARTO DE INSTALACIONES SALA 2	Limpieza general del equipo	Anual			X								
							Verificar los puentes de conexión de las baterias	Anual			X								
							Verificacion de carga de las baterias	Anual			X								

HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA
INSTALACIONES ELECTRICAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO ELECTRICO - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL EQUIPO						ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												
	EQUIPO	CODIGO INTERNO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA DE SALA DE PARTOS																				
1	UPS - T - SP1	UPS - 7KVA	SOCOMEC	NRT-U7000C 7KVA	5117050003	SALA DE PARTOS 01	Limpieza general del equipo	Anual									X			
							Revision general del estado del equipo	Anual									X			
							Ajuste de conexiones	Anual									X			
							Calibracion de parametros	Anual									X			
							Limpieza de ventiladores y filtros	Anual									X			
							Realizar pruebas de transferencia	Anual									X			
							Verificacion de la autonomia del equipo	Anual									X			
		BYPASS	SOCOMEC	NRT-OP-MBP 7KVA	XD16481092	SALA DE PARTOS 01	Limpieza general del equipo	Anual									X			
							Ajuste de borneras electricas	Anual									X			
							Verificacion del selector de tres posiciones	Anual									X			
		TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO	MATRIX	AN	TS-523	SALA DE PARTOS 01	Limpieza general del equipo	Anual									X			
							Medición de voltaje y amperaje de salida por fase.	Anual									X			
							Verificacion y ajuste de pernos, borneras y conexiones.	Anual									X			
							Estudio termográfico de puntos calientes en el interior del transformador.	Anual									X			
		BANCO DE BATERIAS	MATRIX	UNH1233W	B20170732 - 25/7	SALA DE PARTOS 01	Limpieza general del equipo	Anual									X			
							Verificar los puentes de conexión de las baterias	Anual									X			
							Verificacion de carga de las baterias	Anual									X			
2	UPS - T - SP2	UPS - 7KVA	SOCOMEC	NRT-U7000C 7KVA	XD16510003	SALA DE PARTOS 02	Limpieza general del equipo	Anual									X			
							Revision general del estado del equipo	Anual									X			
							Ajuste de conexiones	Anual									X			
							Calibracion de parametros	Anual									X			
							Limpieza de ventiladores y filtros	Anual									X			
							Realizar pruebas de transferencia	Anual									X			
							Verificacion de la autonomia del equipo	Anual									X			
		BYPASS	SOCOMEC	NRT-OP-MBP 7KVA	XD16120080	SALA DE PARTOS 02	Limpieza general del equipo	Anual									X			
							Ajuste de borneras electricas	Anual									X			
							Verificacion del selector de tres posiciones	Anual									X			
		TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO	MATRIX	AN	TS-526	SALA DE PARTOS 02	Limpieza general del equipo	Anual									X			
							Medición de voltaje y amperaje de salida por fase.	Anual									X			
							Verificacion y ajuste de pernos, borneras y conexiones.	Anual									X			
							Estudio termográfico de puntos calientes en el interior del transformador.	Anual									X			
		BANCO DE BATERIAS	MATRIX	UNH1233W	B20170732 - 27/2	SALA DE PARTOS 02	Limpieza general del equipo	Anual									X			
							Verificar los puentes de conexión de las baterias	Anual									X			
							Verificacion de carga de las baterias	Anual									X			

HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA OFICINA DE ESTADISTICAS

V° B°

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO ELECTRICO - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL EQUIPO						ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												
	EQUIPO	CODIGO INTERNO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA DE SALA DE OPERACIONES : SOP																				
1	UPS - T - SCG (SALA 1)	UPS - 7KVA	SOCOMEC	NRT-U7000C 7KVA	5116130016	SALA DE CIRUGIA GENERAL	Limpieza general del equipo	Anual								X				
							Revision general del estado del equipo	Anual								X				
							Ajuste de conexiones	Anual								X				
							Calibracion de parametros	Anual								X				
							Limpieza de ventiladores y filtros	Anual								X				
							Realizar pruebas de transferencia	Anual								X				
							Verificacion de la autonomia del equipo	Anual								X				
		BYPASS	SOCOMEC	NRT-OP-MBP 7KVA	XD16120061	SALA DE CIRUGIA GENERAL	Limpieza general del equipo	Anual								X				
							Ajuste de borneras electricas	Anual								X				
							Verificacion del selector de tres posiciones	Anual								X				
		TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO	MATRIX	AN	TS-505	SALA DE CIRUGIA GENERAL	Limpieza general del equipo	Anual								X				
							Medición de voltaje y amperaje de salida por fase.	Anual								X				
							Verificacion y ajuste de pernos, borneras y conexiones.	Anual								X				
							Estudio termográfico de puntos calientes en el interior del transformador.	Anual								X				
		BANCO DE BATERIAS	MATRIX	UNH1233W	B20170732 - 8	SALA DE CIRUGIA GENERAL	Limpieza general del equipo	Anual								X				
							Verificar los puentes de conexión de las baterias	Anual								X				
							Verificacion de carga de las baterias	Anual								X				
2	UPS - T - SCES (SALA 2)	UPS - 7KVA	SOCOMEC	NRT-U7000C 7KVA	5116130026	SALA DE CIRUGIA ESPECIALIZADA	Limpieza general del equipo	Anual								X				
							Revision general del estado del equipo	Anual								X				
							Ajuste de conexiones	Anual								X				
							Calibracion de parametros	Anual								X				
							Limpieza de ventiladores y filtros	Anual								X				
							Realizar pruebas de transferencia	Anual								X				
							Verificacion de la autonomia del equipo	Anual								X				
		BYPASS	SOCOMEC	NRT-OP-MBP 7KVA	XD16120061	SALA DE CIRUGIA ESPECIALIZADA	Limpieza general del equipo	Anual								X				
							Ajuste de borneras electricas	Anual								X				
							Verificacion del selector de tres posiciones	Anual								X				
		TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO	MATRIX	AN	TS-524	SALA DE CIRUGIA ESPECIALIZADA	Limpieza general del equipo	Anual								X				
							Medición de voltaje y amperaje de salida por fase.	Anual								X				
							Verificacion y ajuste de pernos, borneras y conexiones.	Anual								X				
							Estudio termográfico de puntos calientes en el interior del transformador.	Anual								X				
		BANCO DE BATERIAS	MATRIX	UNH1233W	B20170732 - 10	SALA DE CIRUGIA ESPECIALIZADA	Limpieza general del equipo	Anual								X				
							Verificar los puentes de conexión de las baterias	Anual								X				
							Verificacion de carga de las baterias	Anual								X				

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO ELECTRICO - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL EQUIPO						ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	EQUIPO	CODIGO INTERNO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
3	UPS - T - SLG (SALA 3)	UPS - 7KVA	SOCOMEC	NRT-U7000C 7KVA	5116130026	SALA DE CIRUGIA DE LEGRADO	Limpieza general del equipo	Anual								X				
							Revision general del estado del equipo	Anual								X				
							Ajuste de conexiones	Anual								X				
							Calibracion de parametros	Anual								X				
							Limpieza de ventiladores y filtros	Anual								X				
							Realizar pruebas de transferencia	Anual								X				
							Verificacion de la autonomia del equipo	Anual								X				
		BYPASS	SOCOMEC	NRT-OP-MBP 7KVA	XD17180037	SALA DE CIRUGIA DE LEGRADO	Limpieza general del equipo	Anual								X				
							Ajuste de borneras electricas	Anual								X				
							Verificacion del selector de tres posiciones	Anual								X				
		TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO	MATRIX	AN	TS-528	SALA DE CIRUGIA DE LEGRADO	Limpieza general del equipo	Anual								X				
							Medición de voltaje y amperaje de salida por fase.	Anual								X				
							Verificacion y ajuste de pernos, borneras y conexiones.	Anual								X				
							Estudio termográfico de puntos calientes en el interior del transformador.	Anual								X				
		BANCO DE BATERIAS	MATRIX	UNH1233W	B20170732 - 9	SALA DE CIRUGIA DE LEGRADO	Limpieza general del equipo	Anual								X				
							Verificar los puentes de conexión de las baterias	Anual								X				
							Verificacion de carga de las baterias	Anual								X				
4	UPS - T - SCEM (SALA 4)	UPS - 7KVA	SOCOMEC	NRT-U7000C 7KVA	5116130030	SALA DE CIRUGIA DE EMERGENCIA	Limpieza general del equipo	Anual								X				
							Revision general del estado del equipo	Anual								X				
							Ajuste de conexiones	Anual								X				
							Calibracion de parametros	Anual								X				
							Limpieza de ventiladores y filtros	Anual								X				
							Realizar pruebas de transferencia	Anual								X				
							Verificacion de la autonomia del equipo	Anual								X				
		BYPASS	SOCOMEC	NRT-OP-MBP 7KVA	XD17180154	SALA DE CIRUGIA DE EMERGENCIA	Limpieza general del equipo	Anual								X				
							Ajuste de borneras electricas	Anual								X				
							Verificacion del selector de tres posiciones	Anual								X				
		TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO	MATRIX	AN	TS-512	SALA DE CIRUGIA DE EMERGENCIA	Limpieza general del equipo	Anual								X				
							Medición de voltaje y amperaje de salida por fase.	Anual								X				
							Verificacion y ajuste de pernos, borneras y conexiones.	Anual								X				
							Estudio termográfico de puntos calientes en el interior del transformador.	Anual								X				
		BANCO DE BATERIAS	MATRIX	UNH1233W	B20170732 - 21	SALA DE CIRUGIA DE EMERGENCIA	Limpieza general del equipo	Anual								X				
							Verificar los puentes de conexión de las baterias	Anual								X				
							Verificacion de carga de las baterias	Anual								X				

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO ELECTRICO - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL EQUIPO						ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	EQUIPO	CODIGO INTERNO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
5	UPS - T - SCCI (SALA 5)	UPS - 7KVA	SOCOMEC	NRT-U7000C 7KVA	5116130025	SALA DE CIRUGIA GINECOLOGICA	Limpieza general del equipo	Anual								X				
							Revision general del estado del equipo	Anual								X				
							Ajuste de conexiones	Anual								X				
							Calibracion de parametros	Anual								X				
							Limpieza de ventiladores y filtros	Anual								X				
							Realizar pruebas de transferencia	Anual								X				
							Verificacion de la autonomia del equipo	Anual								X				
		BYPASS	SOCOMEC	NRT-OP-MBP 7KVA	XD16120083	SALA DE CIRUGIA GINECOLOGICA	Limpieza general del equipo	Anual								X				
							Ajuste de borneras electricas	Anual								X				
							Verificacion del selector de tres posiciones	Anual								X				
		TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO	MATRIX	AN	TS-509	SALA DE CIRUGIA GINECOLOGICA	Limpieza general del equipo	Anual								X				
							Medición de voltaje y amperaje de salida por fase.	Anual								X				
							Verificacion y ajuste de pernos, borneras y conexiones.	Anual								X				
							Estudio termográfico de puntos calientes en el interior del transformador.	Anual								X				
		BANCO DE BATERIAS	MATRIX	UNH1233W	B20170732 - 23	SALA DE CIRUGIA GINECOLOGICA	Limpieza general del equipo	Anual								X				
							Verificar los puentes de conexión de las baterias	Anual								X				
							Verificacion de carga de las baterias	Anual								X				
6	UPS - T - SCT (SALA 6)	UPS - 7KVA	SOCOMEC	NRT-U7000C 7KVA	511705002	SALA DE CIRUGIA TRAUMATOLOGIA	Limpieza general del equipo	Anual								X				
							Revision general del estado del equipo	Anual								X				
							Ajuste de conexiones	Anual								X				
							Calibracion de parametros	Anual								X				
							Limpieza de ventiladores y filtros	Anual								X				
							Realizar pruebas de transferencia	Anual								X				
							Verificacion de la autonomia del equipo	Anual								X				
		BYPASS	SOCOMEC	NRT-OP-MBP 7KVA	XD16120059	SALA DE CIRUGIA TRAUMATOLOGIA	Limpieza general del equipo	Anual								X				
							Ajuste de borneras electricas	Anual								X				
							Verificacion del selector de tres posiciones	Anual								X				
		TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO	MATRIX	AN	TS-513	SALA DE CIRUGIA TRAUMATOLOGIA	Limpieza general del equipo	Anual								X				
							Medición de voltaje y amperaje de salida por fase.	Anual								X				
							Verificacion y ajuste de pernos, borneras y conexiones.	Anual								X				
							Estudio termográfico de puntos calientes en el interior del transformador.	Anual								X				
		BANCO DE BATERIAS	MATRIX	UNH1233W	B20170732 - 14	SALA DE CIRUGIA TRAUMATOLOGIA	Limpieza general del equipo	Anual								X				
							Verificar los puentes de conexión de las baterias	Anual								X				
							Verificacion de carga de las baterias	Anual								X				

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO ELECTRICO - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL EQUIPO						ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	EQUIPO	CODIGO INTERNO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS : UCI																			
1	UPS - STE - 2.1	UPS - 7KVA	SOCOMEC	NRT-U7000C 7KVA	5161130019	UCI - HOMBRES	Limpieza general del equipo	Anual				X							
							Revision general del estado del equipo	Anual				X							
							Ajuste de conexiones	Anual				X							
							Calibracion de parametros	Anual				X							
							Limpieza de ventiladores y filtros	Anual				X							
							Realizar pruebas de transferencia	Anual				X							
							Verificacion de la autonomia del equipo	Anual				X							
		BYPASS	SOCOMEC	NRT-OP-MBP 7KVA	XD16480188	UCI - HOMBRES	Limpieza general del equipo	Anual				X							
							Ajuste de borneras electricas	Anual				X							
							Verificacion del selector de tres posiciones	Anual				X							
		TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO	MATRIX	AN	TS-529	UCI - HOMBRES	Limpieza general del equipo	Anual				X							
							Medición de voltaje y amperaje de salida por fase.	Anual				X							
							Verificacion y ajuste de pernos, borneras y conexiones.	Anual				X							
							Estudio termográfico de puntos calientes en el interior del transformador.	Anual				X							
		BANCO DE BATERIAS	MATRIX	UNH1233W	B20170732 - 18/4	UCI - HOMBRES	Limpieza general del equipo	Anual				X							
							Verificar los puentes de conexión de las baterias	Anual				X							
							Verificacion de carga de las baterias	Anual				X							
2	UPS - STE - 2.2	UPS - 7KVA	SOCOMEC	NRT-U7000C 7KVA	XD16510004	UCI - MUJERES	Limpieza general del equipo	Anual				X							
							Revision general del estado del equipo	Anual				X							
							Ajuste de conexiones	Anual				X							
							Calibracion de parametros	Anual				X							
							Limpieza de ventiladores y filtros	Anual				X							
							Realizar pruebas de transferencia	Anual				X							
							Verificacion de la autonomia del equipo	Anual				X							
		BYPASS	SOCOMEC	NRT-OP-MBP 7KVA	XD16480157	UCI - MUJERES	Limpieza general del equipo	Anual				X							
							Ajuste de borneras electricas	Anual				X							
							Verificacion del selector de tres posiciones	Anual				X							
		TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO	MATRIX	AN	TS-525	UCI - MUJERES	Limpieza general del equipo	Anual				X							
							Medición de voltaje y amperaje de salida por fase.	Anual				X							
							Verificacion y ajuste de pernos, borneras y conexiones.	Anual				X							
							Estudio termográfico de puntos calientes en el interior del transformador.	Anual				X							
		BANCO DE BATERIAS	MATRIX	UNH1233W	B20170732 - 6/5	UCI - MUJERES	Limpieza general del equipo	Anual				X							
							Verificar los puentes de conexión de las baterias	Anual				X							
							Verificacion de carga de las baterias	Anual				X							

V°B°

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO ELECTRICO - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL EQUIPO						ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	EQUIPO	CODIGO INTERNO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
3	UPS - STE - 2.3	UPS - 7KVA	SOCOMEC	NRT-U7000C 7KVA	XD16140012	UCI - GENERAL	Limpieza general del equipo	Anual				X								
							Revision general del estado del equipo	Anual				X								
							Ajuste de conexiones	Anual				X								
							Calibracion de parametros	Anual				X								
							Limpieza de ventiladores y filtros	Anual				X								
							Realizar pruebas de transferencia	Anual				X								
							Verificacion de la autonomia del equipo	Anual				X								
		BYPASS	SOCOMEC	NRT-OP-MBP 7KVA	XD26120050	UCI - GENERAL	Limpieza general del equipo	Anual				X								
							Ajuste de borneras electricas	Anual				X								
							Verificacion del selector de tres posiciones	Anual				X								
		TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO	MATRIX	AN	TS-531	UCI - GENERAL	Limpieza general del equipo	Anual				X								
							Medición de voltaje y amperaje de salida por fase.	Anual				X								
							Verificacion y ajuste de pernos, borneras y conexiones.	Anual				X								
							Estudio termográfico de puntos calientes en el interior del transformador.	Anual				X								
		BANCO DE BATERIAS	MATRIX	UNH1233W	B20170732 - 5/3	UCI - GENERAL	Limpieza general del equipo	Anual				X								
							Verificar los puentes de conexión de las baterias	Anual				X								
							Verificacion de carga de las baterias	Anual				X								
	TABLEROS DE AISLAMIENTO																			
1	TABLERO DE AISLAMIENTO N°01	STE-2.1	CRAZY ELECTRIC	-	-	UCI NIÑOS - HOMBRES	Verificación del estado fisico del tablero de aislamiento.	Anual				X								
							Limpieza interna y externa del tablero de aislamiento.	Anual				X								
							Ajuste y torque de bornes, barras y conexiones de salida.	Anual				X								
							Verificación del estado de cables, canalizaciones y dispositivos electricos.	Anual				X								
							Comprobación de tensión de entrada y salida del transformador de aislamiento.	Anual				X								
							Verificación del correcto funcionamiento del monitor de aislamiento (VIGILOMH)	Anual				X								
							Verificación del correcto conexionado del sistema de protección a tierra.	Anual				X								
2	TABLERO DE AISLAMIENTO N°02	STE-2.2	CRAZY ELECTRIC	-	-	UCI MUJERES	Verificación del estado fisico del tablero de aislamiento.	Anual				X								
							Limpieza interna y externa del tablero de aislamiento.	Anual				X								
							Ajuste y torque de bornes, barras y conexiones de salida.	Anual				X								
							Verificación del estado de cables, canalizaciones y dispositivos electricos.	Anual				X								
							Comprobación de tensión de entrada y salida del transformador de aislamiento.	Anual				X								
							Verificación del correcto funcionamiento del monitor de aislamiento (VIGILOMH)	Anual				X								
							Verificación del correcto conexionado del sistema de protección a tierra.	Anual				X								
3	TABLERO DE AISLAMIENTO N°03	STE-2.3	CRAZY ELECTRIC	-	-	UCI GENERAL	Verificación del estado fisico del tablero de aislamiento.	Anual				X								
							Limpieza interna y externa del tablero de aislamiento.	Anual				X								
							Ajuste y torque de bornes, barras y conexiones de salida.	Anual				X								
							Verificación del estado de cables, canalizaciones y dispositivos electricos.	Anual				X								
							Comprobación de tensión de entrada y salida del transformador de aislamiento.	Anual				X								
							Verificación del correcto funcionamiento del monitor de aislamiento (VIGILOMH)	Anual				X								
							Verificación del correcto conexionado del sistema de protección a tierra.	Anual				X								

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO ELECTRICO - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL EQUIPO						ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	EQUIPO	CODIGO INTERNO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA DE EQUIPOS DE CENTRAL DE ESTERILIZACION																			
1	UPS - T - CE	UPS - 5KVA	SOCOMEC	NRT2-U5000C 5KVA	5117050003	MONTANTE 2DO PISO	Limpieza general del equipo	Anual									X			
							Revision general del estado del equipo	Anual									X			
							Ajuste de conexiones	Anual									X			
							Calibracion de parametros	Anual									X			
							Limpieza de ventiladores y filtros	Anual									X			
							Realizar pruebas de transferencia	Anual									X			
							Verificacion de la autonomia del equipo	Anual									X			
		BYPASS	SOCOMEC	NRT-OP-MBP 7KVA	XD16120068	MONTANTE 2DO PISO	Limpieza general del equipo	Anual									X			
							Ajuste de borneras electricas	Anual									X			
							Verificacion del selector de tres posiciones	Anual									X			
		TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO	MATRIX	AN	TS-798-22	MONTANTE 2DO PISO	Limpieza general del equipo	Anual									X			
							Medición de voltaje y amperaje de salida por fase.	Anual									X			
							Verificacion y ajuste de pernos, borneras y conexiones.	Anual									X			
							Estudio termográfico de puntos calientes en el interior del transformador.	Anual									X			
		BANCO DE BATERIAS	MATRIX	UNH1233W	ED21430179	MONTANTE 2DO PISO	Limpieza general del equipo	Anual									X			
							Verificar los puentes de conexión de las baterias	Anual									X			
							Verificacion de carga de las baterias	Anual									X			
CAMA CLINICA MULTIPROPOSITO : ELECTRICA																			
HOSPITALIZACION PEDIATRIA																			
1	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.PED - 001	METAX	IC - 6	-	HOSPITALIZACION PEDIATRIA HABITACION 317A	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X						
							Verificacion de bateria	Anual						X						
							Prueba de operatividad	Anual						X						
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X						
2	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.PED - 002	METAX	IC - 6	-	HOSPITALIZACION PEDIATRIA HABITACION 317B	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X						
							Verificacion de bateria	Anual						X						
							Prueba de operatividad	Anual						X						
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X						
3	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.PED - 003	METAX	IC - 6	-	HOSPITALIZACION PEDIATRIA HABITACION 319A	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X						
							Verificacion de bateria	Anual						X						
							Prueba de operatividad	Anual						X						
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X						

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO ELECTRICO - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL EQUIPO						ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	EQUIPO	CODIGO INTERNO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
4	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.PED - 004	METAX	IC - 6	-	HOSPITALIZACION PEDIATRIA HABITACION 325A	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X						
							Verificacion de bateria	Anual						X						
							Prueba de operatividad	Anual						X						
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X						
5	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.PED - 005	METAX	IC - 6	-	HOSPITALIZACION PEDIATRIA HABITACION 325B	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X						
							Verificacion de bateria	Anual						X						
							Prueba de operatividad	Anual						X						
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X						
	HOSPITALIZACION GINECO OBSTETRICIA																		
1	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.GIN.OBS - 001	METAX	IC - 6	-	HOSPITALIZACION GINECO - OBSTETRICIA HABITACION 301A	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X						
							Verificacion de bateria	Anual						X						
							Prueba de operatividad	Anual						X						
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X						
2	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.GIN.OBS - 002	METAX	IC - 6	-	HOSPITALIZACION GINECO - OBSTETRICIA HABITACION 301B	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X						
							Verificacion de bateria	Anual						X						
							Prueba de operatividad	Anual						X						
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X						
3	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.GIN.OBS - 003	METAX	IC - 6	-	HOSPITALIZACION GINECO - OBSTETRICIA HABITACION 302A	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X						
							Verificacion de bateria	Anual						X						
							Prueba de operatividad	Anual						X						
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X						
4	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.GIN.OBS - 004	METAX	IC - 6	-	HOSPITALIZACION GINECO - OBSTETRICIA HABITACION 302B	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X						
							Verificacion de bateria	Anual						X						
							Prueba de operatividad	Anual						X						
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X						

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO ELECTRICO - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL EQUIPO						ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	EQUIPO	CODIGO INTERNO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
5	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.GIN.OBS - 005	METAX	IC - 6	-	HOSPITALIZACION GINECO - OBSTETRICIA HABITACION 303A	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X					
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X					
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X					
							Verificacion de bateria	Anual						X					
							Prueba de operatividad	Anual						X					
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X					
6	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.GIN.OBS - 006	METAX	IC - 6	-	HOSPITALIZACION GINECO - OBSTETRICIA HABITACION 303B	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X					
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X					
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X					
							Verificacion de bateria	Anual						X					
							Prueba de operatividad	Anual						X					
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X					
7	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.GIN.OBS - 007	METAX	IC - 6	-	HOSPITALIZACION GINECO - OBSTETRICIA HABITACION 304A	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X					
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X					
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X					
							Verificacion de bateria	Anual						X					
							Prueba de operatividad	Anual						X					
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X					
8	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.GIN.OBS - 008	METAX	IC - 6	-	HOSPITALIZACION GINECO - OBSTETRICIA HABITACION 304B	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X					
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X					
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X					
							Verificacion de bateria	Anual						X					
							Prueba de operatividad	Anual						X					
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X					
9	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.GIN.OBS - 009	METAX	IC - 6	-	HOSPITALIZACION GINECO - OBSTETRICIA HABITACION 305A	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X					
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X					
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X					
							Verificacion de bateria	Anual						X					
							Prueba de operatividad	Anual						X					
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X					
10	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.GIN.OBS - 010	METAX	IC - 6	-	HOSPITALIZACION GINECO - OBSTETRICIA HABITACION 305B	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X					
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X					
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X					
							Verificacion de bateria	Anual						X					
							Prueba de operatividad	Anual						X					
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X					

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO ELECTRICO - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL EQUIPO						ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												
	EQUIPO	CODIGO INTERNO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
11	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.GIN.OBS - 011	METAX	IC - 6	-	HOSPITALIZACION GINECO - OBSTETRICIA HABITACION 306A	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X						
							Verificacion de bateria	Anual						X						
							Prueba de operatividad	Anual						X						
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X						
12	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.GIN.OBS - 012	METAX	IC - 6	-	HOSPITALIZACION GINECO - OBSTETRICIA HABITACION 306B	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X						
							Verificacion de bateria	Anual						X						
							Prueba de operatividad	Anual						X						
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X						
13	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.GIN.OBS - 013	METAX	IC - 6	-	HOSPITALIZACION GINECO - OBSTETRICIA HABITACION 307A	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X						
							Verificacion de bateria	Anual						X						
							Prueba de operatividad	Anual						X						
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X						
14	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.GIN.OBS - 014	METAX	IC - 6	-	HOSPITALIZACION GINECO - OBSTETRICIA HABITACION 308A	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X						
							Verificacion de bateria	Anual						X						
							Prueba de operatividad	Anual						X						
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X						
15	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.GIN.OBS - 015	METAX	IC - 6	-	HOSPITALIZACION GINECO - OBSTETRICIA HABITACION 308B	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X						
							Verificacion de bateria	Anual						X						
							Prueba de operatividad	Anual						X						
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X						
16	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.GIN.OBS - 016	METAX	IC - 6	-	HOSPITALIZACION GINECO - OBSTETRICIA HABITACION 309A	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X						
							Verificacion de bateria	Anual						X						
							Prueba de operatividad	Anual						X						
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X						

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO ELECTRICO - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL EQUIPO						ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	EQUIPO	CODIGO INTERNO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
17	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.GIN.OBS - 017	METAX	IC - 6	-	HOSPITALIZACION GINECO - OBSTETRICIA HABITACION 309B	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X						
							Verificacion de bateria	Anual						X						
							Prueba de operatividad	Anual						X						
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X						
18	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.GIN.OBS - 018	METAX	IC -6	-	HOSPITALIZACION GINECO - OBSTETRICIA HABITACION 310A	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X						
							Verificacion de bateria	Anual						X						
							Prueba de operatividad	Anual						X						
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X						
19	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.GIN.OBS - 019	METAX	IC - 6	-	HOSPITALIZACION GINECO - OBSTETRICIA HABITACION 310B	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X						
							Verificacion de bateria	Anual						X						
							Prueba de operatividad	Anual						X						
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X						
20	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.GIN.OBS - 020	METAX	IC - 6	-	HOSPITALIZACION GINECO - OBSTETRICIA HABITACION 311A	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X						
							Verificacion de bateria	Anual						X						
							Prueba de operatividad	Anual						X						
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X						
21	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.GIN.OBS - 021	METAX	IC - 6	-	HOSPITALIZACION GINECO - OBSTETRICIA HABITACION 311B	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X						
							Verificacion de bateria	Anual						X						
							Prueba de operatividad	Anual						X						
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X						
22	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.GIN.OBS - 022	METAX	IC - 6	-	HOSPITALIZACION GINECO - OBSTETRICIA HABITACION 312A	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X						
							Verificacion de bateria	Anual						X						
							Prueba de operatividad	Anual						X						
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X						

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO ELECTRICO - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL EQUIPO						ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	EQUIPO	CODIGO INTERNO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
23	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.GIN.OBS - 023	METAX	IC - 6	-	HOSPITALIZACION GINECO - OBSTETRICIA HABITACION 312B	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X						
							Verificacion de bateria	Anual						X						
							Prueba de operatividad	Anual						X						
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X						
24	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.GIN.OBS - 024	METAX	IC - 6	-	HOSPITALIZACION GINECO - OBSTETRICIA HABITACION 313A	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X						
							Verificacion de bateria	Anual						X						
							Prueba de operatividad	Anual						X						
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X						
25	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.GIN.OBS - 025	METAX	IC - 6	-	HOSPITALIZACION GINECO - OBSTETRICIA HABITACION 313B	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X						
							Verificacion de bateria	Anual						X						
							Prueba de operatividad	Anual						X						
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X						
26	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.GIN.OBS - 026	METAX	IC - 6	-	HOSPITALIZACION GINECO - OBSTETRICIA HABITACION 314A	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X						
							Verificacion de bateria	Anual						X						
							Prueba de operatividad	Anual						X						
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X						
27	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.GIN.OBS - 027	METAX	IC - 6	-	HOSPITALIZACION GINECO - OBSTETRICIA HABITACION 314B	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X						
							Verificacion de bateria	Anual						X						
							Prueba de operatividad	Anual						X						
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X						
28	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.GIN.OBS - 028	METAX	IC - 6	-	HOSPITALIZACION GINECO - OBSTETRICIA HABITACION 315A	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X						
							Verificacion de bateria	Anual						X						
							Prueba de operatividad	Anual						X						
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X						

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO ELECTRICO - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL EQUIPO						ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												
	EQUIPO	CODIGO INTERNO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
29	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.GIN.OBS - 029	METAX	IC - 6	-	HOSPITALIZACION GINECO - OBSTETRICIA HABITACION 315B	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X						
							Verificacion de bateria	Anual						X						
							Prueba de operatividad	Anual						X						
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X						
	HOSPITALIZACION MEDICINA																			
1	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.MED - 001	METAX	IC - 6	-	HOSPITALIZACION MEDICINA HABITACION 414A	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X						
							Verificacion de bateria	Anual						X						
							Prueba de operatividad	Anual						X						
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X						
2	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.MED - 002	METAX	IC - 6	-	HOSPITALIZACION MEDICINA HABITACION 414B	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X						
							Verificacion de bateria	Anual						X						
							Prueba de operatividad	Anual						X						
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X						
3	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.MED - 003	METAX	IC - 6	-	HOSPITALIZACION MEDICINA HABITACION 415A	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X						
							Verificacion de bateria	Anual						X						
							Prueba de operatividad	Anual						X						
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X						
4	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.MED - 004	METAX	IC - 6	-	HOSPITALIZACION MEDICINA HABITACION 415B	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X						
							Verificacion de bateria	Anual						X						
							Prueba de operatividad	Anual						X						
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X						
5	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.MED - 005	METAX	IC - 6	-	HOSPITALIZACION MEDICINA HABITACION 416A	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X						
							Verificacion de bateria	Anual						X						
							Prueba de operatividad	Anual						X						
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X						

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO ELECTRICO - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL EQUIPO						ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												
	EQUIPO	CODIGO INTERNO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
6	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.MED - 006	METAX	IC - 6	-	HOSPITALIZACION MEDICINA HABITACION 416B	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X						
							Verificacion de bateria	Anual						X						
							Prueba de operatividad	Anual						X						
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X						
7	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.MED - 007	METAX	IC - 6	-	HOSPITALIZACION MEDICINA HABITACION 417A	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X						
							Verificacion de bateria	Anual						X						
							Prueba de operatividad	Anual						X						
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X						
8	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.MED - 008	METAX	IC - 6	-	HOSPITALIZACION MEDICINA HABITACION 419A	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X						
							Verificacion de bateria	Anual						X						
							Prueba de operatividad	Anual						X						
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X						
9	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.MED - 009	METAX	IC - 6	-	HOSPITALIZACION MEDICINA HABITACION 419B	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X						
							Verificacion de bateria	Anual						X						
							Prueba de operatividad	Anual						X						
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X						
10	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.MED - 010	METAX	IC - 6	-	HOSPITALIZACION MEDICINA HABITACION 420A	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X						
							Verificacion de bateria	Anual						X						
							Prueba de operatividad	Anual						X						
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X						
11	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.MED - 011	METAX	IC - 6	-	HOSPITALIZACION MEDICINA HABITACION 420B	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X						
							Verificacion de bateria	Anual						X						
							Prueba de operatividad	Anual						X						
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X						

V°B°

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO ELECTRICO - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL EQUIPO						ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	EQUIPO	CODIGO INTERNO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
12	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.MED - 012	PINO	M-103	-	HOSPITALIZACION MEDICINA HABITACION 421A	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X						
							Verificacion de bateria	Anual						X						
							Prueba de operatividad	Anual						X						
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X						
13	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.MED - 013	METAX	IC - 6	-	HOSPITALIZACION MEDICINA HABITACION 421B	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X						
							Verificacion de bateria	Anual						X						
							Prueba de operatividad	Anual						X						
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X						
14	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.MED - 014	METAX	IC - 6	-	HOSPITALIZACION MEDICINA HABITACION 422A	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X						
							Verificacion de bateria	Anual						X						
							Prueba de operatividad	Anual						X						
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X						
15	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.MED - 015	METAX	IC - 6	-	HOSPITALIZACION MEDICINA HABITACION 422B	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X						
							Verificacion de bateria	Anual						X						
							Prueba de operatividad	Anual						X						
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X						
16	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.MED - 016	METAX	IC - 6	-	HOSPITALIZACION MEDICINA HABITACION 423A	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X						
							Verificacion de bateria	Anual						X						
							Prueba de operatividad	Anual						X						
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X						
17	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.MED - 017	METAX	IC - 6	-	HOSPITALIZACION MEDICINA HABITACION 423B	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X						
							Verificacion de bateria	Anual						X						
							Prueba de operatividad	Anual						X						
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X						

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO ELECTRICO - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL EQUIPO						ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	EQUIPO	CODIGO INTERNO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
HOSPITALIZACION CIRUGIA																			
1	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.CIR - 001	METAX	IC - 6	-	HOSPITALIZACION CIRUGIA HABITACION 401A	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X						
							Verificacion de bateria	Anual						X						
							Prueba de operatividad	Anual						X						
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X						
2	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.CIR - 002	METAX	IC - 6	-	HOSPITALIZACION CIRUGIA HABITACION 402A	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X						
							Verificacion de bateria	Anual						X						
							Prueba de operatividad	Anual						X						
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X						
3	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.CIR - 003	METAX	IC - 6	-	HOSPITALIZACION CIRUGIA HABITACION 402B	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X						
							Verificacion de bateria	Anual						X						
							Prueba de operatividad	Anual						X						
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X						
4	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.CIR - 004	METAX	IC - 6	-	HOSPITALIZACION CIRUGIA HABITACION 403A	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X						
							Verificacion de bateria	Anual						X						
							Prueba de operatividad	Anual						X						
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X						
5	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.CIR - 005	METAX	IC - 6	-	HOSPITALIZACION CIRUGIA HABITACION 403B	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X						
							Verificacion de bateria	Anual						X						
							Prueba de operatividad	Anual						X						
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X						
6	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.CIR - 006	METAX	IC - 6	-	HOSPITALIZACION CIRUGIA HABITACION 404A	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X						
							Verificacion de bateria	Anual						X						
							Prueba de operatividad	Anual						X						
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X						

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO ELECTRICO - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL EQUIPO						ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												
	EQUIPO	CODIGO INTERNO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
7	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.CIR - 007	METAX	IC - 6	-	HOSPITALIZACION CIRUGIA HABITACION 404B	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X						
							Verificacion de bateria	Anual						X						
							Prueba de operatividad	Anual						X						
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X						
8	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.CIR - 008	METAX	IC - 6	-	HOSPITALIZACION CIRUGIA HABITACION 405A	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X						
							Verificacion de bateria	Anual						X						
							Prueba de operatividad	Anual						X						
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X						
9	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.CIR - 009	METAX	IC - 6	-	HOSPITALIZACION CIRUGIA HABITACION 405B	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X						
							Verificacion de bateria	Anual						X						
							Prueba de operatividad	Anual						X						
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X						
10	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.CIR - 010	METAX	IC - 6	-	HOSPITALIZACION CIRUGIA HABITACION 407A	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X						
							Verificacion de bateria	Anual						X						
							Prueba de operatividad	Anual						X						
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X						
11	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.CIR - 011	METAX	IC - 6	-	HOSPITALIZACION CIRUGIA HABITACION AISLADA	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X						
							Verificacion de bateria	Anual						X						
							Prueba de operatividad	Anual						X						
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X						
12	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.CIR - 012	METAX	IC - 6	-	HOSPITALIZACION CIRUGIA HABITACION 401B	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X						
							Verificacion de bateria	Anual						X						
							Prueba de operatividad	Anual						X						
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X						

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO ELECTRICO - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL EQUIPO						ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												
	EQUIPO	CODIGO INTERNO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
13	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.CIR - 013	METAX	IC - 6	-	HOSPITALIZACION CIRUGIA HABITACION 401B	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X						
							Verificacion de bateria	Anual						X						
							Prueba de operatividad	Anual						X						
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X						
14	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.CIR - 014	METAX	IC - 6	-	HOSPITALIZACION CIRUGIA HABITACION 401B	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X						
							Verificacion de bateria	Anual						X						
							Prueba de operatividad	Anual						X						
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X						
15	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.CIR - 015	METAX	IC - 6	-	HOSPITALIZACION CIRUGIA HABITACION 401B	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X						
							Verificacion de bateria	Anual						X						
							Prueba de operatividad	Anual						X						
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X						
16	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.CIR - 016	METAX	IC - 6	-	HOSPITALIZACION CIRUGIA HABITACION 401B	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X						
							Verificacion de bateria	Anual						X						
							Prueba de operatividad	Anual						X						
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X						
17	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.CIR - 017	METAX	IC - 6	-	HOSPITALIZACION CIRUGIA HABITACION 401B	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X						
							Verificacion de bateria	Anual						X						
							Prueba de operatividad	Anual						X						
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X						
18	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.CIR - 018	METAX	IC - 6	-	HOSPITALIZACION CIRUGIA HABITACION 401B	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X						
							Verificacion de bateria	Anual						X						
							Prueba de operatividad	Anual						X						
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X						

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO ELECTRICO - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL EQUIPO						ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												
	EQUIPO	CODIGO INTERNO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
19	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.CIR - 019	METAX	IC - 6	-	HOSPITALIZACION CIRUGIA HABITACION 401B	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X						
							Verificacion de bateria	Anual						X						
							Prueba de operatividad	Anual						X						
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X						
20	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.CIR - 020	METAX	IC - 6	-	HOSPITALIZACION CIRUGIA HABITACION 401B	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X						
							Verificacion de bateria	Anual						X						
							Prueba de operatividad	Anual						X						
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X						
21	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.CIR - 021	METAX	IC - 6	-	HOSPITALIZACION CIRUGIA HABITACION 401B	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X						
							Verificacion de bateria	Anual						X						
							Prueba de operatividad	Anual						X						
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X						
22	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.CIR - 022	METAX	IC - 6	-	HOSPITALIZACION CIRUGIA HABITACION 401B	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X						
							Verificacion de bateria	Anual						X						
							Prueba de operatividad	Anual						X						
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X						
23	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.CIR - 023	METAX	IC - 6	-	HOSPITALIZACION CIRUGIA HABITACION 401B	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X						
							Verificacion de bateria	Anual						X						
							Prueba de operatividad	Anual						X						
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X						
24	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.CIR - 024	METAX	IC - 6	-	HOSPITALIZACION CIRUGIA HABITACION 401B	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual						X						
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual						X						
							Verificacion de bateria	Anual						X						
							Prueba de operatividad	Anual						X						
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual						X						

V°B°

123

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO ELECTRICO - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL EQUIPO						ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												
	EQUIPO	CODIGO INTERNO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
EMERGENCIA																				
1	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.EME - 001	PINO	M-103	-	SALA DE OBSERVACION MUJERES	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual							X					
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual							X					
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual							X					
							Verificacion de bateria	Anual							X					
							Prueba de operatividad	Anual							X					
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual							X					
2	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.EME - 002	PINO	M-103	-	SALA DE OBSERVACION MUJERES	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual							X					
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual							X					
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual							X					
							Verificacion de bateria	Anual							X					
							Prueba de operatividad	Anual							X					
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual							X					
3	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.EME - 003	PINO	M-103	-	SALA DE OBSERVACION HOMBRES	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual							X					
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual							X					
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual							X					
							Verificacion de bateria	Anual							X					
							Prueba de operatividad	Anual							X					
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual							X					
CENTRO OBSTETRICO																				
1	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.C.OBS - 001	PINO	M-103	-	PUERPERIO	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Semestral									X			
							Mantenimiento del sistema mecanico	Semestral									X			
							Mantenimiento del sistema electrico	Semestral									X			
							Verificacion de bateria	Semestral									X			
							Prueba de operatividad	Semestral									X			
							Conservacion del equipo y limpieza final	Semestral									X			
2	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.C.OBS - 002	METAX	IC - 6	-	PUERPERIO	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Semestral									X			
							Mantenimiento del sistema mecanico	Semestral									X			
							Mantenimiento del sistema electrico	Semestral									X			
							Verificacion de bateria	Semestral									X			
							Prueba de operatividad	Semestral									X			
							Conservacion del equipo y limpieza final	Semestral									X			
3	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.C.OBS - 003	PINO	M-103	-	PUERPERIO	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Semestral									X			
							Mantenimiento del sistema mecanico	Semestral									X			
							Mantenimiento del sistema electrico	Semestral									X			
							Verificacion de bateria	Semestral									X			
							Prueba de operatividad	Semestral									X			
							Conservacion del equipo y limpieza final	Semestral									X			

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO ELECTRICO - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL EQUIPO						ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												
	EQUIPO	CODIGO INTERNO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS : UCI																				
1	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.UCI - 001	GLOMED	-	-	UCI - GINECO OBSTETRICIA - AISLADOS	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual					X							
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual					X							
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual					X							
							Verificacion de bateria	Anual					X							
							Prueba de operatividad	Anual					X							
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual					X							
2	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.UCI - 002	ADVANCED	B1000	-	UCI - GINECO OBSTETRICIA - AISLADOS	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual					X							
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual					X							
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual					X							
							Verificacion de bateria	Anual					X							
							Prueba de operatividad	Anual					X							
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual					X							
3	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.UCI - 003	ADVANCED	B1000	-	UCI - MUJERES	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual					X							
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual					X							
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual					X							
							Verificacion de bateria	Anual					X							
							Prueba de operatividad	Anual					X							
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual					X							
4	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.UCI - 004	ADVANCED	B1000	-	UCI - HOMBRES	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual					X							
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual					X							
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual					X							
							Verificacion de bateria	Anual					X							
							Prueba de operatividad	Anual					X							
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual					X							
5	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.UCI - 005	ADVANCED	B1000	-	UCI - HOMBRES	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual					X							
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual					X							
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual					X							
							Verificacion de bateria	Anual					X							
							Prueba de operatividad	Anual					X							
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual					X							
6	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.UCI - 006	CGM	CGSG	-	UCI - HOMBRES	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual					X							
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual					X							
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual					X							
							Verificacion de bateria	Anual					X							
							Prueba de operatividad	Anual					X							
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual					X							

121

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO ELECTRICO - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL EQUIPO						ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												
	EQUIPO	CODIGO INTERNO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
7	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.UCI - 007	PINO	M-103	-	UCI - GENERAL	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual					X							
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual					X							
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual					X							
							Verificacion de bateria	Anual					X							
							Prueba de operatividad	Anual					X							
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual					X							
8	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.UCI - 008	GLOMED	-	-	UCI - INTERMEDIO GENERAL	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual					X							
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual					X							
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual					X							
							Verificacion de bateria	Anual					X							
							Prueba de operatividad	Anual					X							
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual					X							
9	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.UCI - 009	CGM	CGSG	-	UCI - INTERMEDIO GENERAL	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual					X							
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual					X							
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual					X							
							Verificacion de bateria	Anual					X							
							Prueba de operatividad	Anual					X							
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual					X							
10	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.UCI - 010	ADVANCED	B1000	-	UCI - INTERMEDIO GENERAL	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual					X							
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual					X							
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual					X							
							Verificacion de bateria	Anual					X							
							Prueba de operatividad	Anual					X							
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual					X							
11	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.UCI - 011	PINO	M-103	-	UCI - INTERMEDIO GENERAL	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual					X							
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual					X							
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual					X							
							Verificacion de bateria	Anual					X							
							Prueba de operatividad	Anual					X							
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual					X							
12	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.UCI - 012	ADVANCED	B1000	-	UCI - NEONATOLOGIA	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual					X							
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual					X							
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual					X							
							Verificacion de bateria	Anual					X							
							Prueba de operatividad	Anual					X							
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual					X							

HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA – INSTALACIONES ELECTRICAS – V°B°

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO ELECTRICO - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL EQUIPO						ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												
	EQUIPO	CODIGO INTERNO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
13	CAMA MULTIPROPOSITO ELECTRICA	C.UCI - 013	METAX	IC - 6	-	UCI - HEMODIALISIS	Inspeccion fisica del equipo y sus componentes	Anual					X							
							Mantenimiento del sistema mecanico	Anual					X							
							Mantenimiento del sistema electrico	Anual					X							
							Verificacion de batería	Anual					X							
							Prueba de operatividad	Anual					X							
							Conservacion del equipo y limpieza final	Anual					X							
	EQUIPOS ELECTRICOS EN GENERAL																			
	TERMONEBULIZADORES																			
1	NEBULIZADOR N°01	NEB - 001	VECTOR FOG	C150 PLUS	532255710027	UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	limpieza general de equipo	Semestral							X					
							ajuste mecánico y electrico de componentes y partes del equipo	Semestral							X					
							ajuste de los terminales de conexión eléctrica	Semestral							X					
							verificación de voltaje y corriente de entrada	Semestral							X					
							verificación del tanque acumulador de liquido.	Semestral							X					
							verificación del conductor eléctrico del equipo, de ser necesario cambiarlo	Semestral							X					
2	NEBULIZADOR N°02	NEB - 002	VECTOR FOG	C150 PLUS	532255710029	UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	limpieza general de equipo	Semestral							X					
							ajuste mecánico y electrico de componentes y partes del equipo	Semestral							X					
							ajuste de los terminales de conexión eléctrica	Semestral							X					
							verificación de voltaje y corriente de entrada	Semestral							X					
							verificación del tanque acumulador de liquido.	Semestral							X					
							verificación del conductor eléctrico del equipo, de ser necesario cambiarlo	Semestral							X					
3	NEBULIZADOR N°03	NEB - 003	VECTOR FOG	C150 PLUS	532255710030	UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	limpieza general de equipo	Semestral							X					
							ajuste mecánico y electrico de componentes y partes del equipo	Semestral							X					
							ajuste de los terminales de conexión eléctrica	Semestral							X					
							verificación de voltaje y corriente de entrada	Semestral							X					
							verificación del tanque acumulador de liquido.	Semestral							X					
							verificación del conductor eléctrico del equipo, de ser necesario cambiarlo	Semestral							X					
4	NEBULIZADOR N°04	NEB - 004	VECTOR FOG	C150 PLUS	532244710031	UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	limpieza general de equipo	Semestral							X					
							ajuste mecánico y electrico de componentes y partes del equipo	Semestral							X					
							ajuste de los terminales de conexión eléctrica	Semestral							X					
							verificación de voltaje y corriente de entrada	Semestral							X					
							verificación del tanque acumulador de liquido.	Semestral							X					
							verificación del conductor eléctrico del equipo, de ser necesario cambiarlo	Semestral							X					
5	NEBULIZADOR N°05	NEB - 005	VECTOR FOG	C150 PLUS	532255710031	UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	limpieza general de equipo	Semestral							X					
							ajuste mecánico y electrico de componentes y partes del equipo	Semestral							X					
							ajuste de los terminales de conexión eléctrica	Semestral							X					
							verificación de voltaje y corriente de entrada	Semestral							X					
							verificación del tanque acumulador de liquido.	Semestral							X					
							verificación del conductor eléctrico del equipo, de ser necesario cambiarlo	Semestral							X					

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO ELECTRICO - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL EQUIPO						ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												
	EQUIPO	CODIGO INTERNO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
6	NEBULIZADOR N°06	NEB - 006	VECTOR FOG	C150 PLUS	532255710032	UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	limpieza general de equipo	Semestral							X					
							ajuste mecánico y electrico de componentes y partes del equipo	Semestral							X					
							ajuste de los terminales de conexión eléctrica	Semestral							X					
							verificación de voltaje y corriente de entrada	Semestral							X					
							verificación del tanque acumulador de liquido.	Semestral							X					
							verificación del conductor eléctrico del equipo, de ser necesario cambiarlo	Semestral							X					
7	NEBULIZADOR N°07	NEB - 007	VECTOR FOG	C150 PLUS	532255710034	UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	limpieza general de equipo	Semestral							X					
							ajuste mecánico y electrico de componentes y partes del equipo	Semestral							X					
							ajuste de los terminales de conexión eléctrica	Semestral							X					
							verificación de voltaje y corriente de entrada	Semestral							X					
							verificación del tanque acumulador de liquido.	Semestral							X					
							verificación del conductor eléctrico del equipo, de ser necesario cambiarlo	Semestral							X					
8	NEBULIZADOR N°08	NEB - 008	VECTOR FOG	C150 PLUS	532255710037	UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	limpieza general de equipo	Semestral							X					
							ajuste mecánico y electrico de componentes y partes del equipo	Semestral							X					
							ajuste de los terminales de conexión eléctrica	Semestral							X					
							verificación de voltaje y corriente de entrada	Semestral							X					
							verificación del tanque acumulador de liquido.	Semestral							X					
							verificación del conductor eléctrico del equipo, de ser necesario cambiarlo	Semestral							X					

HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
SECTOR E8 - CASA DE FUERZA : SUBESTACION ELECTRICA																			
TABLEROS DE GRUPO ELECTROGENO																			
	MANTENIMIENTO DE TABLERO DEL GENERADOR N°01	T - GENERADOR N°01	SUBESTACION ELECTRICA	SALA DE GRUPO ELECTROGENO	E - 8A	Inspección visual del gabinete	Anual	X											
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual	X											
						Revisión y ajuste de conexiones eléctricas	Anual	X											
						Verificación del estado de interruptores y protecciones (VIGIrex)	Anual	X											
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual	X											
						Mantenimiento de sistema de ventilacion mecanica	Anual	X											
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual	X											
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual	X											
	MANTENIMIENTO DE TABLERO DEL GENERADOR N°02	T - GENERADOR N°02	SUBESTACION ELECTRICA	SALA DE GRUPO ELECTROGENO	E - 8A	Inspección visual del gabinete	Anual	X											
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual	X											
						Revisión y ajuste de conexiones eléctricas	Anual	X											
						Verificación del estado de interruptores y protecciones (VIGIrex)	Anual	X											
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual	X											
						Mantenimiento de sistema de ventilacion mecanica	Anual	X											
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual	X											
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual	X											
TABLEROS DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA																			
	MANTENIMIENTO DE TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA	T - TA	SUBESTACION ELECTRICA	SALA DE TABLEROS	E - 8A	Inspección visual del gabinete	Anual	X											
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual	X											
						Revisión y ajuste de conexiones eléctricas	Anual	X											
						Verificación del estado de interruptores y protecciones (VIGIrex)	Anual	X											
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual	X											
						Mantenimiento de sistema de ventilacion mecanica	Anual	X											
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual	X											
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual	X											
	MANTENIMIENTO DE INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA	I.G. I - TA	SUBESTACION ELECTRICA	SALA DE TABLEROS	E - 8A	Inspección visual del gabinete	Anual	X											
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual	X											
						Revisión y ajuste de conexiones eléctricas	Anual	X											
						Verificación del estado de interruptores y protecciones (VIGIrex)	Anual	X											
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual	X											
						Mantenimiento de sistema de ventilacion mecanica	Anual	X											
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual	X											
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual	X											

HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA V° B° AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	MANTENIMIENTO DE TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE ESCALERAS PRESURIZADAS	T TA - PRESURIZACION ESCALERAS	SUBESTACION ELECTRICA	SALA DE GRUPO ELECTROGENO	E - 8A	Inspección visual del gabinete	Anual	X											
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual	X											
						Revisión y ajuste de conexiones eléctricas	Anual	X											
						Verificación del estado de interruptores y protecciones (VIGIrex)	Anual	X											
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual	X											
						Mantenimiento de sistema de ventilacion mecanica	Anual	X											
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual	X											
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual	X											
	MANTENIMIENTO DE TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE BOMBA CONTRAINCENDIOS	T TA - BACI	SUBESTACION ELECTRICA	SALA DE ESTABILIZADOR	E - 8A	Inspección visual del gabinete	Anual	X											
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual	X											
						Revisión y ajuste de conexiones eléctricas	Anual	X											
						Verificación del estado de interruptores y protecciones (VIGIrex)	Anual	X											
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual	X											
						Mantenimiento de sistema de ventilacion mecanica	Anual	X											
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual	X											
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual	X											
	TABLEROS GENERALES																	
	MANTENIMIENTO DE TABLERO GENERAL NORMAL N°01	TG - N1	SUBESTACION ELECTRICA	SALA DE TABLEROS	E - 8A	Inspección visual del gabinete	Anual	X											
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual	X											
						Revisión y ajuste de conexiones eléctricas	Anual	X											
						Verificación del estado de interruptores y protecciones (VIGIrex)	Anual	X											
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual	X											
						Mantenimiento de sistema de ventilacion mecanica	Anual	X											
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual	X											
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual	X											
	MANTENIMIENTO DE TABLERO GENERAL NORMAL N°02	TG - N2	SUBESTACION ELECTRICA	SALA DE TABLEROS	E - 8A	Inspección visual del gabinete	Anual	X											
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual	X											
						Revisión y ajuste de conexiones eléctricas	Anual	X											
						Verificación del estado de interruptores y protecciones (VIGIrex)	Anual	X											
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual	X											
						Mantenimiento de sistema de ventilacion mecanica	Anual	X											
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual	X											
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual	X											

HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA V° B° AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	MANTENIMIENTO DE TABLERO GENERAL NORMAL N°04	TG - N4	SUBESTACION ELECTRICA	SALA DE TABLEROS	E - 8A	Inspección visual del gabinete	Anual	X											
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual	X											
						Revisión y ajuste de conexiones eléctricas	Anual	X											
						Verificación del estado de interruptores y protecciones (VIGIrex)	Anual	X											
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual	X											
						Mantenimiento de sistema de ventilacion mecanica	Anual	X											
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual	X											
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual	X											
	MANTENIMIENTO DE TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA N°01	TG - E1	SUBESTACION ELECTRICA	SALA DE TABLEROS	E - 8A	Inspección visual del gabinete	Anual	X											
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual	X											
						Revisión y ajuste de conexiones eléctricas	Anual	X											
						Verificación del estado de interruptores y protecciones (VIGIrex)	Anual	X											
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual	X											
						Mantenimiento de sistema de ventilacion mecanica	Anual	X											
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual	X											
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual	X											
	MANTENIMIENTO DE TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA N°02	TG - E2	SUBESTACION ELECTRICA	SALA DE TABLEROS	E - 8A	Inspección visual del gabinete	Anual	X											
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual	X											
						Revisión y ajuste de conexiones eléctricas	Anual	X											
						Verificación del estado de interruptores y protecciones (VIGIrex)	Anual	X											
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual	X											
						Mantenimiento de sistema de ventilacion mecanica	Anual	X											
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual	X											
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual	X											
	MANTENIMIENTO DE TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA N°03	TG - E3	SUBESTACION ELECTRICA	SALA DE TABLEROS	E - 8A	Inspección visual del gabinete	Anual	X											
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual	X											
						Revisión y ajuste de conexiones eléctricas	Anual	X											
						Verificación del estado de interruptores y protecciones (VIGIrex)	Anual	X											
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual	X											
						Mantenimiento de sistema de ventilacion mecanica	Anual	X											
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual	X											
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual	X											
	MANTENIMIENTO DE TABLERO GENERAL ESTABILIZADO	TG - EST	SUBESTACION ELECTRICA	SALA DE ESTABILIZADOR	E - 8A	Inspección visual del gabinete	Anual	X											
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual	X											
						Revisión y ajuste de conexiones eléctricas	Anual	X											
						Verificación del estado de interruptores y protecciones (VIGIrex)	Anual	X											
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual	X											
						Mantenimiento de sistema de ventilacion mecanica	Anual	X											
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual	X											
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual	X											

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	MANTENIMIENTO DE TABLERO GENERAL DE ALUMBRADO EXTERIOR	TE - A.EXT	SUBESTACION ELECTRICA	SALA DE ESTABILIZADOR	E - 8A	Inspección visual del gabinete	Anual	X											
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual	X											
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual	X											
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual	X											
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual	X											
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual	X											
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual	X											
	MANTENIMIENTO DE TABLERO EMERGENCIA DE LA SUBESTACION ELECTRICA	TE - SE	SUBESTACION ELECTRICA	SALA DE GRUPO ELECTROGENO	E - 8A	Inspección visual del gabinete	Anual	X											
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual	X											
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual	X											
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual	X											
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual	X											
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual	X											
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual	X											
	MANTENIMIENTO DE TABLERO EMERGENCIA DE LA SALA DE CALDERAS	TE - CF	CASA DE FUERZA	SALA DE CALDERAS	E - 8B	Inspección visual del gabinete	Anual	X											
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual	X											
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual	X											
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual	X											
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual	X											
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual	X											
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual	X											
	INTERRUPTORES Y BANCO DE CONDENSADORES																	
	MANTENIMIENTO DE INTERRUPTOR GENERAL N°01	I.G. TR-1	SUBESTACION ELECTRICA	SALA DE TABLEROS	E - 8A	Inspección visual del gabinete	Anual	X											
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual	X											
						Revisión y ajuste de conexiones eléctricas	Anual	X											
						Verificación del estado del Interruptor general N°01	Anual	X											
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual	X											
						Mantenimiento de sistema de ventilacion mecanica	Anual	X											
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual	X											
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual	X											
	MANTENIMIENTO DE INTERRUPTOR GENERAL N°02	I.G. TR-2	SUBESTACION ELECTRICA	SALA DE TABLEROS	E - 8A	Inspección visual del gabinete	Anual	X											
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual	X											
						Revisión y ajuste de conexiones eléctricas	Anual	X											
						Verificación del estado del Interruptor general N°02	Anual	X											
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual	X											
						Mantenimiento de sistema de ventilacion mecanica	Anual	X											
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual	X											
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual	X											

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	MANTENIMIENTO DEL BANCO DE CONDENSADORES DE 393KVAR	BANCO DE CONDENSADORES AUTOMATICO	SUBESTACION ELECTRICA	SALA DE TABLEROS	E - 8A	Inspección visual del gabinete	Anual	X										
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual	X										
						Revisión y ajuste de conexiones eléctricas	Anual	X										
						Verificación del estado del banco de condensadores	Anual	X										
						Verificacion del funcionamiento de contactores	Anual	X										
						Mantenimiento de sistema de ventilacion mecanica	Anual	X										
						Verificacion de puntos calientes con camara termografica	Anual	X										
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual	X										
	RED ELECTRICA DE DISTRIBUCION																	
	MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA DEL SECTOR E8	RED - CASA DE FUERZA	CASA DE FUERZA	INTEGRAL	E - 8	Revisión y/o cambio de interruptores.	Anual	X										
						Revisión y/o cambio de tomacorrientes.	Anual	X										
						Revisión de cableado eléctrico.	Anual	X										
						Revision de cajas de pase electricas y anclajes	Anual	X										
						Revisión y/o cambio de cables de equipos biomedicos (a pedido)	Anual	X										
						Pruebas de aislamiento mediante megometro	Anual	X										
						Instalacion de puntos de energia electrica (a pedido)	Anual	X										
	INFRAESTRUCTURA																	
	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR E8	INFRA - CASA DE FUERZA	CASA DE FUERZA	INTEGRAL	E - 8	Limpieza de tapas metalicas, canalizaciones y ductos	Semestral	X										
						Limpieza de techos y chemeneas	Semestral	X										
						Limpieza de ductos de los transformadores	Semestral	X										
						Limpieza de compuertas del estabilizador	Semestral	X										
						Limpieza de ductos de combustible	Semestral	X										
						Mantenimiento de extractores de la subestacion	Semestral	X										
						Mantenimiento de extractores de la sala de tableros	Semestral	X										
						limpieza de buzones de alimentadores	Semestral	X										
						Limpieza general de la subestacion electrica, sala de tableros y grupo electrogeno	Semestral	X										
	LETREROS RETROILUMINADOS																	
	MANTENIMIENTO DE LETREROS RETROILUMINADOS DEL SECTOR E8	LR - CASA DE FUERZA	CASA DE FUERZA	INTEGRAL	E - 8	Ajuste de anclajes de letreros luminosos.	Anual	X										
						Revision de cajas de pase de alimentacion.	Anual	X										
						Revisión de carga de bateria. (cambio de equipo de ser necesario)	Anual	X										
						Revision de la placa electronica del equipo	Anual	X										
						Prueba de duracion de bateria duracion minima 3hr.	Anual	X										
						Revisión y limpieza de letreros retroiluminados	Anual	X										

HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA
V° B°
INSTALACIONES ELECTRICAS

113

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	LUCES DE EMERGENCIA																		
	MANTENIMIENTO DE LUCES DE EMERGENCIA DEL SECTOR E8	LE - CASA DE FUERZA	CASA DE FUERZA	INTEGRAL	E - 8	Revisión de la carga de la bateria. (cambio de ser necesario)	Anual	X											
						Revisión de tomacorrientes a 2.20m.	Anual	X											
						Revisión de bombillas LED.	Anual	X											
						Revision de luces testigos rojo y verde	Anual	X											
						Medición de parametros electricos	Anual	X											
						Limpieza general del equipo.	Anual	X											
	ILUMINACION INTERIOR																		
	MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACION INTERIOR DEL SECTOR E8	II - CASA DE FUERZA	CASA DE FUERZA	INTEGRAL	E - 8	Limpieza de luminarias	Anual	X											
						Mantenimiento de luminarias tipo panel LED	Anual	X											
						Reemplazo de luminarias tipo dicroico (a solicitud)	Anual	X											
						Revisión del cableado eléctrico de los circuitos de iluminación	Anual	X											
						Sustitución de luminarias deterioradas o fuera de servicio	Anual	X											
						Cambio de balastros electrónicos defectuosos	Anual	X											
						pruebas de iluminancia en los ambientes	Anual	X											
	SECTOR A1 : AUDITORIO - CASETA DE VIGILANCIA																		
	TABLEROS ELECTRICOS																		
	MANTENIMIENTO DE SUBTABLERO ELECTRICO NORMAL DEL AUDITORIO	STN-AU	AUDITORIO	CUARTO DE INSTALACIONES	A - 1	Inspección visual del gabinete	Anual	X											
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual	X											
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual	X											
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual	X											
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual	X											
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual	X											
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual	X											
	MANTENIMIENTO DE SUBTABLERO ELECTRICO DE EMERGENCIA DEL AUDITORIO	STE-AU	AUDITORIO	CUARTO DE INSTALACIONES	A - 1	Inspección visual del gabinete	Anual	X											
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual	X											
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual	X											
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual	X											
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual	X											
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual	X											
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual	X											

HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA
INSTALACIONES ELECTRICAS
V°B°

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DE LA CASETA DE VIGILANCIA	TA-C1 CASETA	CASETA DE VIGILANCIA	AMBIENTE DE MESA DE PARTES	A - 1	Inspección visual del gabinete	Anual	X										
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual	X										
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual	X										
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual	X										
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual	X										
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual	X										
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual	X										
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DEL GDS DE AUDITORIO	T - GDS 04	AUDITORIO	CUARTO DE INSTALACIONES	A - 1	Inspección visual del gabinete	Anual	X										
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual	X										
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual	X										
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual	X										
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual	X										
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual	X										
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual	X										
	RED ELECTRICA DE DISTRIBUCION																	
	MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA DEL SECTOR A1	RED - AUDITORIO	AUDITORIO Y CASETA DE VIGILANCIA	INTEGRAL	A - 1	Revisión y/o cambio de interruptores.	Anual	X										
						Revisión y/o cambio de tomacorrientes.	Anual	X										
						Revisión de cableado eléctrico.	Anual	X										
						Revision de cajas de pase electricas y anclajes	Anual	X										
						Revisión y/o cambio de cables de equipos biomedicos (a pedido)	Anual	X										
						Pruebas de aislamiento mediante megometro	Anual	X										
						Instalacion de puntos de energia electrica (a pedido)	Anual	X										
	LETREROS RETROILUMINADOS																	
	MANTENIMIENTO DE LETREROS RETROILUMINADOS DEL SECTOR A1	LR - AUDITORIO	AUDITORIO Y CASETA DE VIGILANCIA	INTEGRAL	A - 1	Ajuste de anclajes de letreros luminosos.	Anual	X										
						Revision de cajas de pase de alimentacion.	Anual	X										
						Revisión de carga de bateria. (cambio de equipo de ser necesario)	Anual	X										
						Revision de la placa electronica del equipo	Anual	X										
						Prueba de duracion de bateria duracion minima 3hr.	Anual	X										
						Revisión y limpieza de letreros retroiluminados	Anual	X										
	LUCES DE EMERGENCIA																	
	MANTENIMIENTO DE LUCES DE EMERGENCIA DEL SECTOR A1	LE - AUDITORIO	AUDITORIO Y CASETA DE VIGILANCIA	INTEGRAL	A - 1	Revisión de la carga de la bateria. (cambio de ser necesario)	Anual	X										
						Revisión de tomacorrientes a 2.20m.	Anual	X										
						Revisión de bombillas LED.	Anual	X										
						Revision de luces testigos rojo y verde	Anual	X										
						Medición de parametros electricos	Anual	X										
						Limpieza general del equipo.	Anual	X										

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	ILUMINACION INTERIOR																		
	MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACION INTERIOR DEL SECTOR A1	II - AUDITORIO	AUDITORIO Y CASETA DE VIGILANCIA	INTEGRAL	A - 1	Limpieza de luminarias	Anual	X											
						Mantenimiento de luminarias tipo panel LED	Anual	X											
						Reemplazo de luminarias tipo dicroico (a solicitud)	Anual	X											
						Revisión del cableado eléctrico de los circuitos de iluminación	Anual	X											
						Sustitución de luminarias deterioradas o fuera de servicio	Anual	X											
						Cambio de balastros electrónicos defectuosos	Anual	X											
						pruebas de iluminancia en los ambientes	Anual	X											
	REFLECTORES RGB																		
	MANTENIMIENTO DE REFLECTORES RGB	REFLECTOR RGB	AUDITORIO Y CASETA DE VIGILANCIA	EXTERIOR - INGRESO AL HOSPITAL	A - 1	Limpieza general de los equipos RGB	Anual	X											
						Verificacion de funcionamiento de controlador de reflectores RGB	Anual	X											
						Verificacion de funcionamiento de reflectores RGB	Anual	X											
						Revisión del cableado de alimentacion	Anual	X											
						Pruebas de megado a los conductores electricos	Anual	X											
						Limpieza de la estructura, soporte y tapas metalicas	Anual	X											
						Cambio de LED´s dañados	Anual	X											
	SECTOR A2 : CASA MATERNA																		
	TABLEROS ELECTRICOS																		
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO NORMAL DE CASA MATERNA	TN - 1.1	CASA MATERNA	PASILLO ANTES DE COCINA	A - 2	Inspección visual del gabinete	Anual		X										
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual		X										
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual		X										
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual		X										
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual		X										
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual		X										
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual		X										
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DE EMERGENCIA DE CASA MATERNA	TE - 1.1	CASA MATERNA	PASILLO ANTES DE COCINA	A - 2	Inspección visual del gabinete	Anual		X										
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual		X										
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual		X										
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual		X										
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual		X										
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual		X										
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual		X										

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO ESTABILIZADO DE CASA MATERNA	T EST - 1.1	CASA MATERNA	PASILLO ANTES DE COCINA	A - 2	Inspección visual del gabinete	Anual		X										
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual		X										
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual		X										
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual		X										
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual		X										
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual		X										
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual		X										
	RED ELECTRICA DE DISTRIBUCION																	
	MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA DEL SECTOR A2	RED - CASA MATERNA	CASA MATERNA	INTEGRAL	A - 2	Revisión y/o cambio de interruptores.	Anual		X										
						Revisión y/o cambio de tomacorrientes.	Anual		X										
						Revisión de cableado eléctrico.	Anual		X										
						Revision de cajas de pase electricas y anclajes	Anual		X										
						Revisión y/o cambio de cables de equipos biomedicos (a pedido)	Anual		X										
						Pruebas de aislamiento mediante megometro	Anual		X										
						Instalacion de puntos de energia electrica (a pedido)	Anual		X										
	LETREROS RETROILUMINADOS																	
	MANTENIMIENTO DE LETREROS RETROILUMINADOS DEL SECTOR A2	LR - CASA MATERNA	CASA MATERNA	INTEGRAL	A - 2	Ajuste de anclajes de letreros luminosos.	Anual		X										
						Revision de cajas de pase de alimentacion.	Anual		X										
						Revisión de carga de bateria. (cambio de equipo de ser necesario)	Anual		X										
						Revision de la placa electronica del equipo	Anual		X										
						Prueba de duracion de bateria duracion minima 3hr.	Anual		X										
						Revisión y limpieza de letreros retroiluminados	Anual		X										
	LUCES DE EMERGENCIA																	
	MANTENIMIENTO DE LUCES DE EMERGENCIA DEL SECTOR A2	LE - CASA MATERNA	CASA MATERNA	INTEGRAL	A - 2	Revisión de la carga de la bateria. (cambio de ser necesario)	Anual		X										
						Revisión de tomacorrientes a 2.20m.	Anual		X										
						Revisión de bombillas LED.	Anual		X										
						Revision de luces testigos rojo y verde	Anual		X										
						Medición de parametros electricos	Anual		X										
						Limpieza general del equipo.	Anual		X										
	ILUMINACION INTERIOR																	
	MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACION INTERIOR DEL SECTOR A2	II - CASA MATERNA	CASA MATERNA	INTEGRAL	A - 2	Limpieza de luminarias	Anual		X										
						Mantenimiento de luminarias tipo panel LED	Anual		X										
						Reemplazo de luminarias tipo dicroico (a solicitud)	Anual		X										
						Revisión del cableado eléctrico de los circuitos de iluminación	Anual		X										
						Sustitución de luminarias deterioradas o fuera de servicio	Anual		X										
						Cambio de balastros electrónicos defectuosos	Anual		X										
						pruebas de iluminancia en los ambientes	Anual		X										

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
SECTOR A3 : CAPILLA Y LACTARIO																			
TABLEROS ELECTRICOS																			
	MANTENIMIENTO DE SUBTABLERO ELECTRICO DE EMERGENCIA DE CAPILLA	STE - CA	CAPILLA	CUARTO DE SACRISTIA	A - 3	Inspección visual del gabinete	Anual		X									
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual		X									
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual		X									
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual		X									
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual		X									
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual		X									
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual		X									
	MANTENIMIENTO DE SUBTABLERO ELECTRICO DE EMERGENCIA DEL LACTARIO	STE - LA	LACTARIO	AMBIENTE PRINCIPAL	A - 3	Inspección visual del gabinete	Anual		X									
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual		X									
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual		X									
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual		X									
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual		X									
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual		X									
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual		X									
RED ELECTRICA DE DISTRIBUCION																			
	MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA DEL SECTOR A3	RED - CAPILLA Y LACTARIO	CAPILLA Y LACTARIO	INTEGRAL	A - 3	Revisión y/o cambio de interruptores.	Anual		X									
						Revisión y/o cambio de tomacorrientes.	Anual		X									
						Revisión de cableado eléctrico.	Anual		X									
						Revision de cajas de pase electricas y anclajes	Anual		X									
						Revisión y/o cambio de cables de equipos biomedicos (a pedido)	Anual		X									
						Pruebas de aislamiento mediante megometro	Anual		X									
						Instalacion de puntos de energia electrica (a pedido)	Anual		X									
LETREROS RETROILUMINADOS																			
	MANTENIMIENTO DE LETREROS RETROILUMINADOS DEL SECTOR A3	LR - CAPILLA Y LACTARIO	CAPILLA Y LACTARIO	INTEGRAL	A - 3	Ajuste de anclajes de letreros luminosos.	Anual		X									
						Revision de cajas de pase de alimentacion.	Anual		X									
						Revisión de carga de bateria. (cambio de equipo de ser necesario)	Anual		X									
						Revision de la placa electronica del equipo	Anual		X									
						Prueba de duracion de bateria duracion minima 3hr.	Anual		X									
						Revisión y limpieza de letreros retroiluminados	Anual		X									

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
LUCES DE EMERGENCIA																		
	MANTENIMIENTO DE LUCES DE EMERGENCIA DEL SECTOR A3	LE - CAPILLA Y LACTARIO	CAPILLA Y LACTARIO	INTEGRAL	A - 3	Revisión de la carga de la bateria. (cambio de ser necesario)	Anual		X									
						Revisión de tomacorrientes a 2.20m.	Anual		X									
						Revisión de bombillas LED.	Anual		X									
						Revision de luces testigos rojo y verde	Anual		X									
						Medición de parametros electricos	Anual		X									
						Limpieza general del equipo.	Anual		X									
ILUMINACION INTERIOR																		
	MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACION INTERIOR DEL SECTOR A3	II - CAPILLA Y LACTARIO	CAPILLA Y LACTARIO	INTEGRAL	A - 3	Limpieza de luminarias	Anual		X									
						Mantenimiento de luminarias tipo panel LED	Anual		X									
						Reemplazo de luminarias tipo dicroico (a solicitud)	Anual		X									
						Revisión del cableado eléctrico de los circuitos de iluminación	Anual		X									
						Sustitución de luminarias deterioradas o fuera de servicio	Anual		X									
						Cambio de balastros electrónicos defectuosos	Anual		X									
						pruebas de iluminancia en los ambientes	Anual		X									
SECTOR B : CONSULTA EXTERNA																		
TABLEROS ELECTRICOS																		
	MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE FUERZA DE CONSULTA EXTERNA	TF - CONSULTA EXTERNA	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION	CONSULTA EXTERNA E INFECTOLOGIA	B - 1	Inspección visual del gabinete	Anual		X									
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual		X									
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual		X									
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual		X									
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual		X									
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO NORMAL DE CONSULTA EXTERNA	TN - 1.8	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION	PASILLO PRINCIPAL 1ER PISO	B - 1	Inspección visual del gabinete	Anual		X									
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual		X									
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual		X									
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual		X									
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual		X									
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual		X									
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual		X									
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DE EMERGENCIA DE CONSULTA EXTERNA	TE - 1.8	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION	PASILLO PRINCIPAL 1ER PISO	B - 1	Inspección visual del gabinete	Anual		X									
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual		X									
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual		X									
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual		X									
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual		X									
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual		X									
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual		X									

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO ESTABILIZADO DE CONSULTA EXTERNA	T EST - 1.8	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION	PASILLO PRINCIPAL 1ER PISO	B - 1	Inspección visual del gabinete	Anual		X										
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual		X										
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual		X										
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual		X										
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual		X										
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual		X										
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual		X										
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO NORMAL DE CONSULTA EXTERNA	TN - 1.9	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION	PASILLO PRINCIPAL 1ER PISO	B - 2	Inspección visual del gabinete	Anual		X										
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual		X										
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual		X										
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual		X										
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual		X										
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual		X										
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual		X										
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DE EMERGENCIA DE CONSULTA EXTERNA	TE - 1.9	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION	PASILLO PRINCIPAL 1ER PISO	B - 2	Inspección visual del gabinete	Anual		X										
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual		X										
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual		X										
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual		X										
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual		X										
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual		X										
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual		X										
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO ESTABILIZADO DE CONSULTA EXTERNA	T EST - 1.9	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION	PASILLO PRINCIPAL 1ER PISO	B - 2	Inspección visual del gabinete	Anual		X										
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual		X										
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual		X										
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual		X										
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual		X										
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual		X										
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual		X										
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO NORMAL DE CONSULTA EXTERNA	TN - 2.5	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION	PASILLO PRINCIPAL 2DO PISO	B - 1	Inspección visual del gabinete	Anual		X										
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual		X										
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual		X										
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual		X										
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual		X										
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual		X										
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual		X										

HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DE EMERGENCIA DE CONSULTA EXTERNA	TE - 2.7	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION	PASILLO PRINCIPAL 2DO PISO	B - 1	Inspección visual del gabinete	Anual		X										
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual		X										
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual		X										
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual		X										
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual		X										
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual		X										
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual		X										
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO ESTABILIZADO DE CONSULTA EXTERNA	T EST - 2.6	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION	PASILLO PRINCIPAL 2DO PISO	B - 1	Inspección visual del gabinete	Anual		X										
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual		X										
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual		X										
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual		X										
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual		X										
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual		X										
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual		X										
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO NORMAL DE CONSULTA EXTERNA	TN - 2.4	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION	PASILLO PRINCIPAL 2DO PISO	B - 2	Inspección visual del gabinete	Anual		X										
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual		X										
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual		X										
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual		X										
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual		X										
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual		X										
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual		X										
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DE EMERGENCIA DE CONSULTA EXTERNA	TE - 2.6	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION	PASILLO PRINCIPAL 2DO PISO	B - 2	Inspección visual del gabinete	Anual		X										
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual		X										
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual		X										
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual		X										
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual		X										
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual		X										
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual		X										
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO ESTABILIZADO DE CONSULTA EXTERNA	T EST - 2.5	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION	PASILLO PRINCIPAL 2DO PISO	B - 2	Inspección visual del gabinete	Anual		X										
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual		X										
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual		X										
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual		X										
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual		X										
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual		X										
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual		X										

HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA
V°B°
AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC.
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DEL GDS DE CONSULTA EXTERNA 1ER NIVEL	T - GDS 03	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION	CUARTO DE INSTALACIONES	B - 3	Inspección visual del gabinete	Anual		X										
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual		X										
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual		X										
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual		X										
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual		X										
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual		X										
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual		X										
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DEL GDS DE CONSULTA EXTERNA 2DO NIVEL	T - GDS 08	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION	CUARTO DE INSTALACIONES	B - 3	Inspección visual del gabinete	Anual		X										
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual		X										
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual		X										
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual		X										
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual		X										
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual		X										
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual		X										
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO NORMAL DE CONSULTA EXTERNA - SALA DE ESPERA	TN - 1.12	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION	SALA DE ESPERA	B - 4	Inspección visual del gabinete	Anual		X										
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual		X										
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual		X										
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual		X										
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual		X										
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual		X										
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual		X										
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DE EMERGENCIA DE CONSULTA EXTERNA - SALA DE ESPERA	TE - 1.12	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION	SALA DE ESPERA	B - 4	Inspección visual del gabinete	Anual		X										
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual		X										
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual		X										
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual		X										
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual		X										
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual		X										
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual		X										
	RED ELECTRICA DE DISTRIBUCION																		
	MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA DEL SECTOR B1 Y B2	RED - CONSULTA EXTERNA	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION	INTEGRAL	SECTOR B	Revisión y/o cambio de interruptores.	Anual		X										
						Revisión y/o cambio de tomacorrientes.	Anual		X										
						Revisión de cableado eléctrico.	Anual		X										
						Revision de cajas de pase electricas y anclajes	Anual		X										
						Revisión y/o cambio de cables de equipos biomedicos (a pedido)	Anual		X										
						Pruebas de aislamiento mediante megometro	Anual		X										
						Instalacion de puntos de energia electrica (a pedido)	Anual		X										

HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA
V°B°

104

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	LETREROS RETROILUMINADOS																	
	MANTENIMIENTO DE LETREROS RETROILUMINADOS DEL SECTOR B1 Y B2	LR - CONSULTA EXTERNA	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION	INTEGRAL	SECTOR B	Ajuste de anclajes de letreros luminosos.	Anual		X									
						Revision de cajas de pase de alimentacion.	Anual		X									
						Revisión de carga de bateria. (cambio de equipo de ser necesario)	Anual		X									
						Revision de la placa electronica del equipo	Anual		X									
						Prueba de duracion de bateria duracion minima 3hr.	Anual		X									
						Revisión y limpieza de letreros retroiluminados	Anual		X									
	LUCES DE EMERGENCIA																	
	MANTENIMIENTO DE LUCES DE EMERGENCIA DEL SECTOR B1 Y B2	LE - CONSULTA EXTERNA	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION	INTEGRAL	SECTOR B	Revisión de la carga de la bateria. (cambio de ser necesario)	Anual		X									
						Revisión de tomacorrientes a 2.20m.	Anual		X									
						Revisión de bombillas LED.	Anual		X									
						Revision de luces testigos rojo y verde	Anual		X									
						Medición de parametros electricos	Anual		X									
						Limpieza general del equipo.	Anual		X									
	ILUMINACION INTERIOR																	
	MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACION INTERIOR DEL SECTOR B1 Y B2	II - CONSULTA EXTERNA	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION	INTEGRAL	SECTOR B	Limpieza de luminarias	Anual		X									
						Mantenimiento de luminarias tipo panel LED	Anual		X									
						Reemplazo de luminarias tipo dicroico (a solicitud)	Anual		X									
						Revisión del cableado eléctrico de los circuitos de iluminación	Anual		X									
						Sustitución de luminarias deterioradas o fuera de servicio	Anual		X									
						Cambio de balastros electrónicos defectuosos	Anual		X									
						pruebas de iluminancia en los ambientes	Anual		X									
	REFLECTORES DE SALA DE ESPERA																	
	MANTENIMIENTO DE REFLECTORES DE LA SALA DE ESPERA	REFLECTORES	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION	SALA DE ESPERA	B - 4	Verificacion de funcionamiento de reflectores tipo 10P	Anual		X									
						Verificacion de funcionamiento de reflectores tipo 4P	Anual		X									
						Revisión del cableado de alimentacion	Anual		X									
						Colocacion de tapas metalicas	Anual		X									
						Pruebas de megado a los conductores electricos	Anual		X									
						Ajuste y pintado de pastorales	Anual		X									
						Limpieza general de los equipos	Anual		X									

HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA
V°B°
INSTALACIONES ELECTRICAS

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
SECTOR C1 - PRIMER NIVEL : REHABILITACION Y MEDICINA FISICA																			
TABLEROS ELECTRICOS																			
	MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE FUERZA DE REHABILITACION Y MEDICINA FISICA	TF - REHABILITACION	SERVICIO DE REHABILITACION Y MEDICINA FISICA	GIMNASIO ADULTOS HIDROTERAPIA	C - 1 PRIMER NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual			X									
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual			X									
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual			X									
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual			X									
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual			X									
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO NORMAL DE REHABILITACION Y MEDICINA FISICA	TN - 1.7	SERVICIO DE REHABILITACION Y MEDICINA FISICA	PASILLO PRINCIPAL	C - 1 PRIMER NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual			X									
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual			X									
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual			X									
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual			X									
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual			X									
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual			X									
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual			X									
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DE EMERGENCIA DE REHABILITACION Y MEDICINA FISICA	TE - 1.7	SERVICIO DE REHABILITACION Y MEDICINA FISICA	PASILLO PRINCIPAL	C - 1 PRIMER NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual			X									
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual			X									
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual			X									
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual			X									
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual			X									
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual			X									
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual			X									
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO ESTABILIZADO DE REHABILITACION Y MEDICINA FISICA	T EST - 1.7	SERVICIO DE REHABILITACION Y MEDICINA FISICA	PASILLO PRINCIPAL	C - 1 PRIMER NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual			X									
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual			X									
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual			X									
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual			X									
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual			X									
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual			X									
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual			X									
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DE EMERGENCIA DE GDS REHABILITACION Y MEDICINA FISICA	TE - GDS 01	SERVICIO DE REHABILITACION Y MEDICINA FISICA	CUARTO DE COMUNICACIONES	C - 1 PRIMER NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual			X									
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual			X									
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual			X									
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual			X									
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual			X									
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual			X									
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual			X									

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	RED ELECTRICA DE DISTRIBUCION																		
	MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA DEL SECTOR C1 PRIMER NIVEL	RED - REHABILITACION	SERVICIO DE REHABILITACION Y MEDICINA FISICA	INTEGRAL	C - 1 PRIMER NIVEL	Revisión y/o cambio de interruptores.	Anual			X								
						Revisión y/o cambio de tomacorrientes.	Anual			X								
						Revisión de cableado eléctrico.	Anual			X								
						Revision de cajas de pase electricas y anclajes	Anual			X								
						Revisión y/o cambio de cables de equipos biomedicos (a pedido)	Anual			X								
						Pruebas de aislamiento mediante megometro	Anual			X								
						Instalacion de puntos de energia electrica (a pedido)	Anual			X								
	LETREROS RETROILUMINADOS																		
	MANTENIMIENTO DE LETREROS RETROILUMINADOS DEL SECTOR C1 PRIMER NIVEL	LR - REHABILITACION	SERVICIO DE REHABILITACION Y MEDICINA FISICA	INTEGRAL	C - 1 PRIMER NIVEL	Ajuste de anclajes de letreros luminosos.	Anual			X								
						Revision de cajas de pase de alimentacion.	Anual			X								
						Revisión de carga de bateria. (cambio de equipo de ser necesario)	Anual			X								
						Revision de la placa electronica del equipo	Anual			X								
						Prueba de duracion de bateria duracion minima 3hr.	Anual			X								
						Revisión y limpieza de letreros retroiluminados	Anual			X								
	LUCES DE EMERGENCIA																		
	MANTENIMIENTO DE LUCES DE EMERGENCIA DEL SECTOR C1 PRIMER NIVEL	LE - REHABILITACION	SERVICIO DE REHABILITACION Y MEDICINA FISICA	INTEGRAL	C - 1 PRIMER NIVEL	Revisión de la carga de la bateria. (cambio de ser necesario)	Anual			X								
						Revisión de tomacorrientes a 2.20m.	Anual			X								
						Revisión de bombillas LED.	Anual			X								
						Revision de luces testigos rojo y verde	Anual			X								
						Medición de parametros electricos	Anual			X								
						Limpieza general del equipo.	Anual			X								
	ILUMINACION INTERIOR																		
	MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACION INTERIOR DEL SECTOR C1 PRIMER NIVEL	II - REHABILITACION	SERVICIO DE REHABILITACION Y MEDICINA FISICA	INTEGRAL	C - 1 PRIMER NIVEL	Limpieza de luminarias	Anual			X								
						Mantenimiento de luminarias tipo panel LED	Anual			X								
						Reemplazo de luminarias tipo dicroico (a solicitud)	Anual			X								
						Revisión del cableado eléctrico de los circuitos de iluminación	Anual			X								
						Sustitución de luminarias deterioradas o fuera de servicio	Anual			X								
						Cambio de balastros electrónicos defectuosos	Anual			X								
						pruebas de iluminancia en los ambientes	Anual			X								

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA — V°B° — ÁREA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
SECTOR C2 : CIRUGIA DE DIA																			
TABLEROS ELECTRICOS																			
	MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE FUERZA DE CIRUGIA DE DIA	TF - CIRUGIA DE DIA	CIRUGIA DE DIA	ESTACION DE ENFERMERAS, TRABAJO LIMPIO, CUARTO SEPTICO	C - 2	Inspección visual del gabinete	Anual			X									
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual			X									
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual			X									
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual			X									
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual			X									
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DE EMERGENCIA DE GDS DE CIRUGIA DE DIA	TE - C1	CIRUGIA DE DIA	CORREDOR TECNICO ANTES DEL CUARTO DE INSTALACIONES	C - 2	Inspección visual del gabinete	Anual			X									
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual			X									
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual			X									
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual			X									
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual			X									
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual			X									
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual			X									
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DE EMERGENCIA DE GDS DE CIRUGIA DE DIA	TE - C2	CIRUGIA DE DIA	CORREDOR TECNICO ANTES DEL CUARTO DE INSTALACIONES	C - 2	Inspección visual del gabinete	Anual			X									
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual			X									
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual			X									
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual			X									
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual			X									
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual			X									
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual			X									
RED ELECTRICA DE DISTRIBUCION																			
	MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA DEL SECTOR C2 PRIMER NIVEL	RED - CIRUGIA DE DIA	CIRUGIA DE DIA	INTEGRAL	C - 2	Revisión y/o cambio de interruptores.	Anual			X									
						Revisión y/o cambio de tomacorrientes.	Anual			X									
						Revisión de cableado eléctrico.	Anual			X									
						Revision de cajas de pase electricas y anclajes	Anual			X									
						Revisión y/o cambio de cables de equipos biomedicos (a pedido)	Anual			X									
						Pruebas de aislamiento mediante megometro	Anual			X									
						Instalacion de puntos de energia electrica (a pedido)	Anual			X									
LETREROS RETROILUMINADOS																			
	MANTENIMIENTO DE LETREROS RETROILUMINADOS DEL SECTOR C2 PRIMER NIVEL	LR - CIRUGIA DE DIA	CIRUGIA DE DIA	INTEGRAL	C - 2	Ajuste de anclajes de letreros luminosos.	Anual			X									
						Revision de cajas de pase de alimentacion.	Anual			X									
						Revisión de carga de bateria. (cambio de equipo de ser necesario)	Anual			X									
						Revision de la placa electronica del equipo	Anual			X									
						Prueba de duracion de bateria duracion minima 3hr.	Anual			X									
						Revisión y limpieza de letreros retroiluminados	Anual			X									

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	LUCES DE EMERGENCIA																		
	MANTENIMIENTO DE LUCES DE EMERGENCIA DEL SECTOR C2 PRIMER NIVEL	LE - CIRUGIA DE DIA	CIRUGIA DE DIA	INTEGRAL	C - 2	Revisión de la carga de la bateria. (cambio de ser necesario)	Anual			X									
						Revisión de tomacorrientes a 2.20m.	Anual			X									
						Revisión de bombillas LED.	Anual			X									
						Revision de luces testigos rojo y verde	Anual			X									
						Medición de parametros electricos	Anual			X									
						Limpieza general del equipo.	Anual			X									
	ILUMINACION INTERIOR																		
	MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACION INTERIOR DEL SECTOR C2 PRIMER NIVEL	II - CIRUGIA DE DIA	CIRUGIA DE DIA	INTEGRAL	C - 2	Limpieza de luminarias	Anual			X									
						Mantenimiento de luminarias tipo panel LED	Anual			X									
						Reemplazo de luminarias tipo dicroico (a solicitud)	Anual			X									
						Revisión del cableado eléctrico de los circuitos de iluminación	Anual			X									
						Sustitución de luminarias deterioradas o fuera de servicio	Anual			X									
						Cambio de balastros electrónicos defectuosos	Anual			X									
						pruebas de iluminancia en los ambientes	Anual			X									
	SECTOR C3 Y C4 : FARMACIA CENTRAL Y ADMISION HOSPITALARIA (UNIDAD DE SEGUROS)																		
	TABLEROS ELECTRICOS																		
	MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE FUERZA DEL SERVICIO DE FARMACIA	TF - FARMACIA	SERVICIO DE FARMACIA		C - 4	Inspección visual del gabinete	Anual			X									
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual			X									
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual			X									
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual			X									
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual			X									
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO NORMAL DE LA UNIDAD DE SEGUROS	TN - 1.5	UNIDAD DE SEGUROS	AMBIENTE PRINCIPAL	C - 3	Inspección visual del gabinete	Anual			X									
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual			X									
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual			X									
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual			X									
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual			X									
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual			X									
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual			X									
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DE EMERGENCIA DE LA UNIDAD DE SEGUROS	TE - 1.5	UNIDAD DE SEGUROS	AMBIENTE PRINCIPAL	C - 3	Inspección visual del gabinete	Anual			X									
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual			X									
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual			X									
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual			X									
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual			X									
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual			X									
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual			X									

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO ESTABILIZADO DE LA UNIDAD DE SEGUROS	T EST - 1.5	UNIDAD DE SEGUROS	AMBIENTE PRINCIPAL	C - 3	Inspección visual del gabinete	Anual			X								
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual			X								
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual			X								
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual			X								
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual			X								
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual			X								
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual			X								
	RED ELECTRICA DE DISTRIBUCION																	
	MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA DEL SECTOR C3 Y C4 PRIMER NIVEL	RED - SEGUROS - FARMACIA	SERVICIO DE FARMACIA Y UNIDAD DE SEGUROS	INTEGRAL	C - 3 C - 4	Revisión y/o cambio de interruptores.	Anual			X								
						Revisión y/o cambio de tomacorrientes.	Anual			X								
						Revisión de cableado eléctrico.	Anual			X								
						Revision de cajas de pase electricas y anclajes	Anual			X								
						Revisión y/o cambio de cables de equipos biomedicos (a pedido)	Anual			X								
						Pruebas de aislamiento mediante megometro	Anual			X								
						Instalacion de puntos de energia electrica (a pedido)	Anual			X								
	LETREROS RETROILUMINADOS																	
	MANTENIMIENTO DE LETREROS RETROILUMINADOS DEL SECTOR C3 Y C4 PRIMER NIVEL	LR - SEGUROS - FARMACIA	SERVICIO DE FARMACIA Y UNIDAD DE SEGUROS	INTEGRAL	C - 3 C - 4	Ajuste de anclajes de letreros luminosos.	Anual			X								
						Revision de cajas de pase de alimentacion.	Anual			X								
						Revisión de carga de bateria. (cambio de equipo de ser necesario)	Anual			X								
						Revision de la placa electronica del equipo	Anual			X								
						Prueba de duracion de bateria duracion minima 3hr.	Anual			X								
						Revisión y limpieza de letreros retroiluminados	Anual			X								
	LUCES DE EMERGENCIA																	
	MANTENIMIENTO DE LUCES DE EMERGENCIA DEL SECTOR C3 Y C4 PRIMER NIVEL	LE - SEGUROS - FARMACIA	SERVICIO DE FARMACIA Y UNIDAD DE SEGUROS	INTEGRAL	C - 3 C - 4	Revisión de la carga de la bateria. (cambio de ser necesario)	Anual			X								
						Revisión de tomacorrientes a 2.20m.	Anual			X								
						Revisión de bombillas LED.	Anual			X								
						Revision de luces testigos rojo y verde	Anual			X								
						Medición de parametros electricos	Anual			X								
						Limpieza general del equipo.	Anual			X								
	ILUMINACION INTERIOR																	
	MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACION INTERIOR DEL SECTOR C3 Y C4 PRIMER NIVEL	II - SEGUROS - FARMACIA	SERVICIO DE FARMACIA Y UNIDAD DE SEGUROS	INTEGRAL	C - 3 C - 4	Limpieza de luminarias	Anual			X								
						Mantenimiento de luminarias tipo panel LED	Anual			X								
						Reemplazo de luminarias tipo dicroico (a solicitud)	Anual			X								
						Revisión del cableado eléctrico de los circuitos de iluminación	Anual			X								
						Sustitución de luminarias deterioradas o fuera de servicio	Anual			X								
						Cambio de balastros electrónicos defectuosos	Anual			X								
						pruebas de iluminancia en los ambientes	Anual			X								

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
SECTOR C6 : DIAGNOSTICO POR IMÁGENES																			
TABLEROS ELECTRICOS																			
	MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE FUERZA DEL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	TF - DIAGNOSTICO	SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	SALA DE TOMOGRAFIA	C - 6	Inspección visual del gabinete	Anual			X									
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual			X									
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual			X									
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual			X									
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual			X									
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO NORMAL DEL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	TN - 1.4	SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	CORREDOR FRENTE DE LA SALIDA DE NUTRICION	C - 6	Inspección visual del gabinete	Anual			X									
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual			X									
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual			X									
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual			X									
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual			X									
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual			X									
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual			X									
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DE EMERGENCIA DEL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	TE - 1.4	SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	CORREDOR FRENTE DE LA SALIDA DE NUTRICION	C - 6	Inspección visual del gabinete	Anual			X									
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual			X									
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual			X									
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual			X									
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual			X									
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual			X									
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual			X									
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO ESTABILIZADO DEL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	T EST - 1.4	SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	CORREDOR FRENTE DE LA SALIDA DE NUTRICION	C - 6	Inspección visual del gabinete	Anual			X									
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual			X									
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual			X									
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual			X									
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual			X									
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual			X									
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual			X									
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DE EMERGENCIA DEL TOMOGRAFICO	T - TOM	SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	CUARTO DE INSTALACIONES SALA DE TOMOGRAFIA	C - 6	Inspección visual del gabinete	Anual			X									
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual			X									
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual			X									
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual			X									
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual			X									
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual			X									
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual			X									

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DE EMERGENCIA DEL MAMOGRAFO	T - MOM	SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	SALA DE MAMOGRAFIA	C - 6	Inspección visual del gabinete	Anual			X								
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual			X								
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual			X								
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual			X								
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual			X								
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual			X								
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual			X								
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DE EMERGENCIA DEL DENSITOMETRO	T - DENS	SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	SALA DE DENSITOMETRIA	C - 6	Inspección visual del gabinete	Anual			X								
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual			X								
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual			X								
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual			X								
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual			X								
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual			X								
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual			X								
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DE EMERGENCIA DE RAYOS X N°01	T - RAX.1	SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	SALA DE RAYOS X N°01	C - 6	Inspección visual del gabinete	Anual			X								
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual			X								
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual			X								
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual			X								
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual			X								
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual			X								
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual			X								
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DE EMERGENCIA DE RAYOS X N°02	T - RAX.2	SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	SALA DE RAYOS X N°02	C - 6	Inspección visual del gabinete	Anual			X								
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual			X								
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual			X								
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual			X								
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual			X								
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual			X								
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual			X								
	RED ELECTRICA DE DISTRIBUCION																	
	MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA DEL SECTOR C6 PRIMER NIVEL	RED - DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	INTEGRAL	C - 6	Revisión y/o cambio de interruptores.	Anual			X								
						Revisión y/o cambio de tomacorrientes.	Anual			X								
						Revisión de cableado eléctrico.	Anual			X								
						Revision de cajas de pase electricas y anclajes	Anual			X								
						Revisión y/o cambio de cables de equipos biomedicos (a pedido)	Anual			X								
						Pruebas de aislamiento mediante megometro	Anual			X								
						Instalacion de puntos de energia electrica (a pedido)	Anual			X								

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	LETREROS RETROILUMINADOS																		
	MANTENIMIENTO DE LETREROS RETROILUMINADOS DEL SECTOR C6 PRIMER NIVEL	LR - DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	INTEGRAL	C - 6	Ajuste de anclajes de letreros luminosos.	Anual			X								
						Revision de cajas de pase de alimentacion.	Anual			X								
						Revisión de carga de bateria. (cambio de equipo de ser necesario)	Anual			X								
						Revision de la placa electronica del equipo	Anual			X								
						Prueba de duracion de bateria duracion minima 3hr.	Anual			X								
						Revisión y limpieza de letreros retroiluminados	Anual			X								
	LUCES DE EMERGENCIA																		
	MANTENIMIENTO DE LUCES DE EMERGENCIA DEL SECTOR C6 PRIMER NIVEL	LE - DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	INTEGRAL	C - 6	Revisión de la carga de la bateria. (cambio de ser necesario)	Anual			X								
						Revisión de tomacorrientes a 2.20m.	Anual			X								
						Revisión de bombillas LED.	Anual			X								
						Revision de luces testigos rojo y verde	Anual			X								
						Medición de parametros electricos	Anual			X								
						Limpieza general del equipo.	Anual			X								
	ILUMINACION INTERIOR																		
	MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACION INTERIOR DEL SECTOR C6 PRIMER NIVEL	II - DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	INTEGRAL	C - 6	Limpieza de luminarias	Anual			X								
						Mantenimiento de luminarias tipo panel LED	Anual			X								
						Reemplazo de luminarias tipo dicroico (a solicitud)	Anual			X								
						Revisión del cableado eléctrico de los circuitos de iluminación	Anual			X								
						Sustitución de luminarias deterioradas o fuera de servicio	Anual			X								
						Cambio de balastros electrónicos defectuosos	Anual			X								
						pruebas de iluminancia en los ambientes	Anual			X								
	POZO A TIERRA																		
	POZO A TIERRA - PAT																		
	MANTENIMIENTO DE POZO A TIERRA DE TABLEROS ESTABILIZADOS	PAT - 01	AREA EXTERIOR	JARDIN AL LADO DE RESIDUOS SOLIDOS	AREA EXTERIOR	Medición de ohmiaje del Pozo a Tierra antes del mantenimiento (registro fotográfico)	Anual				X							
						Lijado de la varilla de cobre (electrodo)	Anual				X							
						Cepillado del conductor electrico para mejorar la conductividad	Anual				X							
						Cambio del conector de cobre tipo AB, KC, Anderson o Conector de doble via	Anual				X							
						Aplicación de 01 dosis de bentonita sodica para tratamiento de Pozos a Tierra	Anual				X							
						Aumento de cemento conductivo a una altura de 1m.	Anual				X							
						Reposición de la tierra de chacra cernida	Anual				X							
						Limpieza y Rotulado de la Tapa de Registro con pintura esmalte.	Anual				X							
						Reemplazo de la señaletica si no existiera o estuviera dañada	Anual				X							
						Medición de ohmiaje Pozo a Tierra después del mantenimiento (registro fotográfico)	Anual				X							
						Protocolo de pruebas de pozos a tierra	Anual				X							

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	MANTENIMIENTO DE POZO A TIERRA DEL DATA CENTER	PAT - 02	AREA EXTERIOR	JARDIN DEL SERVICIO DE NUTRICION	AREA EXTERIOR	Medición de ohmiaje del Pozo a Tierra antes del mantenimiento (registro fotográfico)	Anual				X								
						Lijado de la varilla de cobre (electrodo)	Anual				X								
						Cepillado del conductor electrico para mejorar la conductividad	Anual				X								
						Cambio del conector de cobre tipo AB, KC, Anderson o Conector de doble via	Anual				X								
						Aplicación de 01 dosis de bentonita sodica para tratamiento de Pozos a Tierra	Anual				X								
						Aumento de cemento conductivo a una altura de 1m.	Anual				X								
						Reposición de la tierra de chacra cernida	Anual				X								
						Limpieza y Rotulado de la Tapa de Registro con pintura esmalte.	Anual				X								
						Reemplazo de la señaletica si no existiera o estuviera dañada	Anual				X								
						Medición de ohmiaje Pozo a Tierra después del mantenimiento (registro fotográfico)	Anual				X								
						Protocolo de pruebas de pozos a tierra	Anual				X								
	MANTENIMIENTO DE POZO A TIERRA DE BOBINAS DE MEDIA TENSION DE LOS TRANSFORMADORES	PAT - 03	AREA EXTERIOR	PATIO DE MANIOBRAS	AREA EXTERIOR	Medición de ohmiaje del Pozo a Tierra antes del mantenimiento (registro fotográfico)	Anual				X								
						Lijado de la varilla de cobre (electrodo)	Anual				X								
						Cepillado del conductor electrico para mejorar la conductividad	Anual				X								
						Cambio del conector de cobre tipo AB, KC, Anderson o Conector de doble via	Anual				X								
						Aplicación de 01 dosis de bentonita sodica para tratamiento de Pozos a Tierra	Anual				X								
						Aumento de cemento conductivo a una altura de 1m.	Anual				X								
						Reposición de la tierra de chacra cernida	Anual				X								
						Limpieza y Rotulado de la Tapa de Registro con pintura esmalte.	Anual				X								
						Reemplazo de la señaletica si no existiera o estuviera dañada	Anual				X								
						Medición de ohmiaje Pozo a Tierra después del mantenimiento (registro fotográfico)	Anual				X								
						Protocolo de pruebas de pozos a tierra	Anual				X								
	MANTENIMIENTO DE POZO A TIERRA DEL NEUTRO DE LOS TRANSFORMADORES	PAT - 04	AREA EXTERIOR	JARDIN DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AREA EXTERIOR	Medición de ohmiaje del Pozo a Tierra antes del mantenimiento (registro fotográfico)	Anual				X								
						Lijado de la varilla de cobre (electrodo)	Anual				X								
						Cepillado del conductor electrico para mejorar la conductividad	Anual				X								
						Cambio del conector de cobre tipo AB, KC, Anderson o Conector de doble via	Anual				X								
						Aplicación de 01 dosis de bentonita sodica para tratamiento de Pozos a Tierra	Anual				X								
						Aumento de cemento conductivo a una altura de 1m.	Anual				X								
						Reposición de la tierra de chacra cernida	Anual				X								
						Limpieza y Rotulado de la Tapa de Registro con pintura esmalte.	Anual				X								
						Reemplazo de la señaletica si no existiera o estuviera dañada	Anual				X								
						Medición de ohmiaje Pozo a Tierra después del mantenimiento (registro fotográfico)	Anual				X								
						Protocolo de pruebas de pozos a tierra	Anual				X								

HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA
V°B°

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	MANTENIMIENTO DE POZO A TIERRA DE BOBINAS DE BAJA TENSION DE LOS TRANSFORMADORES	PAT - 05	AREA EXTERIOR	PATIO DE MANIOBRAS	AREA EXTERIOR	Medición de ohmiaje del Pozo a Tierra antes del mantenimiento (registro fotográfico)	Anual				X								
						Lijado de la varilla de cobre (electrodo)	Anual				X								
						Cepillado del conductor electrico para mejorar la conductividad	Anual				X								
						Cambio del conector de cobre tipo AB, KC, Anderson o Conector de doble via	Anual				X								
						Aplicación de 01 dosis de bentonita sodica para tratamiento de Pozos a Tierra	Anual				X								
						Aumento de cemento conductivo a una altura de 1m.	Anual				X								
						Reposición de la tierra de chacra cernida	Anual				X								
						Limpieza y Rotulado de la Tapa de Registro con pintura esmalte.	Anual				X								
						Reemplazo de la señaletica si no existiera o estuviera dañada	Anual				X								
						Medición de ohmiaje Pozo a Tierra después del mantenimiento (registro fotográfico)	Anual				X								
						Protocolo de pruebas de pozos a tierra	Anual				X								
	MANTENIMIENTO DE POZO A TIERRA DE RAYOS X	PAT - 06	AREA EXTERIOR	JARDIN ENTRE EL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES Y EL BLOQUE B3	AREA EXTERIOR	Medición de ohmiaje del Pozo a Tierra antes del mantenimiento (registro fotográfico)	Anual				X								
						Lijado de la varilla de cobre (electrodo)	Anual				X								
						Cepillado del conductor electrico para mejorar la conductividad	Anual				X								
						Cambio del conector de cobre tipo AB, KC, Anderson o Conector de doble via	Anual				X								
						Aplicación de 01 dosis de bentonita sodica para tratamiento de Pozos a Tierra	Anual				X								
						Aumento de cemento conductivo a una altura de 1m.	Anual				X								
						Reposición de la tierra de chacra cernida	Anual				X								
						Limpieza y Rotulado de la Tapa de Registro con pintura esmalte.	Anual				X								
						Reemplazo de la señaletica si no existiera o estuviera dañada	Anual				X								
						Medición de ohmiaje Pozo a Tierra después del mantenimiento (registro fotográfico)	Anual				X								
						Protocolo de pruebas de pozos a tierra	Anual				X								
	MANTENIMIENTO DE POZO A TIERRA DEL TOMOGRAFO	PAT - 07	AREA EXTERIOR	JARDIN ENTRE EL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES Y SOPORTE INFORMATICO	AREA EXTERIOR	Medición de ohmiaje del Pozo a Tierra antes del mantenimiento (registro fotográfico)	Anual				X								
						Lijado de la varilla de cobre (electrodo)	Anual				X								
						Cepillado del conductor electrico para mejorar la conductividad	Anual				X								
						Cambio del conector de cobre tipo AB, KC, Anderson o Conector de doble via	Anual				X								
						Aplicación de 01 dosis de bentonita sodica para tratamiento de Pozos a Tierra	Anual				X								
						Aumento de cemento conductivo a una altura de 1m.	Anual				X								
						Reposición de la tierra de chacra cernida	Anual				X								
						Limpieza y Rotulado de la Tapa de Registro con pintura esmalte.	Anual				X								
						Reemplazo de la señaletica si no existiera o estuviera dañada	Anual				X								
						Medición de ohmiaje Pozo a Tierra después del mantenimiento (registro fotográfico)	Anual				X								
						Protocolo de pruebas de pozos a tierra	Anual				X								

HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA
INSTALACIONES ELECTRICAS
V°B°

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	MANTENIMIENTO DE POZO A TIERRA DEL MAMOGRAFO	PAT - 08	AREA EXTERIOR	JARDIN ENTRE EL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES Y SOPORTE INFORMATICO	AREA EXTERIOR	Medición de ohmiaje del Pozo a Tierra antes del mantenimiento (registro fotográfico)	Anual				X							
						Lijado de la varilla de cobre (electrodo)	Anual				X							
						Cepillado del conductor electrico para mejorar la conductividad	Anual				X							
						Cambio del conector de cobre tipo AB, KC, Anderson o Conector de doble via	Anual				X							
						Aplicación de 01 dosis de bentonita sodica para tratamiento de Pozos a Tierra	Anual				X							
						Aumento de cemento conductivo a una altura de 1m.	Anual				X							
						Reposición de la tierra de chacra cernida	Anual				X							
						Limpieza y Rotulado de la Tapa de Registro con pintura esmalte.	Anual				X							
						Reemplazo de la señaletica si no existiera o estuviera dañada	Anual				X							
						Medición de ohmiaje Pozo a Tierra después del mantenimiento (registro fotográfico)	Anual				X							
						Protocolo de pruebas de pozos a tierra	Anual				X							
	MANTENIMIENTO DE POZO A TIERRA DE SALA DE OPERACIONES	PAT - 09	AREA EXTERIOR	JARDIN DE EMERGENCIA	AREA EXTERIOR	Medición de ohmiaje del Pozo a Tierra antes del mantenimiento (registro fotográfico)	Anual				X							
						Lijado de la varilla de cobre (electrodo)	Anual				X							
						Cepillado del conductor electrico para mejorar la conductividad	Anual				X							
						Cambio del conector de cobre tipo AB, KC, Anderson o Conector de doble via	Anual				X							
						Aplicación de 01 dosis de bentonita sodica para tratamiento de Pozos a Tierra	Anual				X							
						Aumento de cemento conductivo a una altura de 1m.	Anual				X							
						Reposición de la tierra de chacra cernida	Anual				X							
						Limpieza y Rotulado de la Tapa de Registro con pintura esmalte.	Anual				X							
						Reemplazo de la señaletica si no existiera o estuviera dañada	Anual				X							
						Medición de ohmiaje Pozo a Tierra después del mantenimiento (registro fotográfico)	Anual				X							
						Protocolo de pruebas de pozos a tierra	Anual				X							
	MANTENIMIENTO DE POZO A TIERRA DE SALA DE PARTOS	PAT - 10	AREA EXTERIOR	JARDIN DE EMERGENCIA	AREA EXTERIOR	Medición de ohmiaje del Pozo a Tierra antes del mantenimiento (registro fotográfico)	Anual				X							
						Lijado de la varilla de cobre (electrodo)	Anual				X							
						Cepillado del conductor electrico para mejorar la conductividad	Anual				X							
						Cambio del conector de cobre tipo AB, KC, Anderson o Conector de doble via	Anual				X							
						Aplicación de 01 dosis de bentonita sodica para tratamiento de Pozos a Tierra	Anual				X							
						Aumento de cemento conductivo a una altura de 1m.	Anual				X							
						Reposición de la tierra de chacra cernida	Anual				X							
						Limpieza y Rotulado de la Tapa de Registro con pintura esmalte.	Anual				X							
						Reemplazo de la señaletica si no existiera o estuviera dañada	Anual				X							
						Medición de ohmiaje Pozo a Tierra después del mantenimiento (registro fotográfico)	Anual				X							
						Protocolo de pruebas de pozos a tierra	Anual				X							

HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA V°B° ELECTRICAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	MANTENIMIENTO DE POZO A TIERRA DE ASCENSOR SUCIO, LIMPIO Y HOSPITALIZACION	PAT - 11	AREA EXTERIOR	JARDIN ENTRE EMERGENCIA Y CIRUGIA DE DIA	AREA EXTERIOR	Medición de ohmiaje del Pozo a Tierra antes del mantenimiento (registro fotográfico)	Anual				X								
						Lijado de la varilla de cobre (electrodo)	Anual				X								
						Cepillado del conductor electrico para mejorar la conductividad	Anual				X								
						Cambio del conector de cobre tipo AB, KC, Anderson o Conector de doble via	Anual				X								
						Aplicación de 01 dosis de bentonita sodica para tratamiento de Pozos a Tierra	Anual				X								
						Aumento de cemento conductivo a una altura de 1m.	Anual				X								
						Reposición de la tierra de chacra cernida	Anual				X								
						Limpieza y Rotulado de la Tapa de Registro con pintura esmalte.	Anual				X								
						Reemplazo de la señaletica si no existiera o estuviera dañada	Anual				X								
						Medición de ohmiaje Pozo a Tierra después del mantenimiento (registro fotográfico)	Anual				X								
						Protocolo de pruebas de pozos a tierra	Anual				X								
	MANTENIMIENTO DE POZO A TIERRA DE ASCENSOR MONTECAMILLAS	PAT - 12	AREA EXTERIOR	JARDIN ENTRE EMERGENCIA Y CIRUGIA DE DIA	AREA EXTERIOR	Medición de ohmiaje del Pozo a Tierra antes del mantenimiento (registro fotográfico)	Anual				X								
						Lijado de la varilla de cobre (electrodo)	Anual				X								
						Cepillado del conductor electrico para mejorar la conductividad	Anual				X								
						Cambio del conector de cobre tipo AB, KC, Anderson o Conector de doble via	Anual				X								
						Aplicación de 01 dosis de bentonita sodica para tratamiento de Pozos a Tierra	Anual				X								
						Aumento de cemento conductivo a una altura de 1m.	Anual				X								
						Reposición de la tierra de chacra cernida	Anual				X								
						Limpieza y Rotulado de la Tapa de Registro con pintura esmalte.	Anual				X								
						Reemplazo de la señaletica si no existiera o estuviera dañada	Anual				X								
						Medición de ohmiaje Pozo a Tierra después del mantenimiento (registro fotográfico)	Anual				X								
						Protocolo de pruebas de pozos a tierra	Anual				X								
	MANTENIMIENTO DE POZO A TIERRA DE ASCENSOR ADMINISTRACION	PAT - 13	AREA EXTERIOR	JARDIN DE LA ENTRADA DEL HOSPITAL	AREA EXTERIOR	Medición de ohmiaje del Pozo a Tierra antes del mantenimiento (registro fotográfico)	Anual				X								
						Lijado de la varilla de cobre (electrodo)	Anual				X								
						Cepillado del conductor electrico para mejorar la conductividad	Anual				X								
						Cambio del conector de cobre tipo AB, KC, Anderson o Conector de doble via	Anual				X								
						Aplicación de 01 dosis de bentonita sodica para tratamiento de Pozos a Tierra	Anual				X								
						Aumento de cemento conductivo a una altura de 1m.	Anual				X								
						Reposición de la tierra de chacra cernida	Anual				X								
						Limpieza y Rotulado de la Tapa de Registro con pintura esmalte.	Anual				X								
						Reemplazo de la señaletica si no existiera o estuviera dañada	Anual				X								
						Medición de ohmiaje Pozo a Tierra después del mantenimiento (registro fotográfico)	Anual				X								
						Protocolo de pruebas de pozos a tierra	Anual				X								

HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA — V°B° — INSTALACIONES ELECTRICAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	MANTENIMIENTO DE POZO A TIERRA DEL PARARRAYOS	PAT - 14	AREA EXTERIOR	JARDIN ENTRE COCINA Y BLOQUE B3	AREA EXTERIOR	Medición de ohmiaje del Pozo a Tierra antes del mantenimiento (registro fotográfico)	Anual				X								
						Lijado de la varilla de cobre (electrodo)	Anual				X								
						Cepillado del conductor electrico para mejorar la conductividad	Anual				X								
						Cambio del conector de cobre tipo AB, KC, Anderson o Conector de doble via	Anual				X								
						Aplicación de 01 dosis de bentonita sodica para tratamiento de Pozos a Tierra	Anual				X								
						Aumento de cemento conductivo a una altura de 1m.	Anual				X								
						Reposición de la tierra de chacra cernida	Anual				X								
						Limpieza y Rotulado de la Tapa de Registro con pintura esmalte.	Anual				X								
						Reemplazo de la señaletica si no existiera o estuviera dañada	Anual				X								
						Medición de ohmiaje Pozo a Tierra después del mantenimiento (registro fotográfico)	Anual				X								
						Protocolo de pruebas de pozos a tierra	Anual				X								
	MANTENIMIENTO DE POZO A TIERRA DE TABLEROS DE DISTRIBUCION	PAT - 15	AREA EXTERIOR	PATIO DE MANIOBRAS	AREA EXTERIOR	Medición de ohmiaje del Pozo a Tierra antes del mantenimiento (registro fotográfico)	Anual				X								
						Lijado de la varilla de cobre (electrodo)	Anual				X								
						Cepillado del conductor electrico para mejorar la conductividad	Anual				X								
						Cambio del conector de cobre tipo AB, KC, Anderson o Conector de doble via	Anual				X								
						Aplicación de 01 dosis de bentonita sodica para tratamiento de Pozos a Tierra	Anual				X								
						Aumento de cemento conductivo a una altura de 1m.	Anual				X								
						Reposición de la tierra de chacra cernida	Anual				X								
						Limpieza y Rotulado de la Tapa de Registro con pintura esmalte.	Anual				X								
						Reemplazo de la señaletica si no existiera o estuviera dañada	Anual				X								
						Medición de ohmiaje Pozo a Tierra después del mantenimiento (registro fotográfico)	Anual				X								
						Protocolo de pruebas de pozos a tierra	Anual				X								
	MANTENIMIENTO DE POZO A TIERRA DEL TANQUE DE GLP	PAT - 16	AREA EXTERIOR	JARDIN DEL TANQUE DE GLP	AREA EXTERIOR	Medición de ohmiaje del Pozo a Tierra antes del mantenimiento (registro fotográfico)	Anual				X								
						Lijado de la varilla de cobre (electrodo)	Anual				X								
						Cepillado del conductor electrico para mejorar la conductividad	Anual				X								
						Cambio del conector de cobre tipo AB, KC, Anderson o Conector de doble via	Anual				X								
						Aplicación de 01 dosis de bentonita sodica para tratamiento de Pozos a Tierra	Anual				X								
						Aumento de cemento conductivo a una altura de 1m.	Anual				X								
						Reposición de la tierra de chacra cernida	Anual				X								
						Limpieza y Rotulado de la Tapa de Registro con pintura esmalte.	Anual				X								
						Reemplazo de la señaletica si no existiera o estuviera dañada	Anual				X								
						Medición de ohmiaje Pozo a Tierra después del mantenimiento (registro fotográfico)	Anual				X								
						Protocolo de pruebas de pozos a tierra	Anual				X								

HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA
V° B°

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	MANTENIMIENTO DE POZO A TIERRA DEL TANQUE DE PETROLEO	PAT - 17	AREA EXTERIOR	JARDIN DEL TANQUE DE PETROLEO	AREA EXTERIOR	Medición de ohmiaje del Pozo a Tierra antes del mantenimiento (registro fotográfico)	Anual				X								
						Lijado de la varilla de cobre (electrodo)	Anual				X								
						Cepillado del conductor electrico para mejorar la conductividad	Anual				X								
						Cambio del conector de cobre tipo AB, KC, Anderson o Conector de doble via	Anual				X								
						Aplicación de 01 dosis de bentonita sodica para tratamiento de Pozos a Tierra	Anual				X								
						Aumento de cemento conductivo a una altura de 1m.	Anual				X								
						Reposición de la tierra de chacra cernida	Anual				X								
						Limpieza y Rotulado de la Tapa de Registro con pintura esmalte.	Anual				X								
						Reemplazo de la señaletica si no existiera o estuviera dañada	Anual				X								
						Medición de ohmiaje Pozo a Tierra después del mantenimiento (registro fotográfico)	Anual				X								
						Protocolo de pruebas de pozos a tierra	Anual				X								
	MANTENIMIENTO DE POZO A TIERRA DEL TANQUE DE OXIGENO	PAT - 18	AREA EXTERIOR	JARDIN DEL TANQUE DE OXIGENO	AREA EXTERIOR	Medición de ohmiaje del Pozo a Tierra antes del mantenimiento (registro fotográfico)	Anual				X								
						Lijado de la varilla de cobre (electrodo)	Anual				X								
						Cepillado del conductor electrico para mejorar la conductividad	Anual				X								
						Cambio del conector de cobre tipo AB, KC, Anderson o Conector de doble via	Anual				X								
						Aplicación de 01 dosis de bentonita sodica para tratamiento de Pozos a Tierra	Anual				X								
						Aumento de cemento conductivo a una altura de 1m.	Anual				X								
						Reposición de la tierra de chacra cernida	Anual				X								
						Limpieza y Rotulado de la Tapa de Registro con pintura esmalte.	Anual				X								
						Reemplazo de la señaletica si no existiera o estuviera dañada	Anual				X								
						Medición de ohmiaje Pozo a Tierra después del mantenimiento (registro fotográfico)	Anual				X								
						Protocolo de pruebas de pozos a tierra	Anual				X								
	MANTENIMIENTO DE POZO A TIERRA DE HOSPITAL DE DIA Y SALUD OCUPACIONAL	PAT - 19	AREA EXTERIOR	JARDIN POSTERIOR A LOS IGLUS	AREA EXTERIOR	Medición de ohmiaje del Pozo a Tierra antes del mantenimiento (registro fotográfico)	Anual				X								
						Lijado de la varilla de cobre (electrodo)	Anual				X								
						Cepillado del conductor electrico para mejorar la conductividad	Anual				X								
						Cambio del conector de cobre tipo AB, KC, Anderson o Conector de doble via	Anual				X								
						Aplicación de 01 dosis de bentonita sodica para tratamiento de Pozos a Tierra	Anual				X								
						Aumento de cemento conductivo a una altura de 1m.	Anual				X								
						Reposición de la tierra de chacra cernida	Anual				X								
						Limpieza y Rotulado de la Tapa de Registro con pintura esmalte.	Anual				X								
						Reemplazo de la señaletica si no existiera o estuviera dañada	Anual				X								
						Medición de ohmiaje Pozo a Tierra después del mantenimiento (registro fotográfico)	Anual				X								
						Protocolo de pruebas de pozos a tierra	Anual				X								

HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA
V°B°
INSTALACIONES ELECTRICAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	MANTENIMIENTO DE POZO A TIERRA DE CAMARAS HIPERBARICAS	PAT - 20	AREA EXTERIOR	JARDIN ENTRE SERVICIO Y LAVANDERIA	AREA EXTERIOR	Medición de ohmiaje del Pozo a Tierra antes del mantenimiento (registro fotográfico)	Anual				X							
						Lijado de la varilla de cobre (electrodo)	Anual				X							
						Cepillado del conductor electrico para mejorar la conductividad	Anual				X							
						Cambio del conector de cobre tipo AB, KC, Anderson o Conector de doble via	Anual				X							
						Aplicación de 01 dosis de bentonita sodica para tratamiento de Pozos a Tierra	Anual				X							
						Aumento de cemento conductivo a una altura de 1m.	Anual				X							
						Reposición de la tierra de chacra cernida	Anual				X							
						Limpieza y Rotulado de la Tapa de Registro con pintura esmalte.	Anual				X							
						Reemplazo de la señaletica si no existiera o estuviera dañada	Anual				X							
						Medición de ohmiaje Pozo a Tierra después del mantenimiento (registro fotográfico)	Anual				X							
						Protocolo de pruebas de pozos a tierra	Anual				X							
	MANTENIMIENTO DE POZO A TIERRA DE CAMARA DE MACROSCOPIA	PAT - 21	AREA EXTERIOR	JARDIN AL LADO DE SOPORTE INFORMATICO	AREA EXTERIOR	Medición de ohmiaje del Pozo a Tierra antes del mantenimiento (registro fotográfico)	Anual				X							
						Lijado de la varilla de cobre (electrodo)	Anual				X							
						Cepillado del conductor electrico para mejorar la conductividad	Anual				X							
						Cambio del conector de cobre tipo AB, KC, Anderson o Conector de doble via	Anual				X							
						Aplicación de 01 dosis de bentonita sodica para tratamiento de Pozos a Tierra	Anual				X							
						Aumento de cemento conductivo a una altura de 1m.	Anual				X							
						Reposición de la tierra de chacra cernida	Anual				X							
						Limpieza y Rotulado de la Tapa de Registro con pintura esmalte.	Anual				X							
						Reemplazo de la señaletica si no existiera o estuviera dañada	Anual				X							
						Medición de ohmiaje Pozo a Tierra después del mantenimiento (registro fotográfico)	Anual				X							
						Protocolo de pruebas de pozos a tierra	Anual				X							
	SECTOR C1 - SEGUNDO NIVEL : UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS																	
	TABLEROS ELECTRICOS																	
	MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE FUERZA DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS - UCI	TF - UCI	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	TOMA DE MUESTRAS PARA LABORATOTIO BOTADERO CLINICO	C - 1 SEGUNDO NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual					X							
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual					X							
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual					X							
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual					X							
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual					X							
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DE EMERGENCIA DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS - UCI	TE - 2.9	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	INGRESO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	C - 1 SEGUNDO NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual					X							
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual					X							
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual					X							
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual					X							
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual					X							
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual					X							
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual					X							

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO ESTABILIZADO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS - UCI	TES - 2.8	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	INGRESO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	C - 1 SEGUNDO NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual					X							
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual					X							
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual					X							
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual					X							
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual					X							
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual					X							
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual					X							
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DE EMERGENCIA DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS - UCI	TE - 2.10	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	CORREDOR PRINCIPAL DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	C - 1 SEGUNDO NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual					X							
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual					X							
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual					X							
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual					X							
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual					X							
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual					X							
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual					X							
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO ESTABILIZADO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS - UCI	TES - 2.9	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	CORREDOR PRINCIPAL DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	C - 1 SEGUNDO NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual					X							
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual					X							
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual					X							
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual					X							
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual					X							
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual					X							
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual					X							
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DEL GDS DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	T - GDS 06	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	CUARTO DE INSTALACIONES	C - 1 SEGUNDO NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual					X							
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual					X							
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual					X							
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual					X							
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual					X							
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual					X							
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual					X							
	MONTANTE																		
	MANTENIMIENTO DE TABLERO GENERAL NORMAL DE LA MONTANTE N°05	TGN - 2.3	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	CUARTO DE INSTALACIONES	C - 1 SEGUNDO NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual					X							
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual					X							
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual					X							
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual					X							
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual					X							
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual					X							
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual					X							
	MANTENIMIENTO DE TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA DE	TGE - 2.3	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	CUARTO DE INSTALACIONES	C - 1 SEGUNDO NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual					X							
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual					X							
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual					X							
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual					X							

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	LA MONTANTE N°05					Inspección de barras y conductores electricos	Anual					X							
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual					X							
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual					X							
	MANTENIMIENTO DE TABLERO GENERAL ESTABILIZADO DE LA MONTANTE N°05	TG EST - 2.3	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	CUARTO DE INSTALACIONES	C - 1 SEGUNDO NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual					X							
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual					X							
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual					X							
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual					X							
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual					X							
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual					X							
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual					X							
	RED ELECTRICA DE DISTRIBUCION																		
	MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA DEL SECTOR C1 SEGUNDO NIVEL	RED - UCI	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	INTEGRAL	C - 1 SEGUNDO NIVEL	Revisión y/o cambio de interruptores.	Anual					X							
						Revisión y/o cambio de tomacorrientes.	Anual					X							
						Revisión de cableado eléctrico.	Anual					X							
						Revision de cajas de pase electricas y anclajes	Anual					X							
						Revisión y/o cambio de cables de equipos biomedicos (a pedido)	Anual					X							
						Pruebas de aislamiento mediante megometro	Anual					X							
						Instalacion de puntos de energia electrica (a pedido)	Anual					X							
	LETREROS RETROILUMINADOS																		
	MANTENIMIENTO DE LETREROS RETROILUMINADOS DEL SECTOR C1 SEGUNDO NIVEL	LR - UCI	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	INTEGRAL	C - 1 SEGUNDO NIVEL	Ajuste de anclajes de letreros luminosos.	Anual					X							
						Revision de cajas de pase de alimentacion.	Anual					X							
						Revisión de carga de bateria. (cambio de equipo de ser necesario)	Anual					X							
						Revision de la placa electronica del equipo	Anual					X							
						Prueba de duracion de bateria duracion minima 3hr.	Anual					X							
						Revisión y limpieza de letreros retroiluminados	Anual					X							
	LUCES DE EMERGENCIA																		
	MANTENIMIENTO DE LUCES DE EMERGENCIA DEL SECTOR C1 SEGUNDO NIVEL	LE - UCI	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	INTEGRAL	C - 1 SEGUNDO NIVEL	Revisión de la carga de la bateria. (cambio de ser necesario)	Anual					X							
						Revisión de tomacorrientes a 2.20m.	Anual					X							
						Revisión de bombillas LED.	Anual					X							
						Revision de luces testigos rojo y verde	Anual					X							
						Medición de parametros electricos	Anual					X							
						Limpieza general del equipo.	Anual					X							

HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA
V°B°

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	ILUMINACION INTERIOR																		
	MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACION INTERIOR DEL SECTOR C1 SEGUNDO NIVEL	II - UCI	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	INTEGRAL	C - 1 SEGUNDO NIVEL	Limpieza de luminarias	Anual					X							
						Mantenimiento de luminarias tipo panel LED	Anual					X							
						Reemplazo de luminarias tipo dicroico (a solicitud)	Anual					X							
						Revisión del cableado eléctrico de los circuitos de iluminación	Anual					X							
						Sustitución de luminarias deterioradas o fuera de servicio	Anual					X							
						Cambio de balastros electrónicos defectuosos	Anual					X							
						pruebas de iluminancia en los ambientes	Anual					X							
	SECTOR C2 - SEGUNDO NIVEL : BANCO DE SANGRE																		
	TABLEROS ELECTRICOS																		
	MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE FUERZA DEL BANCO DE SANGRE	TF - BANCO DE SANGRE	BANCO DE SANGRE	LAVADO Y ESTERILIZADO, FRACCIONAMIENTO, INTEGRAL	C - 2 SEGUNDO NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual					X							
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual					X							
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual					X							
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual					X							
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual					X							
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO NORMAL DEL BANCO DE SANGRE	TN - 2.6	BANCO DE SANGRE	PASILLO PRINCIPAL BANCO DE SANGRE	C - 2 SEGUNDO NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual					X							
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual					X							
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual					X							
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual					X							
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual					X							
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual					X							
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual					X							
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DE EMERGENCIA DEL BANCO DE SANGRE	TE - 2.8	BANCO DE SANGRE	PASILLO PRINCIPAL BANCO DE SANGRE	C - 2 SEGUNDO NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual					X							
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual					X							
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual					X							
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual					X							
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual					X							
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual					X							
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual					X							
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO ESTABILIZADO DEL BANCO DE SANGRE	TES - 2.7	BANCO DE SANGRE	PASILLO PRINCIPAL BANCO DE SANGRE	C - 2 SEGUNDO NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual					X							
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual					X							
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual					X							
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual					X							
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual					X							
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual					X							
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual					X							

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	RED ELECTRICA DE DISTRIBUCION																		
	MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA DEL SECTOR C2 SEGUNDO NIVEL	RED - BANCO DE SANGRE	BANCO DE SANGRE	INTEGRAL	C - 2 SEGUNDO NIVEL	Revisión y/o cambio de interruptores.	Anual					X							
						Revisión y/o cambio de tomacorrientes.	Anual					X							
						Revisión de cableado eléctrico.	Anual					X							
						Revision de cajas de pase electricas y anclajes	Anual					X							
						Revisión y/o cambio de cables de equipos biomedicos (a pedido)	Anual					X							
						Pruebas de aislamiento mediante megometro	Anual					X							
						Instalacion de puntos de energia electrica (a pedido)	Anual					X							
	LETREROS RETROILUMINADOS																		
	MANTENIMIENTO DE LETREROS RETROILUMINADOS DEL SECTOR C2 SEGUNDO NIVEL	LR - BANCO DE SANGRE	BANCO DE SANGRE	INTEGRAL	C - 2 SEGUNDO NIVEL	Ajuste de anclajes de letreros luminosos.	Anual					X							
						Revision de cajas de pase de alimentacion.	Anual					X							
						Revisión de carga de bateria. (cambio de equipo de ser necesario)	Anual					X							
						Revision de la placa electronica del equipo	Anual					X							
						Prueba de duracion de bateria duracion minima 3hr.	Anual					X							
						Revisión y limpieza de letreros retroiluminados	Anual					X							
	LUCES DE EMERGENCIA																		
	MANTENIMIENTO DE LUCES DE EMERGENCIA DEL SECTOR C2 SEGUNDO NIVEL	LE - BANCO DE SANGRE	BANCO DE SANGRE	INTEGRAL	C - 2 SEGUNDO NIVEL	Revisión de la carga de la bateria. (cambio de ser necesario)	Anual					X							
						Revisión de tomacorrientes a 2.20m.	Anual					X							
						Revisión de bombillas LED.	Anual					X							
						Revision de luces testigos rojo y verde	Anual					X							
						Medición de parametros electricos	Anual					X							
						Limpieza general del equipo.	Anual					X							
	ILUMINACION INTERIOR																		
	MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACION INTERIOR DEL SECTOR C2 SEGUNDO NIVEL	II - BANCO DE SANGRE	BANCO DE SANGRE	INTEGRAL	C - 2 SEGUNDO NIVEL	Limpieza de luminarias	Anual					X							
						Mantenimiento de luminarias tipo panel LED	Anual					X							
						Reemplazo de luminarias tipo dicroico (a solicitud)	Anual					X							
						Revisión del cableado eléctrico de los circuitos de iluminación	Anual					X							
						Sustitución de luminarias deterioradas o fuera de servicio	Anual					X							
						Cambio de balastros electrónicos defectuosos	Anual					X							
						pruebas de iluminancia en los ambientes	Anual					X							

HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA — V°B° — INSTALACIONES ELECTRICAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	SECTOR C5 - SEGUNDO NIVEL : PATOLOGIA CLINICA																	
	TABLEROS ELECTRICOS																	
	MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE FUERZA DE SERVICO DE LABORATORIO	TF - LABORATORIO	PATOLOGIA CLINICA	MICROBIOLOGIA BIOQUIMICA, INMUNOLOGIA, HEMATOLOGIA, INTEGRAL	C - 5 SEGUNDO NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual					X							
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual					X							
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual					X							
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual					X							
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual					X							
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO NORMAL DE LABORATORIO	TN - 2.3	PATOLOGIA CLINICA	PASILLO PRINCIPAL DEL LABORATORIO	C - 5 SEGUNDO NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual					X							
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual					X							
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual					X							
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual					X							
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual					X							
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual					X							
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual					X							
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DE EMERGENCIA DE LABORATORIO	TE - 2.5	PATOLOGIA CLINICA	PASILLO PRINCIPAL DEL LABORATORIO	C - 5 SEGUNDO NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual					X							
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual					X							
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual					X							
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual					X							
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual					X							
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual					X							
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual					X							
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO ESTABILIZADO DE LABORATORIO	TES - 2.4	PATOLOGIA CLINICA	PASILLO PRINCIPAL DEL LABORATORIO	C - 5 SEGUNDO NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual					X							
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual					X							
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual					X							
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual					X							
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual					X							
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual					X							
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual					X							
	MANTENIMIENTO DE SUB TABLERO ELECTRICO NORMAL DE LABORATORIO	STN - 2.3	PATOLOGIA CLINICA	PASILLO PRINCIPAL DEL LABORATORIO	C - 5 SEGUNDO NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual					X							
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual					X							
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual					X							
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual					X							
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual					X							
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual					X							
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual					X							

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

. AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DEL GDS DEL SERVICIO DE LABORATORIO	T - GDS 07	PATOLOGIA CLINICA	CUARTO DE INSTALACIONES	C - 5 SEGUNDO NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual					X							
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual					X							
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual					X							
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual					X							
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual					X							
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual					X							
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual					X							
	MONTANTE																		
	MANTENIMIENTO DE TABLERO GENERAL NORMAL DE LA MONTANTE N°04	TGN - 2.2	PATOLOGIA CLINICA	CUARTO DE INSTALACIONES	C - 5 SEGUNDO NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual					X							
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual					X							
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual					X							
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual					X							
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual					X							
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual					X							
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual					X							
	MANTENIMIENTO DE TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA DE LA MONTANTE N°04	TGE - 2.2	PATOLOGIA CLINICA	CUARTO DE INSTALACIONES	C - 5 SEGUNDO NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual					X							
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual					X							
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual					X							
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual					X							
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual					X							
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual					X							
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual					X							
	MANTENIMIENTO DE TABLERO GENERAL ESTABILIZADO DE LA MONTANTE N°04	TG EST - 2.2	PATOLOGIA CLINICA	CUARTO DE INSTALACIONES	C - 5 SEGUNDO NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual					X							
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual					X							
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual					X							
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual					X							
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual					X							
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual					X							
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual					X							
	RED ELECTRICA DE DISTRIBUCION																		
	MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA DEL SECTOR C5 SEGUNDO NIVEL	RED - LABORATORIO	PATOLOGIA CLINICA	INTEGRAL	C - 5 SEGUNDO NIVEL	Revisión y/o cambio de interruptores.	Anual					X							
						Revisión y/o cambio de tomacorrientes.	Anual					X							
						Revisión de cableado eléctrico.	Anual					X							
						Revision de cajas de pase electricas y anclajes	Anual					X							
						Revisión y/o cambio de cables de equipos biomedicos (a pedido)	Anual					X							
						Pruebas de aislamiento mediante megometro	Anual					X							
						Instalacion de puntos de energia electrica (a pedido)	Anual					X							

HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA — V°B° — AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	LETREROS RETROILUMINADOS																		
	MANTENIMIENTO DE LETREROS RETROILUMINADOS DEL SECTOR C5 SEGUNDO NIVEL	LR - LABORATORIO	PATOLOGIA CLINICA	INTEGRAL	C - 5 SEGUNDO NIVEL	Ajuste de anclajes de letreros luminosos.	Anual					X							
						Revision de cajas de pase de alimentacion.	Anual					X							
						Revisión de carga de bateria. (cambio de equipo de ser necesario)	Anual					X							
						Revision de la placa electronica del equipo	Anual					X							
						Prueba de duracion de bateria duracion minima 3hr.	Anual					X							
						Revisión y limpieza de letreros retroiluminados	Anual					X							
	LUCES DE EMERGENCIA																		
	MANTENIMIENTO DE LUCES DE EMERGENCIA DEL SECTOR C5 SEGUNDO NIVEL	LE - LABORATORIO	PATOLOGIA CLINICA	INTEGRAL	C - 5 SEGUNDO NIVEL	Revisión de la carga de la bateria. (cambio de ser necesario)	Anual					X							
						Revisión de tomacorrientes a 2.20m.	Anual					X							
						Revisión de bombillas LED.	Anual					X							
						Revision de luces testigos rojo y verde	Anual					X							
						Medición de parametros electricos	Anual					X							
						Limpieza general del equipo.	Anual					X							
	ILUMINACION INTERIOR																		
	MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACION INTERIOR DEL SECTOR C5 SEGUNDO NIVEL	II - LABORATORIO	PATOLOGIA CLINICA	INTEGRAL	C - 5 SEGUNDO NIVEL	Limpieza de luminarias	Anual					X							
						Mantenimiento de luminarias tipo panel LED	Anual					X							
						Reemplazo de luminarias tipo dicroico (a solicitud)	Anual					X							
						Revisión del cableado eléctrico de los circuitos de iluminación	Anual					X							
						Sustitución de luminarias deterioradas o fuera de servicio	Anual					X							
						Cambio de balastros electrónicos defectuosos	Anual					X							
						pruebas de iluminancia en los ambientes	Anual					X							
	SECTOR C2 - TERCER NIVEL : HOSPITALIZACION PEDIATRIA																		
	TABLEROS ELECTRICOS																		
	MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE FUERZA DE HOSPITALIZACION PEDIATRIA	TF - H.PEDIATRIA	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	REPOSTERO CUARTO DE INSTALACIONES	C - 2 TERCER NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual						X							
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual						X							
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual						X							
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual						X							
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual						X							

HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA – V°B° – AREA NACIONAL DE INSTALACIONES ELECTRICAS

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO NORMAL DE HOSPITALIZACION PEDIATRIA	TN - 3.2	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	PASILLO PRINCIPAL DE HOSPITALIZACION PEDIATRIA	C - 2 TERCER NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual						X					
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual						X					
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual						X					
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual						X					
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual						X					
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual						X					
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual						X					
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DE EMERGENCIA DE HOSPITALIZACION PEDIATRIA	TE - 3.2	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	PASILLO PRINCIPAL DE HOSPITALIZACION PEDIATRIA	C - 2 TERCER NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual						X					
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual						X					
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual						X					
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual						X					
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual						X					
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual						X					
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual						X					
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO ESTABILIZADO DE HOSPITALIZACION PEDIATRIA	TES - 3.1	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	PASILLO PRINCIPAL DE HOSPITALIZACION PEDIATRIA	C - 2 TERCER NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual						X					
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual						X					
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual						X					
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual						X					
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual						X					
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual						X					
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual						X					
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DEL GDS DE HOSPITALIZACION PEDIATRIA	T - GDS 10	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	CUARTO DE INSTALACIONES	C - 2 TERCER NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual						X					
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual						X					
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual						X					
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual						X					
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual						X					
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual						X					
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual						X					
	MONTANTE																	
	MANTENIMIENTO DE TABLERO GENERAL NORMAL DE LA MONTANTE N°07	TGN - 3.2	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	CUARTO DE INSTALACIONES	C - 2 TERCER NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual						X					
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual						X					
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual						X					
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual						X					
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual						X					
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual						X					
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual						X					

HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA — V°B° — AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS

80

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	MANTENIMIENTO DE TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA DE LA MONTANTE N°07	TGE - 3.2	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	CUARTO DE INSTALACIONES	C - 2 TERCER NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual						X					
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual						X					
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual						X					
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual						X					
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual						X					
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual						X					
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual						X					
	MANTENIMIENTO DE TABLERO GENERAL ESTABILIZADO DE LA MONTANTE N°07	TG EST - 3.2	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	CUARTO DE INSTALACIONES	C - 2 TERCER NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual						X					
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual						X					
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual						X					
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual						X					
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual						X					
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual						X					
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual						X					
	RED ELECTRICA DE DISTRIBUCION																	
	MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA DEL SECTOR C2 TERCER NIVEL	RED - H PEDIATRIA	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	INTEGRAL	C - 2 TERCER NIVEL	Revisión y/o cambio de interruptores.	Anual						X					
						Revisión y/o cambio de tomacorrientes.	Anual						X					
						Revisión de cableado eléctrico.	Anual						X					
						Revision de cajas de pase electricas y anclajes	Anual						X					
						Revisión y/o cambio de cables de equipos biomedicos (a pedido)	Anual						X					
						Pruebas de aislamiento mediante megometro	Anual						X					
						Instalacion de puntos de energia electrica (a pedido)	Anual						X					
	LETREROS RETROILUMINADOS																	
	MANTENIMIENTO DE LETREROS RETROILUMINADOS DEL SECTOR C2 TERCER NIVEL	LR - H PEDIATRIA	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	INTEGRAL	C - 2 TERCER NIVEL	Ajuste de anclajes de letreros luminosos.	Anual						X					
						Revision de cajas de pase de alimentacion.	Anual						X					
						Revisión de carga de bateria. (cambio de equipo de ser necesario)	Anual						X					
						Revision de la placa electronica del equipo	Anual						X					
						Prueba de duracion de bateria duracion minima 3hr.	Anual						X					
						Revisión y limpieza de letreros retroiluminados	Anual						X					
	LUCES DE EMERGENCIA																	
	MANTENIMIENTO DE LUCES DE EMERGENCIA DEL SECTOR C2 TERCER NIVEL	LE - H PEDIATRIA	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	INTEGRAL	C - 2 TERCER NIVEL	Revisión de la carga de la bateria. (cambio de ser necesario)	Anual						X					
						Revisión de tomacorrientes a 2.20m.	Anual						X					
						Revisión de bombillas LED.	Anual						X					
						Revision de luces testigos rojo y verde	Anual						X					
						Medición de parametros electricos	Anual						X					
						Limpieza general del equipo.	Anual						X					

V°B°

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
ILUMINACION INTERIOR																			
	MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACION INTERIOR DEL SECTOR C2 TERCER NIVEL	II - H PEDIATRIA	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	INTEGRAL	C - 2 TERCER NIVEL	Limpieza de luminarias	Anual						X					
						Mantenimiento de luminarias tipo panel LED	Anual						X					
						Reemplazo de luminarias tipo dicroico (a solicitud)	Anual						X					
						Revisión del cableado eléctrico de los circuitos de iluminación	Anual						X					
						Sustitución de luminarias deterioradas o fuera de servicio	Anual						X					
						Cambio de balastros electrónicos defectuosos	Anual						X					
						pruebas de iluminancia en los ambientes	Anual						X					
SECTOR C5 - TERCER NIVEL : HOSPITALIZACION GINECO - OBSTETRICIA																			
TABLEROS ELECTRICOS																			
	MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE FUERZA DE HOSPITALIZACION GINECO - OBSTETRICIA	TF - H.GINECO OBSTETRICIA	HOSPITALIZACION GINECO OBSTETRICIA	TRABAJO LIMPIO ATENCIO AL RECIEN NACIDO BOTADERO CLINICO	C - 5 TERCER NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual						X					
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual						X					
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual						X					
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual						X					
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual						X					
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO NORMAL DE HOSPITALIZACION GINECO - OBSTETRICIA	TN - 3.1	HOSPITALIZACION GINECO OBSTETRICIA	PASILLO PRINCIPAL DE HOSPITALIZACION GINECO OBSTETRICIA	C - 5 TERCER NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual						X					
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual						X					
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual						X					
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual						X					
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual						X					
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual						X					
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual						X					
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DE EMERGENCIA DE HOSPITALIZACION GINECO - OBSTETRICIA	TE - 3.1	HOSPITALIZACION GINECO OBSTETRICIA	PASILLO PRINCIPAL DE HOSPITALIZACION GINECO OBSTETRICIA	C - 5 TERCER NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual						X					
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual						X					
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual						X					
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual						X					
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual						X					
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual						X					
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual						X					
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO ESTABILIZADO DE HOSPITALIZACION GINECO - OBSTETRICIA	TES - 3.3	HOSPITALIZACION GINECO OBSTETRICIA	PASILLO PRINCIPAL DE HOSPITALIZACION GINECO OBSTETRICIA	C - 5 TERCER NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual						X					
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual						X					
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual						X					
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual						X					
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual						X					
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual						X					
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual						X					

V°B°

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DEL GDS DE HOSPITALIZACION GINECO OBSTETRICIA	T - GDS 11	HOSPITALIZACION GINECO OBSTETRICIA	CUARTO DE INSTALACIONES	C - 5 TERCER NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual						X					
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual						X					
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual						X					
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual						X					
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual						X					
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual						X					
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual						X					
	MONTANTE																	
	MANTENIMIENTO DE TABLERO GENERAL NORMAL DE LA MONTANTE N°06	TGN - 3.1	HOSPITALIZACION GINECO OBSTETRICIA	CUARTO DE INSTALACIONES	C - 5 TERCER NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual						X					
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual						X					
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual						X					
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual						X					
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual						X					
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual						X					
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual						X					
	MANTENIMIENTO DE TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA DE LA MONTANTE N°06	TGE - 3.1	HOSPITALIZACION GINECO OBSTETRICIA	CUARTO DE INSTALACIONES	C - 5 TERCER NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual						X					
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual						X					
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual						X					
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual						X					
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual						X					
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual						X					
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual						X					
	MANTENIMIENTO DE TABLERO GENERAL ESTABILIZADO DE LA MONTANTE N°06	TG EST - 3.1	HOSPITALIZACION GINECO OBSTETRICIA	CUARTO DE INSTALACIONES	C - 5 TERCER NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual						X					
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual						X					
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual						X					
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual						X					
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual						X					
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual						X					
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual						X					
	RED ELECTRICA DE DISTRIBUCION																	
	MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA DEL SECTOR C5 TERCER NIVEL	RED - H GINECO - OBSTETRICIA	HOSPITALIZACION GINECO OBSTETRICIA	INTEGRAL	C - 5 TERCER NIVEL	Revisión y/o cambio de interruptores.	Anual						X					
						Revisión y/o cambio de tomacorrientes.	Anual						X					
						Revisión de cableado eléctrico.	Anual						X					
						Revision de cajas de pase electricas y anclajes	Anual						X					
						Revisión y/o cambio de cables de equipos biomedicos (a pedido)	Anual						X					
						Pruebas de aislamiento mediante megometro	Anual						X					
						Instalacion de puntos de energia electrica (a pedido)	Anual						X					

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	LETREROS RETROILUMINADOS																		
	MANTENIMIENTO DE LETREROS RETROILUMINADOS DEL SECTOR C5 TERCER NIVEL	LR - H GINECO - OBSTETRICIA	HOSPITALIZACION GINECO OBSTETRICIA	INTEGRAL	C - 5 TERCER NIVEL	Ajuste de anclajes de letreros luminosos.	Anual						X						
						Revision de cajas de pase de alimentacion.	Anual						X						
						Revisión de carga de bateria. (cambio de equipo de ser necesario)	Anual						X						
						Revision de la placa electronica del equipo	Anual						X						
						Prueba de duracion de bateria duracion minima 3hr.	Anual						X						
						Revisión y limpieza de letreros retroiluminados	Anual						X						
	LUCES DE EMERGENCIA																		
	MANTENIMIENTO DE LUCES DE EMERGENCIA DEL SECTOR C5 TERCER NIVEL	LE - H GINECO - OBSTETRICIA	HOSPITALIZACION GINECO OBSTETRICIA	INTEGRAL	C - 5 TERCER NIVEL	Revisión de la carga de la bateria. (cambio de ser necesario)	Anual						X						
						Revisión de tomacorrientes a 2.20m.	Anual						X						
						Revisión de bombillas LED.	Anual						X						
						Revision de luces testigos rojo y verde	Anual						X						
						Medición de parametros electricos	Anual						X						
						Limpieza general del equipo.	Anual						X						
	ILUMINACION INTERIOR																		
	MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACION INTERIOR DEL SECTOR C5 TERCER NIVEL	II - H GINECO - OBSTETRICIA	HOSPITALIZACION GINECO OBSTETRICIA	INTEGRAL	C - 5 TERCER NIVEL	Limpieza de luminarias	Anual						X						
						Mantenimiento de luminarias tipo panel LED	Anual						X						
						Reemplazo de luminarias tipo dicroico (a solicitud)	Anual						X						
						Revisión del cableado eléctrico de los circuitos de iluminación	Anual						X						
						Sustitución de luminarias deterioradas o fuera de servicio	Anual						X						
						Cambio de balastros electrónicos defectuosos	Anual						X						
						pruebas de iluminancia en los ambientes	Anual						X						
	SECTOR C2 - CUARTO NIVEL : HOSPITALIZACION MEDICINA																		
	TABLEROS ELECTRICOS																		
	MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE FUERZA DE HOSPITALIZACION MEDICINA	TF - H.MEDICINA	HOSPITALIZACION MEDICINA	TELEMEDICINA BOTADERO CLINICO TRABAJO LIMPIO	C - 2 CUARTO NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual						X						
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual						X						
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual						X						
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual						X						
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual						X						

HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA - AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO NORMAL DE HOSPITALIZACION MEDICINA	TN - 4.2	HOSPITALIZACION MEDICINA	PASILLO PRINCIPAL DE HOSPITALIZACION MEDICINA	C - 2 CUARTO NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual						X					
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual						X					
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual						X					
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual						X					
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual						X					
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual						X					
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual						X					
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DE EMERGENCIA DE HOSPITALIZACION MEDICINA	TE - 4.2	HOSPITALIZACION MEDICINA	PASILLO PRINCIPAL DE HOSPITALIZACION MEDICINA	C - 2 CUARTO NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual						X					
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual						X					
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual						X					
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual						X					
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual						X					
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual						X					
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual						X					
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO ESTABILIZADO DE HOSPITALIZACION MEDICINA	TES - 4.1	HOSPITALIZACION MEDICINA	PASILLO PRINCIPAL DE HOSPITALIZACION MEDICINA	C - 2 CUARTO NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual						X					
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual						X					
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual						X					
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual						X					
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual						X					
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual						X					
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual						X					
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DEL GDS DE HOSPITALIZACION MEDICINA	T - GDS 12	HOSPITALIZACION MEDICINA	CUARTO DE INSTALACIONES	C - 2 CUARTO NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual						X					
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual						X					
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual						X					
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual						X					
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual						X					
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual						X					
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual						X					
	RED ELECTRICA DE DISTRIBUCION																	
	MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA DEL SECTOR C2 CUARTO NIVEL	RED - H MEDICINA	HOSPITALIZACION MEDICINA	INTEGRAL	C - 2 CUARTO NIVEL	Revisión y/o cambio de interruptores.	Anual						X					
						Revisión y/o cambio de tomacorrientes.	Anual						X					
						Revisión de cableado eléctrico.	Anual						X					
						Revision de cajas de pase electricas y anclajes	Anual						X					
						Revisión y/o cambio de cables de equipos biomedicos (a pedido)	Anual						X					
						Pruebas de aislamiento mediante megometro	Anual						X					
						Instalacion de puntos de energia electrica (a pedido)	Anual						X					

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	LETREROS RETROILUMINADOS																		
	MANTENIMIENTO DE LETREROS RETROILUMINADOS DEL SECTOR C2 CUARTO NIVEL	LR - H MEDICINA	HOSPITALIZACION MEDICINA	INTEGRAL	C - 2 CUARTO NIVEL	Ajuste de anclajes de letreros luminosos.	Anual						X						
						Revision de cajas de pase de alimentacion.	Anual						X						
						Revisión de carga de bateria. (cambio de equipo de ser necesario)	Anual						X						
						Revision de la placa electronica del equipo	Anual						X						
						Prueba de duracion de bateria duracion minima 3hr.	Anual						X						
						Revisión y limpieza de letreros retroiluminados	Anual						X						
	LUCES DE EMERGENCIA																		
	MANTENIMIENTO DE LUCES DE EMERGENCIA DEL SECTOR C2 CUARTO NIVEL	LE - H MEDICINA	HOSPITALIZACION MEDICINA	INTEGRAL	C - 2 CUARTO NIVEL	Revisión de la carga de la bateria. (cambio de ser necesario)	Anual						X						
						Revisión de tomacorrientes a 2.20m.	Anual						X						
						Revisión de bombillas LED.	Anual						X						
						Revision de luces testigos rojo y verde	Anual						X						
						Medición de parametros electricos	Anual						X						
						Limpieza general del equipo.	Anual						X						
	ILUMINACION INTERIOR																		
	MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACION INTERIOR DEL SECTOR C2 CUARTO NIVEL	II - H MEDICINA	HOSPITALIZACION MEDICINA	INTEGRAL	C - 2 CUARTO NIVEL	Limpieza de luminarias	Anual						X						
						Mantenimiento de luminarias tipo panel LED	Anual						X						
						Reemplazo de luminarias tipo dicroico (a solicitud)	Anual						X						
						Revisión del cableado eléctrico de los circuitos de iluminación	Anual						X						
						Sustitución de luminarias deterioradas o fuera de servicio	Anual						X						
						Cambio de balastros electrónicos defectuosos	Anual						X						
						pruebas de iluminancia en los ambientes	Anual						X						
	SECTOR C5 - CUARTO NIVEL : HOSPITALIZACION CIRUGIA																		
	TABLEROS ELECTRICOS																		
	MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE FUERZA DE HOSPITALIZACION CIRUGIA	TF - H.CIRUGIA	HOSPITALIZACION CIRUGIA	BOTADERO CLINICO TRABAJO LIMPIO	C - 5 CUARTO NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual						X						
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual						X						
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual						X						
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual						X						
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual						X						

HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO NORMAL DE HOSPITALIZACION CIRUGIA	TN - 4.1	HOSPITALIZACION CIRUGIA	PASILLO PRINCIPAL DE HOSPITALIZACION CIRUGIA	C - 5 CUARTO NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual						X					
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual						X					
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual						X					
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual						X					
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual						X					
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual						X					
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual						X					
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DE EMERGENCIA DE HOSPITALIZACION CIRUGIA	TE - 4.1	HOSPITALIZACION CIRUGIA	PASILLO PRINCIPAL DE HOSPITALIZACION CIRUGIA	C - 5 CUARTO NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual						X					
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual						X					
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual						X					
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual						X					
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual						X					
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual						X					
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual						X					
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO ESTABILIZADO DE HOSPITALIZACION CIRUGIA	TES - 4.3	HOSPITALIZACION CIRUGIA	PASILLO PRINCIPAL DE HOSPITALIZACION CIRUGIA	C - 5 CUARTO NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual						X					
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual						X					
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual						X					
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual						X					
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual						X					
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual						X					
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual						X					
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DEL GDS DE HOSPITALIZACION CIRUGIA	T - GDS 13	HOSPITALIZACION CIRUGIA	CUARTO DE INSTALACIONES	C - 5 CUARTO NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual						X					
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual						X					
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual						X					
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual						X					
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual						X					
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual						X					
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual						X					
	RED ELECTRICA DE DISTRIBUCION																	
	MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA DEL SECTOR C5 CUARTO NIVEL	RED - H CIRUGIA	HOSPITALIZACION CIRUGIA	INTEGRAL	C - 5 CUARTO NIVEL	Revisión y/o cambio de interruptores.	Anual						X					
						Revisión y/o cambio de tomacorrientes.	Anual						X					
						Revisión de cableado eléctrico.	Anual						X					
						Revision de cajas de pase electricas y anclajes	Anual						X					
						Revisión y/o cambio de cables de equipos biomedicos (a pedido)	Anual						X					
						Pruebas de aislamiento mediante megometro	Anual						X					
						Instalacion de puntos de energia electrica (a pedido)	Anual						X					

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	LETREROS RETROILUMINADOS																		
	MANTENIMIENTO DE LETREROS RETROILUMINADOS DEL SECTOR C2 CUARTO NIVEL	LR - H CIRUGIA	HOSPITALIZACION CIRUGIA	INTEGRAL	C - 5 CUARTO NIVEL	Ajuste de anclajes de letreros luminosos.	Anual						X						
						Revision de cajas de pase de alimentacion.	Anual						X						
						Revisión de carga de bateria. (cambio de equipo de ser necesario)	Anual						X						
						Revision de la placa electronica del equipo	Anual						X						
						Prueba de duracion de bateria duracion minima 3hr.	Anual						X						
						Revisión y limpieza de letreros retroiluminados	Anual						X						
	LUCES DE EMERGENCIA																		
	MANTENIMIENTO DE LUCES DE EMERGENCIA DEL SECTOR C2 CUARTO NIVEL	LE - H CIRUGIA	HOSPITALIZACION CIRUGIA	INTEGRAL	C - 5 CUARTO NIVEL	Revisión de la carga de la bateria. (cambio de ser necesario)	Anual						X						
						Revisión de tomacorrientes a 2.20m.	Anual						X						
						Revisión de bombillas LED.	Anual						X						
						Revision de luces testigos rojo y verde	Anual						X						
						Medición de parametros electricos	Anual						X						
						Limpieza general del equipo.	Anual						X						
	ILUMINACION INTERIOR																		
	MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACION INTERIOR DEL SECTOR C2 CUARTO NIVEL	II - H CIRUGIA	HOSPITALIZACION CIRUGIA	INTEGRAL	C - 5 CUARTO NIVEL	Limpieza de luminarias	Anual						X						
						Mantenimiento de luminarias tipo panel LED	Anual						X						
						Reemplazo de luminarias tipo dicroico (a solicitud)	Anual						X						
						Revisión del cableado eléctrico de los circuitos de iluminación	Anual						X						
						Sustitución de luminarias deterioradas o fuera de servicio	Anual						X						
						Cambio de balastros electrónicos defectuosos	Anual						X						
						pruebas de iluminancia en los ambientes	Anual						X						
	SECTOR C1 - TERCER NIVEL : ADMINISTRACION																		
	TABLEROS ELECTRICOS																		
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO NORMAL DE ADMINISTRACION 3ER NIVEL	TN - 3.3	ADMINISTRACION 3ER NIVEL	PASILLO PRINCIPAL	C - 1 TERCER NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual							X					
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual							X					
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual							X					
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual							X					
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual							X					
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual							X					
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual							X					

V°B°

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DE EMERGENCIA DE ADMINISTRACION 3ER NIVEL	TE - 3.3	ADMINISTRACION 3ER NIVEL	PASILLO PRINCIPAL	C - 1 TERCER NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual							X					
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual							X					
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual							X					
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual							X					
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual							X					
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual							X					
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual							X					
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO ESTABILIZADO DE ADMINISTRACION 3ER NIVEL	TES - 3.2	ADMINISTRACION 3ER NIVEL	PASILLO PRINCIPAL	C - 1 TERCER NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual							X					
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual							X					
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual							X					
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual							X					
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual							X					
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual							X					
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual							X					
	RED ELECTRICA DE DISTRIBUCION																		
	MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA DEL SECTOR C1 TERCER NIVEL	RED - ADMINISTRACION TERCER NIVEL	ADMINISTRACION 3ER NIVEL	INTEGRAL	C - 1 TERCER NIVEL	Revisión y/o cambio de interruptores.	Anual							X					
						Revisión y/o cambio de tomacorrientes.	Anual							X					
						Revisión de cableado eléctrico.	Anual							X					
						Revision de cajas de pase electricas y anclajes	Anual							X					
						Revisión y/o cambio de cables de equipos biomedicos (a pedido)	Anual							X					
						Pruebas de aislamiento mediante megometro	Anual							X					
						Instalacion de puntos de energia electrica (a pedido)	Anual							X					
	LETREROS RETROILUMINADOS																		
	MANTENIMIENTO DE LETREROS RETROILUMINADOS DEL SECTOR C1 TERCER NIVEL	LR - ADMINISTRACION TERCER NIVEL	ADMINISTRACION 3ER NIVEL	INTEGRAL	C - 1 TERCER NIVEL	Ajuste de anclajes de letreros luminosos.	Anual							X					
						Revision de cajas de pase de alimentacion.	Anual							X					
						Revisión de carga de bateria. (cambio de equipo de ser necesario)	Anual							X					
						Revision de la placa electronica del equipo	Anual							X					
						Prueba de duracion de bateria duracion minima 3hr.	Anual							X					
						Revisión y limpieza de letreros retroiluminados	Anual							X					
	LUCES DE EMERGENCIA																		
	MANTENIMIENTO DE LUCES DE EMERGENCIA DEL SECTOR C1 TERCER NIVEL	LE - ADMINISTRACION TERCER NIVEL	ADMINISTRACION 3ER NIVEL	INTEGRAL	C - 1 TERCER NIVEL	Revisión de la carga de la bateria. (cambio de ser necesario)	Anual							X					
						Revisión de tomacorrientes a 2.20m.	Anual							X					
						Revisión de bombillas LED.	Anual							X					
						Revision de luces testigos rojo y verde	Anual							X					
						Medición de parametros electricos	Anual							X					
						Limpieza general del equipo.	Anual							X					

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	ILUMINACION INTERIOR																		
	MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACION INTERIOR DEL SECTOR C1 TERCER NIVEL	II - ADMINISTRACION TERCER NIVEL	ADMINISTRACION 3ER NIVEL	INTEGRAL	C - 1 TERCER NIVEL	Limpieza de luminarias	Anual							X					
						Mantenimiento de luminarias tipo panel LED	Anual							X					
						Reemplazo de luminarias tipo dicroico (a solicitud)	Anual							X					
						Revisión del cableado eléctrico de los circuitos de iluminación	Anual							X					
						Sustitución de luminarias deterioradas o fuera de servicio	Anual							X					
						Cambio de balastros electrónicos defectuosos	Anual							X					
						pruebas de iluminancia en los ambientes	Anual							X					
	SECTOR C1 - CUARTO NIVEL : ADMINISTRACION																		
	TABLEROS ELECTRICOS																		
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO NORMAL DE ADMINISTRACION 4TO NIVEL	TN - 4.3	ADMINISTRACION 4TO NIVEL	PASILLO PRINCIPAL	C - 1 CUARTO NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual							X					
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual							X					
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual							X					
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual							X					
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual							X					
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual							X					
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual							X					
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DE EMERGENCIA DE ADMINISTRACION 4TO NIVEL	TE - 4.3	ADMINISTRACION 4TO NIVEL	PASILLO PRINCIPAL	C - 1 CUARTO NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual							X					
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual							X					
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual							X					
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual							X					
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual							X					
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual							X					
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual							X					
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO ESTABILIZADO DE ADMINISTRACION 4TO NIVEL	TES - 4.2	ADMINISTRACION 4TO NIVEL	PASILLO PRINCIPAL	C - 1 CUARTO NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual							X					
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual							X					
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual							X					
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual							X					
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual							X					
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual							X					
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual							X					

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	RED ELECTRICA DE DISTRIBUCION																	
	MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA DEL SECTOR C1 CUARTO NIVEL	RED - ADMINISTRACION CUARTO NIVEL	ADMINISTRACION 4TO NIVEL	INTEGRAL	C - 1 CUARTO NIVEL	Revisión y/o cambio de interruptores.	Anual							X					
						Revisión y/o cambio de tomacorrientes.	Anual							X					
						Revisión de cableado eléctrico.	Anual							X					
						Revision de cajas de pase electricas y anclajes	Anual							X					
						Revisión y/o cambio de cables de equipos biomedicos (a pedido)	Anual							X					
						Pruebas de aislamiento mediante megometro	Anual							X					
						Instalacion de puntos de energia electrica (a pedido)	Anual							X					
	LETREROS RETROILUMINADOS																	
	MANTENIMIENTO DE LETREROS RETROILUMINADOS DEL SECTOR C1 CUARTO NIVEL	LR - ADMINISTRACION CUARTO NIVEL	ADMINISTRACION 4TO NIVEL	INTEGRAL	C - 1 CUARTO NIVEL	Ajuste de anclajes de letreros luminosos.	Anual							X					
						Revision de cajas de pase de alimentacion.	Anual							X					
						Revisión de carga de bateria. (cambio de equipo de ser necesario)	Anual							X					
						Revision de la placa electronica del equipo	Anual							X					
						Prueba de duracion de bateria duracion minima 3hr.	Anual							X					
						Revisión y limpieza de letreros retroiluminados	Anual							X					
	LUCES DE EMERGENCIA																	
	MANTENIMIENTO DE LUCES DE EMERGENCIA DEL SECTOR C1 CUARTO NIVEL	LE - ADMINISTRACION CUARTO NIVEL	ADMINISTRACION 4TO NIVEL	INTEGRAL	C - 1 CUARTO NIVEL	Revisión de la carga de la bateria. (cambio de ser necesario)	Anual							X					
						Revisión de tomacorrientes a 2.20m.	Anual							X					
						Revisión de bombillas LED.	Anual							X					
						Revision de luces testigos rojo y verde	Anual							X					
						Medición de parametros electricos	Anual							X					
						Limpieza general del equipo.	Anual							X					
	ILUMINACION INTERIOR																	
	MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACION INTERIOR DEL SECTOR C1 CUARTO NIVEL	II - ADMINISTRACION CUARTO NIVEL	ADMINISTRACION 4TO NIVEL	INTEGRAL	C - 1 CUARTO NIVEL	Limpieza de luminarias	Anual							X					
						Mantenimiento de luminarias tipo panel LED	Anual							X					
						Reemplazo de luminarias tipo dicroico (a solicitud)	Anual							X					
						Revisión del cableado eléctrico de los circuitos de iluminación	Anual							X					
						Sustitución de luminarias deterioradas o fuera de servicio	Anual							X					
						Cambio de balastros electrónicos defectuosos	Anual							X					
						pruebas de iluminancia en los ambientes	Anual							X					

HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA – AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS – V°B°

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
SECTOR D1 - PRIMER NIVEL : SERVICIO DE EMERGENCIA																			
TABLEROS ELECTRICOS																			
	MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE FUERZA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA	TF - EMERGENCIA	EMERGENCIA	BOTADERO CLINICO LABORATORIO DE EMERGENCIA	D - 1 PRIMER NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual							X					
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual							X					
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual							X					
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual							X					
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual							X					
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DE EMERGENCIA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA	TE - 1.10	EMERGENCIA	INGRESO A OBSERVACION NIÑOS	D - 1 PRIMER NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual							X					
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual							X					
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual							X					
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual							X					
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual							X					
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual							X					
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual							X					
	MANTENIMIENTO DE SUB TABLERO ELECTRICO DE EMERGENCIA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA	STE - 1.10	EMERGENCIA	INGRESO A OBSERVACION NIÑOS	D - 1 PRIMER NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual							X					
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual							X					
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual							X					
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual							X					
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual							X					
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual							X					
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual							X					
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO ESTABILIZADO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA	TES - 1.10	EMERGENCIA	INGRESO A OBSERVACION NIÑOS	D - 1 PRIMER NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual							X					
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual							X					
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual							X					
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual							X					
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual							X					
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual							X					
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual							X					
	MANTENIMIENTO DE SUB TABLERO ELECTRICO ESTABILIZADO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA	STES - 1.10	EMERGENCIA	INGRESO A OBSERVACION NIÑOS	D - 1 PRIMER NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual							X					
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual							X					
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual							X					
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual							X					
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual							X					
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual							X					
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual							X					

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	MONTANTE																		
	MANTENIMIENTO DE TABLERO GENERAL NORMAL DE LA MONTANTE N°02	TGN - 1.2	EMERGENCIA	CUARTO DE INSTALACIONES	D - 1 PRIMER NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual							X					
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual							X					
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual							X					
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual							X					
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual							X					
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual							X					
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual							X					
	MANTENIMIENTO DE TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA DE LA MONTANTE N°02	TGE - 1.2	EMERGENCIA	CUARTO DE INSTALACIONES	D - 1 PRIMER NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual							X					
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual							X					
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual							X					
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual							X					
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual							X					
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual							X					
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual							X					
	MANTENIMIENTO DE TABLERO GENERAL ESTABILIZADO DE LA MONTANTE N°02	TG EST - 1.2	EMERGENCIA	CUARTO DE INSTALACIONES	D - 1 PRIMER NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual							X					
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual							X					
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual							X					
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual							X					
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual							X					
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual							X					
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual							X					
	MANTENIMIENTO DE TABLERO GENERAL DE AZOTEA DE LA MONTANTE N°02	T - AZOTEA	EMERGENCIA	CUARTO DE INSTALACIONES	D - 1 PRIMER NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual							X					
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual							X					
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual							X					
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual							X					
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual							X					
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual							X					
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual							X					
	RED ELECTRICA DE DISTRIBUCION																		
	MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA DEL SECTOR D1 PRIMER NIVEL	RED - EMERGENCIA	EMERGENCIA	INTEGRAL	D - 1 PRIMER NIVEL	Revisión y/o cambio de interruptores.	Anual							X					
						Revisión y/o cambio de tomacorrientes.	Anual							X					
						Revisión de cableado eléctrico.	Anual							X					
						Revision de cajas de pase electricas y anclajes	Anual							X					
						Revisión y/o cambio de cables de equipos biomedicos (a pedido)	Anual							X					
						Pruebas de aislamiento mediante megometro	Anual							X					
						Instalacion de puntos de energia electrica (a pedido)	Anual							X					

V° B°

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	LETREROS RETROILUMINADOS																		
	MANTENIMIENTO DE LETREROS RETROILUMINADOS DEL SECTOR D1 PRIMER NIVEL	LR - EMERGENCIA	EMERGENCIA	INTEGRAL	D - 1 PRIMER NIVEL	Ajuste de anclajes de letreros luminosos.	Anual							X					
						Revision de cajas de pase de alimentacion.	Anual							X					
						Revisión de carga de bateria. (cambio de equipo de ser necesario)	Anual							X					
						Revision de la placa electronica del equipo	Anual							X					
						Prueba de duracion de bateria duracion minima 3hr.	Anual							X					
						Revisión y limpieza de letreros retroiluminados	Anual							X					
	LUCES DE EMERGENCIA																		
	MANTENIMIENTO DE LUCES DE EMERGENCIA DEL SECTOR D1 PRIMER NIVEL	LE - EMERGENCIA	EMERGENCIA	INTEGRAL	D - 1 PRIMER NIVEL	Revisión de la carga de la bateria. (cambio de ser necesario)	Anual							X					
						Revisión de tomacorrientes a 2.20m.	Anual							X					
						Revisión de bombillas LED.	Anual							X					
						Revision de luces testigos rojo y verde	Anual							X					
						Medición de parametros electricos	Anual							X					
						Limpieza general del equipo.	Anual							X					
	ILUMINACION INTERIOR																		
	MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACION INTERIOR DEL SECTOR D1 PRIMER NIVEL	II - EMERGENCIA	EMERGENCIA	INTEGRAL	D - 1 PRIMER NIVEL	Limpieza de luminarias	Anual							X					
						Mantenimiento de luminarias tipo panel LED	Anual							X					
						Reemplazo de luminarias tipo dicroico (a solicitud)	Anual							X					
						Revisión del cableado eléctrico de los circuitos de iluminación	Anual							X					
						Sustitución de luminarias deterioradas o fuera de servicio	Anual							X					
						Cambio de balastros electrónicos defectuosos	Anual							X					
						pruebas de iluminancia en los ambientes	Anual							X					
	SECTOR D2 - PRIMER NIVEL : ANATOMIA PATOLOGICA																		
	TABLEROS ELECTRICOS																		
	MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE FUERZA DEL SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA	TF - ANATOMIA	ANATOMIA PATOLOGICA	ALMACEN DE CADAVERES LABORATORIO DE PATOLOGIA	D - 2 PRIMER NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual							X					
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual							X					
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual							X					
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual							X					
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual							X					

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO NORMAL DE ANATOMIA PATOLOGICA	TN - 1.3	ANATOMIA PATOLOGICA	PASILLO PRINCIPAL	D - 2 PRIMER NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual							X				
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual							X				
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual							X				
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual							X				
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual							X				
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual							X				
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual							X				
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DE EMERGENCIA DE ANATOMIA PATOLOGICA	TE - 1.3	ANATOMIA PATOLOGICA	PASILLO PRINCIPAL	D - 2 PRIMER NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual							X				
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual							X				
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual							X				
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual							X				
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual							X				
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual							X				
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual							X				
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO ESTABILIZADO DEL SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA	TES - 1.3	ANATOMIA PATOLOGICA	PASILLO PRINCIPAL	D - 2 PRIMER NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual							X				
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual							X				
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual							X				
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual							X				
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual							X				
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual							X				
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual							X				
	RED ELECTRICA DE DISTRIBUCION																	
	MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA DEL SECTOR D2 PRIMER NIVEL	RED - ANATOMIA	ANATOMIA PATOLOGICA	INTEGRAL	D - 2 PRIMER NIVEL	Revisión y/o cambio de interruptores.	Anual							X				
						Revisión y/o cambio de tomacorrientes.	Anual							X				
						Revisión de cableado eléctrico.	Anual							X				
						Revision de cajas de pase electricas y anclajes	Anual							X				
						Revisión y/o cambio de cables de equipos biomedicos (a pedido)	Anual							X				
						Pruebas de aislamiento mediante megometro	Anual							X				
						Instalacion de puntos de energia electrica (a pedido)	Anual							X				
	LETREROS RETROILUMINADOS																	
	MANTENIMIENTO DE LETREROS RETROILUMINADOS DEL SECTOR D2 PRIMER NIVEL	LR - ANATOMIA	ANATOMIA PATOLOGICA	INTEGRAL	D - 2 PRIMER NIVEL	Ajuste de anclajes de letreros luminosos.	Anual							X				
						Revision de cajas de pase de alimentacion.	Anual							X				
						Revisión de carga de bateria. (cambio de equipo de ser necesario)	Anual							X				
						Revision de la placa electronica del equipo	Anual							X				
						Prueba de duracion de bateria duracion minima 3hr.	Anual							X				
						Revisión y limpieza de letreros retroiluminados	Anual							X				

95

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	LUCES DE EMERGENCIA																		
	MANTENIMIENTO DE LUCES DE EMERGENCIA DEL SECTOR D2 PRIMER NIVEL	LE - ANATOMIA	ANATOMIA PATOLOGICA	INTEGRAL	D - 2 PRIMER NIVEL	Revisión de la carga de la bateria. (cambio de ser necesario)	Anual							X					
						Revisión de tomacorrientes a 2.20m.	Anual							X					
						Revisión de bombillas LED.	Anual							X					
						Revision de luces testigos rojo y verde	Anual							X					
						Medición de parametros electricos	Anual							X					
						Limpieza general del equipo.	Anual							X					
	ILUMINACION INTERIOR																		
	MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACION INTERIOR DEL SECTOR D2 PRIMER NIVEL	II - ANATOMIA	ANATOMIA PATOLOGICA	INTEGRAL	D - 2 PRIMER NIVEL	Limpieza de luminarias	Anual							X					
						Mantenimiento de luminarias tipo panel LED	Anual							X					
						Reemplazo de luminarias tipo dicroico (a solicitud)	Anual							X					
						Revisión del cableado eléctrico de los circuitos de iluminación	Anual							X					
						Sustitución de luminarias deterioradas o fuera de servicio	Anual							X					
						Cambio de balastros electrónicos defectuosos	Anual							X					
						pruebas de iluminancia en los ambientes	Anual							X					
	SECTOR D2A - PRIMER NIVEL : SOPORTE INFORMATIVO																		
	TABLEROS ELECTRICOS																		
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO GENERAL DE UPS	TG - UPS	SOPORTE INFORMATICO	SALA DE UPS	D - 2A PRIMER NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual							X					
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual							X					
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual							X					
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual							X					
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual							X					
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual							X					
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual							X					
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DE EMERGENCIA DEL DATA CENTER	TE - D.C	SOPORTE INFORMATICO	PASILLO PRINCIPAL	D - 2A PRIMER NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual							X					
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual							X					
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual							X					
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual							X					
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual							X					
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual							X					
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual							X					

HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA – INSTALACIONES ELECTRICAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DE EMERGENCIA DEL AIRE ACONDICIONADO DEL DATA CENTER	TE - AA.D.C	SOPORTE INFORMATICO	PASILLO PRINCIPAL	D - 2A PRIMER NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual							X					
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual							X					
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual							X					
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual							X					
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual							X					
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual							X					
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual							X					
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DE EMERGENCIA DE CENTRAL DE COMUNICACIONES	TE - COM	SOPORTE INFORMATICO	CENTRAL DE COMUNICACIONES	D - 2A PRIMER NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual							X					
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual							X					
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual							X					
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual							X					
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual							X					
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual							X					
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual							X					
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DE EMERGENCIA DE VIDEO Y SEGURIDAD	TE - V.S	SOPORTE INFORMATICO	DATA CENTER	D - 2A PRIMER NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual							X					
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual							X					
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual							X					
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual							X					
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual							X					
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual							X					
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual							X					
	RED ELECTRICA DE DISTRIBUCION																		
	MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA DEL SECTOR D2A PRIMER NIVEL	RED - SOPORTE	SOPORTE INFORMATICO	INTEGRAL	D - 2A PRIMER NIVEL	Revisión y/o cambio de interruptores.	Anual							X					
						Revisión y/o cambio de tomacorrientes.	Anual							X					
						Revisión de cableado eléctrico.	Anual							X					
						Revision de cajas de pase electricas y anclajes	Anual							X					
						Revisión y/o cambio de cables de equipos biomedicos (a pedido)	Anual							X					
						Pruebas de aislamiento mediante megometro	Anual							X					
						Instalacion de puntos de energia electrica (a pedido)	Anual							X					
	LETREROS RETROILUMINADOS																		
	MANTENIMIENTO DE LETREROS RETROILUMINADOS DEL SECTOR D2A PRIMER NIVEL	LR - SOPORTE	SOPORTE INFORMATICO	INTEGRAL	D - 2A PRIMER NIVEL	Ajuste de anclajes de letreros luminosos.	Anual							X					
						Revision de cajas de pase de alimentacion.	Anual							X					
						Revisión de carga de bateria. (cambio de equipo de ser necesario)	Anual							X					
						Revision de la placa electronica del equipo	Anual							X					
						Prueba de duracion de bateria duracion minima 3hr.	Anual							X					
						Revisión y limpieza de letreros retroiluminados	Anual							X					

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
LUCES DE EMERGENCIA																			
	MANTENIMIENTO DE LUCES DE EMERGENCIA DEL SECTOR D2A PRIMER NIVEL	LE - SOPORTE	SOPORTE INFORMATICO	INTEGRAL	D - 2A PRIMER NIVEL	Revisión de la carga de la bateria. (cambio de ser necesario)	Anual							X					
						Revisión de tomacorrientes a 2.20m.	Anual							X					
						Revisión de bombillas LED.	Anual							X					
						Revision de luces testigos rojo y verde	Anual							X					
						Medición de parametros electricos	Anual							X					
						Limpieza general del equipo.	Anual							X					
ILUMINACION INTERIOR																			
	MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACION INTERIOR DEL SECTOR D2A PRIMER NIVEL	II - SOPORTE	SOPORTE INFORMATICO	INTEGRAL	D - 2A PRIMER NIVEL	Limpieza de luminarias	Anual							X					
						Mantenimiento de luminarias tipo panel LED	Anual							X					
						Reemplazo de luminarias tipo dicroico (a solicitud)	Anual							X					
						Revisión del cableado eléctrico de los circuitos de iluminación	Anual							X					
						Sustitución de luminarias deterioradas o fuera de servicio	Anual							X					
						Cambio de balastros electrónicos defectuosos	Anual							X					
						pruebas de iluminancia en los ambientes	Anual							X					
SECTOR D1 - SEGUNDO NIVEL : SALA DE OPERACIONES - SOP																			
TABLEROS ELECTRICOS																			
	MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE FUERZA DEL SERVICIO DE CENTRO QUIRURGICO	TF - SOP	SALA DE OPERACIONES	BOTADERO CLINICO	D - 1 SEGUNDO NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual								X				
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual								X				
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual								X				
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual								X				
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual								X				
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DE EMERGENCIA DEL SERVICIO DE CENTRO QUIRURGICO	TE - 2.1	SALA DE OPERACIONES	INGRESO A SALA DE OPERACIONES	D - 1 SEGUNDO NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual								X				
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual								X				
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual								X				
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual								X				
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual								X				
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual								X				
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual								X				
	MANTENIMIENTO DE SUB TABLERO ELECTRICO DE EMERGENCIA DEL SERVICIO DE CENTRO QUIRURGICO	STE - 2.1	SALA DE OPERACIONES	INGRESO A SALA DE OPERACIONES	D - 1 SEGUNDO NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual								X				
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual								X				
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual								X				
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual								X				
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual								X				
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual								X				
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual								X				

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO ESTABILIZADO DEL SERVICIO DE CENTRO QUIRURGICO	TES - 2.1	SALA DE OPERACIONES	INGRESO A SALA DE OPERACIONES	D - 1 SEGUNDO NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual								X				
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual								X				
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual								X				
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual								X				
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual								X				
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual								X				
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual								X				
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DE EMERGENCIA DE UPS DEL SALA DE OPERACIONES	T - UPS.Q	SALA DE OPERACIONES	CUARTO DE INSTALACIONES	D - 1 SEGUNDO NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual								X				
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual								X				
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual								X				
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual								X				
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual								X				
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual								X				
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual								X				
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DE EMERGENCIA DE LA SALA DE CIRUGIA GENERAL	T - SCG	SALA DE OPERACIONES	PASILLO TECNICO INGRESO A SALA	D - 1 SEGUNDO NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual								X				
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual								X				
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual								X				
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual								X				
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual								X				
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual								X				
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual								X				
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DE EMERGENCIA DE LA SALA DE CIRUGIA ESPECIALIZADA	T - SCES	SALA DE OPERACIONES	PASILLO TECNICO INGRESO A SALA	D - 1 SEGUNDO NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual								X				
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual								X				
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual								X				
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual								X				
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual								X				
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual								X				
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual								X				
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DE EMERGENCIA DE LA SALA DE CIRUGIA DE LEGRADO	T - SLG	SALA DE OPERACIONES	PASILLO TECNICO INGRESO A SALA	D - 1 SEGUNDO NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual								X				
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual								X				
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual								X				
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual								X				
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual								X				
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual								X				
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual								X				

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DE EMERGENCIA DE LA SALA DE CIRUGIA DE EMERGENCIA	T - SCEM	SALA DE OPERACIONES	PASILLO TECNICO INGRESO A SALA	D - 1 SEGUNDO NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual								X				
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual								X				
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual								X				
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual								X				
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual								X				
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual								X				
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual								X				
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DE EMERGENCIA DE LA SALA DE CIRUGIA GINECOLOGICA	T - SCCI	SALA DE OPERACIONES	PASILLO TECNICO INGRESO A SALA	D - 1 SEGUNDO NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual								X				
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual								X				
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual								X				
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual								X				
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual								X				
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual								X				
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual								X				
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DE EMERGENCIA DE LA SALA DE TRAUMATOLOGIA	T - SCT	SALA DE OPERACIONES	PASILLO TECNICO INGRESO A SALA	D - 1 SEGUNDO NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual								X				
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual								X				
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual								X				
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual								X				
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual								X				
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual								X				
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual								X				
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DEL GDS DE SALA DE OPERACIONES	T - GDS 09	SALA DE OPERACIONES	CUARTO DE INSTALACIONES	D - 1 SEGUNDO NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual								X				
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual								X				
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual								X				
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual								X				
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual								X				
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual								X				
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual								X				
	RED ELECTRICA DE DISTRIBUCION																		
	MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA DEL SECTOR D1 SEGUNDO NIVEL	RED - SOP	SALA DE OPERACIONES	INTEGRAL	D - 1 SEGUNDO NIVEL	Revisión y/o cambio de interruptores.	Anual								X				
						Revisión y/o cambio de tomacorrientes.	Anual								X				
						Revisión de cableado eléctrico.	Anual								X				
						Revision de cajas de pase electricas y anclajes	Anual								X				
						Revisión y/o cambio de cables de equipos biomedicos (a pedido)	Anual								X				
						Pruebas de aislamiento mediante megometro	Anual								X				
						Instalacion de puntos de energia electrica (a pedido)	Anual								X				

69

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	LETREROS RETROILUMINADOS																		
	MANTENIMIENTO DE LETREROS RETROILUMINADOS DEL SECTOR D1 SEGUNDO NIVEL	LR - SOP	SALA DE OPERACIONES	INTEGRAL	D - 1 SEGUNDO NIVEL	Ajuste de anclajes de letreros luminosos.	Anual								X				
						Revision de cajas de pase de alimentacion.	Anual								X				
						Revisión de carga de bateria. (cambio de equipo de ser necesario)	Anual								X				
						Revision de la placa electronica del equipo	Anual								X				
						Prueba de duracion de bateria duracion minima 3hr.	Anual								X				
						Revisión y limpieza de letreros retroiluminados	Anual								X				

HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA
V° B°

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	LUCES DE EMERGENCIA																		
	MANTENIMIENTO DE LUCES DE EMERGENCIA DEL SECTOR D1 SEGUNDO NIVEL	LE - SOP	SALA DE OPERACIONES	INTEGRAL	D - 1 SEGUNDO NIVEL	Revisión de la carga de la bateria. (cambio de ser necesario)	Anual								X				
						Revisión de tomacorrientes a 2.20m.	Anual								X				
						Revisión de bombillas LED.	Anual								X				
						Revision de luces testigos rojo y verde	Anual								X				
						Medición de parametros electricos	Anual								X				
						Limpieza general del equipo.	Anual								X				
	ILUMINACION INTERIOR																		
	MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACION INTERIOR DEL SECTOR D1 SEGUNDO NIVEL	II - SOP	SALA DE OPERACIONES	INTEGRAL	D - 1 SEGUNDO NIVEL	Limpieza de luminarias	Anual								X				
						Mantenimiento de luminarias tipo panel LED	Anual								X				
						Reemplazo de luminarias tipo dicroico (a solicitud)	Anual								X				
						Revisión del cableado eléctrico de los circuitos de iluminación	Anual								X				
						Sustitución de luminarias deterioradas o fuera de servicio	Anual								X				
						Cambio de balastros electrónicos defectuosos	Anual								X				
						pruebas de iluminancia en los ambientes	Anual								X				
	SECTOR D2 - SEGUNDO NIVEL : CENTRAL DE ESTERILIZACION																		
	TABLEROS ELECTRICOS																		
	MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE FUERZA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACION	TF - CENTRAL	CENTRAL DE ESTERILIZACION	ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA AUTOCLAVES LAVADO Y DESCONTAMINACION	D - 2 SEGUNDO NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual									X			
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual									X			
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual									X			
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual									X			
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual									X			
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DE EMERGENCIA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACION	TE - 2.3	CENTRAL DE ESTERILIZACION	INGRESO AL AMBIENTE PRINCIPAL	D - 2 SEGUNDO NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual									X			
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual									X			
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual									X			
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual									X			
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual									X			
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual									X			
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual									X			
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO ESTABILIZADO DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACION	TES - 2.2	CENTRAL DE ESTERILIZACION	INGRESO AL AMBIENTE PRINCIPAL	D - 2 SEGUNDO NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual									X			
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual									X			
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual									X			
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual									X			
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual									X			
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual									X			
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual									X			

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	MONTANTE																		
	MANTENIMIENTO DE TABLERO GENERAL NORMAL DE LA MONTANTE N°03	TGN - 2.1	CENTRAL DE ESTERILIZACION	CUARTO DE INSTALACIONES	D - 2 SEGUNDO NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual									X			
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual									X			
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual									X			
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual									X			
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual									X			
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual									X			
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual									X			
	MANTENIMIENTO DE TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA DE LA MONTANTE N°03	TGE - 2.1	CENTRAL DE ESTERILIZACION	CUARTO DE INSTALACIONES	D - 2 SEGUNDO NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual									X			
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual									X			
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual									X			
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual									X			
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual									X			
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual									X			
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual									X			
	MANTENIMIENTO DE TABLERO GENERAL ESTABILIZADO DE LA MONTANTE N°03	TG EST - 2.1	CENTRAL DE ESTERILIZACION	CUARTO DE INSTALACIONES	D - 2 SEGUNDO NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual									X			
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual									X			
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual									X			
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual									X			
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual									X			
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual									X			
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual									X			
	RED ELECTRICA DE DISTRIBUCION																		
	MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA DEL SECTOR D2 SEGUNDO NIVEL	RED - CENTRAL	CENTRAL DE ESTERILIZACION	INTEGRAL	D - 2 SEGUNDO NIVEL	Revisión y/o cambio de interruptores.	Anual									X			
						Revisión y/o cambio de tomacorrientes.	Anual									X			
						Revisión de cableado eléctrico.	Anual									X			
						Revision de cajas de pase electricas y anclajes	Anual									X			
						Revisión y/o cambio de cables de equipos biomedicos (a pedido)	Anual									X			
						Pruebas de aislamiento mediante megometro	Anual									X			
						Instalacion de puntos de energia electrica (a pedido)	Anual									X			
	LETREROS RETROILUMINADOS																		
	MANTENIMIENTO DE LETREROS RETROILUMINADOS DEL SECTOR D2 SEGUNDO NIVEL	LR - CENTRAL	CENTRAL DE ESTERILIZACION	INTEGRAL	D - 2 SEGUNDO NIVEL	Ajuste de anclajes de letreros luminosos.	Anual									X			
						Revision de cajas de pase de alimentacion.	Anual									X			
						Revisión de carga de bateria. (cambio de equipo de ser necesario)	Anual									X			
						Revision de la placa electronica del equipo	Anual												
						Prueba de duracion de bateria duracion minima 3hr.	Anual									X			
						Revisión y limpieza de letreros retroiluminados	Anual									X			

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
LUCES DE EMERGENCIA																			
	MANTENIMIENTO DE LUCES DE EMERGENCIA DEL SECTOR D2 SEGUNDO NIVEL	LE - CENTRAL	CENTRAL DE ESTERILIZACION	INTEGRAL	D - 2 SEGUNDO NIVEL	Revisión de la carga de la batería. (cambio de ser necesario)	Anual									X			
						Revisión de tomacorrientes a 2.20m.	Anual									X			
						Revisión de bombillas LED.	Anual									X			
						Revision de luces testigos rojo y verde	Anual									X			
						Medición de parametros electricos	Anual									X			
						Limpieza general del equipo.	Anual									X			
ILUMINACION INTERIOR																			
	MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACION INTERIOR DEL SECTOR D2 SEGUNDO NIVEL	II - CENTRAL	CENTRAL DE ESTERILIZACION	INTEGRAL	D - 2 SEGUNDO NIVEL	Limpieza de luminarias	Anual									X			
						Mantenimiento de luminarias tipo panel LED	Anual									X			
						Reemplazo de luminarias tipo dicroico (a solicitud)	Anual									X			
						Revisión del cableado eléctrico de los circuitos de iluminación	Anual									X			
						Sustitución de luminarias deterioradas o fuera de servicio	Anual									X			
						Cambio de balastros electrónicos defectuosos	Anual									X			
						pruebas de iluminancia en los ambientes	Anual									X			
SECTOR D2A - SEGUNDO NIVEL : SALA DE PARTOS																			
TABLEROS ELECTRICOS																			
	MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE FUERZA DEL SERVICIO DE CENTRO OBSTETRICO	TF - SDP	SALA DE PARTOS	TRABAJO LIMPIO BOTADERO CLINICO	D - 2A SEGUNDO NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual									X			
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual									X			
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual									X			
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual									X			
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual									X			
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DE EMERGENCIA DEL SERVICIO DE CENTRO OBSTETRICO	TE - 2.2	SALA DE PARTOS	CORREDOR PRINCIPAL	D - 2A SEGUNDO NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual									X			
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual									X			
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual									X			
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual									X			
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual									X			
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual									X			
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual									X			
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO ESTABILIZADO DEL SERVICIO DE CENTRO OBTETRICO	TES - 2.3	SALA DE PARTOS	CORREDOR PRINCIPAL	D - 2A SEGUNDO NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual									X			
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual									X			
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual									X			
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual									X			
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual									X			
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual									X			
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual									X			

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DE EMERGENCIA DEL SERVICIO DE CENTRO OBSTETRICO	T - SP.1	SALA DE PARTOS	CORREDOR PRINCIPAL	D - 2A SEGUNDO NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual									X			
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual									X			
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual									X			
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual									X			
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual									X			
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual									X			
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual									X			
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DE EMERGENCIA DEL SERVICIO DE CENTRO OBSTETRICO	T - SP.2	SALA DE PARTOS	CORREDOR PRINCIPAL	D - 2A SEGUNDO NIVEL	Inspección visual del gabinete	Anual									X			
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual									X			
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual									X			
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual									X			
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual									X			
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual									X			
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual									X			
	RED ELECTRICA DE DISTRIBUCION																		
	MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA DEL SECTOR D2A SEGUNDO NIVEL	RED - SDP	SALA DE PARTOS	INTEGRAL	D - 2A SEGUNDO NIVEL	Revisión y/o cambio de interruptores.	Anual									X			
						Revisión y/o cambio de tomacorrientes.	Anual									X			
						Revisión de cableado eléctrico.	Anual									X			
						Revision de cajas de pase electricas y anclajes	Anual									X			
						Revisión y/o cambio de cables de equipos biomedicos (a pedido)	Anual									X			
						Pruebas de aislamiento mediante megometro	Anual									X			
						Instalacion de puntos de energia electrica (a pedido)	Anual									X			
	LETREROS RETROILUMINADOS																		
	MANTENIMIENTO DE LETREROS RETROILUMINADOS DEL SECTOR D2A SEGUNDO NIVEL	LR - SDP	SALA DE PARTOS	INTEGRAL	D - 2A SEGUNDO NIVEL	Ajuste de anclajes de letreros luminosos.	Anual									X			
						Revision de cajas de pase de alimentacion.	Anual									X			
						Revisión de carga de bateria. (cambio de equipo de ser necesario)	Anual									X			
						Revision de la placa electronica del equipo	Anual									X			
						Prueba de duracion de bateria duracion minima 3hr.	Anual									X			
						Revisión y limpieza de letreros retroiluminados	Anual									X			
	LUCES DE EMERGENCIA																		
	MANTENIMIENTO DE LUCES DE EMERGENCIA DEL SECTOR D2A SEGUNDO NIVEL	LE - SDP	SALA DE PARTOS	INTEGRAL	D - 2A SEGUNDO NIVEL	Revisión de la carga de la bateria. (cambio de ser necesario)	Anual									X			
						Revisión de tomacorrientes a 2.20m.	Anual									X			
						Revisión de bombillas LED.	Anual									X			
						Revision de luces testigos rojo y verde	Anual									X			
						Medición de parametros electricos	Anual									X			
						Limpieza general del equipo.	Anual									X			

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA — INSTALACIONES ELECTRICAS — V°B°

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
ILUMINACION INTERIOR																			
	MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACION INTERIOR DEL SECTOR D2A SEGUNDO NIVEL	II - SDP	SALA DE PARTOS	INTEGRAL	D - 2A SEGUNDO NIVEL	Limpieza de luminarias	Anual									X			
						Mantenimiento de luminarias tipo panel LED	Anual									X			
						Reemplazo de luminarias tipo dicroico (a solicitud)	Anual									X			
						Revisión del cableado eléctrico de los circuitos de iluminación	Anual									X			
						Sustitución de luminarias deterioradas o fuera de servicio	Anual									X			
						Cambio de balastros electrónicos defectuosos	Anual									X			
						pruebas de iluminancia en los ambientes	Anual									X			
SECTOR E1 - ALMACEN GENERAL Y ALMACEN DE FARMACIA																			
TABLEROS ELECTRICOS																			
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO NORMAL DE ALMACEN DE FARMACIA	TN - 1.2	ALMACEN DE FARMACIA	CORREDOR PRINCIPAL FARMACIA	E - 1	Inspección visual del gabinete	Anual									X			
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual									X			
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual									X			
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual									X			
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual									X			
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual									X			
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual									X			
	MANTENIMIENTO DE SUB TABLERO ELECTRICO NORMAL DE ALMACEN DE FARMACIA	STN - 1.2	ALMACEN DE FARMACIA	CORREDOR PRINCIPAL FARMACIA	E - 1	Inspección visual del gabinete	Anual									X			
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual									X			
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual									X			
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual									X			
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual									X			
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual									X			
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual									X			
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DE EMERGENCIA DE ALMACEN DE FARMACIA	TE - 1.2	ALMACEN DE FARMACIA	CORREDOR PRINCIPAL FARMACIA	E - 1	Inspección visual del gabinete	Anual									X			
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual									X			
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual									X			
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual									X			
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual									X			
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual									X			
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual									X			

HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA
V°B°

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO ESTABILIZADO DE ALMACEN DE FARMACIA	TES - 1.2	ALMACEN DE FARMACIA	CORREDOR PRINCIPAL FARMACIA	E - 1	Inspección visual del gabinete	Anual									X			
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual									X			
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual									X			
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual									X			
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual									X			
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual									X			
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual									X			
	RED ELECTRICA DE DISTRIBUCION																		
	MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA DEL SECTOR E1	RED - ALMACEN	ALMACEN DE FARMACIA ALMACEN CENTRAL	INTEGRAL	E - 1	Revisión y/o cambio de interruptores.	Anual									X			
						Revisión y/o cambio de tomacorrientes.	Anual									X			
						Revisión de cableado eléctrico.	Anual									X			
						Revision de cajas de pase electricas y anclajes	Anual									X			
						Revisión y/o cambio de cables de equipos biomedicos (a pedido)	Anual									X			
						Pruebas de aislamiento mediante megometro	Anual									X			
						Instalacion de puntos de energia electrica (a pedido)	Anual									X			
	LETREROS RETROILUMINADOS																		
	MANTENIMIENTO DE LETREROS RETROILUMINADOS DEL SECTOR E1	LR - ALMACEN	ALMACEN DE FARMACIA ALMACEN CENTRAL	INTEGRAL	E - 1	Ajuste de anclajes de letreros luminosos.	Anual									X			
						Revision de cajas de pase de alimentacion.	Anual									X			
						Revisión de carga de bateria. (cambio de equipo de ser necesario)	Anual									X			
						Revision de la placa electronica del equipo	Anual									X			
						Prueba de duracion de bateria duracion minima 3hr.	Anual									X			
						Revisión y limpieza de letreros retroiluminados	Anual									X			
	LUCES DE EMERGENCIA																		
	MANTENIMIENTO DE LUCES DE EMERGENCIA DEL SECTOR E1	LE - ALMACEN	ALMACEN DE FARMACIA ALMACEN CENTRAL	INTEGRAL	E - 1	Revisión de la carga de la bateria. (cambio de ser necesario)	Anual									X			
						Revisión de tomacorrientes a 2.20m.	Anual									X			
						Revisión de bombillas LED.	Anual									X			
						Revision de luces testigos rojo y verde	Anual									X			
						Medición de parametros electricos	Anual									X			
						Limpieza general del equipo.	Anual									X			
	ILUMINACION INTERIOR																		
	MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACION INTERIOR DEL SECTOR E1	II - ALMACEN	ALMACEN DE FARMACIA ALMACEN CENTRAL	INTEGRAL	E - 1	Limpieza de luminarias	Anual									X			
						Mantenimiento de luminarias tipo panel LED	Anual									X			
						Reemplazo de luminarias tipo dicroico (a solicitud)	Anual									X			
						Revisión del cableado eléctrico de los circuitos de iluminación	Anual									X			
						Sustitución de luminarias deterioradas o fuera de servicio	Anual									X			
						Cambio de balastros electrónicos defectuosos	Anual									X			
						pruebas de iluminancia en los ambientes	Anual									X			

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
SECTOR E2 - CONFORT MEDICO																			
TABLEROS ELECTRICOS																			
	MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE FUERZA DE CONFORT MEDICO	TF - CONFORT	CONFORT MEDICO	KITCHENETE	E - 2	Inspección visual del gabinete	Anual									X			
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual									X			
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual									X			
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual									X			
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual									X			
	MANTENIMIENTO DE SUB TABLERO ELECTRICO NORMAL DE CONFORT MEDICO	TN - 2.2	CONFORT MEDICO	CORREDOR PRINCIPAL CONFORT	E - 2	Inspección visual del gabinete	Anual									X			
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual									X			
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual									X			
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual									X			
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual									X			
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual									X			
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual									X			
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DE EMERGENCIA DE CONFORT MEDICO	TE - 2.4	CONFORT MEDICO	CORREDOR PRINCIPAL CONFORT	E - 2	Inspección visual del gabinete	Anual									X			
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual									X			
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual									X			
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual									X			
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual									X			
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual									X			
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual									X			
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO ESTABILIZADO DE CONFORT MEDICO	TES - 2.10	CONFORT MEDICO	CORREDOR PRINCIPAL CONFORT	E - 2	Inspección visual del gabinete	Anual									X			
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual									X			
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual									X			
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual									X			
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual									X			
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual									X			
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual									X			
RED ELECTRICA DE DISTRIBUCION																			
	MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA DEL SECTOR E2	RED - CONFORT	CONFORT MEDICO	INTEGRAL	E - 2	Revisión y/o cambio de interruptores.	Anual									X			
						Revisión y/o cambio de tomacorrientes.	Anual									X			
						Revisión de cableado eléctrico.	Anual									X			
						Revision de cajas de pase electricas y anclajes	Anual									X			
						Revisión y/o cambio de cables de equipos biomedicos (a pedido)	Anual									X			
						Pruebas de aislamiento mediante megometro	Anual									X			
						Instalacion de puntos de energia electrica (a pedido)	Anual									X			

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	LETREROS RETROILUMINADOS																		
	MANTENIMIENTO DE LETREROS RETROILUMINADOS DEL SECTOR E2	LR - CONFORT	CONFORT MEDICO	INTEGRAL	E - 2	Ajuste de anclajes de letreros luminosos.	Anual									X			
						Revision de cajas de pase de alimentacion.	Anual									X			
						Revisión de carga de bateria. (cambio de equipo de ser necesario)	Anual									X			
						Revision de la placa electronica del equipo	Anual									X			
						Prueba de duracion de bateria duracion minima 3hr.	Anual									X			
						Revisión y limpieza de letreros retroiluminados	Anual									X			
	LUCES DE EMERGENCIA																		
	MANTENIMIENTO DE LUCES DE EMERGENCIA DEL SECTOR E2	LE - CONFORT	CONFORT MEDICO	INTEGRAL	E - 2	Revisión de la carga de la bateria. (cambio de ser necesario)	Anual									X			
						Revisión de tomacorrientes a 2.20m.	Anual									X			
						Revisión de bombillas LED.	Anual									X			
						Revision de luces testigos rojo y verde	Anual									X			
						Medición de parametros electricos	Anual									X			
						Limpieza general del equipo.	Anual									X			
	ILUMINACION INTERIOR																		
	MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACION INTERIOR DEL SECTOR E2	II - CONFORT	CONFORT MEDICO	INTEGRAL	E - 2	Limpieza de luminarias	Anual									X			
						Mantenimiento de luminarias tipo panel LED	Anual									X			
						Reemplazo de luminarias tipo dicroico (a solicitud)	Anual									X			
						Revisión del cableado eléctrico de los circuitos de iluminación	Anual									X			
						Sustitución de luminarias deterioradas o fuera de servicio	Anual									X			
						Cambio de balastros electrónicos defectuosos	Anual									X			
						pruebas de iluminancia en los ambientes	Anual									X			
	SECTOR E3 - NUTRICION Y DIETETICA																		
	TABLEROS ELECTRICOS																		
	MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE FUERZA DEL SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA	TF - COCINA	SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA	ZONA DE SERVICIO PREPARACION DE DIETAS ESPECIALES INTEGRAL	E - 3	Inspección visual del gabinete	Anual									X			
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual									X			
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual									X			
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual									X			
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual									X			

HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA – V°B° – AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DE EMERGENCIA DEL SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA	TE - CO	SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA	CORREDOR PRINCIPAL DE COCINA	E - 3	Inspección visual del gabinete	Anual									X			
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual									X			
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual									X			
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual									X			
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual									X			
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual									X			
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual									X			
	MANTENIMIENTO DE SUB TABLERO ELECTRICO DE EMERGENCIA DEL SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA	STE - CO	SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA	CORREDOR PRINCIPAL DE COCINA	E - 3	Inspección visual del gabinete	Anual									X			
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual									X			
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual									X			
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual									X			
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual									X			
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual									X			
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual									X			
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DEL GDS DE NUTRICION	T - GDS 02	SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA	CUARTO DE INSTALACIONES	E - 3	Inspección visual del gabinete	Anual									X			
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual									X			
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual									X			
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual									X			
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual									X			
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual									X			
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual									X			
	MANTENIMIENTO DE TABLERO GENERAL DEL GDS DE NUTRICION	T - GDS 02	SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA	CUARTO DE INSTALACIONES	E - 3	Inspección visual del gabinete	Anual									X			
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual									X			
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual									X			
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual									X			
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual									X			
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual									X			
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual									X			
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DEL GDS DE NUTRICION	T - GDS 02	SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA	CUARTO DE INSTALACIONES	E - 3	Inspección visual del gabinete	Anual									X			
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual									X			
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual									X			
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual									X			
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual									X			
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual									X			
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual									X			

HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA
V° B°

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DEL GDS DE NUTRICION	T - GDS 02	SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA	CUARTO DE INSTALACIONES	E - 3	Inspección visual del gabinete	Anual									X			
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual									X			
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual									X			
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual									X			
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual									X			
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual									X			
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual									X			
	MONTANTE																		
	MANTENIMIENTO DE TABLERO GENERAL NORMAL DE LA MONTANTE N°01	TGN - 1.1	SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA	CUARTO DE INSTALACIONES	E - 3	Inspección visual del gabinete	Anual									X			
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual									X			
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual									X			
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual									X			
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual									X			
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual									X			
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual									X			
	MANTENIMIENTO DE TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA DE LA MONTANTE N°01	TGE - 1.1	SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA	CUARTO DE INSTALACIONES	E - 3	Inspección visual del gabinete	Anual									X			
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual									X			
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual									X			
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual									X			
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual									X			
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual									X			
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual									X			
	MANTENIMIENTO DE TABLERO GENERAL ESTABILIZADO DE LA MONTANTE N°01	TG EST - 1.1	SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA	CUARTO DE INSTALACIONES	E - 3	Inspección visual del gabinete	Anual									X			
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual									X			
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual									X			
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual									X			
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual									X			
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual									X			
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual									X			
	RED ELECTRICA DE DISTRIBUCION																		
	MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA DEL SECTOR E3	RED - COCINA	SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA	INTEGRAL	E - 3	Revisión y/o cambio de interruptores.	Anual									X			
						Revisión y/o cambio de tomacorrientes.	Anual									X			
						Revisión de cableado eléctrico.	Anual									X			
						Revision de cajas de pase electricas y anclajes	Anual									X			
						Revisión y/o cambio de cables de equipos biomedicos (a pedido)	Anual												
						Pruebas de aislamiento mediante megometro	Anual									X			
						Instalacion de puntos de energia electrica (a pedido)	Anual									X			

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	LETREROS RETROILUMINADOS																		
	MANTENIMIENTO DE LETREROS RETROILUMINADOS DEL SECTOR E3	LR - COCINA	SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA	INTEGRAL	E - 3	Ajuste de anclajes de letreros luminosos.	Anual									X			
						Revision de cajas de pase de alimentacion.	Anual									X			
						Revisión de carga de bateria. (cambio de equipo de ser necesario)	Anual									X			
						Revision de la placa electronica del equipo	Anual									X			
						Prueba de duracion de bateria duracion minima 3hr.	Anual									X			
						Revisión y limpieza de letreros retroiluminados	Anual									X			
	LUCES DE EMERGENCIA																		
	MANTENIMIENTO DE LUCES DE EMERGENCIA DEL SECTOR E3	LE - COCINA	SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA	INTEGRAL	E - 3	Revisión de la carga de la bateria. (cambio de ser necesario)	Anual									X			
						Revisión de tomacorrientes a 2.20m.	Anual									X			
						Revisión de bombillas LED.	Anual									X			
						Revision de luces testigos rojo y verde	Anual									X			
						Medición de parametros electricos	Anual									X			
						Limpieza general del equipo.	Anual									X			
	ILUMINACION INTERIOR																		
	MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACION INTERIOR DEL SECTOR E3	II - COCINA	SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA	INTEGRAL	E - 3	Limpieza de luminarias	Anual									X			
						Mantenimiento de luminarias tipo panel LED	Anual									X			
						Reemplazo de luminarias tipo dicroico (a solicitud)	Anual									X			
						Revisión del cableado eléctrico de los circuitos de iluminación	Anual									X			
						Sustitución de luminarias deterioradas o fuera de servicio	Anual									X			
						Cambio de balastros electrónicos defectuosos	Anual									X			
						pruebas de iluminancia en los ambientes	Anual									X			
	SECTOR E4 - LAVANDERIA																		
	TABLEROS ELECTRICOS																		
	MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE FUERZA DEL SERVICIO DE LAVANDERIA	TF - LAVANDERIA	SERVICIO DE LAVANDERIA	LAVADO, CENTRIFUGADO Y PLANCHADO	E - 4	Inspección visual del gabinete	Anual										X		
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual										X		
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual										X		
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual										X		
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual										X		

HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA — V°B° — INSTALACIONES ELECTRICAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DE EMERGENCIA DEL SERVICIO DE LAVANDERIA	TE - L	SERVICIO DE LAVANDERIA	CORREDOR PRINCIPAL DE LAVANDERIA	E - 4	Inspección visual del gabinete	Anual										X		
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual										X		
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual										X		
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual										X		
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual										X		
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual										X		
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual										X		
	RED ELECTRICA DE DISTRIBUCION																		
	MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA DEL SECTOR E4	RED - LAVANDERIA	SERVICIO DE LAVANDERIA	INTEGRAL	E - 4	Revisión y/o cambio de interruptores.	Anual										X		
						Revisión y/o cambio de tomacorrientes.	Anual										X		
						Revisión de cableado eléctrico.	Anual										X		
						Revision de cajas de pase electricas y anclajes	Anual										X		
						Revisión y/o cambio de cables de equipos biomedicos (a pedido)	Anual										X		
						Pruebas de aislamiento mediante megometro	Anual										X		
						Instalacion de puntos de energia electrica (a pedido)	Anual										X		
	LETREROS RETROILUMINADOS																		
	MANTENIMIENTO DE LETREROS RETROILUMINADOS DEL SECTOR E4	LR - LAVANDERIA	SERVICIO DE LAVANDERIA	INTEGRAL	E - 4	Ajuste de anclajes de letreros luminosos.	Anual										X		
						Revision de cajas de pase de alimentacion.	Anual										X		
						Revisión de carga de bateria. (cambio de equipo de ser necesario)	Anual										X		
						Revision de la placa electronica del equipo	Anual										X		
						Prueba de duracion de bateria duracion minima 3hr.	Anual										X		
						Revisión y limpieza de letreros retroiluminados	Anual										X		
	LUCES DE EMERGENCIA																		
	MANTENIMIENTO DE LUCES DE EMERGENCIA DEL SECTOR E4	LE - LAVANDERIA	SERVICIO DE LAVANDERIA	INTEGRAL	E - 4	Revisión de la carga de la bateria. (cambio de ser necesario)	Anual										X		
						Revisión de tomacorrientes a 2.20m.	Anual										X		
						Revisión de bombillas LED.	Anual										X		
						Revision de luces testigos rojo y verde	Anual										X		
						Medición de parametros electricos	Anual										X		
						Limpieza general del equipo.	Anual										X		
	ILUMINACION INTERIOR																		
	MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACION INTERIOR DEL SECTOR E4	II - LAVENADERIA	SERVICIO DE LAVANDERIA	INTEGRAL	E - 4	Limpieza de luminarias	Anual										X		
						Mantenimiento de luminarias tipo panel LED	Anual										X		
						Reemplazo de luminarias tipo dicroico (a solicitud)	Anual										X		
						Revisión del cableado eléctrico de los circuitos de iluminación	Anual										X		
						Sustitución de luminarias deterioradas o fuera de servicio	Anual										X		
						Cambio de balastros electrónicos defectuosos	Anual										X		
						pruebas de iluminancia en los ambientes	Anual										X		

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
SECTOR E5 - CENTRAL DE AIRE INDUSTRIAL - CENTRAL DE VACIO																			
TABLEROS ELECTRICOS																			
	MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE FUERZA DE LA CENTRAL DE AIRE COMPRIMIDO	TF - AIRE INDUSTRIAL	CENTRAL DE AIRE INDUSTRIAL Y VACIO	CENTRAL DE AIRE INDUSTRIAL	E - 5	Inspección visual del gabinete	Anual										X		
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual										X		
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual										X		
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual										X		
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual										X		
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DE EMERGENCIA DE LA CENTRAL DE AIRE MEDICINAL	TE - CAM	CENTRAL DE AIRE INDUSTRIAL Y VACIO	CENTRAL DE AIRE MEDICINAL	E - 5	Inspección visual del gabinete	Anual										X		
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual										X		
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual										X		
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual										X		
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual										X		
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual										X		
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual										X		
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DE EMERGENCIA DE LA CENTRAL DE VACIO	TE - CVA	CENTRAL DE AIRE INDUSTRIAL Y VACIO	CENTRAL DE VACIO	E - 5	Inspección visual del gabinete	Anual										X		
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual										X		
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual										X		
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual										X		
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual										X		
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual										X		
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual										X		
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DE EMERGENCIA DE LA CENTRAL DE AIRE INDUSTRIAL	TE - CAI	CENTRAL DE AIRE INDUSTRIAL Y VACIO	CENTRAL DE AIRE INDUSTRIAL	E - 5	Inspección visual del gabinete	Anual										X		
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual										X		
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual										X		
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual										X		
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual										X		
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual										X		
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual										X		
RED ELECTRICA DE DISTRIBUCION																			
	MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA DEL SECTOR E5	RED - CAC	CENTRAL DE AIRE INDUSTRIAL Y VACIO	INTEGRAL	E - 5	Revisión y/o cambio de interruptores.	Anual										X		
						Revisión y/o cambio de tomacorrientes.	Anual										X		
						Revisión de cableado eléctrico.	Anual										X		
						Revision de cajas de pase electricas y anclajes	Anual										X		
						Revisión y/o cambio de cables de equipos biomedicos (a pedido)	Anual										X		
						Pruebas de aislamiento mediante megometro	Anual										X		
						Instalacion de puntos de energia electrica (a pedido)	Anual										X		

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	LUCES DE EMERGENCIA																		
	MANTENIMIENTO DE LUCES DE EMERGENCIA DEL SECTOR E5	LE - CAC	CENTRAL DE AIRE INDUSTRIAL Y VACIO	INTEGRAL	E - 5	Revisión de la carga de la bateria. (cambio de ser necesario)	Anual										X		
						Revisión de tomacorrientes a 2.20m.	Anual										X		
						Revisión de bombillas LED.	Anual										X		
						Revision de luces testigos rojo y verde	Anual										X		
						Medición de parametros electricos	Anual										X		
						Limpieza general del equipo.	Anual										X		
	ILUMINACION INTERIOR																		
	MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACION INTERIOR DEL SECTOR E5	II - CAC	CENTRAL DE AIRE INDUSTRIAL Y VACIO	INTEGRAL	E - 5	Limpieza de luminarias	Anual										X		
						Mantenimiento de luminarias tipo panel LED	Anual										X		
						Reemplazo de luminarias tipo dicroico (a solicitud)	Anual										X		
						Revisión del cableado eléctrico de los circuitos de iluminación	Anual										X		
						Sustitución de luminarias deterioradas o fuera de servicio	Anual										X		
						Cambio de balastros electrónicos defectuosos	Anual										X		
						pruebas de iluminancia en los ambientes	Anual										X		
	SECTOR E6 - CISTERNA																		
	TABLEROS ELECTRICOS																		
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO NORMAL DE LA BOMBA CONTRAINCENDIOS	T - ACI	CISTERNA	BOMBA CONTRAINCENDIO	E - 6	Inspección visual del gabinete	Anual										X		
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual										X		
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual										X		
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual										X		
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual										X		
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual										X		
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual										X		
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DE EMERGENCIA DE LA SALA DE BOMBAS Y CISTERNA	TE - FB	CISTERNA	SALA DE BOMBAS	E - 6	Inspección visual del gabinete	Anual										X		
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual										X		
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual										X		
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual										X		
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual										X		
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual										X		
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual										X		

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DEL CONTROLADOR DE LA BOMBA CONTRAINCENDIOS	T - BCI	CISTERNA	BOMBA CONTRAINCENDIOS	E - 6	Inspección visual del gabinete	Anual										X		
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual										X		
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual										X		
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual										X		
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual										X		
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual										X		
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual										X		
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ALTERNADOR PRESION CONSTANTE AGUA CALIENTE	T - AC	CISTERNA	SALA DE BOMBAS	E - 6	Inspección visual del gabinete	Anual										X		
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual										X		
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual										X		
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual										X		
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual										X		
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual										X		
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual										X		
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ALTERNADOR PRESION CONSTANTE AGUA BLANDA	T - AB	CISTERNA	SALA DE BOMBAS	E - 6	Inspección visual del gabinete	Anual										X		
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual										X		
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual										X		
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual										X		
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual										X		
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual										X		
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual										X		
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ALTERNADOR PRESION CONSTANTE AGUA ABLANDAMIENTO	T - AAB	CISTERNA	SALA DE BOMBAS	E - 6	Inspección visual del gabinete	Anual										X		
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual										X		
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual										X		
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual										X		
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual										X		
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual										X		
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual										X		
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ALTERNADOR PRESION CONSTANTE AGUA FRIA	T - AF	CISTERNA	SALA DE BOMBAS	E - 6	Inspección visual del gabinete	Anual										X		
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual										X		
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual										X		
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual										X		
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual										X		
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual										X		
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual										X		

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	RED ELECTRICA DE DISTRIBUCION																		
	MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA DEL SECTOR E6	RED - CISTERNA	CISTERNA	INTEGRAL	E - 6	Revisión y/o cambio de interruptores.	Anual										X		
						Revisión y/o cambio de tomacorrientes.	Anual										X		
						Revisión de cableado eléctrico.	Anual										X		
						Revision de cajas de pase electricas y anclajes	Anual										X		
						Revisión y/o cambio de cables de equipos biomedicos (a pedido)	Anual										X		
						Pruebas de aislamiento mediante megometro	Anual										X		
						Instalacion de puntos de energia electrica (a pedido)	Anual										X		
	LETREROS RETROILUMINADOS																		
	MANTENIMIENTO DE LETREROS RETROILUMINADOS DEL SECTOR E6	LR - CISTERNA	CISTERNA	INTEGRAL	E - 6	Ajuste de anclajes de letreros luminosos.	Anual										X		
						Revision de cajas de pase de alimentacion.	Anual										X		
						Revisión de carga de bateria. (cambio de equipo de ser necesario)	Anual										X		
						Revision de la placa electronica del equipo	Anual										X		
						Prueba de duracion de bateria duracion minima 3hr.	Anual										X		
						Revisión y limpieza de letreros retroiluminados	Anual										X		
	LUCES DE EMERGENCIA																		
	MANTENIMIENTO DE LUCES DE EMERGENCIA DEL SECTOR E6	LE - CISTERNA	CISTERNA	INTEGRAL	E - 6	Revisión de la carga de la bateria. (cambio de ser necesario)	Anual										X		
						Revisión de tomacorrientes a 2.20m.	Anual										X		
						Revisión de bombillas LED.	Anual										X		
						Revision de luces testigos rojo y verde	Anual										X		
						Medición de parametros electricos	Anual										X		
						Limpieza general del equipo.	Anual										X		
	ILUMINACION INTERIOR																		
	MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACION INTERIOR DEL SECTOR E6	II - CISTERNA	CISTERNA	INTEGRAL	E - 6	Limpieza de luminarias	Anual										X		
						Mantenimiento de luminarias tipo panel LED	Anual										X		
						Reemplazo de luminarias tipo dicroico (a solicitud)	Anual										X		
						Revisión del cableado eléctrico de los circuitos de iluminación	Anual										X		
						Sustitución de luminarias deterioradas o fuera de servicio	Anual										X		
						Cambio de balastros electrónicos defectuosos	Anual										X		
						pruebas de iluminancia en los ambientes	Anual										X		

HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
SECTOR E7 - TALLERES DE MANTENIMIENTO																			
TABLEROS ELECTRICOS																			
	MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE FUERZA DEL TALLER DE MANTENIMIENTO	TF - MANTENIMIENTO	TALLER DE MANTENIMIENTO	TALLER BIOMEDICO TALLER DE ELECTRICIDAD TALLER ELECTROMECANICO	E - 7	Inspección visual del gabinete	Anual										X		
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual										X		
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual										X		
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual										X		
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual										X		
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO NORMAL DEL TALLER DE MANTENIMIENTO	TN - 1.1	TALLER DE MANTENIMIENTO	PASILLO PRINCIPAL DEL TALLER	E - 7	Inspección visual del gabinete	Anual										X		
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual										X		
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual										X		
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual										X		
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual										X		
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual										X		
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual										X		
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DE EMERGENCIA DEL TALLER DE MANTENIMIENTO	TE - 1.1	TALLER DE MANTENIMIENTO	PASILLO PRINCIPAL DEL TALLER	E - 7	Inspección visual del gabinete	Anual										X		
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual										X		
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual										X		
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual										X		
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual										X		
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual										X		
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual										X		
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO ESTABILIZADO DEL TALLER DE MANTENIMIENTO	T EST - 1.1	TALLER DE MANTENIMIENTO	PASILLO PRINCIPAL DEL TALLER	E - 7	Inspección visual del gabinete	Anual										X		
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual										X		
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual										X		
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual										X		
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual										X		
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual										X		
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual										X		
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DEL GDS DEL TALLER DE MANTENIMIENTO	T - GDS 05	TALLER DE MANTENIMIENTO	CUARTO DE INSTALACIONES	E - 7	Inspección visual del gabinete	Anual										X		
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual										X		
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual										X		
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual										X		
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual										X		
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual										X		
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual										X		

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	RED ELECTRICA DE DISTRIBUCION																		
	MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA DEL SECTOR E7	RED - MANTENIMIENTO	TALLER DE MANTENIMIENTO	INTEGRAL	E - 7	Revisión y/o cambio de interruptores.	Anual										X		
						Revisión y/o cambio de tomacorrientes.	Anual										X		
						Revisión de cableado eléctrico.	Anual										X		
						Revision de cajas de pase electricas y anclajes	Anual										X		
						Revisión y/o cambio de cables de equipos biomedicos (a pedido)	Anual										X		
						Pruebas de aislamiento mediante megometro	Anual										X		
						Instalacion de puntos de energia electrica (a pedido)	Anual										X		
	LETREROS RETROILUMINADOS																		
	MANTENIMIENTO DE LETREROS RETROILUMINADOS DEL SECTOR E7	LR - MANTENIMIENTO	TALLER DE MANTENIMIENTO	INTEGRAL	E - 7	Ajuste de anclajes de letreros luminosos.	Anual										X		
						Revision de cajas de pase de alimentacion.	Anual										X		
						Revisión de carga de bateria. (cambio de equipo de ser necesario)	Anual										X		
						Revision de la placa electronica del equipo	Anual										X		
						Prueba de duracion de bateria duracion minima 3hr.	Anual										X		
						Revisión y limpieza de letreros retroiluminados	Anual										X		
	LUCES DE EMERGENCIA																		
	MANTENIMIENTO DE LUCES DE EMERGENCIA DEL SECTOR E7	LE - MANTENIMIENTO	TALLER DE MANTENIMIENTO	INTEGRAL	E - 7	Revisión de la carga de la batería. (cambio de ser necesario)	Anual										X		
						Revisión de tomacorrientes a 2.20m.	Anual										X		
						Revisión de bombillas LED.	Anual										X		
						Revision de luces testigos rojo y verde	Anual										X		
						Medición de parametros electricos	Anual										X		
						Limpieza general del equipo.	Anual										X		
	ILUMINACION INTERIOR																		
	MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACION INTERIOR DEL SECTOR E7	II - MANTENIMIENTO	TALLER DE MANTENIMIENTO	INTEGRAL	E - 7	Limpieza de luminarias	Anual										X		
						Mantenimiento de luminarias tipo panel LED	Anual										X		
						Reemplazo de luminarias tipo dicroico (a solicitud)	Anual										X		
						Revisión del cableado eléctrico de los circuitos de iluminación	Anual										X		
						Sustitución de luminarias deterioradas o fuera de servicio	Anual										X		
						Cambio de balastros electrónicos defectuosos	Anual										X		
						pruebas de iluminancia en los ambientes	Anual										X		

HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA – INSTALACIONES ELECTRICAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
SECTOR E9 - PLANTA DE RESIDUOS SOLIDOS																			
TABLEROS ELECTRICOS																			
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO NORMAL DE LA AUTOCLAVE DE RESIDUOS SOLIDOS	T - AUT	PLANTA DE RESIDUOS SOLIDOS	SALA DE AUTOCLAVE	E - 9	Inspección visual del gabinete	Anual										X		
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual										X		
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual										X		
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual										X		
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual										X		
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual										X		
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual										X		
	MANTENIMIENTO DE SUB TABLERO ELECTRICO NORMAL DE LA PLANTA DE RESIDUOS SOLIDOS	STN - U.1	PLANTA DE RESIDUOS SOLIDOS	INGRESO POSTERIOR A LA PLANTA DE RESIDUOS SOLIDOS	E - 9	Inspección visual del gabinete	Anual										X		
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual										X		
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual										X		
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual										X		
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual										X		
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual										X		
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual										X		
RED ELECTRICA DE DISTRIBUCION																			
	MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA DEL SECTOR E9	RED - RESIDUOS SOLIDOS	PLANTA DE RESIDUOS SOLIDOS	INTEGRAL	E - 9	Revisión y/o cambio de interruptores.	Anual										X		
						Revisión y/o cambio de tomacorrientes.	Anual										X		
						Revisión de cableado eléctrico.	Anual										X		
						Revision de cajas de pase electricas y anclajes	Anual										X		
						Revisión y/o cambio de cables de equipos biomedicos (a pedido)	Anual										X		
						Pruebas de aislamiento mediante megometro	Anual										X		
						Instalacion de puntos de energia electrica (a pedido)	Anual										X		
LETREROS RETROILUMINADOS																			
	MANTENIMIENTO DE LETREROS RETROILUMINADOS DEL SECTOR E9	LR - RESIDUOS SOLIDOS	PLANTA DE RESIDUOS SOLIDOS	INTEGRAL	E - 9	Ajuste de anclajes de letreros luminosos.	Anual										X		
						Revision de cajas de pase de alimentacion.	Anual										X		
						Revisión de carga de bateria. (cambio de equipo de ser necesario)	Anual										X		
						Revision de la placa electronica del equipo	Anual										X		
						Prueba de duracion de bateria duracion minima 3hr.	Anual										X		
						Revisión y limpieza de letreros retroiluminados	Anual										X		

HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA — V° B° — AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	LUCES DE EMERGENCIA																		
	MANTENIMIENTO DE LUCES DE EMERGENCIA DEL SECTOR E9	LE - RESIDUOS SOLIDOS	PLANTA DE RESIDUOS SOLIDOS	INTEGRAL	E - 9	Revisión de la carga de la bateria. (cambio de ser necesario)	Anual										X		
						Revisión de tomacorrientes a 2.20m.	Anual										X		
						Revisión de bombillas LED.	Anual										X		
						Revision de luces testigos rojo y verde	Anual										X		
						Medición de parametros electricos	Anual										X		
						Limpieza general del equipo.	Anual										X		
	ILUMINACION INTERIOR																		
	MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACION INTERIOR DEL SECTOR E9	II - RESIDUOS SOLIDOS	PLANTA DE RESIDUOS SOLIDOS	INTEGRAL	E - 9	Limpieza de luminarias	Anual										X		
						Mantenimiento de luminarias tipo panel LED	Anual										X		
						Reemplazo de luminarias tipo dicroico (a solicitud)	Anual										X		
						Revisión del cableado eléctrico de los circuitos de iluminación	Anual										X		
						Sustitución de luminarias deterioradas o fuera de servicio	Anual										X		
						Cambio de balastros electrónicos defectuosos	Anual										X		
						pruebas de iluminancia en los ambientes	Anual										X		
	SECTOR E10 - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - PTAR																		
	TABLEROS ELECTRICOS																		
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO NORMAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	TF - B1 (PTAR)	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CUARTO DE BOMBAS	E - 10	Inspección visual del gabinete	Anual											X	
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual											X	
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual											X	
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual											X	
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual											X	
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual											X	
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual											X	
	ILUMINACION INTERIOR																		
	MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACION INTERIOR DEL SECTOR E10	II - PTAR	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	INTEGRAL	E - 10	Limpieza de luminarias	Anual											X	
						Mantenimiento de luminarias tipo panel LED	Anual											X	
						Reemplazo de luminarias tipo dicroico (a solicitud)	Anual											X	
						Revisión del cableado eléctrico de los circuitos de iluminación	Anual											X	
						Sustitución de luminarias deterioradas o fuera de servicio	Anual											X	
						Cambio de balastros electrónicos defectuosos	Anual											X	
						pruebas de iluminancia en los ambientes	Anual											X	

V°B°

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
SECTOR E11 - CUARTO DE BOMBAS																			
TABLEROS ELECTRICOS																			
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO NORMAL ALTERNADOR BOMBA DE RIEGO	TN - ALT.B	CUARTO DE BOMBAS	AMBIENTE DE BOMBAS DE RIEGO	E - 11	Inspección visual del gabinete	Anual											X	
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual											X	
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual											X	
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual											X	
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual											X	
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual											X	
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual											X	
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DE BOMBA DE AGUA EXTERIOR	STN - AGUA ESTERIOR	CUARTO DE BOMBAS	AMBIENTE DE BOMBAS DE RIEGO	E - 11	Inspección visual del gabinete	Anual											X	
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual											X	
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual											X	
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual											X	
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual											X	
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual											X	
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual											X	
RED ELECTRICA DE DISTRIBUCION																			
	MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA DEL SECTOR E11	RED - CUARTO DE BOMBAS	CUARTO DE BOMBAS	INTEGRAL	E - 11	Revisión y/o cambio de interruptores.	Anual											X	
						Revisión y/o cambio de tomacorrientes.	Anual											X	
						Revisión de cableado eléctrico.	Anual											X	
						Revision de cajas de pase electricas y anclajes	Anual											X	
						Revisión y/o cambio de cables de equipos biomedicos (a pedido)	Anual											X	
						Pruebas de aislamiento mediante megometro	Anual											X	
						Instalacion de puntos de energia electrica (a pedido)	Anual											X	
LETREROS RETROILUMINADOS																			
	MANTENIMIENTO DE LETREROS RETROILUMINADOS DEL SECTOR E11	LR - CUARTO DE BOMBAS	CUARTO DE BOMBAS	INTEGRAL	E - 11	Ajuste de anclajes de letreros luminosos.	Anual											X	
						Revision de cajas de pase de alimentacion.	Anual											X	
						Revisión de carga de bateria. (cambio de equipo de ser necesario)	Anual											X	
						Revision de la placa electronica del equipo	Anual											X	
						Prueba de duracion de bateria duracion minima 3hr.	Anual											X	
						Revisión y limpieza de letreros retroiluminados	Anual											X	

HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA – INSTALACIONES ELECTRICAS – V°B°

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
LUCES DE EMERGENCIA																			
	MANTENIMIENTO DE LUCES DE EMERGENCIA DEL SECTOR E11	LE - CUARTO DE BOMBAS	CUARTO DE BOMBAS	INTEGRAL	E - 11	Revisión de la carga de la bateria. (cambio de ser necesario)	Anual											X	
						Revisión de tomacorrientes a 2.20m.	Anual											X	
						Revisión de bombillas LED.	Anual											X	
						Revision de luces testigos rojo y verde	Anual											X	
						Medición de parametros electricos	Anual											X	
						Limpieza general del equipo.	Anual											X	
ILUMINACION INTERIOR																			
	MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACION INTERIOR DEL SECTOR E11	II - CUARTO DE BOMBAS	CUARTO DE BOMBAS	INTEGRAL	E - 11	Limpieza de luminarias	Anual											X	
						Mantenimiento de luminarias tipo panel LED	Anual											X	
						Reemplazo de luminarias tipo dicroico (a solicitud)	Anual											X	
						Revisión del cableado eléctrico de los circuitos de iluminación	Anual											X	
						Sustitución de luminarias deterioradas o fuera de servicio	Anual											X	
						Cambio de balastros electrónicos defectuosos	Anual											X	
						pruebas de iluminancia en los ambientes	Anual											X	
SECTOR E12 - TANQUE DE PETROLEO - TANQUE DE GLP - CENTRAL DE OXIGENO																			
TABLEROS ELECTRICOS																			
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DE EMERGENCIA DEL TANQUE DE PETROLEO	TE - PE	TANQUE DE PETROLEO	CUARTO DE INSTALACIONES	E - 12	Inspección visual del gabinete	Anual											X	
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual											X	
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual											X	
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual											X	
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual											X	
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual											X	
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual											X	
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DE EMERGENCIA DE LA PLANTA DE OXIGENO	TE - OX	PLANTA DE OXIGENO	AMBIENTE PRINCIPAL	E - 12	Inspección visual del gabinete	Anual											X	
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual											X	
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual											X	
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual											X	
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual											X	
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual											X	
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual											X	

HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA V°B° AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
RED ELECTRICA DE DISTRIBUCION																			
	MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA DEL SECTOR E12	RED - PLANTA DE OXIGENO	PLANTA DE OXIGENO	INTEGRAL	E - 12	Revisión y/o cambio de interruptores.	Anual											X	
						Revisión y/o cambio de tomacorrientes.	Anual											X	
						Revisión de cableado eléctrico.	Anual											X	
						Revision de cajas de pase electricas y anclajes	Anual											X	
						Revisión y/o cambio de cables de equipos biomedicos (a pedido)	Anual											X	
						Pruebas de aislamiento mediante megometro	Anual											X	
						Instalacion de puntos de energia electrica (a pedido)	Anual											X	
ILUMINACION INTERIOR																			
	MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACION INTERIOR DEL SECTOR E12	II - PLANTA DE OXIGENO	PLANTA DE OXIGENO	INTEGRAL	E - 12	Limpieza de luminarias	Anual											X	
						Mantenimiento de luminarias tipo panel LED	Anual											X	
						Reemplazo de luminarias tipo dicroico (a solicitud)	Anual											X	
						Revisión del cableado eléctrico de los circuitos de iluminación	Anual											X	
						Sustitución de luminarias deterioradas o fuera de servicio	Anual											X	
						Cambio de balastros electrónicos defectuosos	Anual											X	
						pruebas de iluminancia en los ambientes	Anual											X	
SECTOR E13 - HOSPITAL DE DIA - SALUD OCUPACIONAL - ALMACEN DE HISTORIAS CLINICAS																			
TABLEROS ELECTRICOS																			
	MANTENIMIENTO DE SUB TABLERO ELECTRICO DE EMERGENCIA DE HOSPITAL DE DIA	STE - HD	HOSPITAL DE DIA	JEFATURA	E - 13	Inspección visual del gabinete	Anual											X	
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual											X	
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual											X	
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual											X	
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual											X	
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual											X	
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual											X	
	MANTENIMIENTO DE SUB TABLERO ELECTRICO DE EMERGENCIA DE SALUD OCUPACIONAL	STE - SO	SALUD OCUPACIONAL	OFICINA DE INGENIERIA DE SEGURIDAD	E - 13	Inspección visual del gabinete	Anual											X	
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual											X	
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual											X	
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual											X	
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual											X	
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual											X	
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual											X	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	MANTENIMIENTO DE SUB TABLERO ELECTRICO DE EMERGENCIA DE IGLUS Y ALMACEN DE HISTORIAS CLINICAS	STE - HC	ALMACEN DE HISTORIAS CLINICAS	IGLU N°01	E - 13	Inspección visual del gabinete	Anual											X	
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual											X	
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual											X	
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual											X	
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual											X	
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual											X	
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual											X	
	RED ELECTRICA DE DISTRIBUCION																		
	MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA DEL SECTOR E13	RED - SALUD OCUPACIONAL	SALUD OCUPACIONAL HOSPITAL DE DIA ALMACEN DE HISTORIAS CLINICAS	INTEGRAL	E - 13	Revisión y/o cambio de interruptores.	Anual											X	
						Revisión y/o cambio de tomacorrientes.	Anual											X	
						Revisión de cableado eléctrico.	Anual											X	
						Revision de cajas de pase electricas y anclajes	Anual											X	
						Revisión y/o cambio de cables de equipos biomedicos (a pedido)	Anual											X	
						Pruebas de aislamiento mediante megometro	Anual											X	
						Instalacion de puntos de energia electrica (a pedido)	Anual											X	
	LUCES DE EMERGENCIA																		
	MANTENIMIENTO DE LUCES DE EMERGENCIA DEL SECTOR E13	LE - SALUD OCUPACIONAL	SALUD OCUPACIONAL HOSPITAL DE DIA ALMACEN DE HISTORIAS CLINICAS	INTEGRAL	E - 13	Revisión de la carga de la bateria. (cambio de ser necesario)	Anual											X	
						Revisión de tomacorrientes a 2.20m.	Anual											X	
						Revisión de bombillas LED.	Anual											X	
						Revision de luces testigos rojo y verde	Anual											X	
						Medición de parametros electricos	Anual											X	
						Limpieza general del equipo.	Anual											X	
	ILUMINACION INTERIOR																		
	MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACION INTERIOR DEL SECTOR E13	II - SALUD OCUPACIONAL	SALUD OCUPACIONAL HOSPITAL DE DIA ALMACEN DE HISTORIAS CLINICAS	INTEGRAL	E - 13	Limpieza de luminarias	Anual											X	
						Mantenimiento de luminarias tipo panel LED	Anual											X	
						Reemplazo de luminarias tipo dicroico (a solicitud)	Anual											X	
						Revisión del cableado eléctrico de los circuitos de iluminación	Anual											X	
						Sustitución de luminarias deterioradas o fuera de servicio	Anual											X	
						Cambio de balastros electrónicos defectuosos	Anual											X	
						pruebas de iluminancia en los ambientes	Anual											X	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
SECTOR E14 - MEDICINA HIPERBARICA																			
TABLEROS ELECTRICOS																			
	MANTENIMIENTO DE SUB TABLERO ELECTRICO DE EMERGENCIA DE CAMARAS HIPERBARICAS	STE - CH	MEDICINA HIPERBARICA	SALA DE ESPERA DE CAMARAS HIPERBARICAS	E - 14	Inspección visual del gabinete	Anual												X
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual												X
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual												X
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual												X
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual												X
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual												X
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual												X
RED ELECTRICA DE DISTRIBUCION																			
	MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA DEL SECTOR E14	RED - CAMARAS HIPERBARICAS	MEDICINA HIPERBARICA	INTEGRAL	E - 14	Revisión y/o cambio de interruptores.	Anual												X
						Revisión y/o cambio de tomacorrientes.	Anual												X
						Revisión de cableado eléctrico.	Anual												X
						Revision de cajas de pase electricas y anclajes	Anual												X
						Revisión y/o cambio de cables de equipos biomedicos (a pedido)	Anual												X
						Pruebas de aislamiento mediante megometro	Anual												X
						Instalacion de puntos de energia electrica (a pedido)	Anual												X
LETREROS RETROILUMINADOS																			
	MANTENIMIENTO DE LETREROS RETROILUMINADOS DEL SECTOR E14	LR - CAMARAS HIPERBARICAS	MEDICINA HIPERBARICA	INTEGRAL	E - 14	Ajuste de anclajes de letreros luminosos.	Anual												X
						Revision de cajas de pase de alimentacion.	Anual												X
						Revisión de carga de bateria. (cambio de equipo de ser necesario)	Anual												X
						Revision de la placa electronica del equipo	Anual												X
						Prueba de duracion de bateria duracion minima 3hr.	Anual												X
						Revisión y limpieza de letreros retroiluminados	Anual												X
LUCES DE EMERGENCIA																			
	MANTENIMIENTO DE LUCES DE EMERGENCIA DEL SECTOR E14	LE - CAMARAS HIPERBARICAS	MEDICINA HIPERBARICA	INTEGRAL	E - 14	Revisión de la carga de la bateria. (cambio de ser necesario)	Anual												X
						Revisión de tomacorrientes a 2.20m.	Anual												X
						Revisión de bombillas LED.	Anual												X
						Revision de luces testigos rojo y verde	Anual												X
						Medición de parametros electricos	Anual												X
						Limpieza general del equipo.	Anual												X

HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA V°B° INSTALACIONES ELECTRICAS

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
ILUMINACION INTERIOR																			
	MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACION INTERIOR DEL SECTOR E14	II - CAMARAS HIPERBARICAS	MEDICINA HIPERBARICA	INTEGRAL	E - 14	Limpieza de luminarias	Anual												X
						Mantenimiento de luminarias tipo panel LED	Anual												X
						Reemplazo de luminarias tipo dicroico (a solicitud)	Anual												X
						Revisión del cableado eléctrico de los circuitos de iluminación	Anual												X
						Sustitución de luminarias deterioradas o fuera de servicio	Anual												X
						Cambio de balastros electrónicos defectuosos	Anual												X
						pruebas de iluminancia en los ambientes	Anual												X
PISO TECNICO																			
TABLEROS ELECTRICOS																			
	MANTENIMIENTO DE TABLERO GENERAL DEL PISO TECNICO	TG - S	PISO TECNICO	INTEGRAL	C - 5 PISO TECNICO	Inspección visual del gabinete	Anual												X
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual												X
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual												X
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual												X
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual												X
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual												X
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual												X
	MANTENIMIENTO DE SUB TABLERO AUXILIAR DEL PISO TECNICO N°01	STS - A1	PISO TECNICO	INTEGRAL	D - 2 PISO TECNICO	Inspección visual del gabinete	Anual												X
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual												X
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual												X
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual												X
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual												X
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual												X
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual												X
	MANTENIMIENTO DE SUB TABLERO AUXILIAR DEL PISO TECNICO N°02	STS - A2	PISO TECNICO	INTEGRAL	C - 2 PISO TECNICO	Inspección visual del gabinete	Anual												X
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual												X
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual												X
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual												X
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual												X
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual												X
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual												X

HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA V°B°

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	MANTENIMIENTO DE SUB TABLERO AUXILIAR DEL PISO TECNICO N°03	STS - A3	PISO TECNICO	INTEGRAL	B - 2 PISO TECNICO	Inspección visual del gabinete	Anual												X
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual												X
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual												X
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual												X
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual												X
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual												X
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual												X
	ILUMINACION INTERIOR																		
	MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACION INTERIOR DEL PISO TECNICO	II - PISO TECNICO	PISO TECNICO	INTEGRAL	BLOQUE B BLOQUE C BLOQUE D	Limpieza de luminarias	Anual												X
						Mantenimiento de luminarias tipo panel LED	Anual												X
						Reemplazo de luminarias tipo dicroico (a solicitud)	Anual												X
						Revisión del cableado eléctrico de los circuitos de iluminación	Anual												X
						Sustitución de luminarias deterioradas o fuera de servicio	Anual												X
						Cambio de balastros electrónicos defectuosos	Anual												X
						pruebas de iluminancia en los ambientes	Anual												X
	AREA EXTERIOR																		
	INFRAESTRUCTURA																		
	MANTENIMIENTO DE POSTES Y LUMINARIAS DEL AREA EXTERIOR	INFRA - A. EXT	AREA EXTERIOR	INTEGRAL CERCO PERIMETRICO PASILLOS TECNICOS	AREA EXTERIOR	Revisión y/o cambio de luminarias de postes de 13m y 8m	Anual												X
						Revisión y/o cambio de luminarias tipo H H.	Anual												X
						Revisión y/o cambio de luminarias tipo Braquet	Anual												X
						Revisión y/o cambio de luminarias tipo Globo	Anual												X
						Mantenimiento y limpieza de luminarias	Anual												X
						Mantenimiento y limpieza de postes y pastorales	Anual												X
						Pintado de postes y pastorales	Anual												X
						Verificacion del estado de conductores electricos enterrados.	Anual												X
	AZOTEA																		
	TABLEROS ELECTRICOS																		
	MANTENIMIENTO DE SUB TABLERO DE AIRE ACONDICIONADO DEL AUDITORIO	ST - AA.IU	AUDITORIO	AZOTEA DE AUDITORIO	A - 1	Inspección visual del gabinete	Anual												X
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual												X
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual												X
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual												X
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual												X
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual												X
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual												X

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	MANTENIMIENTO DE TABLERO NORMAL DE AIRE ACONDICIONADO DE CONSULTA EXTERNA B1	TN - AA.1.1	CONSULTA EXTERNA	AZOTEA DE CONSULTA EXTERNA	B - 1	Inspección visual del gabinete	Anual											X
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual											X
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual											X
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual											X
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual											X
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual											X
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual											X
	MANTENIMIENTO DE TABLERO NORMAL DE AIRE ACONDICIONADO DE CONSULTA EXTERNA B2	TN - AA.1.2	CONSULTA EXTERNA	AZOTEA DE CONSULTA EXTERNA	B - 2	Inspección visual del gabinete	Anual											X
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual											X
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual											X
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual											X
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual											X
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual											X
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual											X
	MANTENIMIENTO DE TABLERO NORMAL DE AIRE ACONDICIONADO DE ADMINISTRACION C1	TN - AA.1	ADMINISTRACION	AZOTEA DE ADMINISTRACION	C - 1	Inspección visual del gabinete	Anual											X
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual											X
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual											X
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual											X
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual											X
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual											X
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual											X
	MANTENIMIENTO DE TABLERO DE EMERGENCIA DE AIRE ACONDICIONADO DE ADMINISTRACION C1	TE - AA.1	ADMINISTRACION	AZOTEA DE ADMINISTRACION	C - 1	Inspección visual del gabinete	Anual											X
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual											X
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual											X
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual											X
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual											X
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual											X
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual											X
	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DEL CHILLER	T - CHILLER	CHILLER	AZOTEA DE HOSPITALIZACION MEDICINA	C - 2	Inspección visual del gabinete	Anual											X
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual											X
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual											X
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual											X
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual											X
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual											X
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual											X

HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA
V°B°

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	MANTENIMIENTO DE TABLERO NORMAL DE AIRE ACONDICIONADO DE HOSPITALIZACION C5	TN - AA.2	HOSPITALIZACION	AZOTEA DE HOSPITALIZACION CIRUGIA	C - 5	Inspección visual del gabinete	Anual											X
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual											X
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual											X
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual											X
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual											X
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual											X
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual											X
	MANTENIMIENTO DE TABLERO DE EMERGENCIA DE AIRE ACONDICIONADO DE HOSPITALIZACION C5	TE - AA.2	HOSPITALIZACION	AZOTEA DE HOSPITALIZACION CIRUGIA	C - 5	Inspección visual del gabinete	Anual											X
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual											X
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual											X
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual											X
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual											X
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual											X
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual											X
	MANTENIMIENTO DE TABLERO NORMAL DE AIRE ACONDICIONADO DE CENTRO QUIRURGICO	TN - AA.3	CENTRO QUIRURGICO	AZOTEA DE SALA DE OPERACIONES	D - 1	Inspección visual del gabinete	Anual											X
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual											X
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual											X
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual											X
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual											X
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual											X
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual											X
	MANTENIMIENTO DE TABLERO DE EMERGENCIA DE AIRE ACONDICIONADO DE CENTRO QUIRURGICO	TE - AA.3	CENTRO QUIRURGICO	AZOTEA DE SALA DE OPERACIONES	D - 1	Inspección visual del gabinete	Anual											X
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual											X
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual											X
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual											X
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual											X
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual											X
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual											X
	MANTENIMIENTO DE TABLERO DE EMERGENCIA DE AIRE ACONDICIONADO DE CENTRO OBSTETRICO	TE - AA.4	CENTRO OBSTETRICO	AZOTEA DE SALA DE PARTOS	D - 2	Inspección visual del gabinete	Anual											X
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual											X
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual											X
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual											X
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual											X
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual											X
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual											X

HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA
INSTALACIONES ELECTRICAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	MANTENIMIENTO DE TABLERO DE EMERGENCIA DE AIRE ACONDICIONADO DE COCINA	STE - AA.C	COCINA	AZOTEA DE COCINA	E - 3	Inspección visual del gabinete	Anual												X
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual												X
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual												X
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual												X
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual												X
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual												X
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual												X
	MANTENIMIENTO DE SUB TABLERO DE EMERGENCIA DE AIRE ACONDICIONADO DE LAVANDERIA	STE - AA.L	LAVANDERIA	AZOTEA DE LAVANDERIA	E - 4	Inspección visual del gabinete	Anual												X
						Limpieza interna y externa del tablero	Anual												X
						Revisión, limpieza y ajuste de conexiones eléctricas con limpia contactos	Anual												X
						Verificación del estado de interruptores y protecciones	Anual												X
						Inspección de barras y conductores electricos	Anual												X
						Comprobación del sistema de puesta a tierra	Anual												X
						Verificacion de mediciones y parametros electricos	Anual												X
	PARARRAYOS																		
	MANTENIMIENTO DE PARARRAYOS	PARARRAYOS	AZOTEA	INTEGRAL	C - 5 AZOTEA	Revisión del cabezal pararrayos	Anual												X
						Comprobación del amarre	Anual												X
						Comprobación de posible oxidación del mástil	Anual												X
						Revisar el cable conductor de pararrayos	Anual												X
						Revisar el contador de rayos	Anual												X
						Revisar el protector contra sobretensiones, que resguarda la instalación eléctrica	Anual												X
	BANDEJA ELECTRICA																		
	MANTENIMIENTO DE BANDEJA ELECTRICA DEL SECTOR B	BANDEJA - SECTOR B	AZOTEA	INTEGRAL	SECTOR B	Verificación del estado físico de la bandeja (corrosión, fisuras o desprendimientos).	Anual												X
						Revisión de tapas, uniones y accesorios (codos, tees, reducciones).	Anual												X
						Verificación de soportes, anclajes y sistemas de suspensión.	Anual												X
						Evaluación de sobrecarga o exceso de conductores.	Anual												X
						Retiro de polvo, residuos sólidos o materiales inflamables.	Anual												X
						Eliminación de acumulación de cables en desuso.	Anual												X
						Limpieza con aire comprimido de las bandejas metalicas	Anual												X
	MANTENIMIENTO DE BANDEJA ELECTRICA DEL SECTOR C1	BANDEJA - SECTOR C1	AZOTEA	INTEGRAL	SECTOR C1	Verificación del estado físico de la bandeja (corrosión, fisuras o desprendimientos).	Anual												X
						Revisión de tapas, uniones y accesorios (codos, tees, reducciones).	Anual												X
						Verificación de soportes, anclajes y sistemas de suspensión.	Anual												X
						Evaluación de sobrecarga o exceso de conductores.	Anual												X
						Retiro de polvo, residuos sólidos o materiales inflamables.	Anual												X
						Eliminación de acumulación de cables en desuso.	Anual												X
						Limpieza con aire comprimido de las bandejas metalicas	Anual												X

HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA — V°B°

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - 2026

AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - HRM

ITEM	DATOS DEL SERVICIO					ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												
	SERVICIO	CODIGO	AREA	UBICACIÓN	SECTOR		FRRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	MANTENIMIENTO DE BANDEJA ELECTRICA DEL SECTOR C2	BANDEJA - SECTOR C2	AZOTEA	INTEGRAL	SECTOR C2	Verificación del estado físico de la bandeja (corrosión, fisuras o desprendimientos).	Anual												X
						Revisión de tapas, uniones y accesorios (codos, tees, reducciones).	Anual												X
						Verificación de soportes, anclajes y sistemas de suspensión.	Anual												X
						Evaluación de sobrecarga o exceso de conductores.	Anual												X
						Retiro de polvo, residuos sólidos o materiales inflamables.	Anual												X
						Eliminación de acumulación de cables en desuso.	Anual												X
						Limpieza con aire comprimido de las bandejas metalicas	Anual												X
	MANTENIMIENTO DE BANDEJA ELECTRICA DEL SECTOR C5	BANDEJA - SECTOR C5	AZOTEA	INTEGRAL	SECTOR C5	Verificación del estado físico de la bandeja (corrosión, fisuras o desprendimientos).	Anual												X
						Revisión de tapas, uniones y accesorios (codos, tees, reducciones).	Anual												X
						Verificación de soportes, anclajes y sistemas de suspensión.	Anual												X
						Evaluación de sobrecarga o exceso de conductores.	Anual												X
						Retiro de polvo, residuos sólidos o materiales inflamables.	Anual												X
						Eliminación de acumulación de cables en desuso.	Anual												X
						Limpieza con aire comprimido de las bandejas metalicas	Anual												X
	MANTENIMIENTO DE BANDEJA ELECTRICA DEL SECTOR D	BANDEJA - SECTOR D	AZOTEA	INTEGRAL	SECTOR D	Verificación del estado físico de la bandeja (corrosión, fisuras o desprendimientos).	Anual												X
						Revisión de tapas, uniones y accesorios (codos, tees, reducciones).	Anual												X
						Verificación de soportes, anclajes y sistemas de suspensión.	Anual												X
						Evaluación de sobrecarga o exceso de conductores.	Anual												X
						Retiro de polvo, residuos sólidos o materiales inflamables.	Anual												X
						Eliminación de acumulación de cables en desuso.	Anual												X
						Limpieza con aire comprimido de las bandejas metalicas	Anual												X

HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA – AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

28

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 2026 (RESUMEN)

ITEM	ACTIVIDAD	FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
A	**MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL**													
1	**ESTRUCTURA CIVIL (General)**													
1.1	Inspección y evaluación	TRIMESTRAL			X			X			X			X
1.2	Mantenimiento correctivo	A DEMANDA												
2	**PISOS TÉCNICOS Y AISLADORES SÍSMICOS**													
2.1	Pisos técnicos hospitalarios Inspección rutinaria	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Mantenimiento preventivo	TRIMESTRAL			X			X			X			X
2.2	Aisladores sísmicos (Base Isolation System)													
	Inspección rutinaria	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Mantenimiento preventivo	SEMESTRAL			X						X			
	Ensayos y verificación técnica especializada	QUINQUENAL												
3	**ARQUITECTURA**													
3.1	**Mantenimiento de Columnas, muros y tabiques**													
3.1.1	Mantenimiento de Estructura (concreto, albañilería y metal)	TRIMESTRAL		X			X			X			X	
3.2.2	Mantenimiento de Muros y Tabiques	TRIMESTRAL		X			X			X			X	
3.2	**Mantenimiento de Cielos Rasos**													
3.2.1	Mantenimiento de Cielos Rasos	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
3.3	**Mantenimiento de Pisos**													
3.3.1	Mantenimiento de Pisos (cerámico, porcelanato, vinílico, epóxico)	TRIMESTRAL			X			X			X			X
3.4	**Mantenimiento de puertas**													
3.4.1	Mantenimiento de Carpintería de Madera	SEMESTRAL				X						X		
3.3.2	Mantenimiento de Carpintería Metálica	SEMESTRAL				X						X		
3.5	**Mantenimiento de ventanas y mamparas**													
3.5.1	Mantenimiento de Ventanas, Vidrios, Mamparas y persianas	TRIMESTRAL		X			X			X			X	
3.6	**Mantenimiento de Señalización y arquitectónica y seguridad**													
3.6.1	Señalización Arquitectónica y de Seguridad	TRIMESTRAL			X			X			X			X
3.7	**Arquitectura Externa**													
3.7.1	Mantenimiento de Cubiertas / Techos	SEMESTRAL		X						X				
3.7.2	Mantenimiento de Red de Drenaje Pluvial (parte civil)	CUATRIMESTRAL	X				X				X			
3.7.3	Mantenimiento de Fachadas	SEMESTRAL					X						X	
B	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS**													
1	Mantenimiento del Sistema de Agua Fría (AF)	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
2	Mantenimiento del Sistema de Agua Caliente (ACS) (No incluye caldero, que se considera como equipo electromecánico.)	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
3	Mantenimiento de Red de Desagüe	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
4	Mantenimiento del Sistema de Ventilación Sanitaria (Ventilación por columna seca o ventilación mecánica sanitaria)	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
5	Mantenimiento de Aparatos Sanitarios (Inodoros, lavatorios, duchas, urinarios, lavaderos, lavaplatos)	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 2026 (RESUMEN)

ITEM	ACTIVIDAD	FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
6	Mantenimiento de Tanques y Cisterna de Agua	SEMESTRAL						X						X
7	Mantenimiento de Red Contra Incendios – Parte Sanitaria (Solo incluye tuberías, válvulas, gabinetes; lo eléctrico y seguridad tiene su propio bloque.)	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
8	Mantenimiento de Trampas de Piso y Desagüe Hospitalario	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
9	Mantenimiento de Drenaje Pluvial Interno	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
C	**MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD**													
1	Extintores	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Hidrantes y gabinetes contra incendio	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Bombas contra incendio	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
D	**ACTIVIDADES DETALLADAS DE MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO**													
1	Mantenimiento de Sillas y sillones metálicas, plásticas y ergonómicas	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
2	Mantenimiento de Mesas de melamina y madera (de examen, escritorio, comedor, procedimientos)	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
3	Mantenimiento de Lockers y Armarios	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
4	Mantenimiento de Archivadores y Ficheros	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
5	Mantenimiento de Estantes metálicos y de madera	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
E	**MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN EXTERIORES**													
1	**1. ACCESOS, VEREDAS Y CIRCULACIONES EXTERNAS**													
1.2	Mantenimiento de accesos, veredas y circulaciones externas	TRIMESTRAL			X			X			X			X
2	**ESTACIONAMIENTOS VEHICULARES**													
2.1	Señalización	CUATRIMESTRAL			X				X				X	
2.2	Superficie de pavimento	CUATRIMESTRAL			X				X				X	
2.3	Seguridad vial	CUATRIMESTRAL			X				X				X	
3	**MURO PERIMÉTRICO Y ACCESOS EXTERNOS**													
3.1	Mantenimiento de muro perimetrico y accesos externos	TRIMESTRAL			X			X			X			X
4	**PLAZAS, PATIOS Y ÁREAS DE ESPARCIMIENTO**	BIMESTRAL		X		X			X			X		
5	**DRENAJE PLUVIAL Y EVACUACIÓN DE AGUA**													
5.1	Inspección	TRIMESTRAL		X			X			X			X	
5.2	Limpieza y correcciones	CUATRIMESTRAL		X				X				X		
6	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y TECHOS ACCESIBLES EXTERNOS**	TRIMESTRAL			X			X			X			X
7	**INFRAESTRUCTURA AUXILIAR EXTERNA**	TRIMESTRAL		X			X			X			X	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 2026 (DETALLADO)

ITEM	ACTIVIDAD	FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
A	**MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL**													
1	**ESTRUCTURA CIVIL (General)**													
1.1	**Inspección y evaluación**	TRIMESTRAL			X			X			X			X
	Inspección visual de elementos estructurales (columnas, vigas, losas).													
	Verificación de presencia de grietas, asentamientos o fisuras.													
	Revisión de juntas estructurales.													
	Identificación de corrosión o desprendimiento del concreto.													
	Control de humedad en muros estructurales.													
1.2	**Mantenimiento correctivo**	A DEMANDA												
	Reparación de grietas con resinas epóxicas.													
	Reposición de concreto deteriorado.													
	Sellado de juntas estructurales.													
	Tratamiento anticorrosivo en fierros expuestos.													
	Refuerzo local (si aplica).													
2	**PISOS TÉCNICOS Y AISLADORES SÍSMICOS**													
2.1	**Pisos técnicos hospitalarios**													
	Inspección rutinaria	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Mantenimiento preventivo	TRIMESTRAL			X			X			X			X
	Inspección de nivelación de pisos técnicos.													
	Revisión de estructura metálica de soporte.													
	Ajuste o reemplazo de paneles flojos o dañados.													
	Limpieza de bandejas inferiores y canaletas de cables.													
	Verificación de cargas instaladas según norma.													
	Reubicación correcta de paneles mal asentados.													
	Sustitución de paneles fisurados, hinchados o deformados.													
	Lubricación de soportes metálicos si corresponde.													
	Revisión de puntos de acceso y tapas de inspección.													
	Sellado perimetral para evitar ingreso de polvo o plagas.													
2.2	**Aisladores sísmicos (Base Isolation System)**													
	Inspección rutinaria	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Verificación del estado físico de los aisladores elastoméricos.													
	Revisión del alineamiento del bloque superior e inferior.													
	Medición de desplazamiento residual.													
	Control de corrosión en placas metálicas y pernos de anclaje.													
	Verificación de la integridad del caucho laminado.													
	Identificación de cortes, grietas o deformaciones anormales.													
	Revisión de topes sísmicos y espacios libres.													
	Mantenimiento preventivo	SEMESTRAL			X						X			

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 2026 (DETALLADO)

ITEM	ACTIVIDAD	FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	Limpieza de la zona alrededor del aislador.													
	Aplicación de tratamientos anticorrosivos en partes metálicas expuestas.													
	Ajuste o reapriete de pernos según especificación del fabricante.													
	Climatización adecuada del ambiente de cámara de aisladores (si existe).													
	Revisión del sistema de drenaje de cámaras subterráneas.													
	Ensayos y verificación técnica especializada	QUINQUENAL												
	(Se realiza por especialistas según normativa técnica)													
	Medición de la dureza de elastómeros.													
	Ensayos no destructivos (NDT) si se detecta anomalía.													
	Verificación de cargas y deformaciones con comparación a planos originales.													
	Auditoría anual del sistema por empresa certificada.													
3	**ARQUITECTURA**													
3.1	**Mantenimiento de Columnas, muros y tabiques**													
3.1.1	**Mantenimiento de Estructura (concreto, albañilería y metal)**	TRIMESTRAL		X			X			X			X	
	Inspección visual de grietas estructurales y no estructurales.													
	Evaluación de juntas frías, fisuras, asentamientos diferenciales.													
	Revisión de columnas, vigas y losas accesibles.													
	Detección de corrosión en armaduras expuestas.													
	Sellado de fisuras con resinas epóxicas (según tipo).													
	Reparación de desprendimientos de recubrimiento.													
	Reposición de mortero de protección.													
	Revisión y refuerzo de elementos metálicos expuestos.													
	aplicación de pintura anticorrosiva en elementos metálicos.													
3.1.2	**Mantenimiento de Muros y Tabiques**	TRIMESTRAL		X			X			X			X	
	Reparación de rajaduras y microfisuras.													
	Corrección de desprendimiento de revoque o cerámico.													
	Empaste de muros interiores y exteriores.													
	Reposición de cerámica dañada en zonas húmedas.													
	Limpieza de hongos y moho en ambientes hospitalarios.													
	Aplicación de pintura de alto tránsito o epóxica según área.													
3.2	**Mantenimiento de Cielos Rasos**													
3.2.1	**Mantenimiento de Cielos Rasos**	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
	Revisión de perfiles y planchas (drywall, PVC, acústicos).													
	Detección de filtraciones desde redes sanitarias.													
	Reemplazo de paneles manchados o deformados.													
	Renovación de pintura y sellado de juntas.													
	Fijación de elementos metálicos flojos.													
3.3	**Mantenimiento de Pisos**													

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 2026 (DETALLADO)

ITEM	ACTIVIDAD	FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
3.3.1	**Mantenimiento de Pisos (cerámico, porcelanato, vinílico, epóxico)**	TRIMESTRAL			X			X			X			X
	Limpieza general profunda.													
	Reposición de baldosas quebradas o sueltas.													
	Reparación de juntas abiertas o deterioradas.													
	Tratamiento antideslizante donde corresponda.													
	Corrección de desniveles o hundimientos leves.													
	Renovación de pisos vinílicos en zonas críticas.													
	Reparación de pisos epóxicos con resina.													
3.4	**Mantenimiento de puertas**													
3.4.1	**Mantenimiento de Carpintería de Madera**	SEMESTRAL				X						X		
	Revisión de puertas, marcos y contramarcos.													
	Ajuste de bisagras, cerraduras y pestillos.													
	Reparación de hinchamientos por humedad.													
	Sellado de madera expuesta.													
	Aplicación de barniz o protector poliuretano.													
	Reposición de placas de protección antiimpacto.													
3.4.2	**Mantenimiento de Carpintería Metálica**	SEMESTRAL				X						X		
	Revisión de puertas metálicas y marcos.													
	Ajuste de bisagras, brazos hidráulicos y cerraduras.													
	Eliminación de óxido.													
	Pintado anticorrosivo y acabado final.													
	Reparación de rejas de seguridad.													
3.5	**Mantenimiento de ventanas y mamparas**													
3.5.1	**Mantenimiento de Ventanas, Vidrios, Mamparas y persianas**	TRIMESTRAL		X			X			X			X	
	Inspección de vidrios templados/laminados.													
	Ajuste de felpas y rieles corredizos.													
	Reemplazo de vidrios rotos o fisurados.													
	Aseguramiento de silicona sellante.													
	Limpieza y desinfección de marcos de aluminio/PVC.													
3.6	**Mantenimiento de Señalización y arquitectónica y seguridad**													
3.6.1	**Señalización Arquitectónica y de Seguridad**	TRIMESTRAL			X			X			X			X
	Reposición de señales deterioradas.													
	Limpieza y mantenimiento de señalética fotoluminiscente.													
	Revisión de señal de evacuación, rutas y salidas.													
	Verificación de fijación en paredes y puertas.													

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 2026 (DETALLADO)

ITEM	ACTIVIDAD	FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
3.7	**Arquitectura Externa**													
3.7.1	**Mantenimiento de Cubiertas / Techos**	SEMESTRAL		X						X				
	(Concreto, calaminas, policarbonato, techo metálico)													
	Inspección general del estado de cubierta.													
	Detección de filtraciones y puntos críticos.													
	Limpieza de canaletas y bajantes.													
	Reemplazo de planchas deterioradas.													
	Reparación de sellos de neopreno o pernos.													
	Reposición de impermeabilizante.													
	Aplicación de pintura reflectiva en cubiertas metálicas.													
3.7.2	**Mantenimiento de Red de Drenaje Pluvial (parte civil)**	CUATRIMESTRAL	X				X				X			
	Limpieza de canaletas en techos.													
	Desobstrucción de bajantes pluviales.													
	Verificación de rejillas en patios y exteriores.													
	Sellado de juntas de concreto fisuradas.													
	Corrección de pendientes insuficientes.													
3.7.2	**Mantenimiento de Fachadas**	SEMESTRAL					X						X	
	▸ **Actividades:**													
	Limpieza, lavado y eliminación de moho.													
	Reparación de fisuras verticales u horizontales.													
	Reposición de cerámicos o enchapes deteriorados.													
	Sellado de juntas expuestas.													
	Pintura exterior con pintura elastomérica.													
B	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS**													
1	**Mantenimiento del Sistema de Agua Fría (AF)**	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
	Inspección general de tuberías y conexiones.													
	Detección de fugas en redes internas y externas.													
	Verificación de presión en los puntos terminales.													
	Limpieza de filtros en grifería.													
	Reemplazo de empaques, sellos y válvulas defectuosas.													
	Revisión y ajuste de válvulas de paso.													
	Limpieza y desinfección de tuberías secundarias.													
	Revisión de cámaras de válvulas y tapas.													
	Reparación de abrazaderas y sujetadores.													
2	**Mantenimiento del Sistema de Agua Caliente (ACS)**	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
	(No incluye caldero, que se considera como equipo electromecánico.)													
	Verificación de temperatura en puntos finales.													
	Revisión de fugas en tuberías y accesorios.													
	Inspección de sistemas de recirculación.													

21

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 2026 (DETALLADO)

ITEM	ACTIVIDAD	FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	Limpieza de filtros, válvulas y aireadores.													
	Reemplazo de aislantes térmicos deteriorados.													
	Revisión de válvulas check y reguladores de presión.													
3	**Mantenimiento de Red de Desagüe**	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
	Limpieza de trampas de grasa (si aplica).													
	Limpieza y desobstrucción de tuberías.													
	Revisión de pendientes y flujo adecuado.													
	Limpieza de cámaras de inspección.													
	Desinfección de puntos con rebose.													
	Reparación de tuberías con filtración o rotura.													
	Reposición de tapas o rejillas deterioradas.													
	Eliminación de olores mediante sellos hidráulicos.													
4	**Mantenimiento del Sistema de Ventilación Sanitaria**	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
	(Ventilación por columna seca o ventilación mecánica sanitaria)													
	Limpieza de ductos de ventilación sanitaria.													
	Verificación de continuidad del sello hidráulico.													
	Revisión de rejillas de ventilación.													
	Reparación de tuberías ventiladas deterioradas.													
5	**Mantenimiento de Aparatos Sanitarios**	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	(Inodoros, lavatorios, duchas, urinarios, lavaderos, lavaplatos)													
	▸ **Actividades:**													
	Revisión del funcionamiento general.													
	Ajuste y cambio de partes (flapper, flotador, grifería, rebose).													
	Limpieza y desinfección profunda.													
	Eliminación de obstrucciones menores.													
	Reemplazo de sellos, sifones, flexibles y mangueras.													
	Revisión de hermeticidad en base de aparatos.													
	Reparación de fugas en grifos o mezcladoras.													
6	**Mantenimiento de Tanques y Cisterna de Agua**	SEMESTRAL						X						X
	Limpieza interna programada (mínimo semestral).													
	Desinfección con hipoclorito de sodio.													
	Revisión del estado estructural.													
	Verificación de sistemas de bombeo asociados.													
	Revisión de funcionamiento de flotadores y válvulas de llenado.													
7	**Mantenimiento de Red Contra Incendios – Parte Sanitaria**	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
	(Solo incluye tuberías, válvulas, gabinetes; lo eléctrico y seguridad tiene su propio bloque.)													
	Limpieza y purga de válvulas.													
	Verificación de presión en hidrantes internos.													
	Inspección de cámaras de válvulas OS&Y.													

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 2026 (DETALLADO)

ITEM	ACTIVIDAD	FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	Revisión y lubricación de válvulas de compuerta.													
	Drenaje de sistemas si hay golpes de ariete.													
8	**Mantenimiento de Trampas de Piso y Desagüe Hospitalario**	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
	Limpieza manual o mecánica de trampas.													
	Eliminación de obstrucciones por sólidos.													
	Reposición de rejillas metálicas o plásticas.													
	Control de olores.													
	Limpieza con soda cáustica (bajo protocolo).													
9	**Mantenimiento de Drenaje Pluvial Interno**	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
	Limpieza de canaletas interiores.													
	Revisión de rejillas y sumideros.													
	Eliminación de obstrucciones por hojas o sólidos.													
	Reparación de tramos de tuberías dañadas.													
C	**MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD**													
	Sistema Contra Incendios													
1	**Extintores**	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Revisión mensual del estado físico.													
	Verificación de presión.													
	Control de fechas de recarga.													
	Etiquetado y ubicación según NTP/ NFPA.													
2	**Hidrantes y gabinetes contra incendio**	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Limpieza y prueba de mangueras.													
	Verificación de válvulas, pitones y carretes.													
	Presurización y prueba de funcionamiento.													
3	**Bombas contra incendio**	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Prueba en vacío y en carga.													
	Revisión de arrancadores, tableros y sensores.													
	Verificación del sistema jockey.													
D	**ACTIVIDADES DETALLADAS DE MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO**													
1	**Mantenimiento de Sillas y sillones metálicas, plásticas y ergonómicas**	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
	Inspección de estructura y tornillería.													
	Ajuste de uniones flojas.													
	Reemplazo de tornillos faltantes.													
	Revisión y lubricación de partes móviles (apoyabrazos, respaldos).													
	Reparación o cambio de apoyabrazos desgastados.													
	Revisión tapiz y acolchado.													
	Limpieza y desinfección profunda.													

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 2026 (DETALLADO)

ITEM	ACTIVIDAD	FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	Evaluación del estado de los deslizadores o ruedas.													
2	**Mantenimiento de Mesas de melamina y madera (de examen, escritorio, comedor, procedimientos)**	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
	Revisión del nivelado y estabilidad.													
	Ajuste de pernos de soporte.													
	Reparación de superficies laminadas o melamina dañada.													
	Revisión de cajoneras y correderas.													
	Limpieza y desinfección.													
	Tratamiento protector contra humedad.													
3	**Mantenimiento de Lockers y Armarios**	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
	Revisión de bisagras y cerraduras.													
	Lubricación de bisagras y mecanismos de cierre.													
	Identificación de corrosión y pintura protectora.													
	Ajuste o reemplazo de pernos.													
	Reparación de bandejas internas.													
4	**Mantenimiento de Archivadores y Ficheros**	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
	▸ **Actividades:**													
	Revisión de guías y deslizadores.													
	Lubricación de rieles.													
	Corrección de cajones desalineados.													
	Evaluación del desgaste de manijas.													
	Ajuste y reposición de etiquetas.													
5	**Mantenimiento de Estantes metálicos y de madera**	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
	Revisión de carga y estabilidad.													
	Ajuste de pernos y uniones.													
	Limpieza y desinfección.													
	Corrección de bandejas dobladas.													
	Aplicación de protector anticorrosivo en metal.													
E	**MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN EXTERIORES**													
1	**ACCESOS, VEREDAS Y CIRCULACIONES EXTERNAS**													
1.1	**Mantenimiento de accesos, veredas y circulaciones externas**	TRIMESTRAL			X			X			X			X
	Limpieza profunda de veredas y rampas.													
	Reparación de fisuras con mortero cementicio.													
	Reposición de losas de concreto dañadas.													
	Sellado de juntas de dilatación.													
	Rectificación de desniveles peligrosos.													
	Pintado de barandas metálicas.													
	Sustitución de elementos dañados (pasamanos, barandas, pernos).													

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 2026 (DETALLADO)

ITEM	ACTIVIDAD	FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
2	**ESTACIONAMIENTOS VEHICULARES**													
2.1	**Señalización**	CUATRIMESTRAL			X				X				X	
	Pintado de líneas de estacionamiento.													
	Repintado de flechas de circulación.													
	Señales verticales: revisión, limpieza y reposición.													
2.2	**Superficie de pavimento**	CUATRIMESTRAL			X				X				X	
	Limpieza general del pavimento.													
	Relleno de baches y fisuras en asfalto o concreto.													
	Reposición de zonas deterioradas.													
	Limpieza de derrames de aceite y combustibles.													
2.3	**Seguridad vial**	CUATRIMESTRAL			X				X				X	
	Control de topes de estacionamiento.													
	Mantenimiento de espejos convexos.													
	Revisión y reposición de bolardos.													
	Verificación de iluminación del estacionamiento.													
3	**MURO PERIMÉTRICO Y ACCESOS EXTERNOS**													
3.1	**Mantenimiento de muro perimetrico y accesos externos**	TRIMESTRAL			X			X			X			X
	Sellado de fisuras en muros perimetrales.													
	Pintura general del cerco.													
	Tratamiento anticorrosivo en rejas metálicas.													
	Lubricación de mecanismos de portones.													
	Reemplazo de tapas de registro en vereda/calle.													
4	**PLAZAS, PATIOS Y ÁREAS DE ESPARCIMIENTO**	BIMESTRAL		X		X		X		X		X		X
	Limpieza general de pisos y mosaicos.													
	Lavado a presión de superficies.													
	Mantenimiento de bancas, pérgolas y sombreaderos.													
	Reparación de pisos de losetas, adoquines o concreto.													
	Limpieza de basureros y papeleras; reposición si es necesario.													
5	**DRENAJE PLUVIAL Y EVACUACIÓN DE AGUA**													
5.1	**Inspección**	TRIMESTRAL		X			X			X			X	
	Revisión de canaletas y rejillas pluviales.													
	Identificación de obstrucciones (hojas, tierra, basura).													
5.2	**Limpieza y correcciones**	CUATRIMESTRAL		X				X				X		
	Limpieza de rejillas y sumideros.													
	Desazolve de tuberías pluviales.													
	Reparación de rejillas deterioradas.													
	Reposición de tapas de concreto.													

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 2026 (DETALLADO)

ITEM	ACTIVIDAD	FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
6	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y TECHOS ACCESIBLES EXTERNOS**	TRIMESTRAL			X			X			X			X
	Limpieza de canaletas exteriores.													
	Reparación de impermeabilización básica.													
	Sellado de juntas perimetrales.													
	Revisión de filtraciones hacia áreas internas.													
7	**INFRAESTRUCTURA AUXILIAR EXTERNA**	TRIMESTRAL		X			X			X			X	
	Revisión de casetas de vigilancia.													
	Mantenimiento de señalética externa de emergencia.													
	Revisión de postes de cámaras y soportes de seguridad.													
	Limpieza y mantenimiento de tótems informativos.													



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA POR UPSS, UPS Y SERVICIOS 2026

1 UPSS CONSULTA EXTERNA

	ACTIVIDAD	FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
A	**ARQUITECTURA**													
1	Mantenimiento de Columnas, muros y tabiques	TRIMESTRAL		X			X			X			X	
2	Mantenimiento de Cielos Rasos	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
3	Mantenimiento de Pisos	TRIMESTRAL			X			X			X			X
4	Mantenimiento de puertas	SEMESTRAL				X						X		
5	Mantenimiento de ventanas y mamparas	TRIMESTRAL		X			X			X			X	
6	Mantenimiento de Señalización y arquitectónica y seguridad	TRIMESTRAL			X			X			X			X
B	**INSTALACIONES SANITARIAS**													
1	Mantenimiento de redes de agua fria, caliente, red de desague, drenaje, ventilación y red contraincendios	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
2	Mantenimiento de aparatos sanitarios (Inodoros, lavatorios, duchas, urinarios, lavaderos, lavaplatos)	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C	**SISTEMAS DE SEGURIDAD**													
1	Mantenimiento de extintores y gabinetes contraincendios	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
D	**MOBILIARIO**													
1	Mantenimiento de mobiliario administrativo	TRIMESTRAL	X			X			X			X		

2 UPSS EMERGENCIA

	ACTIVIDAD	FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
A	**ARQUITECTURA**													
1	Mantenimiento de Columnas, muros y tabiques	TRIMESTRAL		X			X			X			X	
2	Mantenimiento de Cielos Rasos	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
3	Mantenimiento de Pisos	TRIMESTRAL			X			X			X			X
4	Mantenimiento de puertas	SEMESTRAL				X						X		
5	Mantenimiento de ventanas y mamparas	TRIMESTRAL		X			X			X			X	
6	Mantenimiento de Señalización y arquitectónica y seguridad	TRIMESTRAL			X			X			X			X
B	**INSTALACIONES SANITARIAS**													
1	Mantenimiento de redes de agua fria, caliente, red de desague, drenaje, ventilación y red contraincendios	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
2	Mantenimiento de aparatos sanitarios (Inodoros, lavatorios, duchas, urinarios, lavaderos, lavaplatos)	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C	**SISTEMAS DE SEGURIDAD**													
1	Mantenimiento de extintores y gabinetes contraincendios	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
D	**MOBILIARIO**													
	Mantenimiento de mobiliario administrativo	TRIMESTRAL	X			X			X			X		

3 UPSS CENTRO OBSTÉTRICO

	ACTIVIDAD	FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
A	**ARQUITECTURA**													
1	Mantenimiento de Columnas, muros y tabiques	TRIMESTRAL		X			X			X			X	
2	Mantenimiento de Cielos Rasos	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
3	Mantenimiento de Pisos	TRIMESTRAL			X			X			X			X
4	Mantenimiento de puertas	SEMESTRAL				X						X		
5	Mantenimiento de ventanas y mamparas	TRIMESTRAL		X			X			X			X	
6	Mantenimiento de Señalización y arquitectónica y seguridad	TRIMESTRAL			X			X			X			X
B	**INSTALACIONES SANITARIAS**													
1	Mantenimiento de redes de agua fria, caliente, red de desague, drenaje, ventilación y red contraincendios	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
2	Mantenimiento de aparatos sanitarios (Inodoros, lavatorios, duchas, urinarios, lavaderos, lavaplatos)	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C	**SISTEMAS DE SEGURIDAD**													
1	Mantenimiento de extintores y gabinetes contraincendios	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
D	**MOBILIARIO**													
1	Mantenimiento de mobiliario administrativo	TRIMESTRAL	X			X			X			X		

4 UPSS CENTRO QUIRÚRGICO

	ACTIVIDAD	FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
A	**ARQUITECTURA**													
1	Mantenimiento de Columnas, muros y tabiques	TRIMESTRAL		X			X			X			X	
2	Mantenimiento de Cielos Rasos	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
3	Mantenimiento de Pisos	TRIMESTRAL			X			X			X			X
4	Mantenimiento de puertas	SEMESTRAL				X						X		
5	Mantenimiento de ventanas y mamparas	TRIMESTRAL		X			X			X			X	
6	Mantenimiento de Señalización y arquitectónica y seguridad	TRIMESTRAL			X			X			X			X
B	**INSTALACIONES SANITARIAS**													
1	Mantenimiento de redes de agua fria, caliente, red de desague, drenaje, ventilación y red contraincendios	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
2	Mantenimiento de aparatos sanitarios (Inodoros, lavatorios, duchas, urinarios, lavaderos, lavaplatos)	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C	**SISTEMAS DE SEGURIDAD**													
1	Mantenimiento de extintores y gabinetes contraincendios	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
D	**MOBILIARIO**													
1	Mantenimiento de mobiliario administrativo	TRIMESTRAL	X			X			X			X		

5 UPSS HOSPITALIZACIÓN

	ACTIVIDAD	FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
A	**ARQUITECTURA**													
1	Mantenimiento de Columnas, muros y tabiques	TRIMESTRAL		X			X			X			X	
2	Mantenimiento de Cielos Rasos	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
3	Mantenimiento de Pisos	TRIMESTRAL			X			X			X			X
4	Mantenimiento de puertas	SEMESTRAL				X						X		
5	Mantenimiento de ventanas y mamparas	TRIMESTRAL		X			X			X			X	
6	Mantenimiento de Señalización y arquitectónica y seguridad	TRIMESTRAL			X			X			X			X
B	**INSTALACIONES SANITARIAS**													
1	Mantenimiento de redes de agua fria, caliente, red de desague, drenaje, ventilación y red contraincendios	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
2	Mantenimiento de aparatos sanitarios (Inodoros, lavatorios, duchas, urinarios, lavaderos, lavaplatos)	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C	**SISTEMAS DE SEGURIDAD**													
1	Mantenimiento de extintores y gabinetes contraincendios	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
D	**MOBILIARIO**													
1	Mantenimiento de mobiliario administrativo	TRIMESTRAL	X			X			X			X		

6 UPSS CUIDADOS INTENSIVOS

	ACTIVIDAD	FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
A	**ARQUITECTURA**													
1	Mantenimiento de Columnas, muros y tabiques	TRIMESTRAL		X			X			X			X	
2	Mantenimiento de Cielos Rasos	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
3	Mantenimiento de Pisos	TRIMESTRAL			X			X			X			X
4	Mantenimiento de puertas	SEMESTRAL				X						X		
5	Mantenimiento de ventanas y mamparas	TRIMESTRAL		X			X			X			X	
6	Mantenimiento de Señalización y arquitectónica y seguridad	TRIMESTRAL			X			X			X			X
B	**INSTALACIONES SANITARIAS**													
1	Mantenimiento de redes de agua fria, caliente, red de desague, drenaje, ventilación y red contraincendios	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
2	Mantenimiento de aparatos sanitarios (Inodoros, lavatorios, duchas, urinarios, lavaderos, lavaplatos)	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C	**SISTEMAS DE SEGURIDAD**													
1	Mantenimiento de extintores y gabinetes contraincendios	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
D	**MOBILIARIO**													
1	Mantenimiento de mobiliario administrativo	TRIMESTRAL	X			X			X			X		

7 UPSS PATOLOGÍA CLÍNICA

	ACTIVIDAD	FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
A	**ARQUITECTURA**													
1	Mantenimiento de Columnas, muros y tabiques	TRIMESTRAL		X			X			X			X	
2	Mantenimiento de Cielos Rasos	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
3	Mantenimiento de Pisos	TRIMESTRAL			X			X			X			X
4	Mantenimiento de puertas	SEMESTRAL				X						X		
5	Mantenimiento de ventanas y mamparas	TRIMESTRAL		X			X			X			X	
6	Mantenimiento de Señalización y arquitectónica y seguridad	TRIMESTRAL			X			X			X			X
B	**INSTALACIONES SANITARIAS**													
1	Mantenimiento de redes de agua fria, caliente, red de desague, drenaje, ventilación y red contraincendios	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
2	Mantenimiento de aparatos sanitarios (Inodoros, lavatorios, duchas, urinarios, lavaderos, lavaplatos)	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C	**SISTEMAS DE SEGURIDAD**													
1	Mantenimiento de extintores y gabinetes contraincendios	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
D	**MOBILIARIO**													
1	Mantenimiento de mobiliario administrativo	TRIMESTRAL	X			X			X			X		

8 UPSS ANATOMÍA PATOLÓGICA

	ACTIVIDAD	FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
A	**ARQUITECTURA**													
1	Mantenimiento de Columnas, muros y tabiques	TRIMESTRAL		X			X			X			X	
2	Mantenimiento de Cielos Rasos	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
3	Mantenimiento de Pisos	TRIMESTRAL			X			X			X			X
4	Mantenimiento de puertas	SEMESTRAL				X						X		
5	Mantenimiento de ventanas y mamparas	TRIMESTRAL		X			X			X			X	
6	Mantenimiento de Señalización y arquitectónica y seguridad	TRIMESTRAL			X			X			X			X
B	**INSTALACIONES SANITARIAS**													
1	Mantenimiento de redes de agua fria, caliente, red de desague, drenaje, ventilación y red contraincendios	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
2	Mantenimiento de aparatos sanitarios (Inodoros, lavatorios, duchas, urinarios, lavaderos, lavaplatos)	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C	**SISTEMAS DE SEGURIDAD**													
1	Mantenimiento de extintores y gabinetes contraincendios	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
D	**MOBILIARIO**													
1	Mantenimiento de mobiliario administrativo	TRIMESTRAL	X			X			X			X		

9 UPSS DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES

	ACTIVIDAD	FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
A	**ARQUITECTURA**													
1	Mantenimiento de Columnas, muros y tabiques	TRIMESTRAL		X			X			X			X	
2	Mantenimiento de Cielos Rasos	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
3	Mantenimiento de Pisos	TRIMESTRAL			X			X			X			X
4	Mantenimiento de puertas	SEMESTRAL				X						X		
5	Mantenimiento de ventanas y mamparas	TRIMESTRAL		X			X			X			X	
6	Mantenimiento de Señalización y arquitectónica y seguridad	TRIMESTRAL			X			X			X			X
B	**INSTALACIONES SANITARIAS**													
1	Mantenimiento de redes de agua fria, caliente, red de desague, drenaje, ventilación y red contraincendios	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
2	Mantenimiento de aparatos sanitarios (Inodoros, lavatorios, duchas, urinarios, lavaderos, lavaplatos)	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C	**SISTEMAS DE SEGURIDAD**													
1	Mantenimiento de extintores y gabinetes contraincendios	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
D	**MOBILIARIO**													
1	Mantenimiento de mobiliario administrativo	TRIMESTRAL	X			X			X			X		

10 UPSS MEDICINA DE REHABILITACIÓN

	ACTIVIDAD	FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
A	**ARQUITECTURA**													
1	Mantenimiento de Columnas, muros y tabiques	TRIMESTRAL		X			X			X			X	
2	Mantenimiento de Cielos Rasos	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
3	Mantenimiento de Pisos	TRIMESTRAL			X			X			X			X
4	Mantenimiento de puertas	SEMESTRAL				X						X		
5	Mantenimiento de ventanas y mamparas	TRIMESTRAL		X			X			X			X	
6	Mantenimiento de Señalización y arquitectónica y seguridad	TRIMESTRAL			X			X			X			X
B	**INSTALACIONES SANITARIAS**													
1	Mantenimiento de redes de agua fria, caliente, red de desague, drenaje, ventilación y red contraincendios	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
2	Mantenimiento de aparatos sanitarios (Inodoros, lavatorios, duchas, urinarios, lavaderos, lavaplatos)	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C	**SISTEMAS DE SEGURIDAD**													
1	Mantenimiento de extintores y gabinetes contraincendios	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
D	**MOBILIARIO**													
1	Mantenimiento de mobiliario administrativo	TRIMESTRAL	X			X			X			X		

11 UPSS NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

	ACTIVIDAD	FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
A	**ARQUITECTURA**													
1	Mantenimiento de Columnas, muros y tabiques	TRIMESTRAL		X			X			X			X	
2	Mantenimiento de Cielos Rasos	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
3	Mantenimiento de Pisos	TRIMESTRAL			X			X			X			X
4	Mantenimiento de puertas	SEMESTRAL				X						X		
5	Mantenimiento de ventanas y mamparas	TRIMESTRAL		X			X			X			X	
6	Mantenimiento de Señalización y arquitectónica y seguridad	TRIMESTRAL			X			X			X			X
B	**INSTALACIONES SANITARIAS**													
1	Mantenimiento de redes de agua fria, caliente, red de desague, drenaje, ventilación y red contraincendios	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
2	Mantenimiento de aparatos sanitarios (Inodoros, lavatorios, duchas, urinarios, lavaderos, lavaplatos)	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C	**SISTEMAS DE SEGURIDAD**													
1	Mantenimiento de extintores y gabinetes contraincendios	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
D	**MOBILIARIO**													
1	Mantenimiento de mobiliario administrativo	TRIMESTRAL	X			X			X			X		

12 UPSS CENTRO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE

	ACTIVIDAD	FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
A	**ARQUITECTURA**													
1	Mantenimiento de Columnas, muros y tabiques	TRIMESTRAL		X			X			X			X	
2	Mantenimiento de Cielos Rasos	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
3	Mantenimiento de Pisos	TRIMESTRAL			X			X			X			X
4	Mantenimiento de puertas	SEMESTRAL				X						X		
5	Mantenimiento de ventanas y mamparas	TRIMESTRAL		X			X			X			X	
6	Mantenimiento de Señalización y arquitectónica y seguridad	TRIMESTRAL			X			X			X			X
B	**INSTALACIONES SANITARIAS**													
1	Mantenimiento de redes de agua fria, caliente, red de desague, drenaje, ventilación y red contraincendios	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
2	Mantenimiento de aparatos sanitarios (Inodoros, lavatorios, duchas, urinarios, lavaderos, lavaplatos)	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C	**SISTEMAS DE SEGURIDAD**													
1	Mantenimiento de extintores y gabinetes contraincendios	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
D	**MOBILIARIO**													
1	Mantenimiento de mobiliario administrativo	TRIMESTRAL	X			X			X			X		

13 UPSS FARMACIA

	ACTIVIDAD	FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
A	**ARQUITECTURA**													
1	Mantenimiento de Columnas, muros y tabiques	TRIMESTRAL		X			X			X			X	
2	Mantenimiento de Cielos Rasos	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
3	Mantenimiento de Pisos	TRIMESTRAL			X			X			X			X
4	Mantenimiento de puertas	SEMESTRAL				X						X		
5	Mantenimiento de ventanas y mamparas	TRIMESTRAL		X			X			X			X	
6	Mantenimiento de Señalización y arquitectónica y seguridad	TRIMESTRAL			X			X			X			X
B	**INSTALACIONES SANITARIAS**													
1	Mantenimiento de redes de agua fria, caliente, red de desague, drenaje, ventilación y red contraincendios	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
2	Mantenimiento de aparatos sanitarios (Inodoros, lavatorios, duchas, urinarios, lavaderos, lavaplatos)	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C	**SISTEMAS DE SEGURIDAD**													
1	Mantenimiento de extintores y gabinetes contraincendios	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
D	**MOBILIARIO**													
1	Mantenimiento de mobiliario administrativo	TRIMESTRAL	X			X			X			X		

14 UPSS CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

	ACTIVIDAD	FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
A	**ARQUITECTURA**													
1	Mantenimiento de Columnas, muros y tabiques	TRIMESTRAL		X			X			X			X	
2	Mantenimiento de Cielos Rasos	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
3	Mantenimiento de Pisos	TRIMESTRAL			X			X			X			X
4	Mantenimiento de puertas	SEMESTRAL				X						X		
5	Mantenimiento de ventanas y mamparas	TRIMESTRAL		X			X			X			X	
6	Mantenimiento de Señalización y arquitectónica y seguridad	TRIMESTRAL			X			X			X			X
B	**INSTALACIONES SANITARIAS**													
1	Mantenimiento de redes de agua fria, caliente, red de desague, drenaje, ventilación y red contraincendios	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
2	Mantenimiento de aparatos sanitarios (Inodoros, lavatorios, duchas, urinarios, lavaderos, lavaplatos)	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C	**SISTEMAS DE SEGURIDAD**													
1	Mantenimiento de extintores y gabinetes contraincendios	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
D	**MOBILIARIO**													
1	Mantenimiento de mobiliario administrativo	TRIMESTRAL	X			X			X			X		

HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA V°B° INFRAESTRUCTURA

UNIDADES PRODUCTORAS DE SERVICIOS (UPS)

1 UPS ADMINISTRACIÓN

	ACTIVIDAD	FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
A	**ARQUITECTURA**													
1	Mantenimiento de Columnas, muros y tabiques	TRIMESTRAL		X			X			X			X	
2	Mantenimiento de Cielos Rasos	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
3	Mantenimiento de Pisos	TRIMESTRAL			X			X			X			X
4	Mantenimiento de puertas	SEMESTRAL				X						X		
5	Mantenimiento de ventanas y mamparas	TRIMESTRAL		X			X			X			X	
6	Mantenimiento de Señalización y arquitectónica y seguridad	TRIMESTRAL			X			X			X			X
B	**INSTALACIONES SANITARIAS**													
1	Mantenimiento de redes de agua fria, caliente, red de desague, drenaje, ventilación y red contraincendios	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
2	Mantenimiento de aparatos sanitarios (Inodoros, lavatorios, duchas, urinarios, lavaderos, lavaplatos)	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C	**SISTEMAS DE SEGURIDAD**													
1	Mantenimiento de extintores y gabinetes contraincendios	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
D	**MOBILIARIO**													
1	Mantenimiento de mobiliario administrativo	TRIMESTRAL	X			X			X			X		

2 UPS SOPORTE INFORMÁTICO

	ACTIVIDAD	FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
A	**ARQUITECTURA**													
1	Mantenimiento de Columnas, muros y tabiques	TRIMESTRAL		X			X			X			X	
2	Mantenimiento de Cielos Rasos	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
3	Mantenimiento de Pisos	TRIMESTRAL			X			X			X			X
4	Mantenimiento de puertas	SEMESTRAL				X						X		
5	Mantenimiento de ventanas y mamparas	TRIMESTRAL		X			X			X			X	
6	Mantenimiento de Señalización y arquitectónica y seguridad	TRIMESTRAL			X			X			X			X
B	**INSTALACIONES SANITARIAS**													
1	Mantenimiento de redes de agua fria, caliente, red de desague, drenaje, ventilación y red contraincendios	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
2	Mantenimiento de aparatos sanitarios (Inodoros, lavatorios, duchas, urinarios, lavaderos, lavaplatos)	MENSUAL												
C	**SISTEMAS DE SEGURIDAD**													
1	Mantenimiento de extintores y gabinetes contraincendios	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
D	**MOBILIARIO**													
1	Mantenimiento de mobiliario administrativo	TRIMESTRAL	X			X			X			X		



09

3 UPSS SERVICIOS GENERALES

	ACTIVIDAD	FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
A	**ARQUITECTURA**													
1	Mantenimiento de Columnas, muros y tabiques	TRIMESTRAL		X			X			X			X	
2	Mantenimiento de Cielos Rasos	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
3	Mantenimiento de Pisos	TRIMESTRAL			X			X			X			X
4	Mantenimiento de puertas	SEMESTRAL				X						X		
5	Mantenimiento de ventanas y mamparas	TRIMESTRAL		X			X			X			X	
6	Mantenimiento de Señalización y arquitectónica y seguridad	TRIMESTRAL			X			X			X			X
B	**INSTALACIONES SANITARIAS**													
1	Mantenimiento de redes de agua fria, caliente, red de desague, drenaje, ventilación y red contraincendios	TRIMESTRAL	X						X					
2	Mantenimiento de aparatos sanitarios (Inodoros, lavatorios, duchas, urinarios, lavaderos, lavaplatos)	MENSUAL	X			X			X			X		
C	**SISTEMAS DE SEGURIDAD**													
1	Mantenimiento de extintores y gabinetes contraincendios	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
D	**MOBILIARIO**													
1	Mantenimiento de mobiliario administrativo	TRIMESTRAL	X			X			X			X		

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

1 UNIDAD DE SEGUROS

	ACTIVIDAD	FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
A	**ARQUITECTURA**													
1	Mantenimiento de Columnas, muros y tabiques	TRIMESTRAL		X			X			X			X	
2	Mantenimiento de Cielos Rasos	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
3	Mantenimiento de Pisos	TRIMESTRAL			X			X			X			X
4	Mantenimiento de puertas	SEMESTRAL				X						X		
5	Mantenimiento de ventanas y mamparas	TRIMESTRAL		X			X			X			X	
6	Mantenimiento de Señalización y arquitectónica y seguridad	TRIMESTRAL			X			X			X			X
B	**INSTALACIONES SANITARIAS**													
1	Mantenimiento de redes de agua fria, caliente, red de desague, drenaje, ventilación y red contraincendios	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
2	Mantenimiento de aparatos sanitarios (Inodoros, lavatorios, duchas, urinarios, lavaderos, lavaplatos)	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C	**SISTEMAS DE SEGURIDAD**													
1	Mantenimiento de extintores y gabinetes contraincendios	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
D	**MOBILIARIO**													
1	Mantenimiento de mobiliario administrativo	TRIMESTRAL	X			X			X			X		



2 CAMARAS HIPERBÁRICAS

	ACTIVIDAD	FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
A	**ARQUITECTURA**													
1	Mantenimiento de Columnas, muros y tabiques	TRIMESTRAL		X			X			X			X	
2	Mantenimiento de Cielos Rasos	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
3	Mantenimiento de Pisos	TRIMESTRAL			X			X			X			X
4	Mantenimiento de puertas	SEMESTRAL				X						X		
5	Mantenimiento de ventanas y mamparas	TRIMESTRAL		X			X			X			X	
6	Mantenimiento de Señalización y arquitectónica y seguridad	TRIMESTRAL			X			X			X			X
B	**INSTALACIONES SANITARIAS**													
1	Mantenimiento de redes de agua fria, caliente, red de desague, drenaje, ventilación y red contraincendios	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
2	Mantenimiento de aparatos sanitarios (Inodoros, lavatorios, duchas, urinarios, lavaderos, lavaplatos)	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C	**SISTEMAS DE SEGURIDAD**													
1	Mantenimiento de extintores y gabinetes contraincendios	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
D	**MOBILIARIO**													
1	Mantenimiento de mobiliario administrativo	TRIMESTRAL	X			X			X			X		

3 HOSPITAL DE DÍA

	ACTIVIDAD	FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
A	**ARQUITECTURA**													
1	Mantenimiento de Columnas, muros y tabiques	TRIMESTRAL		X			X			X			X	
2	Mantenimiento de Cielos Rasos	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
3	Mantenimiento de Pisos	TRIMESTRAL			X			X			X			X
4	Mantenimiento de puertas	SEMESTRAL				X						X		
5	Mantenimiento de ventanas y mamparas	TRIMESTRAL		X			X			X			X	
6	Mantenimiento de Señalización y arquitectónica y seguridad	TRIMESTRAL			X			X			X			X
B	**INSTALACIONES SANITARIAS**													
1	Mantenimiento de redes de agua fria, caliente, red de desague, drenaje, ventilación y red contraincendios	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
2	Mantenimiento de aparatos sanitarios (Inodoros, lavatorios, duchas, urinarios, lavaderos, lavaplatos)	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C	**SISTEMAS DE SEGURIDAD**													
1	Mantenimiento de extintores y gabinetes contraincendios	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
D	**MOBILIARIO**													
1	Mantenimiento de mobiliario administrativo	TRIMESTRAL	X			X			X			X		

V°B°

4 SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

	ACTIVIDAD	FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
A	**ARQUITECTURA**													
1	Mantenimiento de Columnas, muros y tabiques	TRIMESTRAL		X			X			X			X	
2	Mantenimiento de Cielos Rasos	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
3	Mantenimiento de Pisos	TRIMESTRAL			X			X			X			X
4	Mantenimiento de puertas	SEMESTRAL				X						X		
5	Mantenimiento de ventanas y mamparas	TRIMESTRAL		X			X			X			X	
6	Mantenimiento de Señalización y arquitectónica y seguridad	TRIMESTRAL			X			X			X			X
B	**INSTALACIONES SANITARIAS**													
1	Mantenimiento de redes de agua fria, caliente, red de desague, drenaje, ventilación y red contraincendios	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
2	Mantenimiento de aparatos sanitarios (Inodoros, lavatorios, duchas, urinarios, lavaderos, lavaplatos)	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C	**SISTEMAS DE SEGURIDAD**													
1	Mantenimiento de extintores y gabinetes contraincendios	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
D	**MOBILIARIO**													
1	Mantenimiento de mobiliario administrativo	TRIMESTRAL	X			X			X			X		

5 AUDITORIO

	ACTIVIDAD	FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
A	**ARQUITECTURA**													
1	Mantenimiento de Columnas, muros y tabiques	TRIMESTRAL		X			X			X			X	
2	Mantenimiento de Cielos Rasos	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
3	Mantenimiento de Pisos	TRIMESTRAL			X			X			X			X
4	Mantenimiento de puertas	SEMESTRAL				X						X		
5	Mantenimiento de ventanas y mamparas	TRIMESTRAL		X			X			X			X	
6	Mantenimiento de Señalización y arquitectónica y seguridad	TRIMESTRAL			X			X			X			X
B	**INSTALACIONES SANITARIAS**													
1	Mantenimiento de redes de agua fria, caliente, red de desague, drenaje, ventilación y red contraincendios	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
2	Mantenimiento de aparatos sanitarios (Inodoros, lavatorios, duchas, urinarios, lavaderos, lavaplatos)	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C	**SISTEMAS DE SEGURIDAD**													
1	Mantenimiento de extintores y gabinetes contraincendios	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
D	**MOBILIARIO**													
1	Mantenimiento de mobiliario administrativo	TRIMESTRAL	X			X			X			X		

6 CAPILLA

	ACTIVIDAD	FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
A	**ARQUITECTURA**													
1	Mantenimiento de Columnas, muros y tabiques	TRIMESTRAL		X			X			X			X	
2	Mantenimiento de Cielos Rasos	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
3	Mantenimiento de Pisos	TRIMESTRAL			X			X			X			X
4	Mantenimiento de puertas	SEMESTRAL				X						X		
5	Mantenimiento de ventanas y mamparas	TRIMESTRAL		X			X			X			X	
6	Mantenimiento de Señalización y arquitectónica y seguridad	TRIMESTRAL			X			X			X			X
B	**INSTALACIONES SANITARIAS**													
1	Mantenimiento de redes de agua fria, caliente, red de desague, drenaje, ventilación y red contraincendios	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
2	Mantenimiento de aparatos sanitarios (Inodoros, lavatorios, duchas, urinarios, lavaderos, lavaplatos)	MENSUAL	X			X			X			X		
C	**SISTEMAS DE SEGURIDAD**													
1	Mantenimiento de extintores y gabinetes contraincendios	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
D	**MOBILIARIO**													
1	Mantenimiento de mobiliario administrativo	TRIMESTRAL	X			X			X			X		

7 LACTARIO

	ACTIVIDAD	FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
A	**ARQUITECTURA**													
1	Mantenimiento de Columnas, muros y tabiques	TRIMESTRAL		X			X			X			X	
2	Mantenimiento de Cielos Rasos	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
3	Mantenimiento de Pisos	TRIMESTRAL			X			X			X			X
4	Mantenimiento de puertas	SEMESTRAL				X						X		
5	Mantenimiento de ventanas y mamparas	TRIMESTRAL		X			X			X			X	
6	Mantenimiento de Señalización y arquitectónica y seguridad	TRIMESTRAL			X			X			X			X
B	**INSTALACIONES SANITARIAS**													
1	Mantenimiento de redes de agua fria, caliente, red de desague, drenaje, ventilación y red contraincendios	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
2	Mantenimiento de aparatos sanitarios (Inodoros, lavatorios, duchas, urinarios, lavaderos, lavaplatos)	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C	**SISTEMAS DE SEGURIDAD**													
1	Mantenimiento de extintores y gabinetes contraincendios	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
D	**MOBILIARIO**													
1	Mantenimiento de mobiliario administrativo	TRIMESTRAL	X			X			X			X		

V°B° GERENCIA REGIONAL MOQUEGUA INFRAESTRUCTURA

8 ALMACEN GENERAL

	ACTIVIDAD	FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
A	**ARQUITECTURA**													
1	Mantenimiento de Columnas, muros y tabiques	TRIMESTRAL		X			X			X			X	
2	Mantenimiento de Cielos Rasos	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
3	Mantenimiento de Pisos	TRIMESTRAL			X			X			X			X
4	Mantenimiento de puertas	SEMESTRAL				X						X		
5	Mantenimiento de ventanas y mamparas	TRIMESTRAL		X			X			X			X	
6	Mantenimiento de Señalización y arquitectónica y seguridad	TRIMESTRAL			X			X			X			X
B	**INSTALACIONES SANITARIAS**													
1	Mantenimiento de redes de agua fria, caliente, red de desague, drenaje, ventilación y red contraincendios	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
2	Mantenimiento de aparatos sanitarios (Inodoros, lavatorios, duchas, urinarios, lavaderos, lavaplatos)	MENSUAL	X			X			X			X		
C	**SISTEMAS DE SEGURIDAD**													
1	Mantenimiento de extintores y gabinetes contraincendios	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
D	**MOBILIARIO**													
1	Mantenimiento de mobiliario administrativo	TRIMESTRAL	X			X			X			X		

9 CADENA EN FRÍO

	ACTIVIDAD	FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
A	**ARQUITECTURA**													
1	Mantenimiento de Columnas, muros y tabiques	TRIMESTRAL		X			X			X			X	
2	Mantenimiento de Cielos Rasos	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
3	Mantenimiento de Pisos	TRIMESTRAL			X			X			X			X
4	Mantenimiento de puertas	SEMESTRAL				X						X		
5	Mantenimiento de ventanas y mamparas	TRIMESTRAL		X			X			X			X	
6	Mantenimiento de Señalización y arquitectónica y seguridad	TRIMESTRAL			X			X			X			X
B	**INSTALACIONES SANITARIAS**													
1	Mantenimiento de redes de agua fria, caliente, red de desague, drenaje, ventilación y red contraincendios	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
2	Mantenimiento de aparatos sanitarios (Inodoros, lavatorios, duchas, urinarios, lavaderos, lavaplatos)	MENSUAL												
C	**SISTEMAS DE SEGURIDAD**													
1	Mantenimiento de extintores y gabinetes contraincendios	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
D	**MOBILIARIO**													
1	Mantenimiento de mobiliario administrativo	TRIMESTRAL	X			X			X			X		

REGIONAL MOQUEGUA
V°B°

10 RESIDUOS SOLIDOS, SALUD AMBIENTAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO

	ACTIVIDAD	FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
A	**ARQUITECTURA**													
1	Mantenimiento de Columnas, muros y tabiques	TRIMESTRAL		X			X			X			X	
2	Mantenimiento de Cielos Rasos	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
3	Mantenimiento de Pisos	TRIMESTRAL			X			X			X			X
4	Mantenimiento de puertas	SEMESTRAL				X						X		
5	Mantenimiento de ventanas y mamparas	TRIMESTRAL		X			X			X			X	
6	Mantenimiento de Señalización y arquitectónica y seguridad	TRIMESTRAL			X			X			X			X
B	**INSTALACIONES SANITARIAS**													
1	Mantenimiento de redes de agua fria, caliente, red de desague, drenaje, ventilación y red contraincendios	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
2	Mantenimiento de aparatos sanitarios (Inodoros, lavatorios, duchas, urinarios, lavaderos, lavaplatos)	MENSUAL	X			X			X			X		
C	**SISTEMAS DE SEGURIDAD**													
1	Mantenimiento de extintores y gabinetes contraincendios	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
D	**MOBILIARIO**													
1	Mantenimiento de mobiliario administrativo	TRIMESTRAL	X			X			X			X		

11 HOSPITALIZACIÓN DE SALUD MENTAL

	ACTIVIDAD	FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
A	**ARQUITECTURA**													
1	Mantenimiento de Columnas, muros y tabiques	TRIMESTRAL		X			X			X			X	
2	Mantenimiento de Cielos Rasos	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
3	Mantenimiento de Pisos	TRIMESTRAL			X			X			X			X
4	Mantenimiento de puertas	SEMESTRAL				X						X		
5	Mantenimiento de ventanas y mamparas	TRIMESTRAL		X			X			X			X	
6	Mantenimiento de Señalización y arquitectónica y seguridad	TRIMESTRAL			X			X			X			X
B	**INSTALACIONES SANITARIAS**													
1	Mantenimiento de redes de agua fria, caliente, red de desague, drenaje, ventilación y red contraincendios	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
2	Mantenimiento de aparatos sanitarios (Inodoros, lavatorios, duchas, urinarios, lavaderos, lavaplatos)	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C	**SISTEMAS DE SEGURIDAD**													
1	Mantenimiento de extintores y gabinetes contraincendios	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
D	**MOBILIARIO**													
1	Mantenimiento de mobiliario administrativo	TRIMESTRAL	X			X			X			X		



12 CONFORT MÉDICO

	ACTIVIDAD	FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
A	**ARQUITECTURA**													
1	Mantenimiento de Columnas, muros y tabiques	TRIMESTRAL		X			X			X			X	
2	Mantenimiento de Cielos Rasos	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
3	Mantenimiento de Pisos	TRIMESTRAL			X			X			X			X
4	Mantenimiento de puertas	SEMESTRAL				X						X		
5	Mantenimiento de ventanas y mamparas	TRIMESTRAL		X			X			X			X	
6	Mantenimiento de Señalización y arquitectónica y seguridad	TRIMESTRAL			X			X			X			X
B	**INSTALACIONES SANITARIAS**													
1	Mantenimiento de redes de agua fria, caliente, red de desague, drenaje, ventilación y red contraincendios	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
2	Mantenimiento de aparatos sanitarios (Inodoros, lavatorios, duchas, urinarios, lavaderos, lavaplatos)	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C	**SISTEMAS DE SEGURIDAD**													
1	Mantenimiento de extintores y gabinetes contraincendios	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
D	**MOBILIARIO**													
1	Mantenimiento de mobiliario administrativo	TRIMESTRAL	X			X			X			X		

13 CASETAS DE GUARDIANIA

	ACTIVIDAD	FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
A	**ARQUITECTURA**													
1	Mantenimiento de Columnas, muros y tabiques	TRIMESTRAL		X			X			X			X	
2	Mantenimiento de Cielos Rasos	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
3	Mantenimiento de Pisos	TRIMESTRAL			X			X			X			X
4	Mantenimiento de puertas	SEMESTRAL				X						X		
5	Mantenimiento de ventanas y mamparas	TRIMESTRAL		X			X			X			X	
6	Mantenimiento de Señalización y arquitectónica y seguridad	TRIMESTRAL			X			X			X			X
B	**INSTALACIONES SANITARIAS**													
1	Mantenimiento de redes de agua fria, caliente, red de desague, drenaje, ventilación y red contraincendios	TRIMESTRAL	X			X			X			X		
2	Mantenimiento de aparatos sanitarios (Inodoros, lavatorios, duchas, urinarios, lavaderos, lavaplatos)	MENSUAL	X			X			X			X		
C	**SISTEMAS DE SEGURIDAD**													
1	Mantenimiento de extintores y gabinetes contraincendios	MENSUAL												
D	**MOBILIARIO**													
1	Mantenimiento de mobiliario administrativo	TRIMESTRAL	X			X			X			X		

N° DE ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO 2026

ITEM	ACTIVIDAD	UND	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1	INFRAESTRUCTURA CIVIL	ACTIVIDAD	2	2	5	2	2	4	2	2	5	2	2	4
2	UNIDADES PRODUCTORAS DE SERVICIOS DE SALUD													
2.1	UPSS CONSULTA EXTERNA	ACTIVIDAD	5	4	4	6	4	4	5	4	4	6	4	4
2.2	UPSS EMERGENCIA	ACTIVIDAD	5	4	4	6	4	4	5	4	4	6	4	4
2.3	UPSS CENTRO OBSTÉTRICO	ACTIVIDAD	5	4	4	6	4	4	5	4	4	6	4	4
2.4	UPSS CENTRO QUIRÚRGICO	ACTIVIDAD	5	4	4	6	4	4	5	4	4	6	4	4
2.5	UPSS HOSPITALIZACIÓN	ACTIVIDAD	5	4	4	6	4	4	5	4	4	6	4	4
2.6	UPSS CUIDADOS INTENSIVOS	ACTIVIDAD	5	4	4	6	4	4	5	4	4	6	4	4
2.7	UPSS PATOLOGÍA CLÍNICA	ACTIVIDAD	5	4	4	6	4	4	5	4	4	6	4	4
2.8	UPSS ANATOMÍA PATOLÓGICA	ACTIVIDAD	5	4	4	6	4	4	5	4	4	6	4	4
2.9	UPSS DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	ACTIVIDAD	5	4	4	6	4	4	5	4	4	6	4	4
2.10	UPSS MEDICINA DE REHABILITACIÓN	ACTIVIDAD	5	4	4	6	4	4	5	4	4	6	4	4
2.11	UPSS NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	ACTIVIDAD	5	4	4	6	4	4	5	4	4	6	4	4
2.12	UPSS CENTRO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE	ACTIVIDAD	5	4	4	6	4	4	5	4	4	6	4	4
2.13	UPSS FARMACIA	ACTIVIDAD	5	4	4	6	4	4	5	4	4	6	4	4
2.14	UPSS CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	ACTIVIDAD	5	4	4	6	4	4	5	4	4	6	4	4
3	UNIDADES PRODUCTORAS DE SERVICIOS (UPS)													
3.1	UPS ADMINISTRACIÓN	ACTIVIDAD	5	4	4	6	4	4	5	4	4	6	4	4
3.2	UPS SOPORTE INFORMATICO	ACTIVIDAD	4	3	3	5	3	3	4	3	3	5	3	3
3.3	UPS SERVICIOS GENERALES	ACTIVIDAD	5	3	3	5	3	3	5	3	3	5	3	3
4	SERVICIOS													
4.1	UNIDAD DE SEGUROS	ACTIVIDAD	5	4	4	6	4	4	5	4	4	6	4	4
4.2	CÁMARAS HIPERBÁRICAS	ACTIVIDAD	5	4	4	6	4	4	5	4	4	6	4	4
4.3	HOSPITAL DE DÍA Y SALUD MENTAL	ACTIVIDAD	5	4	4	6	4	4	5	4	4	6	4	4
4.4	SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	ACTIVIDAD	5	4	4	6	4	4	5	4	4	6	4	4
4.5	AUDITORIO	ACTIVIDAD	5	4	4	6	4	4	5	4	4	6	4	4
4.6	CAPILLA	ACTIVIDAD	5	3	3	6	3	3	5	3	3	6	3	3
4.7	LACTARIO	ACTIVIDAD	5	4	4	6	4	4	5	4	4	6	4	4
4.8	ALMACÉN GENERAL	ACTIVIDAD	5	3	3	6	3	3	5	3	3	6	3	3
4.9	CADENA EN FRÍO	ACTIVIDAD	4	3	3	5	3	3	4	3	3	5	3	3
4.10	RESIDUOS SÓLIDOS, SALUD AMBIENTAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO	ACTIVIDAD	5	3	3	6	3	3	5	3	3	6	3	3
4.11	HOSPITALIZACIÓN DE SALUD MENTAL	ACTIVIDAD	5	4	4	6	4	4	5	4	4	6	4	4
4.12	CONFORT MÉDICO	ACTIVIDAD	5	4	4	6	4	4	5	4	4	6	4	4
4.13	CASETA DE GUARDIANÍA	ACTIVIDAD	4	2	2	5	2	2	4	2	2	5	2	2
5	ARQUITECTURA EXTERNA	ACTIVIDAD	1	1			2			1	1		1	
6	INSTALACIONES SANITARIAS EXTERIORES	ACTIVIDAD						1						1
7	INFRAESTRUCTURA EN EXTERIORES	ACTIVIDAD		4	6	1	2	5	3	3	3	2	5	4
	TOTAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (N°)	1623	150	119	123	179	118	122	152	118	121	180	120	121

